



161612050506
有效期2022年2月28日

河南昆翔检测技术服务有限公司

检测报告

报告编号: HNKX202000714

项目名称: 河南中源化学股份有限公司检测

委托单位: 桐柏县环境保护局

检测类别: 废气

报告日期: 2020 年 8 月 1 日

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 检测报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
2. 检测报告内容需填写清晰齐全，无审核签发者签字无效。
3. 委托单位自行采集的样品，仅对送检样品分析数据负责，不对样品来源负责。
4. 检测报告未经同意不得用于广告宣传。
5. 复制检测报告中的部分内容无效。
6. 委托方对检测结果有异议，应在收到报告之日起七日内向本公司提出书面复检申请，逾期恕不受理。

河南昆翔检测技术服务有限公司

地址：平顶山市光明路南段

邮编：467000

电话：0375-4907689

传真：0375-4907689

1 概述

受桐柏县环境保护局委托,河南昆翔检测技术服务有限公司于 2020 年 7 月 30 日对河南中源化学股份有限公司废气及入炉煤中全硫含量进行了采样检测。检测期间,该公司生产运行正常。

2 检测内容

对一、二、三期入厂煤中全硫含量及脱硝+电袋式除尘器+脱硫塔等 3 套设施出口排放的污染物进行检测,具体内容见表 2-1。

表 2-1 检测内容

设备设施	检测点位	检测因子	频次	备注
一期 2 台锅炉脱硝+袋式除尘器+脱硫塔	出口	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度	每周期 3 次,各检测 1 个周期	每周期检测 1 次入炉煤全硫含量
二期锅炉脱硝+袋式除尘器+脱硫塔				
三期锅炉脱硝+袋式除尘器+脱硫塔				

3 分析方法及方法来源

分析方法、方法来源以及所用仪器设备见表 3-1。

表 3-1 检测分析方法一览表

检测项目	检测方法	检测方法标准号或来源	使用仪器	检出限/最低检出浓度
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法	HJ 836-2017	3012H-D 烟尘自动测试仪	/
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法	HJ 57-2017	3012H-D 烟尘自动测试仪	3 mg/m ³
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	HJ 693-2014	3012H-D 烟尘自动测试仪	3 mg/m ³
林格曼黑度	测烟望远镜法	《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)	测烟望远镜 HC10	/
全硫含量	艾氏卡-离子色谱法	HJ 769-2015	离子色谱仪 CIC-D100	0.02%

4 执行标准

燃煤锅炉除尘脱硫设施出口废气林格曼黑度执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011),其他项目执行《河南省燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB41/1424-2017)见表 4-1。

表 4-1 锅炉烟气除尘脱硫设施出口废气排放标准

执行标准	排放浓度限值 (单位: mg/m^3)			
	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	林格曼黑度
《河南省燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB41/1424-2017)	10	35	50	—
《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	-	-	-	1

商品煤质量煤粉工业锅炉用煤执行 GB T26126-2018 表 2 煤粉工业锅炉用煤全硫等级与指标要求 (见表 4-2)

表 4-1 煤粉工业锅炉用煤全硫等级与指标要求

全硫等级	S1	S2
指标要求 $S_{t,d}/\%$	$S_{t,d}/\% \leq 0.50$	$0.50 < S_{t,d}/\% \leq 1.00$

5 检测分析质量保证

5.1 采样及样品检测均严格按照《环境监测技术规范》、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ 836-2017)、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及修改单 (GB/T16157-1996)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范 (试行)》(HJ/T 373-2007)、等有关质量保证要求进行, 实施全程序质量控制。

5.2 检测方法采用国家颁布的标准 (推荐) 检测方法, 检测人员经考核并持有合格证书, 所有检测仪器经计量部门检定并在有效期内。

5.3 有组织废气采样前后用二氧化硫、一氧化氮标气对检测仪器进行标定, 并对仪器进行流量校准; 废气检测仪器符合国家有关标准或技术要求, 按规定对仪器进行现场检漏。

5.4 检测数据严格实行三级审核制度。

6 检测结果

检测结果见表 6-1、6-2、6-3、6-4、6-5。

表 6-1 有组织废气(颗粒物)检测结果

设施名称	测定时间	周期	测定位置	频次	烟气流量 (标 m ³ /h)	颗粒物浓度		颗粒物排放 速率 (kg/h)	氧含量 (%)
						实测值	折算值		
一期 2 台锅炉脱硝+袋式除尘器+脱硫塔	2020.7.30	1	出口	第 1 次	2.17×10 ⁵	4.1	4.6	0.89	7.5
				第 2 次	2.34×10 ⁵	4.0	4.4	0.94	7.3
				第 3 次	2.25×10 ⁵	3.9	4.4	0.88	7.6
				均值	2.25×10 ⁵	4.0	4.5	0.92	7.5
二期锅炉脱硝+袋式除尘器+脱硫塔	2020.7.30	1	出口	第 1 次	1.72×10 ⁵	3.2	3.3	0.55	6.5
				第 2 次	1.82×10 ⁵	3.2	3.4	0.58	6.8
				第 3 次	1.85×10 ⁵	3.5	3.6	0.65	6.6
				均值	1.80×10 ⁵	3.3	3.4	0.59	6.6
三期锅炉脱硝+袋式除尘器+脱硫塔	2020.7.30	1	出口	第 1 次	3.75×10 ⁵	2.7	2.9	1.01	7.2
				第 2 次	3.93×10 ⁵	2.9	3.2	1.14	7.5
				第 3 次	3.55×10 ⁵	2.9	3.1	1.03	7.0
				均值	3.74×10 ⁵	2.8	3.1	1.06	7.2

表 6-2 有组织废气(二氧化硫)检测结果

设施名称	测定时间	周期	测定位置	频次	烟气流量 (标 m ³ /h)	二氧化硫浓度		二氧化硫 排放速率 (kg/h)	氧含量 (%)
						实测值	折算值		
一期 2 台锅炉脱硝+袋式除尘器+脱硫塔	2020.7.30	1	出口	第 1 次	2.17×10 ⁵	3	3.3	0.65	7.5
				第 2 次	2.34×10 ⁵	<3	—	0.47	7.3
				第 3 次	2.25×10 ⁵	<3	—	0.23	7.6
				均值	2.25×10 ⁵	<3	—	0.45	7.5
二期锅炉脱硝+袋式除尘器+脱硫塔	2020.7.30	1	出口	第 1 次	1.72×10 ⁵	<3	—	0.35	6.5
				第 2 次	1.82×10 ⁵	3	3.2	0.55	6.8
				第 3 次	1.85×10 ⁵	3	3.1	0.56	6.6
				均值	1.80×10 ⁵	<3	—	0.49	6.6
三期锅炉脱硝+袋式除尘器+脱硫塔	2020.7.30	1	出口	第 1 次	3.75×10 ⁵	3	3.3	1.12	7.2
				第 2 次	3.93×10 ⁵	3	3.3	1.18	7.5
				第 3 次	3.55×10 ⁵	<3	—	0.36	7.0
				均值	3.74×10 ⁵	<3	—	0.89	7.2

表 6-3 入炉煤全硫含量检测结果

样品名称	采样时间	检测结果 (%)
一期锅炉入炉煤	2020.7.30	0.39
二期锅炉入炉煤	2020.7.30	0.36
三期锅炉入炉煤	2020.7.30	0.43

表 6-4

有组织废气(氮氧化物)检测结果

设施名称	测定时间	周期	测定位置	频次	烟气流量 (标 m ³ /h)	氮氧化物浓度		氮氧化物排 放速率 (kg/h)	氧含量 (%)
						实测值	折算值		
一期 2 台锅炉脱 硝+袋式除尘器 +脱硫塔	2020.7.30	1	出口	第 1 次	2.17×10 ⁵	22	24.4	4.78	7.5
				第 2 次	2.34×10 ⁵	23	25.2	5.38	7.3
				第 3 次	2.25×10 ⁵	19	21.3	4.28	7.6
				均值	2.25×10 ⁵	21	37.0	4.81	7.5
二期锅炉脱硝+ 袋式除尘器+脱 硫塔	2020.7.30	1	出口	第 1 次	1.72×10 ⁵	21	21.7	3.62	6.5
				第 2 次	1.82×10 ⁵	25	26.4	4.55	6.8
				第 3 次	1.85×10 ⁵	27	28.1	5.00	6.6
				均值	1.80×10 ⁵	24	25.4	4.39	6.6
三期锅炉脱硝+ 袋式除尘器+脱 硫塔	2020.7.30	1	出口	第 1 次	3.75×10 ⁵	30	32.6	11.2	7.2
				第 2 次	3.93×10 ⁵	25	27.8	9.84	7.5
				第 3 次	3.55×10 ⁵	28	30.0	9.95	7.0
				均值	3.74×10 ⁵	28	30.1	10.33	7.2

表 6-5

有组织废气(林格曼黑度)检测结果

设施名称	测定时间	周期	测定位置	频次	林格曼黑度(级)
一期 2 台锅炉脱硝+袋式 除尘器+脱硫塔	2020.7.30	1	出口	第 1 次	<1
				第 2 次	<1
				第 3 次	<1
二期锅炉脱硝+袋式除尘 器+脱硫塔	2020.7.30	1	出口	第 1 次	<1
				第 2 次	<1
				第 3 次	<1
三期锅炉脱硝+袋式除尘 器+脱硫塔	2020.7.30	1	出口	第 1 次	<1
				第 2 次	<1
				第 3 次	<1

编写:

米延芳

审核:

张珍珍

签发:

石建民

日期:

2020.7.30.

日期:

2020.7.30

日期:

2020.8.1

河南昆翔检测技术服务有限公司

(加盖检验检测专用章)

河南昆翔检测技术服务有限公司(制)