镇平县供电公司2024年10月份可开放容量公示-

序号	所属地区	线路名称	线路电压等级	最大负荷电流	负荷红线	负载率
1	南阳镇平	徐景线	10kV	1600.141	550	290.935%
2	南阳镇平	老老线	10kV	431.2	465	92.731%
3	南阳镇平	涅普线	10kV	525.616	610	86.167%
4	南阳镇平	寨供四线	10kV	470.157	600	78.359%
5	南阳镇平	徐建线	10kV	469.209	600	78.201%
6	南阳镇平	寨供三线	10kV	467.531	600	77.922%
7	南阳镇平	袁中线	10kV	467.31	600	77.885%
8	南阳镇平	柳遮线	10kV	362.048	465	77.86%
9	南阳镇平	袁杏线	10kV	454.134	600	75.689%
10	南阳镇平	徐万线	10kV	403.435	550	73.352%
11	南阳镇平	侯社线	10kV	372.007	515	72.234%
12	南阳镇平	袁雪线	10kV	424.093	600	70.682%
13	南阳镇平	Ⅱ袁工线	35kV	430.417	610	70.56%
14	南阳镇平	涅佛线	35kV	361.692	515	70.232%
15	南阳镇平	寨供六线	10kV	418.967	600	69.828%
16	南阳镇平	徐银线	10kV	377.436	550	68.625%
17	南阳镇平	侯北线	10kV	227.281	335	67.845%
18	南阳镇平	寨高1线	35kV	349.156	515	67.797%
19	南阳镇平	宝供五线	10kV	400.913	600	66.819%
20	南阳镇平	侯南线	10kV	341.372	515	66.286%
21	南阳镇平	佛社线	10kV	402.188	610	65.932%
22	南阳镇平	雪徐线	110kV	393.265	600	65.544%
23	南阳镇平	涅石线	10kV	386.265	600	64.377%
24	南阳镇平	佛平线	10kV	391.641	610	64.203%
25	南阳镇平	宝供六线	10kV	446.215	700	63.745%
26	南阳镇平	徐工线	10kV	378.931	600	63.155%
27	南阳镇平	袁建线	10kV	377.538	600	62.923%
28	南阳镇平	宝供八线	10kV	376.208	600	62.701%
29	南阳镇平	老菩线	10kV	232.8	380	61.263%
30	南阳镇平	彭北线	10kV	232.325	380	61.138%
31	南阳镇平	轩供一线负荷	10kV	333.931	550	60.715%

32	南阳镇平	Ⅰ航天线	35kV	370.098	610	60.672%
33	南阳镇平	高卢线	10kV	203.2	335	60.657%
34	南阳镇平	高王线	10kV	203.2	335	60.657%
35	南阳镇平	涅魏线	10kV	356.93	600	59.488%
36	南阳镇平	柳柳线	10kV	220.856	380	58.12%
37	南阳镇平	雪徐线	110kV	395.697	700	56.528%
38	南阳镇平	徐康线	10kV	338.717	610	55.527%
39	南阳镇平	林侯线	35kV	357.89	650	55.06%
40	南阳镇平	Ⅰ雪涅线	110kV	330.328	600	55.055%
41	南阳镇平	徐普线	10kV	327.11	600	54.518%
42	南阳镇平	寨供一线	10kV	326.097	600	54.349%
43	南阳镇平	袁供线	10kV	323.069	600	53.845%
44	南阳镇平	南轩线	110kV	428.919	800	53.615%
45	南阳镇平	贾马线	10kV	203.196	380	53.473%
46	南阳镇平	林贾线	35kV	270.535	515	52.531%
47	南阳镇平	城供三线	10kV	288.269	550	52.413%
48	南阳镇平	Ⅰ雪林线	110kV	311.518	600	51.92%
49	南阳镇平	林营线	10kV	197.109	380	51.871%
50	南阳镇平	雪肖线	110kV	265.634	515	51.579%
51	南阳镇平	彭供一线	10kV	262.934	515	51.055%
52	南阳镇平	郑供二线	10kV	281.758	553	50.951%
53	南阳镇平	寨供五线	10kV	305.014	600	50.836%
54	南阳镇平	寨供二线	10kV	302.322	600	50.387%
55	南阳镇平	轩供二线负荷	10kV	233.451	465	50.205%
56	南阳镇平	侯郭线	10kV	258.149	515	50.126%
57	南阳镇平	官社线	10kV	220	445	49.438%
58	南阳镇平	官晁线	10kV	215.2	445	48.36%
59	南阳镇平	涅玉线	10kV	289.882	600	48.314%
60	南阳镇平	Ⅰ雪涅线	110kV	330.82	700	47.26%
61	南阳镇平	新柳线	10kV	218.34	465	46.955%
62	南阳镇平	徐紫线	10kV	257.936	550	46.897%
63	南阳镇平	Ⅰ寨官线	35kV	235.38	515	45.705%
64	南阳镇平	袁府线	10kV	271.602	600	45.267%
65	南阳镇平	官曲线	10kV	162	380	42.632%
66	南阳镇平	龙皂线	10kV	198.128	465	42.608%
67	南阳镇平	袁医线	10kV	259.65	610	42.566%
68	南阳镇平	官王线	10kV	141.2	335	42.149%

69	南阳镇平	枣供三线	10kV	231.846	553	41.925%
70	南阳镇平	贾贾线	10kV	150.68	380	39.653%
71	南阳镇平	新铺线	35kV	131.892	335	39.371%
72	南阳镇平	I雪林线	110kV	312.188	800	39.024%
73	南阳镇平	安供三线	10kV	212.64	553	38.452%
74	南阳镇平	佛北线	10kV	234.492	610	38.441%
75	南阳镇平	轩袁线	110kV	306.49	800	38.311%
76	南阳镇平	涅工线	10kV	259.921	682	38.112%
77	南阳镇平	林楚线	10kV	144.141	380	37.932%
78	南阳镇平	新药线	10kV	124.896	335	37.282%
79	南阳镇平	涅园线	10kV	222.042	600	37.007%
80	南阳镇平	枣供五线	10kV	203.352	553	36.773%
81	南阳镇平	袁老线	35kV	161.977	445	36.399%
82	南阳镇平	贾社线	10kV	198.797	550	36.145%
83	南阳镇平	彭乡线	10kV	137.313	380	36.135%
84	南阳镇平	贾工线	10kV	197.51	550	35.911%
85	南阳镇平	徐城线	35kV	135.592	380	35.682%
86	南阳镇平	林黑线	10kV	132.187	380	34.786%
87	南阳镇平	徐曹线	10kV	208.225	600	34.704%
88	南阳镇平	城供一线	10kV	182.926	550	33.259%
89	南阳镇平	宝供七线	10kV	231.469	700	33.067%
90	南阳镇平	II寨官T枣线	35kV	167.964	515	32.614%
91	南阳镇平	卢供二线	10kV	167.806	515	32.584%
92	南阳镇平	II寨官(贾寨-T1)线	35kV	166.71	515	32.371%
93	南阳镇平	高高线	10kV	122.4	380	32.211%
94	南阳镇平	寨供八线	10kV	191.705	600	31.951%
95	南阳镇平	林布线	10kV	115.781	380	30.469%
96	南阳镇平	高寺线	10kV	115.2	380	30.316%
97	南阳镇平	马供二线	10kV	140.363	465	30.186%
98	南阳镇平	徐杨线	10kV	161.62	600	29.386%
99	南阳镇平	杨供三线	10kV	160.572	550	29.195%
100	南阳镇平	林普线	10kV	107.812	380	28.372%
101	南阳镇平	卢供一线	10kV	145.363	515	28.226%
102	南阳镇平	林直线	10kV	105.937	380	27.878%
103	南阳镇平	枣供一线	10kV	144.33	553	26.099%
104	南阳镇平	官卢线	10kV	98.8	380	26%
105	南阳镇平	马供三线	10kV	118.99	465	25.589%

106	南阳镇平	袁魏线	10kV	150.379	600	25.063%
107	南阳镇平	寨高T卢线	35kV	124.582	515	24.191%
108	南阳镇平	高韩线	10kV	106.8	465	22.968%
109	南阳镇平	安供五线	10kV	125.436	553	22.683%
110	南阳镇平	Ⅱ雪林1线	110kV	116.747	515	22.669%
111	南阳镇平	林潘线	10kV	85.547	380	22.512%
112	南阳镇平	宝供一线	10kV	132.748	600	22.125%
113	南阳镇平	马供一线	10kV	102.579	465	22.06%
114	南阳镇平	涅胶线	10kV	120.368	553	21.766%
115	南阳镇平	佛云线	10kV	132.715	610	21.757%
116	南阳镇平	35kV轩铺1线负荷	35kV	111.373	515	21.626%
117	南阳镇平	宝供二线	10kV	126.129	600	21.022%
118	南阳镇平	新开线	10kV	68.676	335	20.5%
119	南阳镇平	佛仵线	10kV	110.478	550	20.087%
120	南阳镇平	Ⅰ南宝线	110kV	166.992	845	19.762%
121	南阳镇平	老余线	10kV	88	465	18.925%
122	南阳镇平	杨供四线	10kV	103.434	550	18.806%
123	南阳镇平	新魏线	10kV	70.248	380	18.486%
124	南阳镇平	新雪线	10kV	111.888	610	18.342%
125	南阳镇平	徐环线	10kV	105.885	600	17.648%
126	南阳镇平	柳张线	10kV	104.432	600	17.405%
127	南阳镇平	袁财线	10kV	103.125	610	16.906%
128	南阳镇平	林马线	35kV	86.836	515	16.861%
129	南阳镇平	宝供三线	10kV	101.002	600	16.834%
130	南阳镇平	佛供线	10kV	100.547	610	16.483%
131	南阳镇平	老星线	10kV	75.6	465	16.258%
132	南阳镇平	侯高线	10kV	53.462	335	15.959%
133	南阳镇平	龙社线	10kV	52.158	335	15.57%
134	南阳镇平	安供二线	10kV	85.68	553	15.494%
135	南阳镇平	雪郑2线	110kV	116.426	800	14.553%
136	南阳镇平	卢供五线	10kV	72.374	515	14.053%
137	南阳镇平	枣供四线	10kV	74.394	553	13.453%
138	南阳镇平	宝供四线	10kV	77.566	600	12.928%
139	南阳镇平	枣供二线	10kV	70.56	553	12.759%
140	南阳镇平	官石线	10kV	47.2	380	12.421%
141	南阳镇平	徐贾1线	35kV	59.794	515	11.611%
142	南阳镇平	林杨线	10kV	54.609	515	10.604%

143	南阳镇平	观雪线	110kV	58.014	600	9.669%
144	南阳镇平	柳供线	10kV	56.68	600	9.447%
145	南阳镇平	杨供二线	10kV	48.522	550	8.822%
146	南阳镇平	城环线	10kV	43.608	515	8.468%
147	南阳镇平	徐金线	10kV	43.966	550	7.994%
148	南阳镇平	涅钒线	10kV	39.643	515	7.698%
149	南阳镇平	涅龙线	35kV	46.527	610	7.627%
150	南阳镇平	徐贾T杨线	35kV	60.462	800	7.558%
151	南阳镇平	寨供七线	10kV	45.115	600	7.519%
152	南阳镇平	袁钢线	10kV	45.501	610	7.459%
153	南阳镇平	柳高线	10kV	20.632	335	6.159%
154	南阳镇平	徐纺线	10kV	34.774	600	5.796%
155	南阳镇平	新竺线	10kV	14.736	335	4.399%
156	南阳镇平	龙棠线	10kV	13.817	335	4.124%
157	南阳镇平	安供四线	10kV	20.898	553	3.779%
158	南阳镇平	新建线	10kV	20.748	610	3.401%
159	南阳镇平	老钼线	10kV	4.4	380	1.158%
160	南阳镇平	涅云线	10kV	5.851	610	0.959%
161	南阳镇平	南袁线	110kV	3.164	600	0.527%
162	南阳镇平	郑林线	110kV	2.797	800	0.35%
163	南阳镇平	袁玉线	35kV	1.318	380	0.347%
164	南阳镇平	老铜线	10kV	1	380	0.263%
165	南阳镇平	涅棉线	10kV	1.022	515	0.198%
166	南阳镇平	Ⅱ佛T线	35kV	0.82	445	0.184%
167	南阳镇平	徐五线	10kV	0.703	600	0.117%
168	南阳镇平	Ⅰ袁工线	35kV	0.527	610	0.086%
169	南阳镇平	贾微线	10kV	0.202	335	0.06%
170	南阳镇平	马供六线	10kV	0.084	465	0.018%
171	南阳镇平	南袁线	110kV	0	700	0%
172	南阳镇平	35kV轩彭1线负荷	35kV	0	515	0%
173	南阳镇平	南联袁T线	110kV	0	700	0%
174	南阳镇平	城供二线	10kV	0	550	0%
175	南阳镇平	城府线	10kV	0	550	0%
176	南阳镇平	柳金线	10kV	0	380	0%
177	南阳镇平	Ⅰ涅热线	35kV	0	515	0%
178	南阳镇平	Ⅱ涅热线	35kV	0	515	0%
179	南阳镇平	Ⅱ航天线	35kV	0	610	0%

180	南阳镇平	袁涅线	110kV	0	700	0%
181	南阳镇平	侯安线	35kV	0	515	0%
182	南阳镇平	涅官（涅阳-T1）线	35kV	0	380	0%
183	南阳镇平	杨供一线	10kV	0	550	0%
184	南阳镇平	徐侯线	35kV	0	380	0%
185	南阳镇平	新老线	35kV	0	335	0%
186	南阳镇平	袁新线	35kV	0	380	0%
187	南阳镇平	龙高线	35kV	0	515	0%
188	南阳镇平	Ⅱ雪涅线	110kV	0	700	0%
189	南阳镇平	Ⅱ雪涅线	110kV	0	600	0%
190	南阳镇平	南彭线	35kV	0	380	0%
191	南阳镇平	徐宝线	110kV	0	700	0%
192	南阳镇平	徐宝线	110kV	0	710	0%
193	南阳镇平	徐官线	35kV	0	380	0%
194	南阳镇平	徐高线	35kV	0	275	0%

序号	所属地区	配变名称	容量(千伏安)	最大负载率(%)	经济运行容量(千伏安)	上月可开放容量(千伏安)
1	南阳镇平	10kV柳遮线曲家公变	30	4.93	24	22.52
2	南阳镇平	10kV袁中线察院口公变	500	216.64	400	-683.20
3	南阳镇平	10kV枣供三线山南北公变	200	36.1	160	87.80
4	南阳镇平	10kV官曲线楼子王南公变	200	30.72	160	98.56
5	南阳镇平	10kV官王线观户杨公变	160	52.65	128	43.76
6	南阳镇平	岗庄公变	200	55.03	160	49.94
7	南阳镇平	涂营农排公变（机井）	200	77.36	160	5.28
8	南阳镇平	10kV老老线果营东公变	200	56.95	160	46.10
9	南阳镇平	10kV老星线瓦房沟公变	100	23.83	80	56.17
10	南阳镇平	10kV枣供五线东黄中公变	200	35.19	160	89.62
11	南阳镇平	10kV涅工线怪家北公变	200	29.41	160	101.18
12	南阳镇平	王营南公变	200	112.25	160	-64.50
13	南阳镇平	10kV卢供一线街南公变	315	145.41	252	-206.04
14	南阳镇平	10kV宝供三线陈园公变	100	16.99	80	63.01
15	南阳镇平	10kV彭供一线刘庄公变	200	33.64	160	92.72
16	南阳镇平	10kV杨供二线付庄南公变	400	77.05	320	11.80
17	南阳镇平	10kV彭供一线苇子池2#公变	200	36.45	160	87.10
18	南阳镇平	南农综8#配电室公变变压器（机井）	100	2.54	80	77.46
19	南阳镇平	10kV官社线街北1西公变	400	42.71	320	149.16
20	南阳镇平	10kV卢供四线东孙河公变	200	36.32	160	87.36

21	南阳镇平	10kV老菩线阴窝公变	200	44.42	160	71.16
22	南阳镇平	10kV林普线文家营公变	315	8.71	252	224.56
23	南阳镇平	10kV龙社线枣子营南公变	100	7.42	80	72.58
24	南阳镇平	10kV彭乡线小王庄公变	315	42.97	252	116.64
25	南阳镇平	10kV徐工线建行公变	500	146.83	400	-334.15
26	南阳镇平	10kV林黑线邹庄公变	200	28.54	160	102.92
27	南阳镇平	田寨公变	200	59.52	160	40.96
28	南阳镇平	10kV彭乡线柴庄公变	200	35.2	160	89.60
29	南阳镇平	10kV官社线药棉厂2公变	100	24.17	80	55.83
30	南阳镇平	10kV城供二线三初中公变	500	182.98	400	-514.90
31	南阳镇平	10kV宝供八线鱼池公变	200	40.25	160	79.50
32	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村吕湾公变	315	78.33	252	5.26
33	南阳镇平	10kV枣供四线老时营公变	100	21.44	80	58.56
34	南阳镇平	10kV袁中线东关公变	500	184.51	400	-522.55
35	南阳镇平	10kV杨供一线沙家2#公变	100	2.33	80	77.67
36	南阳镇平	10kV安供三线堰岔公变	200	75.25	160	9.50
37	南阳镇平	10kV贾工线赵营2#公变	200	24.01	160	111.98
38	南阳镇平	10kV彭供一线韩开发区公变	315	83.44	252	-10.84
39	南阳镇平	10kV宝供一线梁范营2#公变	200	116.38	160	-72.76
40	南阳镇平	王官营东公变	200	27.16	160	105.68
41	南阳镇平	10kV寨供八线张营南公变	200	61.59	160	36.82
42	南阳镇平	10kV林普线土楼南1#公变	200	24.47	160	111.06
43	南阳镇平	10kV寨供一线贺营西1#公变	315	88.82	252	-27.78
44	南阳镇平	10kV枣供一线安洼西坡公变	200	37.43	160	85.14
45	南阳镇平	10kV新魏线党家2#公变	100	16.48	80	63.52
46	南阳镇平	10kV新柳线镇直北公变	250	40.39	200	99.03
47	南阳镇平	10kV林布线布袋王西2#公变	100	0	80	80.00
48	南阳镇平	10kV佛社线贺庄20#公变	500	101.5	400	-107.50
49	南阳镇平	10kV龙社线老坟沟2#公变	100	18.78	80	61.22
50	南阳镇平	10kV宝供八线鄢家庄北公变	400	132.91	320	-211.64
51	南阳镇平	小吴庄公变	200	18.04	160	123.92
52	南阳镇平	10kV枣供五线六化北公变	200	35.6	160	88.80
53	南阳镇平	10kV贾普线线老君庙杨庙2#公变	200	23.34	160	113.32
54	南阳镇平	10kV马供一线乡直西4#公变	400	36.12	320	175.52
55	南阳镇平	10kV宝供八线龙皇庄2#公变	200	23.96	160	112.08
56	南阳镇平	10kV袁魏线白河村六官营北1#机井公变	100	0.03	80	79.97
57	南阳镇平	10kV佛平线单营6#公变	315	183.67	252	-326.56
58	南阳镇平	kV贾马线小农水西栗扒西井井通公变（机井	100	0.04	80	79.96
59	南阳镇平	10kV枣供三线崔家公变	200	56.2	160	47.60
60	南阳镇平	10kV安供三线余寨2#东公变	200	25.96	160	108.08
61	南阳镇平	10kV马供一线唐营西小农水公变（机井）	100	15.05	80	64.95
62	南阳镇平	10kV高供一线鱼池西公变	200	21.17	160	117.66
63	南阳镇平	10kV袁魏线红土坡公变	100	35.64	80	44.36
64	南阳镇平	易营村43#公变（机井）	100	16.33	80	63.67
65	南阳镇平	10kV彭乡线司营西机井公变	100	58.08	80	21.92
66	南阳镇平	侯集王官营村100KVA-22(05)（机井）	200	28.54	160	102.92
67	南阳镇平	杨供一线杨营土地整理草房梁村(100-5)（机	200	0.02	160	159.96

68	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发3号（机井）	200	0	160	160.00
69	南阳镇平	V枣供四线枣园镇鱼池马村千亿斤7#井（机	200	0	160	160.00
70	南阳镇平	熊庄村50-35公变（机井）	200	0	160	160.00
71	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村李庄公变(机井）	200	26.3	160	107.40
72	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄西公变	200	14.36	160	131.28
73	南阳镇平	齐岗马坡2#公变	200	21.29	160	117.42
74	南阳镇平	10kV老老线仓房庄2#公变	100	6.76	80	73.24
75	南阳镇平	刘洼西公变	200	21.7	160	116.60
76	南阳镇平	10kV老老线核桃园公变	100	36.79	80	43.21
77	南阳镇平	房营六组公变	200	25.94	160	108.12
78	南阳镇平	10kV彭供一线乡直3公变	400	139.12	320	-236.48
79	南阳镇平	10kV寨供五线罗营东2#公变	400	138.62	320	-234.48
80	南阳镇平	10kV佛平线石佛寺4#公变	315	103.38	252	-73.65
81	南阳镇平	0kV新柳线前洼西土地治理45#公变（机井）	200	0.01	160	159.98
82	南阳镇平	温营南土地治理009#公变（机井）	200	0.02	160	159.96
83	南阳镇平	10kV袁供线交警队3#公变	400	72.49	320	30.04
84	南阳镇平	10kV贾社线贾宋镇薛家村21#井公变	100	0.01	80	79.99
85	南阳镇平	10kV安供五线魏庄公变	200	27.82	160	104.36
86	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里2#公变	630	31.88	504	303.16
87	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田余宅2#公变（机井）	100	0	80	80.00
88	南阳镇平	10kV贾贾线张楼后店公变	200	21.55	160	116.90
89	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨花卉2#公变	100	46.1	80	33.90
90	南阳镇平	10kV官晁线郭营东公变	200	54.57	160	50.86
91	南阳镇平	10kV贾贾线张楼东2#公变	200	21.03	160	117.94
92	南阳镇平	10kV官社线后营公变	200	32.06	160	95.88
93	南阳镇平	10kV彭乡线姜家庄公变	160	24.97	128	88.05
94	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇6#公变	630	19.12	504	383.54
95	南阳镇平	10kV寨供二线姚营5#公变	315	108.32	252	-89.21
96	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田首级李南机井公变	100	0.04	80	79.96
97	南阳镇平	10kV林普线土楼北公变	100	47.84	80	32.16
98	南阳镇平	10kV卢供一线张沟2#公变	400	20.98	320	236.08
99	南阳镇平	10kV袁供线桐树庄公变	100	32.8	80	47.20
100	南阳镇平	10kV寨供六线李营南公变	500	123.4	400	-217.00
101	南阳镇平	10kV林楚线候寨北公变	400	38.33	320	166.68
102	南阳镇平	10kV柳张线镇直4#公变	200	51.54	160	56.92
103	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙东公变	200	44.29	160	71.42
104	南阳镇平	10kV贾社线鞋帽市场公变	315	44.64	252	111.38
105	南阳镇平	10kV涅工线马岗公变	200	48.24	160	63.52
106	南阳镇平	南农综6#公变（机井）	200	39.86	160	80.28
107	南阳镇平	10kV老老线黄沟公变	100	26.07	80	53.93
108	南阳镇平	10kV贾社线湾李北公变	200	56.02	160	47.96
109	南阳镇平	10kV安供五线刘中公变	200	47.91	160	64.18
110	南阳镇平	10kV寨供六线李营西公变	315	130.12	252	-157.88
111	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙河东公变	200	22.85	160	114.30
112	南阳镇平	10kV老菩线王庄公变	200	14.7	160	130.60
113	南阳镇平	10kV卢供一线街东公变	400	130.45	320	-201.80
114	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城8#公变	800	15.41	640	516.72

115	南阳镇平	10kV老星线王岭根公变	315	49.1	252	97.34
116	南阳镇平	10kV高韩线谷营公变	200	40.16	160	79.68
117	南阳镇平	10kV佛供线贺庄13#公变	315	138.1	252	-183.02
118	南阳镇平	10kV寨供三线石佛寺开发区3#公变	500	167.94	400	-439.70
119	南阳镇平	10kV高高线红叶岭南公变	100	28.09	80	51.91
120	南阳镇平	10kV贾贾线薛关公变	200	79.91	160	0.18
121	南阳镇平	10kV高寺线大陈营西公变	250	38.74	200	103.15
122	南阳镇平	10kV彭北线马王庄公变	200	51.11	160	57.78
123	南阳镇平	10kV宝供二线农场北公变	200	91.12	160	-22.24
124	南阳镇平	10kV袁医线杏花西公变	630	245.8	504	-1044.54
125	南阳镇平	10kV杨供一线和营寨1公变	200	27.85	160	104.30
126	南阳镇平	10kV官王线曹坡公变	200	31.35	160	97.30
127	南阳镇平	10kV官曲线乔岗王河公变	200	20.33	160	119.34
128	南阳镇平	10kV官王线千亿斤项目朱庄村1#机井公变	100	0	80	80.00
129	南阳镇平	10kV宝供三线于盘东公变	100	0	80	80.00
130	南阳镇平	10kV侯南线狄庄杨庄2#公变	200	29.03	160	101.94
131	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营北公变	200	41.56	160	76.88
132	南阳镇平	10kV龙皂线王坪2#公变	200	13.9	160	132.20
133	南阳镇平	10kV官晁线汤营公变	200	44.66	160	70.68
134	南阳镇平	10kV袁雪线海泡石南公变	500	172.84	400	-464.20
135	南阳镇平	10kV老菩线王庄小龙庙公变	200	38.93	160	82.14
136	南阳镇平	10kV老余线余堂北沟公变	200	39.22	160	81.56
137	南阳镇平	10kV老老线乡直3公变	400	184.19	320	-416.76
138	南阳镇平	10kV官社线街北3#公变	250	92.97	200	-32.43
139	南阳镇平	10kV寨供五线杨营路口公变	200	91.79	160	-23.58
140	南阳镇平	10kV高高线徐沟2#公变	100	18.01	80	61.99
141	南阳镇平	10kV柳张线马营2#公变	400	146.33	320	-265.32
142	南阳镇平	10kV枣供三线山南北2#公变	200	36.27	160	87.46
143	南阳镇平	团东村50-47公变（机井）	200	0.02	160	159.96
144	南阳镇平	10kV寨供六线韩洼4#公变	200	55.21	160	49.58
145	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤16#公变（机井）	200	0.03	160	159.94
146	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼杨家公变	200	45.03	160	69.94
147	南阳镇平	刘洼村机井台区考核表（机井）	100	8.36	80	71.64
148	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发8号公变	200	0	160	160.00
149	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村黑东3#公变	200	46.85	160	66.30
150	南阳镇平	馆马线小农水杨寨村南头双楼张井井通公变（	100	0	80	80.00
151	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井3#公变	200	0.1	160	159.80
152	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村黑东2#公变	200	15.35	160	129.30
153	南阳镇平	10kV袁医线杏花北3#公变	400	46.48	320	134.08
154	南阳镇平	kV枣供三线枣园镇塔梁村千亿斤29#井（机井	200	0	160	160.00
155	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘土地整理13#公变（机井）	200	10.29	160	139.42
156	南阳镇平	10kV林普线土楼村农综开发8#公变（机井）	100	0	80	80.00
157	南阳镇平	宋庄村16#公变（机井）	100	0	80	80.00
158	南阳镇平	10kV寨供八线张营北2#公变	200	13.01	160	133.98
159	南阳镇平	王河2#公变	200	33.68	160	92.64
160	南阳镇平	10kV佛云线砂岗康冲公变	160	44.23	128	57.23
161	南阳镇平	10kV老菩线新村西公变	315	5.62	252	234.30

162	南阳镇平	10kV杨供二线马坛3#公变	200	68.68	160	22.64
163	南阳镇平	10kV杨供四线李家营北3#公变	200	28.66	160	102.68
164	南阳镇平	孙楼村50-27公变（机井）	200	9.48	160	141.04
165	南阳镇平	10kV轩供一线土地平整项目4号	100	0	80	80.00
166	南阳镇平	10kV佛仵线马洼9#公变	400	0	320	320.00
167	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村14#机井	100	0.01	80	79.99
168	南阳镇平	10kV官晁线中户杨北西公变	200	30.65	160	98.70
169	南阳镇平	10kV寨供八线张营北公变	200	43.67	160	72.66
170	南阳镇平	10kV官晁线时庄东1#公变	200	11.22	160	137.56
171	南阳镇平	10kV寨供一线贾寨南公变	200	166.13	160	-172.26
172	南阳镇平	后洼4#台区	200	17.28	160	125.44
173	南阳镇平	齐岗村齐岗1号机井台区考核表（机井）	100	0	80	80.00
174	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村6#公变	250	120.65	200	-101.63
175	南阳镇平	kV林布线张林土地整理杨庄100kVA-52(01)公	100	0	80	80.00
176	南阳镇平	10kV官王线杨半坡公变	200	31.52	160	96.96
177	南阳镇平	涂营2#公变	200	53.78	160	52.44
178	南阳镇平	10kV涅胶线陈茨园井井通1#公变	100	10.97	80	69.03
179	南阳镇平	10kV安供二线何寨2#机井公变	200	0	160	160.00
180	南阳镇平	10kV彭供一线刁庄东公变	200	19.87	160	120.26
181	南阳镇平	10kV卢供一线镇直政府公变	200	0	160	160.00
182	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田寺后张南1号机井公变	100	11.21	80	68.79
183	南阳镇平	10kV安供三线堰岔小农水13#公变	200	0	160	160.00
184	南阳镇平	10kV侯社线姜营南2#公变	200	24.55	160	110.90
185	南阳镇平	10kV杨供一线农综沙家1号公变	200	0	160	160.00
186	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼北2#公变	250	64.26	200	39.35
187	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙天池公变	50	7.13	40	36.44
188	南阳镇平	10kV贾马线南岭公变	100	29.75	80	50.25
189	南阳镇平	10kV老老线李沟周营公变	100	29.97	80	50.03
190	南阳镇平	南农综3#配电室变压器（机井）	100	0.08	80	79.92
191	南阳镇平	10kV佛仵线马洼2#公变	200	43.61	160	72.78
192	南阳镇平	10kV徐建线涅阳工贸公变	500	109.16	400	-145.80
193	南阳镇平	10kV徐工线水渠公变	500	267.7	400	-938.50
194	南阳镇平	10kV官晁线草场吴东公变	400	50.8	320	116.80
195	南阳镇平	10kV官王线农业综合开发2#（机井）	100	2.66	80	77.34
196	南阳镇平	桑树公变	100	14.18	80	65.82
197	南阳镇平	10kV官石线后地南公变	200	42.45	160	75.10
198	南阳镇平	10kV彭乡线姜范营2#公变	200	48.9	160	62.20
199	南阳镇平	10kV袁魏线四里庄六里公变	200	25.25	160	109.50
200	南阳镇平	10kV宝供一线程庄公变	250	54.09	200	64.78
201	南阳镇平	10kV新魏线青山梁家公变	100	22.72	80	57.28
202	南阳镇平	10kV涅胶线肖营北公变	200	77.33	160	5.34
203	南阳镇平	10kV高韩线香房营北公变	200	25.14	160	109.72
204	南阳镇平	10kV老老线镇直4#公变	400	174.62	320	-378.48
205	南阳镇平	10kV贾贾线师洼观门上公变	200		160	160.00
206	南阳镇平	10kV宝供四线马庄赵营公变	200	38.11	160	83.78
207	南阳镇平	10kV寨供一线贺营东公变	315	78.94	252	3.34
208	南阳镇平	10kV寨供八线张营公变	400	110.73	320	-122.92

209	南阳镇平	10kV袁魏线唐家庄2#公变	200	58.69	160	42.62
210	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺井（机井）公变	50	0	40	40.00
211	南阳镇平	温岗公变	160	89.27	128	-14.83
212	南阳镇平	10kV佛仵线十里坡公变	250	50.96	200	72.60
213	南阳镇平	10kV徐工线运东公变	500	145.31	400	-326.55
214	南阳镇平	大刘营新村台区	315	59.27	252	65.30
215	南阳镇平	10kV高韩线仵岗公变	100	24.59	80	55.41
216	南阳镇平	10kV彭北线范庄聂岗公变	200	28.14	160	103.72
217	南阳镇平	孙楼北公变	400	58.03	320	87.88
218	南阳镇平	10kV马供一线乡直西2#公变	200	135.14	160	-110.28
219	南阳镇平	10kV林直线黑张中公变	200	29.51	160	100.98
220	南阳镇平	10kV宝供八线王洼公变	315	68.31	252	36.82
221	南阳镇平	10kV袁魏线竺家公变	100	9.8	80	70.20
222	南阳镇平	10kV贾工线副食城2#公变	200	73.05	160	13.90
223	南阳镇平	10kV官曲线乡直公变	400	176.43	320	-385.72
224	南阳镇平	10kV彭北线关中岗公变	100	17.92	80	62.08
225	南阳镇平	团西公变	200	68.37	160	23.26
226	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村九龙沟公变	200	34.21	160	91.58
227	南阳镇平	10kV佛仵线姚营公变	500	89.2	400	-46.00
228	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营东公变	250	42.9	200	92.75
229	南阳镇平	10kV贾社线寺后张北公变	200	21.04	160	117.92
230	南阳镇平	10kV枣供三线沟王公变	200	45.4	160	69.20
231	南阳镇平	10kV林杨线郭营南公变	160	35.05	128	71.92
232	南阳镇平	10kV侯南线宋庄公变	400	52.57	320	109.72
233	南阳镇平	10kV徐康线县医院公变	630	192.57	504	-709.19
234	南阳镇平	10kV宝供四线范营公变	100	26.52	80	53.48
235	南阳镇平	10kV林布线岗王公变	200	78.23	160	3.54
236	南阳镇平	10kV徐五线东郭洼公变	200	21.27	160	117.46
237	南阳镇平	10kV安供三线王洼三冢凹公变	100	33.29	80	46.71
238	南阳镇平	10kV寨供八线梁堂西公变	315	92.62	252	-39.75
239	南阳镇平	10kV林布线布袋王东公变	400	46.78	320	132.88
240	南阳镇平	10kV佛云线盘坡6号公变	315	9.1	252	223.34
241	南阳镇平	10kV卢供四线东风北公变	200	32.6	160	94.80
242	南阳镇平	10kV佛云线坡根村木兰庄公变	30	9.48	24	21.16
243	南阳镇平	10kV高王线黑龙岗公变	200	8.86	160	142.28
244	南阳镇平	10kV马供三线贾南公变	100	29.95	80	50.05
245	南阳镇平	白杨公变	400	34.52	320	181.92
246	南阳镇平	10kV高韩线乔沟2#公变	400	54.39	320	102.44
247	南阳镇平	侯集农林开发（袁营）公变（机井）	100	13.78	80	66.22
248	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙西公变	200	40.18	160	79.64
249	南阳镇平	10kV官晁线老张营南公变	200	148.04	160	-136.08
250	南阳镇平	10kV杨供一线梁营南公变	200	52.82	160	54.36
251	南阳镇平	10kV袁医线一里沟公变	500	172.48	400	-462.40
252	南阳镇平	谭寨北公变	100	25.67	80	54.33
253	南阳镇平	10kV寨供八线大庙公变	315	91.73	252	-36.95
254	南阳镇平	10kV安供三线王洼井井通公变	200	0.02	160	159.96
255	南阳镇平	10kV柳遮线五岔沟公变	100	38.33	80	41.67

256	南阳镇平	10kV马供一线唐营公变	400	55.08	320	99.68
257	南阳镇平	10kV寨供一线杨沟2公变	315	51	252	91.35
258	南阳镇平	10kV寨供一线平地山村柳树沟公变	200	12.41	160	135.18
259	南阳镇平	10kV徐曹线涅阳商贸城公变	500	164.86	400	-424.30
260	南阳镇平	乔其营北2#公变	200	18.84	160	122.32
261	南阳镇平	10kV侯南线宋小庄东公变	400	79.98	320	0.08
262	南阳镇平	10kV高高线徐沟公变	200	57.17	160	45.66
263	南阳镇平	10kV佛社线镇政府公变	630	119.16	504	-246.71
264	南阳镇平	10kV卢供二线郭岗西公变	200	41.86	160	76.28
265	南阳镇平	10kV佛云线砂岗西公变	200	67.26	160	25.48
266	南阳镇平	10kV宝供五线三里河2#公变	500	133.68	400	-268.40
267	南阳镇平	10kV杨供四线李家营中公变	200	81.44	160	-2.88
268	南阳镇平	10kV马供一线栗扒开发区公变	200	44.38	160	71.24
269	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄西公变	315	126.82	252	-147.48
270	南阳镇平	10kV彭北线苏家庄公变	100	14.42	80	65.58
271	南阳镇平	10kV宝供八线凉亭公变	160	57.63	128	35.79
272	南阳镇平	10kV高韩线韩营南公变	100	30.5	80	49.50
273	南阳镇平	10kV佛北线赵湾1公变	400	64.76	320	60.96
274	南阳镇平	10kV枣供一线步口张公变	200	34.91	160	90.18
275	南阳镇平	10kV宝供一线闫庄中公变	315	52.23	252	87.48
276	南阳镇平	10kV老星线栗扒公变	200	38.94	160	82.12
277	南阳镇平	10kV新柳线乡直公变	630	136.34	504	-354.94
278	南阳镇平	10kV佛北线仝家岭村石屋沟公变	200	37.29	160	85.42
279	南阳镇平	10kV高高线望火楼公变	100	18.98	80	61.02
280	南阳镇平	10kV徐普线双石桥2#公变	400	36.97	320	172.12
281	南阳镇平	齐岗村王河农综开发2#（机井）	50	0.01	40	40.00
282	南阳镇平	10kV安供五线草王庄南2#公变	315	3.59	252	240.69
283	南阳镇平	10kV老老线吴沟2#公变	200	39.43	160	81.14
284	南阳镇平	10kV城供一线小尧庄东公变	315	139.74	252	-188.18
285	南阳镇平	10kV安供三线刘中2#公变	200	28.27	160	103.46
286	南阳镇平	10kV寨供六线韩洼3#公变	200	47.18	160	65.64
287	南阳镇平	10kV佛云线仝堂2#公变	200	16.28	160	127.44
288	南阳镇平	10kV林潘线程庙东2#公变	200	20.6	160	118.80
289	南阳镇平	10kV官晁线贾宋路口北公变	160	127.1	128	-75.36
290	南阳镇平	10kV贾马线后王公变	200	25.36	160	109.28
291	南阳镇平	10kV杨供一线农综小岗3#公变	160	7.93	128	115.31
292	南阳镇平	10kV贾马线小栗扒东小农水公变（机井）	100	0	80	80.00
293	南阳镇平	10kV寨供八线梁堂南公变	315	146.65	252	-209.95
294	南阳镇平	10kV官社线街南西公变	200	107.12	160	-54.24
295	南阳镇平	10kV官石线曲寨公变	160	40.46	128	63.26
296	南阳镇平	10kV林楚线白庙中公变	200	39.89	160	80.22
297	南阳镇平	10kV贾社线李家公变	315	48.25	252	100.01
298	南阳镇平	任家沟2#台区	200	52.53	160	54.94
299	南阳镇平	10kV贾工线镇直马口街公变	315	61.19	252	59.25
300	南阳镇平	10kV卢供一线街北公变	400	250.89	320	-683.56
301	南阳镇平	10kV卢供四线马家南公变	100	17.42	80	62.58
302	南阳镇平	10kV高韩线党庄公变	100	23.14	80	56.86

303	南阳镇平	10kV佛仵线乔营西公变	400	162.36	320	-329.44
304	南阳镇平	10kV高高线皂角树公变	250	27.95	200	130.13
305	南阳镇平	10kV彭供一线刘叶公变	160	44.68	128	56.51
306	南阳镇平	10kV袁医线新城东公变	500	287.38	400	-1036.90
307	南阳镇平	10kV彭供一线乡直北公变	400	140.18	320	-240.72
308	南阳镇平	10kV高韩线史岗李庄公变	100	15.28	80	64.72
309	南阳镇平	10kV安供三线林厂北公变	200	58.8	160	42.40
310	南阳镇平	10kV徐普线五里岗下河公变	200	100.17	160	-40.34
311	南阳镇平	10kV高王线厚碾盘郝家公变	200	22.22	160	115.56
312	南阳镇平	10kV柳遮线镇直公变	400	122.12	320	-168.48
313	南阳镇平	10kV官王线竹园李公变	200	44.77	160	70.46
314	南阳镇平	10kV袁雪线人行公变	630	196.08	504	-731.30
315	南阳镇平	10kV高供一线郭家公变	100	22.46	80	57.54
316	南阳镇平	老毕庄新村3#	315	95.88	252	-50.02
317	南阳镇平	10kV郑供一线郑坡南公变	200	71.36	160	17.28
318	南阳镇平	10kV林楚线赵营东公变	200	72.41	160	15.18
319	南阳镇平	10kV柳柳线小湖公变	160	19.35	128	97.04
320	南阳镇平	10kV柳遮线小韩沟公变	100	42.62	80	37.38
321	南阳镇平	10kV佛云线黄楝崖公变	315	64.03	252	50.31
322	南阳镇平	10kV柳遮线西刘公变	80	20.28	64	47.78
323	南阳镇平	10kV贾马线小碾王公变	315	43.22	252	115.86
324	南阳镇平	常营公变	200	62.3	160	35.40
325	南阳镇平	10kV彭北线王太沟公变	100	16.63	80	63.37
326	南阳镇平	10kV卢供五线彭岗北公变	200	39.59	160	80.82
327	南阳镇平	10kV官晁线老张营北公变	200	50.4	160	59.20
328	南阳镇平	10kV卢供一线河东公变	200	70.28	160	19.44
329	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村1号公变	400	133.81	320	-215.24
330	南阳镇平	10kV郑供一线郑坡北2#公变	200	112.1	160	-64.20
331	南阳镇平	10kV宝供二线史坡公变	250	70.26	200	24.35
332	南阳镇平	南农综5#配电室公变变压器（机井）	100	0	80	80.00
333	南阳镇平	10kV卢供一线镇直公变	500	241.12	400	-805.60
334	南阳镇平	10kV袁中线东关西公变	630	95.33	504	-96.58
335	南阳镇平	10kV佛仵线乔营东1#公变	400	138.47	320	-233.88
336	南阳镇平	10kV新魏线大陈庄公变	200	24.37	160	111.26
337	南阳镇平	10kV徐紫线检察院北公变	200	47.6	160	64.80
338	南阳镇平	10kV城供一线东大仓公变	250	52.16	200	69.60
339	南阳镇平	10kV卢供四线马家公变	200	46.04	160	67.92
340	南阳镇平	10kV高王线姑坡公变	200	42.18	160	75.64
341	南阳镇平	10kV安供二线安子营南公变	250	70.01	200	24.98
342	南阳镇平	10kV宝供二线徐岗公变	400	92.87	320	-51.48
343	南阳镇平	10kV宝供五线桥西公变	315	111.13	252	-98.06
344	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙东南公变	100	23.86	80	56.14
345	南阳镇平	10kV徐银线纪检委配变公变	315	154.35	252	-234.20
346	南阳镇平	10kV佛云线砂岗3#公变	315	55.31	252	77.77
347	南阳镇平	10kV枣供五线东黄毛家公变	200	22.55	160	114.90
348	南阳镇平	10kV林布线布袋王北公变	200	22.88	160	114.24
349	南阳镇平	10kV高供一线李沟2#公变	200	24.79	160	110.42

350	南阳镇平	侯郭线乡直公变	200	92.86	160	-25.72
351	南阳镇平	10kV宝供八线大奋庄南公变	100	20.33	80	59.67
352	南阳镇平	10kV佛仵线韩冲公变	200	59.56	160	40.88
353	南阳镇平	10kV郑供二线雁庙3#公变	250	102.26	200	-55.65
354	南阳镇平	10kV徐普线五里岗西公变	400	92.79	320	-51.16
355	南阳镇平	10kV彭乡线司营1#公变	200	20.36	160	119.28
356	南阳镇平	10kV涅胶线肖营村肖营公变	200	22.14	160	115.72
357	南阳镇平	涂营东公变	200	76.3	160	7.40
358	南阳镇平	侯集王营土地整理29号变（机井）	200	0.01	160	159.98
359	南阳镇平	候集土地整理袁营村50-19（机井）	200	0	160	160.00
360	南阳镇平	团中村50-46公变（机井）	200	0	160	160.00
361	南阳镇平	10kV贾马线小农水开发大龙庙南井井通公变	100	2.51	80	77.49
362	南阳镇平	10kV枣供五线东黄村1#机井公变	100	25.67	80	54.33
363	南阳镇平	熊庄6号井井通公变（机井）	100	0	80	80.00
364	南阳镇平	10kV林黑线官寺北2#公变	200	34.51	160	90.98
365	南阳镇平	10kV轩供一线张马庄村1号机井公变	100	0	80	80.00
366	南阳镇平	10kV枣供一线兴国寺村兴国寺2#机井公变	100	0	80	80.00
367	南阳镇平	10kV贾社线供销社公变	315		252	252.00
368	南阳镇平	10kV新柳线大榆树4#公变	250	37.54	200	106.15
369	南阳镇平	10kV佛北线赵湾5#公变	200	101.64	160	-43.28
370	南阳镇平	10kV轩供一线张湾村2号机井公变	100	71.26	80	8.74
371	南阳镇平	10kV彭北线魏庄公变	200	19.28	160	121.44
372	南阳镇平	10kV轩供一线张湾村1#机井公变	100	0	80	80.00
373	南阳镇平	10kV安供四线线凉西公变	200	38.45	160	83.10
374	南阳镇平	10kV彭北线东田营公变	200	29.06	160	101.88
375	南阳镇平	10kV寨供八线吕营西公变	200	85.49	160	-10.98
376	南阳镇平	10kV枣供一线屈营公变	100	21.25	80	58.75
377	南阳镇平	10kV高供一线镇直8#公变	200	25.36	160	109.28
378	南阳镇平	10kV寨供六线李营西1#公变	315	112.54	252	-102.50
379	南阳镇平	10kV涅玉线苏寨东1#公变	200	132.46	160	-104.92
380	南阳镇平	10kV林普线朱张营村千亿斤38#公变	200	9.17	160	141.66
381	南阳镇平	岗头土地治理04#公变（机井）	200	2.72	160	154.56
382	南阳镇平	10kV袁魏线肖冲公变	400	14.7	320	261.20
383	南阳镇平	10kV高王线乡直4#公变	200	32.06	160	95.88
384	南阳镇平	10kV宝供一线小农水2#公变（机井）	315	23.72	252	177.28
385	南阳镇平	10kV寨供五线庄营机井2#公变	100	0	80	80.00
386	南阳镇平	10kV高韩线靳坡西2#公变	100	49.18	80	30.82
387	南阳镇平	10kV高高线樊湾公变	200	17.66	160	124.68
388	南阳镇平	郭庄北公变	200	14.06	160	131.88
389	南阳镇平	候集土地整理袁营(50-18)（机井）	200	0	160	160.00
390	南阳镇平	10kV徐普线五里岗村黑龙庙公变	315	146.08	252	-208.15
391	南阳镇平	10kV官石线后地北1#公变	200	47.24	160	65.52
392	南阳镇平	马小庄南土地治理19#公变（机井）	200	22.11	160	115.78
393	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿斤21#公变（机井）	200	4.62	160	150.76
394	南阳镇平	10kV龙社线大南沟公变	100	0.16	80	79.84
395	南阳镇平	候集土地整理姜营村50-17（机井）	200	33.81	160	92.38
396	南阳镇平	10kV袁杏线尧庄4#公变	200	92.45	160	-24.90

397	南阳镇平	10kV袁医线尧庄6#公变	200	57.49	160	45.02
398	南阳镇平	10kV贾社线贾宋镇寺后张村27#井公变	100	0	80	80.00
399	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄西1#公变	500	215.24	400	-676.20
400	南阳镇平	10kV杨供三线街南4#公变	400	144.2	320	-256.80
401	南阳镇平	刘洼北土地治理013#公变（机井）	200	0.03	160	159.94
402	南阳镇平	10kV安供五线东邱庄北公变	100	0.02	80	79.98
403	南阳镇平	10kV林楚线楚营西2#公变	200	38.54	160	82.92
404	南阳镇平	10kV林普线天桥公变	200	40.23	160	79.54
405	南阳镇平	刘洼南土地治理014#公变（机井）	200	0.03	160	159.94
406	南阳镇平	10kV贾普线华鑫南2#公变	200	49.57	160	60.86
407	南阳镇平	10kV贾社线小操场2#公变	200	0	160	160.00
408	南阳镇平	10kV林黑线于河土地整理15#公变（机井）	200	0.03	160	159.94
409	南阳镇平	10kV城供一线小竹园公变	400	51.61	320	113.56
410	南阳镇平	齐岗一队公变	200	27.28	160	105.44
411	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙北公变	315	144.66	252	-203.68
412	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙西2#公变	200	18.87	160	122.26
413	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼农综开发2号（机井）	100	0	80	80.00
414	南阳镇平	10kV宝供六线牛王庙村小凉亭公变	200	59.26	160	41.48
415	南阳镇平	10kV卢供四线高标准农田东风3#公变	100	0.08	80	79.92
416	南阳镇平	10kV贾贾线杨庄路口公变	400	33.89	320	184.44
417	南阳镇平	10kV马供二线夹河李东坡公变	200	9.68	160	140.64
418	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙3#公变	200	101.48	160	-42.96
419	南阳镇平	张林路口台区	315	74.87	252	16.16
420	南阳镇平	10kV林潘线程庙宋庄公变	315	20.37	252	187.83
421	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王北公变	200	32.78	160	94.44
422	南阳镇平	10kV林营线杨营农综开发17号（机井）	200	0	160	160.00
423	南阳镇平	10kV宝供六线小树林中公变	400	99.76	320	-79.04
424	南阳镇平	交警队2#	315	76.9	252	9.76
425	南阳镇平	10kV高寺线刘坟公变	100	10.37	80	69.63
426	南阳镇平	10kV高寺线上河公变	200	61.58	160	36.84
427	南阳镇平	10kV涅工线李店营赵庄公变	315	14.81	252	205.35
428	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙公变	200	42.05	160	75.90
429	南阳镇平	10kV杨供四线林南公变	200	62.69	160	34.62
430	南阳镇平	10kV安供四线线凉北公变	100	33.96	80	46.04
431	南阳镇平	10kV宝供一线梁范营公变	315	35.44	252	140.36
432	南阳镇平	10kV侯北线袁营村耿庄2#公变	200	67.85	160	24.30
433	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田周堂7#公变（机井）	100	0.86	80	79.14
434	南阳镇平	10kV新建线竹家岗公变	315	42.19	252	119.10
435	南阳镇平	10kV贾工线赵庄高标准机井公变	200	0.02	160	159.96
436	南阳镇平	10kV徐银线林森2#公变	400	248.97	320	-675.88
437	南阳镇平	10kV林直线黑张东史庄3#公变	200	14.58	160	130.84
438	南阳镇平	10kV宝供六线小树林东公变	500	107.01	400	-135.05
439	南阳镇平	10kV徐工线光学口南公变	315	44.43	252	112.05
440	南阳镇平	10kV涅普线粉房庄公变	200	47.54	160	64.92
441	南阳镇平	桐树庄2	400	42.53	320	149.88
442	南阳镇平	10kV高王线李营公变	200	23.4	160	113.20
443	南阳镇平	10kV宝供三线油坊庄公变	200	51.34	160	57.32

444	南阳镇平	10kV贾马线张庄公变	200	24.5	160	111.00
445	南阳镇平	10kV卢供二线李营公变	200	42.12	160	75.76
446	南阳镇平	10kV彭乡线张庄公变	100	23.93	80	56.07
447	南阳镇平	10kV宝供一线淇阳庄公变	200	13.64	160	132.72
448	南阳镇平	后洼李庄公变	100	12.82	80	67.18
449	南阳镇平	10kV佛仵线贺营南公变	315	107.2	252	-85.68
450	南阳镇平	10kV涅胶线十庙河公变	200	18.04	160	123.92
451	南阳镇平	10kV袁雪线小尧庄公变	500	180.5	400	-502.50
452	南阳镇平	10kV林布线华沟西公变	200	22.4	160	115.20
453	南阳镇平	10kV柳遮线常营公变	250	42.81	200	92.98
454	南阳镇平	10kV寨供一线贺营东2#公变	500	162.63	400	-413.15
455	南阳镇平	10kV杨供一线沙家晋岗公变	100	24.91	80	55.09
456	南阳镇平	10kV柳柳线姜洼公变	100	13.31	80	66.69
457	南阳镇平	项店西公变	200	58.66	160	42.68
458	南阳镇平	10kV安供五线裴庄公变	200	25.51	160	108.98
459	南阳镇平	10kV宝供八线龙皇庄公变	200	39.92	160	80.16
460	南阳镇平	10kV老老线西山公变	100	12.54	80	67.46
461	南阳镇平	大温庄2#公变	100	0	80	80.00
462	南阳镇平	10kV彭北线苇子池康庄东公变	200	40.17	160	79.66
463	南阳镇平	10kV袁魏线温坑公变	400	37.83	320	168.68
464	南阳镇平	10kV宝供二线白坡公变	400	68.48	320	46.08
465	南阳镇平	10kV高王线阳安寺公变	125	34.29	100	57.14
466	南阳镇平	10kV卢供四线花栗树西公变	100	34	80	46.00
467	南阳镇平	10kV高韩线韩营公变	200	28.86	160	102.28
468	南阳镇平	10kV高寺线曹坪2#公变	100	12.03	80	67.97
469	南阳镇平	10kV佛北线仝家岭村张沟3#公变	160	12.23	128	108.43
470	南阳镇平	10kV贾工线高标准农田赵营机井公变	100	45.85	80	34.15
471	南阳镇平	10kV林潘线代营北公变	200	27.46	160	105.08
472	南阳镇平	10kV枣供四线郭家公变	200	73.51	160	12.98
473	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡1#居民公变	800	64.66	640	122.72
474	南阳镇平	10kV新开线赵营路口2#公变	250	32.29	200	119.28
475	南阳镇平	10kV徐银线柳林路口2#公变	400	180.52	320	-402.08
476	南阳镇平	10kV高高线望火楼2#公变	200	12.47	160	135.06
477	南阳镇平	10kV徐普线五里岗小李庄公变	250	114.32	200	-85.80
478	南阳镇平	10kV官曲线乡直6#公变	200	0	160	160.00
479	南阳镇平	10kV老老线下河东公变	100	10.26	80	69.74
480	南阳镇平	10kV马供三线方坡村数字智慧农业2#公变	200	3.93	160	152.14
481	南阳镇平	10kV柳遮线下庄东公变	200	57.05	160	45.90
482	南阳镇平	10kV龙社线三岔河2#公变	100	32.69	80	47.31
483	南阳镇平	10kV林直线方坡村数字智慧农业1#公变	200	0	160	160.00
484	南阳镇平	10kV寨供一线乔营东2#公变	200	70.1	160	19.80
485	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙村小马营3#公变	200	33.03	160	93.94
486	南阳镇平	10kV高供一线新庄2#公变	100	37.86	80	42.14
487	南阳镇平	10kV侯北线香还庄公变	200	35.38	160	89.24
488	南阳镇平	10kV林黑线余东土地整理30#公变（机井）	200	6.91	160	146.18
489	南阳镇平	kV新柳线黄楝树岗土地治理047#公变（机井	200	0.01	160	159.98
490	南阳镇平	10kV杨供一线杨营土地整理小岗村(50-9)	200	0	160	160.00

491	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理63号变（机井）	200	0.04	160	159.92
492	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发13号（机井）	200	0.01	160	159.98
493	南阳镇平	10kV安供三线廖北地公变	100	15.46	80	64.54
494	南阳镇平	10kV安供三线小农水21#机井公变	200	0	160	160.00
495	南阳镇平	10kV彭乡线宋营南机井公变	100	0	80	80.00
496	南阳镇平	孙楼村50-24公变（机井）	200	0	160	160.00
497	南阳镇平	10kV新柳线前洼东土地治理43#公变（机井）	200	0.01	160	159.98
498	南阳镇平	10kV林楚线楚营村千亿斤24#公变（机井）	200	0.09	160	159.82
499	南阳镇平	侯集供电所办公用电公变	160	18.65	128	98.16
500	南阳镇平	10kV林普线街东村农综开发4#公变	100	7.86	80	72.14
501	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿斤2#公变（机井）	200	65.63	160	28.74
502	南阳镇平	10kV徐五线大师园三期居民1#公变	800	24.28	640	445.76
503	南阳镇平	10kV袁中线地质队北公变	500	149.52	400	-347.60
504	南阳镇平	10kV老老线辛庄公变	200	56.95	160	46.10
505	南阳镇平	10kV卢供四线白杨树朱家公变	200	34.97	160	90.06
506	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村王庄北公变	200	26.27	160	107.46
507	南阳镇平	10kV老余线岗庙河公变	200	24.72	160	110.56
508	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村16#机井	100	15.91	80	64.09
509	南阳镇平	项店孟庄公变	200	36.88	160	86.24
510	南阳镇平	10kV杨供三线乡直6#公变	250	73.69	200	15.78
511	南阳镇平	10kV龙皂线西庄公变	200	16.27	160	127.46
512	南阳镇平	10kV杨供三线乡直5#公变	400	102.62	320	-90.48
513	南阳镇平	10kV高王线王岗乡郭杨营公变	315	44.09	252	113.12
514	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田张楼4号公变（机井）	100	0.04	80	79.96
515	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺东公变	630	170.59	504	-570.72
516	南阳镇平	10kV郑供二线魏营2#公变	200	55.72	160	48.56
517	南阳镇平	10kV彭供一线刘叶3#公变	315	34.67	252	142.79
518	南阳镇平	永丰庄东公变	400	64.35	320	62.60
519	南阳镇平	10kV柳遮线下庄公变	315	99.06	252	-60.04
520	南阳镇平	10kV林普线街西公变	100	22.5	80	57.50
521	南阳镇平	10kV袁供线来渡桥公变	200	59.43	160	41.14
522	南阳镇平	10kV柳遮线铁匠庄2#公变	200	56.72	160	46.56
523	南阳镇平	10kV徐纺线园中园公变	315	155.49	252	-237.79
524	南阳镇平	王营西公变	400	51.05	320	115.80
525	南阳镇平	10kV城供一线杨线庄公变	500	186.53	400	-532.65
526	南阳镇平	10kV宝供五线曹庄公变	500	100.87	400	-104.35
527	南阳镇平	10kV袁中线察小南公变	500	251.5	400	-857.50
528	南阳镇平	10kV彭供一线乡直1公变	400	81.02	320	-4.08
529	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘东公变	200	59.14	160	41.72
530	南阳镇平	10kV贾贾线申寨北公变	200	29.38	160	101.24
531	南阳镇平	10kV林杨线尹营东公变	400	41.84	320	152.64
532	南阳镇平	10kV贾贾线木材行公变	400	199.39	320	-477.56
533	南阳镇平	10kV袁雪线自来水公变	315	75.85	252	13.07
534	南阳镇平	10kV徐康线海泡西公变	315	107.75	252	-87.41
535	南阳镇平	农综开发2#公变（机井）	200	21.92	160	116.16
536	南阳镇平	10kV宝供二线耿梁庄公变	200	80.51	160	-1.02
537	南阳镇平	10kV林黑线赵庄公变	200	29.66	160	100.68

538	南阳镇平	10kV贾工线镇直菜市街公变	200	30.5	160	99.00
539	南阳镇平	10kV官晁线齐营南公变	200	18.22	160	123.56
540	南阳镇平	10kV林潘线李寨1#机井通公变	315	5.95	252	233.26
541	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙东公变	400	48.37	320	126.52
542	南阳镇平	10kV彭供一线刁庄公变	200	25.45	160	109.10
543	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗公变	200	39.65	160	80.70
544	南阳镇平	10kV老老线西沟公变	100	48.68	80	31.32
545	南阳镇平	10kV佛仵线贺家公变	200	9.06	160	141.88
546	南阳镇平	10kV徐曹线太极小区公变	315	99.13	252	-60.26
547	南阳镇平	10kV新竺线苗岗公变	100	27.53	80	52.47
548	南阳镇平	10kV安供三线邱庄王吴店公变	100	27.73	80	52.27
549	南阳镇平	10kV龙皂线皂南公变	200	41.3	160	77.40
550	南阳镇平	10kV安供二线乡直东公变	250	99.43	200	-48.58
551	南阳镇平	10kV徐康线梨园公变	500	144.74	400	-323.70
552	南阳镇平	10kV高供一线孙湾公变	200	41.29	160	77.42
553	南阳镇平	10kV马供一线乡直南公变	400	59.51	320	81.96
554	南阳镇平	10kV官石线郝堂南公变	200	52.86	160	54.28
555	南阳镇平	10kV马供二线夹河李南公变	200	10.85	160	138.30
556	南阳镇平	宋营北2#公变	200	19.79	160	120.42
557	南阳镇平	南门东公变	400	57.12	320	91.52
558	南阳镇平	10kV宝供四线魏家庄公变	200	36.02	160	87.96
559	南阳镇平	10kV宝供五线南砖2#公变	315	70.6	252	29.61
560	南阳镇平	10kV袁雪线农行出线公变	630	278.48	504	-1250.42
561	南阳镇平	10kV老老线小西岗北公变	80	22.43	64	46.06
562	南阳镇平	10kV寨供八线裴营公变	315	81.04	252	-3.28
563	南阳镇平	10kV寨供八线王楼公变	250	84.94	200	-12.35
564	南阳镇平	10kV卢供四线寨河东公变	200	21.27	160	117.46
565	南阳镇平	10kV枣供一线城隍庙公变	200	62.04	160	35.92
566	南阳镇平	10kV宝供三线小于盘公变	200		160	160.00
567	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺村2#公变	315	141.52	252	-193.79
568	南阳镇平	10kV柳遮线大田公变	30	0	24	24.00
569	南阳镇平	10kV安供三线姜庄北公变	200	34.26	160	91.48
570	南阳镇平	10kV高高线唐沟南公变	200	18.91	160	122.18
571	南阳镇平	10kV官王线前裴营公变	160	37.31	128	68.30
572	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙东营公变	100	18.49	80	61.51
573	南阳镇平	10kV宝供一线康庄公变	200	32.14	160	95.72
574	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨中公变	400	58.21	320	87.16
575	南阳镇平	10kV涅工线李新发公变	315	15.85	252	202.07
576	南阳镇平	10kV贾工线桥东金王庄公变	315	74.11	252	18.55
577	南阳镇平	10kV马供二线夹河里村夹河里1#机井公变	100	0.05	80	79.95
578	南阳镇平	10kV安供三线林场中公变	315	60.76	252	60.61
579	南阳镇平	10kV袁府线县委公变	500	111.55	400	-157.75
580	南阳镇平	10kV袁医线一里沟2#公变	500	147.7	400	-338.50
581	南阳镇平	10kV涅魏线前后杨庄公变	500	107.39	400	-136.95
582	南阳镇平	10kV高寺线罗圈洼公变	100	6.53	80	73.47
583	南阳镇平	10kV老老线时沟2#公变	80	17.51	64	49.99
584	南阳镇平	10kV徐普线五里岗开发区东公变	315	89.68	252	-30.49

585	南阳镇平	10kV宝供八线柳竹泉公变	200	80.27	160	-0.54
586	南阳镇平	10kV龙皂线王坪公变	80	37.58	64	33.94
587	南阳镇平	10kV彭供一线乡直2公变	315	122.8	252	-134.82
588	南阳镇平	10kV杨供二线付庄3#公变	315	48.26	252	99.98
589	南阳镇平	10kV枣供三线梁岗公变	200	31.81	160	96.38
590	南阳镇平	10kV老老线方庄公变	100	29.23	80	50.77
591	南阳镇平	10kV高卢线田河公变	400	38.21	320	167.16
592	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村2#公变	400	338.83	320	-1035.32
593	南阳镇平	10kV柳柳线后洼2#公变	250	46.27	200	84.33
594	南阳镇平	10kV官王线小潭庙公变	200	47.79	160	64.42
595	南阳镇平	10kV贾贾线华鑫南公变	400	179.2	320	-396.80
596	南阳镇平	10kV安供三线刘北公变	200	27.41	160	105.18
597	南阳镇平	10kV新柳线郭洼公变	100	19.45	80	60.55
598	南阳镇平	10kV官石线齐营东公变	100	28.02	80	51.98
599	南阳镇平	10kV枣供三线烂垠张公变	200	44.27	160	71.46
600	南阳镇平	10kV宝供一线安子营刁坡小张村公变	200	20.73	160	118.54
601	南阳镇平	10kV宝供五线三里河出线	630	331.75	504	-1586.03
602	南阳镇平	10kV佛社线乡直东公变	500	132.52	400	-262.60
603	南阳镇平	10kV卢供一线小魏营北公变	400	172.46	320	-369.84
604	南阳镇平	10kV涅石线贺庄10#公变	630	239.5	504	-1004.85
605	南阳镇平	高营西公变	315	94.9	252	-46.94
606	南阳镇平	高营东公变	200	46.55	160	66.90
607	南阳镇平	10kV林普线土楼公变	200	28.17	160	103.66
608	南阳镇平	10kV枣供一线前锋北公变	200	30.86	160	98.28
609	南阳镇平	10kV枣供五线山北张南公变	200	31.69	160	96.62
610	南阳镇平	10kV贾普线线育茂张东公变	200	29.26	160	101.48
611	南阳镇平	10kV袁府线贸易中心公变	630	235.51	504	-979.71
612	南阳镇平	10kV贾社线小河赵公变	250	22.01	200	144.98
613	南阳镇平	10kV寨供一线杨沟公变	250	67.19	200	32.03
614	南阳镇平	10kV官社线街南1#公变	500	278.89	400	-994.45
615	南阳镇平	10kV徐曹线农修南公变	630		504	504.00
616	南阳镇平	10kV马供二线尤营王妁公变	100	13.67	80	66.33
617	南阳镇平	10kV龙社线赵家庄公变	100	10.32	80	69.68
618	南阳镇平	10kV安供五线刘张营邱庄公变	200	57.32	160	45.36
619	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙安坡2#公变	100	10.43	80	69.57
620	南阳镇平	10kV城供三线郭家庄#2公变	500	0	400	400.00
621	南阳镇平	10kV宝供五线地产品南公变	500	202.61	400	-613.05
622	南阳镇平	10kV袁魏线唐庙后公变	100	24.83	80	55.17
623	南阳镇平	10kV高韩线拐沟公变	100	16.08	80	63.92
624	南阳镇平	10kV卢供五线堂南公变	100	29.34	80	50.66
625	南阳镇平	10kV高韩线谷营2号公变	100	44.99	80	35.01
626	南阳镇平	10kV杨供三线镇直4#公变	500	40.13	400	199.35
627	南阳镇平	10kV徐普线五里岗东公变	315	47.65	252	101.90
628	南阳镇平	10kV寨供一线贺营西公变	200	25.23	160	109.54
629	南阳镇平	10kV官社线裴营北公变	200	69.16	160	21.68
630	南阳镇平	10kV枣供一线中张2#公变	200	23.28	160	113.44
631	南阳镇平	10kV贾工线赵营南公变	200	32.68	160	94.64

632	南阳镇平	10kV高韩线韩营东公变	200	22.96	160	114.08
633	南阳镇平	10kV老老线玉皇庙西窝公变	200	6.56	160	146.88
634	南阳镇平	10kV寨供三线乡直西1#公变	400	179.75	320	-399.00
635	南阳镇平	10kV徐曹线电气厂西公变	500	175.68	400	-478.40
636	南阳镇平	10kV彭供一线南王村侯庄西公变	200	21.49	160	117.02
637	南阳镇平	10kV彭北线梁洼社区公变	400	37.43	320	170.28
638	南阳镇平	10kV高寺线门岗2#公变	100	42.59	80	37.41
639	南阳镇平	温岗3#公变	200	20.14	160	119.72
640	南阳镇平	10kV马供二线尤营西3#公变	100	33.05	80	46.95
641	南阳镇平	10kV寨供七线朱营北公变	200	44.35	160	71.30
642	南阳镇平	10kV彭北线李和庄2#公变	200	40.14	160	79.72
643	南阳镇平	10kV寨供五线老王营公变	200	58.75	160	42.50
644	南阳镇平	10kV杨供三线杨营街公变	315	166.83	252	-273.51
645	南阳镇平	10kV宝供一线姚庄公变	200	26.8	160	106.40
646	南阳镇平	10kV彭北线太子寺公变	100	22.31	80	57.69
647	南阳镇平	10kV涅魏线碾房庄公变	315	115.73	252	-112.55
648	南阳镇平	10kV贾贾线师洼东2#公变	100	31.41	80	48.59
649	南阳镇平	10kV柳遮线魏营2#公变	400	111.88	320	-127.52
650	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相西2#公变	200	74.41	160	11.18
651	南阳镇平	10kV贾贾线齐李西公变	200	80.95	160	-1.90
652	南阳镇平	10kV宝供二线七里庄公变	250	92.79	200	-31.98
653	南阳镇平	10kV宝供六线小树林西公变	315	175.32	252	-300.26
654	南阳镇平	10kV宝供六线郭家庄公变	200	19.55	160	120.90
655	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙南公变	200	31.48	160	97.04
656	南阳镇平	10kV袁供线南张庄吴庄公变	100	22.78	80	57.22
657	南阳镇平	10kV高供一线付寨公变	160	38.33	128	66.67
658	南阳镇平	10kV郑供一线蒋坡2#公变	200	94.26	160	-28.52
659	南阳镇平	10kV官卢线余宅公变	200	15.06	160	129.88
660	南阳镇平	10kV卢供四线刘家公变	200	37.2	160	85.60
661	南阳镇平	10kV袁钢线公路南3#公变	80	4.94	64	60.05
662	南阳镇平	10kV佛云线黄楝崖2#公变	315	5.87	252	233.51
663	南阳镇平	10kV杨供四线石庄公变	200	33.21	160	93.58
664	南阳镇平	10kV徐康线梨园西公变	500	99.6	400	-98.00
665	南阳镇平	10kV徐康线怡平公变	315	106.55	252	-83.63
666	南阳镇平	10kV安供五线小张庄公变	200	17.89	160	124.22
667	南阳镇平	10kV柳遮线倒座堂公变	160	31.33	128	77.87
668	南阳镇平	10kV袁雪线玉雕大世界南变（城区）公变	500	156.96	400	-384.80
669	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺镇直东公变	500	162.04	400	-410.20
670	南阳镇平	10kV官晁线草场吴北公变	400	79.15	320	3.40
671	南阳镇平	10kV贾普线线李民西公变	200	40.35	160	79.30
672	南阳镇平	10kV林黑线太平观西公变	200	41.76	160	76.48
673	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙中公变	315	40.08	252	125.75
674	南阳镇平	10kV新魏线李老庄公变	200	25.35	160	109.30
675	南阳镇平	10kV袁雪线安国公变	500	217.26	400	-686.30
676	南阳镇平	10kV涅工线李店营魏庄公变	200	21.55	160	116.90
677	南阳镇平	10kV杨供一线和营寨3#公变	200	57.25	160	45.50
678	南阳镇平	10kV寨供八线张营西公变	200	5.91	160	148.18

679	南阳镇平	10kV官晁线大栗树西公变	400	89.83	320	-39.32
680	南阳镇平	10kV官社线街北北公变	400	87.77	320	-31.08
681	南阳镇平	10kV佛北线仝家岭村张沟公变	100	8.11	80	71.89
682	南阳镇平	10kV枣供三线殷坡公变	200	23	160	114.00
683	南阳镇平	10kV新柳线罗庄土地治理46#公变（机井）	200	0	160	160.00
684	南阳镇平	10kV林楚线楚营东公变	250	22.39	200	144.03
685	南阳镇平	10kV枣供二线镇直东公变	200	80.41	160	-0.82
686	南阳镇平	10kV寨供三线老毕庄村委3#公变	400	138.61	320	-234.44
687	南阳镇平	10kV高寺线姚片河3#公变	100	3.47	80	76.53
688	南阳镇平	10kV袁雪线北关桥头2#公变	500	31.27	400	243.65
689	南阳镇平	10kV涅胶线王家庄公变	160	20.09	128	95.86
690	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾南公变	315	172.69	252	-291.97
691	南阳镇平	房营八组公变	200	27.23	160	105.54
692	南阳镇平	10kV新柳线邢营2#公变	100	19.46	80	60.54
693	南阳镇平	10kV徐银线建环公变	500	199.08	400	-595.40
694	南阳镇平	乡直2#公变	200	58.85	160	42.30
695	南阳镇平	10kV杨供三线乡直3#公变	200	54.65	160	50.70
696	南阳镇平	10kV徐银线柳林路口公变	630	110.05	504	-189.32
697	南阳镇平	10kV袁雪线人行东公变	630	240.86	504	-1013.42
698	南阳镇平	10kV郑供二线岁坡公变	315	43.91	252	113.68
699	南阳镇平	10kV高韩线拐沟3#公变	80	14.45	64	52.44
700	南阳镇平	10kV袁雪线副食品出线公变	500	105.67	400	-128.35
701	南阳镇平	10kV老星线赶仗河公变	200	31.49	160	97.02
702	南阳镇平	10kV贾工线镇直政府公变	200	12.02	160	135.96
703	南阳镇平	10kV寨供八线铁场南公变	315	141.43	252	-193.50
704	南阳镇平	许桥公变	200	56.93	160	46.14
705	南阳镇平	10kV杨供一线黄营公变	200	26.92	160	106.16
706	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄公变	80	13.62	64	53.10
707	南阳镇平	10kV官社线官桥寨南公变	160	54.63	128	40.59
708	南阳镇平	10kV彭供一线开发区2#公变	315	89.66	252	-30.43
709	南阳镇平	10kV官王线竹园李2#公变	100	14.4	80	65.60
710	南阳镇平	侯集东门村100KVA-26(01)（机井）	200	22.69	160	114.62
711	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村山北张西公变	200	33.54	160	92.92
712	南阳镇平	传信庄3#公变	200	32.27	160	95.46
713	南阳镇平	侯集宋小庄土地整理62号变（机井）	200	0.02	160	159.96
714	南阳镇平	10kV贾社线税务局门前公变	400	61.33	320	74.68
715	南阳镇平	王官营中公变	200	34.4	160	91.20
716	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄南公变	200	50.35	160	59.30
717	南阳镇平	10kV袁杏线华联公变	500	167.17	400	-435.85
718	南阳镇平	10kV贾社线闵河相家公变	100	18.63	80	61.37
719	南阳镇平	10kV徐纺线所前公变	630	190	504	-693.00
720	南阳镇平	郭庄南公变	200	20.4	160	119.20
721	南阳镇平	10kV林普线朱张营北公变	200	40.39	160	79.22
722	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑开发公变	200	74.6	160	10.80
723	南阳镇平	姜庄西公变	250	91.76	200	-29.40
724	南阳镇平	10kV官曲线齐岗南公变	200	24.01	160	111.98
725	南阳镇平	10kV柳柳线刘洼公变	200	15.27	160	129.46

726	南阳镇平	10kV林楚线楚营西公变	200	34.08	160	91.84
727	南阳镇平	10kV宝供五线三间房公变	400	104.55	320	-98.20
728	南阳镇平	10kV柳柳线后洼杏花山公变	100	3.69	80	76.31
729	南阳镇平	10kV涅胶线党庄公变	200	98.15	160	-36.30
730	南阳镇平	10kV官石线郝坡公变	200	32.44	160	95.12
731	南阳镇平	南门公变	200	64.31	160	31.38
732	南阳镇平	10kV安供三线余寨公变	400	10.57	320	277.72
733	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营杜庙公变	200	19.85	160	120.30
734	南阳镇平	10kV高供一线镇直东公变	315	147.34	252	-212.12
735	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集乡直2#公变	400	30.68	320	197.28
736	南阳镇平	10kV柳柳线常家沟公变	200	15.19	160	129.62
737	南阳镇平	10kV徐普线开发东2#公变	315	212.8	252	-418.32
738	南阳镇平	10kV官晁线山头营公变	200	29.44	160	101.12
739	南阳镇平	10kV杨供三线贾庄公变	200	56.45	160	47.10
740	南阳镇平	10kV贾社线镇直民族街公变	500	200.9	400	-604.50
741	南阳镇平	10kV袁魏线白河中公变	200	39.78	160	80.44
742	南阳镇平	10kV轩供一线张湾2#公变	200	80.75	160	-1.50
743	南阳镇平	10kV彭北线梁洼2#公变	250	43.84	200	90.40
744	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄南公变	500	182.49	400	-512.45
745	南阳镇平	10kV安供五线王洼小赵庄公变	200	20.73	160	118.54
746	南阳镇平	10kV老老线王营东公变	200	107.16	160	-54.32
747	南阳镇平	10kV涅普线李家庄公变	315	41.99	252	119.73
748	南阳镇平	10kV袁魏线岔河2#公变	315	28.68	252	161.66
749	南阳镇平	10kV卢供一线街西2#公变	400	0	320	320.00
750	南阳镇平	10kV佛平线新村18#公变	400	103.43	320	-93.72
751	南阳镇平	10kV柳遮线大韩沟公变	200	58.64	160	42.72
752	南阳镇平	10kV彭乡线司营北公变	200	57.14	160	45.72
753	南阳镇平	10kV贾贾线苏曹营2#公变	200	52.42	160	55.16
754	南阳镇平	10kV宝供一线小刘营公变	400	62.88	320	68.48
755	南阳镇平	10kV彭北线田岗韩庄公变	200	20.48	160	119.04
756	南阳镇平	10kV官王线苏营公变	200	15.83	160	128.34
757	南阳镇平	10kV宝供七线察院公变	500	200.03	400	-600.15
758	南阳镇平	10kV高王线乡直南公变	200	21.24	160	117.52
759	南阳镇平	10kV卢供四线白扬树东公变	200	26.72	160	106.56
760	南阳镇平	10kV彭供一线柳圆2#公变	200	44.06	160	71.88
761	南阳镇平	10kV涅魏线俞家庄公变	400	146.49	320	-265.96
762	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙2#公变	400	56.66	320	93.36
763	南阳镇平	袁营南2#公变	200	53.59	160	52.82
764	南阳镇平	竹园李南台区	200	73.21	160	13.58
765	南阳镇平	10kV柳柳线后洼3#公变	100	21.59	80	58.41
766	南阳镇平	10kV枣供三线吴岗东2#公变	100	34.76	80	45.24
767	南阳镇平	10kV枣供一线周岗2#公变	200	35.81	160	88.38
768	南阳镇平	10kV涅园线赵家沟公变	400	96.5	320	-66.00
769	南阳镇平	10kV彭供一线镇直公变	400	212.52	320	-530.08
770	南阳镇平	苏营2#台区	200	21.05	160	117.90
771	南阳镇平	10kV彭北线张庄南公变	200	47.26	160	65.48
772	南阳镇平	10kV安供三线土地整理15#王洼路口公变	50	0.09	40	39.96

773	南阳镇平	10kV柳遮线各沟公变	100	27.85	80	52.15
774	南阳镇平	10kV柳遮线高沟公变	200	36.44	160	87.12
775	南阳镇平	10kV龙社线二潭庙公变	100	22.45	80	57.55
776	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相西公变	160	43.06	128	59.10
777	南阳镇平	10kV彭北线康庄公变	160	18.93	128	97.71
778	南阳镇平	10kV龙社线清凉树东公变	100	26.28	80	53.72
779	南阳镇平	10kV马供一线乡直东公变	400	65.5	320	58.00
780	南阳镇平	10kV袁雪线黄酒厂公变	500	81.19	400	-5.95
781	南阳镇平	10kV袁建线训练基地南公变	500	118.86	400	-194.30
782	南阳镇平	南农综4#配电室变压器（机井）	200	17.74	160	124.52
783	南阳镇平	10kV新魏线裴营公变	100	18.49	80	61.51
784	南阳镇平	10kV龙社线前房公变	200	11.76	160	136.48
785	南阳镇平	10kV卢供五线河西国道北机井1#公变	100	0.06	80	79.94
786	南阳镇平	10kV高寺线谷营北机井公变	100	0.04	80	79.96
787	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄东机井公变	200	0.02	160	159.96
788	南阳镇平	10kV高王线王岗乡直北2#公变	200	35.11	160	89.78
789	南阳镇平	10kV杨供三线杨庄2#公变	200	28.77	160	102.46
790	南阳镇平	10kV老老线曾寨北2#公变	100	22.65	80	57.35
791	南阳镇平	10kV新魏线付营村付营2#机井公变	100	33.76	80	46.24
792	南阳镇平	10kV郑供二线雁庙4#公变	200	22.81	160	114.38
793	南阳镇平	10kV新柳线杨岭头公变	100	44.56	80	35.44
794	南阳镇平	珠宝大世界	250	62.33	200	44.18
795	南阳镇平	10kV贾社线坡里王西公变	100	27.53	80	52.47
796	南阳镇平	10kV高供一线孙湾北公变	100	58.1	80	21.90
797	南阳镇平	10kV寨供六线李营北公变	500	110.92	400	-154.60
798	南阳镇平	10kV枣供一线周岗公变	200	38.56	160	82.88
799	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗机井公变	400	0	320	320.00
800	南阳镇平	10kV贾工线路灯牧庄公变	315	174.62	252	-298.05
801	南阳镇平	10kV涅胶线肖营村陈次园机井公变	100	13.39	80	66.61
802	南阳镇平	10kV彭北线小梁庄公变	100	21.98	80	58.02
803	南阳镇平	10kV寨供五线老王营北3#公变	200	52.64	160	54.72
804	南阳镇平	10kV官石线齐营北公变	200	28.19	160	103.62
805	南阳镇平	10kV官社线官路河社区公变	200	17.94	160	124.12
806	南阳镇平	大温庄3#公变	200	49.82	160	60.36
807	南阳镇平	10kV安供三线姜庄北机井公变	100	0.02	80	79.98
808	南阳镇平	10kV贾工线菜市街2#公变	200	43.3	160	73.40
809	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村10#机井	100	0.01	80	79.99
810	南阳镇平	10kV林潘线薛庙西公变	200	43.9	160	72.20
811	南阳镇平	10kV枣供四线老时营北公变	200	47.5	160	65.00
812	南阳镇平	10kV老老线陡坡2#公变	100	12.44	80	67.56
813	南阳镇平	10kV老菩线朱家公变	100	24.99	80	55.01
814	南阳镇平	10kV杨供一线和营寨4#公变	100	26.51	80	53.49
815	南阳镇平	10kV林直线福源社区公变	200	66.52	160	26.96
816	南阳镇平	10kV袁魏线桐树湾公变	200	49.43	160	61.14
817	南阳镇平	10kV佛北线马隐店1#公变	250	40.94	200	97.65
818	南阳镇平	10kV佛云线盘坡村张家庄公变	160	8.72	128	114.05
819	南阳镇平	10kV彭供一线苇子池公变	200	16.34	160	127.32

820	南阳镇平	10kV枣供三线吴岗东公变	200	27.31	160	105.38
821	南阳镇平	10kV寨供五线栾营2公变	315	47.67	252	101.84
822	南阳镇平	10kV枣供四线时寨公变	200	65.87	160	28.26
823	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗3#公变	250	81.56	200	-3.90
824	南阳镇平	10kV杨供三线贾庄东公变	200	41.71	160	76.58
825	南阳镇平	10kV林布线杨庄1公变	200	13.3	160	133.40
826	南阳镇平	10kV袁供线城区交警队公变	315	138.77	252	-185.13
827	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村1#机井公变	100	1.25	80	78.75
828	南阳镇平	10kV城府线淀粉西公变	400	111.85	320	-127.40
829	南阳镇平	10kV彭北线黑庄公变	100	29.95	80	50.05
830	南阳镇平	杨家沟公变	200	20.98	160	118.04
831	南阳镇平	10kV袁供线园丁苑公变	500	73.31	400	33.45
832	南阳镇平	10kV马供一线许庄公变	100	34.49	80	45.51
833	南阳镇平	10kV贾社线闵河公变	200	8.17	160	143.66
834	南阳镇平	10kV高王线乡直西公变	200	52.27	160	55.46
835	南阳镇平	10kV佛云线老毕庄东公变	400	110.93	320	-123.72
836	南阳镇平	10kV老老线河东2号公变	100	23.12	80	56.88
837	南阳镇平	10kV龙棠线棠梨树公变	315	42.02	252	119.64
838	南阳镇平	10kV老菩线王庄西公变	200	25.5	160	109.00
839	南阳镇平	10kV官曲线楼子王北公变	250	46.92	200	82.70
840	南阳镇平	10kV林楚线不老刘沙岗公变	200	30.28	160	99.44
841	南阳镇平	10kV彭乡线司营东机井公变	100	0.01	80	79.99
842	南阳镇平	10kV高王线白家公变	200	35.4	160	89.20
843	南阳镇平	10kV寨供一线姚营1#公变	315	148.58	252	-216.03
844	南阳镇平	辛庄寨公变	200	50.96	160	58.08
845	南阳镇平	10kV贾社线首级李公变	200	29.24	160	101.52
846	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨西1#公变	400	108.3	320	-113.20
847	南阳镇平	10kV林布线李寨沙布口公变	100	18	80	62.00
848	南阳镇平	10kV寨供八线吕营北2#公变	400	64.22	320	63.12
849	南阳镇平	10kV官王线前裴营村部公变	315	22.31	252	181.72
850	南阳镇平	10kV佛仵线榆树庄东公变	400	135.94	320	-223.76
851	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄21#公变	315	128.75	252	-153.56
852	南阳镇平	10kV涅普线汤庄公变	400	98.35	320	-73.40
853	南阳镇平	10kV佛云线盘坡公变	315	9.38	252	222.45
854	南阳镇平	10kV贾社线桥北公变	315	151.83	252	-226.26
855	南阳镇平	10kV彭北线万庄公变	200	15.13	160	129.74
856	南阳镇平	10kV彭供一线乡直南2#公变	315	47.31	252	102.97
857	南阳镇平	10kV枣供一线小周营公变	100	26.3	80	53.70
858	南阳镇平	10kV林楚线楚营村千亿斤23#公变（机井）	200	0.02	160	159.96
859	南阳镇平	10kV涅魏线后杨庄公变	400	154.61	320	-298.44
860	南阳镇平	10kV林黑线公吉王土地整理9#公变（机井）	200	9.94	160	140.12
861	南阳镇平	10kV林楚线楚营村千亿斤25#公变（机井）	200	0.1	160	159.80
862	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙麻营公变	200	27.04	160	105.92
863	南阳镇平	马岗郭家台区	200	28.11	160	103.78
864	南阳镇平	10kV寨供五线老王营3#公变	250	96.61	200	-41.53
865	南阳镇平	10kV佛北线马隐店村张湾公变	400	120.46	320	-161.84
866	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄2#公变	500	233.2	400	-766.00

867	南阳镇平	10kV彭供一线花生市场公变	400	154.19	320	-296.76
868	南阳镇平	10kV高卢线郝沟北公变	400	21.86	320	232.56
869	南阳镇平	10kV柳柳线西沟公变	200	32.21	160	95.58
870	南阳镇平	10kV贾马线黄楝扒西公变	200	30.21	160	99.58
871	南阳镇平	10kV龙社线仵家庄公变	100	35.62	80	44.38
872	南阳镇平	10kV安供三线何寨杨庄公变	100	18.94	80	61.06
873	南阳镇平	10kV彭乡线张庄东公变	200	23.12	160	113.76
874	南阳镇平	10kV宝供八线大奋庄南2#公变	200	64	160	32.00
875	南阳镇平	10kV杨供四线李家营刘庄公变	200	11	160	138.00
876	南阳镇平	10kV寨供八线铁场北2#公变	100	15.6	80	64.40
877	南阳镇平	10kV寨供一线姜沟公变	200	11.75	160	136.50
878	南阳镇平	袁营西公变	200	39.88	160	80.24
879	南阳镇平	10kV佛北线王湾3#公变	200	71.84	160	16.32
880	南阳镇平	10kV高高线徐沟上营公变	200	53.51	160	52.98
881	南阳镇平	10kV高王线乡直2#公变	200	39.61	160	80.78
882	南阳镇平	10kV枣供三线周家公变	200	22.57	160	114.86
883	南阳镇平	10kV袁供线南郭庄2#公变	200	15.01	160	129.98
884	南阳镇平	kV枣供三线枣园镇塔梁村千亿斤28#井（机井	200	12.94	160	134.12
885	南阳镇平	10kV郑供二线岁坡西公变	200	31.13	160	97.74
886	南阳镇平	V林布线华沟村高标准农田建设2号公变（机	100	0	80	80.00
887	南阳镇平	0kV贾贾线高标准农田苇子坑北公变（机井）	100	0.04	80	79.96
888	南阳镇平	10kV高韩线拐沟导师庄公变	200	11.59	160	136.82
889	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙村西机井公变	100	0.02	80	79.98
890	南阳镇平	10kV贾社线寺后张西公变	315	36.83	252	135.99
891	南阳镇平	10kV枣供一线安洼农综3#公变	200	0.11	160	159.78
892	南阳镇平	贾马线小农水马庄南粮库南1#井井通公变（机	100	7.93	80	72.07
893	南阳镇平	10kV彭供一线潘庄公变	160	16.64	128	101.38
894	南阳镇平	10kV龙社线梅子沟公变	100	8.66	80	71.34
895	南阳镇平	10kV袁魏线十里庄吴营2#公变	200	41.71	160	76.58
896	南阳镇平	候集土地整理袁营村(100-84)（机井）	200	0	160	160.00
897	南阳镇平	10kV官卢线刘沟秋树庙公变	200	25.29	160	109.42
898	南阳镇平	10kV杨供四线林北公变	200	69.56	160	20.88
899	南阳镇平	乔其营北公变	200	23.86	160	112.28
900	南阳镇平	10kV贾工线牧庄开发区公变	160	85.08	128	-8.13
901	南阳镇平	10kV徐普线双石桥公变	315	153.07	252	-230.17
902	南阳镇平	10kV袁建线东门西台公变	630	91.25	504	-70.88
903	南阳镇平	10kV袁府线县委外出线公变	500	170.14	400	-450.70
904	南阳镇平	10kV贾社线王家庄公变	200	42.6	160	74.80
905	南阳镇平	10kV龙皂线翻水泉公变	200	23.09	160	113.82
906	南阳镇平	10kV安供三线安子营公变	400	31.24	320	195.04
907	南阳镇平	10kV杨供四线谢庄2#公变	315	53.92	252	82.15
908	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙中2#公变	200	63.83	160	32.34
909	南阳镇平	10kV宝供四线范营2#公变	200	39.87	160	80.26
910	南阳镇平	10kV佛平线石佛寺5#公变	500	72.35	400	38.25
911	南阳镇平	10kV老老线杨庄公变	200		160	160.00
912	南阳镇平	10kV新柳线王沟3#公变	100	26.08	80	53.92
913	南阳镇平	10kV杨供四线林寨北3#公变	400	69.74	320	41.04

914	南阳镇平	10kV老老线镇直新区公变	315	169.98	252	-283.44
915	南阳镇平	0kV林潘线土地整理代营村53(5)公变（机井	200	0	160	160.00
916	南阳镇平	10kV高韩线乔沟北公变	100	41.29	80	38.71
917	南阳镇平	10kV新雪线八里桥公变	250	26.87	200	132.83
918	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄3#公变	80	37.24	64	34.21
919	南阳镇平	10kV杨供四线白庄中公变	200	37.91	160	84.18
920	南阳镇平	10kV龙皂线王坪白湾公变	100	14.13	80	65.87
921	南阳镇平	10kV龙社线三潭村公变	80	28.32	64	41.34
922	南阳镇平	刘营东公变	400	44.53	320	141.88
923	南阳镇平	镇政府公变	315	76.18	252	12.03
924	南阳镇平	10kV彭供一线毛庄公变	100	17.53	80	62.47
925	南阳镇平	10kV官晁线时庄公变	100	18.18	80	61.82
926	南阳镇平	10kV贾工线小集南公变	200	44.84	160	70.32
927	南阳镇平	10kV贾贾线华星商场南公变	315	108.05	252	-88.36
928	南阳镇平	10kV卢供四线白北公变	200	32.15	160	95.70
929	南阳镇平	10kV宝供八线曹营公变	315	62.36	252	55.57
930	南阳镇平	10kV贾社线寺后张开发公变	160	14.62	128	104.61
931	南阳镇平	10kV宝供八线小马营2#公变	200	61.93	160	36.14
932	南阳镇平	10kV寨供一线贾寨东公变	200	127.61	160	-95.22
933	南阳镇平	10kV宝供三线榆盘东开发区公变	250	91.42	200	-28.55
934	南阳镇平	10kV贾普线线杨庙公变	200	25.31	160	109.38
935	南阳镇平	项寨刘庄公变	200	104.05	160	-48.10
936	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗新村公变	200	59.82	160	40.36
937	南阳镇平	10kV徐纺线袜厂路灯公变	500	142.41	400	-312.05
938	南阳镇平	10kV宝供四线韩家公变	50	9.32	40	35.34
939	南阳镇平	10kV马供三线乡直变公变	400	75.97	320	16.12
940	南阳镇平	10kV安供三线李园北公变	315	56.4	252	74.34
941	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄8#公变	400	186.52	320	-426.08
942	南阳镇平	10kV涅普线刘营西公变	200	51.85	160	56.30
943	南阳镇平	10kV老老线曾寨潘庄公变	200	102.67	160	-45.34
944	南阳镇平	10kV龙社线清凉树西公变	100	15.95	80	64.05
945	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼南公变	400	86.84	320	-27.36
946	南阳镇平	10kV彭供一线鲁杨庄公变	200	37.82	160	84.36
947	南阳镇平	10kV涅胶线陈茨园公变	200	34.57	160	90.86
948	南阳镇平	10kV官王线圪辽河公变	200	16.84	160	126.32
949	南阳镇平	10kV涅魏线秦家庄2#公变	315	150.13	252	-220.91
950	南阳镇平	10kV宝供四线范营村新建抽水1#机井公变	100	0	80	80.00
951	南阳镇平	10kV枣供四线老时营2#公变	200	50.08	160	59.84
952	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙西公变	400	37.39	320	170.44
953	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙鄢岗公变	160	41.47	128	61.65
954	南阳镇平	陈召建公变	250	31.53	200	121.18
955	南阳镇平	10kV侯郭线熊庄2#公变	315	14.66	252	205.82
956	南阳镇平	10kV徐建线碾坊庄2#公变	500	165.37	400	-426.85
957	南阳镇平	10kV林直线街东公变	400	113.65	320	-134.60
958	南阳镇平	10kV宝供七线建材市场公变	630	335	504	-1606.50
959	南阳镇平	10kV袁中线幼儿园公变	500	241.95	400	-809.75
960	南阳镇平	10kV官王线南官家公变	200	27.18	160	105.64

961	南阳镇平	10kV袁雪线雪枫路公变	500	301.31	400	-1106.55
962	南阳镇平	10kV老老线江田2#公变	200	35.99	160	88.02
963	南阳镇平	10kV林布线李寨北公变	100	22.82	80	57.18
964	南阳镇平	10kV城供三线农机东公变	315	118.23	252	-120.42
965	南阳镇平	10kV袁医线杏花北公变	500	138.71	400	-293.55
966	南阳镇平	10kV官石线郝堂新村公变	200	8.9	160	142.20
967	南阳镇平	10kV安供二线安子营南2#公变	100	20.53	80	59.47
968	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理29号变（机井）	200	1.51	160	156.98
969	南阳镇平	10kV林普线朱张营2#公变	200	22.82	160	114.36
970	南阳镇平	10kV袁魏线袁营西公变	315	9.62	252	221.70
971	南阳镇平	10kV袁杏线新城西3#公变	400	200.29	320	-481.16
972	南阳镇平	10kV杨供一线黄营南公变	100	23.62	80	56.38
973	南阳镇平	10kV涅胶线肖营东2#公变	400	150.54	320	-282.16
974	南阳镇平	10kV袁供线老坟洼2#公变	200	38.26	160	83.48
975	南阳镇平	10kV官石线齐营村机井1#公变	100	0	80	80.00
976	南阳镇平	10kV寨供八线裴营南公变	200	46.3	160	67.40
977	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村土楼北2#机井公变	100	0	80	80.00
978	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡村刁坡南机井1#公变	100	7.99	80	72.01
979	南阳镇平	10kV新柳线过岗学校门口公变	100	23.25	80	56.75
980	南阳镇平	0kV林潘线土地整理代营村20(7)公变（机井	200	7.08	160	145.84
981	南阳镇平	10kV杨供四线石庄2#公变	200	28.79	160	102.42
982	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙村1#机井公变	100	4.52	80	75.48
983	南阳镇平	10kV杨供三线马营2#公变	200	36.13	160	87.74
984	南阳镇平	10kV杨供三线贾庄2#公变	200	47.22	160	65.56
985	南阳镇平	10kV枣供三线上河公变	200	15.65	160	128.70
986	南阳镇平	高营村31#公变（机井）	100	0.07	80	79.93
987	南阳镇平	10kV袁建线梁家庄3#公变	400	98.82	320	-75.28
988	南阳镇平	10kV老星线二道河移民新村公变	200	78.6	160	2.80
989	南阳镇平	10kV新柳线胡家路口2#公变	100	17.03	80	62.97
990	南阳镇平	10kV彭乡线张庄东1#机井公变	100	0.02	80	79.98
991	南阳镇平	吕岗2#公变	200	20.92	160	118.16
992	南阳镇平	镇平王官营村100KVA-21(03)（机井）	200	0	160	160.00
993	南阳镇平	杨供一线杨营土地整理草房梁村(50-10)（机	200	3.35	160	153.30
994	南阳镇平	10kV杨供四线白庄中2#公变	200	24.71	160	110.58
995	南阳镇平	侯集张庄土地整理5号变（机井）	200	0.02	160	159.96
996	南阳镇平	10kV龙社线鸭子沟公变	100	47.38	80	32.62
997	南阳镇平	马线小农水开发大龙庙香匠王井井通公变（	100	0.05	80	79.95
998	南阳镇平	10kV枣供三线申家公变	200	5.61	160	148.78
999	南阳镇平	10kV林潘线代营西公变	100	19.81	80	60.19
1000	南阳镇平	10kV新魏线付营村大石桥1号机井公变	100	25.95	80	54.05
1001	南阳镇平	10kV高寺线寺山5#公变	200	9.49	160	141.02
1002	南阳镇平	10kV袁医线杏花2#公变	400	29.63	320	201.48
1003	南阳镇平	10kV柳遮线孙刘公变	200		160	160.00
1004	南阳镇平	白杨村50-37公变（机井）	200	7.71	160	144.58
1005	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨村部公变	100	31.32	80	48.68
1006	南阳镇平	10kV袁供线园丁元2#公变	315	71.95	252	25.36
1007	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗新庄公变	200	18.91	160	122.18

1008	南阳镇平	10kV枣供一线官李公变	200	10.44	160	139.12
1009	南阳镇平	镇直南2#公变	400	174.84	320	-379.36
1010	南阳镇平	10kV高供一线付寨西公变	200	36.95	160	86.10
1011	南阳镇平	10kV佛社线贺庄西公变	315	123.86	252	-138.16
1012	南阳镇平	10kV林布线沙布口2#公变	200	28.25	160	103.50
1013	南阳镇平	10KV官王线管家北公变(机井）	200	7.46	160	145.08
1014	南阳镇平	10kV彭乡线西王庄2#公变	200	77.49	160	5.02
1015	南阳镇平	V杨供一线杨营土地整理小岗村(100-55)（机	200	3.92	160	152.16
1016	南阳镇平	宋营村40#公变（机井）	100	0	80	80.00
1017	南阳镇平	赵营北2#公变	200	51.05	160	57.90
1018	南阳镇平	10kV徐康线县医院2#公变	315	143.48	252	-199.96
1019	南阳镇平	10kV林直线土楼东公变	100	1.63	80	78.37
1020	南阳镇平	10kV枣供一线周岗烟叶1#公变	200	0.14	160	159.72
1021	南阳镇平	10kV安供二线何寨南公变	200	38.6	160	82.80
1022	南阳镇平	10kV林普线李慎动村千亿斤35#公变	100	0.04	80	79.96
1023	南阳镇平	10kV轩供二线中其营3#公变	200	43.43	160	73.14
1024	南阳镇平	10kV袁魏线王岗北公变	100	15.83	80	64.17
1025	南阳镇平	10kV徐紫线楼房庄西2#公变	500	173.29	400	-466.45
1026	南阳镇平	裴赵李庄公变	200	19.3	160	121.40
1027	南阳镇平	10kV佛社线镇政府3#公变	315	107.26	252	-85.87
1028	南阳镇平	10kV枣供四线石桥王西公变	200	27.78	160	104.44
1029	南阳镇平	团中2#公变	200	39.03	160	81.94
1030	南阳镇平	郭庄南2#公变	200	33.46	160	93.08
1031	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄北井井通机井公变	100	0	80	80.00
1032	南阳镇平	10kV官石线郝堂西公变	200	51.86	160	56.28
1033	南阳镇平	10kV马供三线贾庄村贾庄南3#公变	200	0	160	160.00
1034	南阳镇平	10kV新魏线梁家2#公变	100	15.57	80	64.43
1035	南阳镇平	大湖村大湖1号机井公变	100	0	80	80.00
1036	南阳镇平	10kV轩供一线苏庄村岳庄公变	100	28.15	80	51.85
1037	南阳镇平	0kV马供二线白衣西西头小农水公变（机井）	100	0	80	80.00
1038	南阳镇平	10kV彭供一线吴庄东机井公变	100	0.03	80	79.97
1039	南阳镇平	10kV宝供三线于盘南公变	315	65.93	252	44.32
1040	南阳镇平	10kV杨供一线小岗东公变	200	15.26	160	129.48
1041	南阳镇平	V林布线华沟村高标准农田建设1号公变（机	100	7.39	80	72.61
1042	南阳镇平	V贾贾线高标准农田上辛营马河湾公变（机井	100	0	80	80.00
1043	南阳镇平	10kV贾马线张庄2#公变	200	23.48	160	113.04
1044	南阳镇平	孙楼村50-22公变（机井）	200	0	160	160.00
1045	南阳镇平	熊庄村43公变（机井）	200	0	160	160.00
1046	南阳镇平	10kV新魏线付营土地治理050#公变（机井）	200	0.01	160	159.98
1047	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄西公变	200	48.31	160	63.38
1048	南阳镇平	10kV柳遮线白沟6#机井公变	100	9.31	80	70.69
1049	南阳镇平	10kV老菩线东坡根公变	100	12.97	80	67.03
1050	南阳镇平	10kV佛北线赵湾2#公变	200	59.5	160	41.00
1051	南阳镇平	10kV新柳线白石头公变	200	11.77	160	136.46
1052	南阳镇平	10kV贾贾线南方商城公变	250	61.71	200	45.73
1053	南阳镇平	10kV袁雪线安国北公变	500	184.06	400	-520.30
1054	南阳镇平	10kV新柳线乡直南公变	315	178.51	252	-310.31

1055	南阳镇平	10kV林潘线马洼公变	200	13.48	160	133.04
1056	南阳镇平	10kV徐工线光学口公变	315	131.86	252	-163.36
1057	南阳镇平	10kV马供二线白衣郭庄公变	315	26.6	252	168.21
1058	南阳镇平	10kV老老线陡坡公变	100	17.15	80	62.85
1059	南阳镇平	10kV宝供一线小司营公变	200	70.19	160	19.62
1060	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙东公变	200	31.15	160	97.70
1061	南阳镇平	10kV高王线前砚台2#公变	200	22.64	160	114.72
1062	南阳镇平	10kV贾马线杨寨南公变	250	57.74	200	55.65
1063	南阳镇平	10kV林布线李寨西公变	200	31.24	160	97.52
1064	南阳镇平	10kV徐康线城信外出线	315	15.19	252	204.15
1065	南阳镇平	10kV马供二线夹河李东公变	315	26.49	252	168.56
1066	南阳镇平	10kV贾社线张湾公变	400	33.74	320	185.04
1067	南阳镇平	10kV官王线农业综合开发4#变1（机井）	160	24.54	128	88.74
1068	南阳镇平	10kV寨供一线田庄西公变	200	51.78	160	56.44
1069	南阳镇平	10kV佛云线坡根村岭东公变	160	16.21	128	102.06
1070	南阳镇平	10kV寨供六线李营南2#公变	400	111.13	320	-124.52
1071	南阳镇平	10kV宝供八线李家庄公变	315	45.9	252	107.42
1072	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼村林场北机井公变	100	69.22	80	10.78
1073	南阳镇平	10kV徐建线机电2#公变	400	103.16	320	-92.64
1074	南阳镇平	10kV郑供二线庞坡公变	100	42.19	80	37.81
1075	南阳镇平	10kV高供一线镇直2#公变	400	147.98	320	-271.92
1076	南阳镇平	10kV老老线白杨坡2#公变	100	15.74	80	64.26
1077	南阳镇平	10kV杨供四线白庄南公变	250	28.04	200	129.90
1078	南阳镇平	10kV林黑线四户庄公变	200	49.35	160	61.30
1079	南阳镇平	10kV高王线西李庄烤烟厂公变	200	30.43	160	99.14
1080	南阳镇平	农综开发3#公变（机井）	200	16.38	160	127.24
1081	南阳镇平	10kV徐纺线前小店西公变	500	158.74	400	-393.70
1082	南阳镇平	10kV袁魏线王岗公变	200	16.37	160	127.26
1083	南阳镇平	10kV徐银线柳林西公变	400	95.56	320	-62.24
1084	南阳镇平	10kV高供一线镇直5#公变	500	198.24	400	-591.20
1085	南阳镇平	10kV龙社线乡直北公变	315	96.82	252	-52.98
1086	南阳镇平	乔其营南公变	400	27.01	320	211.96
1087	南阳镇平	10kV轩供一线朱岗岗坡公变	100	40.64	80	39.36
1088	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑高家公变	400	23.18	320	227.28
1089	南阳镇平	10kV贾马线杨寨北1#农综开发公变（机井）	100	0	80	80.00
1090	南阳镇平	10kV柳遮线韩沟1#机井公变	100		80	80.00
1091	南阳镇平	10kV佛北线赵湾6#公变	400	225.2	320	-580.80
1092	南阳镇平	团西3号井井通公变（机井）	100	0	80	80.00
1093	南阳镇平	10kV寨供一线平地山南1#公变	200	8.87	160	142.26
1094	南阳镇平	10kV彭供一线郎庄东公变	200	19.29	160	121.42
1095	南阳镇平	10kV安供二线何寨南2#公变	200		160	160.00
1096	南阳镇平	10kV高寺线陈营村公变	200	49.84	160	60.32
1097	南阳镇平	10kV老老线苏沟公变	100	31.19	80	48.81
1098	南阳镇平	10kV彭北线冯营北公变	400	61.6	320	73.60
1099	南阳镇平	10kV宝供二线连庄北公变	200	55.12	160	49.76
1100	南阳镇平	10kV彭供一线邓庄公变	200	17.9	160	124.20
1101	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄南3#公变	200	29.03	160	101.94

1102	南阳镇平	10kV老老线李家庄灌溉2#公变	100	0.2	80	79.80
1103	南阳镇平	10kV枣供一线周岗西公变	200	12.6	160	134.80
1104	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙村2#机井公变	100	0.03	80	79.97
1105	南阳镇平	10kV林直线街东2#公变	400	161.47	320	-325.88
1106	南阳镇平	侯集马圈王井井通公变（机井）	100	12.75	80	67.25
1107	南阳镇平	10kV高卢线杨堂公变	100	27.81	80	52.19
1108	南阳镇平	10kV卢供二线朱沟村李沟公变	200	49.31	160	61.38
1109	南阳镇平	10kV袁魏线岔河公变	100	16.46	80	63.54
1110	南阳镇平	10kV林杨线郭营北3公变	100	24.25	80	55.75
1111	南阳镇平	10kV老老线蒋庄村井井通公变	200	29.97	160	100.06
1112	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙马营公变	200	31	160	98.00
1113	南阳镇平	10kV贾工线小集南2#公变	200	70.9	160	18.20
1114	南阳镇平	10kV寨供一线贺营东6#公变	315	65.75	252	44.89
1115	南阳镇平	上裴营路口台区	200	28.43	160	103.14
1116	南阳镇平	10kV袁建线银行北公变	315	153.52	252	-231.59
1117	南阳镇平	10kV柳遮线张庄公变	200	60.65	160	38.70
1118	南阳镇平	10kV郑供二线李邦相1#机井公变	100	9.92	80	70.08
1119	南阳镇平	10kV马供一线毕张村毕张南1#机井公变	100	0.07	80	79.93
1120	南阳镇平	10kV枣供一线下辛营2#井井通公变	100	0.06	80	79.94
1121	南阳镇平	10kV林潘线李寨2#机井公变	100	11.14	80	68.86
1122	南阳镇平	10kV涅园线常家2#公变	200	36.86	160	86.28
1123	南阳镇平	西沟白岗公变	200	23.75	160	112.50
1124	南阳镇平	10kV官晁线寨子杨机井4#公变	100	0.2	80	79.80
1125	南阳镇平	10kV林楚线楚营中2#公变	200	27.34	160	105.32
1126	南阳镇平	10kV佛平线单营9#公变	250	66.29	200	34.28
1127	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田张楼2号公变（机井）	100	0.04	80	79.96
1128	南阳镇平	大水沟东土地治理42#公变（机井）	200	0	160	160.00
1129	南阳镇平	10kV寨供三线玉雕湾2#公变	200	87.97	160	-15.94
1130	南阳镇平	10kV寨供五线东郭洼西公变	200	102.98	160	-45.96
1131	南阳镇平	10kV新柳线文化广场公变	200	84.5	160	-9.00
1132	南阳镇平	10kV佛北线赵湾9#公变	400	228.62	320	-594.48
1133	南阳镇平	田岗土地治理02#公变（机井）	200	0.01	160	159.98
1134	南阳镇平	10kV柳张线苏庄村沙河公变	200	26.5	160	107.00
1135	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理沙家村57公变（机井）	200	0	160	160.00
1136	南阳镇平	10kV林黑线黑龙集土地整理4#公变（机井）	200	0	160	160.00
1137	南阳镇平	10kV郑供三线郑坡变电站站用变	100	5.71	80	74.29
1138	南阳镇平	侯集张庄土地整理6号变（机井）	200	0.02	160	159.96
1139	南阳镇平	10kV宝供一线程庄东公变	200	43.7	160	72.60
1140	南阳镇平	10kV卢供四线小李庄公变	200	17.09	160	125.82
1141	南阳镇平	宝供二线2019年高标准农田遇仙桥5#公变（	100	0	80	80.00
1142	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府4#公变	800	28.73	640	410.16
1143	南阳镇平	马线小农水开发马庄村北头1#井井通公变（	100	0	80	80.00
1144	南阳镇平	10kV彭北线石匠庄公变	100	12.98	80	67.02
1145	南阳镇平	10kV贾普线牧庄1#机井公变	100	0	80	80.00
1146	南阳镇平	10kV侯南线槐树庄公变	200	28.64	160	102.72
1147	南阳镇平	10kV宝供二线店子沟公变	400	83.86	320	-15.44
1148	南阳镇平	10kV龙社线银洞河公变	200	18.64	160	122.72

1149	南阳镇平	10kV林潘线程庙中公变	200	47.83	160	64.34
1150	南阳镇平	10kV涅魏线新城西公变	500	134.08	400	-270.40
1151	南阳镇平	10kV高韩线清凉树公变	100	7.27	80	72.73
1152	南阳镇平	10kV彭北线田岗公变	250	34.32	200	114.20
1153	南阳镇平	10kV高供一线郭沟公变	100	14.87	80	65.13
1154	南阳镇平	10kV龙社线东沟公变	100	46.36	80	33.64
1155	南阳镇平	10kV高韩线韩营北公变	200	42.46	160	75.08
1156	南阳镇平	10kV寨供三线老毕庄新村9#公变	500	146.7	400	-333.50
1157	南阳镇平	侯集西门村100KVA-61（机井）	200	0	160	160.00
1158	南阳镇平	10kV马供一线乡直西公变	400	122.77	320	-171.08
1159	南阳镇平	10kV袁供线南张庄2#公变	315	137.97	252	-182.61
1160	南阳镇平	10kV卢供二线樊岗公变	200	28.18	160	103.64
1161	南阳镇平	10kV老老线曾寨邱岗公变	160	25.53	128	87.15
1162	南阳镇平	10kV老老线仓房庄公变	100	29.12	80	50.88
1163	南阳镇平	10kV宝供七线党校路灯公变	500	166.92	400	-434.60
1164	南阳镇平	10kV林潘线薛庙公变	200	36.73	160	86.54
1165	南阳镇平	10kV卢供五线刘冲北公变	200	35.27	160	89.46
1166	南阳镇平	10kV官卢线周堂西公变	200	49.22	160	61.56
1167	南阳镇平	张庄北公变	200	37.39	160	85.22
1168	南阳镇平	10kV袁魏线十里庄王家公变	200	78.97	160	2.06
1169	南阳镇平	郭庄千亩示范方台区（机井）	315	2.98	252	242.61
1170	南阳镇平	10kV宝供四线前马岗公变	100	18.93	80	61.07
1171	南阳镇平	10kV林楚线楚营南公变	200	18.52	160	122.96
1172	南阳镇平	10kV袁建线梁家庄4#公变	400	70.38	320	38.48
1173	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺公变	100	19.55	80	60.45
1174	南阳镇平	10kV城供一线乔庄公变	500	116.12	400	-180.60
1175	南阳镇平	团西2#公变	400	63.33	320	66.68
1176	南阳镇平	王官营南2#公变	200	58.82	160	42.36
1177	南阳镇平	10kV贾社线路灯建行公变	315	140.59	252	-190.86
1178	南阳镇平	10kV寨供六线韩洼公变	250	64.29	200	39.28
1179	南阳镇平	10kV佛仵线贺庄25#公变	400	65.96	320	56.16
1180	南阳镇平	10kV宝供一线郝王庄台公变	200	29.07	160	101.86
1181	南阳镇平	10kV徐普线十二里河北公变	250	66	200	35.00
1182	南阳镇平	10kV贾社线贾小操场公变	315	161.39	252	-256.38
1183	南阳镇平	10kV贾工线桥南3#公变	200	73.77	160	12.46
1184	南阳镇平	10kV柳遮线苗沟公变	100	24.33	80	55.67
1185	南阳镇平	10kV新魏线大关口公变	50	9.32	40	35.34
1186	南阳镇平	10kV官曲线柴庄北公变	200	30.19	160	99.62
1187	南阳镇平	10kV彭乡线詹庄东机井公变	100	0.02	80	79.98
1188	南阳镇平	10kV彭乡线李金庄南机井公变	100	0.02	80	79.98
1189	南阳镇平	10kV徐康线梨园东公变	400	199.86	320	-479.44
1190	南阳镇平	10kV老老线西洼2#公变	50	9.99	40	35.01
1191	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村3#机井公变	80	0	64	64.00
1192	南阳镇平	10kV官曲线齐岗东公变	100	29.94	80	50.06
1193	南阳镇平	10kV枣供四线陈岗西公变	200	28.17	160	103.66
1194	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄公变	400	76.66	320	13.36
1195	南阳镇平	10kV贾普线线老君庙公变	250	57.87	200	55.33

1196	南阳镇平	王营东公变	400	60.98	320	76.08
1197	南阳镇平	10kV老老线吴沟公变	100	22.89	80	57.11
1198	南阳镇平	10kV寨供八线杨芳春公变	200	35.2	160	89.60
1199	南阳镇平	10kV彭北线范庄公变	200	41.37	160	77.26
1200	南阳镇平	10kV徐纺线烟草西库公变	630	173.96	504	-591.95
1201	南阳镇平	10kV高卢线谢沟公变	200	35.96	160	88.08
1202	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾西公变	500	91.78	400	-58.90
1203	南阳镇平	郭庄公变	200	43.43	160	73.14
1204	南阳镇平	10kV彭供一线周庄公变	100	14.84	80	65.16
1205	南阳镇平	10kV杨供四线胡坡公变	160	61.76	128	29.18
1206	南阳镇平	10kV安供三线小柳庄公变	400	53.75	320	105.00
1207	南阳镇平	10kV宝供一线闫庄公变	200	37.48	160	85.04
1208	南阳镇平	10kV城供三线知青东公变	315	78.19	252	5.70
1209	南阳镇平	张庄南公变	200	30.67	160	98.66
1210	南阳镇平	10kV官曲线齐岗村齐岗2号机井公变	100	0.03	80	79.97
1211	南阳镇平	10kV柳遮线魏营村村委公变	100	0	80	80.00
1212	南阳镇平	10kV卢供五线王营公变	200	18.04	160	123.92
1213	南阳镇平	10kV侯社线元营东公变	200	20.33	160	119.34
1214	南阳镇平	10kV安供五线刘营北公变	200	34.82	160	90.36
1215	南阳镇平	柳泉公变	200	35.66	160	88.68
1216	南阳镇平	10kV柳张线中其营村部公变	250	20.55	200	148.63
1217	南阳镇平	项寨北公变	200	67.03	160	25.94
1218	南阳镇平	10kV官社线街北4#公变	315	106.39	252	-83.13
1219	南阳镇平	10kV贾贾线南方商城北公变	315	71.77	252	25.92
1220	南阳镇平	10kV轩供一线小苏扒公变	200	59.24	160	41.52
1221	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙东公变	400	39.28	320	162.88
1222	南阳镇平	10kV宝供八线柳林东公变	400	84.41	320	-17.64
1223	南阳镇平	10kV宝供八线大马营2#公变	200	45.94	160	68.12
1224	南阳镇平	10kV寨供二线大仵营村3#机井公变	80	0	64	64.00
1225	南阳镇平	10kV安供五线大张庄公变	200	35.72	160	88.56
1226	南阳镇平	10kV贾马线栗扒村部东小农水公变（机井）	100	0	80	80.00
1227	南阳镇平	10kV徐工线三小公用变	400	104.23	320	-96.92
1228	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺河岔公变	200	33.21	160	93.58
1229	南阳镇平	10kV彭供一线宋庄公变	100	16.06	80	63.94
1230	南阳镇平	狄庄南公变	100	27.02	80	52.98
1231	南阳镇平	10kV徐建线新城2#公变	500	140.56	400	-302.80
1232	南阳镇平	10kV寨供一线贺营开发区公变	315	190	252	-346.50
1233	南阳镇平	10kV袁医线镇普公变	500	181.02	400	-505.10
1234	南阳镇平	10kV袁供线交警队公变	500	158.07	400	-390.35
1235	南阳镇平	10kV贾贾线师洼东公变	200	38.16	160	83.68
1236	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙河南公变	100	17.95	80	62.05
1237	南阳镇平	10kV郑供二线魏营下河公变	160	18.84	128	97.86
1238	南阳镇平	10kV佛供线石佛寺7#公变	315	160.88	252	-254.77
1239	南阳镇平	10kV林楚线杜庄公变	200	52.16	160	55.68
1240	南阳镇平	10kV高卢线王沟公变	100	29.02	80	50.98
1241	南阳镇平	10kV高供一线孙湾王营公变	100	13.53	80	66.47
1242	南阳镇平	10kV新开线胡家路口公变	200	40.79	160	78.42

1243	南阳镇平	10kV新竺线杨光寺公变	100	21.16	80	58.84
1244	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑南公变	400	49.34	320	122.64
1245	南阳镇平	10kV安供五线宋庄公变	200	28.62	160	102.76
1246	南阳镇平	10kV卢供四线小魏营2公变	200	57.37	160	45.26
1247	南阳镇平	姜营南公变	400	44.29	320	142.84
1248	南阳镇平	10kV安供三线李园公变	315	25.27	252	172.40
1249	南阳镇平	10kV袁杏线体育场2#公变	400	68.59	320	45.64
1250	南阳镇平	10kV林布线布袋王农综开发5#公变	100	21.84	80	58.16
1251	南阳镇平	10kV袁杏线周庄2#公变	400	84.83	320	-19.32
1252	南阳镇平	10kV林黑线余西3#公变	200	48.06	160	63.88
1253	南阳镇平	10kV侯北线高标准农田建设谭寨6号（机井）	100	10.6	80	69.40
1254	南阳镇平	10kV高寺线罗圈洼2#公变	100	13.62	80	66.38
1255	南阳镇平	10kV侯北线高标准农田建设北洼8号（机井）	100	0.08	80	79.92
1256	南阳镇平	10kV林潘线土地整理薛庙村25公变（机井）	200	11.45	160	137.10
1257	南阳镇平	10kV杨供四线农综开发1#公变（机井）	200	0.03	160	159.94
1258	南阳镇平	10kV官曲线周闫营机井1#公变	200	50.62	160	58.76
1259	南阳镇平	10kV贾工线桥东金王庄2#公变	200	32.27	160	95.46
1260	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙村4#机井公变	100	25.28	80	54.72
1261	南阳镇平	10kV柳柳线肖庄村肖庄1号机井公变	100	0	80	80.00
1262	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙村关帝庙3#机井公变	100	4.31	80	75.69
1263	南阳镇平	10kV彭乡线李庄西机井公变	100	0.02	80	79.98
1264	南阳镇平	10kV马供一线毕张村毕张东1#机井公变	200	0.05	160	159.90
1265	南阳镇平	10kV涅普线粉房庄井井通公变	100	0.02	80	79.98
1266	南阳镇平	10kV彭乡线陈庄东机井公变	100	0.02	80	79.98
1267	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田周堂9#公变（机井）	100	0	80	80.00
1268	南阳镇平	10kV林楚线白庙孙营公变	100	39.61	80	40.39
1269	南阳镇平	西门村26#公变（机井）	100	8.68	80	71.32
1270	南阳镇平	宋营村39#公变（机井）	100	0	80	80.00
1271	南阳镇平	10kV宝供一线安子营闫庄广场公变	160	41.39	128	61.78
1272	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄西公变	100	6.91	80	73.09
1273	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村乡直北公变	200	75.1	160	9.80
1274	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田草王庄19#公变（	100	0	80	80.00
1275	南阳镇平	10kV郑供二线庞坡东公变	200	104.14	160	-48.28
1276	南阳镇平	10kV安供三线余寨王庄西公变	200	28.45	160	103.10
1277	南阳镇平	10kV宝供二线杨庄南公变	100	2.67	80	77.33
1278	南阳镇平	10kV高韩线刘坟党家公变	100	10.64	80	69.36
1279	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄村委2#公变	400	151.18	320	-284.72
1280	南阳镇平	V枣供五线枣园镇烂银张村千亿斤14#井（机	200	0	160	160.00
1281	南阳镇平	10kV官石线高标准农田齐营村2#机井公变	100	0	80	80.00
1282	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田8号	100	11.45	80	68.55
1283	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺11#公变	315	167.72	252	-276.32
1284	南阳镇平	项店千亿斤3#公变（机井）	160	1.31	128	125.90
1285	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田白草庄3#公变（	100	0.02	80	79.98
1286	南阳镇平	10kV官卢线前曹营自然村1#公变	200	19.55	160	120.90
1287	南阳镇平	贾贾线高标准农田下户杨张营东1号公变（机	100	0	80	80.00
1288	南阳镇平	候集土地整理大赵营50-27（机井）	200	0.02	160	159.96
1289	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发2号（机井）	200	0	160	160.00

1290	南阳镇平	10kV枣供三线枣园镇上岗村千亿斤16#井	200	0.01	160	159.98
1291	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田桥东一初中机井公变	100	3.52	80	76.48
1292	南阳镇平	10kV官王线杨家公变	200	7.07	160	145.86
1293	南阳镇平	10kV宝供六线钢材市场公变	500	127.68	400	-238.40
1294	南阳镇平	候集土地整理侯寨村100-65（机井）	200	23.71	160	112.58
1295	南阳镇平	10kV袁杏线环保局公变	400	28.46	320	206.16
1296	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王2#井井通公变	100	13.78	80	66.22
1297	南阳镇平	10kV宝供六线华阳驾校公变	200	86.42	160	-12.84
1298	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田下户杨北1号公变	200	1.64	160	156.72
1299	南阳镇平	10kV官曲线曲屯北2#公变	200	44.13	160	71.74
1300	南阳镇平	10kV新柳线肖庄西公变	200	72.2	160	15.60
1301	南阳镇平	10kV徐普线五里岗东3#公变	315	101.34	252	-67.22
1302	南阳镇平	10kV新柳线乡直西公变	250	69.81	200	25.48
1303	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里4#公变	800	47.66	640	258.72
1304	南阳镇平	10kV官晁线时庄北公变	200	49.29	160	61.42
1305	南阳镇平	10kV官卢线大刘沟公变	200	32.86	160	94.28
1306	南阳镇平	10kV安供五线小张庄东机井公变	200	0	160	160.00
1307	南阳镇平	10kV贾贾线路灯加油站2#公变	315	113.13	252	-104.36
1308	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾村1#机井公变	80	0	64	64.00
1309	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡4#居民公变	800	33.54	640	371.68
1310	南阳镇平	10kV佛云线砂岗村陆家沟公变	200	39.59	160	80.82
1311	南阳镇平	房营北3#公变	200	35.58	160	88.84
1312	南阳镇平	V枣供五线枣园镇大王庙村千亿斤26#井（机	200	0.08	160	159.84
1313	南阳镇平	10kV寨供三线贺营5#公变	315	107.85	252	-87.73
1314	南阳镇平	10kV新柳线张庄2#公变	400		320	320.00
1315	南阳镇平	林布线布德王村高标准农田建设5号公变（机	100	0.07	80	79.93
1316	南阳镇平	10kV宝供三线陈园2#公变	200	36.67	160	86.66
1317	南阳镇平	10kV彭北线张庄北公变	200	38.65	160	82.70
1318	南阳镇平	10kV卢供五线彭岗西坡公变	200	24.17	160	111.66
1319	南阳镇平	10kV新柳线肖庄东公变	200	65.36	160	29.28
1320	南阳镇平	10kV枣供三线烂银张西公变	200	0	160	160.00
1321	南阳镇平	10kV杨供一线柴庄2#公变	200	21.28	160	117.44
1322	南阳镇平	10kV龙社线钟头岩2#公变	100	10.34	80	69.66
1323	南阳镇平	10kV彭乡线西王庄西公变	315	0.05	252	251.84
1324	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘村沙河刘北3#公变	200	21.88	160	116.24
1325	南阳镇平	10kV杨供二线胡坡3#公变	200	65.74	160	28.52
1326	南阳镇平	10kV林黑线大余营村余东南公变	200	15.06	160	129.88
1327	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村黑龙集南2#公变	200	26.8	160	106.40
1328	南阳镇平	10kV枣供四线吴家公变	200	48.48	160	63.04
1329	南阳镇平	10kV郑供一线新蒋坡2#公变	200	0	160	160.00
1330	南阳镇平	侯集王营土地整理41号变（机井）	200	10.1	160	139.80
1331	南阳镇平	10kV林潘线代营南2#公变	100	18.84	80	61.16
1332	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田申寨2号机井公变	100	0.02	80	79.98
1333	南阳镇平	侯集王营土地整理42号变（机井）	200	0.01	160	159.98
1334	南阳镇平	10kV寨供五线老王营北2#公变	200	51.01	160	57.98
1335	南阳镇平	10kV郑供二线蒋坡3#公变	315	135.2	252	-173.88
1336	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿斤1#公变（机井）	200	0.02	160	159.96

1337	南阳镇平	10kV林普线街西村街西北公变	200	123.94	160	-87.88
1338	南阳镇平	10kV高韩线史岗北公变	100	35	80	45.00
1339	南阳镇平	10kV袁医线一里沟3#公变	400	0	320	320.00
1340	南阳镇平	10kV寨供二线大仵营村1#机井公变	80	0	64	64.00
1341	南阳镇平	10kV杨供一线小岗路口公变	200	43.29	160	73.42
1342	南阳镇平	10kV宝供二线孙庄3#公变	200	28.16	160	103.68
1343	南阳镇平	0kV林黑线沙河刘土地整理14#公变（机井）	200	0.12	160	159.76
1344	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄西2#公变	200	39.76	160	80.48
1345	南阳镇平	10kV官晁线老张营村2#机井	100	0.02	80	79.98
1346	南阳镇平	10kV宝供一线闫庄中2#公变	200	92.09	160	-24.18
1347	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙农综开发3#公变	200	0.11	160	159.78
1348	南阳镇平	大温庄土地治理37#公变（机井）	200	2.19	160	155.62
1349	南阳镇平	王河土地治理07#公变（机井）	200	0.02	160	159.96
1350	南阳镇平	10kV宝供四线范营北公变	200	18.22	160	123.56
1351	南阳镇平	10kV侯郭线张庄村王湖公变	200	17.44	160	125.12
1352	南阳镇平	10kV林杨线农综开发15#公变（机井）	200	29.83	160	100.34
1353	南阳镇平	小西岗北2#台区	100	28.15	80	51.85
1354	南阳镇平	10kV高供一线鱼池东公变	200	18.32	160	123.36
1355	南阳镇平	房营村28#公变（机井）	100	0.08	80	79.92
1356	南阳镇平	侯集高营土地整理27号变（机井）	200	7.65	160	144.70
1357	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡6#居民公变	800	0	640	640.00
1358	南阳镇平	侯集王官营村50KVA-23(04)（机井）	200	0.02	160	159.96
1359	南阳镇平	侯集张庄土地整理4号变（机井）	200	18.51	160	122.98
1360	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相岗上公变	200	46.73	160	66.54
1361	南阳镇平	10kV杨供四线李家营东2#公变	200	56.81	160	46.38
1362	南阳镇平	10kV马供一线毕张西1#公变	200	40.72	160	78.56
1363	南阳镇平	田寨村22#公变（机井）	100	0	80	80.00
1364	南阳镇平	10kV林黑线余东土地整理33#公变（机井）	200	0.02	160	159.96
1365	南阳镇平	0kV林黑线公吉王土地整理11#公变（机井）	200	13.97	160	132.06
1366	南阳镇平	10kV侯郭线王官营中2#公变	100	33.94	80	46.06
1367	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田王洼7#公变（机	100	0	80	80.00
1368	南阳镇平	10kV贾社线闵河村闵河北公变	200	17.48	160	125.04
1369	南阳镇平	10kV杨供一线沙家5#公变	200	59.23	160	41.54
1370	南阳镇平	V枣供五线枣园镇大王庙村千亿斤23#井（机	200	0	160	160.00
1371	南阳镇平	10kV高寺线上河开发区公变	100	6.52	80	73.48
1372	南阳镇平	10kV新柳线西沟白岗2#公变	200	16.93	160	126.14
1373	南阳镇平	10kV林杨线郭营北5公变	100	27.88	80	52.12
1374	南阳镇平	10kV彭供一线秦营南公变	400	54.41	320	102.36
1375	南阳镇平	郭庄村50-51公变（机井）	200	0	160	160.00
1376	南阳镇平	候集土地整理侯寨村100-37（机井）	200	14.39	160	131.22
1377	南阳镇平	房营村30#公变（机井）	100	24.89	80	55.11
1378	南阳镇平	镇平县金陵外国语幼儿园变压器	630	85.62	504	-35.41
1379	南阳镇平	10kV卢供五线山北张村河西公变	200	0	160	160.00
1380	南阳镇平	候集土地整理项店村100-33（机井）	200	7.36	160	145.28
1381	南阳镇平	10kV林普线朱张营村千亿斤37#公变	200	23.76	160	112.48
1382	南阳镇平	宋营村38#公变（机井）	100	0	80	80.00
1383	南阳镇平	永丰庄村8#公变（机井）	100	9.47	80	70.53

1384	南阳镇平	10kV林黑线官寺村农综开发1#公变（机井）	200	0.03	160	159.94
1385	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村申寨南2#公变	200	0	160	160.00
1386	南阳镇平	10kV新柳线邢营3#公变	200	7.89	160	144.22
1387	南阳镇平	10kV老菩线任家沟村任家公变	100	5.49	80	74.51
1388	南阳镇平	10kV寨供五线栾营4#公变	200	39.75	160	80.50
1389	南阳镇平	10kV柳遮线常营南公变	100	36.89	80	43.11
1390	南阳镇平	10kV彭乡线朱庄南机井公变	100	0.02	80	79.98
1391	南阳镇平	10kV城供一线城郊联社2#公变	400	115.42	320	-141.68
1392	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田薛关徐营机井公变	100	0	80	80.00
1393	南阳镇平	10kV官晁线草场吴东2#公变	200	40.45	160	79.10
1394	南阳镇平	10kV官晁线山头营村6#机井	100	0.02	80	79.98
1395	南阳镇平	10kV龙社线黄土岭2#公变	30	1.63	24	23.51
1396	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府5#公变	800	29.66	640	402.72
1397	南阳镇平	10kV宝供六线钢材市场2#公变	250	51.1	200	72.25
1398	南阳镇平	10kV马供三线张林镇5#机井公变	100	0.02	80	79.98
1399	南阳镇平	10kV官卢线宁庄公变	200	22.28	160	115.44
1400	南阳镇平	10kV贾社线寺后张南2#公变	200	0	160	160.00
1401	南阳镇平	10kV林黑线四户庄南公变	100	29.04	80	50.96
1402	南阳镇平	永丰庄村9#公变（机井）	100	8.36	80	71.64
1403	南阳镇平	kV马供二线高标准农田夹河李12#公变（机井	100	25.37	80	54.63
1404	南阳镇平	10kV寨供一线榆树庄村3#机井公变	80	0	64	64.00
1405	南阳镇平	林黑线布德王村高标准农田建设4号公变（机	100	0	80	80.00
1406	南阳镇平	10kV柳供线中学门口公变	315	164.1	252	-264.92
1407	南阳镇平	0kV马供二线白衣堂村口小农水公变（机井）	100	0.29	80	79.71
1408	南阳镇平	10kV高韩线香房营南公变	200	10.68	160	138.64
1409	南阳镇平	10kV老余线新村公变	200	7.3	160	145.40
1410	南阳镇平	10kV枣供三线袁营2#公变	100	17.83	80	62.17
1411	南阳镇平	10kV寨供一线罗坑西公变	200	119.32	160	-78.64
1412	南阳镇平	10kV枣供一线前锋中公变	100	39.41	80	40.59
1413	南阳镇平	10kV卢供五线时河公变	200	48.79	160	62.42
1414	南阳镇平	10kV寨供五线杨营路口西公变	200	111.14	160	-62.28
1415	南阳镇平	10kV龙社线扎沟西公变	100	4.72	80	75.28
1416	南阳镇平	10kV寨供二线罗坑2#公变	400	88.66	320	-34.64
1417	南阳镇平	0kV林潘线土地整理代营村1(4)公变（机井）	200	0	160	160.00
1418	南阳镇平	候集土地整理项店村50-24（机井）	200	8.03	160	143.94
1419	南阳镇平	候集土地整理袁营村(100-74)（机井）	200	0	160	160.00
1420	南阳镇平	0kV安供三线堰岔村小农水17#公变（机井）	100	24.62	80	55.38
1421	南阳镇平	10kV郑供二线张井2#公变	200	20.94	160	118.12
1422	南阳镇平	10kV柳遮线黄楝树庙公变	200	10.63	160	138.74
1423	南阳镇平	10kV贾社线闵河村小河赵北公变	200	31.64	160	96.72
1424	南阳镇平	kV杨供一线土地整理草房梁村10公变（机井	200	19.77	160	120.46
1425	南阳镇平	10kV杨供一线小岗西公变	200	43.79	160	72.42
1426	南阳镇平	熊庄村50-41公变（机井）	200	0	160	160.00
1427	南阳镇平	10kV佛平线魏湾16#公变	315	99.65	252	-61.90
1428	南阳镇平	10kV枣供五线山北张南2#公变	200	25.09	160	109.82
1429	南阳镇平	孙楼村50-21公变（机井）	200	22.36	160	115.28
1430	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙魏庄公变	200	20.72	160	118.56

1431	南阳镇平	10kV宝供二线小农水1#公变（机井）	200	0.08	160	159.84
1432	南阳镇平	柳泉西土地治理33#公变（机井）	200	2.33	160	155.34
1433	南阳镇平	田岗2#公变	200	82.29	160	-4.58
1434	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙西公变	100	10.77	80	69.23
1435	南阳镇平	10kV林楚线白庙村杨庄2#公变	200	0	160	160.00
1436	南阳镇平	10kV老星线寺庄新区公变	250	90.04	200	-25.10
1437	南阳镇平	10kV宝供六线建南3#公变	400	79.74	320	1.04
1438	南阳镇平	10kV彭供一线镇直北公变	400	43.67	320	145.32
1439	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田黑龙庙2号机井公变	100	0.01	80	79.99
1440	南阳镇平	10kV宝供七线校场公变	500	244.2	400	-821.00
1441	南阳镇平	10kV老菩线大磨岭公变	200	16.4	160	127.20
1442	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨东公变	400	118.08	320	-152.32
1443	南阳镇平	10kV寨供五线徐营公变	200	80.11	160	-0.22
1444	南阳镇平	10kV彭供一线罗庄公变	200	21.17	160	117.66
1445	南阳镇平	10kV官王线南管家村部公变	200	33.89	160	92.22
1446	南阳镇平	10kV徐纺线消防队公变	500	239.54	400	-797.70
1447	南阳镇平	10kV袁府线四门坑公变	500	69.11	400	54.45
1448	南阳镇平	10kV杨供一线梁营井井通公变	100	21.5	80	58.50
1449	南阳镇平	10kV彭供一线乡直东2#公变	400	56.07	320	95.72
1450	南阳镇平	10kV袁府线有线台公变	400	178.45	320	-393.80
1451	南阳镇平	10kV林黑线布袋王北2#公变	200	26.06	160	107.88
1452	南阳镇平	10kV龙皂线皂北公变	200	67.4	160	25.20
1453	南阳镇平	10kV佛云线仝堂开发区公变	200	39.55	160	80.90
1454	南阳镇平	10kV宝供三线小西营2公变	100	33.8	80	46.20
1455	南阳镇平	10kV彭北线鱼池洼2#公变	200	32.24	160	95.52
1456	南阳镇平	10kV宝供七线县长西公变	500	140.8	400	-304.00
1457	南阳镇平	10kV袁杏线周庄公变	500	41.48	400	192.60
1458	南阳镇平	10kV官石线齐营西3#机井公变	100	0.02	80	79.98
1459	南阳镇平	10kV柳柳线温岗沙沟公变	160	41.77	128	61.17
1460	南阳镇平	10kV官曲线王庄公变	100	25.44	80	54.56
1461	南阳镇平	10kV彭乡线朱庄公变	200	20.23	160	119.54
1462	南阳镇平	10kV林黑线黑龙集土地整理8#公变（机井）	200	0	160	160.00
1463	南阳镇平	大湖村土地治理25#公变（机井）	200	0	160	160.00
1464	南阳镇平	10kV林黑线贾庄土地整理4#公变（机井）	200	0.02	160	159.96
1465	南阳镇平	10kV林黑线余西北2#公变	200	0	160	160.00
1466	南阳镇平	10kV城供三线镇菩路南公变	315	165.35	252	-268.85
1467	南阳镇平	10kV高寺线刘坟吴沟公变	100	6.76	80	73.24
1468	南阳镇平	10kV林杨线尹营机井1#公变	100	105.77	80	-25.77
1469	南阳镇平	10kV枣供四线老时营岗上公变	200	7.45	160	145.10
1470	南阳镇平	10kV寨供一线贺营北公变	315	94.99	252	-47.22
1471	南阳镇平	10kV柳张线苏庄村1号机井公变	100	13.96	80	66.04
1472	南阳镇平	10kV贾社线闵河村相家2#机井公变	200	3.92	160	152.16
1473	南阳镇平	10kV涅普线花房庄公变	250	42.77	200	93.08
1474	南阳镇平	团西2号井井通公变（机井）	100	109.07	80	-29.07
1475	南阳镇平	宋营东2#公变	200	67.04	160	25.92
1476	南阳镇平	10kV佛社线乡直东1#公变	315	116.93	252	-116.33
1477	南阳镇平	10kV宝供八线辛庄2#公变	200	27.46	160	105.08

1478	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村1号机井公变	100	16.77	80	63.23
1479	南阳镇平	苏曹营村1号机井台区考核表（机井）	100	0.03	80	79.97
1480	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄东公变	200	22.39	160	115.22
1481	南阳镇平	10kV马供一线唐营3#公变	400	35.51	320	177.96
1482	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄东2#公变	200	52.94	160	54.12
1483	南阳镇平	10kV彭供一线开发区东公变	400	35.74	320	177.04
1484	南阳镇平	10kV龙社线教化沟2#公变	160	23.43	128	90.51
1485	南阳镇平	10kV涅玉线苏寨南公变	315	154.14	252	-233.54
1486	南阳镇平	10kV官社线寨子杨机井1#公变	100	39.13	80	40.87
1487	南阳镇平	靳营东台区	200	24.1	160	111.80
1488	南阳镇平	10kV郑供二线柳坡公变	315	55.76	252	76.36
1489	南阳镇平	10kV佛社线乡直北公变	500	176.86	400	-484.30
1490	南阳镇平	10kV高王线供电所前公变	200	62.14	160	35.72
1491	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田6号	100	0	80	80.00
1492	南阳镇平	10kV杨供四线林寨23年6批机井2#公变台区	200	0.06	160	159.88
1493	南阳镇平	10kV高寺线李家沟公变	200	13.19	160	133.62
1494	南阳镇平	10kV柳遮线高标准农田4#公变（机井）	100	0	80	80.00
1495	南阳镇平	熊庄5号井井通公变（机井）	100	4.48	80	75.52
1496	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟西公变	200	48.64	160	62.72
1497	南阳镇平	10kV官石线大仵营村2#公变	315	47.63	252	101.97
1498	南阳镇平	10kV枣供一线安洼东2#公变	200	0	160	160.00
1499	南阳镇平	10kV卢供四线白北2#公变	200	16.79	160	126.42
1500	南阳镇平	10kV安供五线刘张营孙庄公变	100	19.18	80	60.82
1501	南阳镇平	10kV佛仵线韩冲苏家公变	200	29.36	160	101.28
1502	南阳镇平	10kV官曲线镇直3#公变	200	16.7	160	126.60
1503	南阳镇平	10kV杨供一线沙家公变	200	31.62	160	96.76
1504	南阳镇平	姜庄东公变	400	45	320	140.00
1505	南阳镇平	10kV城供一线大仓北公变	500	140.17	400	-300.85
1506	南阳镇平	10kV高王线乡直3#公变	200	16.36	160	127.28
1507	南阳镇平	10kV宝供八线牛黄庄公变	250	70.66	200	23.35
1508	南阳镇平	10kV彭乡线西王庄公变	200	45.36	160	69.28
1509	南阳镇平	10kV林楚线大陈营西公变	200	26.52	160	106.96
1510	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇5#公变	800	15.33	640	517.36
1511	南阳镇平	10kV枣供三线烂银张东公变	200	45.1	160	69.80
1512	南阳镇平	10kV徐紫线建业城4#公变	630	76.62	504	21.29
1513	南阳镇平	10kV涅玉线李营北2#公变	400	128.1	320	-192.40
1514	南阳镇平	10kV杨供二线付庄4#公变	400	19.24	320	243.04
1515	南阳镇平	10kV官社线官路河东2#公变	200	0	160	160.00
1516	南阳镇平	10kV佛供线马洼7#公变	200	50.5	160	59.00
1517	南阳镇平	10kV高卢线陈家公变	200	14.64	160	130.72
1518	南阳镇平	10kV袁魏线张家庄2#公变	200	22.17	160	115.66
1519	南阳镇平	10kV寨供八线高标准农田张营村19#机井公变	100	0	80	80.00
1520	南阳镇平	10kV彭供一线彭营村3#公变	400	22.52	320	229.92
1521	南阳镇平	10kV涅普线吴园公变	200	61.76	160	36.48
1522	南阳镇平	团中1号井井通公变（机井）	100	10	80	70.00
1523	南阳镇平	10kV新魏线付营村付营3#机井公变	100	1.07	80	78.93
1524	南阳镇平	10kV佛仵线十里坡1#公变	200	13.39	160	133.22

1525	南阳镇平	10kV枣供二线镇直南2#公变	315	123.68	252	-137.59
1526	南阳镇平	10kV寨供八线高标准农田吕营村10#机井公变	100	0.07	80	79.93
1527	南阳镇平	10kV官石线郝堂3#公变	100	21.03	80	58.97
1528	南阳镇平	10kV龙社线碾坪公变	200	27.32	160	105.36
1529	南阳镇平	10kV高卢线金佛寺西公变	100	12.56	80	67.44
1530	南阳镇平	10kV马供二线白衣村南公变	200	24.88	160	110.24
1531	南阳镇平	10kV彭供一线孟李庄公变	200	41.33	160	77.34
1532	南阳镇平	10kV袁供线南张庄郭庄公变	200	27.63	160	104.74
1533	南阳镇平	10kV杨供四线李家营东公变	200	16.09	160	127.82
1534	南阳镇平	10kV老菩线任家沟吴家庄2#公变	100	21.34	80	58.66
1535	南阳镇平	10kV侯社线姜营东2#公变	200	50.19	160	59.62
1536	南阳镇平	10kV杨供四线胡坡23年6批机井公变	200	0.06	160	159.88
1537	南阳镇平	10kV林杨线郭营23年6批机井2#公变	200	0	160	160.00
1538	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇2#公变	630	26.84	504	334.91
1539	南阳镇平	10kV彭供一线鲁杨庄北公变(机井）	100	11.17	80	68.83
1540	南阳镇平	前袁庄公变	200	43.69	160	72.62
1541	南阳镇平	10kV寨供五线罗营北公变(机井）	200	23.91	160	112.18
1542	南阳镇平	10kV侯北线项店千亿斤5#公变（机井）	160	11.74	128	109.22
1543	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城1#公变	500	8.78	400	356.10
1544	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁村玉皇阁北3#公变	100	20.56	80	59.44
1545	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾西2#公变	200	43.19	160	73.62
1546	南阳镇平	10kV官卢线余宅村部公变	200	9.83	160	140.34
1547	南阳镇平	10kV佛供线马洼中公变	200	78.53	160	2.94
1548	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田老君庙杨庙机井公变	100	0.04	80	79.96
1549	南阳镇平	10kV高卢线金佛寺南公变	315	18.51	252	193.69
1550	南阳镇平	10kV佛供线贺庄东2#公变	200	45.54	160	68.92
1551	南阳镇平	10kV彭乡线李庄公变	100	21.23	80	58.77
1552	南阳镇平	10kV官卢线曹营南公变	200	32.83	160	94.34
1553	南阳镇平	10kV宝供四线铁匠庄何沟公变	100	16.86	80	63.14
1554	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营公变	400	50.86	320	116.56
1555	南阳镇平	狄庄北公变	200	80.07	160	-0.14
1556	南阳镇平	10kV宝供七线工商公变	500	119.29	400	-196.45
1557	南阳镇平	10kV高卢线均刘沟公变	315	39.42	252	127.83
1558	南阳镇平	10kV马供一线栗扒东2公变	200	27.51	160	104.98
1559	南阳镇平	10kV官石线郝堂村机井1#公变	100	23.83	80	56.17
1560	南阳镇平	苏曹营村2号机井台区考核表（机井）	100	0.13	80	79.87
1561	南阳镇平	10kV官社线高标准农田官桥寨5#机井公变	100	12.33	80	67.67
1562	南阳镇平	10kV贾普线李民开发2#公变	200	19.29	160	121.42
1563	南阳镇平	10kV安供五线小农水27#机井公变	200	0	160	160.00
1564	南阳镇平	10kV佛平线单营北公变	160	65.99	128	22.42
1565	南阳镇平	10kV马供一线毕张村毕张南2#机井公变	200	0.06	160	159.88
1566	南阳镇平	10kV枣供三线山南崔家2#公变	200	0	160	160.00
1567	南阳镇平	10kV马供三线高庄村数字智慧农业3#公变	200	0	160	160.00
1568	南阳镇平	10kV袁杏线法院公变	400	18.52	320	245.92
1569	南阳镇平	10kV涅石线马洼南公变	315	100.91	252	-65.87
1570	南阳镇平	10kV贾普线小庙李农综开发机井公变	100	0.03	80	79.97
1571	南阳镇平	10kV贾工线桥东开发2#公变	315	51.22	252	90.66

1572	南阳镇平	10kV马供三线高庄村数字智慧农业5#公变	200	0.03	160	159.94
1573	南阳镇平	项店南2#公变	200	29.35	160	101.30
1574	南阳镇平	项店北2#公变	200	20.73	160	118.54
1575	南阳镇平	10kV宝供五线清馨家园2#公变	630	38.42	504	261.95
1576	南阳镇平	10kV老菩线竹园沟公变	200	22.43	160	115.14
1577	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁村数字智慧农业8#公变	200	0	160	160.00
1578	南阳镇平	10kV侯南线老庄1#公变	200	0	160	160.00
1579	南阳镇平	10kV高寺线姚片4号公变	200	3.69	160	152.62
1580	南阳镇平	10kV新魏线夏庄公变	100	7.59	80	72.41
1581	南阳镇平	10kV袁魏线高西河公变	200	11.42	160	137.16
1582	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村高沟西公变	200	34.05	160	91.90
1583	南阳镇平	10kV官石线小仵营2#公变	200	75.71	160	8.58
1584	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿斤3#公变（机井）	200	0.07	160	159.86
1585	南阳镇平	10kV寨供一线贺营东4#公变	500	114.76	400	-173.80
1586	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼2#公变	200	84.65	160	-9.30
1587	南阳镇平	街北2#公变	160	13.77	128	105.97
1588	南阳镇平	10kV杨供三线贾庄3#公变	200	31.97	160	96.06
1589	南阳镇平	kV枣供三线枣园镇山南村千亿斤24#井（机井	200	0	160	160.00
1590	南阳镇平	V枣供四线枣园镇鱼池马村千亿斤4#井（机井	200	0	160	160.00
1591	南阳镇平	10kV佛北线张沟6#公变	200	16.06	160	127.88
1592	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿斤18#公变（机井）	200	0.1	160	159.80
1593	南阳镇平	10kV彭乡线姜范营西公变(机井）	100	0.03	80	79.97
1594	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村山北村部公变	200	23.73	160	112.54
1595	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发6号（机井）	200	0.01	160	159.98
1596	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼农综开发3号（机井）	100	0	80	80.00
1597	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村4#机井公变	80	0	64	64.00
1598	南阳镇平	永丰庄村12#公变（机井）	100	0	80	80.00
1599	南阳镇平	10kV安供五线古羊庄小农水3#公变（机井）	100	0	80	80.00
1600	南阳镇平	10kV新柳线乡直东公变	250	90.02	200	-25.05
1601	南阳镇平	10kV徐银线地税局南环公变	400	52.58	320	109.68
1602	南阳镇平	0kV林潘线土地整理代营村54(2)公变（机井	200	1.6	160	156.80
1603	南阳镇平	10kV卢供四线高庄公变	160	19.36	128	97.02
1604	南阳镇平	10kV贾普线线育茂张南公变	250	45.29	200	86.78
1605	南阳镇平	10kV徐五线李家庄2#公变	400	127.24	320	-188.96
1606	南阳镇平	10kV高供一线李沟东公变	200	21.28	160	117.44
1607	南阳镇平	10kV高寺线菊花场南公变	100	4.92	80	75.08
1608	南阳镇平	辛庄寨村24#公变（机井）	100	0	80	80.00
1609	南阳镇平	10kV龙社线三潭庙公变	100	13.25	80	66.75
1610	南阳镇平	10kV安供二线乡政府公变	400	197.72	320	-470.88
1611	南阳镇平	10kV高寺线谷营北沟公变	100	10.5	80	69.50
1612	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营2#公变	200	29.09	160	101.82
1613	南阳镇平	10kV卢供四线卢医变电站站用变	100	0	80	80.00
1614	南阳镇平	郭庄村50-58公变（机井）	200	0	160	160.00
1615	南阳镇平	10kV贾普线李民南2#公变	200	0	160	160.00
1616	南阳镇平	10kV徐五线大师园三期居民4#公变	630	14.97	504	409.69
1617	南阳镇平	10kV徐普线开发区东3#公变	400	111.45	320	-125.80
1618	南阳镇平	供三线2019年高标准农田刘张营21#公变（	100	0	80	80.00

1619	南阳镇平	10kV高王线郝家东公变	200	31.33	160	97.34
1620	南阳镇平	10kV林杨线尹营东2#公变	200	53.43	160	53.14
1621	南阳镇平	10kV徐纺线烟草西库2#公变	400	39.7	320	161.20
1622	南阳镇平	10kV柳遮线张俺3#公变	200		160	160.00
1623	南阳镇平	kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤11#井（机井	200	0	160	160.00
1624	南阳镇平	10kV彭北线范庄南公变	315	19.39	252	190.92
1625	南阳镇平	kV贾马线黄楝扒刘家西农综开发公变（机井	100	0.01	80	79.99
1626	南阳镇平	10kV枣供一线步口张2#公变	200	38.96	160	82.08
1627	南阳镇平	10kV高供一线王营2#公变	200	22.14	160	115.72
1628	南阳镇平	10kV郑供二线小柳坡公变	200	60.9	160	38.20
1629	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田姜庄13#公变（机	100	13.03	80	66.97
1630	南阳镇平	10kV彭乡线宋营东公变	200	0	160	160.00
1631	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田桥北机井公变	100	0.04	80	79.96
1632	南阳镇平	10kV徐五线小贾庄公变	250	26.98	200	132.55
1633	南阳镇平	10kV侯郭线辛庄2#公变	200	28.97	160	102.06
1634	南阳镇平	10kV高卢线花坡西沟公变	200	9.31	160	141.38
1635	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗北公变	200	28.5	160	103.00
1636	南阳镇平	10kV卢供二线郭岗北公变	200	24.47	160	111.06
1637	南阳镇平	10kV涅胶线蛟龙碑2#公变	100	28.54	80	51.46
1638	南阳镇平	候集土地整理袁营村(100-83)（机井）	200	1.64	160	156.72
1639	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理31号变（机井）	200	10.97	160	138.06
1640	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理16号变（机井）	200	4.53	160	150.94
1641	南阳镇平	10kV安供三线余寨东公变	200	30.24	160	99.52
1642	南阳镇平	10kV彭乡线朱庄2#公变	100	37.02	80	42.98
1643	南阳镇平	10kV高高线崔岗2#公变	200	30.65	160	98.70
1644	南阳镇平	10kV袁医线新城东2#公变	630	285.64	504	-1295.53
1645	南阳镇平	10kV安供二线何寨1#机井公变	200	0	160	160.00
1646	南阳镇平	10kV安供三线刘张营机井公变	200	0	160	160.00
1647	南阳镇平	10kV柳张线马营3#公变	200		160	160.00
1648	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营3#公变	200	18.4	160	123.20
1649	南阳镇平	10kV贾工线鲁庄2#公变	200	41.58	160	76.84
1650	南阳镇平	10kV徐紫线前小店公变	630	216.62	504	-860.71
1651	南阳镇平	10kV老菩线玉黄庙公变	200	20.69	160	118.62
1652	南阳镇平	10kV城供三线酒厂公变	500	137.03	400	-285.15
1653	南阳镇平	10kV柳遮线陈沟2#公变	200	29.56	160	100.88
1654	南阳镇平	10kV贾普线线牧庄公变	315	43.21	252	115.89
1655	南阳镇平	项寨王庄公变	400	83.23	320	-12.92
1656	南阳镇平	10kV彭北线鱼池洼北公变	200	45.01	160	69.98
1657	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田李普吴西机井公变	100	0	80	80.00
1658	南阳镇平	10kV佛云线盘坡村魏家庄公变	200	7.59	160	144.82
1659	南阳镇平	10kV城供二线检查公变	315	65.62	252	45.30
1660	南阳镇平	10kV柳供线中其营北公变	315	50.59	252	92.64
1661	南阳镇平	项寨公变	400	54.2	320	103.20
1662	南阳镇平	10kV杨供一线沙家3#公变	200	32.78	160	94.44
1663	南阳镇平	10kV高王线东李庄公变	200	17.14	160	125.72
1664	南阳镇平	10kV杨供四线杨庄公变	200	48.23	160	63.54
1665	南阳镇平	10kV宝供二线杨庄公变	100	37.95	80	42.05

1666	南阳镇平	10kV马供三线西张家公变	250	27.42	200	131.45
1667	南阳镇平	10kV马供一线毕张南公变	200	23.4	160	113.20
1668	南阳镇平	10kV彭供一线郑庄公变	315	61.64	252	57.83
1669	南阳镇平	10kV老菩线景常庙公变	80	17.41	64	50.07
1670	南阳镇平	10kV卢供四线花栗树南公变	200	36.53	160	86.94
1671	南阳镇平	10kV彭北线段沟公变	200	40.5	160	79.00
1672	南阳镇平	10kV安供五线小农水25#机井公变	200	0	160	160.00
1673	南阳镇平	10kV新雪线桐树庄3#公变	200	43.75	160	72.50
1674	南阳镇平	10kV寨供六线王木匠4#公变	200	111.05	160	-62.10
1675	南阳镇平	团西村50-59公变（机井）	200	0	160	160.00
1676	南阳镇平	10kV马供二线夹河里村夹河里东1#机井公变	100	0.04	80	79.96
1677	南阳镇平	10kV贾工线过街路南2#公变	315	69.54	252	32.95
1678	南阳镇平	10kV彭供一线禾庄东公变	200	16.65	160	126.70
1679	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村陆湾公变	315	54.66	252	79.82
1680	南阳镇平	10kV彭供一线宋庄南机井公变	100	17.97	80	62.03
1681	南阳镇平	10kV涅玉线大刘营村刘营西4#公变	200	78.82	160	2.36
1682	南阳镇平	10kV枣供一线下辛营2#公变	200	62.32	160	35.36
1683	南阳镇平	杨供一线杨营土地整理草房梁村(100-7)（机	200	0	160	160.00
1684	南阳镇平	kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤12#井（机井	200	0.07	160	159.86
1685	南阳镇平	10kV枣供一线安洼西公变	250	39.55	200	101.13
1686	南阳镇平	10kV彭供一线彭营村公变	200	10.44	160	139.12
1687	南阳镇平	10kV老星线老庄公变	200	56.08	160	47.84
1688	南阳镇平	10kV宝供五线局家属楼公变	315	89.75	252	-30.71
1689	南阳镇平	10kV高高线陡谷园公变	100	21.92	80	58.08
1690	南阳镇平	涂营公变	250	62.12	200	44.70
1691	南阳镇平	10kV林黑线管寺西公变	200	45.66	160	68.68
1692	南阳镇平	10kV贾工线桥南跃进门公变	160	16.07	128	102.29
1693	南阳镇平	10kV枣供二线乡直公变	500	211.7	400	-658.50
1694	南阳镇平	10kV贾社线闵河村相家西公变	200	16.22	160	127.56
1695	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙村湾李1#公变	200	0	160	160.00
1696	南阳镇平	10kV林直线黑张村农综开发1号公变（机井）	100	0.08	80	79.92
1697	南阳镇平	10kV彭供一线彭营村2#公变	100	155.69	80	-75.69
1698	南阳镇平	10kV杨供四线潘营北公变	100	39.36	80	40.64
1699	南阳镇平	10kV轩供一线朱岗村1号机井公变	100	118.51	80	-38.51
1700	南阳镇平	10kV新柳线大榆树3#公变	200	70.05	160	19.90
1701	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙西营公变	200	59.53	160	40.94
1702	南阳镇平	10kV林杨线郭营机井3#公变	100	4.29	80	75.71
1703	南阳镇平	10kV贾社线镇直迎宾路公变	200	32.02	160	95.96
1704	南阳镇平	10kV林潘线程庙东公变	200	33.59	160	92.82
1705	南阳镇平	10kV高王线乡直公变	400	58.56	320	85.76
1706	南阳镇平	10kV佛平线镇直北公变	400	94.34	320	-57.36
1707	南阳镇平	10kV官晁线贾宋路口公变	400	365.17	320	-1140.68
1708	南阳镇平	10kV马供三线贾北公变	200	16.91	160	126.18
1709	南阳镇平	10kV高供一线朱洼公变	100	18.12	80	61.88
1710	南阳镇平	10kV枣供三线上岗公变	200	29.1	160	101.80
1711	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙公变	100	3.36	80	76.64
1712	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙村十里庙北机井公变	100	0	80	80.00

1713	南阳镇平	10kV高卢线均刘沟杨沟公变	100	9.74	80	70.26
1714	南阳镇平	10kV佛仵线榆树庄5#公变	315	86.15	252	-19.37
1715	南阳镇平	10kV寨供五线栾营北公变	100	14.12	80	65.88
1716	南阳镇平	10kV枣供五线宋家公变	200	61.74	160	36.52
1717	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨张营2#公变	200	56.08	160	47.84
1718	南阳镇平	10kV宝供七线建材市场北公变	400	91.57	320	-46.28
1719	南阳镇平	10kV城环线边庄河湾公变	200	108.07	160	-56.14
1720	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗南洼公变	315	35.66	252	139.67
1721	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺镇直东2#公变	500	160.96	400	-404.80
1722	南阳镇平	任家沟3#台区	80	18.24	64	49.41
1723	南阳镇平	10kV林潘线程庙村部公变	200	25.88	160	108.24
1724	南阳镇平	10kV林楚线大陈营2#公变	200	36.55	160	86.90
1725	南阳镇平	10kV安供五线刘营西公变	200	38.2	160	83.60
1726	南阳镇平	10kV枣供一线下辛营1#井井通公变	100	0.48	80	79.52
1727	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺村信庄1号机井公变	100	3.64	80	76.36
1728	南阳镇平	10kV宝供二线马庄2#公变	200	38.48	160	83.04
1729	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙村田庄公变	100	7.06	80	72.94
1730	南阳镇平	10kV高供一线桐树庙公变	200	27.86	160	104.28
1731	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井2#公变	200	0	160	160.00
1732	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄东公变	315	85.49	252	-17.29
1733	南阳镇平	10kV林普线朱张营村千亿斤30#公变	200	0.01	160	159.98
1734	南阳镇平	10kV安供三线安子营2#公变	200	72.77	160	14.46
1735	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨3#公变	200	25.81	160	108.38
1736	南阳镇平	10kV贾普线牧庄南公变	200	22.69	160	114.62
1737	南阳镇平	10kV杨供四线李家营23年6批机井2#公变	200	0.06	160	159.88
1738	南阳镇平	10kV官曲线齐岗村齐岗4#机井公变	100	0.06	80	79.94
1739	南阳镇平	10kV高寺线唐子弯机井公变	100	4.35	80	75.65
1740	南阳镇平	齐岗周营公变	200	0	160	160.00
1741	南阳镇平	10kV马供三线张林镇6#机井公变	100	6.94	80	73.06
1742	南阳镇平	团中2号井井通公变（机井）	100	14.78	80	65.22
1743	南阳镇平	林布线沙河刘村高标准农田建设7号公变（机	100	19.93	80	60.07
1744	南阳镇平	10kV袁魏线干沟河公变	100	10.54	80	69.46
1745	南阳镇平	10kV官曲线楼子王北2#公变	200	48.54	160	62.92
1746	南阳镇平	10kV寨供二线后地西公变台区	200	48.13	160	63.74
1747	南阳镇平	候集土地整理项店村100-35（机井）	200	16.7	160	126.60
1748	南阳镇平	10kV高王线马营北公变	200	9.65	160	140.70
1749	南阳镇平	10kV佛云线黄楝崖1#公变	500	18.98	400	305.10
1750	南阳镇平	10kV安供三线2013小农水倪家庄东机井公变	200	0	160	160.00
1751	南阳镇平	0kV马供二线白衣西东头小农水公变（机井）	100	0	80	80.00
1752	南阳镇平	10kV林黑线官寺村农综开发2#公变（机井）	200	0.02	160	159.96
1753	南阳镇平	10kV佛仵线姚营2#公变	630	89.71	504	-61.17
1754	南阳镇平	10kV彭供一线小禾庄公变	200	10.9	160	138.20
1755	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期1#公变	800	4.94	640	600.48
1756	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿斤6#公变（机井）	200	0	160	160.00
1757	南阳镇平	10kV安供三线吴其庙小农水8#公变（机井）	100	0.02	80	79.98
1758	南阳镇平	10kV官石线半坡东公变	100	0	80	80.00
1759	南阳镇平	10kV贾社线民族街西公变	200	67.01	160	25.98

1760	南阳镇平	10kV官曲线乡直5#公变	400	95.86	320	-63.44
1761	南阳镇平	10kV枣供三线枣园镇烂银张村千亿斤13#井	200	0	160	160.00
1762	南阳镇平	0kV马供三线贾庄村农综开发4#公变（机井）	200	0.07	160	159.86
1763	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营村部公变	160	43.66	128	58.14
1764	南阳镇平	供三线2019年高标准农田刘张营23#公变（	100	0	80	80.00
1765	南阳镇平	10kV宝供八线鄢家庄公变	200	96.82	160	-33.64
1766	南阳镇平	10kV老老线老夏营公变	100	46.2	80	33.80
1767	南阳镇平	10kV新魏线大石桥公变	100	19.56	80	60.44
1768	南阳镇平	房营村29#公变（机井）	100	0.73	80	79.27
1769	南阳镇平	10kV涅普线常家3#公变	160	39.89	128	64.18
1770	南阳镇平	10kV贾工线桥南公变	315	132	252	-163.80
1771	南阳镇平	10kV宝供二线小胡营公变	200	52.4	160	55.20
1772	南阳镇平	10kV新竺线闫岗公变	200	18.35	160	123.30
1773	南阳镇平	10kV卢供四线赵坡公变	200	18.8	160	122.40
1774	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村河南公变	200	9.62	160	140.76
1775	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙西2#公变	200	0	160	160.00
1776	南阳镇平	房营南公变	200	31.57	160	96.86
1777	南阳镇平	10kV安供五线刘营公变	200	25	160	110.00
1778	南阳镇平	10kV高王线杨庄公变	50	5.92	40	37.04
1779	南阳镇平	10kV寨供八线铁场北公变	400	143.05	320	-252.20
1780	南阳镇平	10kV彭乡线黄洛连西（机井）公变	100	0.02	80	79.98
1781	南阳镇平	10kV老星线赶仗河东河公变	100	2.76	80	77.24
1782	南阳镇平	10kV佛云线坡根北公变	315	21.47	252	184.37
1783	南阳镇平	10kV彭乡线李金庄东公变	315	93.94	252	-43.91
1784	南阳镇平	10kV徐纺线地产品公变	630	338.2	504	-1626.66
1785	南阳镇平	郭庄刘庄公变	200	42.35	160	75.30
1786	南阳镇平	10kV高韩线大仵岗公变	100	18.26	80	61.74
1787	南阳镇平	10kV贾马线栗扒西公变	200	91.89	160	-23.78
1788	南阳镇平	10kV彭北线梁洼北公变	200	50.3	160	59.40
1789	南阳镇平	10kV彭北线吉庄公变	315	32.28	252	150.32
1790	南阳镇平	10kV袁中线百货楼公变	500	231.88	400	-759.40
1791	南阳镇平	10kV高寺线寺山公变	200	10.33	160	139.34
1792	南阳镇平	10kV侯南线狄庄杨庄公变	315	60.17	252	62.46
1793	南阳镇平	10kV林黑线官寺南公变	315	27.19	252	166.35
1794	南阳镇平	10kV寨供三线镇直南公变	500	182.81	400	-514.05
1795	南阳镇平	10kV轩供一线土地平整项目3号	100	38.13	80	41.87
1796	南阳镇平	田岗土地治理01#公变（机井）	200	0.01	160	159.98
1797	南阳镇平	宋营村36#公变（机井）	100	3.23	80	76.77
1798	南阳镇平	10kV高高线寺山后2#公变	80	18.09	64	49.53
1799	南阳镇平	10kV侯南线鄂营2#公变	100	19.54	80	60.46
1800	南阳镇平	0kV林黑线沙河刘土地整理16#公变（机井）	100	0.02	80	79.98
1801	南阳镇平	10kV马供三线高庄村数字智慧农业4#公变	200	0.02	160	159.96
1802	南阳镇平	10kV高供一线镇直西公变	200	19.24	160	121.52
1803	南阳镇平	10kV贾普线人民路南公变	200	0	160	160.00
1804	南阳镇平	10kV涅石线贺庄18#公变	315	120.3	252	-126.95
1805	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺西公变	200	39.74	160	80.52
1806	南阳镇平	10kV高寺线山里王公变	200	14.79	160	130.42

1807	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙村3#机井公变	100	7.37	80	72.63
1808	南阳镇平	10kV林布线于河村2#公变	200	31	160	98.00
1809	南阳镇平	10kV高供一线下汪沟公变	400	0	320	320.00
1810	南阳镇平	西沟村西沟1号机井公变	100	2.19	80	77.81
1811	南阳镇平	10kV官卢线曹营村周堂1#机井公变	100	0.05	80	79.95
1812	南阳镇平	10kV林楚线吴家营公变	200	38.57	160	82.86
1813	南阳镇平	10kV卢供四线马家东1#机井公变	100	33.93	80	46.07
1814	南阳镇平	10kV袁建线尧庄3号公变	500	123.71	400	-218.55
1815	南阳镇平	10kV袁雪线北关2#公变	400	77.39	320	10.44
1816	南阳镇平	10kV宝供四线铁匠庄3#公变	100	17.76	80	62.24
1817	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘村沙河刘中公变	200	19.82	160	120.36
1818	南阳镇平	10kV袁建线建设东公变	400	63.71	320	65.16
1819	南阳镇平	10kV林直线乡直2支公变	200	40.56	160	78.88
1820	南阳镇平	10kV柳柳线温营北公变	200	0	160	160.00
1821	南阳镇平	10kV彭乡线菊花园公变	250	13.34	200	166.65
1822	南阳镇平	10kV涅胶线四里庄南2#公变	200	46.53	160	66.94
1823	南阳镇平	10kV宝供四线苏庄村赵庄公变	100	33.69	80	46.31
1824	南阳镇平	10kV徐普线五里岗中公变	200	64.91	160	30.18
1825	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿斤26#公变（机井）	200	0.09	160	159.82
1826	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城4#公变	500	0	400	400.00
1827	南阳镇平	候集土地整理袁营100-75（机井）	200	0.03	160	159.94
1828	南阳镇平	10kV侯北线房营千亿斤6#公变（机井）	160	0	128	128.00
1829	南阳镇平	10kV贾贾线张楼路口公变	200	62.14	160	35.72
1830	南阳镇平	10kV老余线余堂西公变	200	20.34	160	119.32
1831	南阳镇平	团东南公变	200	46	160	68.00
1832	南阳镇平	10kV新柳线刑营公变	100	22.49	80	57.51
1833	南阳镇平	10kV林直线黑张西2#公变	200	35.69	160	88.62
1834	南阳镇平	10kV官晁线老张营村1#机井	100	8.5	80	71.50
1835	南阳镇平	10kV贾普线李民东2#公变	200	0	160	160.00
1836	南阳镇平	10kV老老线姜家庄公变	100	0	80	80.00
1837	南阳镇平	10kV宝供六线法院口公变	630	223.48	504	-903.92
1838	南阳镇平	10kV马供二线夹河李公变	400	68.52	320	45.92
1839	南阳镇平	10kV郑供二线魏营公变	160	43.67	128	58.13
1840	南阳镇平	姜营西公变	315	53.98	252	81.96
1841	南阳镇平	10kV高寺线后杜营公变	200	17.02	160	125.96
1842	南阳镇平	10kV林潘线程庙西公变	100	22.9	80	57.10
1843	南阳镇平	10kV卢供四线花力树公变	400	51.35	320	114.60
1844	南阳镇平	10kV贾普线线张楼王家公变	200	0.01	160	159.98
1845	南阳镇平	永丰庄村10#公变（机井）	100	0	80	80.00
1846	南阳镇平	10kV龙社线石槽沟公变	100	7.4	80	72.60
1847	南阳镇平	团东村50-54公变（机井）	200	0	160	160.00
1848	南阳镇平	10kV林黑线官寺村农综开发4#公变（机井）	200	0.02	160	159.96
1849	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村张马路口公变	200	85.3	160	-10.60
1850	南阳镇平	0kV马供一线马庄土堆东小农水公变（机井）	100	0	80	80.00
1851	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田10号	100	0	80	80.00
1852	南阳镇平	10kV马供三线张林镇4#机井公变	100	0.01	80	79.99
1853	南阳镇平	10kV老老线姜家庄2#公变	100	20.36	80	59.64

1854	南阳镇平	10kV佛北线仝湾1#公变	200	42.02	160	75.96
1855	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村师洼3#公变	200	0	160	160.00
1856	南阳镇平	10kV徐康线中科幼儿园公变	315	173.4	252	-294.21
1857	南阳镇平	10kV佛平线单营4#公变	315	109.44	252	-92.74
1858	南阳镇平	10kV卢供二线小魏营西公变	315	12.3	252	213.26
1859	南阳镇平	10kV寨供五线栾营3#公变	200	47.3	160	65.40
1860	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理草房梁村8公变（机井	200	15.86	160	128.28
1861	南阳镇平	10kV徐紫线建业城1#公变	800	27.46	640	420.32
1862	南阳镇平	10kV贾社线闵河村王家庄东机井公变	200	0.03	160	159.94
1863	南阳镇平	项店南3#公变	200	35.17	160	89.66
1864	南阳镇平	10kV寨供三线石玉湾2#公变	200	56.24	160	47.52
1865	南阳镇平	10kV高寺线杜家庄2#公变	200	15.72	160	128.56
1866	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王1#井井通公变	200	0.16	160	159.68
1867	南阳镇平	10kV高韩线下河3#公变	100	14.52	80	65.48
1868	南阳镇平	10kV寨供五线栾营1#公变	200	22.59	160	114.82
1869	南阳镇平	候集土地整理袁营村100-48（机井）	200	0.02	160	159.96
1870	南阳镇平	10kV柳遮线高标准农田3#公变（机井）	100	0.01	80	79.99
1871	南阳镇平	10kV彭乡线詹庄公变	200	44.57	160	70.86
1872	南阳镇平	10kV城供三线南门南公变	500	163.79	400	-418.95
1873	南阳镇平	10kV寨供五线苏庄公变	200	79.21	160	1.58
1874	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨大理石公变	400	172.61	320	-370.44
1875	南阳镇平	姜营东公变	400	113.04	320	-132.16
1876	南阳镇平	10kV袁雪线北关桥头变公变	315	68.41	252	36.51
1877	南阳镇平	10kV宝供七线计生委公变	630	154.48	504	-469.22
1878	南阳镇平	10kV新魏线付营公变	315	73.4	252	20.79
1879	南阳镇平	10kV高寺线安坡公变	200	5.49	160	149.02
1880	南阳镇平	10kV柳遮线陈山岗1公变	200	17.89	160	124.22
1881	南阳镇平	10kV高寺线周盘2#公变	100	2.84	80	77.16
1882	南阳镇平	熊庄公变	400	52.27	320	110.92
1883	南阳镇平	10kV徐普线慕庄村木庄3#公变	400	197.39	320	-469.56
1884	南阳镇平	10kV彭供一线韩堂东公变	500	2.83	400	385.85
1885	南阳镇平	10kV枣供三线沟王2#公变	200	76.63	160	6.74
1886	南阳镇平	大湖50公变	200	7.14	160	145.72
1887	南阳镇平	10kV彭北线李和庄南公变(机井）	315	0.11	252	251.65
1888	南阳镇平	10kV高高线靳坡东坡公变	100	12.91	80	67.09
1889	南阳镇平	10kV老余线小北沟公变	200	19.37	160	121.26
1890	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄村委门口公变	315	109.02	252	-91.41
1891	南阳镇平	10kV宝供二线2013年小农水孙庄1#机井公变	100	11.01	80	68.99
1892	南阳镇平	10kV林黑线太平观农综开发44#公变（机井）	100	0.05	80	79.95
1893	南阳镇平	10kV寨供五线杨营路口北公变	400	49.54	320	121.84
1894	南阳镇平	乔其营1#公变（机井）	100	14.5	80	65.50
1895	南阳镇平	10kV徐银线商贸城南公变	400	148.88	320	-275.52
1896	南阳镇平	孙楼村34公变（机井）	200	21.17	160	117.66
1897	南阳镇平	10kV马供二线尤营东2#公变	250	13.66	200	165.85
1898	南阳镇平	10kV高卢线小何营公变	100	23.13	80	56.87
1899	南阳镇平	刘洼2#公变	100	21.47	80	58.53
1900	南阳镇平	10kV袁府线五交化南公变	500	191.44	400	-557.20

1901	南阳镇平	10kV贾贾线齐李东公变	160	59.78	128	32.35
1902	南阳镇平	10kV杨供二线马坛公变	200	63.6	160	32.80
1903	南阳镇平	10kV佛云线砂岗公变	315	117.89	252	-119.35
1904	南阳镇平	10kV枣供四线下户公变	200	35.83	160	88.34
1905	南阳镇平	10kV柳柳线大湖30公变	200	28.33	160	103.34
1906	南阳镇平	10kV马供二线尤营东公变	200	39.02	160	81.96
1907	南阳镇平	10kV宝供三线小西营西公变	315	32.66	252	149.12
1908	南阳镇平	鄂营公变	250	78.82	200	2.95
1909	南阳镇平	南农综2#公变（机井）	200	0	160	160.00
1910	南阳镇平	宋营西公变	200	23.86	160	112.28
1911	南阳镇平	10kV高寺线谷营南井井通公变	100	11.77	80	68.23
1912	南阳镇平	10kV枣供三线枣园镇上岗村千亿斤17#井	200	0.01	160	159.98
1913	南阳镇平	郭庄村49公变（机井）	200	12.22	160	135.56
1914	南阳镇平	郭庄村50-52公变（机井）	200	11.79	160	136.42
1915	南阳镇平	10kV杨供三线乡直8#公变	315	49.12	252	97.27
1916	南阳镇平	10kV马供一线太山庙小农水公变（机井）	100	0	80	80.00
1917	南阳镇平	10kV袁杏线皮毛市场2#公变	200	19.16	160	121.68
1918	南阳镇平	10kV宝供八线柳林北公变	500	102.85	400	-114.25
1919	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄32#公变	400	47.53	320	129.88
1920	南阳镇平	10kV林楚线白庙西赵庄公变	100	22.75	80	57.25
1921	南阳镇平	候集土地整理大赵营村100-45（机井）	200	0.02	160	159.96
1922	南阳镇平	10kV马供三线开发变2#公变	100	47.29	80	32.71
1923	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄南2#公用变	500	0.05	400	399.75
1924	南阳镇平	宋营村37#公变（机井）	100	0	80	80.00
1925	南阳镇平	10kV安供四线凉水井井井通3#公变	200	1.19	160	157.62
1926	南阳镇平	10kV安供三线余寨2#公变	200	54.83	160	50.34
1927	南阳镇平	老毕庄村部	500	122.6	400	-213.00
1928	南阳镇平	10kV林普线朱张营公变	400	46.72	320	133.12
1929	南阳镇平	10kV官王线马岗公变	250	49.01	200	77.48
1930	南阳镇平	10kV贾马线杨寨北公变	200	114.94	160	-69.88
1931	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺镇直西公变	315	98.45	252	-58.12
1932	南阳镇平	10kV贾马线黄炼扒北公变	200	19.56	160	120.88
1933	南阳镇平	10kV龙社线毛石河公变	100	3.35	80	76.65
1934	南阳镇平	10kV彭北线小刘庄公变	100	42.03	80	37.97
1935	南阳镇平	10kV彭供一线彭庄公变	400	33.38	320	186.48
1936	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理草房梁村6公变（机井	200	0	160	160.00
1937	南阳镇平	10kV官晁线山头营村4#机井	100	0.02	80	79.98
1938	南阳镇平	10kV侯北线高标准农田建设姜营7号（机井）	100	31.31	80	48.69
1939	南阳镇平	熊庄3号井井通公变（机井）	200	0.01	160	159.98
1940	南阳镇平	10kV杨供四线刘国盈公变	200	0.02	160	159.96
1941	南阳镇平	10kV老余线余堂公变	200	0	160	160.00
1942	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相岗下公变	200	28.21	160	103.58
1943	南阳镇平	宋庄村17#公变（机井）	100	0	80	80.00
1944	南阳镇平	10kV宝供八线柳林南3#公变	400	0	320	320.00
1945	南阳镇平	乔其营5#公变（机井）	100	9.52	80	70.48
1946	南阳镇平	10kV彭供一线镇直西公变	400	71.53	320	33.88
1947	南阳镇平	永丰庄村13#公变（机井）	100	0	80	80.00

1948	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村杨庄东公变	200	37.41	160	85.18
1949	南阳镇平	10kV安供五线东邱庄南公变	200	40.03	160	79.94
1950	南阳镇平	10kV徐普线五里岗新区公变	250	51.14	200	72.15
1951	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙西公变	200	55.33	160	49.34
1952	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤15#公变（机井）	200	3.92	160	152.16
1953	南阳镇平	10kV寨供五线杨营农综开发22号（机井）	200	0	160	160.00
1954	南阳镇平	kV贾马线黄楝扒村栗黄南岭高标准农田1#公	100	0	80	80.00
1955	南阳镇平	10kV涅石线贺庄苏庄公变	315	55.96	252	75.73
1956	南阳镇平	10kV徐普线十二里河南公变	200	116.6	160	-73.20
1957	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾村2#机井公变	80	0	64	64.00
1958	南阳镇平	10kV马供三线贾庄土地整理3#公变（机井）	200	0.01	160	159.98
1959	南阳镇平	10kV佛社线坡根西公变	250	69.48	200	26.30
1960	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村申寨北2#公变	200	0	160	160.00
1961	南阳镇平	10kV杨供四线潘营北2#公变	100	9.22	80	70.78
1962	南阳镇平	北门西机井公变	100	8.43	80	71.57
1963	南阳镇平	10kV老老线蒋沟公变	100	29.85	80	50.15
1964	南阳镇平	狄庄西公变	315	47.98	252	100.86
1965	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼井井通公变	100	0	80	80.00
1966	南阳镇平	10kV袁魏线白河南公变	200	54.51	160	50.98
1967	南阳镇平	10kV龙社线黄土岭公变	100	2.34	80	77.66
1968	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄4#公变	500	88.36	400	-41.80
1969	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄27#公变	315	83.22	252	-10.14
1970	南阳镇平	10kV贾贾线苏曹营公变	200	36.33	160	87.34
1971	南阳镇平	0kV寨供三线石佛寺镇石佛寺村民委员会公变	315	85.55	252	-17.48
1972	南阳镇平	余堂南	200	52.07	160	55.86
1973	南阳镇平	10kV徐紫线检察院外出线	400	63.41	320	66.36
1974	南阳镇平	10kV寨供一线杨沟村里沟自然村公变	500	39.24	400	203.80
1975	南阳镇平	10kV宝供八线大马营公变	160	55.7	128	38.88
1976	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘土地整理12#公变（机井）	200	0.02	160	159.96
1977	南阳镇平	10kV枣供二线镇直南公变	400	77.43	320	10.28
1978	南阳镇平	10kV林黑线贾庄土地整理5#公变	200	0.02	160	159.96
1979	南阳镇平	10kV枣供三线吴岗西2#公变	200	14.3	160	131.40
1980	南阳镇平	0kV马供三线黑龙集土地整理6#公变（机井）	200	8.82	160	142.36
1981	南阳镇平	大湖村土地治理28#公变（机井）	200	83.57	160	-7.14
1982	南阳镇平	10kV彭北线梁洼东公变	315	35.26	252	140.93
1983	南阳镇平	10kV徐环线小徐桥2#公变	315	72.59	252	23.34
1984	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺村公变	500	197.22	400	-586.10
1985	南阳镇平	10kV官王线梁营学校公变	200	61.34	160	37.32
1986	南阳镇平	10kV袁魏线十里庄公变	200	49.62	160	60.76
1987	南阳镇平	10kV枣供四线白庙张公变	200	18.28	160	123.44
1988	南阳镇平	10kV徐建线郭庄公变	315	117.66	252	-118.63
1989	南阳镇平	10kV徐紫线毛衫北公变	630	201.26	504	-763.94
1990	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼公变	200	47.35	160	65.30
1991	南阳镇平	10kV林黑线公吉王公变	200	37.28	160	85.44
1992	南阳镇平	10kV袁钢线东关小区公变	630	134.53	504	-343.54
1993	南阳镇平	10kV林直线黑张西公变	400	26.37	320	214.52
1994	南阳镇平	10kV袁魏线王庄北公变	400	149.73	320	-278.92

1995	南阳镇平	10kV涅魏线体育场1#公变	400	194.56	320	-458.24
1996	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村吕湾南公变	400	85.18	320	-20.72
1997	南阳镇平	10kV枣供一线中张公变	200	25.24	160	109.52
1998	南阳镇平	10kV徐纺线卫生局公变	630	378.94	504	-1883.32
1999	南阳镇平	10kV城供一线杨线庄东公变	315	52.21	252	87.54
2000	南阳镇平	10kV贾马线马庄北2#公变	200	26.92	160	106.16
2001	南阳镇平	仝湾公用变柱上变压器	200	89.42	160	-18.84
2002	南阳镇平	10kV彭乡线李金庄西公变	160	31.53	128	77.55
2003	南阳镇平	10kV袁府线五交化公变	400	144.56	320	-258.24
2004	南阳镇平	10kV袁杏线后杨洼东公变	315	90.26	252	-32.32
2005	南阳镇平	10kV林营线程庙4#公变	315	9.44	252	222.26
2006	南阳镇平	10kV马供二线夹河李西3#公变	200	22.18	160	115.64
2007	南阳镇平	10kV袁府线公安公变	500	140.87	400	-304.35
2008	南阳镇平	10kV高卢线金佛寺公变	200	31.59	160	96.82
2009	南阳镇平	10kV安供三线朱庄公变	400	113.89	320	-135.56
2010	南阳镇平	10kV杨供一线和营寨2公变	200	40.83	160	78.34
2011	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺南公变	500	161.01	400	-405.05
2012	南阳镇平	10kV高王线蒙小门前公变	400	181.78	320	-407.12
2013	南阳镇平	10kV高寺线张家庄公变	200	10.52	160	138.96
2014	南阳镇平	侯集王营土地整理69号变（机井）	200	1.92	160	156.16
2015	南阳镇平	10kV高高线靳坡东沟公变	100	6.23	80	73.77
2016	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园1#公变	800	52.45	640	220.40
2017	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理沙家村13公变（机井）	200	16.14	160	127.72
2018	南阳镇平	10kV龙社线枣子营2#公变	100	4.83	80	75.17
2019	南阳镇平	白杨村38公变（机井）	200	0	160	160.00
2020	南阳镇平	10kV林直线蒋庄3#公变	200	8.63	160	142.74
2021	南阳镇平	10kV林直线黑张东3#公变	100	24.31	80	55.69
2022	南阳镇平	10kV林直线黑张村农综开发6号公变（机井）	100	0.08	80	79.92
2023	南阳镇平	10kV彭供一线秦营西井井通机井公变	100	13.48	80	66.52
2024	南阳镇平	0kV新柳线肖庄东土地治理039#公变（机井）	200	0.01	160	159.98
2025	南阳镇平	侯集狄庄土地整理40号变（机井）	200	0.42	160	159.16
2026	南阳镇平	侯集刘营土地整理30号变（机井）	200	9.78	160	140.44
2027	南阳镇平	10kV林直线黑张村农综开发4号公变（机井）	100	0.07	80	79.93
2028	南阳镇平	10kV枣供五线六化小山王公变	200	24.93	160	110.14
2029	南阳镇平	10kV寨供一线榆树庄村2#机井公变	80	0	64	64.00
2030	南阳镇平	10kV林普线文家营中台区	200	59.11	160	41.78
2031	南阳镇平	10kV老老线枣庄公变	200	12.4	160	135.20
2032	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾桥头公变	250	75.74	200	10.65
2033	南阳镇平	10kV龙社线老坟沟移民新村公变	160	4.2	128	121.28
2034	南阳镇平	10kV高高线徐沟上河刘公变	200	41.63	160	76.74
2035	南阳镇平	周营北台区	100	28.7	80	51.30
2036	南阳镇平	10kV安供三线王洼西2#公变	200	52.42	160	55.16
2037	南阳镇平	10kV贾马线小碾王北公变	200	29.28	160	101.44
2038	南阳镇平	10kV轩供一线中心岗2#公变	200	84.31	160	-8.62
2039	南阳镇平	10kV龙社线棠梨树南公变	200	5.6	160	148.80
2040	南阳镇平	候集土地整理项店村100-32（机井）	200	12.26	160	135.48
2041	南阳镇平	侯集王官营村100KVA-23(02)（机井）	200	7.77	160	144.46

2042	南阳镇平	kV马供二线高标准农田夹河李14#公变（机井	100	9.56	80	70.44
2043	南阳镇平	侯集狄庄土地整理68号变（机井）	200	11.91	160	136.18
2044	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田白草庄5#公变（	100	12.49	80	67.51
2045	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府7#公变	630	28.04	504	327.35
2046	南阳镇平	10kV杨供四线李家营23年6批机井3#公变	200	0.02	160	159.96
2047	南阳镇平	10kV安供三线小农水18#机井公变	200	0	160	160.00
2048	南阳镇平	10kV高王线鄢沟1#机井公变	100	3.08	80	76.92
2049	南阳镇平	0kV彭乡线大王庄高标准农田南公变（机井）	200	33.65	160	92.70
2050	南阳镇平	10kV官晁线老张营村21#机井	100	0.02	80	79.98
2051	南阳镇平	齐岗开发区公变	200	40.06	160	79.88
2052	南阳镇平	10kV安供五线赵庄南1#公变	100	19.19	80	60.81
2053	南阳镇平	10kV柳遮线常营西公变	200	35.75	160	88.50
2054	南阳镇平	10kV柳遮线大苏扒西公变	200	22.99	160	114.02
2055	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼北公变	400	112.03	320	-128.12
2056	南阳镇平	10kV佛云线仝堂公变	200	16.65	160	126.70
2057	南阳镇平	10kV袁钢线泰山庙东公变	500	116.62	400	-183.10
2058	南阳镇平	王营东2#公变	200	88.96	160	-17.92
2059	南阳镇平	10kV枣供四线石桥王公变	100	28.13	80	51.87
2060	南阳镇平	10kV新柳线乡直北公变	400	55.25	320	99.00
2061	南阳镇平	10kV宝供八线大坟庄公变	400	26.44	320	214.24
2062	南阳镇平	10kV高寺线中杜营公变	200	54.46	160	51.08
2063	南阳镇平	10kV高王线后砚台公变	200	38.51	160	82.98
2064	南阳镇平	10kV徐银线南环1#公变	400	83.02	320	-12.08
2065	南阳镇平	10kV宝供七线苇子园公变	500	174.98	400	-474.90
2066	南阳镇平	10kV寨供三线贺营东1#公变	400	124.3	320	-177.20
2067	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村石宋李北公变	200	0	160	160.00
2068	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村师洼西2#公变	200	18.26	160	123.48
2069	南阳镇平	10kV官晁线宅子杨村南公变	200	39.98	160	80.04
2070	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村9#机井	100	0.01	80	79.99
2071	南阳镇平	10kV贾社线老街口北公变	400	32.36	320	190.56
2072	南阳镇平	10kV柳遮线大苏扒2#公变	100	6.08	80	73.92
2073	南阳镇平	0kV贾贾线高标准农田苇子坑南公变（机井）	100	2.03	80	77.97
2074	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田王洼9#公变（机	100	0	80	80.00
2075	南阳镇平	10kV卢供二线朱沟小郭岗公变	200	6.95	160	146.10
2076	南阳镇平	候集土地整理北门村100-38（机井）	200	0.05	160	159.90
2077	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发4号（机井）	200	0	160	160.00
2078	南阳镇平	10kV新柳线任家庄村1#机井公变	500	10.84	400	345.80
2079	南阳镇平	10kV枣供一线兴国寺村兴国寺1#机井公变	100	0.05	80	79.95
2080	南阳镇平	10kV高卢线香田庄公变	200	11.85	160	136.30
2081	南阳镇平	10kV高卢线下杨沟公变	200	22.51	160	114.98
2082	南阳镇平	10kV宝供八线孙庄西公用变	200	80.95	160	-1.90
2083	南阳镇平	许桥村39公变（机井）	200	0	160	160.00
2084	南阳镇平	10kV柳张线小苏庄公变	200	35.98	160	88.04
2085	南阳镇平	候集土地整理袁营村(100-43)（机井）	200	0.02	160	159.96
2086	南阳镇平	10kV徐工线检查北公变	400	89.38	320	-37.52
2087	南阳镇平	10kV林布线布袋王农综开发6#公变	100	0	80	80.00
2088	南阳镇平	10kV官卢线曹营村周堂2#机井公变	100	0.06	80	79.94

2089	南阳镇平	10kV彭北线梁洼西2#公变	200	34.65	160	90.70
2090	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村8#机井	100	0.01	80	79.99
2091	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘土地整理17#公变（机井）	200	0	160	160.00
2092	南阳镇平	10kV贾普线线育茂张西公变	315	46.5	252	105.53
2093	南阳镇平	10kV寨供五线郭洼公变	200	36.11	160	87.78
2094	南阳镇平	10kV杨供四线潘营南公变	200	26.41	160	107.18
2095	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾东公变	630	144.2	504	-404.46
2096	南阳镇平	10kV彭北线田岗2#公变	160	15.38	128	103.39
2097	南阳镇平	曹家台区	100	30.62	80	49.38
2098	南阳镇平	10kV郑东线东青2#公变	630	0	504	504.00
2099	南阳镇平	10kV马供一线唐营东小农水公变	200	0	160	160.00
2100	南阳镇平	10kV龙社线乡直西3号公变	200	11.09	160	137.82
2101	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田薛关吴营北机井公变	100	0	80	80.00
2102	南阳镇平	10kV袁医线杏花北4#公变	400	160.47	320	-321.88
2103	南阳镇平	10kV徐普线开发西2#公变	315	109.57	252	-93.15
2104	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨东2#公变	200	86.45	160	-12.90
2105	南阳镇平	10kV林布线李寨南2#公变	200	42.19	160	75.62
2106	南阳镇平	10kV袁供线来渡桥2#公变	400	42.55	320	149.80
2107	南阳镇平	10kV林直线土楼村土楼南公变	200	37.31	160	85.38
2108	南阳镇平	10kV宝供六线边庄2#公变	315	99.96	252	-62.87
2109	南阳镇平	10kV官王线慕营5#机井公变	200	2.81	160	154.38
2110	南阳镇平	10kV枣供四线下户村1#机井公变	100	5.76	80	74.24
2111	南阳镇平	10kV高寺线大陈营马岗公变	200	48.98	160	62.04
2112	南阳镇平	温岗村温岗1号机井公变	100	0	80	80.00
2113	南阳镇平	10kV官卢线周堂村周堂2#机井公变	100	0.1	80	79.90
2114	南阳镇平	10kV涅胶线魏庄2#公变	200	36.63	160	86.74
2115	南阳镇平	10kV安供五线王洼东公变	125	31.56	100	60.55
2116	南阳镇平	10kV彭供一线朗庄公变	100	10.81	80	69.19
2117	南阳镇平	10kV袁魏线唐家庄新村公变	400	103.86	320	-95.44
2118	南阳镇平	10kV郑供二线沙家村柴庄公变	200	39.55	160	80.90
2119	南阳镇平	10kV龙皂线王坪王庄公变	200	13.14	160	133.72
2120	南阳镇平	10kV涅胶线小王庄公变	100	13.69	80	66.31
2121	南阳镇平	10kV轩供一线张拨庄公变	200	56.86	160	46.28
2122	南阳镇平	10kV官王线靳营7#机井公变	200	7.53	160	144.94
2123	南阳镇平	10kV林布线布代王西公变	200	33.83	160	92.34
2124	南阳镇平	孙楼公变	250	39.92	200	100.20
2125	南阳镇平	10kV官王线农业综合开发5#（机井）	100	0	80	80.00
2126	南阳镇平	10kV高王线西李庄公变	160	22.23	128	92.43
2127	南阳镇平	西门公变	200	30.85	160	98.30
2128	南阳镇平	10kV柳遮线高沟东公变	200	0	160	160.00
2129	南阳镇平	10kV马供一线毕张公变	200	51.09	160	57.82
2130	南阳镇平	10kV袁中线中心粮站公变	315	140.5	252	-190.58
2131	南阳镇平	10kV高寺线大陈营师家公变	125	40.85	100	48.94
2132	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集南公变	200	28.94	160	102.12
2133	南阳镇平	10kV马供三线玉黄阁北2#公变	200	27.19	160	105.62
2134	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙南公变	200	20.95	160	118.10
2135	南阳镇平	10kV马供一线毕张西2#公变	200	34.83	160	90.34

2136	南阳镇平	10kV枣供四线陈岗烟叶公变	200	41.36	160	77.28
2137	南阳镇平	10kV高韩线乔沟井井通公变	100	10.65	80	69.35
2138	南阳镇平	10kV林直线街西村部公变	100	42.7	80	37.30
2139	南阳镇平	10kV彭供一线彭庄南机井公变	200	0.03	160	159.94
2140	南阳镇平	10kV寨供八线吕营东公变	160	41.84	128	61.06
2141	南阳镇平	10kV彭供一线闫庄2#公变	200	0	160	160.00
2142	南阳镇平	10kV卢供四线花栗树南2#公变	200	54.58	160	50.84
2143	南阳镇平	10kV高韩线乔沟东农综开发公变（机井）	100	0.01	80	79.99
2144	南阳镇平	10kV高王线西李庄郭家公变	100	25.64	80	54.36
2145	南阳镇平	10kV袁府线五交化2#公变	630	210.41	504	-821.58
2146	南阳镇平	0kV彭乡线大王庄西井井通机井公变（机井）	100	0.03	80	79.97
2147	南阳镇平	10kV高供一线丁张营张沟公变	200	17.6	160	124.80
2148	南阳镇平	狄庄北2#公变	160	32.87	128	75.41
2149	南阳镇平	10kV新雪线周老庄公变	200	82.67	160	-5.34
2150	南阳镇平	10kV官晁线魏岗公变	160	53.97	128	41.65
2151	南阳镇平	10kV高王线张庄公变	100	27.76	80	52.24
2152	南阳镇平	10kV佛仵线乔营东公变	315	85.06	252	-15.94
2153	南阳镇平	10kV高供一线镇直4#公变	315	104.64	252	-77.62
2154	南阳镇平	10kV彭供一线郑庄2#公变	100	52.91	80	27.09
2155	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集公变	315	36.98	252	135.51
2156	南阳镇平	10kV徐工线茂盛店公变	315	62.28	252	55.82
2157	南阳镇平	10kV寨供五线老王营4#公变	315	33.02	252	147.99
2158	南阳镇平	10kV高韩线靳坡西公变	100	18.66	80	61.34
2159	南阳镇平	10kV贾普线线大徐营西公变	250	63.87	200	40.33
2160	南阳镇平	10kV徐银线林森公变	315	85.64	252	-17.77
2161	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄井井通2#公变(机井）	100	2.39	80	77.61
2162	南阳镇平	10kV杨供四线王庄2#公变	100	19.62	80	60.38
2163	南阳镇平	10kV官王线慕营8#机井公变	200	0.01	160	159.98
2164	南阳镇平	0kV贾马线农综开发小碾王北2#公变（机井）	100	21.29	80	58.71
2165	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发7号公变（机井）	200	0	160	160.00
2166	南阳镇平	10kV徐曹线电器厂公变	100	10.91	80	69.09
2167	南阳镇平	10kV枣供三线吴岗村部公变	200	33.31	160	93.38
2168	南阳镇平	10kV袁中线杨庄公变	200	26.51	160	106.98
2169	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙西2#公变	200	22.96	160	114.08
2170	南阳镇平	熊庄村50-42公变（机井）	200	0	160	160.00
2171	南阳镇平	10kV林普线朱张营村千亿斤36#公变	200	71.35	160	17.30
2172	南阳镇平	10kV高韩线乔沟杨河公变	100	29.04	80	50.96
2173	南阳镇平	10kV杨供三线贾庄路口公变	200	28.65	160	102.70
2174	南阳镇平	10kV郑东线东青1#公变	630	76.93	504	19.34
2175	南阳镇平	10kV城供三线镇菩南2#公变	1000	0	800	800.00
2176	南阳镇平	10kV杨供三线利民街西公变	315	102.37	252	-70.47
2177	南阳镇平	10kV彭乡线西宋庄北公变	200	10.28	160	139.44
2178	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田薛关杨庄北机井公变	100	0.01	80	79.99
2179	南阳镇平	10kV袁建线县医院东公变	400	62.99	320	68.04
2180	南阳镇平	10kV寨供八线杨芳春村18#机井公变	100	0.02	80	79.98
2181	南阳镇平	10kV官石线郝堂村高标准农田1#机井公变	100	0	80	80.00
2182	南阳镇平	10kV林楚线侯集向寨土地整理88号变	200	0	160	160.00

2183	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄2#公变	200	19.33	160	121.34
2184	南阳镇平	10kV佛平线单营5#公变	400	123.98	320	-175.92
2185	南阳镇平	10kV林布线华沟村千亿斤35#公变（机井）	100	0.01	80	79.99
2186	南阳镇平	10kV佛仵线贺庄19#公变	500	126.31	400	-231.55
2187	南阳镇平	10kV新建线五里河3#公变	250	59.3	200	51.75
2188	南阳镇平	10kV官卢线曹营西公变	100	21.46	80	58.54
2189	南阳镇平	10kV宝供四线马庄2#公变	200	52.15	160	55.70
2190	南阳镇平	元沙岗台区	100	10.03	80	69.97
2191	南阳镇平	10kV官王线千亿斤项目朱庄村2#机井公变	200	0	160	160.00
2192	南阳镇平	10kV寨供六线尚营4#公变	200	54.04	160	51.92
2193	南阳镇平	10kV官卢线余宅西公变	200	25.06	160	109.88
2194	南阳镇平	10kV宝供八线柳林北3#公变	315	62.04	252	56.57
2195	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期7#公变	800	14.38	640	524.96
2196	南阳镇平	10kV新魏线付营村机井公变	100	11.25	80	68.75
2197	南阳镇平	10kV枣供四线下户孙家公变	200	20.66	160	118.68
2198	南阳镇平	10kV寨供七线甲林南2#公变	200	125.14	160	-90.28
2199	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡3#居民公变	800	31.92	640	384.64
2200	南阳镇平	10kV高供一线张沟2#公变	100	18.46	80	61.54
2201	南阳镇平	kV贾马线黄楝扒村栗黄南岭高标准农田3#公	100	0.02	80	79.98
2202	南阳镇平	10kV高寺线大陈营南公变	200	38.89	160	82.22
2203	南阳镇平	10kV官社线街北1#公变	400	94.62	320	-58.48
2204	南阳镇平	10kV宝供三线大于盘西公变	250	89.88	200	-24.70
2205	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄晓正1#公变	315	83.43	252	-10.80
2206	南阳镇平	10kV新柳线肖庄20公变	200	26.86	160	106.28
2207	南阳镇平	打井队南台区	400	104.05	320	-96.20
2208	南阳镇平	10kV寨供五线老王营西公变	400	143.55	320	-254.20
2209	南阳镇平	10kV老星线大梨树公变	200	18.73	160	122.54
2210	南阳镇平	10kV高供一线镇直1#公变	315	127.18	252	-148.62
2211	南阳镇平	10kV高供一线李沟西公变	200	24.83	160	110.34
2212	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙杨台公变	200	54.88	160	50.24
2213	南阳镇平	10kV涅石线贺庄姜营2#公变	500	185.51	400	-527.55
2214	南阳镇平	10kV涅普线常家公变	500	80.23	400	-1.15
2215	南阳镇平	白河3#	315	15.59	252	202.89
2216	南阳镇平	10kV袁魏线吴营公变	200	37.62	160	84.76
2217	南阳镇平	10kV佛社线镇政府2#公变	500	148.06	400	-340.30
2218	南阳镇平	10kV枣供五线六化村张家公变	200	28.36	160	103.28
2219	南阳镇平	大榆树2#	100	65.57	80	14.43
2220	南阳镇平	10kV涅石线马洼8#公变	200	76.2	160	7.60
2221	南阳镇平	10kV侯郭线李庄公变	315	36.2	252	137.97
2222	南阳镇平	10kV马供一线乡直北公变	400	95.33	320	-61.32
2223	南阳镇平	10kV涅石线贺庄5#公变	500	260.82	400	-904.10
2224	南阳镇平	10kV城府线淀粉北公变	500	205.46	400	-627.30
2225	南阳镇平	10kV贾贾线路灯加油站变公变	160	44.91	128	56.14
2226	南阳镇平	10kV涅魏线体育管理中心公变	250	104.8	200	-62.00
2227	南阳镇平	10kV林杨线郭营西公变	160	7.72	128	115.65
2228	南阳镇平	王官营村千亿斤2#公变（机井）	160	0.04	128	127.94
2229	南阳镇平	10kV贾普线线老君庙河西公变	200	30.24	160	99.52

2230	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄公变	200	23.19	160	113.62
2231	南阳镇平	10kV林黑线公吉王3#公变	200	55.93	160	48.14
2232	南阳镇平	10kV袁府线四小公变	630	231.79	504	-956.28
2233	南阳镇平	10kV宝供五线楼房南公变	500	221.74	400	-708.70
2234	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄东公变	500	176.14	400	-480.70
2235	南阳镇平	10kV佛平线单营1公变	630	82.19	504	-13.80
2236	南阳镇平	10kV林潘线代营公变	315	19.99	252	189.03
2237	南阳镇平	10kV杨供三线乡直2#公变	400	207.66	320	-510.64
2238	南阳镇平	10kV贾普线线胡叶庙公变	160	12.1	128	108.64
2239	南阳镇平	10kV徐建线木庄公变	400	150.58	320	-282.32
2240	南阳镇平	宋营西2#公变	100	31.64	80	48.36
2241	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄西2#公变	100	0	80	80.00
2242	南阳镇平	10kV涅魏线全民健身中心公变	400	42.7	320	149.20
2243	南阳镇平	10kV贾贾线张楼王营公变	100	17.84	80	62.16
2244	南阳镇平	10kV柳张线苏庄4#公变	200	26.96	160	106.08
2245	南阳镇平	10kV卢供一线张沟河西公变	400	26.11	320	215.56
2246	南阳镇平	10kV官王线杜庄公变	250	43.94	200	90.15
2247	南阳镇平	10kV新雪线五里河公变	400	67.63	320	49.48
2248	南阳镇平	谭寨南公变	315	28.41	252	162.51
2249	南阳镇平	10kV马供二线尤营西2#公变	200	43.54	160	72.92
2250	南阳镇平	10kV高韩线家河西公变	200	39.5	160	81.00
2251	南阳镇平	10kV柳张线苏庄西1公变	200	29.46	160	101.08
2252	南阳镇平	曹洼公变	100	22.69	80	57.31
2253	南阳镇平	10kV高寺线响水河2#公变	100	11.98	80	68.02
2254	南阳镇平	老庄东公变	100	42.03	80	37.97
2255	南阳镇平	宋营东公变	400	39.13	320	163.48
2256	南阳镇平	10kV宝供七线商城公变	315	75.96	252	12.73
2257	南阳镇平	10kV袁中线地质队公变	500	103.3	400	-116.50
2258	南阳镇平	10kV安供五线土地整理16#小赵庄公变	50	3.28	40	38.36
2259	南阳镇平	10kV官曲线彭岗南2#公变	200	64.99	160	30.02
2260	南阳镇平	10kV宝供八线柳林公变	200	137.08	160	-114.16
2261	南阳镇平	10kV徐工线孟庄西公变	500	227.18	400	-735.90
2262	南阳镇平	10kV枣供一线安洼公变	200	20.36	160	119.28
2263	南阳镇平	10kV袁建线杏花东公变	630	175.96	504	-604.55
2264	南阳镇平	10kV枣供四线鱼池马井井通台区	100	0	80	80.00
2265	南阳镇平	10kV柳遮线赵营公变	200	72	160	16.00
2266	南阳镇平	10kV官石线贺堂北公变	200	50.5	160	59.00
2267	南阳镇平	10kV袁雪线一小2#公变	500	220.7	400	-703.50
2268	南阳镇平	10kV徐银线柳林南公变	200	46.15	160	67.70
2269	南阳镇平	10kV贾普线线府右路镇直公变	500	149.84	400	-349.20
2270	南阳镇平	10kV林黑线小管寺公变	200	33.92	160	92.16
2271	南阳镇平	10kV袁供线南张庄3公变	200	50.78	160	58.44
2272	南阳镇平	10kV柳遮线夏庄井井通公变(机井）	100	20.42	80	59.58
2273	南阳镇平	10kV柳遮线孔营公变	315	73.92	252	19.15
2274	南阳镇平	10kV安供五线常庄公变	200	15.19	160	129.62
2275	南阳镇平	10kV宝供五线修试所东公变	500	154.84	400	-374.20
2276	南阳镇平	10kV杨供四线谢庄公变	250	40.09	200	99.78

2277	南阳镇平	10kV寨供五线高庄公变	200	44.97	160	70.06
2278	南阳镇平	10kV袁建线新车站西台公变	400	107.45	320	-109.80
2279	南阳镇平	10kV宝供三线小西营100公变	200	30.88	160	98.24
2280	南阳镇平	10kV安供五线凉水井井井通2#公变	100	21.74	80	58.26
2281	南阳镇平	10kV城供三线知青公变	500	169.84	400	-449.20
2282	南阳镇平	10kV安供三线土地整理王洼10#公变	200	0.02	160	159.96
2283	南阳镇平	10kV彭供一线候庄公变	200	12.41	160	135.18
2284	南阳镇平	10kV寨供一线贺营南1#公变	315	128.26	252	-152.02
2285	南阳镇平	10kV官晁线山头营西公变	200	8.01	160	143.98
2286	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙东公变	400	31.22	320	195.12
2287	南阳镇平	10kV老星线姜庄北公变	100	29.51	80	50.49
2288	南阳镇平	10kV老菩线王庄乔山公变	400	78.45	320	6.20
2289	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄单营3#公变	400	148.62	320	-274.48
2290	南阳镇平	10kV寨供八线张营路口公变	200	54.19	160	51.62
2291	南阳镇平	10kV寨供三线石佛寺西公变	630	196.56	504	-734.33
2292	南阳镇平	易营西公变	100	34.66	80	45.34
2293	南阳镇平	10kV宝供七线校场北公变	500	112.76	400	-163.80
2294	南阳镇平	10kV新魏线山马庄公变	100	38.31	80	41.69
2295	南阳镇平	10kV袁医线杏花公变	500	169.22	400	-446.10
2296	南阳镇平	谭寨东3#公变	200	55.25	160	49.50
2297	南阳镇平	10kV贾马线马庄南公变	200	31.89	160	96.22
2298	南阳镇平	10kV林黑线东岗公变	200	15.83	160	128.34
2299	南阳镇平	金鱼基地公变	400	78.58	320	5.68
2300	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡公变	200	33.34	160	93.32
2301	南阳镇平	10kV宝供五线修试所公变	500	183.82	400	-519.10
2302	南阳镇平	10kV涅魏线秦家庄公变	315	93.71	252	-43.19
2303	南阳镇平	10kV马供三线郭城玉公变	200	23.27	160	113.46
2304	南阳镇平	10kV徐工线一初中公变	500	332.46	400	-1262.30
2305	南阳镇平	10kV高高线崔岗公变	100	4.42	80	75.58
2306	南阳镇平	10kV涅魏线华新新村公变	315	102.63	252	-71.28
2307	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙2#公变	160	40.1	128	63.84
2308	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄公变	200	30.23	160	99.54
2309	南阳镇平	10kV高韩线家河公变	100	24.4	80	55.60
2310	南阳镇平	10kV林普线李慎动东公变	200	34.7	160	90.60
2311	南阳镇平	10kV城供一线水利派出所公变	500	52.4	400	138.00
2312	南阳镇平	10kV官王线杨庙公变	200	27.06	160	105.88
2313	南阳镇平	易营东公变	200	28.99	160	102.02
2314	南阳镇平	10kV徐曹线锦绣园公变	250	35.92	200	110.20
2315	南阳镇平	10kV柳柳线吕岗公变	200	22.69	160	114.62
2316	南阳镇平	10kV柳遮线张俺2#公变	50	11.86	40	34.07
2317	南阳镇平	10kV宝供五线建南2#公变	400	165.83	320	-343.32
2318	南阳镇平	10kV枣供二线乡直西公变	400	77.45	320	10.20
2319	南阳镇平	10kV林潘线杨泮庄2#公变	200	27.18	160	105.64
2320	南阳镇平	10kV官晁线大栗树公变	160	35.21	128	71.66
2321	南阳镇平	10kV官晁线山头营东公变	315	43.42	252	115.23
2322	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄16#公变	315	139.95	252	-188.84
2323	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营河北公变	250	26.24	200	134.40

2324	南阳镇平	10kV彭北线冯营公变	200	23.81	160	112.38
2325	南阳镇平	10kV安供三线赵庄公变	400	49.36	320	122.56
2326	南阳镇平	10kV宝供五线南门砖厂公变	315	72.65	252	23.15
2327	南阳镇平	10kV杨供四线林寨北2#公变	250	19.13	200	152.18
2328	南阳镇平	10kV袁雪线茂盛店北公变	400	166.08	320	-344.32
2329	南阳镇平	10kV官曲线曲屯南公变	200	49.7	160	60.60
2330	南阳镇平	10kV城供三线红庙公变	630	122.18	504	-265.73
2331	南阳镇平	10kV贾工线镇直所前公变	400	119.82	320	-159.28
2332	南阳镇平	10kV新雪线徐家岗公变	200	51.01	160	57.98
2333	南阳镇平	10kV官社线官路河公变	160	55.91	128	38.54
2334	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集南1号公变	200	41.21	160	77.58
2335	南阳镇平	10kV柳遮线小胡张营公变	200	30.38	160	99.24
2336	南阳镇平	10kV官社线街南2#公变	250	123.66	200	-109.15
2337	南阳镇平	10kV安供三线林场公变	200	57.06	160	45.88
2338	南阳镇平	10kV老老线时沟史雁岗公变	50	37.15	40	21.43
2339	南阳镇平	10kV贾马线玉盘公变	100	20.36	80	59.64
2340	南阳镇平	10kV高王线鄢沟公变	200	44.58	160	70.84
2341	南阳镇平	10kV马供二线白衣北2#公变	250	46.62	200	83.45
2342	南阳镇平	镇直东2#公变	315	133.86	252	-169.66
2343	南阳镇平	10kV宝供七线县长公变	500	126.29	400	-231.45
2344	南阳镇平	10kV高寺线大陈营东公变	160	39.7	128	64.48
2345	南阳镇平	10kV徐工线三小东公变	630	308.59	504	-1440.12
2346	南阳镇平	10kV彭供一线吴庄2#公变	200	24.68	160	110.64
2347	南阳镇平	10kV城供二线杨线庄北公变	500	114.7	400	-173.50
2348	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄西公变	315	135.77	252	-175.68
2349	南阳镇平	10kV轩供一线寺湾公变	50	23.57	40	28.22
2350	南阳镇平	10kV枣供三线上张公变	200	36.96	160	86.08
2351	南阳镇平	10kV杨供一线梁营公变	200	37.63	160	84.74
2352	南阳镇平	10kV老星线任家沟麻子沟公变	100	18.46	80	61.54
2353	南阳镇平	西门唐家公变（机井）	100	13.95	80	66.05
2354	南阳镇平	10kV佛北线仝家岭村党湾2#公变	200	16.42	160	127.16
2355	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田刘张营22#公变（	100	0	80	80.00
2356	南阳镇平	10kV安供二线2013小农水何寨东机井公变	200	0	160	160.00
2357	南阳镇平	10kV寨供二线姚营中公变	200	66.24	160	27.52
2358	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾中公变	500	99.55	400	-97.75
2359	南阳镇平	10kV龙社线四棵南街公变	200	32.16	160	95.68
2360	南阳镇平	10kV林杨线郭营东公变	100	38.04	80	41.96
2361	南阳镇平	10kV贾工线张林路口东公变	200	57.55	160	44.90
2362	南阳镇平	老庄南2#公变	200	36	160	88.00
2363	南阳镇平	10kV高王线杨庄北公变	200	17.09	160	125.82
2364	南阳镇平	10kV高供一线郭家西公变	100	10.45	80	69.55
2365	南阳镇平	10kV老菩线凉水泉移民新村公变	200	39.54	160	80.92
2366	南阳镇平	10kV高王线西李庄村部公变	200	21.02	160	117.96
2367	南阳镇平	10kV郑供二线郭营2#机井公变	200	93	160	-26.00
2368	南阳镇平	10kV高寺线周盘三岔河公变	200	5.23	160	149.54
2369	南阳镇平	10kV林布线布袋王东2#公变	315	42.82	252	117.12
2370	南阳镇平	10kV郑供二线岁坡3#公变	315	57.04	252	72.32

2371	南阳镇平	10kV官曲线楼子王村楼子王2#机井1#公变	100	0	80	80.00
2372	南阳镇平	10kV新魏线付营村付营4#机井公变	100	1.9	80	78.10
2373	南阳镇平	乔其营东公变	200	34.86	160	90.28
2374	南阳镇平	易营北公变	200	36.87	160	86.26
2375	南阳镇平	10kV袁供线泰山庙北公变	400	37.46	320	170.16
2376	南阳镇平	10kV林普线张林农综开发7#公变	100	9	80	71.00
2377	南阳镇平	10kV宝供四线魏冲公变	100	15.8	80	64.20
2378	南阳镇平	10kV老老线山根公变	100	23.25	80	56.75
2379	南阳镇平	10kV涅魏线体育场3#公变	400	127.3	320	-189.20
2380	南阳镇平	10kV高韩线家河机井公变	100	4.6	80	75.40
2381	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营东2#公变	200	40.14	160	79.72
2382	南阳镇平	街北乡一中公变	250	123.6	200	-109.00
2383	南阳镇平	10kV高寺线陈营村郭家庄公变	200	32.89	160	94.22
2384	南阳镇平	项寨南公变	200	113.67	160	-67.34
2385	南阳镇平	10kV林营线程庙3#公变	315	62.05	252	56.54
2386	南阳镇平	10kV新柳线镇直东公变	315	171.09	252	-286.93
2387	南阳镇平	10kV贾马线杨寨北2#公变	100	52.33	80	27.67
2388	南阳镇平	10kV马供一线马庄村马庄机井1#公变	200	8.43	160	143.14
2389	南阳镇平	0kV马供二线白衣郭庄南小农水公变（机井）	100	0.01	80	79.99
2390	南阳镇平	10kV宝供八线王庄2#公变	200	39.5	160	81.00
2391	南阳镇平	10kV卢供四线刘半坡公变	80	8.86	64	56.91
2392	南阳镇平	10kV贾社线锦绣园公变	315	92.17	252	-38.34
2393	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田张楼3号公变（机井）	100	0.04	80	79.96
2394	南阳镇平	10kV彭乡线冯庄公变	100	9.86	80	70.14
2395	南阳镇平	10kV彭供一线吴庄公变	250	32.27	200	119.33
2396	南阳镇平	10kV涅普线五里岗公变	500	120.41	400	-202.05
2397	南阳镇平	10kV佛社线贺庄公变	400	135.74	320	-222.96
2398	南阳镇平	10kV林布线尚堂公变	100	28.4	80	51.60
2399	南阳镇平	10kV寨供八线铁场3#公变	250	59.35	200	51.63
2400	南阳镇平	10kV涅魏线新城区2#公变	500	108.37	400	-141.85
2401	南阳镇平	10kV柳遮线陈山岗大营2#公变	100	12.85	80	67.15
2402	南阳镇平	10kV宝供六线黄庄2公变	500	204.98	400	-624.90
2403	南阳镇平	项寨刘庄2#公变	200	53.93	160	52.14
2404	南阳镇平	kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤8#井（机井	200	11.07	160	137.86
2405	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿斤5#公变（机井）	200	0.08	160	159.84
2406	南阳镇平	10kV龙皂线王坪白湾南公变	200	18.59	160	122.82
2407	南阳镇平	10kV安供五线草王庄东2#公变	200	83.75	160	-7.50
2408	南阳镇平	侯集南洼土地整理15号变（机井）	200	0.02	160	159.96
2409	南阳镇平	0kV马供二线高标准农田白衣6#公变（机井）	100	0	80	80.00
2410	南阳镇平	10kV寨供五线五月庙新村2#公变	200	87.45	160	-14.90
2411	南阳镇平	10kV彭乡线关庄西机井公变	100	4.01	80	75.99
2412	南阳镇平	10kV袁魏线档子沟公变	100	7.72	80	72.28
2413	南阳镇平	10kV彭乡线郭营公变	200	7.32	160	145.36
2414	南阳镇平	大湖西公变	200	40.22	160	79.56
2415	南阳镇平	辛集土地治理011#公变（机井）	200	0.01	160	159.98
2416	南阳镇平	10kV林楚线楚营村千亿斤22#公变（机井）	200	2.12	160	155.76
2417	南阳镇平	10kV老老线曾寨北公变	200	34.84	160	90.32

2418	南阳镇平	10kV官卢线周北公变	200	55.72	160	48.56
2419	南阳镇平	10kV贾工线桥东副食城公变	200	57.35	160	45.30
2420	南阳镇平	宋营北公变	200	51.47	160	57.06
2421	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄南公变	200	28.05	160	103.90
2422	南阳镇平	10kV贾工线鲁庄公变	200	21.67	160	116.66
2423	南阳镇平	10kV佛仵线贺庄9#公变	500	124.6	400	-223.00
2424	南阳镇平	10kV高韩线韩营刘庄公变	100	25.84	80	54.16
2425	南阳镇平	10kV老老线乡直公变	400	125.15	320	-180.60
2426	南阳镇平	10kV枣供一线前峰东公变	200	25.59	160	108.82
2427	南阳镇平	10kV龙社线乡直西2号公变	200	6.34	160	147.32
2428	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营北2#公变	400	26.02	320	215.92
2429	南阳镇平	10kV高寺线后杜营2#公变	200	30.37	160	99.26
2430	南阳镇平	10kV林黑线余东2#公变	100	28.93	80	51.07
2431	南阳镇平	10kV彭北线梁洼河东公变	200	42.99	160	74.02
2432	南阳镇平	10kV彭供一线小吴庄公变	315	67.57	252	39.15
2433	南阳镇平	10kV柳遮线李家沟公变	100	15.88	80	64.12
2434	南阳镇平	10kV彭乡线宋营陈庄公变	200	18.14	160	123.72
2435	南阳镇平	10kV老老线蒋庄公变	200	73.52	160	12.96
2436	南阳镇平	10kV轩供一线朱岗3#公变	200	36.06	160	87.88
2437	南阳镇平	永丰庄西公变	315	67.86	252	38.24
2438	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙陈营公变	100	21.16	80	58.84
2439	南阳镇平	10kV杨供二线付庄2#公变	200	81.99	160	-3.98
2440	南阳镇平	10kV林楚线百庙南公变	200	22.3	160	115.40
2441	南阳镇平	10kV新建线五里河2公变	500	128.6	400	-243.00
2442	南阳镇平	10kV高王线王岗乡直北公变	200	25.75	160	108.50
2443	南阳镇平	10kV龙棠线棠梨树北公变	400	105.61	320	-102.44
2444	南阳镇平	10kV高寺线响水河公变	100	7.96	80	72.04
2445	南阳镇平	10kV官社线刘楼东公变	200	20.21	160	119.58
2446	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村乡直东公变	200	59.63	160	40.74
2447	南阳镇平	10kV贾马线高标准农田李民1#公变（机井）	100	0.07	80	79.93
2448	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田王洼10#公变（机	100	14.75	80	65.25
2449	南阳镇平	闵河村小河赵2号机井台区考核表（机井）	100	0.09	80	79.91
2450	南阳镇平	候集土地整理大赵营村100-79（机井）	200	0	160	160.00
2451	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相西机井2#公变	100	0.04	80	79.96
2452	南阳镇平	团西村50-28公变（机井）	200	17.71	160	124.58
2453	南阳镇平	0kV马供二线高标准农田尤营10#公变（机井	100	0	80	80.00
2454	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙林场小区公变	200	29.36	160	101.28
2455	南阳镇平	10kV龙社线四棵村下寺公变	100	3.93	80	76.07
2456	南阳镇平	10kV涅普线西科技2#公变	500	101.96	400	-109.80
2457	南阳镇平	0kV林潘线土地整理代营村7(1)公变（机井）	200	5.87	160	148.26
2458	南阳镇平	0kV官卢线高标准农田白龙庙6#公变（机井）	100	0.08	80	79.92
2459	南阳镇平	楼子王村楼子王1号机井台区考核表（机井）	100	29.69	80	50.31
2460	南阳镇平	10kV老老线碾盘庄公变	100	19.36	80	60.64
2461	南阳镇平	10kV彭供一线大郭庄2#公变	200	33.07	160	93.86
2462	南阳镇平	10kV安供三线柳庄2#公变	200	27.01	160	105.98
2463	南阳镇平	10kV枣供五线白家公变	200	22.37	160	115.26
2464	南阳镇平	10kV徐纺线五官科公变	400	92.37	320	-49.48

2465	南阳镇平	房营村27#公变（机井）	100	0	80	80.00
2466	南阳镇平	10kV新魏线付营村付营1#机井公变	100	13.47	80	66.53
2467	南阳镇平	10kV袁魏线安沟公变	200	6.67	160	146.66
2468	南阳镇平	宋营南公变	100	41.01	80	38.99
2469	南阳镇平	10kV徐银线三里河南3#公变	400	92.78	320	-51.12
2470	南阳镇平	10kV徐普线徐桥村慕庄西2#公变	315	109.85	252	-94.03
2471	南阳镇平	10kV枣供四线鱼池马西公变	200	20.99	160	118.02
2472	南阳镇平	团东2#公变	200	23.94	160	112.12
2473	南阳镇平	10kV高供一线镇直9#公变	200	48.36	160	63.28
2474	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄南公变	200	30.74	160	98.52
2475	南阳镇平	候集土地整理谭寨100-46（机井）	200	7.17	160	145.66
2476	南阳镇平	10kV贾普线育茂张2#机井公变	100	0	80	80.00
2477	南阳镇平	10kV卢供二线小魏营北2#公变	200	55.8	160	48.40
2478	南阳镇平	姜庄南公变	400	30.14	320	199.44
2479	南阳镇平	10kV佛北线王湾2#公变	315	48.24	252	100.04
2480	南阳镇平	10kV贾社线寺后张北2#公变	200	80.83	160	-1.66
2481	南阳镇平	10kV官社线高丘路口1#公变	250	84.44	200	-11.10
2482	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙北公变	80	8.51	64	57.19
2483	南阳镇平	10kV高寺线寺山4#公变	200	16.4	160	127.20
2484	南阳镇平	赵营南2#公变	160	25.88	128	86.59
2485	南阳镇平	10kV老老线时沟公变	315	40.04	252	125.87
2486	南阳镇平	10kV涅工线楚家公变	400	28.14	320	207.44
2487	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄4#公变	200	25.58	160	108.84
2488	南阳镇平	10kV彭供一线大马庄公变	100	35.92	80	44.08
2489	南阳镇平	10kV柳供线镇直3#公变	500	177.23	400	-486.15
2490	南阳镇平	10kV彭供一线秦营公变	200	26.11	160	107.78
2491	南阳镇平	10kV老星线西洼公变	100	18.04	80	61.96
2492	南阳镇平	10kV卢供二线任沟公变	400	30.55	320	197.80
2493	南阳镇平	10kV卢供二线朱沟2#公变	400	38.24	320	167.04
2494	南阳镇平	10kV彭乡线司营中公变	100	2.46	80	77.54
2495	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺开发区1#公变	500	367.55	400	-1437.75
2496	南阳镇平	10kV安供三线兰庄小农水公变（机井）	100	8.4	80	71.60
2497	南阳镇平	10kV枣供三线沟王3#公变	200	16.76	160	126.48
2498	南阳镇平	10kV高供一线丁张营北公变	200	56.74	160	46.52
2499	南阳镇平	10kV宝供五线清馨家园1#公变	630	21.9	504	366.03
2500	南阳镇平	kV马供二线高标准农田夹河李16#公变（机井	100	0	80	80.00
2501	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡南公变	200	32.68	160	94.64
2502	南阳镇平	10kV彭供一线韩堂南公变	200	15.84	160	128.32
2503	南阳镇平	10kV卢供四线高标准农田东风1#公变	100	0	80	80.00
2504	南阳镇平	10kV贾社线首级李西公变	200		160	160.00
2505	南阳镇平	10kV宝供六线柳林东2#公变	500	154.14	400	-370.70
2506	南阳镇平	10kV贾社线华星南2#公变	200	76.98	160	6.04
2507	南阳镇平	肖庄村肖营20号机井台区考核表（机井）	250	80.41	200	-1.02
2508	南阳镇平	0kV新柳线任家庄土地治理48#公变（机井）	200	4.85	160	150.30
2509	南阳镇平	侯集王官营村100KVA-58(01)（机井）	200	14.18	160	131.64
2510	南阳镇平	0kV柳张线大苏庄土地治理17#公变（机井）	200	0	160	160.00
2511	南阳镇平	10kV杨供四线李家营西公变	200	34.79	160	90.42

2512	南阳镇平	10kV徐康线前杨庄公变	400	95.74	320	-62.96
2513	南阳镇平	10kV新魏线赵家公变	100	16.29	80	63.71
2514	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄17#公变	500	191.3	400	-556.50
2515	南阳镇平	10kV袁供线来渡桥3#公变	200	57.34	160	45.32
2516	南阳镇平	10kV涅玉线李营东公变	315	95.7	252	-49.46
2517	南阳镇平	10kV寨供六线韩洼2#公变	315	58.37	252	68.13
2518	南阳镇平	10kV林潘线土地整理薛庙村26公变（机井）	200	4.88	160	150.24
2519	南阳镇平	10kV枣供四线老时营东公变	200	43.55	160	72.90
2520	南阳镇平	0kV新柳线肖庄北土地治理040#公变（机井）	200	0.01	160	159.98
2521	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理沙家村19公变（机井）	200	0.13	160	159.74
2522	南阳镇平	10kV新魏线牛王庙北公变	100	23.9	80	56.10
2523	南阳镇平	10kV枣供四线下户2#公变	200	29.35	160	101.30
2524	南阳镇平	高营土楼公变	200	52.27	160	55.46
2525	南阳镇平	10kV贾马线马庄村南小农水公变（机井）	100	49.12	80	30.88
2526	南阳镇平	10kV新雪线检察院东公变	200	39.28	160	81.44
2527	南阳镇平	10kV杨供四线胡坡2#公变	200	37.39	160	85.22
2528	南阳镇平	10kV贾工线桥南2#公变	200	49.23	160	61.54
2529	南阳镇平	10kV杨供四线白庄谢庄东公变	160	43.94	128	57.70
2530	南阳镇平	10kV枣供三线山南村部公变	200	15.34	160	129.32
2531	南阳镇平	10kV徐工线振兴桥2#公变	400	185.24	320	-420.96
2532	南阳镇平	辛庄寨西公变	200	71.01	160	17.98
2533	南阳镇平	10kV龙皂线下河沟口公变	80	10.11	64	55.91
2534	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘南公变	200	28.55	160	102.90
2535	南阳镇平	10kV高卢线凤翅山公变	100	27.3	80	52.70
2536	南阳镇平	10kV轩供一线梁洼公变	400	31.06	320	195.76
2537	南阳镇平	10kV涅玉线李营东2#公变	400	124.72	320	-178.88
2538	南阳镇平	10kV老老线西沟2#公变	100	7.18	80	72.82
2539	南阳镇平	田寨村19#公变（机井）	100	0	80	80.00
2540	南阳镇平	10kV侯郭线张庄西2#公变	200	22.09	160	115.82
2541	南阳镇平	熊庄3#公变	200	43.49	160	73.02
2542	南阳镇平	10kV枣供三线上岗岗中公变	200	29.86	160	100.28
2543	南阳镇平	侯集镇污水处理厂公变（机井）	315	31.52	252	152.71
2544	南阳镇平	0kV杨供四线杨营农综开发11号公变（机井）	200	1.1	160	157.80
2545	南阳镇平	10kV林潘线薛庙2#公变	200	55.8	160	48.40
2546	南阳镇平	10kV徐紫线楼房庄西公变	630	223.14	504	-901.78
2547	南阳镇平	10kV林布线布代王中公变	200	48.71	160	62.58
2548	南阳镇平	10kV高王线姑坡2#公变	200	34.93	160	90.14
2549	南阳镇平	10kV袁杏线后杨洼公变	500	116.73	400	-183.65
2550	南阳镇平	10kV高供一线新农村公变	100	8.68	80	71.32
2551	南阳镇平	10kV林营线尹营中2#公变	200	56.14	160	47.72
2552	南阳镇平	10kV杨供四线潘营1公变	315	39.6	252	127.26
2553	南阳镇平	10kV老老线镇直2#公变	400	161.98	320	-327.92
2554	南阳镇平	10kV杨供四线王营公变	200	104.73	160	-49.46
2555	南阳镇平	10kV马供三线方坡村方坡北公变	200	24.81	160	110.38
2556	南阳镇平	10kV彭供一线韩堂公变	200	27.79	160	104.42
2557	南阳镇平	10kV贾贾线人民路公变	400	100.72	320	-82.88
2558	南阳镇平	10kV马供二线白衣北公变	200	18.05	160	123.90

2559	南阳镇平	10kV林潘线杨泮庄公变	200	39.05	160	81.90
2560	南阳镇平	10kV高王线化栃树公变	80	11.35	64	54.92
2561	南阳镇平	10kV徐工线西关路灯公变	630	219.68	504	-879.98
2562	南阳镇平	10kV安供五线草王庄井井通公变	200	5.94	160	148.12
2563	南阳镇平	毛庄公变	250	76.33	200	9.18
2564	南阳镇平	滨河公变	200	91.15	160	-22.30
2565	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨丁营公变	100	29.95	80	50.05
2566	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田王洼12#公变（杨	100	0	80	80.00
2567	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇3#公变	500	23.87	400	280.65
2568	南阳镇平	10kV老老线小西岗2#公变	100	16.26	80	63.74
2569	南阳镇平	10kV袁府线县政府公变	315	48.7	252	98.60
2570	南阳镇平	10kV马供二线夹河李找子庄公变	200	6.8	160	146.40
2571	南阳镇平	10kV马供二线夹河李东1#公变	200	24.58	160	110.84
2572	南阳镇平	10kV涅普线刘营西2#公变	315	130.9	252	-160.34
2573	南阳镇平	10kV袁供线来渡桥东公变	400	237.53	320	-630.12
2574	南阳镇平	10kV寨供五线老王营1#公变	400	146.18	320	-264.72
2575	南阳镇平	10kV马供二线尤营东台区公变	200	50.72	160	58.56
2576	南阳镇平	10kV彭北线范庄周岗公变	200	19.09	160	121.82
2577	南阳镇平	10kV林黑线太平观公变	200	45.7	160	68.60
2578	南阳镇平	10kV郑供二线张井公变	400	74.11	320	23.56
2579	南阳镇平	10kV彭供一线孙庄公变	200	23.51	160	112.98
2580	南阳镇平	10kV枣供三线中王公变	200	28.75	160	102.50
2581	南阳镇平	10kV杨供四线徐庄公变	100	25.68	80	54.32
2582	南阳镇平	候寨南公变	315	86.72	252	-21.17
2583	南阳镇平	北洼公变	400	24.94	320	220.24
2584	南阳镇平	10kV彭供一线禾庄公变	200	16.2	160	127.60
2585	南阳镇平	10kV徐五线大师园三期居民3#公变	800	17.66	640	498.72
2586	南阳镇平	王官营村千亿斤1#公变（机井）	160	8.54	128	114.34
2587	南阳镇平	10kV郑供二线岁坡2#公变	315	142.38	252	-196.50
2588	南阳镇平	10kV佛平线单营2#公变	315	82.4	252	-7.56
2589	南阳镇平	10kV袁建线东工贸公变	630	162.35	504	-518.81
2590	南阳镇平	10kV宝供四线王沟2#公变	200	15.69	160	128.62
2591	南阳镇平	10kV高供一线新庄公变	100	18.63	80	61.37
2592	南阳镇平	10kV高寺线三潭庙公变	50	2.88	40	38.56
2593	南阳镇平	10kV涅石线贺庄31#公变	315	103.5	252	-74.03
2594	南阳镇平	10kV新魏线桑树湾公变	100	19.53	80	60.47
2595	南阳镇平	10kV杨供一线农综小岗1#公变	100	1.86	80	78.14
2596	南阳镇平	10kV龙社线碾坪2#公变	100	12.04	80	67.96
2597	南阳镇平	10kV马供二线夹河里西2#公变	200	23.86	160	112.28
2598	南阳镇平	10kV寨供三线老毕庄新村19#公变	400	99.05	320	-76.20
2599	南阳镇平	10kV官晁线郭营南公变	200	32.68	160	94.64
2600	南阳镇平	10kV贾社线贾宋镇薛家村20#井公变	100	0	80	80.00
2601	南阳镇平	刘营南公变	200	20.4	160	119.20
2602	南阳镇平	10kV林楚线沙岗村农综开发4#公变（机井）	100	0.09	80	79.91
2603	南阳镇平	10kV马供三线高庄村数字智慧农业6#公变	200	0.02	160	159.96
2604	南阳镇平	10kV袁杏线大宁营2#公变	315	110.6	252	-96.39
2605	南阳镇平	10kV老老线李家庄移民新村公变	315	12.65	252	212.15

2606	南阳镇平	10kV寨供五线栾营村栾营机井1#公变	100	11.82	80	68.18
2607	南阳镇平	10kV老老线南岗公变	100	14.08	80	65.92
2608	南阳镇平	10kV官王线慕营村6#机井公变	200	0	160	160.00
2609	南阳镇平	10kV高寺线黑龙庙河公变	100	15.63	80	64.37
2610	南阳镇平	10kV柳张线小苏庄土地治理20#公变（机井）	200	20.48	160	119.04
2611	南阳镇平	团中3号井井通公变（机井）	100	0	80	80.00
2612	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙王长沟公变	100	20.26	80	59.74
2613	南阳镇平	10kV高韩线乔沟东公变	100	41.26	80	38.74
2614	南阳镇平	10kV高寺线尖坡公变	200	13.6	160	132.80
2615	南阳镇平	10kV宝供六线建南公变	400	79.76	320	0.96
2616	南阳镇平	10kV徐建线机电公变	500	211.02	400	-655.10
2617	南阳镇平	10kV高高线唐沟寺山后公变	100	16.71	80	63.29
2618	南阳镇平	10kV宝供四线后马岗公变	80	19.44	64	48.45
2619	南阳镇平	金家庄2#公变	200	16.8	160	126.40
2620	南阳镇平	10kV官社线高丘路口公变	315	82.54	252	-8.00
2621	南阳镇平	10kV佛北线马隐店公变	315	100.06	252	-63.19
2622	南阳镇平	10kV柳遮线韩沟公变	200	50.8	160	58.40
2623	南阳镇平	10kV官晁线中户杨南公变	200	48.32	160	63.36
2624	南阳镇平	10kV老老线白杨坡公变	80	13.55	64	53.16
2625	南阳镇平	10kV老老线王营榆树庄公变	100	14.76	80	65.24
2626	南阳镇平	10kV涅胶线吕书旺公变	500	32.67	400	236.65
2627	南阳镇平	10kV林黑线余西土地整理20#公变（机井）	200	0.02	160	159.96
2628	南阳镇平	10kV袁中线太山庙西公变	400	94.05	320	-56.20
2629	南阳镇平	10kV柳柳线大温庄公变	200	16.48	160	127.04
2630	南阳镇平	元营南公变	250	73.92	200	15.20
2631	南阳镇平	10kV老老线果圆公变	100	60.41	80	19.59
2632	南阳镇平	10kV城供二线地质队南公变	160	27.97	128	83.25
2633	南阳镇平	10kV袁建线杏花南公变	500	122.4	400	-212.00
2634	南阳镇平	10kV贾普线线李普吾公变	400	37.15	320	171.40
2635	南阳镇平	10kV宝供五线华艺公变	630	143.12	504	-397.66
2636	南阳镇平	10kV涅魏线大菜园公变	315	62.64	252	54.68
2637	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄2#公变	200	21.99	160	116.02
2638	南阳镇平	10kV佛供线马洼公变	400	122.9	320	-171.60
2639	南阳镇平	10kV卢供二线郭岗东公变	400	37.56	320	169.76
2640	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙南公变	250	54.01	200	64.98
2641	南阳镇平	10kV安供二线何寨公变	250	52.43	200	68.93
2642	南阳镇平	10kV龙社线黄竹笆寺公变	100	15.2	80	64.80
2643	南阳镇平	10kV贾马线栗扒中公变	200	34.82	160	90.36
2644	南阳镇平	10kV老菩线玉皇庙2#公变	100	10.2	80	69.80
2645	南阳镇平	10kV徐纺线袜灯2#公变	500	165.96	400	-429.80
2646	南阳镇平	10kV林直线蒋庄2#公变	200	37.13	160	85.74
2647	南阳镇平	10kV林普线闻家营郭营公变	200	18.87	160	122.26
2648	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗李国岗公变	200	11.54	160	136.92
2649	南阳镇平	10kV林黑线于河公变	200	24.87	160	110.26
2650	南阳镇平	10kV枣供四线杨家公变	200	25.62	160	108.76
2651	南阳镇平	10kV安供三线榆树庄公变	100	20.98	80	59.02
2652	南阳镇平	10kV高韩线党子湾公变	100	16.48	80	63.52

2653	南阳镇平	10kV侯社线乔其营村小乔其营公变	200	9.26	160	141.48
2654	南阳镇平	10kV老星线马家场公变	315	84.82	252	-15.18
2655	南阳镇平	10kV安供三线邱庄公变	200	53.02	160	53.96
2656	南阳镇平	10kV林普线李慎动西公变	315	14.72	252	205.63
2657	南阳镇平	10kV佛云线坡根3#公变	100	19.51	80	60.49
2658	南阳镇平	10kV寨供三线石玉湾公变	400	155.64	320	-302.56
2659	南阳镇平	10kV袁钢线太山庙公变	400	40.03	320	159.88
2660	南阳镇平	10kV高寺线周盘公变	100	8.21	80	71.79
2661	南阳镇平	10kV高王线前砚台公变	250	31.43	200	121.43
2662	南阳镇平	10kV高高线唐沟2#公变	200	31.84	160	96.32
2663	南阳镇平	kV枣供三线枣园镇山南村千亿斤25#井（机井	200	0	160	160.00
2664	南阳镇平	kV枣供四线枣园镇杨家村千亿斤6#井（机井	200	10.64	160	138.72
2665	南阳镇平	10kV高供一线付寨杜营公变	200	25.18	160	109.64
2666	南阳镇平	10kV寨供一线平地山公变	200	28.39	160	103.22
2667	南阳镇平	10kV官王线靳营2#公变	200	61.4	160	37.20
2668	南阳镇平	10kV袁中线雪中前公变	400	175.27	320	-381.08
2669	南阳镇平	西门机井公变	100	7.67	80	72.33
2670	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄2#公变	160	123.7	128	-69.92
2671	南阳镇平	10kV徐康线后小店北公变	315	107.32	252	-86.06
2672	南阳镇平	10kV高寺线杜家庄公变	100	8.49	80	71.51
2673	南阳镇平	10kV安供五线土地整理王洼11#公变	200	0.08	160	159.84
2674	南阳镇平	10kV枣供四线鱼池马公变	200	74.56	160	10.88
2675	南阳镇平	10kV新柳线王沟公变	100	32.79	80	47.21
2676	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村伢子黄公变	200	52.55	160	54.90
2677	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相4#公变	160	39.6	128	64.64
2678	南阳镇平	10kV城供一线水利派出所2#公变	400	102.74	320	-90.96
2679	南阳镇平	10kV卢供一线小魏营村中魏营公变	200	94.8	160	-29.60
2680	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相东2#公变	315	41.84	252	120.20
2681	南阳镇平	永丰庄东2#公变	400	64.84	320	60.64
2682	南阳镇平	10kV侯北线袁营村袁营北2#公变	200	90.45	160	-20.90
2683	南阳镇平	10kV安供二线何寨3#机井公变	200	0	160	160.00
2684	南阳镇平	杨庄公变	200	29.74	160	100.52
2685	南阳镇平	白沟	160	79.59	128	0.66
2686	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟2#公变	315	35.19	252	141.15
2687	南阳镇平	10kV马供三线高庄公变	200	54.38	160	51.24
2688	南阳镇平	10kV宝供二线大胡营台公变	200	28.49	160	103.02
2689	南阳镇平	10kV安供五线凉水井井井通公变	50	0	40	40.00
2690	南阳镇平	10kV龙社线老坟沟公变	80	16.87	64	50.50
2691	南阳镇平	10kV袁魏线王庄2#公变	400	120.96	320	-163.84
2692	南阳镇平	10kV林布线杨庄村胡沟公变	200	28.38	160	103.24
2693	南阳镇平	宋营村34#公变（机井）	200	0.07	160	159.86
2694	南阳镇平	宝供二线2019年高标准农田遇仙桥9#公变（	100	0.08	80	79.92
2695	南阳镇平	10kV马供三线张林镇3#机井公变	100	0	80	80.00
2696	南阳镇平	10kV柳柳线小湖2#公变	200	11.06	160	137.88
2697	南阳镇平	10kV高寺线响水河4#公变	100	11.08	80	68.92
2698	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑陈家公变	200	44.97	160	70.06
2699	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑北2#公变	200	27.32	160	105.36

2700	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村11#机井	100	0.01	80	79.99
2701	南阳镇平	10kV涅玉线李营东3#公变(机井）	100	24.37	80	55.63
2702	南阳镇平	10kV涅石线马洼4#公变	200	63.78	160	32.44
2703	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田张楼1号公变（机井）	100	0.04	80	79.96
2704	南阳镇平	10kV马供二线白衣姜家南小农水公变	200	0.02	160	159.96
2705	南阳镇平	候集土地整理大赵营村100-70（机井）	200	4.45	160	151.10
2706	南阳镇平	10kV侯社线王营南2#公变	200	31.75	160	96.50
2707	南阳镇平	10kV侯南线辛庄寨西1#公变	200	0	160	160.00
2708	南阳镇平	10kV贾工线赵营3#台区	200	25.33	160	109.34
2709	南阳镇平	10kV侯南线闫庄2#公变	200	19.76	160	120.48
2710	南阳镇平	10kV宝供六线黄庄3#公变	200	46.81	160	66.38
2711	南阳镇平	侯集宋小庄土地整理28号变（机井）	200	13.68	160	132.64
2712	南阳镇平	候集土地整理大赵营100-80（机井）	200	0.01	160	159.98
2713	南阳镇平	kV新柳线大水沟南土地治理041#公变（机井	200	1.68	160	156.64
2714	南阳镇平	0kV贾马线大龙庙南桃园小农水公变（机井）	100	1.42	80	78.58
2715	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里1#公变	630	33.18	504	294.97
2716	南阳镇平	10kV徐普线县直幼儿园2#公变	400	109.51	320	-118.04
2717	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村王马庄公变	200	10.97	160	138.06
2718	南阳镇平	10kV贾工线迎宾路2#公变	200	71.59	160	16.82
2719	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村李家公变	200	19.99	160	120.02
2720	南阳镇平	10kV贾社线闵河村闵河东公变	200	19.29	160	121.42
2721	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾东2#公变	400		320	320.00
2722	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄北2#公变	315	13.45	252	209.63
2723	南阳镇平	10kV寨供三线尚营2#公变	315	134	252	-170.10
2724	南阳镇平	10kV安供三线堰岔小农水16#公变（机井）	100	40.78	80	39.22
2725	南阳镇平	10kV杨供一线农综沙家2号公变（机井）	160	0	128	128.00
2726	南阳镇平	10kV林楚线楚营南2#公变	200	56.04	160	47.92
2727	南阳镇平	高营村32#公变（机井）	100	8.82	80	71.18
2728	南阳镇平	刘营村15#公变（机井）	200	4.93	160	150.14
2729	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田9号	100	6.24	80	73.76
2730	南阳镇平	10kV徐紫线建业城2#公变	800	41.66	640	306.72
2731	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期2#公变	800	1.87	640	625.04
2732	南阳镇平	10kV官社线高标准农田官路河4#机井公变	100	0	80	80.00
2733	南阳镇平	10kV徐普线五里岗南2#公变	200	37.3	160	85.40
2734	南阳镇平	10kV涅魏线大菜园东公变	500	66.06	400	69.70
2735	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙村赵庄西机井公变	100	0	80	80.00
2736	南阳镇平	10kV高供一线丁张营丁寨公变	100	14.05	80	65.95
2737	南阳镇平	10kV轩供一线梁洼井井通公变	100	63.92	80	16.08
2738	南阳镇平	10kV徐建线财政局公变	630	228.32	504	-934.42
2739	南阳镇平	10kV安供三线姜庄公变	315	39.78	252	126.69
2740	南阳镇平	10kV柳遮线山头公变	200	43.75	160	72.50
2741	南阳镇平	10kV林黑线太平观村太平观南公变	200	48.39	160	63.22
2742	南阳镇平	10kV彭北线田营李庄公变	315	54.02	252	81.84
2743	南阳镇平	10kV徐康线后小店公变	500	129.1	400	-245.50
2744	南阳镇平	温岗2#公变	200	63.29	160	33.42
2745	南阳镇平	10kV杨供四线白庄南3#公变	200	28.83	160	102.34
2746	南阳镇平	10kV袁杏线体育场4#公变	400	96.34	320	-65.36

2747	南阳镇平	10kV卢供五线彭岗北2#公变	200	17.06	160	125.88
2748	南阳镇平	10kV林黑线余西土地整理31#公变（机井）	200		160	160.00
2749	南阳镇平	10kV袁魏线杨坡公变	200	20.58	160	118.84
2750	南阳镇平	10kV林潘线代营产业园公变	400	5.42	320	298.32
2751	南阳镇平	10kV袁魏线四里庄南公变	400	60.06	320	79.76
2752	南阳镇平	10kV徐普线开发东公变	400	151.41	320	-285.64
2753	南阳镇平	10kV袁雪线工贸区公变	500	132.95	400	-264.75
2754	南阳镇平	10kV侯南线曲步口公变	200	54.89	160	50.22
2755	南阳镇平	10kV安供五线赵庄大吕庄公变	200	51.02	160	57.96
2756	南阳镇平	10kV侯南线小张庄公变	100	20.74	80	59.26
2757	南阳镇平	10kV老老线李沟公变	100	25.38	80	54.62
2758	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄公变	500	143.04	400	-315.20
2759	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙南公变	160	39.65	128	64.56
2760	南阳镇平	10kV彭乡线韩官寺公变	200	43.33	160	73.34
2761	南阳镇平	10kV寨供一线贺营西岗公变	200	154.33	160	-148.66
2762	南阳镇平	10kV官晁线大栗树东公变	160	41.1	128	62.24
2763	南阳镇平	10kV龙社线东山北公变	100	11.45	80	68.55
2764	南阳镇平	10kV袁建线基地公变	500	134.12	400	-270.60
2765	南阳镇平	10kV杨供一线小岗北公变	400	54.32	320	102.72
2766	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙北2#公变	200	56.81	160	46.38
2767	南阳镇平	10kV贾普线李民西3#公变	200	31.62	160	96.76
2768	南阳镇平	10kV官曲线河西2#公变	200	61.84	160	36.32
2769	南阳镇平	10kV林潘线代营南公变	200	30.32	160	99.36
2770	南阳镇平	胡营南台区	200	22.8	160	114.40
2771	南阳镇平	10kV侯社线西门2#公变	200	31.4	160	97.20
2772	南阳镇平	10kV高韩线乔沟北2#公变	200	4.68	160	150.64
2773	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇4#公变	800	38.7	640	330.40
2774	南阳镇平	10kV徐五线大师园三期居民2#公变	630	11.22	504	433.31
2775	南阳镇平	10kV林潘线马洼东公变	100	15.68	80	64.32
2776	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城5#公变	800	19.51	640	483.92
2777	南阳镇平	10kV高高线上河刘西南公变	200	34.07	160	91.86
2778	南阳镇平	0kV安供五线2013小农水大吕庄西北机井公变	200	0	160	160.00
2779	南阳镇平	10kV高王线厚碾盘北公变	200	21.49	160	117.02
2780	南阳镇平	10kV柳遮线陈沟3#公变	200		160	160.00
2781	南阳镇平	10kV徐建线郭庄2#公变	200	57.7	160	44.60
2782	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田师洼1号机井公变	100	11.27	80	68.73
2783	南阳镇平	10kV安供二线凉西2#公变	400	47.39	320	130.44
2784	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田山头营公变	100	0	80	80.00
2785	南阳镇平	10kV龙社线二潭北公变	100	6.78	80	73.22
2786	南阳镇平	桑树2#公变	200	57.07	160	45.86
2787	南阳镇平	10kV林杨线郭营23年6批机井1#公变	200	0	160	160.00
2788	南阳镇平	10kV安供三线小农水19#机井公变	200	0	160	160.00
2789	南阳镇平	10kV涅胶线石灰窑公变	160	16.38	128	101.79
2790	南阳镇平	宝供二线2019年高标准农田史坡4#公变（机	100	0.07	80	79.93
2791	南阳镇平	宝供二线2019年高标准农田耿梁庄1#公变（机	100	0	80	80.00
2792	南阳镇平	10kV官晁线山头营村5#机井	100	10.51	80	69.49
2793	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄程竹园公变	200	33.39	160	93.22

2794	南阳镇平	10kV枣供一线下辛营3#井井通公变	100	0.03	80	79.97
2795	南阳镇平	10kV安供三线王洼村部公变	100	9.79	80	70.21
2796	南阳镇平	10kV袁杏线周庄5#公变	200	39.26	160	81.48
2797	南阳镇平	10kV宝供二线七里庄北2#公变	100	15.91	80	64.09
2798	南阳镇平	10kV贾贾线木市行2#公变	315	56.27	252	74.75
2799	南阳镇平	0kV贾马线大龙庙村林场小农水公变（机井）	315	108.57	252	-90.00
2800	南阳镇平	10kV侯北线王官营西公变	200	26.32	160	107.36
2801	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村吴家营2#公变	200	23.74	160	112.52
2802	南阳镇平	10kV林杨线郭营北4公变	200	23.08	160	113.84
2803	南阳镇平	10kV涅石线姜营4#公变	315	122.92	252	-135.20
2804	南阳镇平	10kV马供二线夹河李袁家公变	200	9.92	160	140.16
2805	南阳镇平	10kV贾贾线绿源社区北1#公变	200	56.2	160	47.60
2806	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄24#公变	500	344.06	400	-1320.30
2807	南阳镇平	10kV袁供线泰山庙东3#公变	400		320	320.00
2808	南阳镇平	10kV寨供一线平地山北公变	200	13.17	160	133.66
2809	南阳镇平	侯集王官营村100KVA-77(06)（机井）	200	20.46	160	119.08
2810	南阳镇平	10kV林楚线不老刘东公变	100	4.93	80	75.07
2811	南阳镇平	侯集房营村100KVA-25(02)（机井）	200	0	160	160.00
2812	南阳镇平	侯集王官营村100KVA-59(07)（机井）	200	7.46	160	145.08
2813	南阳镇平	10kV杨供四线潘营3#公变	200	20.15	160	119.70
2814	南阳镇平	10kV佛仵线贺庄东3#公变	400	138.4	320	-233.60
2815	南阳镇平	10kV寨供八线梁堂北2#公变	200	41.1	160	77.80
2816	南阳镇平	10kV柳遮线大营3#公变	200	30.62	160	98.76
2817	南阳镇平	10kV林楚线魏庄农综开发5#公变（机井）	200	0.01	160	159.98
2818	南阳镇平	10kV枣供一线前锋东2#公变	200	0	160	160.00
2819	南阳镇平	10kV徐纺线楼房庄东公变	630	245.34	504	-1041.64
2820	南阳镇平	10kV城供三线农机公变	500	189.91	400	-549.55
2821	南阳镇平	10kV轩供一线中心岗公变	200	35.74	160	88.52
2822	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙南公变	200	36.21	160	87.58
2823	南阳镇平	10kV马供三线开发变公变	315	80.48	252	-1.51
2824	南阳镇平	10kV徐工线医圣公变	500	127.36	400	-236.80
2825	南阳镇平	10kV林直线乡政府公变	400	102.72	320	-90.88
2826	南阳镇平	10kV官王线朱庄公变	200	55.98	160	48.04
2827	南阳镇平	10kV老老线江田公变	200	16.19	160	127.62
2828	南阳镇平	10kV轩供一线梁洼2#公变	400	122.14	320	-168.56
2829	南阳镇平	10kV寨供一线平地山南公变	200	31.48	160	97.04
2830	南阳镇平	11队公变	200	27.64	160	104.72
2831	南阳镇平	10kV袁杏线皮毛市场1公变	200	65.38	160	29.24
2832	南阳镇平	10kV柳遮线陈沟公变	200	70.38	160	19.24
2833	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘北公变	160	26.89	128	84.98
2834	南阳镇平	10kV贾工线赵庄公变	200	34.47	160	91.06
2835	南阳镇平	0kV贾马线农综开发小碾王北4#公变（机井）	100	0	80	80.00
2836	南阳镇平	10kV寨供五线栾营北2#公变	200	19.5	160	121.00
2837	南阳镇平	10kV高寺线菊花厂南公变	50	3.16	40	38.42
2838	南阳镇平	10kV杨供二线魏营3#公变	100	34.77	80	45.23
2839	南阳镇平	侯会山公变（机井）	200	36.75	160	86.50
2840	南阳镇平	10kV林楚线不老刘南公变	200	58.81	160	42.38

2841	南阳镇平	kV新柳线黄楝树岗土地治理046#公变（机井	200	0	160	160.00
2842	南阳镇平	0kV新魏线李老庄土地治理051#公变（机井）	200	0	160	160.00
2843	南阳镇平	10kV宝供六线小张庄公变	200	65.32	160	29.36
2844	南阳镇平	10kV安供五线古羊庄小农水1#公变（机井）	100	0	80	80.00
2845	南阳镇平	榆树庄北台区	100	18.64	80	61.36
2846	南阳镇平	10kV宝供四线大榆树村3#机井公变	100	0	80	80.00
2847	南阳镇平	10kV林黑线余西2#公变	100	26.08	80	53.92
2848	南阳镇平	10kV佛社线贺庄姜营3#公变	315	70.53	252	29.83
2849	南阳镇平	10kV寨供八线时庄东2#公变	200	21.01	160	117.98
2850	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄南公变	80	45.4	64	27.68
2851	南阳镇平	10kV彭供一线闫庄公变	200	32.36	160	95.28
2852	南阳镇平	10kV佛北线马隐店5#公变	200	54.88	160	50.24
2853	南阳镇平	10kV枣供一线兴国寺公变	200	49.42	160	61.16
2854	南阳镇平	10kV林楚线百庙北公变	200	32.09	160	95.82
2855	南阳镇平	10kV高寺线菊花厂公变	200	8.1	160	143.80
2856	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相东公变	160	40.52	128	63.17
2857	南阳镇平	元营北公变	200	94.05	160	-28.10
2858	南阳镇平	10kV高高线先师庙公变	200	61.91	160	36.18
2859	南阳镇平	10kV高高线小吕营公变	160	30.19	128	79.70
2860	南阳镇平	10kV龙社线扎沟公变	200	9.74	160	140.52
2861	南阳镇平	10kV林杨线尹营3#公变	100	29.75	80	50.25
2862	南阳镇平	10kV贾社线尚营公变	200	19.56	160	120.88
2863	南阳镇平	10kV涅胶线蒋坡东公变	100	27.53	80	52.47
2864	南阳镇平	10kV安供五线白草庄公变	200	26.06	160	107.88
2865	南阳镇平	10kV卢供四线寺南公变	200	25.5	160	109.00
2866	南阳镇平	10kV徐纺线南场出线公变	315	85.22	252	-16.44
2867	南阳镇平	10kV枣供五线东黄北公变	200	50.21	160	59.58
2868	南阳镇平	10kV柳张线中其营公变	200	44.38	160	71.24
2869	南阳镇平	10kV贾工线小集东公变	200	44.9	160	70.20
2870	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙赵庄公变	100	37.67	80	42.33
2871	南阳镇平	10kV林黑线公吉王村金鱼基地公变	100	13.39	80	66.61
2872	南阳镇平	10kV彭供一线刘叶村杨寨公变	200	15.41	160	129.18
2873	南阳镇平	10kV马供一线乡直西3#公变	200	106.04	160	-52.08
2874	南阳镇平	10kV宝供二线七里庄姚家公变	200	13.14	160	133.72
2875	南阳镇平	10kV新雪线徐家岗3#公变	200	28.76	160	102.48
2876	南阳镇平	10kV柳供线镇直5#公变	200	129.35	160	-98.70
2877	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙开发区1号公变	200	8.58	160	142.84
2878	南阳镇平	10kV彭乡线李锦庄黄洛连公变	200	21.5	160	117.00
2879	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨村土地1号机井公变	100	7.98	80	72.02
2880	南阳镇平	10kV贾马线桥南高标准机井公变	200	0.01	160	159.98
2881	南阳镇平	10kV贾普线线老君庙河西2#公变	200	26.44	160	107.12
2882	南阳镇平	10kV马供三线贾庄公变	200	55.38	160	49.24
2883	南阳镇平	kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤9#井（机井	200	0	160	160.00
2884	南阳镇平	10kV官晁线老张营西公变	200	56.31	160	47.38
2885	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期4#公变	800	18.26	640	493.92
2886	南阳镇平	10kV涅魏线大刘营新村2#公变	315	32.66	252	149.12
2887	南阳镇平	10kV涅魏线秦家庄3#公变	315	102.64	252	-71.32

2888	南阳镇平	10kV宝供八线柳林东4#公变	400	82.58	320	-10.32
2889	南阳镇平	10kV佛仵线韩冲4#公变	200	15.75	160	128.50
2890	南阳镇平	10kV柳张线中其营北3#公变	200	40.13	160	79.74
2891	南阳镇平	10kV林杨线郭营南3公变	100	39.08	80	40.92
2892	南阳镇平	王河北土地治理05#公变（机井）	200	0.02	160	159.96
2893	南阳镇平	大湖村土地治理30#公变（机井）	200	0.01	160	159.98
2894	南阳镇平	10kV高高线陡谷园西公变	160	23.27	128	90.77
2895	南阳镇平	kV马供二线高标准农田大徐营4#公变（机井	100	15.5	80	64.50
2896	南阳镇平	0kV马供二线高标准农田尤营7#公变（机井）	100	1.75	80	78.25
2897	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺东2#公变	630	405.08	504	-2048.00
2898	南阳镇平	10kV林黑线余西4#公变	200	0	160	160.00
2899	南阳镇平	易营村41#公变（机井）	250	8.73	200	178.18
2900	南阳镇平	大湖村吕岗1号机井公变	100	12.7	80	67.30
2901	南阳镇平	10kV官王线马岗东公变	200	31.72	160	96.56
2902	南阳镇平	0kV马供二线高标准农田尤营9#公变（机井）	100	0	80	80.00
2903	南阳镇平	10kV高寺线周盘门家沟公变	200	6.84	160	146.32
2904	南阳镇平	10kV官石线寨子杨机井3#公变	100	10.25	80	69.75
2905	南阳镇平	10kV袁魏线闫岗2#公变	100	5.45	80	74.55
2906	南阳镇平	10kV枣供三线大王庙开发区2#公变	200	21.81	160	116.38
2907	南阳镇平	10kV安供三线土地整理4#小柳庄公变	100	0	80	80.00
2908	南阳镇平	10kV林布线沙河刘北2#公变	200	21.12	160	117.76
2909	南阳镇平	宝供二线2019年高标准农田耿梁庄2#公变（	100	0.04	80	79.96
2910	南阳镇平	10kV彭供一线安庄南机井公变	100	0.02	80	79.98
2911	南阳镇平	10kV寨供六线李营1#公变	315	205.54	252	-395.45
2912	南阳镇平	10kV徐普线十二里河3#公变	200	26.8	160	106.40
2913	南阳镇平	10kV寨供五线蒋坡西机井公变	100	38.69	80	41.31
2914	南阳镇平	10kV安供五线王洼于洼公变	200	26.63	160	106.74
2915	南阳镇平	10kV涅魏线西刘堂3#公变	250	76.66	200	8.35
2916	南阳镇平	10kV官晁线寨子杨机井5#公变	100	34.06	80	45.94
2917	南阳镇平	10kV卢供四线杨庄公变	200	9.87	160	140.26
2918	南阳镇平	吴营	200	56.55	160	46.90
2919	南阳镇平	10kV龙棠线仝家公变	200	3.84	160	152.32
2920	南阳镇平	10kV彭乡线李庄2#公变	200	53.24	160	53.52
2921	南阳镇平	10kV寨供五线老王营2#公变	200	67.78	160	24.44
2922	南阳镇平	10kV马供二线白衣西公变	200	98.15	160	-36.30
2923	南阳镇平	10kV袁杏线二里庄公变	200	37.75	160	84.50
2924	南阳镇平	10kV安供四线线凉南公变	250	54.7	200	63.25
2925	南阳镇平	10kV宝供四线马庄公变	200	30.73	160	98.54
2926	南阳镇平	10kV新柳线肖庄公变	200	37	160	86.00
2927	南阳镇平	10kV宝供五线三里河公变	500	146.71	400	-333.55
2928	南阳镇平	10kV柳遮线白沟提灌站机井公变	50	6.64	40	36.68
2929	南阳镇平	10kV林杨线李庄莲菜池公变	250	31.63	200	120.93
2930	南阳镇平	郭庄村50-56公变（机井）	200	0	160	160.00
2931	南阳镇平	10kV马供一线毕张农综开发公变（机井）	200	0	160	160.00
2932	南阳镇平	10kV徐银线营庄公用变	500	0	400	400.00
2933	南阳镇平	10kV佛云线赵湾井井通1#公变	100	10.64	80	69.36
2934	南阳镇平	10kV新柳线黄楝树岗公变	200	5.54	160	148.92

2935	南阳镇平	10kV彭乡线关庄公变	200	20.98	160	118.04
2936	南阳镇平	10kV高王线西李庄杨家公变	200	33.54	160	92.92
2937	南阳镇平	10kV轩供一线老沟公变	200	10.82	160	138.36
2938	南阳镇平	10kV杨供一线黄营2#公变	200	86.01	160	-12.02
2939	南阳镇平	10kV官卢线曹营公变	200	25.4	160	109.20
2940	南阳镇平	赵湾村2号机井台区考核表(机井)	100	7.12	80	72.88
2941	南阳镇平	10kV佛仵线马洼6#公变	315	111.91	252	-100.52
2942	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄6#公变	315	91.51	252	-36.26
2943	南阳镇平	10kV安供二线何寨北公变	200	42.15	160	75.70
2944	南阳镇平	10kV新开线赵营路口公变	160	112.76	128	-52.42
2945	南阳镇平	10kV枣供二线枣园南公变	100	19.57	80	60.43
2946	南阳镇平	10kV宝供五线建安公变	500	165.89	400	-429.45
2947	南阳镇平	10kV枣供三线中赵公变	200	30.62	160	98.76
2948	南阳镇平	10kV枣供五线山北张北公变	200	24.06	160	111.88
2949	南阳镇平	10kV贾普线线王步口公变	250	73.65	200	15.88
2950	南阳镇平	10kV高王线胡营2#公变	200	27.13	160	105.74
2951	南阳镇平	10kV高供一线孙湾后营公变	200	53.4	160	53.20
2952	南阳镇平	10kV彭乡线司营东庄公变	200	25.29	160	109.42
2953	南阳镇平	候集土地整理侯寨村100-36（机井）	200	0.02	160	159.96
2954	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄西2#公变	200	26.31	160	107.38
2955	南阳镇平	10kV老菩线玉皇庙老沟公变	200	21.4	160	117.20
2956	南阳镇平	10kV高高线崔岗1#公变	200	48.42	160	63.16
2957	南阳镇平	10kV贾贾线绿源社区南公变	400	18.04	320	247.84
2958	南阳镇平	10kV宝供六线柳林南2#公用变	400	15.42	320	258.32
2959	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡2#居民公变	800	38.5	640	332.00
2960	南阳镇平	10kV徐五线王家庄公变	100	0	80	80.00
2961	南阳镇平	10kV新柳线杜院公变	200	34.89	160	90.22
2962	南阳镇平	10kV安供五线草王庄南1#公变	315	0	252	252.00
2963	南阳镇平	10kV马供三线高庄2#公变	315	28.53	252	162.13
2964	南阳镇平	10kV涅胶线肖营东公变	400	38.69	320	165.24
2965	南阳镇平	寺南庄公变	100	13.04	80	66.96
2966	南阳镇平	10kV涅石线贺庄26#公变	400	88.76	320	-35.04
2967	南阳镇平	10kV佛北线赵湾3#公变	200	61.11	160	37.78
2968	南阳镇平	10kV彭北线太子寺南公变	200	3.67	160	152.66
2969	南阳镇平	10kV高寺线青山柳树沟公变	100	3.06	80	76.94
2970	南阳镇平	10kV安供五线白草庄西公变	200	32.82	160	94.36
2971	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄公变	200	59.96	160	40.08
2972	南阳镇平	刘洼村刘洼2号机井台区考核表（机井）	100	0	80	80.00
2973	南阳镇平	辛集村辛集1号机井公变	100	0	80	80.00
2974	南阳镇平	10kV佛北线赵湾东公变	400	102.76	320	-91.04
2975	南阳镇平	10kV官晁线草场吴南公变	315	33.86	252	145.34
2976	南阳镇平	10kV龙棠线王家庄公变	200	11.48	160	137.04
2977	南阳镇平	10kV袁魏线唐家庄公变	200	61.88	160	36.24
2978	南阳镇平	10kV彭供一线下岗公变	250	9.81	200	175.48
2979	南阳镇平	10kV徐工线曹庄北公变	315	58.67	252	67.19
2980	南阳镇平	10kV枣供四线老时营1#井井通公变	50	0	40	40.00
2981	南阳镇平	10kV柳柳线大湖东公变(机井）	100	25.11	80	54.89

2982	南阳镇平	小谭庙北	200	161.49	160	-162.98
2983	南阳镇平	10kV老老线曾寨2#公变	200	68.14	160	23.72
2984	南阳镇平	赵营北3#公变	200	37.48	160	85.04
2985	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄村1号机井公变	100	20.53	80	59.47
2986	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田王洼6#公变（机	100	0	80	80.00
2987	南阳镇平	10kV林潘线程庙1#机井通公变	100	14.79	80	65.21
2988	南阳镇平	10kV林直线街西南2#公变	200	13.98	160	132.04
2989	南阳镇平	10kV新雪线五里河4#公变	400	175.59	320	-382.36
2990	南阳镇平	10kV柳遮线大乔庄公变	200	21.11	160	117.78
2991	南阳镇平	小夏营台区	100	32.67	80	47.33
2992	南阳镇平	10kV徐建线新城公变	315	127.31	252	-149.03
2993	南阳镇平	10kV贾马线黄楝扒东公变	200	39.32	160	81.36
2994	南阳镇平	10kV卢供四线魏庄公变	315	26	252	170.10
2995	南阳镇平	10kV袁雪线农行出线2#公变	400	196.91	320	-467.64
2996	南阳镇平	10kV林楚线楚营井井通公变	200	11.53	160	136.94
2997	南阳镇平	10kV安供三线梨园南公变	315	41.48	252	121.34
2998	南阳镇平	10kV宝供八线赵庄公变	160	50.04	128	47.94
2999	南阳镇平	10kV高寺线寺山2#公变	100	5.6	80	74.40
3000	南阳镇平	魏营公变	200	42.13	160	75.74
3001	南阳镇平	10kV马供一线张楼西1#公变	200	0	160	160.00
3002	南阳镇平	10kV龙社线凉水坪移民新村公变	200	26.01	160	107.98
3003	南阳镇平	10kV卢供一线小河东公变	100	24.34	80	55.66
3004	南阳镇平	10kV佛北线赵湾7#公变	200	38.11	160	83.78
3005	南阳镇平	大庄寺2#公变	100	22.24	80	57.76
3006	南阳镇平	kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤10#井（机井	200	4.73	160	150.54
3007	南阳镇平	kV枣供四线枣园镇杨家村千亿斤4#井（机井	200	22.57	160	114.86
3008	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙东2#公变	200	149.33	160	-138.66
3009	南阳镇平	10kV官石线高标准农田官路河村5#机井公变	100	0	80	80.00
3010	南阳镇平	10kV佛仵线韩冲2#公变	200	14.39	160	131.22
3011	南阳镇平	10kV寨供六线李营6#公变	200	110.81	160	-61.62
3012	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿斤4#公变（机井）	200	0.04	160	159.92
3013	南阳镇平	孙楼南公变	200	29.12	160	101.76
3014	南阳镇平	供五线2019年高标准农田草王庄20#公变（	100	0	80	80.00
3015	南阳镇平	10kV袁雪线校场北2#公变	400	155.33	320	-301.32
3016	南阳镇平	10kV官王线杜庄4#机井公变	200	1.27	160	157.46
3017	南阳镇平	10kV宝供二线小胡营路口公变	200	29.33	160	101.34
3018	南阳镇平	10kV贾普线李普吾南公变	200	32.46	160	95.08
3019	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨南公变	100	0	80	80.00
3020	南阳镇平	10kV官晁线大栗树村7#机井	100	0	80	80.00
3021	南阳镇平	10kV彭北线田岗韩庄北机井公变	100	0	80	80.00
3022	南阳镇平	候集土地整理大赵营村100-81（机井）	200	13.95	160	132.10
3023	南阳镇平	10kV新柳线李老庄3#公变	100	19.07	80	60.93
3024	南阳镇平	10kV彭供一线下岗2#公变	200	0	160	160.00
3025	南阳镇平	10kV袁杏线大宁营东公变	400	0	320	320.00
3026	南阳镇平	10kV高寺线三潭庙2#公变	100	2.78	80	77.22
3027	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村观门西公变	200	25.54	160	108.92
3028	南阳镇平	10kV老菩线碾盘沟公变	200	23.02	160	113.96

3029	南阳镇平	10kV官社线街北2#公变	400	112.2	320	-128.80
3030	南阳镇平	10kV佛平线单营7#公变	315	122.03	252	-132.39
3031	南阳镇平	10kV新魏线青山公变	100	18.36	80	61.64
3032	南阳镇平	10kV官晁线大栗树南公变	200	94.94	160	-29.88
3033	南阳镇平	10kV枣供四线陈岗东公变	200	60.59	160	38.82
3034	南阳镇平	张西公变	200	15.77	160	128.46
3035	南阳镇平	10kV柳遮线东魏营公变	160	29.71	128	80.46
3036	南阳镇平	10kV宝供二线耿梁庄2#公变	200	31.68	160	96.64
3037	南阳镇平	10kV高卢线何营公变	200	46.83	160	66.34
3038	南阳镇平	10kV安供五线2013小农水宋庄西南机井公变	200	0	160	160.00
3039	南阳镇平	10kV侯社线王营西2#公变	200	41.78	160	76.44
3040	南阳镇平	10kV郑供二线张井3#公变	100	36.86	80	43.14
3041	南阳镇平	10kV袁杏线运东2#公变	400	53.81	320	104.76
3042	南阳镇平	许桥村55公变（机井）	200	0	160	160.00
3043	南阳镇平	孙楼村50-23公变（机井）	200	0	160	160.00
3044	南阳镇平	10kV新魏线付营土地治理049#公变（机井）	200	0.02	160	159.96
3045	南阳镇平	大湖村土地治理29#公变（机井）	200	0	160	160.00
3046	南阳镇平	10kV林黑线黑龙集土地整理7#公变（机井）	200	0	160	160.00
3047	南阳镇平	10kV贾贾线张楼洪家公变	200	28.06	160	103.88
3048	南阳镇平	V枣供五线枣园镇大王庙村千亿斤18#井（机	200	0	160	160.00
3049	南阳镇平	10kV安供三线王庄小农水9#公变（机井）	100	0	80	80.00
3050	南阳镇平	10kV安供五线古羊庄小农水2#公变（机井）	100	0	80	80.00
3051	南阳镇平	10kV侯社线姜营村小姜营公变	200	29.54	160	100.92
3052	南阳镇平	10kV高供一线野鸡脖南公变	200	14.09	160	131.82
3053	南阳镇平	团西3#公变	315	132.66	252	-165.88
3054	南阳镇平	易营村45#公变（机井）	100	2.46	80	77.54
3055	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里3#公变	800	61.92	640	144.64
3056	南阳镇平	10kV涅工线魏庄南公变	100	35.4	80	44.60
3057	南阳镇平	10kV贾社线闵河村小河赵南公变	200	18.63	160	122.74
3058	南阳镇平	10kV宝供四线灌上2#公变	200	10.21	160	139.58
3059	南阳镇平	0kV马供三线贾庄村农综开发6#公变（机井）	200	0.07	160	159.86
3060	南阳镇平	10kV佛北线马隐店王湾公变	315	73.75	252	19.69
3061	南阳镇平	侯集东门村100KVA-66(02)（机井）	200	8.04	160	143.92
3062	南阳镇平	10kV官卢线曹营北2#公变	200	11.94	160	136.12
3063	南阳镇平	V杨供一线杨营土地整理小岗村(100-12)（机	200	0.01	160	159.98
3064	南阳镇平	V枣供四线枣园镇鱼池马村千亿斤2#井（机	200	0	160	160.00
3065	南阳镇平	10kV寨供二线乔营南公变	200	111.39	160	-62.78
3066	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇鱼池马千亿斤3#机井	200	10.94	160	138.12
3067	南阳镇平	10kV马供三线贾庄村郭庄公变	100	6.64	80	73.36
3068	南阳镇平	大庄寺3#公变	200	13.87	160	132.26
3069	南阳镇平	候集土地整理袁营村(100-44)（机井）	200	0.02	160	159.96
3070	南阳镇平	侯集狄庄土地整理39号变（机井）	200	0.05	160	159.90
3071	南阳镇平	10kV宝供八线大马营北公变	100	0	80	80.00
3072	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城7#公变	800	18.82	640	489.44
3073	南阳镇平	10kV龙社线交仗沟公变	100	7.86	80	72.14
3074	南阳镇平	10kV枣供四线老时营机井烟叶公变	100	0.01	80	79.99
3075	南阳镇平	温岗村部西土地治理36#公变（机井）	200	0.01	160	159.98

3076	南阳镇平	10kV寨供二线大仵营村2#机井公变	80	0	64	64.00
3077	南阳镇平	10kV佛平线李营5#公变	200	35.86	160	88.28
3078	南阳镇平	10kV高韩线韩营孟庄公变	100	16.54	80	63.46
3079	南阳镇平	10kV马供二线尤营村部公变	100	40.26	80	39.74
3080	南阳镇平	10kV林楚线闫岗2#公变	100	12.77	80	67.23
3081	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期8#公变	800	13.39	640	532.88
3082	南阳镇平	10kV林潘线杨泮庄西公变	200	53.21	160	53.58
3083	南阳镇平	10kV林楚线楚营村千亿斤7#公变（机井）	100	0.07	80	79.93
3084	南阳镇平	10kV彭供一线秦营东井井通机井南公变	100	0.03	80	79.97
3085	南阳镇平	10kV袁雪线一小3#公变	500	150.72	400	-353.60
3086	南阳镇平	10kV老菩线阴窝2#公变	100	4.3	80	75.70
3087	南阳镇平	10kV贾普线大徐营中公变	200	47.06	160	65.88
3088	南阳镇平	kV贾马线黄楝扒村栗黄南岭高标准农田2#公	100	0	80	80.00
3089	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺村8#公变	500	138.43	400	-292.15
3090	南阳镇平	10kV寨供五线栾营6#公变	200	46.17	160	67.66
3091	南阳镇平	10kV高高线先师庙山头王公变	200	40.24	160	79.52
3092	南阳镇平	10kV新柳线小陈庄2#公变	100	22.54	80	57.46
3093	南阳镇平	10kV宝供三线小西营东公变	200	21.45	160	117.10
3094	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田薛关吴营南机井公变	100	0	80	80.00
3095	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园7#公变	800	0	640	640.00
3096	南阳镇平	10kV林布线李寨村土地整理21#公变	200	0	160	160.00
3097	南阳镇平	10kV高供一线樊家公变	100	13.54	80	66.46
3098	南阳镇平	团中村50-45公变（机井）	200	0.05	160	159.90
3099	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤11#公变（机井）	200	2.36	160	155.28
3100	南阳镇平	10kV龙社线二道河公变	100	9.22	80	70.78
3101	南阳镇平	10kV林潘线土地整理程庙村3公变	200	103.06	160	-46.12
3102	南阳镇平	0kV彭乡线大王庄高标准农田东公变（机井）	100	0.02	80	79.98
3103	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田11号	100	0	80	80.00
3104	南阳镇平	10kV官晁线中户杨赵庄公变	200	25.16	160	109.68
3105	南阳镇平	10kV官晁线山头营村机井公变	100	7.46	80	72.54
3106	南阳镇平	10kV轩供一线大梁洼北公变	100	22.58	80	57.42
3107	南阳镇平	10kV高王线黑龙岗北公变	200	27.87	160	104.26
3108	南阳镇平	宋庄郭庄2#公变	200	30.28	160	99.44
3109	南阳镇平	10kV贾社线老街口南公变	400	34.65	320	181.40
3110	南阳镇平	10kV高寺线姚片5#公变	100	4.29	80	75.71
3111	南阳镇平	10kV宝供六线建南4#公变	400	169.55	320	-358.20
3112	南阳镇平	10kV杨供三线杨营农综开发20号（机井）	200	0	160	160.00
3113	南阳镇平	温营东土地治理012#公变（机井）	200	0.02	160	159.96
3114	南阳镇平	10kV轩供一线张湾3#公变	200	21.53	160	116.94
3115	南阳镇平	0kV马供三线方坡村农综开发2#公变（机井）	200	0.02	160	159.96
3116	南阳镇平	大榆树村大榆树1号机井台区考核表（机井）	100	0	80	80.00
3117	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄村柴庄南2#机井公变	100	2.59	80	77.41
3118	南阳镇平	10kV官卢线曹营中洼公变	200	19.22	160	121.56
3119	南阳镇平	10kV安供五线尚庄西公变	200	15.67	160	128.66
3120	南阳镇平	10kV柳张线苏庄2#公变(机井）	200	32.84	160	94.32
3121	南阳镇平	10kV轩供一线朱岗北2#公变	315	74.22	252	18.21
3122	南阳镇平	10kV彭供一线小吴庄2#公变	400	0	320	320.00

3123	南阳镇平	10kV官晁线汤营西公变	200	29.9	160	100.20
3124	南阳镇平	10kV林楚线楚营东2#公变	200	28.11	160	103.78
3125	南阳镇平	10kV贾贾线申寨南公变	315	37.25	252	134.66
3126	南阳镇平	10kV高高线靳坡东公变	100	25.59	80	54.41
3127	南阳镇平	侯社线镇直东公变	400	89.24	320	-36.96
3128	南阳镇平	10kV袁建线北车站路灯公变	500	150.01	400	-350.05
3129	南阳镇平	10kV卢供一线张沟1#公变	315	84.53	252	-14.27
3130	南阳镇平	10kV枣供三线黄营公变	200	35.39	160	89.22
3131	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙公变	250	101.77	200	-54.43
3132	南阳镇平	10kV寨供五线陈庄公变	400	69.75	320	41.00
3133	南阳镇平	10kV枣供二线枣园北公变	200	108.31	160	-56.62
3134	南阳镇平	温营3#公变	100	32.25	80	47.75
3135	南阳镇平	10kV寨供八线高标准农田吕营村8#机井公变	100	0	80	80.00
3136	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙农综开发5#公变	200	0.09	160	159.82
3137	南阳镇平	10kV杨供一线小岗3#公变	315	80.25	252	-0.79
3138	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺6#公变	500	180.38	400	-501.90
3139	南阳镇平	10kV侯北线谭寨西2#公变	200	0	160	160.00
3140	南阳镇平	10kV林普线鲁家公变	200	16.14	160	127.72
3141	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园6#公变	800	47.2	640	262.40
3142	南阳镇平	10kV林普线街东村街东3#公变	100	17.55	80	62.45
3143	南阳镇平	10kV安供五线草王庄西2#公变	200	55.91	160	48.18
3144	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城6#公变	800	0	640	640.00
3145	南阳镇平	10kV彭北线范庄芮营公变	200	23.74	160	112.52
3146	南阳镇平	10kV安供三线赵庄南2#公变	200	21.04	160	117.92
3147	南阳镇平	10kV安供二线安子营3#公变	315	154.94	252	-236.06
3148	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村1#机井公变	80	0	64	64.00
3149	南阳镇平	10kV官晁线草场吴村13#机井	100	0.01	80	79.99
3150	南阳镇平	10kV寨供六线王木匠公变	400	90.64	320	-42.56
3151	南阳镇平	10kV袁府线工区公变	315	80.84	252	-2.65
3152	南阳镇平	10kV安供三线余寨吴其庙公变	400	40.28	320	158.88
3153	南阳镇平	kV马供二线高标准农田夹河李15#公变（机井	100	0.07	80	79.93
3154	南阳镇平	kV马供二线尤营小马庄南小农水公变（机井	100	0	80	80.00
3155	南阳镇平	供五线2019年高标准农田草王庄18#公变（	100	0.02	80	79.98
3156	南阳镇平	10kV新柳线乡直南3#公变	160	0	128	128.00
3157	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙北3#公变	200	32.98	160	94.04
3158	南阳镇平	10kV官曲线中心校公变	200	0	160	160.00
3159	南阳镇平	10kV柳柳线大湖2#公变	200	39.4	160	81.20
3160	南阳镇平	10kV安供三线堰岔小农水15#公变	200	0	160	160.00
3161	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨公变	200	43.31	160	73.38
3162	南阳镇平	10kV宝供一线唐庄公变	200	53.3	160	53.40
3163	南阳镇平	10kV新柳线罗庄公变	200	31.45	160	97.10
3164	南阳镇平	10kV柳柳线温营公变	250	44.83	200	87.93
3165	南阳镇平	10kV柳柳线大庄寺公变	100	4.43	80	75.57
3166	南阳镇平	10kV高韩线史岗开发区公变	200	30.21	160	99.58
3167	南阳镇平	10kV贾社线薛家公变	315	61.77	252	57.42
3168	南阳镇平	10kV袁供线老坟洼公变	200	68.84	160	22.32
3169	南阳镇平	10kV龙社线五朵山公变	100	8.1	80	71.90

3170	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨张营公变	200	28.73	160	102.54
3171	南阳镇平	10kV官曲线齐岗西公变	200	25.21	160	109.58
3172	南阳镇平	10kV袁中线土产公变	630	571.42	504	-3095.95
3173	南阳镇平	10kV高寺线姚片2#公变	200	7.33	160	145.34
3174	南阳镇平	10kV柳张线苏庄5#公变	200	36.72	160	86.56
3175	南阳镇平	10kV宝供四线马庄胡家公变	50	8.58	40	35.71
3176	南阳镇平	10kV安供三线榆树庄西公变	200	75.58	160	8.84
3177	南阳镇平	10kV杨供二线付庄公变	315	159.62	252	-250.80
3178	南阳镇平	10kV柳遮线大营公变	160	14.5	128	104.80
3179	南阳镇平	10kV宝供五线桥西南公变	500	141.48	400	-307.40
3180	南阳镇平	10kV高韩线史岗三官庙公变	100	18.42	80	61.58
3181	南阳镇平	10kV老余线任家狗汤河公变	315	90.96	252	-34.52
3182	南阳镇平	10kV林杨线楚庄公变	100	23.52	80	56.48
3183	南阳镇平	南洼公变	200	53.15	160	53.70
3184	南阳镇平	10kV官曲线街北公变	160	37.14	128	68.58
3185	南阳镇平	10kV杨供一线刘庄公变	100	19.09	80	60.91
3186	南阳镇平	10kV高王线小杨营公变	200	31.43	160	97.14
3187	南阳镇平	10kV寨供六线王木匠2#公变	200	46.74	160	66.52
3188	南阳镇平	10kV贾工线高标准农田鲁庄机井公变	100	0.01	80	79.99
3189	南阳镇平	10kV杨供二线黄营3#公变	200	171.47	160	-182.94
3190	南阳镇平	10kV新柳线稻谷田公变	200	27.14	160	105.72
3191	南阳镇平	刘庄3#公变	100	43.5	80	36.50
3192	南阳镇平	10kV徐纺线福康小区公变	250	37.71	200	105.73
3193	南阳镇平	谭寨东公变	200	53.63	160	52.74
3194	南阳镇平	10kV贾马线东黄公变	100	23.98	80	56.02
3195	南阳镇平	10kV贾社线湾李公变	200	32.11	160	95.78
3196	南阳镇平	10kV马供三线潘庄公变	200	30.94	160	98.12
3197	南阳镇平	10kV袁府线礼堂公变	630	225.74	504	-918.16
3198	南阳镇平	10kV官石线小东营公变	200	62.54	160	34.92
3199	南阳镇平	10kV新魏线朝阳公变	100	28.35	80	51.65
3200	南阳镇平	10kV老老线小西岗公变	200	26.87	160	106.26
3201	南阳镇平	张东公变	200	43.21	160	73.58
3202	南阳镇平	西门南公变	200	54.6	160	50.80
3203	南阳镇平	10kV官曲线兴国寺开发区公变	200	32.03	160	95.94
3204	南阳镇平	10kV佛北线马隐店2#公变	250	94.04	200	-35.10
3205	南阳镇平	前裴营李岗台区	100	31.94	80	48.06
3206	南阳镇平	10kV枣供一线安洼1#北公变	200	3.06	160	153.88
3207	南阳镇平	10kV高寺线响水西公变	100	24.26	80	55.74
3208	南阳镇平	10kV杨供四线白庄23年6批机井公变	200	0.06	160	159.88
3209	南阳镇平	10kV马供一线唐营2#公变	200		160	160.00
3210	南阳镇平	10kV佛云线仝堂3#公变	200	13.94	160	132.12
3211	南阳镇平	10kV贾社线薛关徐营公变	315	45.14	252	109.81
3212	南阳镇平	10kV新魏线大李庄公变	160	22.69	128	91.70
3213	南阳镇平	10kV袁魏线元营公变	400	29.19	320	203.24
3214	南阳镇平	10kV枣供三线山南南公变	200	25.21	160	109.58
3215	南阳镇平	10kV安供三线王洼西公变	200	18.61	160	122.78
3216	南阳镇平	10kV涅玉线石佛寺村3#公变	200	26.72	160	106.56

3217	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨花卉公变	200	72.56	160	14.88
3218	南阳镇平	10kV卢供五线吴岗公变	200	29.5	160	101.00
3219	南阳镇平	10kV高高线唐沟公变	200	42.71	160	74.58
3220	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相北公变	250	218.43	200	-346.08
3221	南阳镇平	10kV官晁线寨子杨机井1#公变	100	2.58	80	77.42
3222	南阳镇平	10kV柳遮线白沟村1号机井公变	100	48.96	80	31.04
3223	南阳镇平	10kV宝供四线土地平整项目1号（机井）	100	5.76	80	74.24
3224	南阳镇平	10kV涅魏线西刘堂公变	500	233.02	400	-765.10
3225	南阳镇平	10kV杨供四线李家营23年6批机井1#公变	200	0.06	160	159.88
3226	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙南2#公变	250	27.51	200	131.23
3227	南阳镇平	10kV林黑线公吉王土地整理18#公变（机井）	200	0	160	160.00
3228	南阳镇平	10kV寨供八线大庙2#公变	100	50.09	80	29.91
3229	南阳镇平	项店西2#公变	200	23.26	160	113.48
3230	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井5#公变	200	0	160	160.00
3231	南阳镇平	10kV柳张线马营公变	250	89.68	200	-24.20
3232	南阳镇平	10kV官晁线草场吴村室公变	100	34.61	80	45.39
3233	南阳镇平	10kV徐康线小店杨庄2#公变	500	138.86	400	-294.30
3234	南阳镇平	10kV枣供一线安洼东公变	400	49.47	320	122.12
3235	南阳镇平	老庄西公变	200	50.62	160	58.76
3236	南阳镇平	10kV马供二线白衣南公变	200	34.23	160	91.54
3237	南阳镇平	10kV枣供三线烂银张2#公变	100	13.83	80	66.17
3238	南阳镇平	10kV高卢线郝沟公变	200	36.19	160	87.62
3239	南阳镇平	保卫变	315	124.6	252	-140.49
3240	南阳镇平	10kV卢供一线周三岗公变	200	30.7	160	98.60
3241	南阳镇平	10kV宝供六线大黄庄公变	315	81.13	252	-3.56
3242	南阳镇平	10kV袁魏线白河北公变	100	43.64	80	36.36
3243	南阳镇平	10kV寨供五线栾营1公变	400	41.21	320	155.16
3244	南阳镇平	10kV新柳线小李庄公变	100	34.19	80	45.81
3245	南阳镇平	10kV涅胶线魏庄公变	100	53.79	80	26.21
3246	南阳镇平	10kV林普线李慎动孙营公变	200	14.64	160	130.72
3247	南阳镇平	10kV袁中线银行公变	630	245.57	504	-1043.09
3248	南阳镇平	10kV寨供五线罗营南公变	315	144.9	252	-204.44
3249	南阳镇平	10kV官晁线中户杨北公变	200	61.01	160	37.98
3250	南阳镇平	10kV林直线蒋庄公变	200	40.1	160	79.80
3251	南阳镇平	10kV贾社线寺后张南公变	100	20.89	80	59.11
3252	南阳镇平	10kV安供三线吴其庙小农水10#公变（机井）	100	0	80	80.00
3253	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼农综开发1号（机井）	100	0	80	80.00
3254	南阳镇平	10kV轩供一线土地平整项目5号	100	0	80	80.00
3255	南阳镇平	0kV贾贾线高标准农田上辛营1号公变（机井	100	0.03	80	79.97
3256	南阳镇平	10kV老星线栗盘2#公变	315	115.6	252	-112.14
3257	南阳镇平	10kV林布线华沟姚寨东公变	100	26.56	80	53.44
3258	南阳镇平	10kV贾社线文化市场南公变	200	142.31	160	-124.62
3259	南阳镇平	10kV涅普线范家公变	100	22.93	80	57.07
3260	南阳镇平	kV马供二线高标准农田夹河李11#公变（机井	100	1.58	80	78.42
3261	南阳镇平	0kV马供二线高标准农田尤营8#公变（机井）	100	0	80	80.00
3262	南阳镇平	10kV侯社线侯寨东公变	100	33.58	80	46.42
3263	南阳镇平	10kV高寺线中杜营西公变	100	27.84	80	52.16

3264	南阳镇平	10kV林黑线大余营村赵庄路口公变	200	48.59	160	62.82
3265	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙东公变	100	19.85	80	60.15
3266	南阳镇平	10kV柳遮线下庄河南公变	100	23.6	80	56.40
3267	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘农综开发1#公变（机井）	200	3.76	160	152.48
3268	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤14#公变（机井）	200	0.02	160	159.96
3269	南阳镇平	10kV林布线杨庄2#公变	200	55.22	160	49.56
3270	南阳镇平	10kV老老线下李沟公变	315	31.63	252	152.37
3271	南阳镇平	10kV高王线厚碾盘公变	100	21.67	80	58.33
3272	南阳镇平	项店南公变	400	30.54	320	197.84
3273	南阳镇平	10kV佛北线石屋沟2#公变(机井）	200	0	160	160.00
3274	南阳镇平	10kV卢供一线李家营公变	200	36.35	160	87.30
3275	南阳镇平	10kV袁建线东门东公变	500	108.46	400	-142.30
3276	南阳镇平	10kV贾贾线薛关吴营公变	200	62.89	160	34.22
3277	南阳镇平	10kV宝供三线陡河公变	100	14.21	80	65.79
3278	南阳镇平	10kV侯社线贾庄公变	400	55.19	320	99.24
3279	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄西公变	100		80	80.00
3280	南阳镇平	温岗大水沟公变	100	30.86	80	49.14
3281	南阳镇平	谭寨东2#公变	100	36.03	80	43.97
3282	南阳镇平	清真寺台区	400	96.84	320	-67.36
3283	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁村数字智慧农业7#公变	200	0	160	160.00
3284	南阳镇平	10kV林楚线闫岗南公变	200	0	160	160.00
3285	南阳镇平	10kV林潘线程庙南公变	100	18.99	80	61.01
3286	南阳镇平	10kV宝供六线黄庄东公变	500	76.16	400	19.20
3287	南阳镇平	10kV贾社线坡李王东公变	200	22.14	160	115.72
3288	南阳镇平	10kV枣供三线吴岗西公变	100	14.91	80	65.09
3289	南阳镇平	10kV官社线刘楼公变	200	23.15	160	113.70
3290	南阳镇平	10kV柳遮线下庄南公变	125	18.58	100	76.78
3291	南阳镇平	10kV老老线大雁公变	30	13.89	24	19.83
3292	南阳镇平	北门东公变	400	112.18	320	-128.72
3293	南阳镇平	10kV彭供一线小郭庄公变	200	20.35	160	119.30
3294	南阳镇平	10kV高王线鄢沟南公变	250	57.53	200	56.18
3295	南阳镇平	10kV杨供四线李家营北公变	100	82.76	80	-2.76
3296	南阳镇平	10kV涅工线魏家2#公变	200	42.37	160	75.26
3297	南阳镇平	10kV林布线姚寨公变	200	69.73	160	20.54
3298	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨西公变	400	97.01	320	-68.04
3299	南阳镇平	10kV佛社线乡直西公变	500	217.86	400	-689.30
3300	南阳镇平	10kV高王线马营公变	200	44.6	160	70.80
3301	南阳镇平	10kV官石线后地北公变	315	40.48	252	124.49
3302	南阳镇平	10kV佛仵线榆树庄3#公变	500	254.38	400	-871.90
3303	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟公变	400	42.51	320	149.96
3304	南阳镇平	10kV徐建线新城中公变	400	165.33	320	-341.32
3305	南阳镇平	10kV彭供一线柳叶吴庄公变	315	30.31	252	156.52
3306	南阳镇平	10kV袁供线南张庄公变	160	100.35	128	-32.56
3307	南阳镇平	10kV枣供二线杨家开发区公变	200	67.04	160	25.92
3308	南阳镇平	10kV官社线官桥寨北公变	200	67.64	160	24.72
3309	南阳镇平	10kV新柳线任家庄公变	250	57.67	200	55.83
3310	南阳镇平	10kV柳遮线陈沟北公变(机井）	100	18.45	80	61.55

3311	南阳镇平	10kV涅魏线梁家庄1#公变	400	35.15	320	179.40
3312	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙东2#公变	200	37.61	160	84.78
3313	南阳镇平	温岗沙沟2#公变	200	26.57	160	106.86
3314	南阳镇平	10kV佛北线宋湾2#公变	200	8.38	160	143.24
3315	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙公变	250	13.9	200	165.25
3316	南阳镇平	10kV袁杏线地税局公变	250	50.69	200	73.28
3317	南阳镇平	10kV官晁线草场吴西公变	400	56.92	320	92.32
3318	南阳镇平	10kV贾普线线大徐营东公变	400	42.21	320	151.16
3319	南阳镇平	10kV老老线叶洼公变	200	42.47	160	75.06
3320	南阳镇平	10kV柳遮线乡直公变	200	62.98	160	34.04
3321	南阳镇平	10kV枣供五线六化公变	200	59.31	160	41.38
3322	南阳镇平	10kV枣供三线彭李岗公变	200	42.46	160	75.08
3323	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村10#公变	250		200	200.00
3324	南阳镇平	10kV新柳线南岗公变	200	13.6	160	132.80
3325	南阳镇平	肖庄村肖庄2号机井台区考核表（机井）	100	13.23	80	66.77
3326	南阳镇平	10kV寨供五线老王营5#公变	200	95.36	160	-30.72
3327	南阳镇平	熊庄2号井井通公变（机井）	200	0.03	160	159.94
3328	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗2#公变	200	40.25	160	79.50
3329	南阳镇平	10kV涅胶线郭家庄公变	100	23.93	80	56.07
3330	南阳镇平	宋小庄2#公变	100	30.52	80	49.48
3331	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄北公变	400	95.04	320	-60.16
3332	南阳镇平	10kV徐建线审计大楼公变	500	175.58	400	-477.90
3333	南阳镇平	10kV卢供四线小魏营1公变	100	40.87	80	39.13
3334	南阳镇平	10kV高韩线韩营丁坪公变	100	28.37	80	51.63
3335	南阳镇平	10kV袁府线建筑公变	315	0	252	252.00
3336	南阳镇平	10kV老星线后庄公变	200	34.07	160	91.86
3337	南阳镇平	10kV彭供一线南王庄安庄公变	200	44.94	160	70.12
3338	南阳镇平	10kV卢供四线白南公变	200	27.85	160	104.30
3339	南阳镇平	10kV寨供六线尚营公变	400	62.21	320	71.16
3340	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙村1#机井公变	100	23.99	80	56.01
3341	南阳镇平	10kV侯社线侯集镇镇直街东2#公变	400	110.57	320	-122.28
3342	南阳镇平	刘南岗台区	100	13.15	80	66.85
3343	南阳镇平	10kV林普线赵营西2#公变	200	40.44	160	79.12
3344	南阳镇平	10kV老老线上王营公变	100	24.15	80	55.85
3345	南阳镇平	10kV新魏线李老庄2#公变	200	21.35	160	117.30
3346	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡7#居民公变	800	55.61	640	195.12
3347	南阳镇平	10kV官曲线楼子王南2#公变	200	88.41	160	-16.82
3348	南阳镇平	10kV林布线华沟南河公变	100	15.46	80	64.54
3349	南阳镇平	10kV枣供一线前锋西公变	200	17.34	160	125.32
3350	南阳镇平	10kV柳遮线白沟南公变	200	19.46	160	121.08
3351	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨北2#公变	200	96.58	160	-33.16
3352	南阳镇平	10kV寨供三线榆树庄村1#机井公变	80	0	64	64.00
3353	南阳镇平	10kV涅魏线大菜园2#公变	500	95.45	400	-77.25
3354	南阳镇平	10kV轩供一线张湾公变	400	105.23	320	-100.92
3355	南阳镇平	10kV彭乡线李金庄西2#机井公变	100	0.02	80	79.98
3356	南阳镇平	10kV安供三线赵庄小农水公变（机井）	315	17.16	252	197.95
3357	南阳镇平	10kV杨供三线街南5#公变	200	90.52	160	-21.04

3358	南阳镇平	10kV徐普线开发区西公变	500	122.06	400	-210.30
3359	南阳镇平	10kV高寺线姚片河公变	100	15.89	80	64.11
3360	南阳镇平	10kV彭北线范庄王岗公变	250	28.64	200	128.40
3361	南阳镇平	10kV老老线王营公变	100	20.93	80	59.07
3362	南阳镇平	10kV贾普线线李民东公变	100	48.64	80	31.36
3363	南阳镇平	耿庄公变	200	60.12	160	39.76
3364	南阳镇平	10kV柳遮线陈山岗2公变	100	14.96	80	65.04
3365	南阳镇平	10kV贾马线农综开发杨寨贾家公变（机井）	200	0	160	160.00
3366	南阳镇平	10kV寨供三线玉佛桥西公变	400	139.91	320	-239.64
3367	南阳镇平	10kV卢供四线高标准农田东风2#公变	100	0.18	80	79.82
3368	南阳镇平	10kV城供三线面粉厂南2#台变	315	91.8	252	-37.17
3369	南阳镇平	潘线张林土地整理李寨村50KV-01(01)公变	200	0.03	160	159.94
3370	南阳镇平	后洼5#公变(机井）	100	15.31	80	64.69
3371	南阳镇平	10kV高卢线铁匠营公变	200	49.54	160	60.92
3372	南阳镇平	10kV高寺线门岗西公变	200	24.59	160	110.82
3373	南阳镇平	V贾马线太山庙加油站西北小农水公变（机井	100	0	80	80.00
3374	南阳镇平	10kV袁供线北四里沟公变	200	50.03	160	59.94
3375	南阳镇平	10kV安供五线土地整理草王庄北18#公变	30	14.99	24	19.50
3376	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡5#居民公变	800	56.74	640	186.08
3377	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙北3#公变	200	3.52	160	152.96
3378	南阳镇平	10kV彭北线康庄2#公变	100	33.24	80	46.76
3379	南阳镇平	10kV佛云线仝堂南公变	200	60.09	160	39.82
3380	南阳镇平	10kV高寺线大陈营城皇庙公变	200	16.21	160	127.58
3381	南阳镇平	10kV彭供一线孙庄西机井公变	100	0.02	80	79.98
3382	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙北公变	100	3.99	80	76.01
3383	南阳镇平	10kV彭供一线杨庄东公变	200	24.89	160	110.22
3384	南阳镇平	10kV彭供一线小郭庄南公变	200	10.46	160	139.08
3385	南阳镇平	10kV新柳线镇直北2#公变	315	58.53	252	67.63
3386	南阳镇平	10kV杨供四线胡坡4#公变	200	44.25	160	71.50
3387	南阳镇平	10kV彭北线田岗1#公变	200	9.91	160	140.18
3388	南阳镇平	10kV龙社线教仕沟公变	100	12.18	80	67.82
3389	南阳镇平	柳泉铺村土地治理5#公变（机井）	200	0	160	160.00
3390	南阳镇平	10kV贾马线马庄南2公变	100	28.7	80	51.30
3391	南阳镇平	侯集向寨土地整理28号变（机井）	200	0	160	160.00
3392	南阳镇平	10kV柳张线马营村机井公变	100	0	80	80.00
3393	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园5#公变	500	22.13	400	289.35
3394	南阳镇平	10kV贾普线线李民南公变	200	51.45	160	57.10
3395	南阳镇平	10kV新柳线倒流河公变	315	24.31	252	175.42
3396	南阳镇平	10kV官石线大仵营南公变	315	84.47	252	-14.08
3397	南阳镇平	大榆树村大榆树2号机井台区考核表（机井）	100	3.33	80	76.67
3398	南阳镇平	10kV袁供线南四里沟公变	315	51.38	252	90.15
3399	南阳镇平	大湖村土地治理23#公变（机井）	200	0.02	160	159.96
3400	南阳镇平	大湖村土地治理27#公变（机井）	200	7.33	160	145.34
3401	南阳镇平	10kV柳遮线王庄南机井公变	250	0	200	200.00
3402	南阳镇平	10kV安供五线王洼辽庄公变	160	31.84	128	77.06
3403	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理64号变（机井）	200	14.19	160	131.62
3404	南阳镇平	候集土地整理袁营村(100-82)（机井）	200	0	160	160.00

3405	南阳镇平	10kV寨供六线王木匠3#公变	200	64.45	160	31.10
3406	南阳镇平	10kV林普线朱张营村朱张营南2#公变	200	32.97	160	94.06
3407	南阳镇平	V马供一线太山庙加油站东小农水公变（机井	100	17.5	80	62.50
3408	南阳镇平	10kV林普线李慎动村千亿斤34#公变	100	2.21	80	77.79
3409	南阳镇平	团西1号井井通公变（机井）	100	0.01	80	79.99
3410	南阳镇平	10kV贾社线桥北2#公变	400	31.1	320	195.60
3411	南阳镇平	10kV林黑线余西土地整理19#公变（机井）	200	0	160	160.00
3412	南阳镇平	10kV高王线创业园公变	400	73.99	320	24.04
3413	南阳镇平	10kV马供二线夹河李王庄公变	200	14.84	160	130.32
3414	南阳镇平	10kV高高线先师庙2#公变	200	23.65	160	112.70
3415	南阳镇平	10kV官石线后地东公变	200	33.72	160	92.56
3416	南阳镇平	10kV彭乡线朱庄东机井公变	200	4.26	160	151.48
3417	南阳镇平	10kV林楚线白庙杨庄公变	100	25.04	80	54.96
3418	南阳镇平	温营2#公变	100	29.5	80	50.50
3419	南阳镇平	10kV枣供一线兴国寺3#公变	100	37.05	80	42.95
3420	南阳镇平	10kV贾社线镇直文化市场公变	400	35.73	320	177.08
3421	南阳镇平	10kV新柳线张庄公变	100	29.4	80	50.60
3422	南阳镇平	10kV彭供一线大郭庄公变	200	31.76	160	96.48
3423	南阳镇平	10kV贾工线镇直过街楼南公变	400	98.18	320	-72.72
3424	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺开发区2#公变	500	206.96	400	-634.80
3425	南阳镇平	10kV高王线胡营东公变	200	17.26	160	125.48
3426	南阳镇平	kV官曲线齐岗村王河农综开发1#公变（机井	200	0.08	160	159.84
3427	南阳镇平	10kV林潘线代营东公变	100	26.74	80	53.26
3428	南阳镇平	10kV袁杏线车庄公变	500	150.58	400	-352.90
3429	南阳镇平	10kV袁建线北工业区公变	630	188.06	504	-680.78
3430	南阳镇平	10kV林楚线楚营中公变	200	34.66	160	90.68
3431	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁南公变	250	38.75	200	103.13
3432	南阳镇平	10kV贾普线线李民开发区公变	400	30.76	320	196.96
3433	南阳镇平	10kV贾贾线华星商场北公变	315	108.21	252	-88.86
3434	南阳镇平	镇直西公变	400	94.28	320	-57.12
3435	南阳镇平	10kV涅魏线刘营东公变	500	119.84	400	-199.20
3436	南阳镇平	闫庄公变	200	36.86	160	86.28
3437	南阳镇平	10kV杨供一线梁营2#公变	200	64.89	160	30.22
3438	南阳镇平	10kV贾马线栗扒东1公变	315	36.42	252	137.28
3439	南阳镇平	10kV新魏线杨光寺2#公变	100	26.67	80	53.33
3440	南阳镇平	10kV寨供八线王楼2#公变	200	87.91	160	-15.82
3441	南阳镇平	侯集南门村100KVA-60（机井）	200	49.6	160	60.80
3442	南阳镇平	10kV涅胶线大宁营北公变	200	31.03	160	97.94
3443	南阳镇平	10kV高韩线史岗村史岗公变	200	14.69	160	130.62
3444	南阳镇平	10kV寨供二线榆树庄4#公变	315	160.19	252	-252.60
3445	南阳镇平	10kV贾普线线老君庙2#公变	400	39.72	320	161.12
3446	南阳镇平	0kV林黑线沙河刘村农综开发3#公变（机井）	100	6.56	80	73.44
3447	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相东3#公变	200	25.46	160	109.08
3448	南阳镇平	10kV高王线王岐家公变	100	4.8	80	75.20
3449	南阳镇平	V安供五线2013小农水大张庄西北30#机井公	100	0	80	80.00
3450	南阳镇平	田寨村21#公变（机井）	100	0	80	80.00
3451	南阳镇平	10kV佛仵线贺家2#公变	200	38.95	160	82.10

3452	南阳镇平	10kV高王线花栎树南公变	100	29.3	80	50.70
3453	南阳镇平	10kV官石线高标准农田吕营村9#机井公变	100	0	80	80.00
3454	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村7#公变	400	115.58	320	-142.32
3455	南阳镇平	团东村50-53公变（机井）	200	0	160	160.00
3456	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙南2#公变	200	18.24	160	123.52
3457	南阳镇平	10kV袁供线公路南2#公变	400	142.69	320	-250.76
3458	南阳镇平	10kV袁杏线碾房庄北公变	400	32.71	320	189.16
3459	南阳镇平	10kV彭北线彭营村西公变	200	18.72	160	122.56
3460	南阳镇平	孙楼村50-25公变（机井）	200	0.02	160	159.96
3461	南阳镇平	10kV林黑线公吉王土地整理10#公变（机井）	200	0.03	160	159.94
3462	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄22#公变	315	79.08	252	2.90
3463	南阳镇平	10kV寨供二线姚营6#公变	200	127.74	160	-95.48
3464	南阳镇平	涂营西公变	400	169.7	320	-358.80
3465	南阳镇平	10kV龙皂线洋西公变	200	17.17	160	125.66
3466	南阳镇平	10kV安供二线孙庄东南公变	100	15.45	80	64.55
3467	南阳镇平	10kV林直线黑张村农综开发5号公变（机井）	100	4.06	80	75.94
3468	南阳镇平	10kV彭乡线李庄中公变(机井）	400	42.24	320	151.04
3469	南阳镇平	10kV寨供一线曹营南公变	500	198.98	400	-594.90
3470	南阳镇平	10kV官晁线中户杨3#公变	200	50.25	160	59.50
3471	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发5号公变（机井）	200	0.04	160	159.92
3472	南阳镇平	10kV老老线河东公变	100	10.88	80	69.12
3473	南阳镇平	10kV贾社线寺后张南3#公变	200	0	160	160.00
3474	南阳镇平	候集土地整理袁营村(100-73)（机井）	200	2.18	160	155.64
3475	南阳镇平	10kV寨供六线李营北3#公变	315	121.98	252	-132.24
3476	南阳镇平	10kV老老线姜家庄3#公变	100	12.69	80	67.31
3477	南阳镇平	白杨葩2#公变	200	22.19	160	115.62
3478	南阳镇平	易营村42#公变（机井）	100	0	80	80.00
3479	南阳镇平	土寨2#公变	200	0	160	160.00
3480	南阳镇平	10kV涅魏线大菜园北2#公变	315	57.18	252	71.88
3481	南阳镇平	V贾贾线高标准农田下户杨丁营西公变（机井	100	7.29	80	72.71
3482	南阳镇平	侯集王营土地整理86号变（机井）	200	0.01	160	159.98
3483	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘村沙河刘南2#公变	200	0	160	160.00
3484	南阳镇平	郭庄村50公变（机井）	200	0	160	160.00
3485	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙村千亿斤31#公变	200	6.84	160	146.32
3486	南阳镇平	0kV马供三线方坡村农综开发1#公变（机井）	200	0.08	160	159.84
3487	南阳镇平	10kV宝供六线红庙南公变	315	87.54	252	-23.75
3488	南阳镇平	10kV轩供一线梁洼村部公变	200	56.41	160	47.18
3489	南阳镇平	10kV安供三线邱庄北公变	160	61.5	128	29.60
3490	南阳镇平	10kV贾社线尚营2#公变	100	30.1	80	49.90
3491	南阳镇平	10kV侯社线南门北公变	200	68.06	160	23.88
3492	南阳镇平	团东村50-48公变（机井）	200	0	160	160.00
3493	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田育茂张3#公变	100	0	80	80.00
3494	南阳镇平	10kV侯南线刘营西2#公变	200	17.64	160	124.72
3495	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田王洼11#公变（	100	0	80	80.00
3496	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田白草庄4#公变（	100	0.02	80	79.98
3497	南阳镇平	10kV佛仵线榆树庄6#公变	500	93.07	400	-65.35
3498	南阳镇平	熊庄东公变	200	29.12	160	101.76

3499	南阳镇平	10kV彭供一线闫庄东机井公变	100	3.1	80	76.90
3500	南阳镇平	10kV彭北线范庄王岗北公变	200	15.62	160	128.76
3501	南阳镇平	10kV贾马线高标准农田大龙庙东2#公变	200	10.44	160	139.12
3502	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田周堂8#公变（机井）	100	0	80	80.00
3503	南阳镇平	10kV官王线高标准农田余寨村3#机井公变	100	0	80	80.00
3504	南阳镇平	10kV宝供四线后马岗2#公变	100	16.22	80	63.78
3505	南阳镇平	10kV郑供一线郑坡新区公变	500	0	400	400.00
3506	南阳镇平	10kV官晁线草场吴村12#机井	100	0.01	80	79.99
3507	南阳镇平	10kV龙社线黄楝树2#公变	80	5.68	64	59.46
3508	南阳镇平	10kV官社线官路河北公变	200	34.94	160	90.12
3509	南阳镇平	宝供五线2019年高标准农田草王庄17#公变（	100	2.6	80	77.40
3510	南阳镇平	10kV贾马线黄楝扒北2#公变	80	20.87	64	47.30
3511	南阳镇平	候集土地整理谭寨村100-71（机井）	200	19.67	160	120.66
3512	南阳镇平	10kV柳遮线白沟北公变	200	45.51	160	68.98
3513	南阳镇平	10kV宝供二线2013年小农水孙庄2#机井公变	100	0	80	80.00
3514	南阳镇平	10kV林布线李寨南公变	100	22.72	80	57.28
3515	南阳镇平	10kV宝供五线清馨家园4#公变	630	24.42	504	350.15
3516	南阳镇平	10kV高韩线拐沟2号公变	100	4.21	80	75.79
3517	南阳镇平	10kV杨供三线李庄2#公变	160	37.04	128	68.74
3518	南阳镇平	10kV袁雪线北关公变	630	262.54	504	-1150.00
3519	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄南公变	250	22.72	200	143.20
3520	南阳镇平	10kV徐工线摩托市场公变	500	140.44	400	-302.20
3521	南阳镇平	10kV官卢线白龙庙李庄公变	100	18.11	80	61.89
3522	南阳镇平	10kV佛仵线榆树庄姚营公变	400	77.32	320	10.72
3523	南阳镇平	10kV涅石线马洼3#公变	400	85.57	320	-22.28
3524	南阳镇平	10kV彭供一线辽庄公变	100	1.77	80	78.23
3525	南阳镇平	10kV袁供线泰山庙东2#公变	400	153.46	320	-293.84
3526	南阳镇平	河西村国道南1号机井台区考核表（机井）	100	6.87	80	73.13
3527	南阳镇平	10kV郑供三线蒋坡北机井公变	100	46.77	80	33.23
3528	南阳镇平	10kV老老线八幢楼公变	100	23.64	80	56.36
3529	南阳镇平	10kV彭北线田岗韩庄南公变	100	34.11	80	45.89
3530	南阳镇平	10kV杨供四线李家营北2#公变	200	37.39	160	85.22
3531	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄15#公变	500	149.37	400	-346.85
3532	南阳镇平	大湖水街公变	200	27.78	160	104.44
3533	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理沙家村14公变（机井）	200	0.01	160	159.98
3534	南阳镇平	10kV彭乡线司营南公变	200	33.57	160	92.86
3535	南阳镇平	熊庄村50-60公变（机井）	200	0	160	160.00
3536	南阳镇平	10kV杨供一线潘庄公变	100	12.41	80	67.59
3537	南阳镇平	10kV袁中线北大街公变	315	41.33	252	121.81
3538	南阳镇平	10kV徐建线西科技公变	630	101.87	504	-137.78
3539	南阳镇平	10kV寨供七线甲林南公变	400	223.75	320	-575.00
3540	南阳镇平	10kV宝供八线魏家庄公变	200	87.22	160	-14.44
3541	南阳镇平	辛集公变	200	45.2	160	69.60
3542	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄公变	200	61.28	160	37.44
3543	南阳镇平	10kV涅石线贺庄姜营公变	500	246.63	400	-833.15
3544	南阳镇平	10kV安供三线倪家庄公变	200	37.61	160	84.78
3545	南阳镇平	镇平县侯集南门村村民委员会公变	200	13.44	160	133.12

3546	南阳镇平	10kV寨供一线贺营中公变	160	61.38	128	29.79
3547	南阳镇平	10kV寨供七线甲林公变	160	85.73	128	-9.17
3548	南阳镇平	10kV袁雪线气象东公变	315	73.36	252	20.92
3549	南阳镇平	10kV林黑线花园公变	200	36.52	160	86.96
3550	南阳镇平	10kV枣供三线东黄南公变	200	38.22	160	83.56
3551	南阳镇平	10kV林直线街东南公变	315	93.14	252	-41.39
3552	南阳镇平	10kV杨供四线张庄公变	200	83	160	-6.00
3553	南阳镇平	10kV安供三线明营公变	200	22.88	160	114.24
3554	南阳镇平	10kV柳遮线白沟公变	100	26.64	80	53.36
3555	南阳镇平	10kV杨供一线小岗公变	250	40.01	200	99.98
3556	南阳镇平	10kV彭北线梁洼西公变	200	34.96	160	90.08
3557	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相南公变	250	108.72	200	-71.80
3558	南阳镇平	10kV徐曹线电器厂东公变	630	241.53	504	-1017.64
3559	南阳镇平	10kV宝供二线史坡2#公变	200	47.84	160	64.32
3560	南阳镇平	10kV涅胶线许家营公变	160	45.29	128	55.54
3561	南阳镇平	10kV徐环线徐桥公变	500	155.82	400	-379.10
3562	南阳镇平	郭庄开发区公变	200	105.16	160	-50.32
3563	南阳镇平	10kV贾贾线师洼西公变	200	32.27	160	95.46
3564	南阳镇平	石岩岗公变	100	14.85	80	65.15
3565	南阳镇平	10kV袁建线气象灯公变	630	245.66	504	-1043.66
3566	南阳镇平	10kV杨供四线杨庄3#公变	200	31.75	160	96.50
3567	南阳镇平	10kV林布线杨庄村土地整理3#公变	200	0.28	160	159.44
3568	南阳镇平	西沟村土地治理31#公变（机井）	200	0	160	160.00
3569	南阳镇平	10kV卢供五线大北营公变	200	29.21	160	101.58
3570	南阳镇平	10kV宝供二线小农水3#公变（机井）	100	0.26	80	79.74
3571	南阳镇平	10kV枣供一线陈营公变	200	17.59	160	124.82
3572	南阳镇平	10kV林楚线李寨农综开发7#公变（机井）	100	0.09	80	79.91
3573	南阳镇平	10kV袁雪线黄酒厂2#公变	400	169.17	320	-356.68
3574	南阳镇平	10kV枣供二线镇直东2#公变	200	55.41	160	49.18
3575	南阳镇平	10kV佛北线党湾3#公变	200	34.23	160	91.54
3576	南阳镇平	10kV彭供一线刘叶吴庄南公变	200		160	160.00
3577	南阳镇平	10kV寨供八线裴营村17#机井公变	100	7.67	80	72.33
3578	南阳镇平	易营村44#公变（机井）	200	0	160	160.00
3579	南阳镇平	10kV卢供五线小北营公变	200	25.84	160	108.32
3580	南阳镇平	10kV贾马线盆杨西南角小农水公变（机井）	100	31.3	80	48.70
3581	南阳镇平	10kV宝供六线郭家庄3#公变	315	66.76	252	41.71
3582	南阳镇平	易营南公变	200	24.33	160	111.34
3583	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田白草庄1#公变（	100	0	80	80.00
3584	南阳镇平	10kV安供五线刘张营西公变	100	28.42	80	51.58
3585	南阳镇平	侯集房营村50KVA-13(01)（机井）	200	0	160	160.00
3586	南阳镇平	V林布线华沟村高标准农田建设3号公变（机	100	0.08	80	79.92
3587	南阳镇平	10kV高韩线党庄吕家公变	200	7.49	160	145.02
3588	南阳镇平	10kV贾社线闵河村闵河南公变	200	39.73	160	80.54
3589	南阳镇平	10kV佛云线岭东2#公变	160	3.1	128	123.04
3590	南阳镇平	10kV林直线黑张村农综开发3#公变（机井）	100	2.35	80	77.65
3591	南阳镇平	熊庄7号井井通公变（机井）	100	14.3	80	65.70
3592	南阳镇平	10kV林直线蒋庄5#公变	200	0	160	160.00

3593	南阳镇平	0kV林黑线公吉王村农综开发8#公变（机井）	200	0.1	160	159.80
3594	南阳镇平	10kV卢供一线小魏营北3#公变	200	0	160	160.00
3595	南阳镇平	10kV老星线南河公变	200	14.62	160	130.76
3596	南阳镇平	10kV柳遮线孔营小乔庄2#公变	200	0	160	160.00
3597	南阳镇平	10kV徐环线小徐桥3#公变	200	31.57	160	96.86
3598	南阳镇平	10kV宝供一线闫庄东公变	200	71.2	160	17.60
3599	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟东公变(机井）	400	0.12	320	319.52
3600	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府1#公变	630	20.38	504	375.61
3601	南阳镇平	姜营村7#公变（机井）	100	0.07	80	79.93
3602	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期商业变	1250	37.12	1000	536.00
3603	南阳镇平	10kV袁建线东门东2#公变	315	141.24	252	-192.91
3604	南阳镇平	候集土地整理袁营村(100-72)（机井）	200	0	160	160.00
3605	南阳镇平	刘洼和尚庄公变	100	15.61	80	64.39
3606	南阳镇平	10kV佛云线黄楝崖西公变	100	19.96	80	60.04
3607	南阳镇平	10kV寨供三线玉雕湾3#公变	315	172.52	252	-291.44
3608	南阳镇平	10kV宝供四线范营村新建抽水2#机井公变	100	11.17	80	68.83
3609	南阳镇平	柳泉东土地治理32#公变（机井）	200	7.48	160	145.04
3610	南阳镇平	10kV林黑线余东土地整理32#公变（机井）	200	0.03	160	159.94
3611	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗村2号机井公变	100	0	80	80.00
3612	南阳镇平	10kV佛社线乡直北1#公变	315	165.61	252	-269.67
3613	南阳镇平	10kV安供三线王吴店小农水公变（机井）	100	0	80	80.00
3614	南阳镇平	候集土地整理项店村100-34（机井）	200	6.7	160	146.60
3615	南阳镇平	10kV高韩线拐沟东青树沟公变	200	18.62	160	122.76
3616	南阳镇平	10kV宝供四线范营北2#公变	200	1.47	160	157.06
3617	南阳镇平	10kV佛社线乡直西2#公变	400	89.99	320	-39.96
3618	南阳镇平	10kV高高线先师庙南公变	160	22.78	128	91.55
3619	南阳镇平	10kV官卢线徐庄公变	200	27.15	160	105.70
3620	南阳镇平	10kV高供一线野鸡脖北公变	200	53.99	160	52.02
3621	南阳镇平	10kV贾普线线李民南水公变	100	6.16	80	73.84
3622	南阳镇平	10kV高寺线大陈营吴营公变	250	29.22	200	126.95
3623	南阳镇平	10kV老菩线玉皇庙3#公变	200	52.9	160	54.20
3624	南阳镇平	10kV城供三线郭家庄4#公变	500	249	400	-845.00
3625	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙村1#机井公变	200	10.78	160	138.44
3626	南阳镇平	0kV贾社线高标准农田黑龙庙南园1号机井公	100	0.01	80	79.99
3627	南阳镇平	10kV龙社线水泉湾公变	200	5.65	160	148.70
3628	南阳镇平	癸子王村开发区西1号机井台区考核表（机井）	100	10.12	80	69.88
3629	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁中公变	200	31.87	160	96.26
3630	南阳镇平	10kV卢供五线刘冲南公变	250	28.8	200	128.00
3631	南阳镇平	10kV新魏线青山上岗公变	200	26.76	160	106.48
3632	南阳镇平	10kV林黑线兴怀庄公变	200	42.94	160	74.12
3633	南阳镇平	10kV涅胶线肖营南公变	315	46.19	252	106.50
3634	南阳镇平	10kV寨供七线甲林北公变	200	86.04	160	-12.08
3635	南阳镇平	10kV杨供一线梁营东公变	200	63.9	160	32.20
3636	南阳镇平	10kV郑供一线郑坡公变	200	61.28	160	37.44
3637	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村宋湾公变	200	35.44	160	89.12
3638	南阳镇平	10kV林布线李寨东公变	200	40.53	160	78.94
3639	南阳镇平	10kV徐紫线紫金城公变	500	111.45	400	-157.25

3640	南阳镇平	10kV徐工线税务局公变	630	310.34	504	-1451.14
3641	南阳镇平	10kV宝供六线弹药库南公变	500	145.9	400	-329.50
3642	南阳镇平	10kV彭供一线杨庄公变	200	30.81	160	98.38
3643	南阳镇平	10kV老老线新庄公变	100	22.31	80	57.69
3644	南阳镇平	10kV贾贾线观门上北公变	200	26.57	160	106.86
3645	南阳镇平	10kV官曲线河西公变	250	42.61	200	93.48
3646	南阳镇平	10kV宝供一线信庄公变	250	37.35	200	106.63
3647	南阳镇平	10kV林直线林果市场公变	315	103.04	252	-72.58
3648	南阳镇平	10kV林布线华沟东公变	200	40.08	160	79.84
3649	南阳镇平	10kV涅胶线北张庄公变	400	58.23	320	87.08
3650	南阳镇平	10kV寨供五线罗营东公变	250	97.77	200	-44.43
3651	南阳镇平	白杨侯庄公变	200	16.23	160	127.54
3652	南阳镇平	10kV柳遮线苏扒公变	200	18.13	160	123.74
3653	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期6#公变	800	5.95	640	592.40
3654	南阳镇平	10kV官王线靳营北公变	200	47.58	160	64.84
3655	南阳镇平	10kV杨供三线尹营4#公变	200	42.1	160	75.80
3656	南阳镇平	10kV枣供四线老时营南公变	200	40.16	160	79.68
3657	南阳镇平	10kV林布线华沟北公变	200	37.48	160	85.04
3658	南阳镇平	10kV涅胶线蛟龙北公变	200	85.15	160	-10.30
3659	南阳镇平	10kV柳柳线后洼公变	160	44.75	128	56.40
3660	南阳镇平	10kV宝供二线七里庄南公变	200	37.33	160	85.34
3661	南阳镇平	10kV官卢线余宅南公变	200	40.03	160	79.94
3662	南阳镇平	10kV杨供三线乡直公变	250	48.6	200	78.50
3663	南阳镇平	10kV枣供四线后营公变	200	62.45	160	35.10
3664	南阳镇平	10kV贾马线杨寨西公变	200	60.68	160	38.64
3665	南阳镇平	10kV龙皂线田家公变	100	14.45	80	65.55
3666	南阳镇平	10kV寨供五线庄营东公变	100	35.57	80	44.43
3667	南阳镇平	10kV高供一线野鸡脖东公变	200	8.84	160	142.32
3668	南阳镇平	10kV涅玉线大刘营村委公变	200	49.06	160	61.88
3669	南阳镇平	10kV卢供四线马家东公变	100	18.11	80	61.89
3670	南阳镇平	10kV袁供线公路南公变	500	147.84	400	-339.20
3671	南阳镇平	10kV官王线朱庄东公变	80	48.48	64	25.22
3672	南阳镇平	10kV老菩线凉水泉公变	160	27.62	128	83.81
3673	南阳镇平	10kV宝供二线马庄公变	200	42.13	160	75.74
3674	南阳镇平	10kV高韩线下河公变	100	6.73	80	73.27
3675	南阳镇平	10kV佛平线玉雕湾公变	315	69.36	252	33.52
3676	南阳镇平	10kV官王线陈营公变	200	26.44	160	107.12
3677	南阳镇平	10kV官晁线郭庄公变	200	42.26	160	75.48
3678	南阳镇平	10kV侯社线镇直街东公变	630	200.82	504	-761.17
3679	南阳镇平	10kV宝供一线彭庄台公变	200	39.25	160	81.50
3680	南阳镇平	镇直5#台区	315	107.46	252	-86.50
3681	南阳镇平	10kV城供三线面粉南公变	500	131.82	400	-259.10
3682	南阳镇平	10kV林黑线公吉王2公变	200	26.45	160	107.10
3683	南阳镇平	10kV高高线红叶岭公变	100	14.37	80	65.63
3684	南阳镇平	10kV贾马线栗扒公变	80	28.61	64	41.11
3685	南阳镇平	10kV官社线街北5#公变	400	159.29	320	-317.16
3686	南阳镇平	10kV卢供四线东风韩营公变	200	42.58	160	74.84

3687	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村玉皇庙中公变	200	82.61	160	-5.22
3688	南阳镇平	10kV高供一线孙湾2#公变	200	31.25	160	97.50
3689	南阳镇平	10kV宝供四线赵营新区公变	200	34.39	160	91.22
3690	南阳镇平	辛庄寨村20#公变（机井）	100	8.85	80	71.15
3691	南阳镇平	10kV林潘线程庙2#机井通公变	100	2.92	80	77.08
3692	南阳镇平	10kV彭北线康庄东2#公变	200	0	160	160.00
3693	南阳镇平	向寨2#公变	200	72.71	160	14.58
3694	南阳镇平	10kV涅工线赵家公变	100	17.78	80	62.22
3695	南阳镇平	10kV高王线砚台村部公变	200	11.88	160	136.24
3696	南阳镇平	林布线布德王村高标准农田建设6号公变（机	100	0	80	80.00
3697	南阳镇平	10kV官王线苏营南公变	200	14.51	160	130.98
3698	南阳镇平	10kV柳遮线高标准农田2#公变（机井）	100	0	80	80.00
3699	南阳镇平	10kV佛平线单营8#公变	400	81.95	320	-7.80
3700	南阳镇平	10kV城供一线城郊联社3#公变	400	121.47	320	-165.88
3701	南阳镇平	10kV高高线崔岗下洼公变	200	43.15	160	73.70
3702	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园3#公变	800	45.06	640	279.52
3703	南阳镇平	10kV安供三线小农水20#机井公变	200	0	160	160.00
3704	南阳镇平	10kV徐紫线建业城3#公变	800	30.79	640	393.68
3705	南阳镇平	10kV涅魏线大刘营中公变	200	76.11	160	7.78
3706	南阳镇平	10kV龙社线梅子沟2#公变	160	27.94	128	83.30
3707	南阳镇平	10kV林潘线代营23年6批机井公变	200	0.02	160	159.96
3708	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨村大胡营1号机井公变	100	3.87	80	76.13
3709	南阳镇平	10kV林楚线李寨农综开发8#公变（机井）	100	0.08	80	79.92
3710	南阳镇平	10kV卢供一线河东异地搬迁公变	100	18.13	80	61.87
3711	南阳镇平	10kV林黑线太平观农综开发43#公变（机井）	100	0	80	80.00
3712	南阳镇平	10kV林潘线土地整理孟庄4公变（机井）	200	0.02	160	159.96
3713	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井6#公变	200	0.02	160	159.96
3714	南阳镇平	10kV新魏线小马庄公变	200	11.15	160	137.70
3715	南阳镇平	10kV寨供二线榆树庄2#公变	315	318.44	252	-751.09
3716	南阳镇平	10kV龙棠线粉坊公变	100	17.34	80	62.66
3717	南阳镇平	10kV袁魏线唐家庄3#公变	200	42.77	160	74.46
3718	南阳镇平	10kV佛北线仝家岭1公变	80	8.51	64	57.19
3719	南阳镇平	10kV彭供一线南王庄公变	200	42.76	160	74.48
3720	南阳镇平	10kV龙社线枣子营公变	100	3.64	80	76.36
3721	南阳镇平	10kV涅普线五里岗2#公变	200	83.46	160	-6.92
3722	南阳镇平	10kV杨供四线林寨23年6批机井1#公变	200	0.06	160	159.88
3723	南阳镇平	10kV林营线农综开发16#公变	200	19.38	160	121.24
3724	南阳镇平	10kV柳遮线白沟2#公变	200	29.2	160	101.60
3725	南阳镇平	10kV杨供四线谢庄北公变	200	29.45	160	101.10
3726	南阳镇平	10kV佛仵线韩冲3#公变	200	24.57	160	110.86
3727	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府3#公变	800	28.3	640	413.60
3728	南阳镇平	齐岗村齐岗3号机井台区考核表（机井）	100	0.04	80	79.96
3729	南阳镇平	10kV马供一线马庄新社区2#公变	200	13.87	160	132.26
3730	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙村黑龙庙东3#公变	200	25.03	160	109.94
3731	南阳镇平	10kV寨供六线李营南3#公变	250	72.41	200	18.98
3732	南阳镇平	10kV高供一线孙湾西坡公变	100	39.98	80	40.02
3733	南阳镇平	10kV彭供一线南王庄2#公变	200	9.41	160	141.18

3734	南阳镇平	10kV高供一线下沟公变	100	11.34	80	68.66
3735	南阳镇平	10kV林黑线大余营村赵庄北公变	200	36.76	160	86.48
3736	南阳镇平	熊庄南公变	200	33.2	160	93.60
3737	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙柳竹泉西机井公变	100	0	80	80.00
3738	南阳镇平	kV马供二线高标准农田夹河李13#公变（机井	100	9.1	80	70.90
3739	南阳镇平	10kV枣供一线枣园变电站站用变	100	0	80	80.00
3740	南阳镇平	10kV林潘线程庙西2#公变	100	16.7	80	63.30
3741	南阳镇平	10kV卢供五线小彭岗南公变	200	20.71	160	118.58
3742	南阳镇平	齐岗村部公变	250	19.87	200	150.33
3743	南阳镇平	10kV郑供一线吴庄公变	200	10.05	160	139.90
3744	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡村刁坡西1号机井公变	100	0.06	80	79.94
3745	南阳镇平	10kV新柳线肖庄北公变	200	33.1	160	93.80
3746	南阳镇平	项店千亿斤4#公变（机井）	160	25.95	128	86.48
3747	南阳镇平	10kV宝供六线法院口2#公变	100	49.04	80	30.96
3748	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田白草庄2#公变（	100	0.01	80	79.99
3749	南阳镇平	10kV彭供一线郑庄3#公变	315	158.49	252	-247.24
3750	南阳镇平	熊庄村40公变（机井）	200	0	160	160.00
3751	南阳镇平	10kV贾工线赵营公变	315	29.24	252	159.89
3752	南阳镇平	10kV彭乡线西宋庄公变	200	24.31	160	111.38
3753	南阳镇平	10kV林直线镇直街东开发区公变	200	28.12	160	103.76
3754	南阳镇平	10kV徐银线三里河南公变	315	92.77	252	-40.23
3755	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡西公变	315	43.79	252	114.06
3756	南阳镇平	10kV柳遮线王胡扒公变	100	24.33	80	55.67
3757	南阳镇平	10kV彭北线李和庄公变	200	28.28	160	103.44
3758	南阳镇平	10kV宝供七线弹药库公变	315	122.09	252	-132.58
3759	南阳镇平	10kV寨供五线老王营北公变	160	68.84	128	17.86
3760	南阳镇平	南农综1#公变（机井）	100	7.55	80	72.45
3761	南阳镇平	10kV马供二线尤营西公变	315	37.11	252	135.10
3762	南阳镇平	10kV老星线姜庄公变	200	18.12	160	123.76
3763	南阳镇平	10kV老老线时沟村东公变	200	69.25	160	21.50
3764	南阳镇平	10kV杨供四线潘营4#公变	200	26.15	160	107.70
3765	南阳镇平	10kV彭供一线郑庄4#机井公变	200	2.53	160	154.94
3766	南阳镇平	10kV彭乡线李庄东公变	100	35.34	80	44.66
3767	南阳镇平	10kV彭乡线宋营西公变	200	24.77	160	110.46
3768	南阳镇平	孙楼西公变	200	38.33	160	83.34
3769	南阳镇平	10kV新魏线长营公变	100	21.83	80	58.17
3770	南阳镇平	10kV马供一线高庄东小农水公变（机井）	100	0	80	80.00
3771	南阳镇平	10kV贾马线栗扒姑妥北小农水公变	315	0	252	252.00
3772	南阳镇平	侯集张庄土地整理85号变（机井）	200	0	160	160.00
3773	南阳镇平	10kV高寺线谷营溪岗农综开发公变（机井）	100	26.5	80	53.50
3774	南阳镇平	10kV涅工线肖营村怪南公变	400	49.4	320	122.40
3775	南阳镇平	10kV寨供八线张营东公变	200	90.39	160	-20.78
3776	南阳镇平	10kV贾马线栗扒村栗扒东1#机井公变	200	34.67	160	90.66
3777	南阳镇平	10kV安供五线王洼杨堂公变	200	56.58	160	46.84
3778	南阳镇平	10kV高王线菜市街公变	200	89.45	160	-18.90
3779	南阳镇平	10kV柳柳线大吴庄公变	400	43.68	320	145.28
3780	南阳镇平	10kV高王线刘半坡公变	100	19.92	80	60.08

3781	南阳镇平	10kV安供五线草王庄东公变	400	50.05	320	119.80
3782	南阳镇平	10kV卢供四线东湾公变	200	55.7	160	48.60
3783	南阳镇平	10kV袁医线杏花北2#公变	630	76.38	504	22.81
3784	南阳镇平	10kV宝供四线大榆树公变	200	32.41	160	95.18
3785	南阳镇平	10kV杨供三线李庄公变	315	54.74	252	79.57
3786	南阳镇平	10kV佛云线坡根村寺门公变	200	7.52	160	144.96
3787	南阳镇平	10kV官曲线开发区公变	200	109.88	160	-59.76
3788	南阳镇平	熊庄4号井井通公变（机井）	100	0.02	80	79.98
3789	南阳镇平	10kV袁杏线后杨洼东3#公变	200	18.12	160	123.76
3790	南阳镇平	10kV高供一线镇直6#公变	315	159.14	252	-249.29
3791	南阳镇平	10kV涅普线刘营东2#公变	400	111.51	320	-126.04
3792	南阳镇平	10kV柳供线镇政府东公变	200	115.77	160	-71.54
3793	南阳镇平	10kV林杨线郭营南2公变	200	30.2	160	99.60
3794	南阳镇平	10kV寨供八线张营东2#公变	100	12.59	80	67.41
3795	南阳镇平	10kV马供二线夹河李郭家2#公变	200	21.33	160	117.34
3796	南阳镇平	10kV林楚线大陈营西2#公变	315	34.12	252	144.52
3797	南阳镇平	10kV林普线李慎动村千亿斤32#公变	100	0.03	80	79.97
3798	南阳镇平	10kV佛社线镇直西1#公变	315	134.12	252	-170.48
3799	南阳镇平	温岗西土地治理35#公变（机井）	200	0	160	160.00
3800	南阳镇平	石岩岗2#公变	100	17.67	80	62.33
3801	南阳镇平	V枣供五线枣园镇大王庙村千亿斤22#井（机	200	0	160	160.00
3802	南阳镇平	10kV袁魏线周家公变	400	27.98	320	208.08
3803	南阳镇平	10kV贾贾线苏曹营徐营公变	100	26.51	80	53.49
3804	南阳镇平	10kV袁医线尧庄公变	315	85.22	252	-16.44
3805	南阳镇平	10kV林黑线大余营开发公变	200	56.15	160	47.70
3806	南阳镇平	乡直东	200	83.15	160	-6.30
3807	南阳镇平	10kV官石线齐营西公变	315	143.48	252	-199.96
3808	南阳镇平	10kV贾社线小集西公变	315	39.12	252	128.77
3809	南阳镇平	10kV袁中线校场2#公变	500	215.1	400	-675.50
3810	南阳镇平	北门公变	400	86.08	320	-24.32
3811	南阳镇平	10kV新雪线八里桥赵庄公变	100	29.74	80	50.26
3812	南阳镇平	10kV官晁线山头营1#公变	200	35.24	160	89.52
3813	南阳镇平	10kV官社线官桥寨1#公变	400	143.59	320	-254.36
3814	南阳镇平	10kV林黑线余东土地整理29#公变（机井）	200	0	160	160.00
3815	南阳镇平	10kV袁魏线王庄1#公变	200	55.29	160	49.42
3816	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙郭庄2#公变	200	21.15	160	117.70
3817	南阳镇平	齐岗薛王营公变	200	20.96	160	118.08
3818	南阳镇平	10kV宝供八线孙庄东公用变	400	123.76	320	-175.04
3819	南阳镇平	10kV宝供八线柳林北2#公用变	400	130.65	320	-202.60
3820	南阳镇平	10kV高王线大杨营公变	200	24.85	160	110.30
3821	南阳镇平	10kV柳遮线长留山公变	200	31.34	160	97.32
3822	南阳镇平	10kV卢供五线吴岗2#公变	200	36.36	160	87.28
3823	南阳镇平	10kV佛云线盘坡2#公变	315	3.83	252	239.94
3824	南阳镇平	10kV高寺线菊花场银洞岭公变	100	4	80	76.00
3825	南阳镇平	10kV林潘线农综开发程庙公变（机井）	100	16.82	80	63.18
3826	南阳镇平	kV马供二线高标准农田夹河李17#公变（机井	100	0.06	80	79.94
3827	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府6#公变	500	25.57	400	272.15

3828	南阳镇平	10kV贾马线马庄北公变	200	71.22	160	17.56
3829	南阳镇平	10kV老余线任家沟公变	100	12.31	80	67.69
3830	南阳镇平	10kV徐工线曹庄中公变	500	216.8	400	-684.00
3831	南阳镇平	项店北公变	100	32.74	80	47.26
3832	南阳镇平	10kV杨供一线小岗2#公变	160	52.06	128	44.70
3833	南阳镇平	10kV贾工线桥西公变	200	93.94	160	-27.88
3834	南阳镇平	10kV宝供三线小徐岗公变	100	31	80	49.00
3835	南阳镇平	10kV彭乡线宋营公变	315	46.22	252	106.41
3836	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙南公变	100	24.68	80	55.32
3837	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙赵庄2#公变	160	29.38	128	80.99
3838	南阳镇平	鄂营3#公变	200	50.08	160	59.84
3839	南阳镇平	10kV寨供一线贺营西2#公变	200	68.28	160	23.44
3840	南阳镇平	10kV安供三线余寨小农水11#公变（机井）	100	0	80	80.00
3841	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇1#公变	630	29.4	504	318.78
3842	南阳镇平	10kV马供二线夹河李郭家公变	100	12.87	80	67.13
3843	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗东公变	200	44.34	160	71.32
3844	南阳镇平	10kV林楚线不老刘村不老刘东2#公变	100	0	80	80.00
3845	南阳镇平	10kV新魏线小李庄2#公变	100	9.55	80	70.45
3846	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙村黑龙庙东2#公变	200	16.21	160	127.58
3847	南阳镇平	10kV官石线高标准农田半坡村7#机井公变	100	0.08	80	79.92
3848	南阳镇平	侯集南洼土地整理14号变（机井）	200	10.44	160	139.12
3849	南阳镇平	10kV佛平线镇直北1#公变	315	198.42	252	-373.02
3850	南阳镇平	10kV枣供一线高营公变	200	26.75	160	106.50
3851	南阳镇平	10kV贾社线小河李公变	315	22.91	252	179.83
3852	南阳镇平	10kV涅石线贺庄30#公变	100	0	80	80.00
3853	南阳镇平	10kV安供三线李庄公变	315	102.98	252	-72.39
3854	南阳镇平	熊庄1号井井通公变（机井）	100	0.02	80	79.98
3855	南阳镇平	10kV袁魏线十里庄南公变	200	35.69	160	88.62
3856	南阳镇平	10kV柳张线中其营井井通变公变(机井）	50	7.72	40	36.14
3857	南阳镇平	10kV枣供一线下辛营公变	200	32.87	160	94.26
3858	南阳镇平	10kV高卢线郝沟西公变	200	26.96	160	106.08
3859	南阳镇平	10kV安供三线柳庄公变	200	23.02	160	113.96
3860	南阳镇平	10kV高寺线周盘3#公变	100	9.8	80	70.20
3861	南阳镇平	10kV林直线乡直公变	200	55.49	160	49.02
3862	南阳镇平	10kV彭乡线宋营2#公变	200	21.85	160	116.30
3863	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨北公变	400	62.82	320	68.72
3864	南阳镇平	10kV宝供八线大奋庄2#公用变	400	74.17	320	23.32
3865	南阳镇平	10kV徐康线梨园北公变	400	82.66	320	-10.64
3866	南阳镇平	10kV贾马线上庄子公变	200	35.56	160	88.88
3867	南阳镇平	10kV老余线任家沟南沟公变	100	24	80	56.00
3868	南阳镇平	10kV官石线贺坡西公变(机井）	50	0	40	40.00
3869	南阳镇平	10kV彭北线河上1#公变	160	20.69	128	94.90
3870	南阳镇平	辛庄公变	200	0	160	160.00
3871	南阳镇平	10kV贾马线栗扒西北公变	200	28.31	160	103.38
3872	南阳镇平	10kV官晁线郭营公变	400	44.02	320	143.92
3873	南阳镇平	10kV老老线曾寨公变	200	58.01	160	43.98
3874	南阳镇平	10kV官曲线乡直南公变	400	102.76	320	-91.04

3875	南阳镇平	10kV彭乡线西宋庄南公变	160	18.82	128	97.89
3876	南阳镇平	10kV安供三线堰岔村小农水14#公变（机井）	100	19.42	80	60.58
3877	南阳镇平	10kV宝供四线范营西2#公变	100	12.36	80	67.64
3878	南阳镇平	候集土地整理谭寨100-47（机井）	200	43.94	160	72.12
3879	南阳镇平	团东公变	200	42.25	160	75.50
3880	南阳镇平	10kV徐工线西关公变	630	241.85	504	-1019.66
3881	南阳镇平	金家庄公变	100	19.24	80	60.76
3882	南阳镇平	10kV寨供五线苏庄南公变	200	111.05	160	-62.10
3883	南阳镇平	10kV彭北线段沟2#公变	200	45.77	160	68.46
3884	南阳镇平	10kV马供三线贾庄2#公变	200	36.82	160	86.36
3885	南阳镇平	10kV杨供四线林寨南2#公变	200	49.15	160	61.70
3886	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑北公变	160	44.99	128	56.02
3887	南阳镇平	10kV马供一线高庄公变	200	15.87	160	128.26
3888	南阳镇平	10kV彭北线田营公变	100	18.08	80	61.92
3889	南阳镇平	10kV袁杏线东刘堂公变	630	115.81	504	-225.60
3890	南阳镇平	10kV老余线没牙沟公变	100	11.18	80	68.82
3891	南阳镇平	10kV袁府线校场2#西公变	400	91.01	320	-44.04
3892	南阳镇平	10kV城供一线太山南公变	500	202.62	400	-613.10
3893	南阳镇平	10kV官王线靳营公变	200	63.71	160	32.58
3894	南阳镇平	10kV官晁线闫营公变	160	61.04	128	30.34
3895	南阳镇平	10kV官卢线曹营村部公变	100	23.03	80	56.97
3896	南阳镇平	刘营西公变	200	67.57	160	24.86
3897	南阳镇平	10kV安供二线乡直东2#公变	200	57.2	160	45.60
3898	南阳镇平	10kV龙社线正南沟口公变	200	7.89	160	144.22
3899	南阳镇平	0kV马供三线高庄村农综开发6#公变（机井）	200	0.07	160	159.86
3900	南阳镇平	10kV贾贾线申营公变	200	26.77	160	106.46
3901	南阳镇平	10kV老老线瓦房沟2#公变	80	27.97	64	41.62
3902	南阳镇平	10kV高王线小郭家公变	50	22.2	40	28.90
3903	南阳镇平	10kV林直线黑张东2#公变	250	135.64	200	-139.10
3904	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄村委公变	400	89.1	320	-36.40
3905	南阳镇平	10kV彭北线邓湾公变	315	37.52	252	133.81
3906	南阳镇平	10kV侯社线徐寨公变	500	131.77	400	-258.85
3907	南阳镇平	10kV涅工线李店营公变	315	77.91	252	6.58
3908	南阳镇平	10kV卢供一线张沟3#公变	400	7.25	320	291.00
3909	南阳镇平	10kV林黑线官寺北公变	200	96.95	160	-33.90
3910	南阳镇平	10kV卢供二线郭岗2公变	315	63.59	252	51.69
3911	南阳镇平	10kV官王线慕营公变	250	154.16	200	-185.40
3912	南阳镇平	10kV高王线管刘庄公变	100	18.92	80	61.08
3913	南阳镇平	10kV官社线街南东公变	315	163.08	252	-261.70
3914	南阳镇平	王官营南公变	200	32.79	160	94.42
3915	南阳镇平	10kV高寺线青山2#公变	100	7.07	80	72.93
3916	南阳镇平	赵营公变	200	35.22	160	89.56
3917	南阳镇平	10kV官石线半坡公变	315	72.15	252	24.73
3918	南阳镇平	10kV柳遮线镇直2#公变	400	148.76	320	-275.04
3919	南阳镇平	10kV官曲线兴国寺北公变	200	59.4	160	41.20
3920	南阳镇平	10kV马供一线乡直东3#公变	400	113.23	320	-132.92
3921	南阳镇平	菜市场	315	69.96	252	31.63

3922	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙南2#公变	200	18.85	160	122.30
3923	南阳镇平	10kV侯北线侯寨北2#公变	200	62.44	160	35.12
3924	南阳镇平	10kV轩供一线小董庄公变	200	41.91	160	76.18
3925	南阳镇平	10kV新柳线罗庄2#公变	200	19.92	160	120.16
3926	南阳镇平	10kV杨供一线农综梁营2号公变（机井）	160	0	128	128.00
3927	南阳镇平	10kV官社线高标准农田街北一村6#机井公变	100	0.08	80	79.92
3928	南阳镇平	0kV彭乡线大王庄高标准农田西公变（机井）	100	0.03	80	79.97
3929	南阳镇平	0kV杨供四线杨营农综开发10号公变（机井）	200	0.1	160	159.80
3930	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里5#公变	800	46.3	640	269.60
3931	南阳镇平	10kV寨供二线大仵营西公变	200	4.21	160	151.58
3932	南阳镇平	10kV彭乡线李庄北机井公变	200	23.09	160	113.82
3933	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁村数字智慧农业9#公变	200	0	160	160.00
3934	南阳镇平	侯集刘家	200	20.49	160	119.02
3935	南阳镇平	10kV袁杏线杏山北公变	200	32.72	160	94.56
3936	南阳镇平	新队台区	80	41.16	64	31.07
3937	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村东3#公变	315	157.38	252	-243.75
3938	南阳镇平	10kV枣供三线山南中公变	200	39.62	160	80.76
3939	南阳镇平	10kV郑供二线庄营机井1#公变	200	58.21	160	43.58
3940	南阳镇平	10kV林普线李慎动村千亿斤33#公变	100	0.02	80	79.98
3941	南阳镇平	0kV柳张线大苏庄土地治理18#公变（机井）	200	0	160	160.00
3942	南阳镇平	10kV林杨线郭营北公变	200	26.58	160	106.84
3943	南阳镇平	10kV马供一线乡直东2#公变	400	70.73	320	37.08
3944	南阳镇平	10kV宝供八线鱼池2#公变	200	42.34	160	75.32
3945	南阳镇平	房营北2公变	200	20.32	160	119.36
3946	南阳镇平	10kV高卢线花岔路公变	200	25.94	160	108.12
3947	南阳镇平	10kV贾工线镇直西商场公变	400	97.62	320	-70.48
3948	南阳镇平	10kV安供三线余寨小农水12#公变（机井）	100	0	80	80.00
3949	南阳镇平	10kV袁魏线冯家庄公变	100	17.42	80	62.58
3950	南阳镇平	10kV袁供线边庄东公变	200	22.9	160	114.20
3951	南阳镇平	周闫营台区	200	24.25	160	111.50
3952	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄1#机井公变	200	0.02	160	159.96
3953	南阳镇平	10kV徐康线梨园2#公变	400	101.42	320	-85.68
3954	南阳镇平	10kV贾工线西商场2#公变	200	64.86	160	30.28
3955	南阳镇平	10kV寨供一线曹营1#公变	315	65.72	252	44.98
3956	南阳镇平	10kV彭北线梁洼北2#公变	100	39.08	80	40.92
3957	南阳镇平	10kV徐五线房管局安置房C区公变	1250	0	1000	1000.00
3958	南阳镇平	10kV袁供线南吴庄2#公变	200	24.3	160	111.40
3959	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄村柴庄南1#机井公变	100	0.11	80	79.89
3960	南阳镇平	10kV柳遮线白沟村2号机井公变	100	0	80	80.00
3961	南阳镇平	10kV宝供五线清馨家园3#公变	630	27.66	504	329.74
3962	南阳镇平	10kV老菩线红岭窝公变	200	31.73	160	96.54
3963	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼五岳庙新村公变	250	99.44	200	-48.60
3964	南阳镇平	10kV新柳线过岗公变	200	92.26	160	-24.52
3965	南阳镇平	10kV佛仵线罗坑公变	500	84.3	400	-21.50
3966	南阳镇平	10kV安供五线古羊庄公变	200	28.4	160	103.20
3967	南阳镇平	10kV官王线赵坡公变	200	16.18	160	127.64
3968	南阳镇平	10kV宝供一线七里庄北公变	315	35.33	252	140.71

3969	南阳镇平	10kV宝供四线范营西公变	200	28.61	160	102.78
3970	南阳镇平	10kV龙社线四棵村公变	100	12.63	80	67.37
3971	南阳镇平	10kV贾社线寺后王公变	200	19.45	160	121.10
3972	南阳镇平	10kV郑供五线刘家岗公变	160	12.05	128	108.72
3973	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾西1#公变	315	141.62	252	-194.10
3974	南阳镇平	10kV官卢线周堂村周堂1#机井公变	100	0.08	80	79.92
3975	南阳镇平	楼子王村楼子王3号机井台区考核表（机井）	100	0	80	80.00
3976	南阳镇平	10kV林楚线白庙南2#公变	400	37.13	320	171.48
3977	南阳镇平	田岗公变	315	78.35	252	5.20
3978	南阳镇平	10kV官社线镇直公变	500	230.46	400	-752.30
3979	南阳镇平	10kV安供三线唐营公变	200	24.15	160	111.70
3980	南阳镇平	乔其营西公变	200	43.56	160	72.88
3981	南阳镇平	10kV林楚线不老刘1公变	200	43.66	160	72.68
3982	南阳镇平	郭庄东公变	315	28.24	252	163.04
3983	南阳镇平	10kV卢供五线彭岗南公变	200	33.19	160	93.62
3984	南阳镇平	10kV高卢线花坡公变	400	19.51	320	241.96
3985	南阳镇平	10kV柳遮线孔营2#公变	200	55.52	160	48.96
3986	南阳镇平	宋庄北公变	50	34.81	40	22.60
3987	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼2#公变	200	49.77	160	60.46
3988	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙东公变	200	48.22	160	63.56
3989	南阳镇平	10kV寨供七线朱营南公变	315	55.33	252	77.71
3990	南阳镇平	10kV彭北线渔池洼公变	100	20.16	80	59.84
3991	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄南井井通配电室公变	250	17.67	200	155.83
3992	南阳镇平	10kV官曲线齐岗马坡公变	100	34.23	80	45.77
3993	南阳镇平	10kV柳张线苏庄东公变	315	38.66	252	130.22
3994	南阳镇平	10kV高王线杨朝店公变	200	12.43	160	135.14
3995	南阳镇平	谭寨西公变	250	69.59	200	26.03
3996	南阳镇平	10kV枣供五线石宋李公变	200	20.05	160	119.90
3997	南阳镇平	10kV卢供四线谢家公变	200	46.17	160	67.66
3998	南阳镇平	10kV高供一线孙湾肖营公变	200	54.47	160	51.06
3999	南阳镇平	10kV龙社线黄楝树公变	160	12.54	128	107.94
4000	南阳镇平	10kV高韩线党庄2#公变	100	15.57	80	64.43
4001	南阳镇平	10kV佛云线砂岗村石北岗公变	200	30.72	160	98.56
4002	南阳镇平	10kV老老线库旦沟公变	100	27.08	80	52.92
4003	南阳镇平	10kV徐工线医圣西公变	630	153.32	504	-461.92
4004	南阳镇平	10kV卢供四线花栗树北公变	200	35.35	160	89.30
4005	南阳镇平	10kV高王线大顺岗公变	200	16.61	160	126.78
4006	南阳镇平	10kV贾贾线张楼路口2#公变	200	75.19	160	9.62
4007	南阳镇平	10kV高王线乡直1#公变	400	86.23	320	-24.92
4008	南阳镇平	乔其营东2#公变	200	48.09	160	63.82
4009	南阳镇平	10kV官石线小东营南公变	200	70.64	160	18.72
4010	南阳镇平	10kV龙社线四棵元沟公变	100	2.87	80	77.13
4011	南阳镇平	10kV宝供七线审计公变	500	220.8	400	-704.00
4012	南阳镇平	10kV高韩线乔沟公变	100	18.76	80	61.24
4013	南阳镇平	10kV寨供一线贾寨西公变	160	65.88	128	22.59
4014	南阳镇平	10kV贾贾线薛关杨庄公变	200	35.12	160	89.76
4015	南阳镇平	10kV老菩线白沟2#公变	100	19.87	80	60.13

4016	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼东公变	200	65.06	160	29.88
4017	南阳镇平	10kV龙社线岗庙河公变	100	21.65	80	58.35
4018	南阳镇平	老庄南公变	200	70.44	160	19.12
4019	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙公变	160	50.45	128	47.28
4020	南阳镇平	10kV宝供八线辛庄公变	100	45.31	80	34.69
4021	南阳镇平	10kV贾贾线薛关王庄公变	315	42.75	252	117.34
4022	南阳镇平	10kV林杨线郭营北2#公变	200	31.76	160	96.48
4023	南阳镇平	10kV龙社线乡直西公变	100	14.09	80	65.91
4024	南阳镇平	10kV宝供二线遇仙桥公变	400	69.15	320	43.40
4025	南阳镇平	10kV安供四线线凉中公变	200	39.97	160	80.06
4026	南阳镇平	10kV彭供一线秦营2#公变	315	68.49	252	36.26
4027	南阳镇平	10kV新雪线八里桥2#公变	200	59.87	160	40.26
4028	南阳镇平	10kV高高线皂角树2#公变	200	38.31	160	83.38
4029	南阳镇平	10kV高王线刘家公变	50	37.64	40	21.18
4030	南阳镇平	10kV新竺线闫岗3#公变	200	18.88	160	122.24
4031	南阳镇平	永丰庄村11#公变（机井）	100	0	80	80.00
4032	南阳镇平	10kV高寺线门岗机井公变	100	12.48	80	67.52
4033	南阳镇平	10kV宝供二线孙庄2#公变	200	21.38	160	117.24
4034	南阳镇平	10kV袁府线南门公用变1	500	71.14	400	44.30
4035	南阳镇平	10kV老老线马家庄公变	160	7.13	128	116.59
4036	南阳镇平	10kV柳遮线孔营小桥庄公变	100	31.98	80	48.02
4037	南阳镇平	10kV贾工线桥东开发区公变	315	100.22	252	-63.69
4038	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙西公变	200	46.61	160	66.78
4039	南阳镇平	10kV龙社线乡直公变	100	40.05	80	39.95
4040	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿斤19#公变（机井）	200	0.09	160	159.82
4041	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙北公变	200	36.4	160	87.20
4042	南阳镇平	10kV卢供二线朱沟候庄公变	400	35.46	320	178.16
4043	南阳镇平	10kV高寺线曹坪公变	100	14.96	80	65.04
4044	南阳镇平	10kV老余线白庙岭公变	100	30.64	80	49.36
4045	南阳镇平	10kV宝供八线大马营农排公变（机井）	100	19.25	80	60.75
4046	南阳镇平	10kV官王线王岗乡朱庄西公变	100	38.78	80	41.22
4047	南阳镇平	10kV官社线宅子杨公变	250	122.32	200	-105.80
4048	南阳镇平	10kV袁魏线张家庄公变	200	48.91	160	62.18
4049	南阳镇平	10kV贾贾线张楼东公变	400	37.56	320	169.76
4050	南阳镇平	10kV寨供八线吕营北公变	400	76.69	320	13.24
4051	南阳镇平	10kV徐普线徐桥木庄西公变	500	170.08	400	-450.40
4052	南阳镇平	10kV官王线农业综合开发3#（机井）	50	0	40	40.00
4053	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙村关帝庙1#机井公变	100	0.04	80	79.96
4054	南阳镇平	10kV安供五线草王庄公变	200	31.76	160	96.48
4055	南阳镇平	10kV林营线尹营1公变	315	71.66	252	26.27
4056	南阳镇平	10kV高供一线丁张营公变	100	19.05	80	60.95
4057	南阳镇平	10kV林直线街西南公变	200	29.34	160	101.32
4058	南阳镇平	10kV佛北线张湾1#公变	315	133.85	252	-169.63
4059	南阳镇平	10kV宝供八线周半坡公变	200	67.96	160	24.08
4060	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗烟炕公变(机井）	315	0	252	252.00
4061	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井1#公变	200	0.09	160	159.82
4062	南阳镇平	0kV林潘线土地整理代营村11(3)公变（机井	200	0.03	160	159.94

4063	南阳镇平	10kV袁医线梁家庄公变	500	123.47	400	-217.35
4064	南阳镇平	10kV安供五线刘营东公变	250	24.41	200	138.98
4065	南阳镇平	10kV安供三线曹堂公变	315	38.72	252	130.03
4066	南阳镇平	10kV城府线淀粉公变	315	146.09	252	-208.18
4067	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁北公变	200	40.85	160	78.30
4068	南阳镇平	10kV徐紫线孟庄公变	500	95.75	400	-78.75
4069	南阳镇平	10kV龙社线三岔河公变	100	9.52	80	70.48
4070	南阳镇平	温营西土地治理010#公变（机井）	200	0.02	160	159.96
4071	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿斤27#公变（机井）	200	0.08	160	159.84
4072	南阳镇平	10kV高供一线付寨东公变	200	24.36	160	111.28
4073	南阳镇平	10kV新柳线乡直南2#公变	400	192.25	320	-449.00
4074	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村5#公变	315	121.33	252	-130.19
4075	南阳镇平	10kV林普线地毯厂口公变	315	40.63	252	124.02
4076	南阳镇平	10kV寨供五线庄营西公变	100	33.28	80	46.72
4077	南阳镇平	10kV高寺线青山南公变	100	8.95	80	71.05
4078	南阳镇平	10kV徐建线产业聚集区公变	500	272.94	400	-964.70
4079	南阳镇平	10kV官曲线土寨公变	200	38.93	160	82.14
4080	南阳镇平	10kV枣供一线前锋南公变	200	19.28	160	121.44
4081	南阳镇平	南农综7#公变（机井）	200	1.66	160	156.68
4082	南阳镇平	10kV龙棠线樱桃洼公变	100	102.29	80	-22.29
4083	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙西公变	200	49.92	160	60.16
4084	南阳镇平	10kV袁中线乔氏祠公变	315	225.14	252	-457.19
4085	南阳镇平	10kV杨供二线雁庙岗上公变	100	23.23	80	56.77
4086	南阳镇平	10kV杨供二线马坛2#公变	250	66.56	200	33.60
4087	南阳镇平	10kV马供一线毕张村毕张机井1#公变	200	0	160	160.00
4088	南阳镇平	10kV官石线齐营村机井2#公变	100	0	80	80.00
4089	南阳镇平	10kV新柳线过岗南公变	200	130.94	160	-101.88
4090	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营开发公变	200	30.02	160	99.96
4091	南阳镇平	10kV宝供三线于盘公变	200	47.32	160	65.36
4092	南阳镇平	10kV贾普线线小庙李公变	200	11.33	160	137.34
4093	南阳镇平	10kV卢供一线街西公变	500	229.73	400	-748.65
4094	南阳镇平	10kV卢供二线小李家公变	200	10.68	160	138.64
4095	南阳镇平	10kV柳柳线王河公变	400	38.47	320	166.12
4096	南阳镇平	10kV贾马线沿嘴公变	250	62.19	200	44.53
4097	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺北公变	500	195.44	400	-577.20
4098	南阳镇平	10kV枣供三线袁营公变	200	28.39	160	103.22
4099	南阳镇平	10kV杨供四线潘营2公变	200	40.1	160	79.80
4100	南阳镇平	10kV杨供四线李家营南公变	200	33.99	160	92.02
4101	南阳镇平	10kV高寺线杨营公变	200	26.86	160	106.28
4102	南阳镇平	10kV官石线大仵营公变	250	65.21	200	36.98
4103	南阳镇平	10kV林黑线官寺南2#公变	200	21.88	160	116.24
4104	南阳镇平	10kV枣供四线寨外公变	200	27.95	160	104.10
4105	南阳镇平	10kV宝供五线地产品南2#公变	500	169.28	400	-446.40
4106	南阳镇平	10kV卢供一线张沟北公变	200	41.78	160	76.44
4107	南阳镇平	侯集高营土地整理67号变（机井）	200	9.92	160	140.16
4108	南阳镇平	10kV新雪线赵庄南公变	200	33.5	160	93.00
4109	南阳镇平	10kV高寺线杜家庄魏家公变	100	12.33	80	67.67

4110	南阳镇平	10kV高寺线陈营村秦营公变	200	24.07	160	111.86
4111	南阳镇平	10kV郑供二线蒋坡东机井公变	100	0.02	80	79.98
4112	南阳镇平	10kV林楚线闫岗公变	100	33.53	80	46.47
4113	南阳镇平	10kV彭乡线宋营北公变	200	28.27	160	103.46
4114	南阳镇平	10kV袁中线中医院公变	250	128.92	200	-122.30
4115	南阳镇平	10kV新柳线小陈庄公变	100	13.96	80	66.04
4116	南阳镇平	10kV彭供一线柳叶石洼公变	100	26.18	80	53.82
4117	南阳镇平	10kV徐建线碾坊庄公变	500	213.86	400	-669.30
4118	南阳镇平	10kV林黑线余东公变	315	52.57	252	86.40
4119	南阳镇平	10kV官卢线曹营北公变	200	21.28	160	117.44
4120	南阳镇平	齐岗二队公变	200	3.97	160	152.06
4121	南阳镇平	10kV新柳线大榆树村4#机井公变	100	13.72	80	66.28
4122	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗村1#机井公变	100	0	80	80.00
4123	南阳镇平	10kV杨供四线白庄南2#公变	100	31.72	80	48.28
4124	南阳镇平	团西4号井井通公变（机井）	100	0	80	80.00
4125	南阳镇平	10kV林布线华沟西2#公变	200	33.26	160	93.48
4126	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王南公变	200	29.54	160	100.92
4127	南阳镇平	10kV侯北线侯寨西公变（机井）	100	20.99	80	59.01
4128	南阳镇平	10kV涅魏线刘营南公变	200	0	160	160.00
4129	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村杨庄北公变	200	182.06	160	-204.12
4130	南阳镇平	10kV林直线黑张村彭营公变	200	22.96	160	114.08
4131	南阳镇平	10kV安供三线梨园西公变	400	54.83	320	100.68
4132	南阳镇平	10kV枣供五线牛家公变	200	33.56	160	92.88
4133	南阳镇平	10kV林布线杨庄郭洼2#公变	200	102.99	160	-45.98
4134	南阳镇平	10kV卢供一线张沟陈营公变	400	48.5	320	126.00
4135	南阳镇平	10kV杨供一线黄营西公变	200	42.28	160	75.44
4136	南阳镇平	10kV林直线黑张西3#公变	200	10.7	160	138.60
4137	南阳镇平	10kV涅石线马洼5#公变	315	121.81	252	-131.70
4138	南阳镇平	10kV涅胶线陡沟公变	100	39.5	80	40.50
4139	南阳镇平	10kV老老线安桥岭公变	200	8.9	160	142.20
4140	南阳镇平	10kV林潘线马洼西公变	200	29.86	160	100.28
4141	南阳镇平	10kV高王线小岗西公变	100	26.46	80	53.54
4142	南阳镇平	10kV柳张线苏庄3#公变	200	28.73	160	102.54
4143	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼岗上公变	100	12.86	80	67.14
4144	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙北公变	200	28.14	160	103.72
4145	南阳镇平	10kV袁供线泰山庙西公变	250	32.49	200	118.78
4146	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理沙家村16公变（机井）	200	4.5	160	151.00
4147	南阳镇平	10kV安供三线兰庄公变	100	8.74	80	71.26
4148	南阳镇平	刘营开发区公变	100	56.89	80	23.11
4149	南阳镇平	10kV官石线高标准农田街北二村3#机井公变	100	0.08	80	79.92
4150	南阳镇平	10kV徐纺线炼染公变	500	190.54	400	-552.70
4151	南阳镇平	李家	315	134.9	252	-172.94
4152	南阳镇平	老庄北公变	200	54.55	160	50.90
4153	南阳镇平	10kV高韩线乔沟陈家公变	200	33.04	160	93.92
4154	南阳镇平	10kV林直线黑张东4#公变	200	19	160	122.00
4155	南阳镇平	10kV官王线马岗3#机井公变	200	0	160	160.00
4156	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄3#公变	500	267.24	400	-936.20

4157	南阳镇平	10kV林普线赵营西公变	400	44.66	320	141.36
4158	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营公变	400	106.91	320	-107.64
4159	南阳镇平	10kV龙社线韩家公变	100	8.08	80	71.92
4160	南阳镇平	0kV安供五线2013小农水宋庄北28#机井公变	100	0	80	80.00
4161	南阳镇平	10kV安供三线小柳庄2#公变	200	38.44	160	83.12
4162	南阳镇平	10kV宝供六线李家庄南公用变	200	10.69	160	138.62
4163	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王3#井井通公变	100	0.09	80	79.91
4164	南阳镇平	10kV枣供四线陈岗井井通公变	100	1.41	80	78.59
4165	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄12#公变	315	114.92	252	-110.00
4166	南阳镇平	10kV柳遮线土地平整项目2号（机井）	100	0	80	80.00
4167	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾中2#公变	100	48.42	80	31.58
4168	南阳镇平	10kV马供一线唐营南小农水公变（机井）	100	7.3	80	72.70
4169	南阳镇平	乔其营3#公变（机井）	100	18.4	80	61.60
4170	南阳镇平	10kV新雪线八里桥3#公变	400	69.63	320	41.48
4171	南阳镇平	10kV柳遮线高标准农田1#公变（机井）	100	8	80	72.00
4172	南阳镇平	10kV贾社线贾宋镇薛家村19#井公变	200	0	160	160.00
4173	南阳镇平	赵家场台区	100	15.37	80	64.63
4174	南阳镇平	10kV林黑线贾庄土地整理2#公变（机井）	200	0.03	160	159.94
4175	南阳镇平	10kV官晁线大栗树东2#公变	200	27.43	160	105.14
4176	南阳镇平	10kV徐普线五里岗村侯庄公变	315	90.65	252	-33.55
4177	南阳镇平	10kV官石线大仵营北公变	200	64.72	160	30.56
4178	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村乡直北3#公变	200	63.94	160	32.12
4179	南阳镇平	10kV袁魏线袁营东公变	200	24.85	160	110.30
4180	南阳镇平	10kV高供一线怀家公变	100	6.33	80	73.67
4181	南阳镇平	10kV贾社线薛关尚营公变	200	30.16	160	99.68
4182	南阳镇平	10kV林直线街东村街东南3#公变	400	30.68	320	197.28
4183	南阳镇平	10kV高卢线凤翅山南公变	200	46.24	160	67.52
4184	南阳镇平	10kV官石线高标准农田官桥寨4#机井公变	100	0.55	80	79.45
4185	南阳镇平	郭庄村50-57公变（机井）	200	0	160	160.00
4186	南阳镇平	10kV轩供一线张湾村3号机井公变	100	0	80	80.00
4187	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理沙家村15公变（机井）	200	0.05	160	159.90
4188	南阳镇平	0kV林潘线土地整理代营村2(6)公变（机井）	200	12.73	160	134.54
4189	南阳镇平	10kV林布线杨庄村土地整理20#公变	200	28.62	160	102.76
4190	南阳镇平	10kV高供一线柳岗2#公变	200	19.61	160	120.78
4191	南阳镇平	10kV佛仵线马洼东公变	315	134.3	252	-171.05
4192	南阳镇平	侯集刘营土地整理87号变（机井）	200	0	160	160.00
4193	南阳镇平	10kV卢供二线郭岗南公变	200	63.86	160	32.28
4194	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙村湾李北2#公变	200	0.03	160	159.94
4195	南阳镇平	10kV林普线街西村农综开发2#公变（机井）	100	0.53	80	79.47
4196	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺12#公变	400	182.21	320	-408.84
4197	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙农综开发1#公变	200	0.09	160	159.82
4198	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村井井通电1号公变（机井）	100	2.59	80	77.41
4199	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗村陈园机井公变	100	3.09	80	76.91
4200	南阳镇平	10kV贾马线草寺北小农水公变（机井）	100	28.07	80	51.93
4201	南阳镇平	10kV高王线胡营开发区公变	200	24.04	160	111.92
4202	南阳镇平	10kV宝供四线范营村前马岗1号机井公变	100	0	80	80.00
4203	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理沙家村18公变（机井）	200	0.02	160	159.96

4204	南阳镇平	10kV林布线杨庄村土地整理2#公变	200	9.52	160	140.96
4205	南阳镇平	10kV柳柳线西岗白沟2#公变	200	16.21	160	127.58
4206	南阳镇平	团中公变	200	45.92	160	68.16
4207	南阳镇平	10kV城供一线城郊联社公变	630	99.3	504	-121.59
4208	南阳镇平	10kV卢供四线白杨树西孙河公变	200	29.62	160	100.76
4209	南阳镇平	10kV彭供一线乡直南公变	315	63.54	252	51.85
4210	南阳镇平	10kV安供三线王洼杜庄公变	200	33.23	160	93.54
4211	南阳镇平	10kV侯郭线房营南2#公变	200	0	160	160.00
4212	南阳镇平	10kV彭北线田庄公变	200	23.27	160	113.46
4213	南阳镇平	10kV袁中线安国南公变	500	123.94	400	-219.70
4214	南阳镇平	10kV柳柳线岗头公变	200	21.07	160	117.86
4215	南阳镇平	10kV官晁线草场吴北2#公变	200	32.12	160	95.76
4216	南阳镇平	10kV马供一线新马庄社区公变	400	58	320	88.00
4217	南阳镇平	元营千亩方公变（机井）	200	6.29	160	147.42
4218	南阳镇平	10kV枣供三线烂银张王家公变	200	29.62	160	100.76
4219	南阳镇平	10kV彭北线张庄西机井公变	200	0.02	160	159.96
4220	南阳镇平	杨供一线杨营土地整理草房梁村(100-9)（机	200	0	160	160.00
4221	南阳镇平	10kV卢供一线南河公变	160	122.46	128	-67.94
4222	南阳镇平	侯集房营村100KVA-24(03)（机井）	200	4.56	160	150.88
4223	南阳镇平	10kV佛仵线乔营西1#公变	315	73.42	252	20.73
4224	南阳镇平	10kV官晁线老张营3#公变	200	71.84	160	16.32
4225	南阳镇平	10kV彭北线苇子池井井通机井公变	100	0.04	80	79.96
4226	南阳镇平	10kV涅工线李店营西公变	200	31.76	160	96.48
4227	南阳镇平	任家庄村任家庄2号机井台区考核表（机井）	100	0	80	80.00
4228	南阳镇平	10kV官石线小东营东公变	315	75.71	252	13.51
4229	南阳镇平	10kV杨供三线镇直街南2#公变	200	103.43	160	-46.86
4230	南阳镇平	10kV城府线淀粉南公变	630	190.88	504	-698.54
4231	南阳镇平	10kV新竺线毕家公变	80	27.01	64	42.39
4232	南阳镇平	10kV宝供四线铁匠庄公变	100	19.05	80	60.95
4233	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨北公变	400	62.8	320	68.80
4234	南阳镇平	10kV杨供四线王庄公变	100	20.65	80	59.35
4235	南阳镇平	10kV马供三线方坡公变	315	39.71	252	126.91
4236	南阳镇平	10kV袁建线星港湾公变	1600	399.9	1280	-5118.40
4237	南阳镇平	辛集2#公变	200	43.86	160	72.28
4238	南阳镇平	10kV贾马线上庄子2#公变	100	6.82	80	73.18
4239	南阳镇平	10kV林普线李慎动公变	200	24.71	160	110.58
4240	南阳镇平	10kV林直线街东南2#公变	200	55.74	160	48.52
4241	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄南2#公变	200	36.78	160	86.44
4242	南阳镇平	10kV杨供一线潘庄2#公变	100	26.65	80	53.35
4243	南阳镇平	10kV寨供三线榆树庄8#公变	315	124.74	252	-140.93
4244	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村东5#公变	500	187.78	400	-538.90
4245	南阳镇平	乔其营4#公变（机井）	100	14.92	80	65.08
4246	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡东公变	315	42.06	252	119.51
4247	南阳镇平	杨供一线杨营土地整理小岗村(100-56)（机	200	8.17	160	143.66
4248	南阳镇平	闵河村闵王庄1号机井台区考核表（机井）	100	0.06	80	79.94
4249	南阳镇平	10kV柳遮线魏营村1号机井公变	100	0	80	80.00
4250	南阳镇平	10kV马供三线高庄村高庄农综开发3#公变	100	0.01	80	79.99

4251	南阳镇平	10kV杨供四线徐庄2#公变	200	23.29	160	113.42
4252	南阳镇平	10kV高寺线青山金庄河公变	100	7.1	80	72.90
4253	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田师洼2号机井公变	100	0.02	80	79.98
4254	南阳镇平	10kV官社线官路河南公变	200	18.08	160	123.84
4255	南阳镇平	10kV杨供一线小岗南公变	200	23.48	160	113.04
4256	南阳镇平	10kV贾马线马庄北3#公变	400	0.44	320	318.24
4257	南阳镇平	10kV官曲线开发区西公变	250	161.35	200	-203.38
4258	南阳镇平	0kV林黑线公吉王村农综开发7#公变（机井）	200	0.02	160	159.96
4259	南阳镇平	贾马线小农水开发栗扒西河北井井通公变（机	100	0	80	80.00
4260	南阳镇平	10kV林普线街西1#公变	200	28.82	160	102.36
4261	南阳镇平	大湖村土地治理24#公变（机井）	200	20.91	160	118.18
4262	南阳镇平	10kV宝供一线安子营七里庄扶贫车间公变	200	12.89	160	134.22
4263	南阳镇平	10kV官王线慕营南公变	200	52.18	160	55.64
4264	南阳镇平	10kV官王线南管家北公变	200	16.87	160	126.26
4265	南阳镇平	10kV林布线李寨村土地整理19#公变	200	9.44	160	141.12
4266	南阳镇平	10kV宝供四线马庄村机井公变	100	2.35	80	77.65
4267	南阳镇平	10kV新魏线苗岗2#公变	100	5.16	80	74.84
4268	南阳镇平	10kV高王线姑坡南公变	200	16.89	160	126.22
4269	南阳镇平	10kV高供一线李沟北公变	200	21.71	160	116.58
4270	南阳镇平	10kV寨供五线老王营西2#公变	200	58.25	160	43.50
4271	南阳镇平	大赵营学校公变	200	25.96	160	108.08
4272	南阳镇平	10kV杨供三线杨营农综开发18号（机井）	200	11.33	160	137.34
4273	南阳镇平	10kV高王线厚碾盘西公变	250	18.38	200	154.05
4274	南阳镇平	10kV郑供一线蒋坡北公变	400	216.12	320	-544.48
4275	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田李民2#公变	100	0	80	80.00
4276	南阳镇平	10kV徐建线产业聚集区2#公变	500	266.72	400	-933.60
4277	南阳镇平	镇直南公变	400	67	320	52.00
4278	南阳镇平	10kV马供三线潘庄西公变	100	0.02	80	79.98
4279	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田黑龙庙西1号机井公变	100	0.01	80	79.99
4280	南阳镇平	10kV郑供二线新蒋坡3#公变	200	0.08	160	159.84
4281	南阳镇平	10kV城环线边庄公变	250	21.62	200	145.95
4282	南阳镇平	10kV龙社线钟头岩公变	100	20.38	80	59.62
4283	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼公变	400	113.85	320	-135.40
4284	南阳镇平	房营北1公变	200	8.47	160	143.06
4285	南阳镇平	10kV老余线狼窝公变	100	14.66	80	65.34
4286	南阳镇平	10kV佛云线黄楝崖东公变	200	10.33	160	139.34
4287	南阳镇平	胡营变压器	200	17.39	160	125.22
4288	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙郭庄公变	200	28.58	160	102.84
4289	南阳镇平	10kV安供三线安子营变电站站用变	100	0	80	80.00
4290	南阳镇平	10kV贾马线马庄盆杨公变	200	52.21	160	55.58
4291	南阳镇平	10kV徐建线保险公变	500	229.56	400	-747.80
4292	南阳镇平	10kV安供三线土地整理安子营2#公变	30	0	24	24.00
4293	南阳镇平	10kV安供三线土地整理王洼9#公变	200	0.01	160	159.98
4294	南阳镇平	10kV徐工线摩托市场南公变	400	92.17	320	-48.68
4295	南阳镇平	10kV林楚线李寨西2#公变	400	205.46	320	-501.84
4296	南阳镇平	10kV涅胶线槐树庙公变	200	39.29	160	81.42
4297	南阳镇平	田岗土地治理03#公变（机井）	250	53.58	200	66.05

4298	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙4#公变	200	0	160	160.00
4299	南阳镇平	0kV马供二线高标准农田白衣5#公变（机井）	100	3.59	80	76.41
4300	南阳镇平	孙楼东公变	200	36.54	160	86.92
4301	南阳镇平	小温庄土地治理34#公变（机井）	200	8.57	160	142.86
4302	南阳镇平	10kV寨供一线贾寨北公变	200	98.44	160	-36.88
4303	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄3#公变	500	89.63	400	-48.15
4304	南阳镇平	10kV杨供二线杨营变电站站用变	50	0.02	40	39.99
4305	南阳镇平	10kV林杨线郭营1#机井通公变	100	16.61	80	63.39
4306	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期3#公变	800	14.38	640	524.96
4307	南阳镇平	10kV寨供二线乔营东3#公变	200	83.08	160	-6.16
4308	南阳镇平	温岗村大水沟1号机井公变	100	0	80	80.00
4309	南阳镇平	10kV柳遮线常营村倒座堂1号机井公变	100	0	80	80.00
4310	南阳镇平	10kV林黑线余西公变	200	40.5	160	79.00
4311	南阳镇平	农综开发1#公变（机井）	100	0.02	80	79.98
4312	南阳镇平	10kV宝供一线安子营闫庄北2#公变	315	84.13	252	-13.01
4313	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄7#公变	315	133.06	252	-167.14
4314	南阳镇平	10kV高供一线鱼池公变	400	12.73	320	269.08
4315	南阳镇平	10kV徐工线光学口北公变	315	106.71	252	-84.14
4316	南阳镇平	10kV寨供一线榆树庄公变	400	62.87	320	68.52
4317	南阳镇平	10kV官石线大仵营开发公变	160	45.85	128	54.64
4318	南阳镇平	10kV官曲线开发区东公变	200	40.87	160	78.26
4319	南阳镇平	10kV彭北线李和庄北公变	200	33.34	160	93.32
4320	南阳镇平	0kV贾马线太山庙高家晓小农水公变（机井）	100	0	80	80.00
4321	南阳镇平	10kV寨供二线姚营3#公变	400	146.09	320	-264.36
4322	南阳镇平	10kV佛仵线乔营四龙庙公变	315	146.56	252	-209.66
4323	南阳镇平	10kV寨供六线李营7#公变	200	114.39	160	-68.78
4324	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡8#居民公变	800	0	640	640.00
4325	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙村关帝庙4#机井公变	100	28.82	80	51.18
4326	南阳镇平	10kV彭乡线刁庄运河南机井公变	100	0	80	80.00
4327	南阳镇平	10kV涅普线异地搬迁城集中安置区公变	400	130.66	320	-202.64
4328	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城2#公变	500	13.22	400	333.90
4329	南阳镇平	10kV郑供二线魏营4#公变	200	34.58	160	90.84
4330	南阳镇平	10kV安供五线草王庄郭庄公变	200	46.8	160	66.40
4331	南阳镇平	10kV宝供一线信庄东公变	200	23.53	160	112.94
4332	南阳镇平	10kV贾普线育茂张1#机井公变	100	0	80	80.00
4333	南阳镇平	孙楼村50-26公变（机井）	200	0	160	160.00
4334	南阳镇平	10kV柳张线马营土地治理16#公变（机井）	200	92.18	160	-24.36
4335	南阳镇平	10kV高卢线王家沟公变	200	5.54	160	148.92
4336	南阳镇平	10kV林黑线官寺村农综开发3#公变（机井）	200	0.02	160	159.96
4337	南阳镇平	0kV杨供三线杨营农综开发21号公变（机井）	200	2.47	160	155.06
4338	南阳镇平	10kV枣供三线中赵2#公变	200	32.23	160	95.54
4339	南阳镇平	10kV寨供三线尚营3#公变	200	149.97	160	-139.94
4340	南阳镇平	10kV袁建线杏花东2#公变	400	77.99	320	8.04
4341	南阳镇平	10kV彭供一线韩堂北公变	200	24.83	160	110.34
4342	南阳镇平	10kV寨供八线中户杨村15#机井	100	0.02	80	79.98
4343	南阳镇平	10kV侯社线贾庄西公变	200	34.54	160	90.92
4344	南阳镇平	大湖村部公变	200	27.31	160	105.38

4345	南阳镇平	10kV徐银线三里河南2#公变	500	141.38	400	-306.90
4346	南阳镇平	10kV宝供一线土地整理26#林场东公变	200	0.02	160	159.96
4347	南阳镇平	10kV卢供五线刘冲村机井1#公变	100	10.96	80	69.04
4348	南阳镇平	10kV官社线官路河南东公变	200	24.07	160	111.86
4349	南阳镇平	10kV袁魏线袁营1#公变	200	42.64	160	74.72
4350	南阳镇平	10kV高供一线柳岗公变	200	47.42	160	65.16
4351	南阳镇平	10kV涅胶线肖营薛家岗公变	200	48.28	160	63.44
4352	南阳镇平	10kV高寺线菊花场北公变	100	10.57	80	69.43
4353	南阳镇平	姜营村2#公变（机井）	100	6.17	80	73.83
4354	南阳镇平	辛庄寨村25#公变（机井）	100	23.38	80	56.62
4355	南阳镇平	10kV官王线竹园李东公变	200	37.07	160	85.86
4356	南阳镇平	10kV寨供五线杨营农综开发23号（机井）	200	0	160	160.00
4357	南阳镇平	10kV徐大线郑坡村薛坡路口公变	80	12.79	64	53.77
4358	南阳镇平	10kV林杨线杨营农综开发14号	200	0	160	160.00
4359	南阳镇平	10kV贾贾线华星北2#公变	200	0	160	160.00
4360	南阳镇平	彭岗南3#公变	200	9.02	160	141.96
4361	南阳镇平	10kV林潘线马庄公变	200	21.39	160	117.22
4362	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村乡直西公变	200	81.11	160	-2.22
4363	南阳镇平	10kV贾普线李民西2#公变	200	0	160	160.00
4364	南阳镇平	10kV高韩线韩营丁坪2#公变	200	5.63	160	148.74
4365	南阳镇平	V杨供一线杨营土地整理小岗村(100-11)（机	200	0	160	160.00
4366	南阳镇平	10kV马供二线尤营南公变	200	2.32	160	155.36
4367	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄23#公变	400	131.99	320	-207.96
4368	南阳镇平	10kV彭乡线宋营村詹庄公变	200	38.95	160	82.10
4369	南阳镇平	10kV柳遮线韩沟2#机井公变	100	0	80	80.00
4370	南阳镇平	10kV杨供三线杨庄4#公变	200	24.66	160	110.68
4371	南阳镇平	10kV彭供一线韩堂西公变	100	17.94	80	62.06
4372	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府2#公变	800	8.23	640	574.16
4373	南阳镇平	大湖村土地治理26#公变（机井）	200	4.79	160	150.42
4374	南阳镇平	10kV马供二线白衣赵家小农水公变（机井）	100	0	80	80.00
4375	南阳镇平	10kV贾马线栗扒姑妥南小农水公变（机井）	100	16.1	80	63.90
4376	南阳镇平	10kV林楚线李寨农综开发6#公变（机井）	100	0.07	80	79.93
4377	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗小王沟公变	200	15.56	160	128.88
4378	南阳镇平	大赵营南公变	200	15.68	160	128.64
4379	南阳镇平	辛庄寨村23#公变（机井）	100	0	80	80.00
4380	南阳镇平	宋营村33#公变（机井）	200	0	160	160.00
4381	南阳镇平	10kV涅工线尧庄5#公变	400	93.35	320	-53.40
4382	南阳镇平	10kV袁杏线华联西公变	250	59.68	200	50.80
4383	南阳镇平	姜庄北公变	400	40.35	320	158.60
4384	南阳镇平	0kV贾马线农综开发小碾王北1#公变（机井）	100	0	80	80.00
4385	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄北公变	315	41.43	252	121.50
4386	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨东3#公变	400	99.95	320	-79.80
4387	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田刘沟1#公变（机井）	100	7.7	80	72.30
4388	南阳镇平	10kV寨供一线榆树庄西公变	200	99.62	160	-39.24
4389	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村2#机井公变	80	16.92	64	50.46
4390	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田7号	100	0.05	80	79.95
4391	南阳镇平	10kV高王线乡直5#公变	200	55.19	160	49.62

4392	南阳镇平	10kV彭北线小范庄井井通公变	400	2.22	320	311.12
4393	南阳镇平	团西村50-44公变（机井）	200	0	160	160.00
4394	南阳镇平	10kV侯北线谭寨南2#公变	200	0	160	160.00
4395	南阳镇平	10kV宝供二线2013小农水徐岗机井公变	200	0	160	160.00
4396	南阳镇平	10kV郑东线东青3#公变	630	43.39	504	230.64
4397	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田黑龙庙1号机井公变	100	0.01	80	79.99
4398	南阳镇平	10kV贾普线老君庙杨庙3#公变	200	14.83	160	130.34
4399	南阳镇平	10kV官曲线乡直2#公变	315	160.6	252	-253.89
4400	南阳镇平	10kV贾普线线李普吾井井通公变	100	0.02	80	79.98
4401	南阳镇平	10kV杨供三线街南3#公变	315	221.41	252	-445.44
4402	南阳镇平	10kV卢供四线东风公变	100	28.65	80	51.35
4403	南阳镇平	10kV官王线杜庄渠营公变	200	104.24	160	-48.48
4404	南阳镇平	10kV高寺线青山公变	100	19.62	80	60.38
4405	南阳镇平	10kV佛北线仝家岭村党湾1公变	200	26.63	160	106.74
4406	南阳镇平	10kV老菩线吴家庄公变	250	12.02	200	169.95
4407	南阳镇平	10kV高供一线镇直3#公变	315	132.62	252	-165.75
4408	南阳镇平	10kV徐曹线涅西公变	630	145.52	504	-412.78
4409	南阳镇平	10kV高寺线菊花厂2#公变	100	3.78	80	76.22
4410	南阳镇平	10kV官晁线早元公变	200	81.16	160	-2.32
4411	南阳镇平	10kV郑供二线蒋坡1公变	250	46.22	200	84.45
4412	南阳镇平	10kV老星线姜庄南公变	200	19.78	160	120.44
4413	南阳镇平	10kV高高线徐沟3#公变	200	26.11	160	107.78
4414	南阳镇平	10kV袁杏线大宁营公变	400	108.62	320	-114.48
4415	南阳镇平	赵营北公变	400	63.62	320	65.52
4416	南阳镇平	10kV侯南线姜老庄村老庄南3#公变	200	41.45	160	77.10
4417	南阳镇平	10kV彭供一线大郭庄东公变	315	25.96	252	170.23
4418	南阳镇平	10kV老老线疙瘩坡公变	100	16.19	80	63.81
4419	南阳镇平	10kV袁建线尧庄2#公变	500	106.22	400	-131.10
4420	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期5#公变	800	8.62	640	571.04
4421	南阳镇平	10kV高卢线何营2#公变	200	33.63	160	92.74
4422	南阳镇平	10kV袁医线杏花园公变	500	178.07	400	-490.35
4423	南阳镇平	10kV佛云线盘坡5号公变	200	45.18	160	69.64
4424	南阳镇平	10kV林楚线白庙姚营公变	200	33.22	160	93.56
4425	南阳镇平	10kV官卢线周南公变	200	49.9	160	60.20
4426	南阳镇平	10kV官社线街南3#公变	400	86.75	320	-27.00
4427	南阳镇平	10kV彭北线冯营刘营公变	200	33.69	160	92.62
4428	南阳镇平	10kV贾社线镇直老街口公变	250	68.09	200	29.78
4429	南阳镇平	10kV寨供八线梁堂北公变	315	157.88	252	-245.32
4430	南阳镇平	10kV宝供八线小马营公变	200	28.87	160	102.26
4431	南阳镇平	10kV枣供五线小石河公变	200	14.5	160	131.00
4432	南阳镇平	10kV徐普线五里岗村黑龙庙2#公变	400	55.27	320	98.92
4433	南阳镇平	10kV贾社线小集北公变	200	15.41	160	129.18
4434	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园2#公变	800	42.9	640	296.80
4435	南阳镇平	10kV马供三线张林镇1#机井公变	100	0	80	80.00
4436	南阳镇平	10kV柳张线马营土地治理15#公变（机井）	200	3.34	160	153.32
4437	南阳镇平	宋庄村18#公变（机井）	100	18.73	80	61.27
4438	南阳镇平	10kV涅工线医圣西2#公变	400	103.48	320	-93.92

4439	南阳镇平	10kV徐曹线紫金花园公变	400	113.9	320	-135.60
4440	南阳镇平	10kV高王线胡营4#公变	200	21.23	160	117.54
4441	南阳镇平	10kV高韩线史岗北沟公变	100	11.47	80	68.53
4442	南阳镇平	10kV寨供五线高庄2#公变	200	83.09	160	-6.18
4443	南阳镇平	10kV侯社线侯集镇政府2#公变	400	71.06	320	35.76
4444	南阳镇平	10kV柳遮线小韩沟2#公变	200	33.53	160	92.94
4445	南阳镇平	10kV龙社线张庄公变	100	6.29	80	73.71
4446	南阳镇平	kV卢供五线高标准农田白龙庙5#公变（机井	100	0	80	80.00
4447	南阳镇平	10kV卢供四线高标准农田白龙庙4#公变	100	0	80	80.00
4448	南阳镇平	10kV宝供八线柳林东3#公变	400	140.26	320	-241.04
4449	南阳镇平	10kV涅胶线周庄3#公变	200	44.29	160	71.42
4450	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园4#公变	500	23.09	400	284.55
4451	南阳镇平	10kV宝供六线大黄庄2#公用变	200	0	160	160.00
4452	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理30号变（机井）	200	0	160	160.00
4453	南阳镇平	V杨供一线杨营土地整理小岗村(50-12)（机	200	16.54	160	126.92
4454	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田老君庙机井公变	100	0.07	80	79.93
4455	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田白草庄8#公变（	100	7.68	80	72.32
4456	南阳镇平	10kV官晁线贾宋路口东公变	200	120.21	160	-80.42
4457	南阳镇平	10kV彭供一线毛庄西机井公变	100	7.59	80	72.41
4458	南阳镇平	kV枣供四线枣园镇杨家村千亿斤5#井（机井	200	0	160	160.00
4459	南阳镇平	10kV轩供一线张湾北公变	200	32.74	160	94.52
4460	南阳镇平	10kV贾马线张庄南农综开发公变（机井）	100	0.11	80	79.89
4461	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田师洼3号机井公变	100	0.01	80	79.99
4462	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理沙家村17公变（机井）	200	0.21	160	159.58
4463	南阳镇平	10kV杨供四线李家营南2#公变	200	36.85	160	86.30
4464	南阳镇平	10kV安供五线雷草湖公变	200	19.49	160	121.02
4465	南阳镇平	10kV宝供二线连庄公变	200	58.96	160	42.08
4466	南阳镇平	10kV林布线杨庄郭洼公变	200	24.34	160	111.32
4467	南阳镇平	10kV宝供三线小西营赵庄公变	100	14.29	80	65.71
4468	南阳镇平	10kV袁雪线一小公变	500	188.91	400	-544.55
4469	南阳镇平	10kV袁中线鄢家街公变	315	100.1	252	-63.32
4470	南阳镇平	10kV袁魏线吐洞河公变	200	24.8	160	110.40
4471	南阳镇平	10kV枣供三线山南小庄公变	200	23.22	160	113.56
4472	南阳镇平	10kV杨供四线白庄中3#公变	200	20.26	160	119.48
4473	南阳镇平	10kV袁杏线二里庄2#公变	315	89.11	252	-28.70
4474	南阳镇平	10kV龙社线凉水坪北公变	100	7.95	80	72.05
4475	南阳镇平	10kV杨供三线李庄3#公变	200	33.69	160	92.62
4476	南阳镇平	传信庄南土地治理06#公变（机井）	200	0.03	160	159.94
4477	南阳镇平	10kV官晁线闫营东公变	200	0	160	160.00
4478	南阳镇平	10kV袁杏线周庄6#公变	200	54.1	160	51.80
4479	南阳镇平	10kV袁医线杏花东3#公变	400	84.44	320	-17.76
4480	南阳镇平	10kV杨供一线农综梁营1号公变（机井）	160	0	128	128.00
4481	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田小集北机井公变	100	0	80	80.00
4482	南阳镇平	10kV寨供三线榆树庄7#公变	200	125.5	160	-91.00
4483	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集乡直5#公变	200	59.38	160	41.24
4484	南阳镇平	10kV卢供四线花栗树宋家公变	250	61.61	200	45.98
4485	南阳镇平	10kV彭北线田营李庄东公变	200	18.45	160	123.10

4486	南阳镇平	10kV贾社线湾张南公变	200	43.16	160	73.68
4487	南阳镇平	10kV侯郭线张庄北2#公变	200	50.45	160	59.10
4488	南阳镇平	10kV高王线东李庄北公变	200	26.71	160	106.58
4489	南阳镇平	谭寨千亩方公变（机井）	200	4.27	160	151.46
4490	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田申寨1号机井公变	100	0	80	80.00
4491	南阳镇平	10kV袁建线北工业2#公变	630	258.16	504	-1122.41
4492	南阳镇平	0kV贾马线农综开发小碾王北3#公变（机井）	100	0	80	80.00
4493	南阳镇平	10kV马供三线张林镇2#机井公变	100	0	80	80.00
4494	南阳镇平	宝供二线2019年高标准农田史坡3#公变（机	200	2.71	160	154.58
4495	南阳镇平	10kV贾马线杨寨西北公变	200	16.53	160	126.94
4496	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田苏曹营公变（机井）	100	8.15	80	71.85
4497	南阳镇平	10kV老余线淹池公变	100	8.44	80	71.56
4498	南阳镇平	10kV林直线街东村卫生院公变	315	68.12	252	37.42
4499	南阳镇平	10kV安供三线姜庄东机井公变	100	0	80	80.00
4500	南阳镇平	10kV林普线李慎动中公变	200	52.56	160	54.88
4501	南阳镇平	10kV卢供四线寨河东1#公变	200	18.14	160	123.72
4502	南阳镇平	10kV枣供一线周岗井井通公变	200	65.9	160	28.20
4503	南阳镇平	10kV贾贾线薛关徐营2#公变	200	29.57	160	100.86
4504	南阳镇平	10kV贾社线桥北清真寺公变	200	43.51	160	72.98
4505	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井4#公变	200	0	160	160.00
4506	南阳镇平	10kV高寺线刘坟3#公变	200	6.65	160	146.70
4507	南阳镇平	10kV柳柳线田岗3#公变	315	77.72	252	7.18
4508	南阳镇平	10kV贾马线沿嘴村北头小农水公变（机井）	100	0	80	80.00
4509	南阳镇平	0kV贾马线大龙庙村北头小农水公变（机井）	100	0	80	80.00
4510	南阳镇平	10kV贾贾线府右路北公变	200	44.21	160	71.58
4511	南阳镇平	10kV高韩线谷营油坊坡机井公变	100	0.04	80	79.96
4512	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城3#公变	500	0	400	400.00
4513	南阳镇平	10kV贾普线胡叶庙2#公变	200	0	160	160.00
4514	南阳镇平	10kV杨供一线沙家4#公变	200	19.65	160	120.70
4515	南阳镇平	10kV官曲线曲屯北公变	400	25.49	320	218.04
4516	南阳镇平	10kV彭供一线北王庄公变	50	19.74	40	30.13
4517	南阳镇平	10kV官石线小仵营公变	315	121.44	252	-130.54
4518	南阳镇平	10kV彭乡线姜范营公变	200	43.93	160	72.14
4519	南阳镇平	项寨农排公变（机井）	400	123.61	320	-174.44
4520	南阳镇平	小王庄公变	200	14.12	160	131.76
4521	南阳镇平	10kV彭供一线北王庄2#公变	100	35.59	80	44.41
4522	南阳镇平	刘营村14#公变（机井）	100	8.27	80	71.73
4523	南阳镇平	10kV彭供一线苇子池3#公变	200	28.24	160	103.52
4524	南阳镇平	10kV林直线黑张东公变	100	27.83	80	52.17
4525	南阳镇平	10kV宝供七线商贸公变	500	163.09	400	-415.45
4526	南阳镇平	白杨村36公变（机井）	200	0.02	160	159.96
4527	南阳镇平	10kV高供一线野鸡脖公变	160	27.66	128	83.74
4528	南阳镇平	10kV林楚线大陈营东公变	315	45.35	252	109.15
4529	南阳镇平	10kV官曲线柴庄东公变	200	27.53	160	104.94
4530	南阳镇平	宋庄郭庄公变	200	33.83	160	92.34
4531	南阳镇平	10kV官卢线周堂牛营公变	200	28.5	160	103.00
4532	南阳镇平	10kV彭北线河上公变	200	16.88	160	126.24

4533	南阳镇平	10kV安供二线乡直公变	400	149.85	320	-279.40
4534	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤13#公变（机井）	200	0.04	160	159.92
4535	南阳镇平	10kV徐环线徐桥2#公变	315	142.49	252	-196.84
4536	南阳镇平	10kV高供一线中汪沟公变	200	0	160	160.00
4537	南阳镇平	魏岗台区	250	13.23	200	166.93
4538	南阳镇平	10kV柳遮线魏营东公变	200	46.16	160	67.68
4539	南阳镇平	10kV袁杏线后杨洼2#公变	315	113.89	252	-106.75
4540	南阳镇平	10kV寨供五线栾营5#公变	200	25.93	160	108.14
4541	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙3#公变	200	32.26	160	95.48
4542	南阳镇平	10kV新雪线八里桥北公变	200	57.22	160	45.56
4543	南阳镇平	10kV袁魏线白河中2#公变	200	60.67	160	38.66
4544	南阳镇平	10kV马供三线贾北村2#公变	200	43.84	160	72.32
4545	南阳镇平	10kV寨供一线杨沟3#公变	315	55.18	252	78.18
4546	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿斤20#公变（机井）	200	0.05	160	159.90
4547	南阳镇平	10kV高韩线史岗社区公变	200	21.31	160	117.38
4548	南阳镇平	10kV涅魏线碾坊庄2#公变	250	58.34	200	54.15
4549	南阳镇平	10kV安供五线宋庄刘营公变	100	16.86	80	63.14
4550	南阳镇平	10kV贾贾线华鑫商场公变	315	61.92	252	56.95
4551	南阳镇平	10kV侯南线易营东2#公变	200	32.36	160	95.28
4552	南阳镇平	10kV徐康线海泡石公变	315	66.78	252	41.64
4553	南阳镇平	西门北公变	200	31.76	160	96.48
4554	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾公变	315	70.02	252	31.44
4555	南阳镇平	10kV寨供八线吕营南公变	250	68.56	200	28.60
4556	南阳镇平	10kV官卢线刘沟公变	200	15.5	160	129.00
4557	南阳镇平	10kV龙社线凉水坪公变	200	25.64	160	108.72
4558	南阳镇平	10kV杨供三线马营公变	200	46.75	160	66.50
4559	南阳镇平	10kV寨供一线田庄东公变	315	107.51	252	-86.66
4560	南阳镇平	10kV彭供一线任庄公变	100	20.26	80	59.74
4561	南阳镇平	姜营南猪厂公变	50	16.03	40	31.99
4562	南阳镇平	10kV徐建线木庄2#公变	500	114.54	400	-172.70
4563	南阳镇平	10kV袁钢线四里沟公变	250	74.95	200	12.63
4564	南阳镇平	10kV徐环线小徐桥公变	200	65.94	160	28.12
4565	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤17#公变（机井）	200	7.27	160	145.46
4566	南阳镇平	10kV高高线许庄公变	400	87.2	320	-28.80
4567	南阳镇平	10kV枣供四线青年队公变	200	28.81	160	102.38
4568	南阳镇平	10kV柳张线苏庄村李庄公变	200	25.72	160	108.56
4569	南阳镇平	10kV佛北线马隐店3#公变	315	89.12	252	-28.73
4570	南阳镇平	10kV寨供五线高庄路口公变	200	106.51	160	-53.02
4571	南阳镇平	10kV贾贾线张楼西公变	160	51.05	128	46.32
4572	南阳镇平	常营西公变	200	32.71	160	94.58
4573	南阳镇平	大吴庄南土地治理08#公变（机井）	200	11.14	160	137.72
4574	南阳镇平	10kV老老线白杨坡3#公变	100	7.29	80	72.71
4575	南阳镇平	10kV寨供三线石佛寺10#公变	400	136.39	320	-225.56
4576	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发19号（机井）	200	0.01	160	159.98
4577	南阳镇平	10kV彭北线马洼东农田机井公变	100	0.02	80	79.98
4578	南阳镇平	10kV高寺线门岗东公变	400	46.63	320	133.48
4579	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发12号（机井）	200	0	160	160.00

4580	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟3#公变(机井）	100	1.42	80	78.58
4581	南阳镇平	10kV林潘线程庙东3#公变	200	51.47	160	57.06
4582	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发9号（机井）	200	0.02	160	159.96
4583	南阳镇平	10kV龙社线米汤坑公变	200	7.2	160	145.60
4584	南阳镇平	10kV贾普线育茂张东2#公变	200	25.74	160	108.52
4585	南阳镇平	10kV袁府线公安2#公变	315	82.84	252	-8.95
4586	南阳镇平	姜营村6#公变（机井）	100	0.02	80	79.98
4587	南阳镇平	10kV宝供四线灌上公变	200	17.23	160	125.54
4588	南阳镇平	10kV宝供一线河南公变	200	21.5	160	117.00
4589	南阳镇平	10kV马供一线毕张东公变	315	55.36	252	77.62
4590	南阳镇平	余堂土门台区	100	11.15	80	68.85
4591	南阳镇平	北门东机井公变	100	0.02	80	79.98
4592	南阳镇平	10kV轩供一线高小庄公变	200	23.41	160	113.18
4593	南阳镇平	10kV宝供一线小马庄公变	200	13.68	160	132.64
4594	南阳镇平	10kV老星线周沟公变	200	4.21	160	151.58
4595	南阳镇平	10kV寨供一线杨沟1#公变	315	74.21	252	18.24
4596	南阳镇平	10kV枣供一线兴国寺村兴国寺3#机井公变	100	0	80	80.00
4597	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙村关帝庙2#机井公变	100	0	80	80.00
4598	南阳镇平	10kV徐建线三小北公变	500	285.85	400	-1029.25
4599	南阳镇平	10kV宝供八线鄢家庄北2#公用变(机井）	400	57.6	320	89.60
4600	南阳镇平	10kV官王线董家公变	200	12.47	160	135.06
4601	南阳镇平	kV林布线张林土地整理杨庄100kVA-78(04)公	100	2	80	78.00
4602	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙东2#公变	200	44.37	160	71.26
4603	南阳镇平	10kV高卢线郝沟2#公变	200	48.99	160	62.02
4604	南阳镇平	10kV寨供三线榆树庄9#公变	315	92.18	252	-38.37
4605	南阳镇平	10kV高王线卫生院门口公变	200	161.5	160	-163.00
4606	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾北公变	315	101.64	252	-68.17
4607	南阳镇平	10kV柳柳线传信庄公变	200	14.39	160	131.22
4608	南阳镇平	10kV杨供三线玉兴街小区公变	400	92.95	320	-51.80
4609	南阳镇平	10kV枣供一线周岗烟叶2#公变	200	6.73	160	146.54
4610	南阳镇平	10kV彭供一线秦营东井井通机井北公变	100	0.02	80	79.98
4611	南阳镇平	10kV寨供二线榆树庄北公变	200	123.86	160	-87.72
4612	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村曹营公变	500	203.77	400	-618.85

一览表

可开放容量（kVA）
负载率超过70%，不宜新接入负荷
负载率超过70%，不宜新接入负荷
负载率超过70%，不宜新接入负荷
负载率超过70%，不宜新接入负荷
负载率超过70%，不宜新接入负荷
负载率超过70%，不宜新接入负荷
负载率超过70%，不宜新接入负荷
负载率超过70%，不宜新接入负荷
负载率超过70%，不宜新接入负荷
负载率超过70%，不宜新接入负荷
负载率超过70%，不宜新接入负荷
负载率超过70%，不宜新接入负荷
负载率超过70%，不宜新接入负荷
负载率超过70%，不宜新接入负荷
17.89156
131.00848
125.03308
196.47808
330.58684
331.29696
429.74384
463.0502
584.2902
612.41788
758.3562
711.31508
735.44184
758.47744
575.024
583.251
884.51508

985.54264
542.116
542.116
1092.3724
781.89408
1633.32796
1529.06156
1681.9452
1553.11904
1608.8548
1626.39996
1678.84492
2270.32292
1087.76528
1558.1938
1675.38092
1878.90824
1193.19212
1643.07912
1689.84312
1824.52344
1991.55752
2038.18296
1594.28868
1772.71932
1584.78
1667.916
2253.64376
2756.9976
1856.0112
2200.74848
2167.0784
2570.25336
1801.28
2206.08304
2898.502
1615.956

2688.99928
1997.3424
1777.17056
4292.10384
3021.6472
3334.23856
4390.7932
3766.73628
2110.59788
1898.34128
3428.63256
3182.51536
2589.73836
3225.03596
2228.85884
3247.3268
2258.66656
2317.64116
3667.943
3499.92168
4477.75692
3334.72352
3337.46008
3356.4428
2487.152
3954.0694
2601.79308
2611.856
3206.57284
4475.1416
3887.09296
2739.81616
3726.17284
2772.29116
4204.7764
2895.904
3576.7532

4669.83572
4086.09976
3787.884
4532.02048
4221.80196
3125.44596
4975.20464
3860.99172
4619.79824
5097.0162
4314.87964
5089.84572
2872.07168
4754.72104
7352.47856
4113.5
4876.72312
3390.42464
5457.73984
5440.4718
5465.63776
5609.515
4739.86048
5525.04536
5654.16596
4328.268
3135.57816
3158.16344
5220.5944
7682.70168
4990.34232
5416.06792
5930.95688
5482.4728
3789.616
5208.22792
5298.03212

6269.59752
6292.7024
5827.79896
5488.56944
5906.70888
5557.24324
6589.79236
8651.99816
6493.0082
6607.56268
3704.19376
6672.11432
3806.31248
3822.22956
6342.61864
7036.28464
4530.912
7294.30068
7219.59952
9650.75596
4584.29224
4589.8
6226.15896
5380.9776
7262.22404
7386.51236
4058.04136
5636.20512
8486.8
6243.86
8486.8
6668.2
6668.2
4607.12
6243.86
6243.86
7395.64

8486.8
6243.86
4607.12
6668.2
4607.12
4061.54
4607.12
6243.86
8486.8
7274.4
4607.12
8486.8
8608.04
4607.12
3334.1

本月可开放容量（千伏安）
22.52
-683.20
87.80
98.56
43.76
49.94
5.28
46.10
56.17
89.62
101.18
-64.50
-206.04
63.01
92.72
11.80
87.10
77.46
149.16
87.36

71.16
224.56
72.58
116.64
-334.15
102.92
40.96
89.60
55.83
-514.90
79.50
5.26
58.56
-522.55
77.67
9.50
111.98
-10.84
-72.76
105.68
36.82
111.06
-27.78
85.14
63.52
99.03
80.00
-107.50
61.22
-211.64
123.92
88.80
113.32
175.52
112.08
79.97
-326.56
79.96
47.60
108.08
64.95
117.66
44.36
63.67
21.92
102.92
159.96

160.00
160.00
160.00
107.40
131.28
117.42
73.24
116.60
43.21
108.12
-236.48
-234.48
-73.65
159.98
159.96
30.04
79.99
104.36
303.16
80.00
116.90
33.90
50.86
117.94
95.88
88.05
383.54
-89.21
79.96
32.16
236.08
47.20
-217.00
166.68
56.92
71.42
111.38
63.52
80.28
53.93
47.96
64.18
-157.88
114.30
130.60
-201.80
516.72

97.34
79.68
-183.02
-439.70
51.91
0.18
103.15
57.78
-22.24
-1044.54
104.30
97.30
119.34
80.00
80.00
101.94
76.88
132.20
70.68
-464.20
82.14
81.56
-416.76
-32.43
-23.58
61.99
-265.32
87.46
159.96
49.58
159.94
69.94
71.64
160.00
66.30
80.00
159.80
129.30
134.08
160.00
139.42
80.00
80.00
133.98
92.64
57.23
234.30

22.64
102.68
141.04
80.00
320.00
79.99
98.70
72.66
137.56
-172.26
125.44
80.00
-101.63
80.00
96.96
52.44
69.03
160.00
120.26
160.00
68.79
160.00
110.90
160.00
39.35
36.44
50.25
50.03
79.92
72.78
-145.80
-938.50
116.80
77.34
65.82
75.10
62.20
109.50
64.78
57.28
5.34
109.72
-378.48
160.00
83.78
3.34
-122.92

42.62
40.00
-14.83
72.60
-326.55
65.30
55.41
103.72
87.88
-110.28
100.98
36.82
70.20
13.90
-385.72
62.08
23.26
91.58
-46.00
92.75
117.92
69.20
71.92
109.72
-709.19
53.48
3.54
117.46
46.71
-39.75
132.88
223.34
94.80
21.16
142.28
50.05
181.92
102.44
66.22
79.64
-136.08
54.36
-462.40
54.33
-36.95
159.96
41.67

99.68
91.35
135.18
-424.30
122.32
0.08
45.66
-246.71
76.28
25.48
-268.40
-2.88
71.24
-147.48
65.58
35.79
49.50
60.96
90.18
87.48
82.12
-354.94
85.42
61.02
172.12
40.00
240.69
81.14
-188.18
103.46
65.64
127.44
118.80
-75.36
109.28
115.31
80.00
-209.95
-54.24
63.26
80.22
100.01
54.94
59.25
-683.56
62.58
56.86

-329.44
130.13
56.51
-1036.90
-240.72
64.72
42.40
-40.34
115.56
-168.48
70.46
-731.30
57.54
-50.02
17.28
15.18
97.04
37.38
50.31
47.78
115.86
35.40
63.37
80.82
59.20
19.44
-215.24
-64.20
24.35
80.00
-805.60
-96.58
-233.88
111.26
64.80
69.60
67.92
75.64
24.98
-51.48
-98.06
56.14
-234.20
77.77
114.90
114.24
110.42

-25.72
59.67
40.88
-55.65
-51.16
119.28
115.72
7.40
159.98
160.00
160.00
77.49
54.33
80.00
90.98
80.00
80.00
252.00
106.15
-43.28
8.74
121.44
80.00
83.10
101.88
-10.98
58.75
109.28
-102.50
-104.92
141.66
154.56
261.20
95.88
177.28
80.00
30.82
124.68
131.88
160.00
-208.15
65.52
115.78
150.76
79.84
92.38
-24.90

45.02
80.00
-676.20
-256.80
159.94
79.98
82.92
79.54
159.94
60.86
160.00
159.94
113.56
105.44
-203.68
122.26
80.00
41.48
79.92
184.44
140.64
-42.96
16.16
187.83
94.44
160.00
-79.04
9.76
69.63
36.84
205.35
75.90
34.62
46.04
140.36
24.30
79.14
119.10
159.96
-675.88
130.84
-135.05
112.05
64.92
149.88
113.20
57.32

111.00
75.76
56.07
132.72
67.18
-85.68
123.92
-502.50
115.20
92.98
-413.15
55.09
66.69
42.68
108.98
80.16
67.46
80.00
79.66
168.68
46.08
57.14
46.00
102.28
67.97
108.43
34.15
105.08
12.98
122.72
119.28
-402.08
135.06
-85.80
160.00
69.74
152.14
45.90
47.31
160.00
19.80
93.94
42.14
89.24
146.18
159.98
160.00

159.92
159.98
64.54
160.00
80.00
160.00
159.98
159.82
98.16
72.14
28.74
445.76
-347.60
46.10
90.06
107.46
110.56
64.09
86.24
15.78
127.46
-90.48
113.12
79.96
-570.72
48.56
142.79
62.60
-60.04
57.50
41.14
46.56
-237.79
115.80
-532.65
-104.35
-857.50
-4.08
41.72
101.24
152.64
-477.56
13.07
-87.41
116.16
-1.02
100.68

99.00
123.56
233.26
126.52
109.10
80.70
31.32
141.88
-60.26
52.47
52.27
77.40
-48.58
-323.70
77.42
81.96
54.28
138.30
120.42
91.52
87.96
29.61
-1250.42
46.06
-3.28
-12.35
117.46
35.92
160.00
-193.79
24.00
91.48
122.18
68.30
61.51
95.72
87.16
202.07
18.55
79.95
60.61
-157.75
-338.50
-136.95
73.47
49.99
-30.49

-0.54
33.94
-134.82
99.98
96.38
50.77
167.16
-1035.32
84.33
64.42
-396.80
105.18
60.55
51.98
71.46
118.54
-1586.03
-262.60
-369.84
-1004.85
-46.94
66.90
103.66
98.28
96.62
101.48
-979.71
144.98
32.03
-994.45
504.00
66.33
69.68
45.36
69.57
400.00
-613.05
55.17
63.92
50.66
35.01
199.35
101.90
109.54
21.68
113.44
94.64

114.08
146.88
-399.00
-478.40
117.02
170.28
37.41
119.72
46.95
71.30
79.72
42.50
-273.51
106.40
57.69
-112.55
48.59
-127.52
11.18
-1.90
-31.98
-300.26
120.90
97.04
57.22
66.67
-28.52
129.88
85.60
60.05
233.51
93.58
-98.00
-83.63
124.22
77.87
-384.80
-410.20
3.40
79.30
76.48
125.75
109.30
-686.30
116.90
45.50
148.18

-39.32
-31.08
71.89
114.00
160.00
144.03
-0.82
-234.44
76.53
243.65
95.86
-291.97
105.54
60.54
-595.40
42.30
50.70
-189.32
-1013.42
113.68
52.44
-128.35
97.02
135.96
-193.50
46.14
106.16
53.10
40.59
-30.43
65.60
114.62
92.92
95.46
159.96
74.68
91.20
59.30
-435.85
61.37
-693.00
119.20
79.22
10.80
-29.40
111.98
129.46

91.84
-98.20
76.31
-36.30
95.12
31.38
277.72
120.30
-212.12
197.28
129.62
-418.32
101.12
47.10
-604.50
80.44
-1.50
90.40
-512.45
118.54
-54.32
119.73
161.66
320.00
-93.72
42.72
45.72
55.16
68.48
119.04
128.34
-600.15
117.52
106.56
71.88
-265.96
93.36
52.82
13.58
58.41
45.24
88.38
-66.00
-530.08
117.90
65.48
39.96

52.15
87.12
57.55
59.10
97.71
53.72
58.00
-5.95
-194.30
124.52
61.51
136.48
79.94
79.96
159.96
89.78
102.46
57.35
46.24
114.38
35.44
44.18
52.47
21.90
-154.60
82.88
320.00
-298.05
66.61
58.02
54.72
103.62
124.12
60.36
79.98
73.40
79.99
72.20
65.00
67.56
55.01
53.49
26.96
61.14
97.65
114.05
127.32

105.38
101.84
28.26
-3.90
76.58
133.40
-185.13
78.75
-127.40
50.05
118.04
33.45
45.51
143.66
55.46
-123.72
56.88
119.64
109.00
82.70
99.44
79.99
89.20
-216.03
58.08
101.52
-113.20
62.00
63.12
181.72
-223.76
-153.56
-73.40
222.45
-226.26
129.74
102.97
53.70
159.96
-298.44
140.12
159.80
105.92
103.78
-41.53
-161.84
-766.00

-296.76
232.56
95.58
99.58
44.38
61.06
113.76
32.00
138.00
64.40
136.50
80.24
16.32
52.98
80.78
114.86
129.98
134.12
97.74
80.00
79.96
136.82
79.98
135.99
159.78
72.07
101.38
71.34
76.58
160.00
109.42
20.88
112.28
-8.13
-230.17
-70.88
-450.70
74.80
113.82
195.04
82.15
32.34
80.26
38.25
160.00
53.92
41.04

-283.44
160.00
38.71
132.83
34.21
84.18
65.87
41.34
141.88
12.03
62.47
61.82
70.32
-88.36
95.70
55.57
104.61
36.14
-95.22
-28.55
109.38
-48.10
40.36
-312.05
35.34
16.12
74.34
-426.08
56.30
-45.34
64.05
-27.36
84.36
90.86
126.32
-220.91
80.00
59.84
170.44
61.65
121.18
205.82
-426.85
-134.60
-1606.50
-809.75
105.64

-1106.55
88.02
57.18
-120.42
-293.55
142.20
59.47
156.98
114.36
221.70
-481.16
56.38
-282.16
83.48
80.00
67.40
80.00
72.01
56.75
145.84
102.42
75.48
87.74
65.56
128.70
79.93
-75.28
2.80
62.97
79.98
118.16
160.00
153.30
110.58
159.96
32.62
79.95
148.78
60.19
54.05
141.02
201.48
160.00
144.58
48.68
25.36
122.18

139.12
-379.36
86.10
-138.16
103.50
145.08
5.02
152.16
80.00
57.90
-199.96
78.37
159.72
82.80
79.96
73.14
64.17
-466.45
121.40
-85.87
104.44
81.94
93.08
80.00
56.28
160.00
64.43
80.00
51.85
80.00
79.97
44.32
129.48
72.61
80.00
113.04
160.00
160.00
159.98
63.38
70.69
67.03
41.00
136.46
45.73
-520.30
-310.31

133.04
-163.36
168.21
62.85
19.62
97.70
114.72
55.65
97.52
204.15
168.56
185.04
88.74
56.44
102.06
-124.52
107.42
10.78
-92.64
37.81
-271.92
64.26
129.90
61.30
99.14
127.24
-393.70
127.26
-62.24
-591.20
-52.98
211.96
39.36
227.28
80.00
80.00
-580.80
80.00
142.26
121.42
160.00
60.32
48.81
73.60
49.76
124.20
101.94

79.80
134.80
79.97
-325.88
67.25
52.19
61.38
63.54
55.75
100.06
98.00
18.20
44.89
103.14
-231.59
38.70
70.08
79.93
79.94
68.86
86.28
112.50
79.80
105.32
34.28
79.96
160.00
-15.94
-45.96
-9.00
-594.48
159.98
107.00
160.00
160.00
74.29
159.96
72.60
125.82
80.00
410.16
80.00
67.02
80.00
102.72
-15.44
122.72

64.34
-270.40
72.73
114.20
65.13
33.64
75.08
-333.50
160.00
-171.08
-182.61
103.64
87.15
50.88
-434.60
86.54
89.46
61.56
85.22
2.06
242.61
61.07
122.96
38.48
60.45
-180.60
66.68
42.36
-190.86
39.28
56.16
101.86
35.00
-256.38
12.46
55.67
35.34
99.62
79.98
79.98
-479.44
35.01
64.00
50.06
103.66
13.36
55.33

76.08
57.11
89.60
77.26
-591.95
88.08
-58.90
73.14
65.16
29.18
105.00
85.04
5.70
98.66
79.97
80.00
123.92
119.34
90.36
88.68
148.63
25.94
-83.13
25.92
41.52
162.88
-17.64
68.12
64.00
88.56
80.00
-96.92
93.58
63.94
52.98
-302.80
-346.50
-505.10
-390.35
83.68
62.05
97.86
-254.77
55.68
50.98
66.47
78.42

58.84
122.64
102.76
45.26
142.84
172.40
45.64
58.16
-19.32
63.88
69.40
66.38
79.92
137.10
159.94
58.76
95.46
54.72
80.00
75.69
79.98
159.90
79.98
79.98
80.00
40.39
71.32
80.00
61.78
73.09
9.80
80.00
-48.28
103.10
77.33
69.36
-284.72
160.00
80.00
68.55
-276.32
125.90
79.98
120.90
80.00
159.96
160.00

159.98
76.48
145.86
-238.40
112.58
206.16
66.22
-12.84
156.72
71.74
15.60
-67.22
25.48
258.72
61.42
94.28
160.00
-104.36
64.00
371.68
80.82
88.84
159.84
-87.73
320.00
79.93
86.66
82.70
111.66
29.28
160.00
117.44
69.66
251.84
116.24
28.52
129.88
106.40
63.04
160.00
139.80
61.16
79.98
159.98
57.98
-173.88
159.96

-87.88
45.00
320.00
64.00
73.42
103.68
159.76
80.48
79.98
-24.18
159.78
155.62
159.96
123.56
125.12
100.34
51.85
123.36
79.92
144.70
640.00
159.96
122.98
66.54
46.38
78.56
80.00
159.96
132.06
46.06
80.00
125.04
41.54
160.00
73.48
126.14
52.12
102.36
160.00
131.22
55.11
-35.41
160.00
145.28
112.48
80.00
70.53

159.94
160.00
144.22
74.51
80.50
43.11
79.98
-141.68
80.00
79.10
79.98
23.51
402.72
72.25
79.98
115.44
160.00
50.96
71.64
54.63
64.00
80.00
-264.92
79.71
138.64
145.40
62.17
-78.64
40.59
62.42
-62.28
75.28
-34.64
160.00
143.94
160.00
55.38
118.12
138.74
96.72
120.46
72.42
160.00
-61.90
109.82
115.28
118.56

159.84
155.34
-4.58
69.23
160.00
-25.10
1.04
145.32
79.99
-821.00
127.20
-152.32
-0.22
117.66
92.22
-797.70
54.45
58.50
95.72
-393.80
107.88
25.20
80.90
46.20
95.52
-304.00
192.60
79.98
61.17
54.56
119.54
160.00
160.00
159.96
160.00
-268.85
73.24
-25.77
145.10
-47.22
66.04
152.16
93.08
-29.07
25.92
-116.33
105.08

63.23
79.97
115.22
177.96
54.12
177.04
90.51
-233.54
40.87
111.80
76.36
-484.30
35.72
80.00
159.88
133.62
80.00
75.52
62.72
101.97
160.00
126.42
60.82
101.28
126.60
96.76
140.00
-300.85
127.28
23.35
69.28
106.96
517.36
69.80
21.29
-192.40
243.04
160.00
59.00
130.72
115.66
80.00
229.92
36.48
70.00
78.93
133.22

-137.59
79.93
58.97
105.36
67.44
110.24
77.34
104.74
127.82
58.66
59.62
159.88
160.00
334.91
68.83
72.62
112.18
109.22
356.10
59.44
73.62
140.34
2.94
79.96
193.69
68.92
58.77
94.34
63.14
116.56
-0.14
-196.45
127.83
104.98
56.17
79.87
67.67
121.42
160.00
22.42
159.88
160.00
160.00
245.92
-65.87
79.97
90.66

159.94
101.30
118.54
261.95
115.14
160.00
160.00
152.62
72.41
137.16
91.90
8.58
159.86
-173.80
-9.30
105.97
96.06
160.00
160.00
127.88
159.80
79.97
112.54
159.98
80.00
64.00
80.00
80.00
-25.05
109.68
156.80
97.02
86.78
-188.96
117.44
75.08
80.00
66.75
-470.88
69.50
101.82
80.00
160.00
160.00
409.69
-125.80
80.00

97.34
53.14
161.20
160.00
160.00
190.92
79.99
82.08
115.72
38.20
66.97
160.00
79.96
132.55
102.06
141.38
103.00
111.06
51.46
156.72
138.06
150.94
99.52
42.98
98.70
-1295.53
160.00
160.00
160.00
123.20
76.84
-860.71
118.62
-285.15
100.88
115.89
-12.92
69.98
80.00
144.82
45.30
92.64
103.20
94.44
125.72
63.54
42.05

131.45
113.20
57.83
50.07
86.94
79.00
160.00
72.50
-62.10
160.00
79.96
32.95
126.70
79.82
62.03
2.36
35.36
160.00
159.86
101.13
139.12
47.84
-30.71
58.08
44.70
68.68
102.29
-658.50
127.56
160.00
79.92
-75.69
40.64
-38.51
19.90
40.94
75.71
95.96
92.82
85.76
-57.36
-1140.68
126.18
61.88
101.80
76.64
80.00

70.26
-19.37
65.88
36.52
47.84
-46.28
-56.14
139.67
-404.80
49.41
108.24
86.90
83.60
79.52
76.36
83.04
72.94
104.28
160.00
-17.29
159.98
14.46
108.38
114.62
159.88
79.94
75.65
160.00
73.06
65.22
60.07
69.46
62.92
63.74
126.60
140.70
305.10
160.00
80.00
159.96
-61.17
138.20
600.48
160.00
79.98
80.00
25.98

-63.44
160.00
159.86
58.14
80.00
-33.64
33.80
60.44
79.27
64.18
-163.80
55.20
123.30
122.40
140.76
160.00
96.86
110.00
37.04
-252.20
79.98
77.24
184.37
-43.91
-1626.66
75.30
61.74
-23.78
59.40
150.32
-759.40
139.34
62.46
166.35
-514.05
41.87
159.98
76.77
49.53
60.46
79.98
159.96
121.52
160.00
-126.95
80.52
130.42

72.63
98.00
320.00
77.81
79.95
82.86
46.07
-218.55
10.44
62.24
120.36
65.16
78.88
160.00
166.65
66.94
46.31
30.18
159.82
400.00
159.94
128.00
35.72
119.32
68.00
57.51
88.62
71.50
160.00
80.00
-903.92
45.92
58.13
81.96
125.96
57.10
114.60
159.98
80.00
72.60
160.00
159.96
-10.60
80.00
80.00
79.99
59.64

75.96
160.00
-294.21
-92.74
213.26
65.40
128.28
420.32
159.94
89.66
47.52
128.56
159.68
65.48
114.82
159.96
79.99
70.86
-418.95
1.58
-370.44
-132.16
36.51
-469.22
20.79
149.02
124.22
77.16
110.92
-469.56
385.85
6.74
145.72
251.65
67.09
121.26
-91.41
68.99
79.95
121.84
65.50
-275.52
117.66
165.85
56.87
58.53
-557.20

32.35
32.80
-119.35
88.34
103.34
81.96
149.12
2.95
160.00
112.28
68.23
159.98
135.56
136.42
97.27
80.00
121.68
-114.25
129.88
57.25
159.96
32.71
399.75
80.00
157.62
50.34
-213.00
133.12
77.48
-69.88
-58.12
120.88
76.65
37.97
186.48
160.00
79.98
48.69
159.98
159.96
160.00
103.58
80.00
320.00
70.48
33.88
80.00

85.18
79.94
72.15
49.34
152.16
160.00
80.00
75.73
-73.20
64.00
159.98
26.30
160.00
70.78
71.57
50.15
100.86
80.00
50.98
77.66
-41.80
-10.14
87.34
-17.48
55.86
66.36
203.80
38.88
159.96
10.28
159.96
131.40
142.36
-7.14
140.93
23.34
-586.10
37.32
60.76
123.44
-118.63
-763.94
65.30
85.44
-343.54
214.52
-278.92

-458.24
-20.72
109.52
-1883.32
87.54
106.16
-18.84
77.55
-258.24
-32.32
222.26
115.64
-304.35
96.82
-135.56
78.34
-405.05
-407.12
138.96
156.16
73.77
220.40
127.72
75.17
160.00
142.74
55.69
79.92
66.52
159.98
159.16
140.44
79.93
110.14
64.00
41.78
135.20
10.65
121.28
76.74
51.30
55.16
101.44
-8.62
148.80
135.48
144.46

70.44
136.18
67.51
327.35
159.96
160.00
76.92
92.70
79.98
79.88
60.81
88.50
114.02
-128.12
126.70
-183.10
-17.92
51.87
99.00
214.24
51.08
82.98
-12.08
-474.90
-177.20
160.00
123.48
80.04
79.99
190.56
73.92
77.97
80.00
146.10
159.90
160.00
345.80
79.95
136.30
114.98
-1.90
160.00
88.04
159.96
-37.52
80.00
79.94

90.70
79.99
160.00
105.53
87.78
107.18
-404.46
103.39
49.38
504.00
160.00
137.82
80.00
-321.88
-93.15
-12.90
75.62
149.80
85.38
-62.87
154.38
74.24
62.04
80.00
79.90
86.74
60.55
69.19
-95.44
80.90
133.72
66.31
46.28
144.94
92.34
100.20
80.00
92.43
98.30
160.00
57.82
-190.58
48.94
102.12
105.62
118.10
90.34

77.28
69.35
37.30
159.94
61.06
160.00
50.84
79.99
54.36
-821.58
79.97
124.80
75.41
-5.34
41.65
52.24
-15.94
-77.62
27.09
135.51
55.82
147.99
61.34
40.33
-17.77
77.61
60.38
159.98
58.71
160.00
69.09
93.38
106.98
114.08
160.00
17.30
50.96
102.70
19.34
800.00
-70.47
139.44
79.99
68.04
79.98
80.00
160.00

121.34
-175.92
79.99
-231.55
51.75
58.54
55.70
69.97
160.00
51.92
109.88
56.57
524.96
68.75
118.68
-90.28
384.64
61.54
79.98
82.22
-58.48
-24.70
-10.80
106.28
-96.20
-254.20
122.54
-148.62
110.34
50.24
-527.55
-1.15
202.89
84.76
-340.30
103.28
14.43
7.60
137.97
-61.32
-904.10
-627.30
56.14
-62.00
115.65
127.94
99.52

113.62
48.14
-956.28
-708.70
-480.70
-13.80
189.03
-510.64
108.64
-282.32
48.36
80.00
149.20
62.16
106.08
215.56
90.15
49.48
162.51
72.92
81.00
101.08
57.31
68.02
37.97
163.48
12.73
-116.50
38.36
30.02
-114.16
-735.90
119.28
-604.55
80.00
16.00
59.00
-703.50
67.70
-349.20
92.16
58.44
59.58
19.15
129.62
-374.20
99.78

70.06
-109.80
98.24
58.26
-449.20
159.96
135.18
-152.02
143.98
195.12
50.49
6.20
-274.48
51.62
-734.33
45.34
-163.80
41.69
-446.10
49.50
96.22
128.34
5.68
93.32
-519.10
-43.19
113.46
-1262.30
75.58
-71.28
63.84
99.54
55.60
90.60
138.00
105.88
102.02
110.20
114.62
34.07
-343.32
10.20
105.64
71.66
115.23
-188.84
134.40

112.38
122.56
23.15
152.18
-344.32
60.60
-265.73
-159.28
57.98
38.54
77.58
99.24
-109.15
45.88
21.43
59.64
70.84
83.45
-169.66
-231.45
64.48
-1440.12
110.64
-173.50
-175.68
28.22
86.08
84.74
61.54
66.05
127.16
80.00
160.00
27.52
-97.75
95.68
41.96
44.90
88.00
125.82
69.55
80.92
117.96
-26.00
149.54
117.12
72.32

80.00
78.10
90.28
86.26
170.16
71.00
64.20
56.75
-189.20
75.40
79.72
-109.00
94.22
-67.34
56.54
-286.93
27.67
143.14
79.99
81.00
56.91
-38.34
79.96
70.14
119.33
-202.05
-222.96
51.60
51.63
-141.85
67.15
-624.90
52.14
137.86
159.84
122.82
-7.50
159.96
80.00
-14.90
75.99
72.28
145.36
79.56
159.98
155.76
90.32

48.56
45.30
57.06
103.90
116.66
-223.00
54.16
-180.60
108.82
147.32
215.92
99.26
51.07
74.02
39.15
64.12
123.72
12.96
87.88
38.24
58.84
-3.98
115.40
-243.00
108.50
-102.44
72.04
119.58
40.74
79.93
65.25
79.91
160.00
79.96
124.58
80.00
101.28
76.07
-109.80
148.26
79.92
50.31
60.64
93.86
105.98
115.26
-49.48

80.00
66.53
146.66
38.99
-51.12
-94.03
118.02
112.12
63.28
98.52
145.66
80.00
48.40
199.44
100.04
-1.66
-11.10
57.19
127.20
86.59
125.87
207.44
108.84
44.08
-486.15
107.78
61.96
197.80
167.04
77.54
-1437.75
71.60
126.48
46.52
366.03
80.00
94.64
128.32
80.00
160.00
-370.70
6.04
-1.02
150.30
131.64
160.00
90.42

-62.96
63.71
-556.50
45.32
-49.46
68.13
150.24
72.90
159.98
159.74
56.10
101.30
55.46
30.88
81.44
85.22
61.54
57.70
129.32
-420.96
17.98
55.91
102.90
52.70
195.76
-178.88
72.82
80.00
115.82
73.02
100.28
152.71
157.80
48.40
-901.78
62.58
90.14
-183.65
71.32
47.72
127.26
-327.92
-49.46
110.38
104.42
-82.88
123.90

81.90
54.92
-879.98
148.12
9.18
-22.30
50.05
80.00
280.65
63.74
98.60
146.40
110.84
-160.34
-630.12
-264.72
58.56
121.82
68.60
23.56
112.98
102.50
54.32
-21.17
220.24
127.60
498.72
114.34
-196.50
-7.56
-518.81
128.62
61.37
38.56
-74.03
60.47
78.14
67.96
112.28
-76.20
94.64
80.00
119.20
79.91
159.96
-96.39
212.15

68.18
65.92
160.00
64.37
119.04
80.00
59.74
38.74
132.80
0.96
-655.10
63.29
48.45
126.40
-8.00
-63.19
58.40
63.36
53.16
65.24
236.65
159.96
-56.20
127.04
15.20
19.59
83.25
-212.00
171.40
-397.66
54.68
116.02
-171.60
169.76
64.98
68.93
64.80
90.36
69.80
-429.80
85.74
122.26
136.92
110.26
108.76
59.02
63.52

141.48
-15.18
53.96
205.63
60.49
-302.56
159.88
71.79
121.43
96.32
160.00
138.72
109.64
103.22
37.20
-381.08
72.33
-69.92
-86.06
71.51
159.84
10.88
47.21
54.90
64.64
-90.96
-29.60
120.20
60.64
-20.90
160.00
100.52
0.66
141.15
51.24
103.02
40.00
50.50
-163.84
103.24
159.86
79.92
80.00
137.88
68.92
70.06
105.36

79.99
55.63
32.44
79.96
159.96
151.10
96.50
160.00
109.34
120.48
66.38
132.64
159.98
156.64
78.58
294.97
-118.04
138.06
16.82
120.02
121.42
320.00
209.63
-170.10
39.22
128.00
47.92
71.18
150.14
73.76
306.72
625.04
80.00
85.40
69.70
80.00
65.95
16.08
-934.42
126.69
72.50
63.22
81.84
-245.50
33.42
102.34
-65.36

125.88
160.00
118.84
298.32
79.76
-285.64
-264.75
50.22
57.96
59.26
54.62
-315.20
64.56
73.34
-148.66
62.24
68.55
-270.60
102.72
46.38
96.76
36.32
99.36
114.40
97.20
150.64
330.40
433.31
64.32
483.92
91.86
160.00
117.02
160.00
44.60
68.73
130.44
80.00
73.22
45.86
160.00
160.00
101.79
79.93
80.00
69.49
93.22

79.97
70.21
81.48
64.09
74.75
-90.00
107.36
112.52
113.84
-135.20
140.16
47.60
-1320.30
320.00
133.66
119.08
75.07
160.00
145.08
119.70
-233.60
77.80
98.76
159.98
160.00
-1041.64
-549.55
88.52
87.58
-1.51
-236.80
-90.88
48.04
127.62
-168.56
97.04
104.72
29.24
19.24
84.98
91.06
80.00
121.00
38.42
45.23
86.50
42.38

160.00
160.00
29.36
80.00
61.36
80.00
53.92
29.83
117.98
27.68
95.28
50.24
61.16
95.82
143.80
63.17
-28.10
36.18
79.70
140.52
50.25
120.88
52.47
107.88
109.00
-16.44
59.58
71.24
70.20
42.33
66.61
129.18
-52.08
133.72
102.48
-98.70
142.84
117.00
72.02
159.98
107.12
49.24
160.00
47.38
493.92
149.12
-71.32

-10.32
128.50
79.74
40.92
159.96
159.98
90.77
64.50
78.25
-2048.00
160.00
178.18
67.30
96.56
80.00
146.32
69.75
74.55
116.38
80.00
117.76
79.96
79.98
-395.45
106.40
41.31
106.74
8.35
45.94
140.26
46.90
152.32
53.52
24.44
-36.30
84.50
63.25
98.54
86.00
-333.55
36.68
120.93
160.00
160.00
400.00
69.36
148.92

118.04
92.92
138.36
-12.02
109.20
72.88
-100.52
-36.26
75.70
-52.42
60.43
-429.45
98.76
111.88
15.88
105.74
53.20
109.42
159.96
107.38
117.20
63.16
247.84
258.32
332.00
80.00
90.22
252.00
162.13
165.24
66.96
-35.04
37.78
152.66
76.94
94.36
40.08
80.00
80.00
-91.04
145.34
137.04
36.24
175.48
67.19
40.00
54.89

-162.98
23.72
85.04
59.47
80.00
65.21
132.04
-382.36
117.78
47.33
-149.03
81.36
170.10
-467.64
136.94
121.34
47.94
74.40
75.74
160.00
107.98
55.66
83.78
57.76
150.54
114.86
-138.66
80.00
131.22
-61.62
159.92
101.76
80.00
-301.32
157.46
101.34
95.08
80.00
80.00
80.00
132.10
60.93
160.00
320.00
77.22
108.92
113.96

-128.80
-132.39
61.64
-29.88
38.82
128.46
80.46
96.64
66.34
160.00
76.44
43.14
104.76
160.00
160.00
159.96
160.00
160.00
103.88
160.00
80.00
80.00
100.92
131.82
-165.88
77.54
144.64
44.60
122.74
139.58
159.86
19.69
143.92
136.12
159.98
160.00
-62.78
138.12
73.36
132.26
159.96
159.90
80.00
489.44
72.14
79.99
159.98

64.00
88.28
63.46
39.74
67.23
532.88
53.58
79.93
79.97
-353.60
75.70
65.88
80.00
-292.15
67.66
79.52
57.46
117.10
80.00
640.00
160.00
66.46
159.90
155.28
70.78
-46.12
79.98
80.00
109.68
72.54
57.42
104.26
99.44
181.40
75.71
-358.20
160.00
159.96
116.94
159.96
80.00
77.41
121.56
128.66
94.32
18.21
320.00

100.20
103.78
134.66
54.41
-36.96
-350.05
-14.27
89.22
-54.43
41.00
-56.62
47.75
80.00
159.82
-0.79
-501.90
160.00
127.72
262.40
62.45
48.18
640.00
112.52
117.92
-236.06
64.00
79.99
-42.56
-2.65
158.88
79.93
80.00
79.98
128.00
94.04
160.00
81.20
160.00
73.38
53.40
97.10
87.93
75.57
99.58
57.42
22.32
71.90

102.54
109.58
-3095.95
145.34
86.56
35.71
8.84
-250.80
104.80
-307.40
61.58
-34.52
56.48
53.70
68.58
60.91
97.14
66.52
79.99
-182.94
105.72
36.50
105.73
52.74
56.02
95.78
98.12
-918.16
34.92
51.65
106.26
73.58
50.80
95.94
-35.10
48.06
153.88
55.74
159.88
160.00
132.12
109.81
91.70
203.24
109.58
122.78
106.56

14.88
101.00
74.58
-346.08
77.42
31.04
74.24
-765.10
159.88
131.23
160.00
29.91
113.48
160.00
-24.20
45.39
-294.30
122.12
58.76
91.54
66.17
87.62
-140.49
98.60
-3.56
36.36
155.16
45.81
26.21
130.72
-1043.09
-204.44
37.98
79.80
59.11
80.00
80.00
80.00
79.97
-112.14
53.44
-124.62
57.07
78.42
80.00
46.42
52.16

62.82
60.15
56.40
152.48
159.96
49.56
152.37
58.33
197.84
160.00
87.30
-142.30
34.22
65.79
99.24
80.00
49.14
43.97
-67.36
160.00
160.00
61.01
19.20
115.72
65.09
113.70
76.78
19.83
-128.72
119.30
56.18
-2.76
75.26
20.54
-68.04
-689.30
70.80
124.49
-871.90
149.96
-341.32
156.52
-32.56
25.92
24.72
55.83
61.55

179.40
84.78
106.86
143.24
165.25
73.28
92.32
151.16
75.06
34.04
41.38
75.08
200.00
132.80
66.77
-30.72
159.94
79.50
56.07
49.48
-60.16
-477.90
39.13
51.63
252.00
91.86
70.12
104.30
71.16
56.01
-122.28
66.85
79.12
55.85
117.30
195.12
-16.82
64.54
125.32
121.08
-33.16
64.00
-77.25
-100.92
79.98
197.95
-21.04

-210.30
64.11
128.40
59.07
31.36
39.76
65.04
160.00
-239.64
79.82
-37.17
159.94
64.69
60.92
110.82
80.00
59.94
19.50
186.08
152.96
46.76
39.82
127.58
79.98
76.01
110.22
139.08
67.63
71.50
140.18
67.82
160.00
51.30
160.00
80.00
289.35
57.10
175.42
-14.08
76.67
90.15
159.96
145.34
200.00
77.06
131.62
160.00

31.10
94.06
62.50
77.79
79.99
195.60
160.00
24.04
130.32
112.70
92.56
151.48
54.96
50.50
42.95
177.08
50.60
96.48
-72.72
-634.80
125.48
159.84
53.26
-352.90
-680.78
90.68
103.13
196.96
-88.86
-57.12
-199.20
86.28
30.22
137.28
53.33
-15.82
60.80
97.94
130.62
-252.60
161.12
73.44
109.08
75.20
80.00
80.00
82.10

50.70
80.00
-142.32
160.00
123.52
-250.76
189.16
122.56
159.96
159.94
2.90
-95.48
-358.80
125.66
64.55
75.94
151.04
-594.90
59.50
159.92
69.12
160.00
155.64
-132.24
67.31
115.62
80.00
160.00
71.88
72.71
159.98
160.00
160.00
146.32
159.84
-23.75
47.18
29.60
49.90
23.88
160.00
80.00
124.72
80.00
79.98
-65.35
101.76

76.90
128.76
139.12
80.00
80.00
63.78
400.00
79.99
59.46
90.12
77.40
47.30
120.66
68.98
80.00
57.28
350.15
75.79
68.74
-1150.00
143.20
-302.20
61.89
10.72
-22.28
78.23
-293.84
73.13
33.23
56.36
45.89
85.22
-346.85
104.44
159.98
92.86
160.00
67.59
121.81
-137.78
-575.00
-14.44
69.60
37.44
-833.15
84.78
133.12

29.79
-9.17
20.92
86.96
83.56
-41.39
-6.00
114.24
53.36
99.98
90.08
-71.80
-1017.64
64.32
55.54
-379.10
-50.32
95.46
65.15
-1043.66
96.50
159.44
160.00
101.58
79.74
124.82
79.91
-356.68
49.18
91.54
160.00
72.33
160.00
108.32
48.70
41.71
111.34
80.00
51.58
160.00
79.92
145.02
80.54
123.04
77.65
65.70
160.00

159.80
160.00
130.76
160.00
96.86
17.60
319.52
375.61
79.93
536.00
-192.91
160.00
64.39
60.04
-291.44
68.83
145.04
159.94
80.00
-269.67
80.00
146.60
122.76
157.06
-39.96
91.55
105.70
52.02
73.84
126.95
54.20
-845.00
138.44
79.99
148.70
69.88
96.26
128.00
106.48
74.12
106.50
-12.08
32.20
37.44
89.12
78.94
-157.25

-1451.14
-329.50
98.38
57.69
106.86
93.48
106.63
-72.58
79.84
87.08
-44.43
127.54
123.74
592.40
64.84
75.80
79.68
85.04
-10.30
56.40
85.34
79.94
78.50
35.10
38.64
65.55
44.43
142.32
61.88
61.89
-339.20
25.22
83.81
75.74
73.27
33.52
107.12
75.48
-761.17
81.50
-86.50
-259.10
107.10
65.63
41.11
-317.16
74.84

-5.22
97.50
91.22
71.15
77.08
160.00
14.58
62.22
136.24
80.00
130.98
80.00
-7.80
-165.88
73.70
279.52
160.00
393.68
7.78
83.30
159.96
76.13
79.92
61.87
80.00
159.96
159.96
137.70
-751.09
62.66
74.46
57.19
74.48
76.36
-6.92
159.88
121.24
101.60
101.10
110.86
413.60
79.96
132.26
109.94
18.98
40.02
141.18

68.66
86.48
93.60
80.00
70.90
80.00
63.30
118.58
150.33
139.90
79.94
93.80
86.48
30.96
79.99
-247.24
160.00
159.89
111.38
103.76
-40.23
114.06
55.67
103.44
-132.58
17.86
72.45
135.10
123.76
21.50
107.70
154.94
44.66
110.46
83.34
58.17
80.00
252.00
160.00
53.50
122.40
-20.78
90.66
46.84
-18.90
145.28
60.08

119.80
48.60
22.81
95.18
79.57
144.96
-59.76
79.98
123.76
-249.29
-126.04
-71.54
99.60
67.41
117.34
144.52
79.97
-170.48
160.00
62.33
160.00
208.08
53.49
-16.44
47.70
-6.30
-199.96
128.77
-675.50
-24.32
50.26
89.52
-254.36
160.00
49.42
117.70
118.08
-175.04
-202.60
110.30
97.32
87.28
239.94
76.00
63.18
79.94
272.15

17.56
67.69
-684.00
47.26
44.70
-27.88
49.00
106.41
55.32
80.99
59.84
23.44
80.00
318.78
67.13
71.32
80.00
70.45
127.58
79.92
139.12
-373.02
106.50
179.83
80.00
-72.39
79.98
88.62
36.14
94.26
106.08
113.96
70.20
49.02
116.30
68.72
23.32
-10.64
88.88
56.00
40.00
94.90
160.00
103.38
143.92
43.98
-91.04

97.89
60.58
67.64
72.12
75.50
-1019.66
60.76
-62.10
68.46
86.36
61.70
56.02
128.26
61.92
-225.60
68.82
-44.04
-613.10
32.58
30.34
56.97
24.86
45.60
144.22
159.86
106.46
41.62
28.90
-139.10
-36.40
133.81
-258.85
6.58
291.00
-33.90
51.69
-185.40
61.08
-261.70
94.42
72.93
89.56
24.73
-275.04
41.20
-132.92
31.63

122.30
35.12
76.18
120.16
128.00
79.92
79.97
159.80
269.60
151.58
113.82
160.00
119.02
94.56
31.07
-243.75
80.76
43.58
79.98
160.00
106.84
37.08
75.32
119.36
108.12
-70.48
80.00
62.58
114.20
111.50
159.96
-85.68
30.28
44.98
40.92
1000.00
111.40
79.89
80.00
329.74
96.54
-48.60
-24.52
-21.50
103.20
127.64
140.71

102.78
67.37
121.10
108.72
-194.10
79.92
80.00
171.48
5.20
-752.30
111.70
72.88
72.68
163.04
93.62
241.96
48.96
22.60
60.46
63.56
77.71
59.84
155.83
45.77
130.22
135.14
26.03
119.90
67.66
51.06
107.94
64.43
98.56
52.92
-461.92
89.30
126.78
9.62
-24.92
63.82
18.72
77.13
-704.00
61.24
22.59
89.76
60.13

29.88
58.35
19.12
47.28
34.69
117.34
96.48
65.91
43.40
80.06
36.26
40.26
83.38
21.18
122.24
80.00
67.52
117.24
44.30
116.59
48.02
-63.69
66.78
39.95
159.82
87.20
178.16
65.04
49.36
60.75
41.22
-105.80
62.18
169.76
13.24
-450.40
40.00
79.96
96.48
26.27
60.95
101.32
-169.63
24.08
252.00
159.82
159.94

-217.35
138.98
130.03
-208.18
78.30
-78.75
70.48
159.96
159.84
111.28
-449.00
-130.19
124.02
46.72
71.05
-964.70
82.14
121.44
156.68
-22.29
60.16
-457.19
56.77
33.60
160.00
80.00
-101.88
99.96
65.36
137.34
-748.65
138.64
166.12
44.53
-577.20
103.22
79.80
92.02
106.28
36.98
116.24
104.10
-446.40
76.44
140.16
93.00
67.67

111.86
79.98
46.47
103.46
-122.30
66.04
53.82
-669.30
86.40
117.44
152.06
66.28
80.00
48.28
80.00
93.48
100.92
59.01
160.00
-204.12
114.08
100.68
92.88
-45.98
126.00
75.44
138.60
-131.70
40.50
142.20
100.28
53.54
102.54
67.14
103.72
118.78
151.00
71.26
23.11
79.92
-552.70
-172.94
50.90
93.92
122.00
160.00
-936.20

141.36
-107.64
71.92
80.00
83.12
138.62
79.91
78.59
-110.00
80.00
31.58
72.70
61.60
41.48
72.00
160.00
64.63
159.94
105.14
-33.55
30.56
32.12
110.30
73.67
99.68
197.28
67.52
79.45
160.00
80.00
159.90
134.54
102.76
120.78
-171.05
160.00
32.28
159.94
79.47
-408.84
159.82
77.41
76.91
51.93
111.92
80.00
159.96

140.96
127.58
68.16
-121.59
100.76
51.85
93.54
160.00
113.46
-219.70
117.86
95.76
88.00
147.42
100.76
159.96
160.00
-67.94
150.88
20.73
16.32
79.96
96.48
80.00
13.51
-46.86
-698.54
42.39
60.95
68.80
59.35
126.91
-5118.40
72.28
73.18
110.58
48.52
86.44
53.35
-140.93
-538.90
65.08
119.51
143.66
79.94
80.00
79.99

113.42
72.90
79.98
123.84
113.04
318.24
-203.38
159.96
80.00
102.36
118.18
134.22
55.64
126.26
141.12
77.65
74.84
126.22
116.58
43.50
108.08
137.34
154.05
-544.48
80.00
-933.60
52.00
79.98
79.99
159.84
145.95
59.62
-135.40
143.06
65.34
139.34
125.22
102.84
80.00
55.58
-747.80
24.00
159.98
-48.68
-501.84
81.42
66.05

160.00
76.41
86.92
142.86
-36.88
-48.15
39.99
63.39
524.96
-6.16
80.00
80.00
79.00
79.98
-13.01
-167.14
269.08
-84.14
68.52
54.64
78.26
93.32
80.00
-264.36
-209.66
-68.78
640.00
51.18
80.00
-202.64
333.90
90.84
66.40
112.94
80.00
160.00
-24.36
148.92
159.96
155.06
95.54
-139.94
8.04
110.34
79.98
90.92
105.38

-306.90
159.96
69.04
111.86
74.72
65.16
63.44
69.43
73.83
56.62
85.86
160.00
53.77
160.00
160.00
141.96
117.22
-2.22
160.00
148.74
160.00
155.36
-207.96
82.10
80.00
110.68
62.06
574.16
150.42
80.00
63.90
79.93
128.88
128.64
80.00
160.00
-53.40
50.80
158.60
80.00
121.50
-79.80
72.30
-39.24
50.46
79.95
49.62

311.12
160.00
160.00
160.00
230.64
79.99
130.34
-253.89
79.98
-445.44
51.35
-48.48
60.38
106.74
169.95
-165.75
-412.78
76.22
-2.32
84.45
120.44
107.78
-114.48
65.52
77.10
170.23
63.81
-131.10
571.04
92.74
-490.35
69.64
93.56
60.20
-27.00
92.62
29.78
-245.32
102.26
131.00
98.92
129.18
296.80
80.00
153.32
61.27
-93.92

-135.60
117.54
68.53
-6.18
35.76
92.94
73.71
80.00
80.00
-241.04
71.42
284.55
160.00
160.00
126.92
79.93
72.32
-80.42
72.41
160.00
94.52
79.89
79.99
159.58
86.30
121.02
42.08
111.32
65.71
-544.55
-63.32
110.40
113.56
119.48
-28.70
72.05
92.62
159.94
160.00
51.80
-17.76
128.00
80.00
-91.00
41.24
45.98
123.10

73.68
59.10
106.58
151.46
80.00
-1122.41
80.00
80.00
154.58
126.94
71.85
71.56
37.42
80.00
54.88
123.72
28.20
100.86
72.98
160.00
146.70
7.18
80.00
80.00
71.58
79.96
400.00
160.00
120.70
218.04
30.13
-130.54
72.14
-174.44
131.76
44.41
71.73
103.52
52.17
-415.45
159.96
83.74
109.15
104.94
92.34
103.00
126.24

-279.40
159.92
-196.84
160.00
166.93
67.68
-106.75
108.14
95.48
45.56
38.66
72.32
78.18
159.90
117.38
54.15
63.14
56.95
95.28
41.64
96.48
31.44
28.60
129.00
108.72
66.50
-86.66
59.74
31.99
-172.70
12.63
28.12
145.46
-28.80
102.38
108.56
-28.73
-53.02
46.32
94.58
137.72
72.71
-225.56
159.98
79.98
133.48
160.00

78.58
57.06
159.96
145.60
108.52
-8.95
79.98
125.54
117.00
77.62
68.85
79.98
113.18
132.64
151.58
18.24
80.00
80.00
-1029.25
89.60
135.06
78.00
71.26
62.02
-38.37
-163.00
-68.17
131.22
-51.80
146.54
79.98
-87.72
-618.85