国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

序号	所属地区	线路名称	线路电压等级	最大负荷电流	负荷红线	负载率	可开放容量（kVA）
1	南阳镇平	老老线	10kV	303.2	465	65.204%	386.236
2	南阳镇平	轩供一线负荷	10kV	290.661	550	52.847%	1633.95148
3	南阳镇平	高王线	10kV	170.8	335	50.985%	1103.284
4	南阳镇平	Ⅰ航天线	35kV	304.825	610	49.971%	2116.071
5	南阳镇平	老菩线	10kV	181.2	380	47.684%	1468.736
6	南阳镇平	卢供二线	10kV	244.573	515	47.49%	2007.85564
7	南阳镇平	涅玉线	10kV	278.5	600	46.417%	2450.78
8	南阳镇平	侯北线	10kV	154.364	335	46.079%	1387.95552
9	南阳镇平	涅普线	10kV	279.658	610	45.846%	2551.96344
10	南阳镇平	徐建线	10kV	268.371	600	44.728%	2626.21428
11	南阳镇平	寨供六线	10kV	265.401	600	44.234%	2677.65468
12	南阳镇平	贾马线	10kV	164.771	380	43.361%	1753.28628
13	南阳镇平	徐万线	10kV	234.253	550	42.591%	2610.93804
14	南阳镇平	轩供二线负荷	10kV	197.151	465	42.398%	2223.00468
15	南阳镇平	涅佛线	35kV	216.604	515	42.059%	2492.27872
16	南阳镇平	袁杏线	10kV	251.575	600	41.929%	2917.121
17	南阳镇平	高卢线	10kV	138.8	335	41.433%	1657.524
18	南阳镇平	雪徐线	110kV	246.999	600	41.166%	2996.37732
19	南阳镇平	寨供四线	10kV	244.52	600	40.753%	3039.3136
20	南阳镇平	佛平线	10kV	245.391	610	40.228%	3145.46788
21	南阳镇平	柳遮线	10kV	185.832	465	39.964%	2419.04976
22	南阳镇平	寨供三线	10kV	238.789	600	39.798%	3138.57452
23	南阳镇平	佛社线	10kV	239.59	610	39.277%	3245.9412
24	南阳镇平	Ⅰ雪涅线	110kV	235.045	600	39.174%	3203.4206
25	南阳镇平	彭北线	10kV	148.469	380	39.071%	2035.63692
26	南阳镇平	涅石线	10kV	233.952	600	38.992%	3222.35136
27	南阳镇平	涅工线	10kV	263.778	682	38.677%	3699.93304
28	南阳镇平	寨供一线	10kV	227.306	600	37.884%	3337.46008
29	南阳镇平	袁雪线	10kV	226.452	600	37.742%	3352.25136
30	南阳镇平	侯社线	10kV	193.171	515	37.509%	2898.13828
31	南阳镇平	徐银线	10kV	205.91	550	37.438%	3101.8388
32	南阳镇平	郑供二线	10kV	206.503	553	37.342%	3127.94004

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

33	南阳镇平	宝供五线	10kV	219.612	600	36.602%	3470.72016
34	南阳镇平	徐普线	10kV	217.018	600	36.17%	3515.64824
35	南阳镇平	宝供六线	10kV	251.694	700	35.956%	4127.45992
36	南阳镇平	袁建线	10kV	214.506	600	35.751%	3559.15608
37	南阳镇平	雪徐线	110kV	247.267	700	35.324%	4204.13556
38	南阳镇平	宝供八线	10kV	209.205	600	34.868%	3650.9694
39	南阳镇平	徐工线	10kV	207.287	600	34.548%	3684.18916
40	南阳镇平	龙皂线	10kV	159.521	465	34.306%	2874.75628
41	南阳镇平	涅魏线	10kV	205.705	600	34.284%	3711.5894
42	南阳镇平	Ⅰ雪林线	110kV	202.873	600	33.812%	3760.63964
43	南阳镇平	Ⅰ雪涅线	110kV	234.668	700	33.524%	4422.35024
44	南阳镇平	寨供二线	10kV	198.554	600	33.092%	3835.44472
45	南阳镇平	城供三线	10kV	178.938	550	32.534%	3568.99384
46	南阳镇平	柳柳线	10kV	122.832	380	32.324%	2479.66976
47	南阳镇平	徐康线	10kV	196.969	610	32.29%	3984.13692
48	南阳镇平	袁老线	35kV	142.126	445	31.938%	2933.55768
49	南阳镇平	南轩线	110kV	253.611	800	31.701%	5306.65748
50	南阳镇平	雪肖线	110kV	161.56	515	31.371%	3445.6408
51	南阳镇平	袁中线	10kV	187.1	600	31.183%	4033.828
52	南阳镇平	安供三线	10kV	171.858	553	31.077%	3727.99144
53	南阳镇平	枣供五线	10kV	167.544	553	30.297%	3802.70992
54	南阳镇平	寨供五线	10kV	178.062	600	29.677%	4190.36616
55	南阳镇平	官社线	10kV	128.4	445	28.854%	3171.292
56	南阳镇平	彭供一线	10kV	146.397	515	28.427%	3708.26396
57	南阳镇平	林布线	10kV	106.875	380	28.125%	2756.045
58	南阳镇平	袁供线	10kV	162.149	600	27.025%	4465.97932
59	南阳镇平	马供二线	10kV	124.789	465	26.836%	3476.31452
60	南阳镇平	官晁线	10kV	118	445	26.517%	3351.42
61	南阳镇平	侯南线	10kV	135.628	515	26.336%	3894.78304
62	南阳镇平	Ⅰ寨官线	35kV	133.025	515	25.83%	3939.867
63	南阳镇平	I雪林线	110kV	203.907	800	25.488%	6167.53076
64	南阳镇平	徐城线	35kV	96.374	380	25.362%	2937.92232
65	南阳镇平	枣供三线	10kV	138.654	553	25.073%	4303.08472
66	南阳镇平	涅园线	10kV	150.091	600	25.015%	4674.82388
67	南阳镇平	袁医线	10kV	151.96	610	24.911%	4763.6928
68	南阳镇平	官王线	10kV	83.2	335	24.836%	2620.516
69	南阳镇平	高寺线	10kV	93.6	380	24.632%	2985.968
70	南阳镇平	侯郭线	10kV	126.267	515	24.518%	4056.91556
71	南阳镇平	林侯线	35kV	158.555	650	24.393%	5134.4274

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

72	南阳镇平	袁府线	10kV	145.112	600	24.185%	4761.06016
73	南阳镇平	新柳线	10kV	111.924	465	24.07%	3699.13632
74	南阳镇平	Ⅱ寨官T枣线	35kV	123.032	515	23.89%	4112.94576
75	南阳镇平	佛北线	10kV	145.723	610	23.889%	4871.71764
76	南阳镇平	Ⅱ寨官(贾寨-T1)线	35kV	120.904	515	23.477%	4149.80272
77	南阳镇平	新铺线	35kV	78.384	335	23.398%	2703.92912
78	南阳镇平	官曲线	10kV	87.6	380	23.053%	3089.888
79	南阳镇平	寨供八线	10kV	135.228	600	22.538%	4932.25104
80	南阳镇平	林楚线	10kV	84.609	380	22.266%	3141.69212
81	南阳镇平	轩袁线	110kV	177.679	800	22.21%	6621.79972
82	南阳镇平	涅胶线	10kV	121.969	553	22.056%	4592.06892
83	南阳镇平	35kV轩铺1线负荷	35kV	111.373	515	21.626%	4314.87964
84	南阳镇平	徐紫线	10kV	118.182	550	21.488%	4621.28776
85	南阳镇平	林普线	10kV	79.922	380	21.032%	3222.87096
86	南阳镇平	徐景线	10kV	115.368	550	20.976%	4670.02624
87	南阳镇平	宝供七线	10kV	145.342	700	20.763%	5969.47656
88	南阳镇平	贾社线	10kV	110.155	550	20.028%	4760.3154
89	南阳镇平	林黑线	10kV	73.359	380	19.305%	3336.54212
90	南阳镇平	新开线	10kV	63.564	335	18.974%	2960.61152
91	南阳镇平	城供一线	10kV	102.857	550	18.701%	4886.71676
92	南阳镇平	官卢线	10kV	70.8	380	18.632%	3380.864
93	南阳镇平	贾工线	10kV	101.736	550	18.497%	4906.13248
94	南阳镇平	老余线	10kV	85.6	465	18.409%	4155.068
95	南阳镇平	涅龙线	35kV	108.026	610	17.709%	5524.62968
96	南阳镇平	杨供四线	10kV	97.098	550	17.654%	4986.46264
97	南阳镇平	高韩线	10kV	82	465	17.634%	4217.42
98	南阳镇平	徐曹线	10kV	105.05	600	17.508%	5454.934
99	南阳镇平	枣供一线	10kV	95.718	553	17.309%	5046.73624
100	南阳镇平	高高线	10kV	64.4	380	16.947%	3491.712
101	南阳镇平	马供一线	10kV	77.939	465	16.761%	4287.75652
102	南阳镇平	贾普线	10kV	63.148	380	16.618%	3513.39664
103	南阳镇平	卢供一线	10kV	83.8	515	16.272%	4792.444
104	南阳镇平	林直线	10kV	61.641	380	16.221%	3539.49788
105	南阳镇平	林潘线	10kV	60.703	380	15.974%	3555.74404
106	南阳镇平	彭乡线	10kV	59.494	380	15.656%	3576.68392
107	南阳镇平	徐贾1线	35kV	78.788	515	15.299%	4879.25184
108	南阳镇平	新雪线	10kV	89.748	610	14.713%	5841.20464
109	南阳镇平	宝供三线	10kV	87.72	600	14.62%	5755.0896
110	南阳镇平	袁魏线	10kV	85.73	600	14.288%	5789.5564

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

111	南阳镇平	林马线	35kV	71.367	515	13.858%	5007.78356
112	南阳镇平	柳张线	10kV	82.912	600	13.819%	5838.36416
113	南阳镇平	佛云线	10kV	83.438	610	13.678%	5950.49384
114	南阳镇平	龙高线	35kV	70.048	515	13.602%	5030.62864
115	南阳镇平	马供三线	10kV	61.227	465	13.167%	4577.20836
116	南阳镇平	老星线	10kV	61.2	465	13.161%	4577.676
117	南阳镇平	杨供三线	10kV	71.652	550	13.028%	5427.18736
118	南阳镇平	佛仵线	10kV	69.346	550	12.608%	5467.12728
119	南阳镇平	杨供一线	10kV	69.21	550	12.584%	5469.4828
120	南阳镇平	新魏线	10kV	47.532	380	12.508%	3783.86576
121	南阳镇平	新药线	10kV	41.292	335	12.326%	3346.36256
122	南阳镇平	龙社线	10kV	39.901	335	11.911%	3370.45468
123	南阳镇平	袁财线	10kV	70.097	610	11.491%	6181.55996
124	南阳镇平	侯高线	10kV	38.327	335	11.441%	3397.71636
125	南阳镇平	Ⅰ南宝线	110kV	93.515	845	11.067%	8625.1002
126	南阳镇平	徐环线	10kV	63.297	600	10.549%	6178.09596
127	南阳镇平	徐杨线	10kV	57.684	600	10.488%	6275.31312
128	南阳镇平	宝供一线	10kV	62.827	600	10.471%	6186.23636
129	南阳镇平	郑林线	110kV	79.757	800	9.97%	8317.80876
130	南阳镇平	徐贾T杨线	35kV	79.716	800	9.964%	8318.51888
131	南阳镇平	安供二线	10kV	55.038	553	9.953%	5751.31384
132	南阳镇平	枣供四线	10kV	54.9	553	9.928%	5753.704
133	南阳镇平	安供五线	10kV	54.096	553	9.782%	5767.62928
134	南阳镇平	佛供线	10kV	58.887	610	9.654%	6375.71716
135	南阳镇平	宝供二线	10kV	57.333	600	9.556%	6281.39244
136	南阳镇平	杨供二线	10kV	52.47	550	9.54%	5759.4196
137	南阳镇平	官石线	10kV	34.8	380	9.158%	4004.384
138	南阳镇平	寨高1线	35kV	45.625	515	8.859%	5453.635
139	南阳镇平	卢供五线	10kV	45.24	515	8.784%	5460.3032
140	南阳镇平	徐五线	10kV	51.704	600	8.617%	6378.88672
141	南阳镇平	城环线	10kV	42.003	515	8.156%	5516.36804
142	南阳镇平	枣供二线	10kV	44.832	553	8.107%	5928.08176
143	南阳镇平	城府线	10kV	43.038	550	7.825%	5922.78184
144	南阳镇平	柳供线	10kV	46.776	600	7.796%	6464.23968
145	南阳镇平	观雪线	110kV	37.445	600	6.241%	6625.8526
146	南阳镇平	宝供四线	10kV	36.235	600	6.039%	6646.8098
147	南阳镇平	袁钢线	10kV	36.542	610	5.99%	6762.73256
148	南阳镇平	林杨线	10kV	27.187	515	5.279%	5772.98116
149	南阳镇平	寨供七线	10kV	30.324	600	5.054%	6749.18832

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

150	南阳镇平	城供二线	10kV	27.501	550	5%	6191.88268
151	南阳镇平	徐金线	10kV	27.435	550	4.988%	6193.0258
152	南阳镇平	龙棠线	10kV	14.77	335	4.409%	3805.7236
153	南阳镇平	柳金线	10kV	14.776	380	3.888%	4351.19968
154	南阳镇平	涅钒线	10kV	19.533	515	3.793%	5905.54844
155	南阳镇平	徐纺线	10kV	17.973	600	2.996%	6963.10764
156	南阳镇平	新建线	10kV	16.416	610	2.691%	7111.31488
157	南阳镇平	林营线	10kV	8.672	380	2.282%	4456.92096
158	南阳镇平	新竺线	10kV	7.02	335	2.096%	3939.9536
159	南阳镇平	柳高线	10kV	6.312	335	1.884%	3952.21616
160	南阳镇平	安供四线	10kV	9.798	553	1.772%	6534.87064
161	南阳镇平	涅云线	10kV	4.695	610	0.77%	7314.3226
162	南阳镇平	南袁线	110kV	2.813	600	0.469%	7225.67884
163	南阳镇平	老钼线	10kV	1.2	380	0.316%	4586.336
164	南阳镇平	老铜线	10kV	1	380	0.263%	4589.8
165	南阳镇平	袁玉线	35kV	0.966	380	0.254%	4590.38888
166	南阳镇平	涅棉线	10kV	1.029	515	0.2%	6226.03772
167	南阳镇平	侯安线	35kV	0.896	515	0.174%	6228.34128
168	南阳镇平	贾微线	10kV	0.197	335	0.059%	4058.12796
169	南阳镇平	马供六线	10kV	0.076	465	0.016%	5636.34368
170	南阳镇平	南袁线	110kV	0	700	0%	8486.8
171	南阳镇平	35kV轩彭1线负荷	35kV	0	515	0%	6243.86
172	南阳镇平	Ⅰ袁工线	35kV	0	610	0%	7395.64
173	南阳镇平	袁涅线	110kV	0	700	0%	8486.8
174	南阳镇平	Ⅱ袁工线	35kV	0	610	0%	7395.64
175	南阳镇平	寨高T卢线	35kV	0	515	0%	6243.86
176	南阳镇平	涅官（涅阳-T1）线	35kV	0	380	0%	4607.12
177	南阳镇平	徐侯线	35kV	0	380	0%	4607.12
178	南阳镇平	Ⅱ雪涅线	110kV	0	600	0%	7274.4
179	南阳镇平	Ⅱ雪涅线	110kV	0	700	0%	8486.8
180	南阳镇平	Ⅰ涅热线	35kV	0	515	0%	6243.86
181	南阳镇平	Ⅱ涅热线	35kV	0	515	0%	6243.86
182	南阳镇平	Ⅱ航天线	35kV	0	610	0%	7395.64
183	南阳镇平	林贾线	35kV	0	515	0%	6243.86
184	南阳镇平	新老线	35kV	0	335	0%	4061.54
185	南阳镇平	袁新线	35kV	0	380	0%	4607.12
186	南阳镇平	Ⅱ佛T线	35kV	0	445	0%	5395.18
187	南阳镇平	Ⅱ雪林1线	110kV	0	515	0%	6243.86
188	南阳镇平	徐官线	35kV	0	380	0%	4607.12

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

189	南阳镇平	徐高线	35kV	0	275	0%	3334.1
190	南阳镇平	徐宝线	110kV	0	710	0%	8608.04
191	南阳镇平	南彭线	35kV	0	380	0%	4607.12
192	南阳镇平	徐宝线	110kV	0	700	0%	8486.8
193	南阳镇平	南联袁T线	110kV	0	700	0%	8486.8

序号	所属地区	配变名称	容量(千伏安)	最大负载率(%)	经济运行容量(千伏安)	上月可开放容量(千伏安)	本月可开放容量(千伏安)
1	南阳镇平	10kV马供三线开发变2#公变	100	112.78	80	-32.78	-32.78
2	南阳镇平	10kV林黑线四户庄南公变	100	58.62	80	21.38	21.38
3	南阳镇平	10kV徐工线一初中公变	500	74.68	400	26.60	26.60
4	南阳镇平	10kV徐工线财政局公变	630	82.36	504	-14.87	-14.87
5	南阳镇平	10kV佛北线马隐店村张湾公变	400	51.71	320	113.16	113.16
6	南阳镇平	10kV官曲线安洼东2#公变	200	0	160	160.00	160.00
7	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙赵庄2#公变	160	24.42	128	88.93	88.93
8	南阳镇平	10kV侯郭线乡直公变	200	78.63	160	2.74	2.74
9	南阳镇平	10kV高寺线中杜营西公变	100	41.22	80	38.78	38.78
10	南阳镇平	10kV袁供线八里桥公变	250	27.03	200	132.43	132.43
11	南阳镇平	10kV徐杨线雁庙3#公变	250	77.27	200	6.83	6.83
12	南阳镇平	10kV柳遮线韩沟2#公变	100	17.91	80	62.09	62.09
13	南阳镇平	10kV柳遮线白沟6#公变	100	27.48	80	52.52	52.52
14	南阳镇平	10kV柳遮线韩沟1#公变	100	18.46	80	61.54	61.54
15	南阳镇平	10kV佛北线马隐店公变	315	49.16	252	97.15	97.15
16	南阳镇平	0kV安供五线2013小农水大吕庄西北机井公	200	13.12	160	133.76	133.76
17	南阳镇平	10kV袁魏线白河中2#公变	200	52.19	160	55.62	55.62
18	南阳镇平	10kV彭北线梁洼河东公变	200	24.99	160	110.02	110.02
19	南阳镇平	10kV柳柳线乡直公变	800	43.27	640	293.84	293.84
20	南阳镇平	10kV侯北线赵营南2#公变	160	60.62	128	31.01	31.01
21	南阳镇平	10kV佛平线贺营5#公变	315	51	252	91.35	91.35
22	南阳镇平	10kV佛平线新村18#公变	200	7.24	160	145.52	145.52
23	南阳镇平	10kV新柳线朝阳公变	100	51.12	80	28.88	28.88
24	南阳镇平	10kV新柳线青山梁家公变	100	42.65	80	37.35	37.35
25	南阳镇平	10kV佛平线贺营东6#公变	315	29.76	252	158.26	158.26
26	南阳镇平	10kV佛平线贺营西1#公变	315	39.18	252	128.58	128.58
27	南阳镇平	10kV官王线杜庄渠营公变	200	69.97	160	20.06	20.06
28	南阳镇平	10kV彭白线土地整理王洼11#公变	200	27.08	160	105.84	105.84
29	南阳镇平	10kV官王线朱庄东公变	80	122.43	64	-33.94	-33.94
30	南阳镇平	10kV高寺线菊花厂2#公变	100	6.58	80	73.42	73.42
31	南阳镇平	10kV官王线梁营学校公变	200	53.56	160	52.88	52.88
32	南阳镇平	10kV彭安线赵庄公变	400	25.36	320	218.56	218.56
33	南阳镇平	10kV枣供二线后营公变	200	66.15	160	27.70	27.70
34	南阳镇平	10kV彭白线刘张营邱庄公变	200	59.14	160	41.72	41.72
35	南阳镇平	10kV官石线齐营北公变	200	30.67	160	98.66	98.66

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

36	南阳镇平	10kV高高线先师庙南公变	160	46.79	128	53.14	53.14
37	南阳镇平	10kV宝供二线2013年小农水孙庄1#机井公变	100	61.76	80	18.24	18.24
38	南阳镇平	10kV林黑线太平观公变	200	57.11	160	45.78	45.78
39	南阳镇平	10kV徐纺线福康小区公变	250	37.65	200	105.88	105.88
40	南阳镇平	10kV林楚线闫岗南公变	200	0	160	160.00	160.00
41	南阳镇平	10kV新柳线青山公变	100	35.41	80	44.59	44.59
42	南阳镇平	10kV侯南线老庄西公变	200	62.47	160	35.06	35.06
43	南阳镇平	10kV侯郭线郭庄开发区公变	200	60.24	160	39.52	39.52
44	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇3#公变	500	16.54	400	317.30	317.30
45	南阳镇平	10kV林营线刘国盈公变	200	15.71	160	128.58	128.58
46	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑高家公变	400	14.34	320	262.64	262.64
47	南阳镇平	10kV贾社线闵河村王家庄东机井公变	200	30.6	160	98.80	98.80
48	南阳镇平	kV贾马线黄楝扒村栗黄南岭高标准农田1#公	100	43.72	80	36.28	36.28
49	南阳镇平	10kV林潘线郭营南公变	160	51.55	128	45.52	45.52
50	南阳镇平	10kV高高线先师庙公变	200	22.66	160	114.68	114.68
51	南阳镇平	10kV高高线镇直2#公变	400	77.46	320	10.16	10.16
52	南阳镇平	10kV林直线布代王西公变	200	47.24	160	65.52	65.52
53	南阳镇平	10kV高高线孙湾公变	200	75.03	160	9.94	9.94
54	南阳镇平	10kV高王线乡直3#公变	200	30.5	160	99.00	99.00
55	南阳镇平	10kV老星线老庄公变	200	60.69	160	38.62	38.62
56	南阳镇平	10kV涅普线碾坊庄公变	500	74.44	400	27.80	27.80
57	南阳镇平	10kV老老线下李沟公变	315	37.97	252	132.39	132.39
58	南阳镇平	10kV官石线齐营西3#机井公变	100	31.88	80	48.12	48.12
59	南阳镇平	10kV贾工线高标准农田赵营机井公变	100	22.88	80	57.12	57.12
60	南阳镇平	10kV官卢线曹营公变	200	43.14	160	73.72	73.72
61	南阳镇平	10kV官卢线周三岗公变	200	40.86	160	78.28	78.28
62	南阳镇平	10kV官卢线周南公变	200	57.14	160	45.72	45.72
63	南阳镇平	10kV官卢线小魏营2公变	200	66.95	160	26.10	26.10
64	南阳镇平	10kV高供一线何营公变	200	48.68	160	62.64	62.64
65	南阳镇平	10kV官卢线白龙庙陈营公变	100	61.79	80	18.21	18.21
66	南阳镇平	10kV安供三线堰岔小农水15#公变	200	12.14	160	135.72	135.72
67	南阳镇平	10kV袁供线五里河公变	400	24.56	320	221.76	221.76
68	南阳镇平	10kV宝供五线清馨家园3#公变	630	8.58	504	449.95	449.95
69	南阳镇平	10kV柳柳线田岗3#公变	315	51.71	252	89.11	89.11
70	南阳镇平	10kV官石线郝坡公变	200	30.87	160	98.26	98.26
71	南阳镇平	10kV贾微线吴岗村部公变	200	33.39	160	93.22	93.22
72	南阳镇平	10kV贾微线吴岗西2#公变	200	31.85	160	96.30	96.30
73	南阳镇平	10kV袁杏线华联公变	500	63.57	400	82.15	82.15
74	南阳镇平	10kV林营线林寨北3#公变	400	39.8	320	160.80	160.80
75	南阳镇平	10kV林直线杨庄2#公变	200	61.11	160	37.78	37.78
76	南阳镇平	10kV佛北线仝家岭村党湾2#公变	200	28.7	160	102.60	102.60
77	南阳镇平	10kV佛北线马隐店5#公变	200	49.76	160	60.48	60.48
78	南阳镇平	10kV贾社线小集西公变	315	34.34	252	143.83	143.83
79	南阳镇平	10kV贾社线湾李北公变	200	85.56	160	-11.12	-11.12
80	南阳镇平	10kV老老线镇直新区公变	315	105.34	252	-79.82	-79.82
81	南阳镇平	10kV老菩线白沟2#公变	100	30.55	80	49.45	49.45
82	南阳镇平	10kV袁魏线唐家庄2#公变	200	64.76	160	30.48	30.48
83	南阳镇平	10kV佛北线仝湾1#公变	200	33.58	160	92.84	92.84
84	南阳镇平	10kV林潘线薛庙西公变	200	36.54	160	86.92	86.92

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

85	南阳镇平	10kV林营线乡直6#公变	250	45.93	200	85.18	85.18
86	南阳镇平	10kV高寺线杜家庄魏家公变	100	54.67	80	25.33	25.33
87	南阳镇平	10kV林直线黑张西公变	400	24.22	320	223.12	223.12
88	南阳镇平	10kV涅普线保险公变	500	85.14	400	-25.70	-25.70
89	南阳镇平	10kV老余线任家沟南沟公变	100	100.96	80	-20.96	-20.96
90	南阳镇平	10kV袁魏线张家庄公变	200	41.84	160	76.32	76.32
91	南阳镇平	10kV官卢线白龙庙公变	250	16.34	200	159.15	159.15
92	南阳镇平	10kV官卢线曹营北公变	200	27.48	160	105.04	105.04
93	南阳镇平	10kV侯郭线宋营西2#公变	100	80.32	80	-0.32	-0.32
94	南阳镇平	10kV彭安线安子营2#公变	200	77.82	160	4.36	4.36
95	南阳镇平	10kV彭白线凉西公变	200	44.54	160	70.92	70.92
96	南阳镇平	10kV彭安线榆树庄西公变	200	70.68	160	18.64	18.64
97	南阳镇平	10kV袁杏线华新新村公变	315	70.84	252	28.85	28.85
98	南阳镇平	10kV高高线徐沟2#公变	100	52.3	80	27.70	27.70
99	南阳镇平	10kV贾马线栗扒姑妥北小农水公变	315	101.7	252	-68.36	-68.36
100	南阳镇平	10kV袁魏线周家公变	400	8.22	320	287.12	287.12
101	南阳镇平	10kV袁魏线白河北公变	100	74.4	80	5.60	5.60
102	南阳镇平	10kV涅石线贺庄7#公变	315	57.94	252	69.49	69.49
103	南阳镇平	10kV官晁线魏岗公变	160	78.94	128	1.70	1.70
104	南阳镇平	10kV官晁线甲林南2#公变	200	85.81	160	-11.62	-11.62
105	南阳镇平	10kV贾工线副食城2#公变	200	81.57	160	-3.14	-3.14
106	南阳镇平	10kV枣供二线青年队公变	200	62.18	160	35.64	35.64
107	南阳镇平	10kV枣供二线小周营公变	100	70.46	80	9.54	9.54
108	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗南洼公变	315	30.63	252	155.52	155.52
109	南阳镇平	10kV枣供二线镇直东公变	200	86.57	160	-13.14	-13.14
110	南阳镇平	10kV彭白线安子营刁坡小张村公变	200	34.5	160	91.00	91.00
111	南阳镇平	10kV佛平线杨沟公变	250	42.48	200	93.80	93.80
112	南阳镇平	10kV林楚线白庙姚营公变	200	20.56	160	118.88	118.88
113	南阳镇平	10kV老老线疙瘩坡公变	100	77.81	80	2.19	2.19
114	南阳镇平	10kV贾工线赵营3#台区	200	37.24	160	85.52	85.52
115	南阳镇平	10kV林营线李家营东公变	200	21.47	160	117.06	117.06
116	南阳镇平	kV安供五线2013小农水大张庄西北30#机井公	100	16.52	80	63.48	63.48
117	南阳镇平	10kV老老线方庄公变	100	49.76	80	30.24	30.24
118	南阳镇平	10kV龙社线清凉树西公变	100	18.41	80	61.59	61.59
119	南阳镇平	10kV老老线南岗公变	100	30.72	80	49.28	49.28
120	南阳镇平	10kV彭乡线李庄中公变	400	19.11	320	243.56	243.56
121	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁北公变	200	57.81	160	44.38	44.38
122	南阳镇平	10kV柳张线罗庄南公变	200	47.41	160	65.18	65.18
123	南阳镇平	10kV官王线上裴营路口公变	200	38.53	160	82.94	82.94
124	南阳镇平	10kV宝供二线遇仙桥公变	400	33.31	320	186.76	186.76
125	南阳镇平	10kV袁供线园丁苑公变	500	34.8	400	226.00	226.00
126	南阳镇平	10kV枣供二线城隍庙公变	200	45.89	160	68.22	68.22
127	南阳镇平	10kV彭供一线刘叶3#公变	315	21.56	252	184.09	184.09
128	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡西公变	315	28.98	252	160.71	160.71
129	南阳镇平	10kV高王线厚碾盘郝家公变	200	30.25	160	99.50	99.50
130	南阳镇平	10kV宝供七线党校路灯公变	500	62.32	400	88.40	88.40
131	南阳镇平	10kV彭供一线宋庄公变	100	65.85	80	14.15	14.15
132	南阳镇平	10kV官曲线楼子王南公变	200	35.91	160	88.18	88.18
133	南阳镇平	10kV侯北线西门机井公变	100	22.68	80	57.32	57.32

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

134	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗新村公变	200	35.95	160	88.10	88.10
135	南阳镇平	10kV涅工线李家公变	315	49.02	252	97.59	97.59
136	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集乡直5#公变	200	32.54	160	94.92	94.92
137	南阳镇平	10kV柳供线镇政府东公变	200	105.47	160	-50.94	-50.94
138	南阳镇平	10kV袁魏线白河南公变	200	37.66	160	84.68	84.68
139	南阳镇平	10kV徐普线双石桥2#公变	400	33	320	188.00	188.00
140	南阳镇平	10kV林营线尹营4#公变	200	55.8	160	48.40	48.40
141	南阳镇平	10kV佛云线黄楝崖公变	315	33.99	252	144.93	144.93
142	南阳镇平	10kV徐大线徐桥公变	500	68.36	400	58.20	58.20
143	南阳镇平	10kV袁供线桐树庄2公变	400	50.1	320	119.60	119.60
144	南阳镇平	10kV官社线镇直公变	500	63.35	400	83.25	83.25
145	南阳镇平	10kV官王线靳营2#公变	200	45.82	160	68.36	68.36
146	南阳镇平	10kV彭供一线小郭庄公变	200	38.29	160	83.42	83.42
147	南阳镇平	10kV侯北线农综开发1#公变	100	45.18	80	34.82	34.82
148	南阳镇平	10kV官曲线街北公变	160	61.4	128	29.76	29.76
149	南阳镇平	10kV马供一线乡直南公变	400	35.49	320	178.04	178.04
150	南阳镇平	10kV林杨线贾庄公变	200	47.04	160	65.92	65.92
151	南阳镇平	10kV林杨线楚庄公变	100	39.38	80	40.62	40.62
152	南阳镇平	10kV袁魏线肖营北公变	200	54.44	160	51.12	51.12
153	南阳镇平	10kV袁魏线唐庙后公变	100	39.82	80	40.18	40.18
154	南阳镇平	10kV宝供六线小树林东公变	500	66.44	400	67.80	67.80
155	南阳镇平	10kV官社线街北3#公变	250	85.8	200	-14.50	-14.50
156	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄西1#公变	315	84.62	252	-14.55	-14.55
157	南阳镇平	10kV高韩线乔沟北公变	100	92.3	80	-12.30	-12.30
158	南阳镇平	10kV高供一线凤翅山公变	100	61.71	80	18.29	18.29
159	南阳镇平	10kV林楚线楚营中公变	200	45.62	160	68.76	68.76
160	南阳镇平	10kV林楚线楚营东公变	250	20.62	200	148.45	148.45
161	南阳镇平	10kV徐建线海泡石公变	315	57.64	252	70.43	70.43
162	南阳镇平	10kV寨供五线徐营公变	200	74.56	160	10.88	10.88
163	南阳镇平	10kV袁雪线安国公变	500	84	400	-20.00	-20.00
164	南阳镇平	10kV袁雪线一小公变	500	69.79	400	51.05	51.05
165	南阳镇平	10kV龙皂线王坪公变	80	113.34	64	-26.67	-26.67
166	南阳镇平	10kV高高线陡谷园公变	100	52.24	80	27.76	27.76
167	南阳镇平	10kV贾普线小庙李农综开发机井公变	100	74.08	80	5.92	5.92
168	南阳镇平	10kV佛仵线姚营公变	500	31.29	400	243.55	243.55
169	南阳镇平	10kV林营线潘营南公变	200	38.49	160	83.02	83.02
170	南阳镇平	10kV官晁线裴营公变	315	39.43	252	127.80	127.80
171	南阳镇平	10kV徐杨线郑坡公变	200	50.42	160	59.16	59.16
172	南阳镇平	10kV官卢线曹营南公变	200	40.7	160	78.60	78.60
173	南阳镇平	10kV彭北线田营李庄东公变	200	26.12	160	107.76	107.76
174	南阳镇平	10kV柳遮线陈沟2#公变	200	38.06	160	83.88	83.88
175	南阳镇平	10kV马供一线乡直东3#公变	400	53.9	320	104.40	104.40
176	南阳镇平	10kV侯社线王营西2#公变	200	40.17	160	79.66	79.66
177	南阳镇平	10kV郑供一线蒋坡北公变	400	98.19	320	-72.76	-72.76
178	南阳镇平	10kV彭北线河上公变	200	12.49	160	135.02	135.02
179	南阳镇平	10kV侯社线乔其营西公变	200	64.44	160	31.12	31.12
180	南阳镇平	10kV侯社线乔其营东公变	200	46.2	160	67.60	67.60
181	南阳镇平	10kV侯社线乔其营东2#公变	200	59.72	160	40.56	40.56
182	南阳镇平	10kV徐大线郑坡变电站站用变	100	0.95	80	79.05	79.05

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

183	南阳镇平	10kV杨供二线杨营变电站站用变	50	3.07	40	38.47	38.47
184	南阳镇平	10kV宝供二线马庄公变	200	29.43	160	101.14	101.14
185	南阳镇平	10kV枣供一线枣园变电站站用变	100	0	80	80.00	80.00
186	南阳镇平	10kV老余线任家沟3#公变	80	50.88	64	23.30	23.30
187	南阳镇平	10kV官卢线卢医变电站站用变	100	0	80	80.00	80.00
188	南阳镇平	10kV侯南线田寨公变	200	34.47	160	91.06	91.06
189	南阳镇平	10kV安供三线安子营变电站站用变	100	0	80	80.00	80.00
190	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿斤1#公变	200	31.58	160	96.84	96.84
191	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿斤3#公变	200	23.52	160	112.96	112.96
192	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟东公变	400	5.81	320	296.76	296.76
193	南阳镇平	10kV彭北线李和庄南公变	315	0.09	252	251.72	251.72
194	南阳镇平	10kV侯郭线郭庄刘庄公变	200	77.38	160	5.24	5.24
195	南阳镇平	10kV宝供二线杨庄南公变	100	51.65	80	28.35	28.35
196	南阳镇平	10kV袁雪线安国北公变	500	74.96	400	25.20	25.20
197	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村3#公变	315	60.85	252	60.32	60.32
198	南阳镇平	10kV袁雪线建材市场公变	630	85.44	504	-34.27	-34.27
199	南阳镇平	10kV徐紫线楼房庄西2#公变	500	69.16	400	54.20	54.20
200	南阳镇平	10kV袁杏线新城区2#公变	500	52.37	400	138.15	138.15
201	南阳镇平	10kV宝供六线三里河出线	800	94.32	640	-114.56	-114.56
202	南阳镇平	10kV徐普线五里岗村黑龙庙公变	315	77.87	252	6.71	6.71
203	南阳镇平	10kV官晁线杨芳春公变	200	28.65	160	102.70	102.70
204	南阳镇平	10kV官晁线贾宋路口东公变	200	69.91	160	20.18	20.18
205	南阳镇平	10kV徐普线五里岗村黑龙庙2#公变	400	28.53	320	205.88	205.88
206	南阳镇平	10kV宝供八线大黄庄公变	315	53.49	252	83.51	83.51
207	南阳镇平	10kV官石线齐营西公变	315	79.85	252	0.47	0.47
208	南阳镇平	10kV高王线前砚台2#公变	200	33.63	160	92.74	92.74
209	南阳镇平	10kV高王线砚台村部公变	200	16.31	160	127.38	127.38
210	南阳镇平	10kV高王线西李庄杨家公变	200	31.34	160	97.32	97.32
211	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里1#公变	630	15.47	504	406.54	406.54
212	南阳镇平	10kV官王线杨半坡公变	200	22.75	160	114.50	114.50
213	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里2#公变	630	16.89	504	397.59	397.59
214	南阳镇平	10kV贾微线山南北2#公变	200	58	160	44.00	44.00
215	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田下户杨丁营西公变	100	36.02	80	43.98	43.98
216	南阳镇平	10kV寨供八线高标准农田张营村19#机井公变	100	66.83	80	13.17	13.17
217	南阳镇平	10kV林直线黑张村彭营公变	200	38.83	160	82.34	82.34
218	南阳镇平	10kV安供五线草王庄郭庄公变	200	54.17	160	51.66	51.66
219	南阳镇平	10kV官晁线大庙公变	315	42.29	252	118.79	118.79
220	南阳镇平	10kV林楚线魏庄农综开发5#公变	200	20.91	160	118.18	118.18
221	南阳镇平	10kV郑供一线吴庄公变	200	3.9	160	152.20	152.20
222	南阳镇平	10kV林普线李民南水公变	100	54.25	80	25.75	25.75
223	南阳镇平	10kV宝供四线铁匠庄何沟公变	100	36.8	80	43.20	43.20
224	南阳镇平	10kV宝供八线辛庄2#公变	200	34.36	160	91.28	91.28
225	南阳镇平	10kV侯南线宋小庄2#公变	100	62.33	80	17.67	17.67
226	南阳镇平	10kV贾微线吴岗东2#公变	100	75.22	80	4.78	4.78
227	南阳镇平	10kV彭安线凉水井井井通2#公变	100	65.93	80	14.07	14.07
228	南阳镇平	10kV官曲线乡直2#公变	315	83.03	252	-9.54	-9.54
229	南阳镇平	10kV老老线西洼2#公变	50	49.64	40	15.18	15.18
230	南阳镇平	10kV彭北线李和庄公变	200	48.69	160	62.62	62.62
231	南阳镇平	10kV林黑线余西2#公变	100	62.69	80	17.31	17.31

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

232	南阳镇平	10kV彭安线林场中公变	315	54.75	252	79.54	79.54
233	南阳镇平	10kV官石线齐营东公变	100	62.2	80	17.80	17.80
234	南阳镇平	10kV贾马线马庄村马庄机井1#公变	200	36.19	160	87.62	87.62
235	南阳镇平	10kV宝供八线大奋庄南2#公变	200	62.18	160	35.64	35.64
236	南阳镇平	10kV徐杨线岁坡西公变	200	26.97	160	106.06	106.06
237	南阳镇平	10kV林楚线李慎动东公变	200	34.11	160	91.78	91.78
238	南阳镇平	10kV徐建线海泡西公变	315	61.84	252	57.20	57.20
239	南阳镇平	10kV官卢线河东公变	200	59.02	160	41.96	41.96
240	南阳镇平	10kV林楚线朱张营北公变	200	43.88	160	72.24	72.24
241	南阳镇平	10kV涅工线楚家公变	400	33.43	320	186.28	186.28
242	南阳镇平	10kV侯郭线宋营西公变	200	28.49	160	103.02	103.02
243	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田薛关吴营北机井公变	100	1.48	80	78.52	78.52
244	南阳镇平	10kV马供三线贾北公变	200	30.81	160	98.38	98.38
245	南阳镇平	10kV寨供五线苏庄南公变	200	89.8	160	-19.60	-19.60
246	南阳镇平	10kV贾工线桥东开发2#公变	315	40.08	252	125.75	125.75
247	南阳镇平	10kV枣供二线白庙张公变	200	45.67	160	68.66	68.66
248	南阳镇平	10kV贾贾线绿源社区南公变	400	21.36	320	234.56	234.56
249	南阳镇平	10kV侯社线贾庄西公变	200	27.43	160	105.14	105.14
250	南阳镇平	10kV佛北线赵湾1公变	400	89.62	320	-38.48	-38.48
251	南阳镇平	10kV贾工线小集东公变	200	66.06	160	27.88	27.88
252	南阳镇平	10kV官晁线闫营公变	160	82.72	128	-4.35	-4.35
253	南阳镇平	10kV官晁线郭庄公变	200	48.33	160	63.34	63.34
254	南阳镇平	10kV官晁线大栗树南公变	200	106.38	160	-52.76	-52.76
255	南阳镇平	10kV枣供二线老时营1#井井通公变	50	44.77	40	17.62	17.62
256	南阳镇平	10kV贾贾线木市行2#公变	315	44.96	252	110.38	110.38
257	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺东公变	630	48.44	504	198.83	198.83
258	南阳镇平	10kV马供一线毕张村毕张东1#机井公变	200	51.42	160	57.16	57.16
259	南阳镇平	10kV林普线李民开发区公变	400	33	320	188.00	188.00
260	南阳镇平	10kV袁中线四里沟公变	250	68.79	200	28.03	28.03
261	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄公变	400	60.64	320	77.44	77.44
262	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村王马庄公变	200	20.68	160	118.64	118.64
263	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村乡直西公变	200	67.05	160	25.90	25.90
264	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村黑东3#公变	200	45.04	160	69.92	69.92
265	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村黑东2#公变	200	21.09	160	117.82	117.82
266	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村黑龙集南2#公变	200	45.98	160	68.04	68.04
267	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村乡直东公变	200	47.82	160	64.36	64.36
268	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村乡直北公变	200	84.22	160	-8.44	-8.44
269	南阳镇平	10kV袁供线园丁元2#公变	315	75.41	252	14.46	14.46
270	南阳镇平	10kV柳张线苏庄村赵庄公变	100	61.45	80	18.55	18.55
271	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨村部公变	100	78.69	80	1.31	1.31
272	南阳镇平	10kV彭安线安子营南2#公变	100	57.65	80	22.35	22.35
273	南阳镇平	10kV袁魏线袁营西公变	315	4.93	252	236.47	236.47
274	南阳镇平	10kV袁魏线四里庄南2#公变	200	58.7	160	42.60	42.60
275	南阳镇平	10kV袁魏线周庄2#公变	400	47.14	320	131.44	131.44
276	南阳镇平	10kV徐五线李家庄2#公变	400	55.8	320	96.80	96.80
277	南阳镇平	10kV徐普线五里岗小李庄公变	250	78.7	200	3.25	3.25
278	南阳镇平	10kV安供三线廖北地公变	100	39.62	80	40.38	40.38
279	南阳镇平	10kV安供三线邱庄北公变	160	86.81	128	-10.90	-10.90
280	南阳镇平	10kV新柳线张庄公变	100	36.1	80	43.90	43.90

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

281	南阳镇平	10kV贾普线牧庄南公变	200	29.98	160	100.04	100.04
282	南阳镇平	10kV柳遮线小韩沟2#公变	200	0	160	160.00	160.00
283	南阳镇平	10kV涅普线梨园北公变	400	54.35	320	102.60	102.60
284	南阳镇平	10kV马供三线郭城玉公变	200	39.69	160	80.62	80.62
285	南阳镇平	10kV柳张线中心岗公变	50	116.89	40	-18.45	-18.45
286	南阳镇平	10kV寨供五线老王营3#公变	250	47.73	200	80.68	80.68
287	南阳镇平	10kV侯北线元营千亩方公变	200	57.68	160	44.64	44.64
288	南阳镇平	10kV彭乡线宋营南机井公变	100	75.17	80	4.83	4.83
289	南阳镇平	10kV卢供一线镇直政府公变	200	0	160	160.00	160.00
290	南阳镇平	10kV官王线前裴营公变	160	60.15	128	31.76	31.76
291	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄3#公变	80	64.48	64	12.42	12.42
292	南阳镇平	10kV袁杏线秦家庄2#公变	315	95.25	252	-48.04	-48.04
293	南阳镇平	10kV徐紫线孟庄公变	500	46.24	400	168.80	168.80
294	南阳镇平	10kV佛仵线贺营东公变	315	23.86	252	176.84	176.84
295	南阳镇平	10kV徐纺线园中园公变	315	84.79	252	-15.09	-15.09
296	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄公变	200	56.33	160	47.34	47.34
297	南阳镇平	10kV彭白线凉南公变	250	41.43	200	96.43	96.43
298	南阳镇平	10kV柳遮线大营公变	160	30.88	128	78.59	78.59
299	南阳镇平	10kV彭北线田岗韩庄北机井公变	100	13.06	80	66.94	66.94
300	南阳镇平	10kV林直线黑张中公变	200	57.15	160	45.70	45.70
301	南阳镇平	10kV林直线黑张西2#公变	200	46.33	160	67.34	67.34
302	南阳镇平	10kV侯郭线团西2#公变	400	27.9	320	208.40	208.40
303	南阳镇平	10kV老老线元沙岗公变	100	26.58	80	53.42	53.42
304	南阳镇平	10kV袁雪线一小3#公变	500	78.57	400	7.15	7.15
305	南阳镇平	10kV林黑线于河村2#公变	200	0	160	160.00	160.00
306	南阳镇平	10kV袁杏线全民健身中心公变	400	13.42	320	266.32	266.32
307	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙村林场小农水公变	315	59.18	252	65.58	65.58
308	南阳镇平	10kV徐工线机电2#公变	400	34.23	320	183.08	183.08
309	南阳镇平	10kV林潘线薛庙2#公变	200	51.63	160	56.74	56.74
310	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟3#公变	100	25.48	80	54.52	54.52
311	南阳镇平	10kV高王线供电所前公变	200	59.03	160	41.94	41.94
312	南阳镇平	10kV高王线刘家公变	50	145.91	40	-32.96	-32.96
313	南阳镇平	10kV袁中线清真寺公变	400	47	320	132.00	132.00
314	南阳镇平	10kV林直线蒋庄3#公变	200	123.81	160	-87.62	-87.62
315	南阳镇平	10kV柳柳线乡直西公变	250	32.49	200	118.78	118.78
316	南阳镇平	10kV侯南线刘营村15#公变	200	41.87	160	76.26	76.26
317	南阳镇平	10kV佛仵线乔营西公变	400	70.61	320	37.56	37.56
318	南阳镇平	10kV佛仵线贺营开发区公变	315	86.47	252	-20.38	-20.38
319	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨丁营公变	100	88.26	80	-8.26	-8.26
320	南阳镇平	10kV徐纺线所前公变	630	57.92	504	139.10	139.10
321	南阳镇平	10kV彭白线凉北公变	100	79.01	80	0.99	0.99
322	南阳镇平	10kV侯社线姜营西公变	315	34.68	252	142.76	142.76
323	南阳镇平	10kV柳张线罗庄西公变	200	47.7	160	64.60	64.60
324	南阳镇平	10kV彭供一线镇直西公变	400	49.76	320	120.96	120.96
325	南阳镇平	10kV枣供二线吴家公变	200	27.64	160	104.72	104.72
326	南阳镇平	10kV林潘线代营产业园公变	400	11.88	320	272.48	272.48
327	南阳镇平	10kV袁雪线北关桥头变公变	315	51	252	91.35	91.35
328	南阳镇平	10kV高寺线青山南公变	100	21.47	80	58.53	58.53
329	南阳镇平	10kV高寺线青山柳树沟公变	100	14.12	80	65.88	65.88

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

330	南阳镇平	10kV徐杨线魏营下河公变	160	31.01	128	78.38	78.38
331	南阳镇平	10kV涅园线粉房庄公变	200	71.97	160	16.06	16.06
332	南阳镇平	10kV宝供二线梁范营2#公变	200	26.15	160	107.70	107.70
333	南阳镇平	10kV官石线高标准农田官路河村5#机井公变	100	116.21	80	-36.21	-36.21
334	南阳镇平	10kV贾马线沿嘴村北头小农水公变	100	0	80	80.00	80.00
335	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙村北头小农水公变	100	15.41	80	64.59	64.59
336	南阳镇平	10kV贾马线栗扒村部东小农水公变	100	29.26	80	50.74	50.74
337	南阳镇平	10kV涅石线马洼6#公变	315	58.89	252	66.50	66.50
338	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺东2#公变	500	89.49	400	-47.45	-47.45
339	南阳镇平	10kV涅工线马岗公变	200	132.86	160	-105.72	-105.72
340	南阳镇平	10kV徐普线五里岗下河公变	200	71.53	160	16.94	16.94
341	南阳镇平	10kV涅工线赵家公变	100	70.68	80	9.32	9.32
342	南阳镇平	10kV枣供一线前锋东2#公变	200	53.45	160	53.10	53.10
343	南阳镇平	10kV枣供一线前锋中公变	100	79.44	80	0.56	0.56
344	南阳镇平	10kV枣供一线官李公变	200	13.02	160	133.96	133.96
345	南阳镇平	10kV枣供一线屈营公变	100	67.63	80	12.37	12.37
346	南阳镇平	10kV官王线慕营5#机井公变	200	6.27	160	147.46	147.46
347	南阳镇平	10kV龙社线四棵南街公变	200	31.26	160	97.48	97.48
348	南阳镇平	10kV林普线老君庙杨庙2#公变	200	66.57	160	26.86	26.86
349	南阳镇平	10kV新柳线小陈庄公变	100	42.72	80	37.28	37.28
350	南阳镇平	10kV高供一线下沟公变	100	25.51	80	54.49	54.49
351	南阳镇平	10kV高供一线怀家公变	100	29.57	80	50.43	50.43
352	南阳镇平	10kV高高线李沟2#公变	200	36.29	160	87.42	87.42
353	南阳镇平	10kV官卢线东湾公变	200	95.35	160	-30.70	-30.70
354	南阳镇平	10kV高寺线周盘公变	100	18.24	80	61.76	61.76
355	南阳镇平	10kV袁魏线魏庄2#公变	200	39.4	160	81.20	81.20
356	南阳镇平	10kV官卢线东孙河公变	200	35.8	160	88.40	88.40
357	南阳镇平	10kV彭北线康庄2#公变	100	76.48	80	3.52	3.52
358	南阳镇平	10kV城府线淀粉西公变	400	73.93	320	24.28	24.28
359	南阳镇平	10kV袁府线县政府公变	315	44.41	252	112.11	112.11
360	南阳镇平	10kV彭供一线北王庄公变	50	87.55	40	-3.78	-3.78
361	南阳镇平	10kV宝供三线大于盘西公变	250	66.34	200	34.15	34.15
362	南阳镇平	10kV彭供一线秦营公变	200	24.29	160	111.42	111.42
363	南阳镇平	10kV宝供三线小西营赵庄公变	100	34.08	80	45.92	45.92
364	南阳镇平	10kV官曲线刘冲南公变	250	30.86	200	122.85	122.85
365	南阳镇平	10kV侯北线农综开发2#公变	200	62.3	160	35.40	35.40
366	南阳镇平	10kV马供一线毕张南公变	200	41.52	160	76.96	76.96
367	南阳镇平	10kV佛平线贺营东2#公变	500	48.17	400	159.15	159.15
368	南阳镇平	10kV袁魏线刘家岗公变	160	11.87	128	109.01	109.01
369	南阳镇平	10kV马供二线尤营东公变	200	38.76	160	82.48	82.48
370	南阳镇平	10kV柳遮线王庄南机井公变	250	96.59	200	-41.48	-41.48
371	南阳镇平	10kV柳柳线王河公变	400	10.75	320	277.00	277.00
372	南阳镇平	10kV官社线街南2#公变	250	93.64	200	-34.10	-34.10
373	南阳镇平	10kV袁魏线白河中公变	200	46.84	160	66.32	66.32
374	南阳镇平	10kV官社线街北1西公变	400	27.42	320	210.32	210.32
375	南阳镇平	10kV官社线官路河公变	160	61.75	128	29.20	29.20
376	南阳镇平	10kV枣供二线陈岗西公变	200	34.56	160	90.88	90.88
377	南阳镇平	10kV彭安线刘北公变	200	44.85	160	70.30	70.30
378	南阳镇平	10kV彭乡线冯庄公变	100	46.83	80	33.17	33.17

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

379	南阳镇平	10kV徐工线曹庄中公变	500	92.04	400	-60.20	-60.20
380	南阳镇平	10kV贾贾线薛关吴营公变	200	92.17	160	-24.34	-24.34
381	南阳镇平	10kV柳遮线苏扒公变	200	25.41	160	109.18	109.18
382	南阳镇平	10kV官石线小仵营公变	200	81.42	160	-2.84	-2.84
383	南阳镇平	10kV林普线大徐营东公变	400	53.31	320	106.76	106.76
384	南阳镇平	10kV高高线镇直1#公变	315	71.85	252	25.67	25.67
385	南阳镇平	10kV林直线李寨沙布口公变	100	41.63	80	38.37	38.37
386	南阳镇平	10kV林直线尚堂公变	100	75.13	80	4.87	4.87
387	南阳镇平	10kV林直线布袋王东公变	400	22.18	320	231.28	231.28
388	南阳镇平	10kV老星线西洼公变	100	35.34	80	44.66	44.66
389	南阳镇平	10kV老星线姜庄公变	200	23.15	160	113.70	113.70
390	南阳镇平	10kV徐纺线南场出线公变	315	52.19	252	87.60	87.60
391	南阳镇平	10kV柳遮线小胡张营公变	200	31.76	160	96.48	96.48
392	南阳镇平	10kV林潘线程庙南公变	100	74.36	80	5.64	5.64
393	南阳镇平	10kV高供一线樊家公变	100	74.48	80	5.52	5.52
394	南阳镇平	10kV高供一线鱼池西公变	200	25.24	160	109.52	109.52
395	南阳镇平	10kV高供一线野鸡脖南公变	200	19.07	160	121.86	121.86
396	南阳镇平	10kV袁杏线体育管理中心公变	250	65.46	200	36.35	36.35
397	南阳镇平	10kV高供一线野鸡脖北公变	200	34.19	160	91.62	91.62
398	南阳镇平	10kV高供一线鱼池东公变	200	32.31	160	95.38	95.38
399	南阳镇平	10kV宝供八线柳林北公变	500	95.58	400	-77.90	-77.90
400	南阳镇平	10kV侯郭线郭庄北公变	200	37.58	160	84.84	84.84
401	南阳镇平	10kV寨供五线罗营东2#公变	400	37.59	320	169.64	169.64
402	南阳镇平	10kV袁供线公路南公变	500	58.07	400	109.65	109.65
403	南阳镇平	10kV寨供二线姚营中公变	200	47.15	160	65.70	65.70
404	南阳镇平	10kV新柳线付营村机井公变	100	20.82	80	59.18	59.18
405	南阳镇平	10kV柳张线马营村机井公变	100	24.23	80	55.77	55.77
406	南阳镇平	10kV官卢线曹营村周堂2#机井公变	100	73.65	80	6.35	6.35
407	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田桥北机井公变	100	85.13	80	-5.13	-5.13
408	南阳镇平	10kV袁魏线白河3#公变	315	8.86	252	224.09	224.09
409	南阳镇平	10kV徐杨线郭营2#机井公变	200	57.26	160	45.48	45.48
410	南阳镇平	10kV官王线农业综合开发5#	100	38.6	80	41.40	41.40
411	南阳镇平	10kV林黑线太平观村太平观南公变	200	74.58	160	10.84	10.84
412	南阳镇平	10kV林潘线马庄公变	200	23.73	160	112.54	112.54
413	南阳镇平	10kV柳柳线刘洼和尚庄公变	100	50.12	80	29.88	29.88
414	南阳镇平	10kV柳柳线刘洼西公变	200	27.86	160	104.28	104.28
415	南阳镇平	10kV柳柳线大湖水街公变	200	25.78	160	108.44	108.44
416	南阳镇平	10kV柳柳线大湖西公变	200	51.02	160	57.96	57.96
417	南阳镇平	10kV官王线马岗东公变	200	27.68	160	104.64	104.64
418	南阳镇平	10kV高王线乡直4#公变	200	44.65	160	70.70	70.70
419	南阳镇平	10kV高王线乡直5#公变	200	47.65	160	64.70	64.70
420	南阳镇平	10kV高高线望火楼2#公变	200	18.25	160	123.50	123.50
421	南阳镇平	10kV袁杏线环保局公变	400	19.85	320	240.60	240.60
422	南阳镇平	10kV袁杏线碾房庄北公变	400	21.71	320	233.16	233.16
423	南阳镇平	10kV袁杏线一里沟3#公变	400	0	320	320.00	320.00
424	南阳镇平	10kV袁医线杏花北4#公变	400	78.83	320	4.68	4.68
425	南阳镇平	10kV袁医线杏花北3#公变	400	34.95	320	180.20	180.20
426	南阳镇平	10kV袁医线杏花2#公变	400	18.38	320	246.48	246.48
427	南阳镇平	10kV袁医线杏花东3#公变	400	58.15	320	87.40	87.40

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

428	南阳镇平	10kV袁中线太山庙公变	400	16.15	320	255.40	255.40
429	南阳镇平	10kV袁建线杏花东2#公变	400	41.88	320	152.48	152.48
430	南阳镇平	10kV柳遮线高沟东公变	200	0	160	160.00	160.00
431	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村乡直北3#公变	200	81.91	160	-3.82	-3.82
432	南阳镇平	10kV林直线布袋王农综开发5#公变	100	130.9	80	-50.90	-50.90
433	南阳镇平	10kV林直线布袋王农综开发6#公变	100	0	80	80.00	80.00
434	南阳镇平	10kV林楚线李寨农综开发6#公变	100	54.24	80	25.76	25.76
435	南阳镇平	10kV林楚线李寨农综开发7#公变	100	54.7	80	25.30	25.30
436	南阳镇平	10kV林楚线李寨农综开发8#公变	100	19.03	80	60.97	60.97
437	南阳镇平	10kV彭安线安子营公变	400	21.56	320	233.76	233.76
438	南阳镇平	10kV柳遮线大苏扒西公变	200	17.8	160	124.40	124.40
439	南阳镇平	10kV马供三线高庄村数字智慧农业4#公变	200	35.99	160	88.02	88.02
440	南阳镇平	10kV老老线仓房庄2#公变	100	9.73	80	70.27	70.27
441	南阳镇平	10kV老老线姜家庄2#公变	100	37.25	80	42.75	42.75
442	南阳镇平	10kV宝供八线大马营农排公变	100	53.97	80	26.03	26.03
443	南阳镇平	10kV老老线西沟2#公变	100	13.57	80	66.43	66.43
444	南阳镇平	10kV袁杏线法院公变	400	10.19	320	279.24	279.24
445	南阳镇平	10kV高卢线郭岗南公变	200	49.4	160	61.20	61.20
446	南阳镇平	10kV老老线姜家庄3#公变	100	31.89	80	48.11	48.11
447	南阳镇平	10kV新柳线付营公变	315	25.98	252	170.16	170.16
448	南阳镇平	10kV侯北线谭寨南2#公变	200	0	160	160.00	160.00
449	南阳镇平	10kV官卢线白北2#公变	200	19.09	160	121.82	121.82
450	南阳镇平	10kV高寺线大陈营马岗公变	200	66.42	160	27.16	27.16
451	南阳镇平	10kV高高线付寨西公变	200	31.7	160	96.60	96.60
452	南阳镇平	10kV宝供三线陈园2#公变	200	40.13	160	79.74	79.74
453	南阳镇平	10kV徐普线开发东2#公变	315	84.39	252	-13.83	-13.83
454	南阳镇平	10kV宝供一线信庄公变	250	22.51	200	143.73	143.73
455	南阳镇平	10kV彭安线王洼西2#公变	200	38.05	160	83.90	83.90
456	南阳镇平	10kV枣供二线老时营机井烟叶公变	100	68.73	80	11.27	11.27
457	南阳镇平	10kV袁供线来渡桥3#公变	200	84.45	160	-8.90	-8.90
458	南阳镇平	10kV林杨线郭营北3公变	100	50.21	80	29.79	29.79
459	南阳镇平	10kV林杨线郭营北4公变	200	22.32	160	115.36	115.36
460	南阳镇平	10kV林杨线郭营北5公变	100	57.64	80	22.36	22.36
461	南阳镇平	10kV林杨线郭营东公变	100	59.68	80	20.32	20.32
462	南阳镇平	10kV林杨线郭营南2公变	200	26.65	160	106.70	106.70
463	南阳镇平	10kV林杨线郭营南3公变	100	72.67	80	7.33	7.33
464	南阳镇平	10kV高寺线大陈营南公变	200	53.52	160	52.96	52.96
465	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙西2#公变	200	28.23	160	103.54	103.54
466	南阳镇平	10kV袁建线尧庄公变	315	73.78	252	19.59	19.59
467	南阳镇平	10kV涅石线贺庄12#公变	315	59	252	66.15	66.15
468	南阳镇平	10kV林直线黑张村农综开发3#公变	100	8.69	80	71.31	71.31
469	南阳镇平	10kV马供二线尤营南公变	200	0	160	160.00	160.00
470	南阳镇平	10kV林布线李寨北公变	100	55.88	80	24.12	24.12
471	南阳镇平	10kV佛平线单营6#公变	315	93.38	252	-42.15	-42.15
472	南阳镇平	10kV佛云线仝堂南公变	200	51.8	160	56.40	56.40
473	南阳镇平	10kV佛平线平地山北公变	200	14.84	160	130.32	130.32
474	南阳镇平	10kV佛平线平地山南1#公变	200	7.55	160	144.90	144.90
475	南阳镇平	10kV官石线大仵营北公变	200	44.37	160	71.26	71.26
476	南阳镇平	10kV官石线大仵营南公变	200	78.12	160	3.76	3.76

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

477	南阳镇平	10kV佛社线玉佛桥西公变	400	44.11	320	143.56	143.56
478	南阳镇平	10kV涅石线十里坡1#公变	200	19.63	160	120.74	120.74
479	南阳镇平	10kV官卢线周北公变	200	75.77	160	8.46	8.46
480	南阳镇平	10kV林布线李寨南公变	100	67.97	80	12.03	12.03
481	南阳镇平	10kV涅石线韩冲3#公变	200	29.91	160	100.18	100.18
482	南阳镇平	10kV涅石线韩冲2#公变	200	12.9	160	134.20	134.20
483	南阳镇平	10kV涅石线韩冲4#公变	200	17.57	160	124.86	124.86
484	南阳镇平	10kV枣供二线石桥王西公变	200	31.4	160	97.20	97.20
485	南阳镇平	10kV贾微线沟王3#公变	200	17.21	160	125.58	125.58
486	南阳镇平	10kV贾微线蒋刘洼杨家公变	200	94.62	160	-29.24	-29.24
487	南阳镇平	10kV贾微线周家公变	200	30.88	160	98.24	98.24
488	南阳镇平	10kV徐普线五里岗中公变	200	41.52	160	76.96	76.96
489	南阳镇平	10kV老菩线玉黄庙公变	200	28.06	160	103.88	103.88
490	南阳镇平	10kV徐建线郭庄公变	315	93.84	252	-43.60	-43.60
491	南阳镇平	10kV彭北线李和庄2#公变	200	26.53	160	106.94	106.94
492	南阳镇平	10kV彭供一线秦营南公变	400	20.96	320	236.16	236.16
493	南阳镇平	10kV徐府线2#公用配电室4#公变	800	9.43	640	564.56	564.56
494	南阳镇平	10kV柳柳线后洼杏花山公变	100	13.86	80	66.14	66.14
495	南阳镇平	10kV老老线曾寨公变	200	50.53	160	58.94	58.94
496	南阳镇平	10kV老老线蒋沟公变	100	71.32	80	8.68	8.68
497	南阳镇平	10kV老老线大雁公变	30	63.39	24	4.98	4.98
498	南阳镇平	10kV侯郭线张东公变	200	42.5	160	75.00	75.00
499	南阳镇平	10kV贾普线李民西3#公变	200	42.02	160	75.96	75.96
500	南阳镇平	10kV寨供六线李营南3#公变	250	57.72	200	55.70	55.70
501	南阳镇平	10kV林潘线梁营东公变	200	58.46	160	43.08	43.08
502	南阳镇平	10kV徐杨线蒋坡2#公变	200	85.83	160	-11.66	-11.66
503	南阳镇平	10kV宝供一线闫庄中2#公变	200	56.34	160	47.32	47.32
504	南阳镇平	10kV贾贾线苏曹营公变	200	28.21	160	103.58	103.58
505	南阳镇平	10kV彭供一线南王村侯庄西公变	200	22.42	160	115.16	115.16
506	南阳镇平	10kV侯北线常营公变	200	64.2	160	31.60	31.60
507	南阳镇平	10kV官王线陈营公变	200	22.34	160	115.32	115.32
508	南阳镇平	10kV官王线朱庄公变	200	65.54	160	28.92	28.92
509	南阳镇平	10kV彭白线小张庄公变	200	47.65	160	64.70	64.70
510	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙安坡2#公变	100	68.75	80	11.25	11.25
511	南阳镇平	10kV彭安线倪家庄公变	200	35.25	160	89.50	89.50
512	南阳镇平	10kV彭安线邱庄公变	200	60.84	160	38.32	38.32
513	南阳镇平	10kV彭北线范庄南公变	315	9.93	252	220.72	220.72
514	南阳镇平	10kV寨供八线吕营东公变	160	17.06	128	100.70	100.70
515	南阳镇平	10kV官王线马岗郭家公变	200	31.01	160	97.98	97.98
516	南阳镇平	10kV彭乡线西王庄西公变	315	76.62	252	10.65	10.65
517	南阳镇平	10kV林直线乡政府公变	400	51.99	320	112.04	112.04
518	南阳镇平	10kV徐曹线地产品南公变	500	83.17	400	-15.85	-15.85
519	南阳镇平	10kV高高线崔岗1#公变	200	32.06	160	95.88	95.88
520	南阳镇平	10kV高高线崔岗下洼公变	200	44.02	160	71.96	71.96
521	南阳镇平	10kV高韩线韩营东公变	200	34.94	160	90.12	90.12
522	南阳镇平	10kV高韩线韩营丁坪2#公变	200	9.67	160	140.66	140.66
523	南阳镇平	10kV宝供六线边庄2#公变	315	60.35	252	61.90	61.90
524	南阳镇平	10kV马供一线新马庄社区公变	400	21.56	320	233.76	233.76
525	南阳镇平	10kV高供一线香田庄公变	200	17.26	160	125.48	125.48

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

526	南阳镇平	10kV高供一线花坡西沟公变	200	6.81	160	146.38	146.38
527	南阳镇平	10kV高供一线下杨沟公变	200	42.64	160	74.72	74.72
528	南阳镇平	10kV侯郭线南农综7#公变	200	12.75	160	134.50	134.50
529	南阳镇平	10kV彭供一线乡直东2#公变	400	32.96	320	188.16	188.16
530	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙赵庄公变	100	64.96	80	15.04	15.04
531	南阳镇平	10kV龙社线碾坪公变	200	30.15	160	99.70	99.70
532	南阳镇平	10kV高高线孙湾肖营公变	200	62.17	160	35.66	35.66
533	南阳镇平	10kV袁中线银行公变	630	70.41	504	60.42	60.42
534	南阳镇平	10kV高王线阳安寺公变	125	71.13	100	11.09	11.09
535	南阳镇平	10kV袁供线交警队2#公变	315	60.61	252	61.08	61.08
536	南阳镇平	10kV彭供一线彭营村3#公变	400	11.69	320	273.24	273.24
537	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄西2#公变	200	50.09	160	59.82	59.82
538	南阳镇平	10kV宝供八线柳林东3#公变	200	115.28	160	-70.56	-70.56
539	南阳镇平	10kV贾普线人民路南公变	200	0	160	160.00	160.00
540	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄西公变	315	49.05	252	97.49	97.49
541	南阳镇平	10kV涅石线姜营4#公变	315	54.17	252	81.36	81.36
542	南阳镇平	10kV涅石线贺庄东公变	315	49.9	252	94.82	94.82
543	南阳镇平	10kV佛平线石佛寺4#公变	315	60.14	252	62.56	62.56
544	南阳镇平	10kV老星线杨家沟公变	200	19.19	160	121.62	121.62
545	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺11#公变	315	56.79	252	73.11	73.11
546	南阳镇平	10kV涅玉线李营东公变	315	50.33	252	93.46	93.46
547	南阳镇平	10kV袁杏线大宁营东公变	400	0	320	320.00	320.00
548	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田师洼3号机井公变	100	43.93	80	36.07	36.07
549	南阳镇平	10kV宝供五线清馨家园2#公变	630	8.63	504	449.63	449.63
550	南阳镇平	10kV贾微线彭李岗公变	200	60.77	160	38.46	38.46
551	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙天池公变	50	46.04	40	16.98	16.98
552	南阳镇平	10kV高韩线史岗三官庙公变	100	26.37	80	53.63	53.63
553	南阳镇平	10kV城供三线酒厂公变	500	48.52	400	157.40	157.40
554	南阳镇平	10kV柳柳线田岗公变	315	75.17	252	15.21	15.21
555	南阳镇平	10kV彭供一线宋营陈庄公变	100	74.14	80	5.86	5.86
556	南阳镇平	10kV彭供一线张庄公变	100	48.4	80	31.60	31.60
557	南阳镇平	10kV涅工线吕书旺公变	500	16.68	400	316.60	316.60
558	南阳镇平	10kV贾马线黄楝扒东公变	200	59.06	160	41.88	41.88
559	南阳镇平	10kV侯北线王官营中公变	200	46.88	160	66.24	66.24
560	南阳镇平	10kV彭供一线鲁杨庄公变	200	46.21	160	67.58	67.58
561	南阳镇平	10kV徐工线摩托市场南公变	400	53.75	320	105.00	105.00
562	南阳镇平	10kV寨供八线中户杨村15#机井	100	81.28	80	-1.28	-1.28
563	南阳镇平	10kV官晁线山头营村4#机井	100	41.36	80	38.64	38.64
564	南阳镇平	10kV官晁线山头营村5#机井	100	42.88	80	37.12	37.12
565	南阳镇平	10kV官晁线山头营村6#机井	100	35.97	80	44.03	44.03
566	南阳镇平	10kV官晁线大栗树村7#机井	100	0	80	80.00	80.00
567	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村8#机井	100	14.5	80	65.50	65.50
568	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村9#机井	100	45.17	80	34.83	34.83
569	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村10#机井	100	52.02	80	27.98	27.98
570	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村11#机井	100	57.14	80	22.86	22.86
571	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村14#机井	100	12.74	80	67.26	67.26
572	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村16#机井	100	83.77	80	-3.77	-3.77
573	南阳镇平	10kV官晁线草场吴村12#机井	100	29.68	80	50.32	50.32
574	南阳镇平	10kV官晁线草场吴村13#机井	100	47.41	80	32.59	32.59

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

575	南阳镇平	10kV官晁线老张营村1#机井	100	56	80	24.00	24.00
576	南阳镇平	10kV官晁线老张营村2#机井	100	23.75	80	56.25	56.25
577	南阳镇平	10kV官晁线老张营村21#机井	100	8.36	80	71.64	71.64
578	南阳镇平	10kV龙社线黄楝树2#公变	80	49.57	64	24.34	24.34
579	南阳镇平	10kV官王线王岗乡朱庄西公变	100	79.27	80	0.73	0.73
580	南阳镇平	10kV高寺线周盘2#公变	100	11.16	80	68.84	68.84
581	南阳镇平	10kV官王线苏营公变	200	16.46	160	127.08	127.08
582	南阳镇平	10kV涅园线常家公变	500	21.91	400	290.45	290.45
583	南阳镇平	10kV官社线高丘路口1#公变	250	81.87	200	-4.68	-4.68
584	南阳镇平	10kV林潘线程庙中公变	200	42.19	160	75.62	75.62
585	南阳镇平	10kV高王线花枥树南公变	100	44.23	80	35.77	35.77
586	南阳镇平	10kV枣供二线烂银张2#公变	100	96.99	80	-16.99	-16.99
587	南阳镇平	10kV官曲线柴庄北公变	200	44.45	160	71.10	71.10
588	南阳镇平	10kV袁府线县委公变	500	36.02	400	219.90	219.90
589	南阳镇平	10kV袁府线五交化2#公变	630	47.59	504	204.18	204.18
590	南阳镇平	10kV宝供三线油坊庄公变	200	54.25	160	51.50	51.50
591	南阳镇平	10kV宝供二线大胡营台公变	200	21.79	160	116.42	116.42
592	南阳镇平	10kV官曲线曲屯南公变	200	60.21	160	39.58	39.58
593	南阳镇平	10kV彭供一线郑庄公变	315	35.93	252	138.82	138.82
594	南阳镇平	10kV侯北线谭寨北公变	100	74.35	80	5.65	5.65
595	南阳镇平	10kV侯北线谭寨东2#公变	100	90.97	80	-10.97	-10.97
596	南阳镇平	10kV官曲线彭岗南公变	200	27.8	160	104.40	104.40
597	南阳镇平	10kV马供一线乡直西2#公变	200	116.03	160	-72.06	-72.06
598	南阳镇平	10kV涅园线异地搬迁城集中安置区公变	400	75.93	320	16.28	16.28
599	南阳镇平	10kV佛北线王湾3#公变	200	64.01	160	31.98	31.98
600	南阳镇平	10kV徐五线庄营东公变	100	69.35	80	10.65	10.65
601	南阳镇平	10kV贾贾线苏曹营徐营公变	100	71.12	80	8.88	8.88
602	南阳镇平	10kV侯社线王营西公变	400	29.92	320	200.32	200.32
603	南阳镇平	10kV枣供二线步口张公变	200	41.13	160	77.74	77.74
604	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙南公变	200	30.54	160	98.92	98.92
605	南阳镇平	10kV贾工线桥东开发区公变	315	41.05	252	122.69	122.69
606	南阳镇平	10kV宝供一线淇阳庄公变	200	16.56	160	126.88	126.88
607	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺河岔公变	200	37.88	160	84.24	84.24
608	南阳镇平	10kV彭北线梁洼北公变	200	53.3	160	53.40	53.40
609	南阳镇平	10kV彭北线康庄公变	160	40.19	128	63.70	63.70
610	南阳镇平	10kV贾贾线张楼路口公变	200	57.66	160	44.68	44.68
611	南阳镇平	10kV老老线蒋庄公变	200	62.65	160	34.70	34.70
612	南阳镇平	10kV老老线上王营公变	100	53.51	80	26.49	26.49
613	南阳镇平	10kV马供三线潘庄公变	200	43.52	160	72.96	72.96
614	南阳镇平	10kV贾微线山南南公变	200	38.62	160	82.76	82.76
615	南阳镇平	10kV官曲线柴庄东公变	200	26.19	160	107.62	107.62
616	南阳镇平	10kV侯北线项店千亿斤4#公变	160	61.81	128	29.10	29.10
617	南阳镇平	10kV袁府线建筑公变	315	0	252	252.00	252.00
618	南阳镇平	10kV宝供三线南张庄公变	160	107.95	128	-44.72	-44.72
619	南阳镇平	10kV袁府线礼堂公变	630	47.4	504	205.38	205.38
620	南阳镇平	10kV宝供三线榆盘东开发区公变	250	65.11	200	37.23	37.23
621	南阳镇平	10kV侯北线赵营公变	200	28.2	160	103.60	103.60
622	南阳镇平	10kV马供一线乡直北公变	400	45.25	320	139.00	139.00
623	南阳镇平	10kV林营线杨营街公变	315	114.07	252	-107.32	-107.32

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

624	南阳镇平	10kV侯南线项寨公变	400	15.54	320	257.84	257.84
625	南阳镇平	10kV林杨线李庄公变	315	35.92	252	138.85	138.85
626	南阳镇平	10kV侯北线王官营村千亿斤2#公变	160	10.81	128	110.70	110.70
627	南阳镇平	10kV城府线淀粉北公变	500	111.68	400	-158.40	-158.40
628	南阳镇平	10kV侯北线项店北公变	100	60.81	80	19.19	19.19
629	南阳镇平	10kV徐大线小徐桥2#公变	315	72.88	252	22.43	22.43
630	南阳镇平	10kV官曲线吴岗公变	200	48.32	160	63.36	63.36
631	南阳镇平	10kV涅石线韩冲公变	200	47.8	160	64.40	64.40
632	南阳镇平	10kV袁魏线十里庄公变	200	53.8	160	52.40	52.40
633	南阳镇平	10kV官晁线朱营南公变	315	38.75	252	129.94	129.94
634	南阳镇平	10kV袁建线东门西台公变	630	32.05	504	302.09	302.09
635	南阳镇平	10kV老老线辛庄公变	200	35.95	160	88.10	88.10
636	南阳镇平	10kV贾社线坡李王东公变	200	32.41	160	95.18	95.18
637	南阳镇平	10kV高高线郭沟公变	100	42.58	80	37.42	37.42
638	南阳镇平	10kV贾微线东黄南公变	200	40.32	160	79.36	79.36
639	南阳镇平	10kV新柳线任家庄公变	250	42.47	200	93.83	93.83
640	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡1#居民公变	800	17.8	640	497.60	497.60
641	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡2#居民公变	800	13.34	640	533.28	533.28
642	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡3#居民公变	800	12.47	640	540.24	540.24
643	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡4#居民公变	800	15.26	640	517.92	517.92
644	南阳镇平	10kV宝供八线任家庄公变	200	69.25	160	21.50	21.50
645	南阳镇平	10kV侯郭线郭庄村50-51公变	200	15.47	160	129.06	129.06
646	南阳镇平	10kV侯郭线郭庄村50-52公变	200	14.52	160	130.96	130.96
647	南阳镇平	10kV侯郭线郭庄村50-58公变	200	8.32	160	143.36	143.36
648	南阳镇平	10kV侯郭线郭庄村50公变	200	13.73	160	132.54	132.54
649	南阳镇平	10kV侯郭线白杨村38公变	200	49.51	160	60.98	60.98
650	南阳镇平	10kV侯郭线白杨村50-37公变	200	26.33	160	107.34	107.34
651	南阳镇平	10kV侯郭线白杨村36公变	200	29.53	160	100.94	100.94
652	南阳镇平	10kV侯郭线许桥村39公变	200	36.99	160	86.02	86.02
653	南阳镇平	10kV侯郭线许桥村55公变	200	16.84	160	126.32	126.32
654	南阳镇平	10kV侯郭线熊庄村50-41公变	200	0	160	160.00	160.00
655	南阳镇平	10kV侯郭线熊庄村50-42公变	200	4.46	160	151.08	151.08
656	南阳镇平	10kV侯郭线熊庄村50-60公变	200	21.69	160	116.62	116.62
657	南阳镇平	10kV侯郭线熊庄村50-35公变	200	0	160	160.00	160.00
658	南阳镇平	10kV侯郭线熊庄村40公变	200	22.35	160	115.30	115.30
659	南阳镇平	10kV侯郭线熊庄村43公变	200	14.07	160	131.86	131.86
660	南阳镇平	10kV侯郭线团西村50-44公变	200	3.64	160	152.72	152.72
661	南阳镇平	10kV侯郭线团西村50-59公变	200	4.73	160	150.54	150.54
662	南阳镇平	10kV侯郭线团西村50-28公变	200	9.3	160	141.40	141.40
663	南阳镇平	10kV宝供八线任家庄东公变	500	55.6	400	122.00	122.00
664	南阳镇平	10kV侯郭线团中村50-45公变	200	16.93	160	126.14	126.14
665	南阳镇平	10kV侯郭线团中村50-46公变	200	4.43	160	151.14	151.14
666	南阳镇平	10kV侯郭线孙楼村50-22公变	200	16.32	160	127.36	127.36
667	南阳镇平	10kV侯郭线孙楼村50-21公变	200	18.82	160	122.36	122.36
668	南阳镇平	10kV侯郭线孙楼村50-23公变	200	23.88	160	112.24	112.24
669	南阳镇平	10kV侯郭线孙楼村50-25公变	200	11.24	160	137.52	137.52
670	南阳镇平	10kV侯郭线孙楼村50-24公变	200	4.94	160	150.12	150.12
671	南阳镇平	10kV侯郭线孙楼村50-26公变	200	4.28	160	151.44	151.44
672	南阳镇平	10kV侯郭线孙楼村50-27公变	200	27.69	160	104.62	104.62

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

673	南阳镇平	10kV侯郭线孙楼村34公变	200	50.71	160	58.58	58.58
674	南阳镇平	10kV侯郭线团东村50-47公变	200	14.06	160	131.88	131.88
675	南阳镇平	10kV侯郭线团东村50-48公变	200	8.56	160	142.88	142.88
676	南阳镇平	10kV侯郭线团东村50-54公变	200	4.94	160	150.12	150.12
677	南阳镇平	10kV侯郭线团东村50-53公变	200	6.07	160	147.86	147.86
678	南阳镇平	10kV侯郭线郭庄村50-56公变	200	8.69	160	142.62	142.62
679	南阳镇平	10kV侯郭线郭庄村50-57公变	200	9.18	160	141.64	141.64
680	南阳镇平	10kV侯郭线郭庄村49公变	200	14.4	160	131.20	131.20
681	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集乡直2#公变	400	24.33	320	222.68	222.68
682	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙西公变	200	66.26	160	27.48	27.48
683	南阳镇平	10kV枣供二线步口张2#公变	200	48.1	160	63.80	63.80
684	南阳镇平	10kV彭安线兰庄公变	100	22.83	80	57.17	57.17
685	南阳镇平	10kV枣供二线郭家公变	200	43.72	160	72.56	72.56
686	南阳镇平	10kV枣供二线寨外公变	200	51.61	160	56.78	56.78
687	南阳镇平	10kV枣供二线鱼池马西公变	200	32.95	160	94.10	94.10
688	南阳镇平	10kV枣供二线老时营岗上公变	200	19.48	160	121.04	121.04
689	南阳镇平	10kV卢供五线吴岗2#公变	200	33.27	160	93.46	93.46
690	南阳镇平	10kV贾微线大王庙开发区2#公变	200	28.47	160	103.06	103.06
691	南阳镇平	10kV侯郭线团东南公变	200	45.71	160	68.58	68.58
692	南阳镇平	10kV贾微线大王庙东2#公变	200	70.29	160	19.42	19.42
693	南阳镇平	10kV官曲线镇平县高标准农田11号	100	50.77	80	29.23	29.23
694	南阳镇平	10kV官曲线镇平县高标准农田10号	100	23.84	80	56.16	56.16
695	南阳镇平	10kV官曲线镇平县高标准农田9号	100	34.11	80	45.89	45.89
696	南阳镇平	10kV官曲线镇平县高标准农田8号	100	44.15	80	35.85	35.85
697	南阳镇平	10kV官曲线镇平县高标准农田7号	100	52.5	80	27.50	27.50
698	南阳镇平	10kV官曲线镇平县高标准农田6号	100	37.55	80	42.45	42.45
699	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼农综开发1号	100	0	80	80.00	80.00
700	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼农综开发2号	100	0	80	80.00	80.00
701	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼农综开发3号	100	0	80	80.00	80.00
702	南阳镇平	10kV宝供四线范营北公变	200	29.2	160	101.60	101.60
703	南阳镇平	10kV林布线沙河刘村高标准农田建设7号公变	100	84.12	80	-4.12	-4.12
704	南阳镇平	10kV林布线华沟村高标准农田建设3号公变	100	59	80	21.00	21.00
705	南阳镇平	10kV林布线华沟村高标准农田建设2号公变	100	39.82	80	40.18	40.18
706	南阳镇平	10kV林布线华沟村高标准农田建设1号公变	100	22.64	80	57.36	57.36
707	南阳镇平	10kV林布线布德王村高标准农田建设6号公变	100	125.15	80	-45.15	-45.15
708	南阳镇平	10kV林布线布德王村高标准农田建设5号公变	100	107.47	80	-27.47	-27.47
709	南阳镇平	10kV林黑线布德王村高标准农田建设4号公变	100	86.33	80	-6.33	-6.33
710	南阳镇平	10kV林直线黑张村农综开发1号公变	100	21.59	80	58.41	58.41
711	南阳镇平	10kV林楚线黑龙庙东公变	200	29.84	160	100.32	100.32
712	南阳镇平	10kV马供三高庄村高庄农综开发3#公变	100	25.82	80	54.18	54.18
713	南阳镇平	10kV林布线华沟姚寨东公变	100	59.01	80	20.99	20.99
714	南阳镇平	10kV林普线街西村农综开发2#公变	100	7.39	80	72.61	72.61
715	南阳镇平	10kV林普线土楼村农综开发8#公变	100	35.63	80	44.37	44.37
716	南阳镇平	10kV老菩线新村西公变	315	21.03	252	185.76	185.76
717	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村4#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
718	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村1#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
719	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村2#机井公变	80	70.56	64	7.55	7.55
720	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村3#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
721	南阳镇平	10kV寨供一线榆树庄村2#机井公变	80	0	64	64.00	64.00

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

722	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾村1#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
723	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾村2#机井公变	80	24.14	64	44.69	44.69
724	南阳镇平	10kV寨供一线榆树庄村3#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
725	南阳镇平	10kV寨供二线大仵营村3#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
726	南阳镇平	10kV寨供二线大仵营村1#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
727	南阳镇平	10kV寨供二线大仵营村2#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
728	南阳镇平	10kV寨供三线榆树庄村1#机井公变	80	7.84	64	57.73	57.73
729	南阳镇平	10kV涅玉线李营东3#公变	100	68.43	80	11.57	11.57
730	南阳镇平	10kV老余线没牙沟公变	100	15.91	80	64.09	64.09
731	南阳镇平	10kV高高线徐沟公变	200	37.5	160	85.00	85.00
732	南阳镇平	10kV宝供四线马庄胡家公变	50	36.69	40	21.66	21.66
733	南阳镇平	10kV徐工线光学口南公变	315	33.05	252	147.89	147.89
734	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田寺后张南1号机井公变	100	52.92	80	27.08	27.08
735	南阳镇平	10kV林营线尹营机井1#公变	100	73.05	80	6.95	6.95
736	南阳镇平	10kV林营线程庙3#公变	315	45.35	252	109.15	109.15
737	南阳镇平	10kV林潘线农综小岗3#公变	160	36.08	128	70.27	70.27
738	南阳镇平	10kV林潘线李寨2#机井公变	100	18.61	80	61.39	61.39
739	南阳镇平	10kV徐普线刘洼村林场北机井公变	100	144.67	80	-64.67	-64.67
740	南阳镇平	10kV袁魏线张家庄2#公变	200	18.03	160	123.94	123.94
741	南阳镇平	10kV贾社线镇直民族街公变	500	62.51	400	87.45	87.45
742	南阳镇平	10kV佛仵线榆树庄3#公变	500	57.26	400	113.70	113.70
743	南阳镇平	10kV寨供二线罗坑2#公变	400	44.03	320	143.88	143.88
744	南阳镇平	10kV官社线街北1#公变	400	55.76	320	96.96	96.96
745	南阳镇平	10kV官社线街南1#公变	500	65.81	400	70.95	70.95
746	南阳镇平	10kV高王线李营公变	200	37.59	160	84.82	84.82
747	南阳镇平	10kV高供一线朱沟村李沟公变	200	33.55	160	92.90	92.90
748	南阳镇平	10kV官卢线白杨树西孙河公变	200	36.48	160	87.04	87.04
749	南阳镇平	10kV官曲线安洼农综3#公变	200	9.12	160	141.76	141.76
750	南阳镇平	10kV官曲线齐岗村部公变	250	24.38	200	139.05	139.05
751	南阳镇平	10kV官曲线街北乡一中公变	250	62.24	200	44.40	44.40
752	南阳镇平	10kV林潘线薛庙公变	200	41.79	160	76.42	76.42
753	南阳镇平	10kV林普线街东村街东3#公变	100	20.41	80	59.59	59.59
754	南阳镇平	10kV高供一线王家沟公变	200	12.33	160	135.34	135.34
755	南阳镇平	10kV贾工线菜市街2#公变	200	68.21	160	23.58	23.58
756	南阳镇平	10kV贾马线杨寨西北公变	200	31.68	160	96.64	96.64
757	南阳镇平	10kV袁府线公安2#公变	315	58.56	252	67.54	67.54
758	南阳镇平	10kV林营线李家营南2#公变	200	38.91	160	82.18	82.18
759	南阳镇平	10kV马供二线白衣赵家小农水公变	100	51.44	80	28.56	28.56
760	南阳镇平	10kV马供二线白衣姜家南小农水公变	100	104.95	80	-24.95	-24.95
761	南阳镇平	10kV马供二线尤营小马庄南小农水公变	100	15.7	80	64.30	64.30
762	南阳镇平	10kV马供二线白衣西西头小农水公变	100	32.94	80	47.06	47.06
763	南阳镇平	10kV马供二线白衣西东头小农水公变	100	29.74	80	50.26	50.26
764	南阳镇平	10kV马供二线白衣堂村口小农水公变	100	150.17	80	-70.17	-70.17
765	南阳镇平	10kV马供二线白衣郭庄南小农水公变	100	21.23	80	58.77	58.77
766	南阳镇平	10kV彭白线草王庄南1#公变	315	41.46	252	121.40	121.40
767	南阳镇平	10kV彭白线草王庄南2#公变	315	44.44	252	112.01	112.01
768	南阳镇平	10kV杨供一线柴庄2#公变	200	27.12	160	105.76	105.76
769	南阳镇平	10kV安供三线赵庄南2#公变	200	25.1	160	109.80	109.80
770	南阳镇平	10kV贾社线供销社公变	315	34.59	252	143.04	143.04

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

771	南阳镇平	10kV袁魏线郭家庄公变	100	55.28	80	24.72	24.72
772	南阳镇平	10kV柳张线中心岗2#公变	200	84.04	160	-8.08	-8.08
773	南阳镇平	10kV柳遮线大苏扒2#公变	100	13.88	80	66.12	66.12
774	南阳镇平	10kV侯社线侯集供电所办公用电公变	160	31.57	128	77.49	77.49
775	南阳镇平	10kV彭白线草王庄西2#公变	200	52.98	160	54.04	54.04
776	南阳镇平	10kV彭乡线黄洛连西公变	100	35.71	80	44.29	44.29
777	南阳镇平	10kV彭乡线司营西公变	100	74.95	80	5.05	5.05
778	南阳镇平	10kV彭乡线关庄西公变	100	59.05	80	20.95	20.95
779	南阳镇平	10kV彭乡线陈庄东公变	100	72.59	80	7.41	7.41
780	南阳镇平	10kV侯北线谭寨西公变	250	55.2	200	62.00	62.00
781	南阳镇平	10kV侯南线项寨刘庄公变	200	65.05	160	29.90	29.90
782	南阳镇平	10kV侯南线易营东2#公变	200	26.47	160	107.06	107.06
783	南阳镇平	10kV侯南线高营西公变	315	46.97	252	104.04	104.04
784	南阳镇平	10kV侯社线侯集马圈王井井通公变	100	50.78	80	29.22	29.22
785	南阳镇平	10kV官曲线五龙庙西营公变	200	63.28	160	33.44	33.44
786	南阳镇平	10kV侯南线南农综8#配电室公变变压器	100	20.69	80	59.31	59.31
787	南阳镇平	10kV侯北线高标准农田建设谭寨6号	100	36.62	80	43.38	43.38
788	南阳镇平	10kV侯北线高标准农田建设姜营7号	100	100.74	80	-20.74	-20.74
789	南阳镇平	10kV侯北线高标准农田建设北洼8号	100	33.29	80	46.71	46.71
790	南阳镇平	10kV柳张线土地平整项目3号	100	15.28	80	64.72	64.72
791	南阳镇平	10kV柳张线土地平整项目4号	100	0	80	80.00	80.00
792	南阳镇平	10kV柳张线土地平整项目5号	100	0	80	80.00	80.00
793	南阳镇平	10kV柳遮线土地平整项目2号	100	28.08	80	51.92	51.92
794	南阳镇平	10kV宝供四线土地平整项目1号	100	40.43	80	39.57	39.57
795	南阳镇平	10kV林潘线农综开发程庙公变	100	25.89	80	54.11	54.11
796	南阳镇平	10kV杨供一线农综梁营2号公变	160	0	128	128.00	128.00
797	南阳镇平	10kV杨供一线农综梁营1号公变	160	0	128	128.00	128.00
798	南阳镇平	10kV杨供一线农综沙家2号公变	160	10.53	128	111.15	111.15
799	南阳镇平	10kV城供三线商贸公变	500	54.76	400	126.20	126.20
800	南阳镇平	10kV城供三线计生委公变	630	56.65	504	147.11	147.11
801	南阳镇平	10kV柳柳线姜洼公变	100	15.04	80	64.96	64.96
802	南阳镇平	10kV官曲线兴国寺公变	200	42.2	160	75.60	75.60
803	南阳镇平	10kV城府线四小公变	630	69.14	504	68.42	68.42
804	南阳镇平	10kV官曲线齐岗南公变	200	33.51	160	92.98	92.98
805	南阳镇平	10kV彭供一线杨庄公变	200	36.35	160	87.30	87.30
806	南阳镇平	10kV新开线胡家路口公变	200	39.55	160	80.90	80.90
807	南阳镇平	10kV彭供一线吴庄公变	250	27.37	200	131.58	131.58
808	南阳镇平	10kV侯北线谭寨东公变	200	65.44	160	29.12	29.12
809	南阳镇平	10kV官曲线刘冲北公变	200	54.13	160	51.74	51.74
810	南阳镇平	10kV侯社线镇直街东公变	800	45.12	640	279.04	279.04
811	南阳镇平	10kV官石线贾寨西公变	160	65.63	128	22.99	22.99
812	南阳镇平	10kV彭安线明营公变	200	27.61	160	104.78	104.78
813	南阳镇平	10kV彭安线小柳庄公变	400	23.66	320	225.36	225.36
814	南阳镇平	10kV彭安线王洼西公变	200	31.41	160	97.18	97.18
815	南阳镇平	10kV枣供二线老时营公变	100	55.5	80	24.50	24.50
816	南阳镇平	10kV侯社线陈召建公变	250	30.01	200	124.98	124.98
817	南阳镇平	10kV侯社线侯集镇污水处理厂公变	315	17.35	252	197.35	197.35
818	南阳镇平	10kV徐普线五里岗南2#公变	200	42.07	160	75.86	75.86
819	南阳镇平	10kV高供一线镇直8#公变	200	40.7	160	78.60	78.60

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

820	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨3#公变	200	30.32	160	99.36	99.36
821	南阳镇平	10kV高寺线姚片5#公变	100	16.24	80	63.76	63.76
822	南阳镇平	10kV高韩线拐沟导师庄公变	200	11.75	160	136.50	136.50
823	南阳镇平	10kV涅普线花房庄公变	250	70.49	200	23.78	23.78
824	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄西2#公变	200	22.31	160	115.38	115.38
825	南阳镇平	10kV贾贾线薛关公变	200	107.98	160	-55.96	-55.96
826	南阳镇平	10kV高寺线曹坪公变	100	34.71	80	45.29	45.29
827	南阳镇平	10kV侯社线西门南公变	200	55.67	160	48.66	48.66
828	南阳镇平	10kV林普线杨庙公变	200	37.18	160	85.64	85.64
829	南阳镇平	10kV柳遮线下庄南公变	125	46.66	100	41.68	41.68
830	南阳镇平	10kV袁供线南四里沟公变	315	35.14	252	141.31	141.31
831	南阳镇平	10kV袁供线北四里沟公变	200	55.46	160	49.08	49.08
832	南阳镇平	10kV龙棠线棠梨树南公变	200	8.71	160	142.58	142.58
833	南阳镇平	10kV林黑线东岗公变	200	16.59	160	126.82	126.82
834	南阳镇平	10kV林黑线管寺西公变	200	60.38	160	39.24	39.24
835	南阳镇平	10kV林黑线官寺南公变	315	19.17	252	191.61	191.61
836	南阳镇平	10kV林黑线太平观西公变	200	56.39	160	47.22	47.22
837	南阳镇平	10kV林黑线余东公变	315	39.04	252	129.02	129.02
838	南阳镇平	10kV龙社线赵家庄公变	100	19.73	80	60.27	60.27
839	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘土地整理16#公变	100	75.91	80	4.09	4.09
840	南阳镇平	10kV佛北线仝家岭村张沟公变	100	11.73	80	68.27	68.27
841	南阳镇平	10kV徐杨线沙家村柴庄公变	200	41.04	160	77.92	77.92
842	南阳镇平	10kV官王线竹园李2#公变	100	26.77	80	53.23	53.23
843	南阳镇平	10kV彭安线堰岔公变	200	66.09	160	27.82	27.82
844	南阳镇平	10kV贾贾线申寨北公变	200	45.15	160	69.70	69.70
845	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑开发公变	200	79.02	160	1.96	1.96
846	南阳镇平	10kV贾马线杨寨西公变	200	82.72	160	-5.44	-5.44
847	南阳镇平	10kV老铜线坡根村木兰庄公变	30	61.83	24	5.45	5.45
848	南阳镇平	10kV高韩线谷营公变	200	39.7	160	80.60	80.60
849	南阳镇平	10kV徐曹线三里河公变	500	73.04	400	34.80	34.80
850	南阳镇平	10kV柳遮线常营公变	250	29	200	127.50	127.50
851	南阳镇平	10kV柳遮线孔营小桥庄公变	100	70.85	80	9.15	9.15
852	南阳镇平	10kV贾贾线张楼西公变	160	75.69	128	6.90	6.90
853	南阳镇平	10kV徐建线中科幼儿园公变	315	83.76	252	-11.84	-11.84
854	南阳镇平	10kV徐环线南环1#公变	400	28.09	320	207.64	207.64
855	南阳镇平	10kV袁建线小尧庄东公变	315	98.72	252	-58.97	-58.97
856	南阳镇平	10kV袁建线水利派出所公变	500	28.45	400	257.75	257.75
857	南阳镇平	10kV宝供六线钢材市场公变	500	81.92	400	-9.60	-9.60
858	南阳镇平	10kV新柳线党家2#公变	100	44.59	80	35.41	35.41
859	南阳镇平	10kV柳柳线大温庄2#公变	100	0	80	80.00	80.00
860	南阳镇平	10kV新柳线杜院公变	200	34.81	160	90.38	90.38
861	南阳镇平	10kV柳柳线温营2#公变	100	54.04	80	25.96	25.96
862	南阳镇平	10kV宝供四线铁匠庄2#公变	200	35.71	160	88.58	88.58
863	南阳镇平	10kV柳柳线镇直北公变	250	41.09	200	97.28	97.28
864	南阳镇平	10kV宝供四线马庄2#公变	200	46.94	160	66.12	66.12
865	南阳镇平	10kV柳张线中其营3#公变	200	43.06	160	73.88	73.88
866	南阳镇平	10kV柳张线中其营北3#公变	200	42.86	160	74.28	74.28
867	南阳镇平	10kV柳遮线夏庄井井通公变	100	17.61	80	62.39	62.39
868	南阳镇平	10kV柳遮线魏营村村委公变	100	0	80	80.00	80.00

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

869	南阳镇平	10kV柳张线张湾3#公变	200	25.49	160	109.02	109.02
870	南阳镇平	10kV柳遮线白沟2#公变	200	31.03	160	97.94	97.94
871	南阳镇平	10kV柳张线苏庄5#公变	200	26.12	160	107.76	107.76
872	南阳镇平	10kV柳张线苏庄村岳庄公变	100	50.07	80	29.93	29.93
873	南阳镇平	10kV柳张线镇直5#公变	200	87.8	160	-15.60	-15.60
874	南阳镇平	10kV柳遮线陈山岗大营2#公变	100	37.71	80	42.29	42.29
875	南阳镇平	10kV柳张线马营2#公变	400	53.31	320	106.76	106.76
876	南阳镇平	10kV高高线镇直6#公变	315	61.13	252	59.44	59.44
877	南阳镇平	10kV高高线镇直西公变	200	22.39	160	115.22	115.22
878	南阳镇平	10kV佛北线仝堂2#公变	200	30.37	160	99.26	99.26
879	南阳镇平	10kV佛平线单营5#公变	400	43.39	320	146.44	146.44
880	南阳镇平	10kV官石线后地北1#公变	200	25.27	160	109.46	109.46
881	南阳镇平	10kV官石线尚营2#公变	315	71.02	252	28.29	28.29
882	南阳镇平	10kV涅玉线李营西公变	315	74.89	252	16.10	16.10
883	南阳镇平	10kV官石线王木匠2#公变	200	46.29	160	67.42	67.42
884	南阳镇平	10kV老铜线盘坡公变	315	7.12	252	229.57	229.57
885	南阳镇平	10kV佛平线石佛寺5#公变	500	30.16	400	249.20	249.20
886	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺7#公变	315	66.71	252	41.86	41.86
887	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺村2#公变	315	50.47	252	93.02	93.02
888	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村6#公变	250	83.86	200	-9.65	-9.65
889	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村7#公变	400	62.6	320	69.60	69.60
890	南阳镇平	10kV涅石线贺庄18#公变	315	78.3	252	5.36	5.36
891	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾西1#公变	315	106.95	252	-84.89	-84.89
892	南阳镇平	10kV涅石线贺庄21#公变	315	74.54	252	17.20	17.20
893	南阳镇平	10kV涅石线贺庄22#公变	315	77.74	252	7.12	7.12
894	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村陆湾公变	315	25.22	252	172.56	172.56
895	南阳镇平	10kV官石线韩洼2#公变	315	39.97	252	126.09	126.09
896	南阳镇平	10kV涅石线马洼5#公变	315	94.02	252	-44.16	-44.16
897	南阳镇平	10kV官卢线东风公变	100	85.47	80	-5.47	-5.47
898	南阳镇平	10kV官卢线张沟陈营公变	400	26.72	320	213.12	213.12
899	南阳镇平	10kV官卢线白杨树朱家公变	200	55.56	160	48.88	48.88
900	南阳镇平	10kV官卢线马家东公变	100	55.14	80	24.86	24.86
901	南阳镇平	10kV官曲线乔岗王河公变	200	17.07	160	125.86	125.86
902	南阳镇平	10kV官曲线安洼1#北公变	200	18.11	160	123.78	123.78
903	南阳镇平	10kV官曲线柴庄南2#公变	200	51.98	160	56.04	56.04
904	南阳镇平	10kV官社线街北5#公变	400	83.87	320	-15.48	-15.48
905	南阳镇平	10kV林普线李民南公变	200	60.22	160	39.56	39.56
906	南阳镇平	10kV马供一线毕张西1#公变	200	53.15	160	53.70	53.70
907	南阳镇平	10kV贾马线黄楝扒北2#公变	80	68.01	64	9.59	9.59
908	南阳镇平	10kV林潘线代营南公变	200	38.95	160	82.10	82.10
909	南阳镇平	10kV林潘线和营寨1公变	200	28.58	160	102.84	102.84
910	南阳镇平	10kV林潘线小岗南公变	200	26.13	160	107.74	107.74
911	南阳镇平	10kV徐杨线李庄莲菜池公变	250	39.2	200	102.00	102.00
912	南阳镇平	10kV林潘线杨泮庄2#公变	200	27.28	160	105.44	105.44
913	南阳镇平	10kV徐杨线郑坡北2#公变	200	84.59	160	-9.18	-9.18
914	南阳镇平	10kV林潘线郭营西公变	160	11.57	128	109.49	109.49
915	南阳镇平	10kV徐杨线魏营3#公变	100	53.76	80	26.24	26.24
916	南阳镇平	10kV侯北线房营北1公变	200	13.19	160	133.62	133.62
917	南阳镇平	10kV侯郭线乡直2#公变	200	237.53	160	-315.06	-315.06

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

918	南阳镇平	10kV侯北线候寨北公变	400	29.59	320	201.64	201.64
919	南阳镇平	10kV侯北线候寨南公变	315	55.07	252	78.53	78.53
920	南阳镇平	10kV侯南线刘家公变	200	25.6	160	108.80	108.80
921	南阳镇平	10kV侯郭线宋营南公变	100	86.51	80	-6.51	-6.51
922	南阳镇平	10kV侯郭线张西公变	200	21.53	160	116.94	116.94
923	南阳镇平	10kV侯北线房营北2公变	200	26.27	160	107.46	107.46
924	南阳镇平	10kV侯社线永丰庄东2#公变	400	33.47	320	186.12	186.12
925	南阳镇平	10kV侯北线袁营南2#公变	200	53.48	160	53.04	53.04
926	南阳镇平	10kV侯北线项店西公变	200	74.3	160	11.40	11.40
927	南阳镇平	10kV侯郭线郭庄南公变	200	32.62	160	94.76	94.76
928	南阳镇平	10kV侯社线镇直南公变	400	31.08	320	195.68	195.68
929	南阳镇平	10kV彭安线余寨2#公变	200	42.48	160	75.04	75.04
930	南阳镇平	10kV彭安线何寨南公变	200	38.81	160	82.38	82.38
931	南阳镇平	10kV彭安线李园公变	315	27.6	252	165.06	165.06
932	南阳镇平	10kV彭白线王洼杨堂公变	200	37.56	160	84.88	84.88
933	南阳镇平	10kV彭供一线彭营村2#公变	100	145.04	80	-65.04	-65.04
934	南阳镇平	10kV杨供一线农综沙家1号公变	200	50.04	160	59.92	59.92
935	南阳镇平	10kV林楚线闻家营郭营公变	200	51.9	160	56.20	56.20
936	南阳镇平	10kV林楚线楚营井井通公变	200	16.24	160	127.52	127.52
937	南阳镇平	10kV马供三线玉黄阁北2#公变	200	34.54	160	90.92	90.92
938	南阳镇平	10kV林楚线百庙南公变	200	28.34	160	103.32	103.32
939	南阳镇平	10kV老老线曾寨邱岗公变	160	40.74	128	62.82	62.82
940	南阳镇平	10kV老菩线朱家公变	100	34.46	80	45.54	45.54
941	南阳镇平	10kV老星线栗扒公变	200	38.22	160	83.56	83.56
942	南阳镇平	10kV老星线栗盘2#公变	200	119.74	160	-79.48	-79.48
943	南阳镇平	10kV老老线苏沟公变	100	57.81	80	22.19	22.19
944	南阳镇平	10kV老老线陡坡2#公变	100	36.92	80	43.08	43.08
945	南阳镇平	10kV徐建线小店杨庄2#公变	500	58.26	400	108.70	108.70
946	南阳镇平	10kV袁建线梁家庄公变	500	37.75	400	211.25	211.25
947	南阳镇平	10kV宝供八线辛庄公变	100	51.63	80	28.37	28.37
948	南阳镇平	10kV涅石线贺庄9#公变	500	47.79	400	161.05	161.05
949	南阳镇平	10kV杨供三线利民街西公变	315	59.2	252	65.52	65.52
950	南阳镇平	10kV官晁线草场吴西公变	400	25.63	320	217.48	217.48
951	南阳镇平	10kV宝供四线前马岗公变	100	61.93	80	18.07	18.07
952	南阳镇平	10kV佛北线砂岗康冲公变	160	53.28	128	42.75	42.75
953	南阳镇平	10kV老铜线盘坡村张家庄公变	125	17.74	100	77.83	77.83
954	南阳镇平	10kV佛云线坡根村岭东公变	160	23.37	128	90.61	90.61
955	南阳镇平	10kV林潘线沙家晋岗公变	100	51.1	80	28.90	28.90
956	南阳镇平	10kV徐五线房管局安置房C区公变	1250	0	1000	1000.00	1000.00
957	南阳镇平	10kV佛仵线榆树庄6#公变	500	18.68	400	306.60	306.60
958	南阳镇平	10kV高寺线菊花厂南公变	50	31.16	40	24.42	24.42
959	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡7#居民公变	800	15.16	640	518.72	518.72
960	南阳镇平	10kV官卢线张沟北公变	200	46.59	160	66.82	66.82
961	南阳镇平	10kV官社线宅子杨公变	250	84.11	200	-10.28	-10.28
962	南阳镇平	10kV涅石线贺庄2#公变	315	104.21	252	-76.26	-76.26
963	南阳镇平	10kV官晁线甲林北公变	100	114.41	80	-34.41	-34.41
964	南阳镇平	10kV高供一线朱沟2#公变	400	20.79	320	236.84	236.84
965	南阳镇平	10kV高高线徐沟3#公变	200	42.86	160	74.28	74.28
966	南阳镇平	10kV侯北线常营西公变	200	32.82	160	94.36	94.36

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

967	南阳镇平	10kV柳柳线乡直北公变	400	30.9	320	196.40	196.40
968	南阳镇平	10kV新柳线李老庄公变	200	21.41	160	117.18	117.18
969	南阳镇平	10kV侯南线老庄1#公变	200	0	160	160.00	160.00
970	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙中2#公变	200	48.08	160	63.84	63.84
971	南阳镇平	10kV袁雪线人行东公变	630	77.28	504	17.14	17.14
972	南阳镇平	10kV宝供七线郭家庄#2公变	500	0	400	400.00	400.00
973	南阳镇平	10kV彭供一线宋营北公变	200	29.19	160	101.62	101.62
974	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟公变	400	23.45	320	226.20	226.20
975	南阳镇平	10kV佛平线单营1公变	630	32.45	504	299.57	299.57
976	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村吕湾南公变	400	37.07	320	171.72	171.72
977	南阳镇平	10kV佛北线赵湾东公变	400	48.7	320	125.20	125.20
978	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼北公变	400	37.5	320	170.00	170.00
979	南阳镇平	10kV徐杨线付庄南公变	400	31.36	320	194.56	194.56
980	南阳镇平	10kV徐五线刘洼南公变	400	41.66	320	153.36	153.36
981	南阳镇平	10kV新开线赵营路口2#公变	250	60.56	200	48.60	48.60
982	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田张楼1号公变	100	91.01	80	-11.01	-11.01
983	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田张楼2号公变	100	28.18	80	51.82	51.82
984	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田张楼3号公变	100	45.22	80	34.78	34.78
985	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田张楼4号公变	100	62.43	80	17.57	17.57
986	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田上辛营1号公变	100	22.18	80	57.82	57.82
987	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田上辛营马河湾公变	100	0	80	80.00	80.00
988	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田苇子坑北公变	100	18.2	80	61.80	61.80
989	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田苇子坑南公变	100	52.91	80	27.09	27.09
990	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田下户杨张营东1号公变	100	28.84	80	51.16	51.16
991	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田下户杨北1号公变	100	106.01	80	-26.01	-26.01
992	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田苏曹营公变	100	39.45	80	40.55	40.55
993	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙西公变	200	43.58	160	72.84	72.84
994	南阳镇平	10kV高供一线任沟公变	400	19.86	320	240.56	240.56
995	南阳镇平	10kV彭供一线闫庄公变	100	61.76	80	18.24	18.24
996	南阳镇平	10kV袁魏线北张庄公变	400	33.74	320	185.04	185.04
997	南阳镇平	10kV侯郭线张庄北公变	200	43.68	160	72.64	72.64
998	南阳镇平	10kV彭白线土地整理26#林场东公变	200	26.43	160	107.14	107.14
999	南阳镇平	10kV贾普线李民开发2#公变	200	29.39	160	101.22	101.22
1000	南阳镇平	10kV官石线郝堂3#公变	100	27.75	80	52.25	52.25
1001	南阳镇平	10kV袁供线来渡桥2#公变	400	23.19	320	227.24	227.24
1002	南阳镇平	10kV侯南线南农综3#配电室变压器	100	28.68	80	51.32	51.32
1003	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗烟炕公变	315	7.15	252	229.48	229.48
1004	南阳镇平	10kV枣供二线周岗井井通公变	200	76.32	160	7.36	7.36
1005	南阳镇平	10kV老星线周沟公变	200	6.71	160	146.58	146.58
1006	南阳镇平	10kV宝供二线2013小农水徐岗机井公变	200	21.82	160	116.36	116.36
1007	南阳镇平	10kV老星线寺庄新区公变	250	75.27	200	11.83	11.83
1008	南阳镇平	10kV老老线蒋庄村井井通公变	200	35.25	160	89.50	89.50
1009	南阳镇平	10kV安供五线王洼辽庄公变	160	35.99	128	70.42	70.42
1010	南阳镇平	10kV林直线华沟南河公变	100	50.8	80	29.20	29.20
1011	南阳镇平	10kV侯社线西门公变	200	48.48	160	63.04	63.04
1012	南阳镇平	10kV林普线老君庙公变	250	44.59	200	88.53	88.53
1013	南阳镇平	10kV彭北线梁洼西公变	200	50.11	160	59.78	59.78
1014	南阳镇平	10kV老老线果营东公变	200	55.45	160	49.10	49.10
1015	南阳镇平	10kV龙社线钟头岩2#公变	100	81.83	80	-1.83	-1.83

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

1016	南阳镇平	10kV彭北线王太沟公变	100	71.65	80	8.35	8.35
1017	南阳镇平	10kV龙社线二潭北公变	100	42.78	80	37.22	37.22
1018	南阳镇平	10kV贾社线尚营公变	200	29.87	160	100.26	100.26
1019	南阳镇平	10kV高王线厚碾盘郝家公变	100	47.64	80	32.36	32.36
1020	南阳镇平	10kV高王线小杨营公变	200	30.56	160	98.88	98.88
1021	南阳镇平	10kV城供一线东大仓公变	250	66.38	200	34.05	34.05
1022	南阳镇平	10kV老老线乡直公变	400	79.24	320	3.04	3.04
1023	南阳镇平	10kV老星线马家场公变	315	58.27	252	68.45	68.45
1024	南阳镇平	10kV柳柳线温岗公变	160	91.32	128	-18.11	-18.11
1025	南阳镇平	10kV袁魏线吐洞河公变	200	23.2	160	113.60	113.60
1026	南阳镇平	10kV马供二线尤营东台区公变	200	77.1	160	5.80	5.80
1027	南阳镇平	10kV袁魏线二里庄公变	200	50.86	160	58.28	58.28
1028	南阳镇平	10kV官晁线甲林公变	160	85.06	128	-8.10	-8.10
1029	南阳镇平	10kV宝供八线小马营2#公变	200	55.49	160	49.02	49.02
1030	南阳镇平	10kV侯社线徐寨公变	500	37.68	400	211.60	211.60
1031	南阳镇平	10kV彭白线裴庄公变	200	39	160	82.00	82.00
1032	南阳镇平	10kV高寺线青山2#公变	100	15.5	80	64.50	64.50
1033	南阳镇平	10kV高寺线刘坟公变	100	20.71	80	59.29	59.29
1034	南阳镇平	10kV马供二线白衣村南公变	200	42.43	160	75.14	75.14
1035	南阳镇平	10kV袁魏线吴营公变	200	39.03	160	81.94	81.94
1036	南阳镇平	10kV官社线药棉厂2公变	100	54.48	80	25.52	25.52
1037	南阳镇平	10kV官晁线草场吴北公变	400	35.68	320	177.28	177.28
1038	南阳镇平	10kV官晁线草场吴村室公变	100	78.08	80	1.92	1.92
1039	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄31#公变	315	53.91	252	82.18	82.18
1040	南阳镇平	10kV官晁线张营西公变	200	23.68	160	112.64	112.64
1041	南阳镇平	10kV马供二线尤营西2#公变	200	65.66	160	28.68	28.68
1042	南阳镇平	10kV龙社线仵家庄公变	100	27.57	80	52.43	52.43
1043	南阳镇平	10kV贾微线黄营公变	200	66.49	160	27.02	27.02
1044	南阳镇平	10kV林直线街东南公变	315	42.12	252	119.32	119.32
1045	南阳镇平	10kV林直线镇直街东开发区公变	200	37.82	160	84.36	84.36
1046	南阳镇平	10kV贾马线南岭公变	100	54.37	80	25.63	25.63
1047	南阳镇平	10kV官曲线关帝庙西公变	200	71.02	160	17.96	17.96
1048	南阳镇平	10kV袁府线贸易中心公变	630	66.58	504	84.55	84.55
1049	南阳镇平	10kV彭供一线下岗公变	100	64.56	80	15.44	15.44
1050	南阳镇平	10kV官曲线镇直3#公变	200	36.68	160	86.64	86.64
1051	南阳镇平	10kV官曲线五龙庙东营公变	100	69.31	80	10.69	10.69
1052	南阳镇平	10kV宝供三线陈园公变	100	50.09	80	29.91	29.91
1053	南阳镇平	10kV官曲线五龙庙北公变	200	50.95	160	58.10	58.10
1054	南阳镇平	10kV官曲线齐岗东公变	100	71.84	80	8.16	8.16
1055	南阳镇平	10kV马供一线许庄公变	100	78.77	80	1.23	1.23
1056	南阳镇平	10kV袁魏线肖营南公变	315	38.8	252	129.78	129.78
1057	南阳镇平	10kV徐工线医圣西公变	630	87.03	504	-44.29	-44.29
1058	南阳镇平	10kV徐工线振兴桥2#公变	400	117.04	320	-148.16	-148.16
1059	南阳镇平	10kV龙社线乡直公变	100	71.29	80	8.71	8.71
1060	南阳镇平	10kV官卢线小魏营1公变	100	48.12	80	31.88	31.88
1061	南阳镇平	10kV林黑线公吉王公变	200	45.73	160	68.54	68.54
1062	南阳镇平	10kV佛云线坡根3#公变	100	30.4	80	49.60	49.60
1063	南阳镇平	10kV彭乡线西王庄公变	200	56.17	160	47.66	47.66
1064	南阳镇平	10kV柳遮线小韩沟公变	100	82.65	80	-2.65	-2.65

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

1065	南阳镇平	10kV宝供六线曹庄公变	500	45.84	400	170.80	170.80
1066	南阳镇平	10kV宝供六线建南公变	400	43.04	320	147.84	147.84
1067	南阳镇平	10kV徐曹线南门砖厂公变	315	63.15	252	53.08	53.08
1068	南阳镇平	10kV老铜线盘坡村魏家庄公变	200	18.04	160	123.92	123.92
1069	南阳镇平	10kV轩供一线朱岗北2#公变	315	63.68	252	51.41	51.41
1070	南阳镇平	10kV高韩线下河公变	100	17.05	80	62.95	62.95
1071	南阳镇平	10kV彭供一线乡直北公变	400	50.41	320	118.36	118.36
1072	南阳镇平	10kV柳柳线辛集公变	200	37.16	160	85.68	85.68
1073	南阳镇平	10kV高韩线韩营刘庄公变	100	66.52	80	13.48	13.48
1074	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙北公变	200	42.93	160	74.14	74.14
1075	南阳镇平	10kV彭供一线辽庄公变	100	6.23	80	73.77	73.77
1076	南阳镇平	10kV佛平线杨沟村里沟自然村公变	500	10.01	400	349.95	349.95
1077	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄东公变	400	49.22	320	123.12	123.12
1078	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村吕湾公变	315	47.86	252	101.24	101.24
1079	南阳镇平	10kV贾马线小碾王公变	315	45.07	252	110.03	110.03
1080	南阳镇平	10kV城府线淀粉南公变	630	72.9	504	44.73	44.73
1081	南阳镇平	10kV袁府线县委外出线公变	500	95.05	400	-75.25	-75.25
1082	南阳镇平	10kV袁府线四门坑公变	500	26.21	400	268.95	268.95
1083	南阳镇平	10kV彭供一线南王庄公变	200	39.91	160	80.18	80.18
1084	南阳镇平	10kV宝供三线小西营100公变	200	33.06	160	93.88	93.88
1085	南阳镇平	10kV寨供八线张营北公变	200	67.58	160	24.84	24.84
1086	南阳镇平	10kV林布线杨庄村胡沟公变	200	22.79	160	114.42	114.42
1087	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁村数字智慧农业8#公变	200	21.45	160	117.10	117.10
1088	南阳镇平	10kV彭白线草王庄东公变	400	27.1	320	211.60	211.60
1089	南阳镇平	10kV高寺线上河公变	200	70.36	160	19.28	19.28
1090	南阳镇平	10kV侯南线项寨农排公变	400	13.29	320	266.84	266.84
1091	南阳镇平	10kV林普线李普吾公变	400	27.44	320	210.24	210.24
1092	南阳镇平	10kV贾工线桥南2#公变	200	55.97	160	48.06	48.06
1093	南阳镇平	10kV老菩线王庄乔山公变	400	41.04	320	155.84	155.84
1094	南阳镇平	10kV彭乡线刁庄运河南公变	100	24.66	80	55.34	55.34
1095	南阳镇平	10kV彭供一线闫庄东公变	100	87.53	80	-7.53	-7.53
1096	南阳镇平	10kV彭北线马洼东农田机井公变	100	37.94	80	42.06	42.06
1097	南阳镇平	10kV宝供四线大榆树公变	200	38.3	160	83.40	83.40
1098	南阳镇平	10kV宝供八线柳林南3#公变	400	58.14	320	87.44	87.44
1099	南阳镇平	10kV袁供线八里桥3#公变	400	43.38	320	146.48	146.48
1100	南阳镇平	10kV宝供四线魏家庄公变	200	45.33	160	69.34	69.34
1101	南阳镇平	10kV徐纺线楼房庄东公变	630	91.27	504	-71.00	-71.00
1102	南阳镇平	10kV徐纺线烟草西库公变	630	59.37	504	129.97	129.97
1103	南阳镇平	10kV彭供一线刁庄公变	200	28.67	160	102.66	102.66
1104	南阳镇平	10kV佛仵线姚营2#公变	630	26.88	504	334.66	334.66
1105	南阳镇平	10kV官晁线草场吴东公变	400	22.02	320	231.92	231.92
1106	南阳镇平	10kV柳遮线魏营2#公变	400	42.71	320	149.16	149.16
1107	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾桥头公变	250	49.7	200	75.75	75.75
1108	南阳镇平	10kV佛北线王湾2#公变	315	22.8	252	180.18	180.18
1109	南阳镇平	10kV林营线镇直4#公变	500	22.34	400	288.30	288.30
1110	南阳镇平	10kV徐杨线魏营2#公变	200	45.57	160	68.86	68.86
1111	南阳镇平	10kV林潘线黄营西公变	200	42.8	160	74.40	74.40
1112	南阳镇平	10kV林杨线尹营东公变	400	19.39	320	242.44	242.44
1113	南阳镇平	10kV贾普线老君庙杨庙3#公变	200	17.52	160	124.96	124.96

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

1114	南阳镇平	10kV侯社线北门公变	400	52.44	320	110.24	110.24
1115	南阳镇平	10kV柳柳线乡直东公变	250	77	200	7.50	7.50
1116	南阳镇平	10kV马供一线唐营公变	400	19.95	320	240.20	240.20
1117	南阳镇平	10kV新竺线闫岗3#公变	200	19.84	160	120.32	120.32
1118	南阳镇平	10kV袁供线老坟洼2#公变	200	23.38	160	113.24	113.24
1119	南阳镇平	10kV袁建线梁家庄3#公变	400	60.65	320	77.40	77.40
1120	南阳镇平	10kV袁建线梁家庄4#公变	400	29.33	320	202.68	202.68
1121	南阳镇平	10kV袁建线小竹园公变	400	36.49	320	174.04	174.04
1122	南阳镇平	10kV袁建线尧庄6#公变	200	63.62	160	32.76	32.76
1123	南阳镇平	10kV袁魏线袁营1#公变	200	32.96	160	94.08	94.08
1124	南阳镇平	10kV袁杏线皮毛市场2#公变	200	22.78	160	114.44	114.44
1125	南阳镇平	10kV袁杏线尧庄4#公变	200	104.71	160	-49.42	-49.42
1126	南阳镇平	10kV袁杏线周庄3#公变	200	43.94	160	72.12	72.12
1127	南阳镇平	10kV袁杏线周庄5#公变	200	64.17	160	31.66	31.66
1128	南阳镇平	10kV官卢线曹营西公变	100	76.38	80	3.62	3.62
1129	南阳镇平	10kV侯郭线宋营东公变	400	17.44	320	250.24	250.24
1130	南阳镇平	10kV徐环线纪检委配变公变	315	89.16	252	-28.85	-28.85
1131	南阳镇平	10kV柳柳线大温庄公变	200	15.5	160	129.00	129.00
1132	南阳镇平	10kV高寺线寺山5#公变	200	9.11	160	141.78	141.78
1133	南阳镇平	10kV高寺线姚片4号公变	200	4.66	160	150.68	150.68
1134	南阳镇平	10kV徐纺线袜灯2#公变	500	67.8	400	61.00	61.00
1135	南阳镇平	10kV高寺线大陈营城皇庙公变	200	27.79	160	104.42	104.42
1136	南阳镇平	10kV高寺线陈营村公变	200	37.37	160	85.26	85.26
1137	南阳镇平	10kV贾微线大王庙南公变	200	36.07	160	87.86	87.86
1138	南阳镇平	10kV官卢线街西公变	400	72.34	320	30.64	30.64
1139	南阳镇平	10kV龙社线黄土岭2#公变	30	52.8	24	8.16	8.16
1140	南阳镇平	10kV老菩线玉皇庙老沟公变	200	16.75	160	126.50	126.50
1141	南阳镇平	10kV老菩线玉皇庙3#公变	200	44.23	160	71.54	71.54
1142	南阳镇平	10kV老菩线玉皇庙西窝公变	200	10.4	160	139.20	139.20
1143	南阳镇平	10kV安供五线白草庄西公变	200	48.91	160	62.18	62.18
1144	南阳镇平	10kV安供五线刘营西公变	200	36.83	160	86.34	86.34
1145	南阳镇平	10kV安供三线柳庄2#公变	200	25.22	160	109.56	109.56
1146	南阳镇平	10kV安供三线小柳庄2#公变	200	45.29	160	69.42	69.42
1147	南阳镇平	10kV柳柳线温岗2#公变	200	58.35	160	43.30	43.30
1148	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田黑龙庙西1号机井公变	100	1.01	80	78.99	78.99
1149	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙东南公变	100	58.52	80	21.48	21.48
1150	南阳镇平	10kV林楚线白庙村杨庄2#公变	200	0	160	160.00	160.00
1151	南阳镇平	10kV佛云线仝堂3#公变	200	15.97	160	128.06	128.06
1152	南阳镇平	10kV官石线郝堂南公变	200	49.19	160	61.62	61.62
1153	南阳镇平	10kV涅石线马洼7#公变	200	50.09	160	59.82	59.82
1154	南阳镇平	10kV官晁线大栗树东2#公变	200	27.53	160	104.94	104.94
1155	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园2#公变	800	16.39	640	508.88	508.88
1156	南阳镇平	10kV彭安线林厂北公变	200	1.56	160	156.88	156.88
1157	南阳镇平	10kV袁魏线岔河2#公变	315	18.1	252	194.99	194.99
1158	南阳镇平	10kV贾贾线张楼西1#公变	200	22.02	160	115.96	115.96
1159	南阳镇平	10kV贾贾线张楼洪家公变	200	38.3	160	83.40	83.40
1160	南阳镇平	10kV贾贾线张楼王家公变	200	28.3	160	103.40	103.40
1161	南阳镇平	10kV贾贾线张楼后店公变	200	25.21	160	109.58	109.58
1162	南阳镇平	10kV高韩线乔沟北2#公变	200	0	160	160.00	160.00

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

1163	南阳镇平	10kV宝供八线大奋庄南公变	100	31.39	80	48.61	48.61
1164	南阳镇平	10kV涅魏线后杨庄公变	400	98.23	320	-72.92	-72.92
1165	南阳镇平	10kV侯社线姜营南2#公变	200	29.17	160	101.66	101.66
1166	南阳镇平	10kV彭安线何寨北公变	200	42.51	160	74.98	74.98
1167	南阳镇平	10kV徐康线前杨庄公变	400	64.24	320	63.04	63.04
1168	南阳镇平	10kV宝供四线范营西公变	200	30.31	160	99.38	99.38
1169	南阳镇平	10kV宝供一线小刘营公变	400	17.38	320	250.48	250.48
1170	南阳镇平	10kV涅石线贺庄25#公变	400	35.01	320	179.96	179.96
1171	南阳镇平	10kV官晁线铁场北公变	400	53.64	320	105.44	105.44
1172	南阳镇平	10kV官晁线吕营北2#公变	400	45.08	320	139.68	139.68
1173	南阳镇平	10kV宝供六线法院口公变	630	60.54	504	122.60	122.60
1174	南阳镇平	10kV林直线黑张东4#公变	200	48.94	160	62.12	62.12
1175	南阳镇平	10kV林直线黑张西3#公变	200	25.49	160	109.02	109.02
1176	南阳镇平	10kV徐杨线庄营机井1#公变	200	51.46	160	57.08	57.08
1177	南阳镇平	10kV佛社线镇直西1#公变	315	62.04	252	56.57	56.57
1178	南阳镇平	10kV官曲线彭岗西坡公变	200	12.96	160	134.08	134.08
1179	南阳镇平	10kV林潘线程庙东2#公变	200	23.24	160	113.52	113.52
1180	南阳镇平	10kV彭北线大马庄公变	100	57.45	80	22.55	22.55
1181	南阳镇平	10kV宝供八线鱼池2#公变	200	54.44	160	51.12	51.12
1182	南阳镇平	10kV老老线瓦房沟2#公变	80	52.89	64	21.69	21.69
1183	南阳镇平	10kV高寺线黑龙庙河公变	100	17.45	80	62.55	62.55
1184	南阳镇平	10kV涅魏线新城西3#公变	400	95.52	320	-62.08	-62.08
1185	南阳镇平	10kV涅普线县医院2#公变	315	98.58	252	-58.53	-58.53
1186	南阳镇平	10kV宝供八线鱼池公变	200	42.2	160	75.60	75.60
1187	南阳镇平	10kV徐环线柳林路口2#公变	400	29.74	320	201.04	201.04
1188	南阳镇平	10kV彭白线草王庄东2#公变	200	59.18	160	41.64	41.64
1189	南阳镇平	10kV官卢线余宅公变	200	30.75	160	98.50	98.50
1190	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄南公变	200	29.61	160	100.78	100.78
1191	南阳镇平	10kV徐建线梨园西公变	500	72.6	400	37.00	37.00
1192	南阳镇平	10kV官王线苏营2#公变	200	21.69	160	116.62	116.62
1193	南阳镇平	10kV林直线杨庄郭洼2#公变	200	102	160	-44.00	-44.00
1194	南阳镇平	10kV林楚线李慎动公变	200	31.69	160	96.62	96.62
1195	南阳镇平	10kV林楚线吴家营公变	200	51.41	160	57.18	57.18
1196	南阳镇平	10kV林楚线土楼南1#公变	200	40.42	160	79.16	79.16
1197	南阳镇平	10kV林楚线李慎动中公变	200	74.6	160	10.80	10.80
1198	南阳镇平	10kV柳张线张湾北公变	200	38.99	160	82.02	82.02
1199	南阳镇平	10kV柳供线中学门口公变	315	97.05	252	-53.71	-53.71
1200	南阳镇平	10kV袁魏线王庄北公变	400	63.41	320	66.36	66.36
1201	南阳镇平	10kV侯郭线熊庄3#公变	200	42.42	160	75.16	75.16
1202	南阳镇平	10kV侯郭线熊庄东公变	200	32.57	160	94.86	94.86
1203	南阳镇平	10kV侯郭线乡直3#公变	200	27.48	160	105.04	105.04
1204	南阳镇平	10kV侯郭线香还庄公变	200	30.84	160	98.32	98.32
1205	南阳镇平	10kV老菩线阴窝公变	200	118.71	160	-77.42	-77.42
1206	南阳镇平	10kV侯郭线小王庄公变	200	24.95	160	110.10	110.10
1207	南阳镇平	10kV侯郭线熊庄南公变	200	41.54	160	76.92	76.92
1208	南阳镇平	10kV高高线新农村公变	100	27.14	80	52.86	52.86
1209	南阳镇平	10kV高卢线金佛寺南公变	315	23.63	252	177.57	177.57
1210	南阳镇平	10kV柳张线中其营北公变	315	21.8	252	183.33	183.33
1211	南阳镇平	10kV彭白线刘张营西公变	100	64.46	80	15.54	15.54

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

1212	南阳镇平	10kV林楚线朱张营村千亿斤38#公变	200	23.31	160	113.38	113.38
1213	南阳镇平	10kV彭白线刘营北公变	200	44.38	160	71.24	71.24
1214	南阳镇平	10kV林楚线朱张营村千亿斤36#公变	200	21.7	160	116.60	116.60
1215	南阳镇平	10kV彭白线刘张营孙庄公变	100	44.3	80	35.70	35.70
1216	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄南公变	80	67.54	64	9.97	9.97
1217	南阳镇平	10kV官曲线菜市场公变	315	51.85	252	88.67	88.67
1218	南阳镇平	10kV林楚线黑龙庙村千亿斤31#公变	200	27.81	160	104.38	104.38
1219	南阳镇平	10kV林楚线朱张营村千亿斤37#公变	200	30.86	160	98.28	98.28
1220	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城7#公变	800	8.6	640	571.20	571.20
1221	南阳镇平	10kV林楚线朱张营村千亿斤30#公变	200	27.64	160	104.72	104.72
1222	南阳镇平	10kV林楚线黑龙庙农综开发5#公变	200	21.21	160	117.58	117.58
1223	南阳镇平	10kV林楚线黑龙庙农综开发3#公变	200	36.75	160	86.50	86.50
1224	南阳镇平	10kV林楚线黑龙庙农综开发1#公变	200	24.15	160	111.70	111.70
1225	南阳镇平	10kV袁杏线新城西公变	500	69.83	400	50.85	50.85
1226	南阳镇平	10kV涅玉线苏寨东公变	400	37.56	320	169.76	169.76
1227	南阳镇平	10kV官曲线中心校公变	200	0	160	160.00	160.00
1228	南阳镇平	10kV柳张线梁洼村部公变	200	48.98	160	62.04	62.04
1229	南阳镇平	10kV柳柳线马小庄南土地治理19#公变	200	35.79	160	88.42	88.42
1230	南阳镇平	10kV柳柳线王河北土地治理05#公变	200	12.04	160	135.92	135.92
1231	南阳镇平	10kV柳柳线田岗土地治理03#公变	250	102.46	200	-56.15	-56.15
1232	南阳镇平	10kV柳柳线王河土地治理07#公变	200	26.67	160	106.66	106.66
1233	南阳镇平	10kV柳柳线田岗土地治理02#公变	200	10.76	160	138.48	138.48
1234	南阳镇平	10kV柳柳线田岗土地治理01#公变	200	18.84	160	122.32	122.32
1235	南阳镇平	10kV柳柳线温岗大水沟公变	100	72.06	80	7.94	7.94
1236	南阳镇平	10kV柳柳线传信庄南土地治理06#公变	200	27.42	160	105.16	105.16
1237	南阳镇平	10kV新柳线任家庄土地治理48#公变	200	5.32	160	149.36	149.36
1238	南阳镇平	10kV柳柳线温岗西土地治理35#公变	200	4.76	160	150.48	150.48
1239	南阳镇平	10kV柳柳线西沟村土地治理31#公变	200	0	160	160.00	160.00
1240	南阳镇平	10kV柳柳线柳泉铺村土地治理5#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1241	南阳镇平	10kV柳柳线大温庄土地治理37#公变	200	6.33	160	147.34	147.34
1242	南阳镇平	10kV柳柳线小温庄土地治理34#公变	200	18.24	160	123.52	123.52
1243	南阳镇平	10kV柳柳线大水沟东土地治理42#公变	200	0	160	160.00	160.00
1244	南阳镇平	10kV柳柳线温岗村部西土地治理36#公变	200	0	160	160.00	160.00
1245	南阳镇平	10kV宝供八线龙皇庄公变	200	49.58	160	60.84	60.84
1246	南阳镇平	10kV宝供八线曹营公变	315	44	252	113.40	113.40
1247	南阳镇平	10kV柳张线马营土地治理15#公变	200	5.04	160	149.92	149.92
1248	南阳镇平	10kV柳张线马营土地治理16#公变	200	50.41	160	59.18	59.18
1249	南阳镇平	10kV柳张线大苏庄土地治理17#公变	200	9.21	160	141.58	141.58
1250	南阳镇平	10kV柳张线大苏庄土地治理18#公变	200	12.88	160	134.24	134.24
1251	南阳镇平	10kV柳张线小苏庄土地治理20#公变	200	11.06	160	137.88	137.88
1252	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙西公变	200	52.71	160	54.58	54.58
1253	南阳镇平	10kV徐康线梨园2#公变	400	55.07	320	99.72	99.72
1254	南阳镇平	10kV官晁线草场吴东2#公变	200	39.71	160	80.58	80.58
1255	南阳镇平	10kV官晁线草场吴北2#公变	200	37.44	160	85.12	85.12
1256	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田老君庙机井公变	100	81.59	80	-1.59	-1.59
1257	南阳镇平	10kV柳柳线后洼5#公变	100	24.67	80	55.33	55.33
1258	南阳镇平	10kV新魏线苗岗2#公变	100	10.72	80	69.28	69.28
1259	南阳镇平	10kV新魏线杨光寺2#公变	100	41.51	80	38.49	38.49
1260	南阳镇平	10kV新柳线李老庄3#公变	100	37.39	80	42.61	42.61

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

1261	南阳镇平	10kV新柳线胡家路口2#公变	100	39.8	80	40.20	40.20
1262	南阳镇平	10kV新柳线大水沟南土地治理041#公变	200	6.89	160	146.22	146.22
1263	南阳镇平	10kV新柳线肖庄北土地治理040#公变	200	0	160	160.00	160.00
1264	南阳镇平	10kV新柳线肖庄东土地治理039#公变	200	1.62	160	156.76	156.76
1265	南阳镇平	10kV新柳线前洼西土地治理45#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1266	南阳镇平	10kV新柳线前洼东土地治理43#公变	200	4.01	160	151.98	151.98
1267	南阳镇平	10kV柳柳线刘洼南土地治理014#公变	200	31.37	160	97.26	97.26
1268	南阳镇平	10kV柳柳线刘洼北土地治理013#公变	200	25.86	160	108.28	108.28
1269	南阳镇平	10kV柳柳线柳泉东土地治理32#公变	200	5.87	160	148.26	148.26
1270	南阳镇平	10kV柳柳线柳泉西土地治理33#公变	200	1.44	160	157.12	157.12
1271	南阳镇平	10kV彭北线太子寺公变	100	49.55	80	30.45	30.45
1272	南阳镇平	10kV彭北线马王庄公变	100	95.69	80	-15.69	-15.69
1273	南阳镇平	kV林潘线张林土地整理李寨村50KV-01(01)公	200	14.21	160	131.58	131.58
1274	南阳镇平	10kV林潘线梁营南公变	200	43.02	160	73.96	73.96
1275	南阳镇平	10kV新魏线李老庄土地治理051#公变	200	9.69	160	140.62	140.62
1276	南阳镇平	10kV新魏线付营土地治理049#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1277	南阳镇平	10kV新魏线付营土地治理050#公变	200	3.19	160	153.62	153.62
1278	南阳镇平	10kV新柳线罗庄土地治理46#公变	200	3.26	160	153.48	153.48
1279	南阳镇平	10kV袁杏线周庄6#公变	200	35.43	160	89.14	89.14
1280	南阳镇平	10kV新柳线黄楝树岗土地治理046#公变	200	8.9	160	142.20	142.20
1281	南阳镇平	10kV新柳线黄楝树岗土地治理047#公变	200	6.57	160	146.86	146.86
1282	南阳镇平	10kV柳柳线温营东土地治理012#公变	200	18.42	160	123.16	123.16
1283	南阳镇平	10kV龙社线乡直西公变	100	57.39	80	22.61	22.61
1284	南阳镇平	10kV柳柳线辛集土地治理011#公变	200	12.93	160	134.14	134.14
1285	南阳镇平	10kV柳柳线岗头土地治理04#公变	200	17.29	160	125.42	125.42
1286	南阳镇平	10kV柳柳线大吴庄南土地治理08#公变	200	13.63	160	132.74	132.74
1287	南阳镇平	10kV柳柳线温营西土地治理010#公变	200	29.68	160	100.64	100.64
1288	南阳镇平	10kV老老线下河东公变	100	66.27	80	13.73	13.73
1289	南阳镇平	10kV柳柳线温营南土地治理009#公变	200	26.46	160	107.08	107.08
1290	南阳镇平	10kV老老线河东公变	100	26.22	80	53.78	53.78
1291	南阳镇平	10kV老老线西山公变	100	31.1	80	48.90	48.90
1292	南阳镇平	10kV老老线八幢楼公变	100	38.49	80	41.51	41.51
1293	南阳镇平	10kV老老线山根公变	100	41.45	80	38.55	38.55
1294	南阳镇平	10kV老老线核桃园公变	100	35.27	80	44.73	44.73
1295	南阳镇平	10kV老老线东坡根公变	100	19.88	80	60.12	60.12
1296	南阳镇平	10kV林营线张庄公变	200	58.61	160	42.78	42.78
1297	南阳镇平	10kV林营线胡坡2#公变	200	39.39	160	81.22	81.22
1298	南阳镇平	10kV袁杏线尧庄5#公变	400	56.37	320	94.52	94.52
1299	南阳镇平	10kV柳柳线大湖村土地治理23#公变	200	15.15	160	129.70	129.70
1300	南阳镇平	10kV柳柳线大湖村土地治理24#公变	200	15.14	160	129.72	129.72
1301	南阳镇平	10kV柳柳线大湖村土地治理25#公变	200	12.85	160	134.30	134.30
1302	南阳镇平	10kV柳柳线大湖村土地治理26#公变	200	17.04	160	125.92	125.92
1303	南阳镇平	10kV柳柳线大湖村土地治理27#公变	200	23.08	160	113.84	113.84
1304	南阳镇平	10kV柳柳线大湖村土地治理28#公变	200	15.45	160	129.10	129.10
1305	南阳镇平	10kV柳柳线大湖村土地治理29#公变	200	9.57	160	140.86	140.86
1306	南阳镇平	10kV柳柳线大湖村土地治理30#公变	200	21.55	160	116.90	116.90
1307	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘土地整理13#公变	200	14.14	160	131.72	131.72
1308	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘土地整理17#公变	200	27.18	160	105.64	105.64
1309	南阳镇平	10kV林黑线于河土地整理15#公变	200	43.33	160	73.34	73.34

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

1310	南阳镇平	10kV林黑线余东土地整理32#公变	200	35.99	160	88.02	88.02
1311	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘土地整理12#公变	200	38	160	84.00	84.00
1312	南阳镇平	10kV林黑线余东土地整理33#公变	200	28.56	160	102.88	102.88
1313	南阳镇平	10kV林黑线余东土地整理30#公变	200	20.82	160	118.36	118.36
1314	南阳镇平	10kV林黑线余东土地整理29#公变	200	35.35	160	89.30	89.30
1315	南阳镇平	10kV徐杨线付庄2#公变	200	68.3	160	23.40	23.40
1316	南阳镇平	10kV林普线李民西公变	200	54.41	160	51.18	51.18
1317	南阳镇平	10kV林潘线郭营北2#公变	200	30.1	160	99.80	99.80
1318	南阳镇平	10kV龙社线三岔河公变	100	19.7	80	60.30	60.30
1319	南阳镇平	10kV高王线厚碾盘公变	100	79.76	80	0.24	0.24
1320	南阳镇平	10kV林直线黑张东公变	100	47.6	80	32.40	32.40
1321	南阳镇平	10kV林直线华沟西公变	200	19.84	160	120.32	120.32
1322	南阳镇平	10kV高高线孙湾王营公变	100	85.32	80	-5.32	-5.32
1323	南阳镇平	10kV林楚线李慎动孙营公变	200	34.52	160	90.96	90.96
1324	南阳镇平	10kV高高线李沟西公变	200	38.88	160	82.24	82.24
1325	南阳镇平	10kV袁中线太极小区公变	315	44.84	252	110.75	110.75
1326	南阳镇平	10kV高王线王岗乡直北公变	200	35.61	160	88.78	88.78
1327	南阳镇平	10kV高高线野鸡脖公变	160	33.97	128	73.65	73.65
1328	南阳镇平	10kV袁中线察院口公变	500	76.62	400	16.90	16.90
1329	南阳镇平	10kV柳柳线后洼李庄公变	100	27.11	80	52.89	52.89
1330	南阳镇平	10kV城供二线三初中公变	500	69.33	400	53.35	53.35
1331	南阳镇平	10kV佛仵线榆树庄5#公变	315	44.87	252	110.66	110.66
1332	南阳镇平	10kV官卢线花栗树宋家公变	250	50.62	200	73.45	73.45
1333	南阳镇平	10kV彭供一线小禾庄公变	200	18.62	160	122.76	122.76
1334	南阳镇平	10kV官王线千亿斤项目朱庄村2#机井公变	200	6.95	160	146.10	146.10
1335	南阳镇平	10kV袁建线杏花北公变	500	68.88	400	55.60	55.60
1336	南阳镇平	10kV袁魏线大宁营北公变	200	35.65	160	88.70	88.70
1337	南阳镇平	10kV官石线半坡公变	315	42.22	252	119.01	119.01
1338	南阳镇平	10kV官卢线花栗树北公变	200	40.01	160	79.98	79.98
1339	南阳镇平	10kV徐普线五里岗西公变	400	37.98	320	168.08	168.08
1340	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡8#居民公变	800	0	640	640.00	640.00
1341	南阳镇平	10kV林黑线公吉王村金鱼基地公变	100	42.74	80	37.26	37.26
1342	南阳镇平	10kV彭北线范庄聂岗公变	200	8.52	160	142.96	142.96
1343	南阳镇平	10kV林黑线余西土地整理19#公变	200	25.73	160	108.54	108.54
1344	南阳镇平	10kV林黑线余西土地整理31#公变	200	30	160	100.00	100.00
1345	南阳镇平	10kV林黑线余西土地整理20#公变	200	32.33	160	95.34	95.34
1346	南阳镇平	10kV林黑线公吉王土地整理11#公变	200	34.04	160	91.92	91.92
1347	南阳镇平	10kV林黑线公吉王土地整理18#公变	200	22.25	160	115.50	115.50
1348	南阳镇平	10kV林黑线公吉王土地整理10#公变	200	31.22	160	97.56	97.56
1349	南阳镇平	10kV林黑线公吉王土地整理9#公变	200	34.08	160	91.84	91.84
1350	南阳镇平	10kV林黑线黑龙集土地整理4#公变	200	9.28	160	141.44	141.44
1351	南阳镇平	10kV林黑线黑龙集土地整理8#公变	200	14.48	160	131.04	131.04
1352	南阳镇平	10kV林黑线黑龙集土地整理7#公变	200	12.68	160	134.64	134.64
1353	南阳镇平	10kV林黑线贾庄土地整理2#公变	200	33.14	160	93.72	93.72
1354	南阳镇平	10kV林黑线贾庄土地整理4#公变	200	17.8	160	124.40	124.40
1355	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集土地整理6#公变	200	17.16	160	125.68	125.68
1356	南阳镇平	10kV马供三线贾庄土地整理3#公变	200	14.06	160	131.88	131.88
1357	南阳镇平	10kV马供三线贾庄土地整理5#公变	200	16.69	160	126.62	126.62
1358	南阳镇平	10kV侯南线宋庄郭庄公变	200	36.55	160	86.90	86.90

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

1359	南阳镇平	10kV宝供七线苇子园公变	500	61.97	400	90.15	90.15
1360	南阳镇平	10kV城供三线面粉厂南2#台变	315	76.39	252	11.37	11.37
1361	南阳镇平	10kV贾社线华星商场北公变	315	68.78	252	35.34	35.34
1362	南阳镇平	10kV彭供一线南王庄安庄公变	200	47.73	160	64.54	64.54
1363	南阳镇平	10kV袁供线徐家岗公变	200	49.62	160	60.76	60.76
1364	南阳镇平	10kV侯北线耿庄公变	200	55.19	160	49.62	49.62
1365	南阳镇平	10kV徐府线2#公用配电室5#公变	800	13.95	640	528.40	528.40
1366	南阳镇平	10kV安供五线魏庄公变	200	19.19	160	121.62	121.62
1367	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄东2#公变	200	102.12	160	-44.24	-44.24
1368	南阳镇平	10kV柳遮线孔营公变	315	38.37	252	131.13	131.13
1369	南阳镇平	10kV高王线胡营南公变	200	19.56	160	120.88	120.88
1370	南阳镇平	10kV徐曹线电器厂东公变	630	105.27	504	-159.20	-159.20
1371	南阳镇平	10kV徐杨线张井公变	400	28.94	320	204.24	204.24
1372	南阳镇平	10kV彭乡线詹庄公变	200	62.81	160	34.38	34.38
1373	南阳镇平	10kV彭乡线柴庄公变	200	35.9	160	88.20	88.20
1374	南阳镇平	10kV侯社线乔其营北2#公变	200	23.46	160	113.08	113.08
1375	南阳镇平	10kV宝供二线孙庄2#公变	200	24.54	160	110.92	110.92
1376	南阳镇平	10kV杨供一线黄营公变	200	43.19	160	73.62	73.62
1377	南阳镇平	10kV贾马线马庄北公变	200	59.65	160	40.70	40.70
1378	南阳镇平	10kV宝供七线弹药库公变	315	97.32	252	-54.56	-54.56
1379	南阳镇平	10kV官曲线楼子王北公变	250	56.16	200	59.60	59.60
1380	南阳镇平	10kV龙棠线仝家公变	200	7.02	160	145.96	145.96
1381	南阳镇平	10kV枣供二线下户孙家公变	200	38.49	160	83.02	83.02
1382	南阳镇平	10kV官王线南管家村部公变	100	58.35	80	21.65	21.65
1383	南阳镇平	10kV龙社线扎沟西公变	100	13.13	80	66.87	66.87
1384	南阳镇平	10kV林黑线官寺村农综开发1#公变	200	45.95	160	68.10	68.10
1385	南阳镇平	10kV林黑线官寺村农综开发2#公变	200	12.99	160	134.02	134.02
1386	南阳镇平	10kV林黑线官寺村农综开发3#公变	200	7.4	160	145.20	145.20
1387	南阳镇平	10kV龙社线石槽沟公变	100	47.45	80	32.55	32.55
1388	南阳镇平	10kV龙社线凉水坪北公变	100	28.82	80	51.18	51.18
1389	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园3#公变	800	15.82	640	513.44	513.44
1390	南阳镇平	10kV袁建线北工业2#公变	630	52.74	504	171.74	171.74
1391	南阳镇平	10kV侯南线金家庄公变	100	41.9	80	38.10	38.10
1392	南阳镇平	10kV官晁线老张营北公变	200	65.26	160	29.48	29.48
1393	南阳镇平	10kV佛平线杨沟3#公变	315	29.03	252	160.56	160.56
1394	南阳镇平	10kV柳柳线大湖2#公变	200	22.98	160	114.04	114.04
1395	南阳镇平	10kV柳张线老沟公变	200	59.68	160	40.64	40.64
1396	南阳镇平	10kV马供三线高庄公变	200	59.59	160	40.82	40.82
1397	南阳镇平	10kV林黑线小管寺公变	200	40.79	160	78.42	78.42
1398	南阳镇平	10kV高高线靳坡东公变	100	62.8	80	17.20	17.20
1399	南阳镇平	10kV高高线红叶岭公变	100	88.82	80	-8.82	-8.82
1400	南阳镇平	10kV佛仵线老毕庄新村9#公变	500	42.64	400	186.80	186.80
1401	南阳镇平	10kV佛北线张湾1#公变	315	122.12	252	-132.68	-132.68
1402	南阳镇平	10kV徐紫线前小店公变	630	82.16	504	-13.61	-13.61
1403	南阳镇平	10kV高寺线青山公变	100	49.18	80	30.82	30.82
1404	南阳镇平	10kV柳遮线陈山岗2公变	100	39.23	80	40.77	40.77
1405	南阳镇平	10kV柳遮线陈山岗1公变	200	17.21	160	125.58	125.58
1406	南阳镇平	10kV柳遮线东魏营公变	160	42.11	128	60.62	60.62
1407	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨花卉公变	200	65.36	160	29.28	29.28

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

1408	南阳镇平	10kV高寺线大陈营东公变	160	60.53	128	31.15	31.15
1409	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗3#公变	250	43.18	200	92.05	92.05
1410	南阳镇平	10kV柳遮线李家沟公变	100	27.53	80	52.47	52.47
1411	南阳镇平	10kV高寺线谷营北沟公变	100	64.86	80	15.14	15.14
1412	南阳镇平	10kV高王线大杨营公变	200	22.45	160	115.10	115.10
1413	南阳镇平	10kV老老线果圆公变	100	64.75	80	15.25	15.25
1414	南阳镇平	10kV老老线老夏营公变	100	68.66	80	11.34	11.34
1415	南阳镇平	10kV老老线时沟公变	315	18.72	252	193.03	193.03
1416	南阳镇平	10kV龙棠线王家庄公变	200	12.3	160	135.40	135.40
1417	南阳镇平	10kV侯郭线郭庄千亩示范方公变	315	11.49	252	215.81	215.81
1418	南阳镇平	10kV徐杨线付庄公变	315	54.42	252	80.58	80.58
1419	南阳镇平	10kV彭安线林场公变	200	40.45	160	79.10	79.10
1420	南阳镇平	10kV宝供三线小西营东公变	200	36.2	160	87.60	87.60
1421	南阳镇平	10kV林黑线官寺村农综开发4#公变	200	39.61	160	80.78	80.78
1422	南阳镇平	10kV林黑线公吉王村农综开发7#公变	200	42.55	160	74.90	74.90
1423	南阳镇平	10kV林黑线公吉王村农综开发8#公变	200	7.46	160	145.08	145.08
1424	南阳镇平	10kV马供三线贾庄村农综开发4#公变	200	16.59	160	126.82	126.82
1425	南阳镇平	10kV马供三线贾庄村农综开发6#公变	200	16.35	160	127.30	127.30
1426	南阳镇平	10kV马供三线方坡村农综开发2#公变	200	44.73	160	70.54	70.54
1427	南阳镇平	10kV马供三线方坡村农综开发1#公变	200	33.54	160	92.92	92.92
1428	南阳镇平	10kV林楚线楚营村千亿斤25#公变	200	33.4	160	93.20	93.20
1429	南阳镇平	10kV林楚线楚营村千亿斤24#公变	200	22.93	160	114.14	114.14
1430	南阳镇平	10kV林楚线楚营村千亿斤23#公变	200	23.39	160	113.22	113.22
1431	南阳镇平	10kV林楚线楚营村千亿斤22#公变	200	26.21	160	107.58	107.58
1432	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤17#公变	200	29.66	160	100.68	100.68
1433	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤16#公变	200	24.05	160	111.90	111.90
1434	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤15#公变	200	28.72	160	102.56	102.56
1435	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤14#公变	200	13.18	160	133.64	133.64
1436	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤13#公变	200	18.96	160	122.08	122.08
1437	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤11#公变	200	53.27	160	53.46	53.46
1438	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿斤6#公变	200	23.05	160	113.90	113.90
1439	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿斤5#公变	200	23.51	160	112.98	112.98
1440	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿斤4#公变	200	17.72	160	124.56	124.56
1441	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿斤2#公变	200	62.71	160	34.58	34.58
1442	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿斤18#公变	200	16	160	128.00	128.00
1443	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿斤19#公变	200	16.61	160	126.78	126.78
1444	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿斤21#公变	200	18.88	160	122.24	122.24
1445	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿斤20#公变	200	19.05	160	121.90	121.90
1446	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿斤27#公变	200	18.38	160	123.24	123.24
1447	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿斤26#公变	200	13.79	160	132.42	132.42
1448	南阳镇平	10kV马供三线高庄村农综开发6#公变	200	32.59	160	94.82	94.82
1449	南阳镇平	10kV柳柳线肖庄东公变	200	60.77	160	38.46	38.46
1450	南阳镇平	10kV柳柳线文化广场公变	200	55.7	160	48.60	48.60
1451	南阳镇平	10kV柳柳线吕岗公变	200	20.7	160	118.60	118.60
1452	南阳镇平	10kV柳柳线田岗2#公变	200	48.05	160	63.90	63.90
1453	南阳镇平	10kV柳柳线后洼4#公变	200	19.91	160	120.18	120.18
1454	南阳镇平	10kV柳柳线吕岗2#公变	200	22.81	160	114.38	114.38
1455	南阳镇平	10kV彭供一线刘叶村杨寨公变	200	23.85	160	112.30	112.30
1456	南阳镇平	10kV侯南线易营村44#公变	200	47.53	160	64.94	64.94

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

1457	南阳镇平	10kV柳柳线肖庄西公变	200	69.29	160	21.42	21.42
1458	南阳镇平	10kV柳柳线南岗公变	200	19.07	160	121.86	121.86
1459	南阳镇平	10kV柳柳线王河2#公变	200	35.7	160	88.60	88.60
1460	南阳镇平	10kV徐五线栾营1公变	400	18.53	320	245.88	245.88
1461	南阳镇平	10kV贾微线山北张南公变	200	28.04	160	103.92	103.92
1462	南阳镇平	10kV官石线曲寨公变	160	65.75	128	22.80	22.80
1463	南阳镇平	10kV袁杏线新城东2#公变	630	91.75	504	-74.03	-74.03
1464	南阳镇平	10kV柳柳线肖庄20公变	200	20.63	160	118.74	118.74
1465	南阳镇平	10kV徐普线开发区西公变	500	33.58	400	232.10	232.10
1466	南阳镇平	10kV袁建线水利派出所2#公变	400	68.95	320	44.20	44.20
1467	南阳镇平	10kV老余线余堂西公变	200	26.18	160	107.64	107.64
1468	南阳镇平	10kV侯郭线张庄村王湖公变	200	29.66	160	100.68	100.68
1469	南阳镇平	10kV官石线郝堂村高标准农田1#机井公变	100	14.37	80	65.63	65.63
1470	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁中公变	200	33.44	160	93.12	93.12
1471	南阳镇平	10kV新建线五里河3#公变	250	48.5	200	78.75	78.75
1472	南阳镇平	10kV林楚线李慎动村千亿斤35#公变	100	9.09	80	70.91	70.91
1473	南阳镇平	10kV林楚线李慎动村千亿斤34#公变	100	19.92	80	60.08	60.08
1474	南阳镇平	10kV林楚线李慎动村千亿斤33#公变	100	37.96	80	42.04	42.04
1475	南阳镇平	10kV彭供一线刘庄公变	200	22.12	160	115.76	115.76
1476	南阳镇平	10kV官曲线齐岗马坡2#公变	200	35.08	160	89.84	89.84
1477	南阳镇平	10kV官曲线齐岗一队公变	200	34.19	160	91.62	91.62
1478	南阳镇平	10kV官曲线齐岗二队公变	200	2.11	160	155.78	155.78
1479	南阳镇平	10kV官曲线齐岗薛王营公变	200	27.32	160	105.36	105.36
1480	南阳镇平	10kV官曲线齐岗开发区公变	200	29.96	160	100.08	100.08
1481	南阳镇平	10kV官曲线齐岗周营公变	200	21.48	160	117.04	117.04
1482	南阳镇平	10kV官曲线土寨2#公变	200	34.38	160	91.24	91.24
1483	南阳镇平	10kV林楚线李慎动村千亿斤32#公变	100	28.47	80	51.53	51.53
1484	南阳镇平	10kV新建线竹家岗公变	315	21.26	252	185.03	185.03
1485	南阳镇平	10kV宝供一线七里庄北公变	315	37.81	252	132.90	132.90
1486	南阳镇平	10kV宝供二线七里庄姚家公变	200	14.96	160	130.08	130.08
1487	南阳镇平	10kV袁府线校场2#西公变	400	49.79	320	120.84	120.84
1488	南阳镇平	10kV老老线马家庄公变	160	13.31	128	106.70	106.70
1489	南阳镇平	10kV林普线育茂张西公变	315	41.29	252	121.94	121.94
1490	南阳镇平	10kV寨供八线张营东2#公变	100	34.24	80	45.76	45.76
1491	南阳镇平	10kV袁魏线四里庄六里公变	200	41.19	160	77.62	77.62
1492	南阳镇平	10kV安供三线姜庄东机井公变	100	25.24	80	54.76	54.76
1493	南阳镇平	10kV侯社线王营南2#公变	200	40.34	160	79.32	79.32
1494	南阳镇平	10kV宝供六线红庙南公变	315	64.74	252	48.07	48.07
1495	南阳镇平	10kV彭供一线刁庄东公变	200	19.76	160	120.48	120.48
1496	南阳镇平	10kV官晁线王楼2#公变	200	89.03	160	-18.06	-18.06
1497	南阳镇平	10kV官晁线裴营北公变	200	69.57	160	20.86	20.86
1498	南阳镇平	10kV袁供线徐家岗3#公变	200	30.38	160	99.24	99.24
1499	南阳镇平	10kV老老线白杨坡3#公变	100	25.27	80	54.73	54.73
1500	南阳镇平	10kV高寺线谷营南井井通公变	100	29.77	80	50.23	50.23
1501	南阳镇平	10kV高高线陡谷园西公变	160	19.6	128	96.64	96.64
1502	南阳镇平	10kV高韩线史岗社区公变	200	29.7	160	100.60	100.60
1503	南阳镇平	10kV高韩线史岗北公变	100	68.78	80	11.22	11.22
1504	南阳镇平	10kV林楚线楚营村千亿斤7#公变	100	39.44	80	40.56	40.56
1505	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城5#公变	800	7.34	640	581.28	581.28

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

1506	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇5#公变	800	3.42	640	612.64	612.64
1507	南阳镇平	10kV佛云线黄楝崖西公变	100	29.12	80	50.88	50.88
1508	南阳镇平	10kV涅石线贺庄24#公变	500	67.65	400	61.75	61.75
1509	南阳镇平	10kV侯郭线郭庄公变	200	52.47	160	55.06	55.06
1510	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园4#公变	500	13.41	400	332.95	332.95
1511	南阳镇平	10kV官王线慕营8#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
1512	南阳镇平	10kV高王线化枥树公变	80	23.23	64	45.42	45.42
1513	南阳镇平	10kV高高线崔岗公变	100	23.72	80	56.28	56.28
1514	南阳镇平	10kV袁中线地质队公变	500	55.15	400	124.25	124.25
1515	南阳镇平	10kV彭供一线闫庄2#公变	200	0	160	160.00	160.00
1516	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田山头营公变	100	70.89	80	9.11	9.11
1517	南阳镇平	10kV涅魏线大刘营新村公变	315	47.09	252	103.67	103.67
1518	南阳镇平	10kV新柳线大榆树2#公变	100	83.49	80	-3.49	-3.49
1519	南阳镇平	10kV侯郭线房营村27#公变	100	60.5	80	19.50	19.50
1520	南阳镇平	10kV侯郭线房营村29#公变	100	22.54	80	57.46	57.46
1521	南阳镇平	10kV新柳线郭洼公变	100	21.62	80	58.38	58.38
1522	南阳镇平	10kV侯郭线宋营村36#公变	100	47.03	80	32.97	32.97
1523	南阳镇平	10kV侯郭线宋营村37#公变	100	64.22	80	15.78	15.78
1524	南阳镇平	10kV侯郭线宋营村38#公变	100	96.19	80	-16.19	-16.19
1525	南阳镇平	10kV侯郭线宋营村39#公变	100	60	80	20.00	20.00
1526	南阳镇平	10kV侯郭线宋营村40#公变	100	64.04	80	15.96	15.96
1527	南阳镇平	10kV侯社线西门村26#公变	100	23.24	80	56.76	56.76
1528	南阳镇平	10kV侯社线姜营村2#公变	100	22.94	80	57.06	57.06
1529	南阳镇平	10kV侯社线姜营村6#公变	100	47.69	80	32.31	32.31
1530	南阳镇平	10kV侯社线姜营村7#公变	100	34.42	80	45.58	45.58
1531	南阳镇平	10kV侯社线乔其营1#公变	100	78.68	80	1.32	1.32
1532	南阳镇平	10kV侯社线乔其营3#公变	100	77.93	80	2.07	2.07
1533	南阳镇平	10kV侯社线乔其营4#公变	100	53.39	80	26.61	26.61
1534	南阳镇平	10kV侯社线乔其营5#公变	100	87.77	80	-7.77	-7.77
1535	南阳镇平	10kV侯社线永丰庄村10#公变	100	17.24	80	62.76	62.76
1536	南阳镇平	10kV侯社线永丰庄村11#公变	100	50.87	80	29.13	29.13
1537	南阳镇平	10kV侯社线永丰庄村12#公变	100	54.44	80	25.56	25.56
1538	南阳镇平	10kV侯社线永丰庄村13#公变	100	40.33	80	39.67	39.67
1539	南阳镇平	10kV侯社线永丰庄村8#公变	100	66.46	80	13.54	13.54
1540	南阳镇平	10kV侯社线永丰庄村9#公变	100	81.75	80	-1.75	-1.75
1541	南阳镇平	10kV侯南线房营村28#公变	100	25.52	80	54.48	54.48
1542	南阳镇平	10kV侯南线房营村30#公变	100	68.17	80	11.83	11.83
1543	南阳镇平	10kV侯南线高营村31#公变	100	52.38	80	27.62	27.62
1544	南阳镇平	10kV侯南线高营村32#公变	100	25.19	80	54.81	54.81
1545	南阳镇平	10kV侯南线刘营村14#公变	100	59.29	80	20.71	20.71
1546	南阳镇平	10kV新柳线王沟公变	100	36.75	80	43.25	43.25
1547	南阳镇平	10kV侯南线宋庄村16#公变	100	81.43	80	-1.43	-1.43
1548	南阳镇平	10kV侯南线宋庄村17#公变	100	31.19	80	48.81	48.81
1549	南阳镇平	10kV侯南线宋庄村18#公变	100	61.39	80	18.61	18.61
1550	南阳镇平	10kV侯南线田寨村19#公变	100	61.58	80	18.42	18.42
1551	南阳镇平	10kV侯南线辛庄寨村20#公变	100	38.8	80	41.20	41.20
1552	南阳镇平	10kV侯南线田寨村21#公变	100	27.33	80	52.67	52.67
1553	南阳镇平	10kV侯南线田寨村22#公变	100	23.89	80	56.11	56.11
1554	南阳镇平	10kV侯南线辛庄寨村23#公变	100	9.17	80	70.83	70.83

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

1555	南阳镇平	10kV侯南线辛庄寨村24#公变	100	23.48	80	56.52	56.52
1556	南阳镇平	10kV侯南线辛庄寨村25#公变	100	49.99	80	30.01	30.01
1557	南阳镇平	10kV侯南线易营村42#公变	100	52.92	80	27.08	27.08
1558	南阳镇平	10kV马供一线唐营3#公变	400	24.02	320	223.92	223.92
1559	南阳镇平	10kV侯南线易营村43#公变	100	43.05	80	36.95	36.95
1560	南阳镇平	10kV侯南线易营村45#公变	100	64.75	80	15.25	15.25
1561	南阳镇平	10kV贾普线育茂张东2#公变	200	41.18	160	77.64	77.64
1562	南阳镇平	10kV新竺线毕家公变	80	89.72	64	-7.78	-7.78
1563	南阳镇平	10kV寨供五线老王营北3#公变	200	40.77	160	78.46	78.46
1564	南阳镇平	10kV贾微线蒋刘洼井井通公变	100	0	80	80.00	80.00
1565	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙村1#机井公变	100	12.56	80	67.44	67.44
1566	南阳镇平	10kV彭安线何寨南2#公变	200	27.45	160	105.10	105.10
1567	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙村4#机井公变	100	45.5	80	34.50	34.50
1568	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙村2#机井公变	100	7.55	80	72.45	72.45
1569	南阳镇平	10kV宝供八线柳林南2#公用变	400	6.88	320	292.48	292.48
1570	南阳镇平	10kV宝供八线柳林北2#公用变	400	69.14	320	43.44	43.44
1571	南阳镇平	10kV宝供八线鄢家庄北2#公用变	400	63.27	320	66.92	66.92
1572	南阳镇平	10kV宝供八线孙庄西公用变	200	81.35	160	-2.70	-2.70
1573	南阳镇平	10kV贾社线湾李公变	200	99.71	160	-39.42	-39.42
1574	南阳镇平	10kV宝供八线李家庄南公用变	200	17.24	160	125.52	125.52
1575	南阳镇平	10kV宝供八线大奋庄2#公用变	400	31.76	320	192.96	192.96
1576	南阳镇平	10kV宝供八线任家庄南2#公用变	500	0.89	400	395.55	395.55
1577	南阳镇平	10kV宝供八线营庄公用变	500	0	400	400.00	400.00
1578	南阳镇平	10kV宝供八线大黄庄2#公用变	200	0	160	160.00	160.00
1579	南阳镇平	10kV新柳线付营村大石桥1号机井公变	100	48.3	80	31.70	31.70
1580	南阳镇平	10kV龙社线四棵元沟公变	100	21.54	80	58.46	58.46
1581	南阳镇平	10kV新柳线大榆树村2#机井公变	100	16.09	80	63.91	63.91
1582	南阳镇平	10kV宝供四线大榆树村3#机井公变	100	8	80	72.00	72.00
1583	南阳镇平	10kV宝供四线马庄村机井公变	100	10.24	80	69.76	69.76
1584	南阳镇平	10kV老老线李沟周营公变	100	64.45	80	15.55	15.55
1585	南阳镇平	10kV柳张线镇直4#公变	200	39.36	160	81.28	81.28
1586	南阳镇平	10kV柳张线梁洼井井通公变	100	114.43	80	-34.43	-34.43
1587	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁南公变	250	49.13	200	77.18	77.18
1588	南阳镇平	10kV柳张线朱岗岗坡公变	100	69.44	80	10.56	10.56
1589	南阳镇平	10kV龙皂线翻水泉公变	200	51.05	160	57.90	57.90
1590	南阳镇平	10kV柳柳线温岗村大水沟1号机井公变	100	16.58	80	63.42	63.42
1591	南阳镇平	10kV柳柳线西沟村西沟1号机井公变	100	15.78	80	64.22	64.22
1592	南阳镇平	10kV新柳线付营村付营1#机井公变	100	13.66	80	66.34	66.34
1593	南阳镇平	10kV贾普线大徐营中公变	200	48.34	160	63.32	63.32
1594	南阳镇平	10kV柳柳线大榆树村4#机井公变	100	16.66	80	63.34	63.34
1595	南阳镇平	10kV柳柳线温岗村温岗1号机井公变	100	22.77	80	57.23	57.23
1596	南阳镇平	10kV柳柳线肖庄2#机井公变	100	27.23	80	52.77	52.77
1597	南阳镇平	kV贾马线小农水开发马庄村北头1#井井通公	100	42.85	80	37.15	37.15
1598	南阳镇平	10kV柳柳线大湖村大湖1号机井公变	100	14.44	80	65.56	65.56
1599	南阳镇平	10kV新柳线付营村付营2#机井公变	100	39.58	80	40.42	40.42
1600	南阳镇平	10kV宝供四线范营村新建抽水2#机井公变	100	23.77	80	56.23	56.23
1601	南阳镇平	10kV彭北线范庄公变	200	32.68	160	94.64	94.64
1602	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田申寨1号机井公变	100	70.33	80	9.67	9.67
1603	南阳镇平	10kV林潘线程庙西2#公变	100	59.6	80	20.40	20.40

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

1604	南阳镇平	10kV林潘线代营北公变	200	27.07	160	105.86	105.86
1605	南阳镇平	10kV林潘线代营东公变	100	66.86	80	13.14	13.14
1606	南阳镇平	10kV林潘线代营南2#公变	100	41.7	80	38.30	38.30
1607	南阳镇平	10kV林潘线代营西公变	100	46.54	80	33.46	33.46
1608	南阳镇平	10kV林潘线马洼西公变	200	34.52	160	90.96	90.96
1609	南阳镇平	10kV林潘线杨泮庄西公变	200	62.63	160	34.74	34.74
1610	南阳镇平	10kV侯南线南农综5#配电室公变变压器	100	83.38	80	-3.38	-3.38
1611	南阳镇平	10kV柳柳线温营公变	250	21.51	200	146.23	146.23
1612	南阳镇平	10kV彭白线刘营东公变	250	23.6	200	141.00	141.00
1613	南阳镇平	10kV彭乡线西宋庄南公变	160	65.1	128	23.84	23.84
1614	南阳镇平	10kV侯社线滨河公变	200	112.72	160	-65.44	-65.44
1615	南阳镇平	10kV贾贾线张楼王营公变	100	52.79	80	27.21	27.21
1616	南阳镇平	10kV柳柳线刘洼村机井公变	100	21.73	80	58.27	58.27
1617	南阳镇平	10kV宝供四线范营村前马岗1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1618	南阳镇平	10kV新柳线任家庄村2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1619	南阳镇平	10kV柳柳线辛集村辛集1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1620	南阳镇平	10kV柳柳线肖庄村肖庄1号机井公变	100	32.27	80	47.73	47.73
1621	南阳镇平	10kV柳柳线刘洼村2#机井公变	100	8	80	72.00	72.00
1622	南阳镇平	10kV宝供四线范营村新建抽水1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1623	南阳镇平	10kV杨供四线白庄南2#公变	100	65.32	80	14.68	14.68
1624	南阳镇平	10kV新柳线付营村付营4#机井公变	100	25.31	80	54.69	54.69
1625	南阳镇平	10kV杨供四线白庄南3#公变	200	22.39	160	115.22	115.22
1626	南阳镇平	10kV柳柳线大湖村吕岗1号机井公变	100	36.62	80	43.38	43.38
1627	南阳镇平	10kV新柳线大榆树村1#机井公变	100	40.17	80	39.83	39.83
1628	南阳镇平	10kV杨供四线白庄中2#公变	200	20.47	160	119.06	119.06
1629	南阳镇平	10kV老菩线任家沟村任家公变	100	80.6	80	-0.60	-0.60
1630	南阳镇平	10kV新柳线付营村付营3#机井公变	100	32.48	80	47.52	47.52
1631	南阳镇平	10kV柳遮线白沟村1号机井公变	100	79.2	80	0.80	0.80
1632	南阳镇平	10kV老余线淹池公变	100	53.83	80	26.17	26.17
1633	南阳镇平	10kV柳张线张湾村2号机井公变	100	25.46	80	54.54	54.54
1634	南阳镇平	10kV柳遮线常营村倒座堂1号机井公变	100	29.65	80	50.35	50.35
1635	南阳镇平	10kV柳张线张马庄村1号机井公变	100	11.77	80	68.23	68.23
1636	南阳镇平	10kV柳遮线魏营村1号机井公变	100	7.86	80	72.14	72.14
1637	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗村1#机井公变	100	12.58	80	67.42	67.42
1638	南阳镇平	10kV杨供四线林寨南2#公变	200	54.36	160	51.28	51.28
1639	南阳镇平	10kV杨供四线石庄2#公变	200	33.23	160	93.54	93.54
1640	南阳镇平	10kV杨供四线王庄2#公变	100	49.86	80	30.14	30.14
1641	南阳镇平	10kV杨供四线谢庄北公变	200	25.93	160	108.14	108.14
1642	南阳镇平	10kV杨供四线徐庄2#公变	200	34.26	160	91.48	91.48
1643	南阳镇平	kV贾马线小农水杨寨村南头双楼张井井通公	100	82.42	80	-2.42	-2.42
1644	南阳镇平	0kV贾马线小农水开发栗扒西河北井井通公变	100	47.37	80	32.63	32.63
1645	南阳镇平	0kV贾马线小农水马庄南粮库南1#井井通公变	100	41.62	80	38.38	38.38
1646	南阳镇平	kV贾马线小农水开发大龙庙香匠王井井通公	100	42.98	80	37.02	37.02
1647	南阳镇平	10kV贾马线小农水开发大龙庙南井井通公变	100	72.27	80	7.73	7.73
1648	南阳镇平	10kV贾马线小农水西栗扒西井井通公变	100	80.54	80	-0.54	-0.54
1649	南阳镇平	10kV杨供二线马坛3#公变	200	50.49	160	59.02	59.02
1650	南阳镇平	10kV杨供三线街南4#公变	400	54.25	320	103.00	103.00
1651	南阳镇平	10kV柳柳线温营3#公变	100	61.11	80	18.89	18.89
1652	南阳镇平	10kV杨供三线街南5#公变	200	108.11	160	-56.22	-56.22

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

1653	南阳镇平	10kV柳柳线温岗沙沟2#公变	200	32.3	160	95.40	95.40
1654	南阳镇平	10kV柳柳线大湖村部公变	200	29.89	160	100.22	100.22
1655	南阳镇平	10kV柳柳线前袁庄公变	200	39.08	160	81.84	81.84
1656	南阳镇平	10kV新柳线大榆树4#公变	250	38.76	200	103.10	103.10
1657	南阳镇平	10kV杨供一线潘庄2#公变	100	72.66	80	7.34	7.34
1658	南阳镇平	10kV杨供一线沙家4#公变	200	30.19	160	99.62	99.62
1659	南阳镇平	10kV新竺线苗岗公变	100	1.6	80	78.40	78.40
1660	南阳镇平	10kV杨供一线小岗西公变	200	33.8	160	92.40	92.40
1661	南阳镇平	10kV安供三线堰岔小农水16#公变	100	90.24	80	-10.24	-10.24
1662	南阳镇平	10kV林潘线梁营公变	200	32.96	160	94.08	94.08
1663	南阳镇平	10kV官王线小谭庙北公变	200	102.16	160	-44.32	-44.32
1664	南阳镇平	10kV袁魏线王家庄公变	160	31.45	128	77.68	77.68
1665	南阳镇平	10kV老余线任家狗汤河公变	315	69.17	252	34.11	34.11
1666	南阳镇平	10kV寨供二线后地西公变台区	200	45.19	160	69.62	69.62
1667	南阳镇平	10kV侯南线鄂营公变	250	40.86	200	97.85	97.85
1668	南阳镇平	10kV新柳线过岗公变	200	118.09	160	-76.18	-76.18
1669	南阳镇平	10kV涅工线肖营村怪南公变	400	28.06	320	207.76	207.76
1670	南阳镇平	10kV枣供二线陈营公变	200	26.83	160	106.34	106.34
1671	南阳镇平	10kV枣供二线中张2#公变	200	28.85	160	102.30	102.30
1672	南阳镇平	10kV枣供二线周岗西公变	200	18.75	160	122.50	122.50
1673	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城6#公变	800	0	640	640.00	640.00
1674	南阳镇平	10kV枣供二线下辛营1#井井通公变	100	73.48	80	6.52	6.52
1675	南阳镇平	10kV贾微线大王庙村1#机井公变	200	32.41	160	95.18	95.18
1676	南阳镇平	10kV老菩线凉水泉移民新村公变	200	36.91	160	86.18	86.18
1677	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺西公变	630	47.95	504	201.92	201.92
1678	南阳镇平	10kV枣供三线烂银张西公变	200	0	160	160.00	160.00
1679	南阳镇平	10kV涅玉线李营北2#公变	200	85.46	160	-10.92	-10.92
1680	南阳镇平	10kV涅玉线苏寨东1#公变	200	81.77	160	-3.54	-3.54
1681	南阳镇平	10kV涅玉线苏寨南公变	200	125.26	160	-90.52	-90.52
1682	南阳镇平	10kV寨供三线尚营3#公变	200	75.57	160	8.86	8.86
1683	南阳镇平	10kV徐五线李邦相东2#公变	315	25.9	252	170.42	170.42
1684	南阳镇平	10kV寨供六线韩洼3#公变	200	45.59	160	68.82	68.82
1685	南阳镇平	10kV寨供六线韩洼4#公变	200	41.91	160	76.18	76.18
1686	南阳镇平	10kV寨供六线李营5#公变	200	41.48	160	77.04	77.04
1687	南阳镇平	10kV寨供六线李营6#公变	200	91.6	160	-23.20	-23.20
1688	南阳镇平	10kV寨供二线大仵营西公变	200	69.18	160	21.64	21.64
1689	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨北公变	200	83.72	160	-7.44	-7.44
1690	南阳镇平	10kV寨供六线王木匠3#公变	200	49.35	160	61.30	61.30
1691	南阳镇平	10kV寨供六线王木匠4#公变	200	59.49	160	41.02	41.02
1692	南阳镇平	10kV贾微线吴岗西公变	100	33.43	80	46.57	46.57
1693	南阳镇平	10kV涅玉线李营南2#公变	400	50.41	320	118.36	118.36
1694	南阳镇平	10kV官晁线宅子杨村南公变	200	25.04	160	109.92	109.92
1695	南阳镇平	10kV袁杏线大菜园公变	315	47.4	252	102.69	102.69
1696	南阳镇平	10kV龙皂线洋西公变	200	21.62	160	116.76	116.76
1697	南阳镇平	10kV柳张线小苏庄公变	200	56.64	160	46.72	46.72
1698	南阳镇平	10kV徐杨线郑坡南公变	200	70.96	160	18.08	18.08
1699	南阳镇平	10kV宝供四线后马岗公变	80	75.35	64	3.72	3.72
1700	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼北2#公变	250	53.46	200	66.35	66.35
1701	南阳镇平	10kV宝供四线范营2#公变	200	38.55	160	82.90	82.90

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

1702	南阳镇平	10kV安供三线堰岔小农水13#公变	200	25.64	160	108.72	108.72
1703	南阳镇平	10kV贾马线盆杨西南角小农水公变	100	32.67	80	47.33	47.33
1704	南阳镇平	10kV高王线鄢沟1#机井公变	100	11.66	80	68.34	68.34
1705	南阳镇平	10kV马供一线马庄土堆东小农水公变	100	15.91	80	64.09	64.09
1706	南阳镇平	10kV新雪线五里河4#公变	400	71.56	320	33.76	33.76
1707	南阳镇平	10kV涅园线赵家沟公变	400	32.9	320	188.40	188.40
1708	南阳镇平	10kV林营线街南3#公变	315	91.9	252	-37.49	-37.49
1709	南阳镇平	10kV官曲线河西公变	250	46.7	200	83.25	83.25
1710	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营开发公变	200	27.35	160	105.30	105.30
1711	南阳镇平	10kV贾微线大王庙开发区1号公变	200	17.55	160	124.90	124.90
1712	南阳镇平	10kV徐工线三小东公变	630	96.93	504	-106.66	-106.66
1713	南阳镇平	10kV柳遮线白沟村2号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1714	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村1号机井公变	100	18.97	80	61.03	61.03
1715	南阳镇平	10kV柳遮线陈沟北公变	100	46.43	80	33.57	33.57
1716	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗村2号机井公变	100	11.51	80	68.49	68.49
1717	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇2#公变	630	14.21	504	414.48	414.48
1718	南阳镇平	10kV柳柳线岗头公变	200	21.63	160	116.74	116.74
1719	南阳镇平	10kV柳张线苏庄村1号机井公变	100	7.09	80	72.91	72.91
1720	南阳镇平	10kV柳张线张湾村1#机井公变	100	12.92	80	67.08	67.08
1721	南阳镇平	10kV柳张线朱岗村1号机井公变	100	61.52	80	18.48	18.48
1722	南阳镇平	10kV柳张线张湾村3号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1723	南阳镇平	10kV柳张线罗庄村1号机井公变	100	42.2	80	37.80	37.80
1724	南阳镇平	10kV官王线管家北公变	200	14.91	160	130.18	130.18
1725	南阳镇平	镇平县金陵外国语幼儿园变压器	630	22.68	504	361.12	361.12
1726	南阳镇平	10kV官曲线兴国寺村兴国寺2#机井公变	100	23.96	80	56.04	56.04
1727	南阳镇平	10kV官曲线关帝庙村关帝庙2#机井公变	100	21.74	80	58.26	58.26
1728	南阳镇平	10kV官曲线齐岗村齐岗机井3#公变	100	43.71	80	36.29	36.29
1729	南阳镇平	10kV徐杨线张井3#公变	100	48.56	80	31.44	31.44
1730	南阳镇平	10kV官曲线兴国寺村兴国寺3#机井公变	100	10.65	80	69.35	69.35
1731	南阳镇平	10kV官曲线关帝庙村关帝庙3#机井公变	100	38.92	80	41.08	41.08
1732	南阳镇平	10kV官曲线关帝庙村关帝庙1#机井公变	100	42.47	80	37.53	37.53
1733	南阳镇平	10kV官曲线楼子王村楼子王1#机井1#公变	100	70.52	80	9.48	9.48
1734	南阳镇平	10kV官曲线河西国道南机井1#公变	100	35.02	80	44.98	44.98
1735	南阳镇平	10kV官曲线楼子王村楼子王3#机井1#公变	100	26.01	80	53.99	53.99
1736	南阳镇平	10kV官曲线楼子王南2#公变	200	74.63	160	10.74	10.74
1737	南阳镇平	10kV官曲线关帝庙马营公变	200	47.93	160	64.14	64.14
1738	南阳镇平	10kV官曲线河西国道北机井1#公变	100	57.7	80	22.30	22.30
1739	南阳镇平	10kV官曲线刘冲村机井1#公变	100	73.36	80	6.64	6.64
1740	南阳镇平	10kV官曲线柴庄村柴庄南1#机井公变	100	20.24	80	59.76	59.76
1741	南阳镇平	10kV官曲线楼子王村开发区西1#机井1#公变	100	35.85	80	44.15	44.15
1742	南阳镇平	10kV官卢线周堂村周堂2#机井公变	100	35.71	80	44.29	44.29
1743	南阳镇平	10kV官卢线马家东1#机井公变	100	37.9	80	42.10	42.10
1744	南阳镇平	10kV官卢线周堂村周堂1#机井公变	100	24.32	80	55.68	55.68
1745	南阳镇平	10kV官卢线曹营村周堂1#机井公变	100	90.37	80	-10.37	-10.37
1746	南阳镇平	10kV官卢白龙庙村1#机井公变	100	45.84	80	34.16	34.16
1747	南阳镇平	10kV宝供六线柳林东2#公变	500	64.54	400	77.30	77.30
1748	南阳镇平	10kV高韩线乔沟东公变	100	63.5	80	16.50	16.50
1749	南阳镇平	10kV高高线徐沟上河刘公变	200	50.43	160	59.14	59.14
1750	南阳镇平	10kV徐曹线修试所东公变	500	78.42	400	7.90	7.90

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

1751	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄西公变	100	0	80	80.00	80.00
1752	南阳镇平	10kV高韩线清凉树公变	100	11.96	80	68.04	68.04
1753	南阳镇平	10kV宝供一线程庄公变	250	49.55	200	76.13	76.13
1754	南阳镇平	10kV高高线孙湾后营公变	200	62.69	160	34.62	34.62
1755	南阳镇平	10kV城供二线杨线庄北公变	500	62.09	400	89.55	89.55
1756	南阳镇平	10kV林直线蒋庄5#公变	200	68.7	160	22.60	22.60
1757	南阳镇平	10kV高寺线姚片河3#公变	100	25.44	80	54.56	54.56
1758	南阳镇平	10kV官卢线曹营村部公变	100	60.2	80	19.80	19.80
1759	南阳镇平	10kV徐环线三里河南2#公变	500	64.74	400	76.30	76.30
1760	南阳镇平	10kV高王线鄢沟公变	200	51.44	160	57.12	57.12
1761	南阳镇平	10kV高韩线家河西公变	200	33.38	160	93.24	93.24
1762	南阳镇平	10kV贾工线桥东副食城公变	200	85.48	160	-10.96	-10.96
1763	南阳镇平	10kV高韩线韩营北公变	200	34.11	160	91.78	91.78
1764	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄公变	200	49.34	160	61.32	61.32
1765	南阳镇平	10kV贾工线桥南公变	315	100.8	252	-65.52	-65.52
1766	南阳镇平	10kV枣供二线前锋南公变	200	19.53	160	120.94	120.94
1767	南阳镇平	10kV彭北线河上1#公变	160	82.08	128	-3.33	-3.33
1768	南阳镇平	10kV城供三线红庙公变	630	52.51	504	173.19	173.19
1769	南阳镇平	10kV龙社线东沟公变	100	57.73	80	22.27	22.27
1770	南阳镇平	10kV侯南线小张庄公变	100	59.24	80	20.76	20.76
1771	南阳镇平	10kV老老线时沟村东公变	200	51.07	160	57.86	57.86
1772	南阳镇平	10kV彭安线李庄公变	315	38.74	252	129.97	129.97
1773	南阳镇平	10kV袁雪线农行出线公变	630	62.98	504	107.23	107.23
1774	南阳镇平	10kV林营线李家营北2#公变	200	28.49	160	103.02	103.02
1775	南阳镇平	10kV官卢线余宅南公变	200	57.34	160	45.32	45.32
1776	南阳镇平	10kV官卢线魏庄公变	315	19.4	252	190.89	190.89
1777	南阳镇平	10kV官卢线周堂西公变	200	48.6	160	62.80	62.80
1778	南阳镇平	10kV贾贾线苏曹营2#公变	200	52.49	160	55.02	55.02
1779	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄3#公变	500	21.3	400	293.50	293.50
1780	南阳镇平	10kV林楚线大陈营西2#公变	315	27.22	252	166.26	166.26
1781	南阳镇平	10kV彭供一线李庄2#公变	200	34.06	160	91.88	91.88
1782	南阳镇平	10kV彭乡线姜范营2#公变	200	45.48	160	69.04	69.04
1783	南阳镇平	10kV枣供二线老时营南公变	200	43.15	160	73.70	73.70
1784	南阳镇平	10kV贾马线张庄公变	200	27.43	160	105.14	105.14
1785	南阳镇平	10kV彭乡线姜范营公变	200	50.71	160	58.58	58.58
1786	南阳镇平	10kV彭乡线李金庄西公变	160	50.77	128	46.77	46.77
1787	南阳镇平	10kV侯社线贾庄公变	400	27.85	320	208.60	208.60
1788	南阳镇平	10kV高韩线拐沟3#公变	80	37.77	64	33.78	33.78
1789	南阳镇平	10kV高韩线拐沟2号公变	100	27.87	80	52.13	52.13
1790	南阳镇平	10kV宝供二线七里庄公变	250	54.41	200	63.98	63.98
1791	南阳镇平	10kV宝供二线小胡营公变	200	56.02	160	47.96	47.96
1792	南阳镇平	10kV宝供一线闫庄公变	200	84.64	160	-9.28	-9.28
1793	南阳镇平	10kV枣供二线前峰东公变	200	33.43	160	93.14	93.14
1794	南阳镇平	10kV城供三线知青公变	500	77.9	400	10.50	10.50
1795	南阳镇平	10kV彭供一线刘叶公变	160	48.33	128	50.67	50.67
1796	南阳镇平	10kV柳遮线高沟公变	200	32.77	160	94.46	94.46
1797	南阳镇平	10kV高寺线响水河公变	100	32.8	80	47.20	47.20
1798	南阳镇平	10kV官石线后地南公变	200	45.24	160	69.52	69.52
1799	南阳镇平	10kV侯南线辛庄公变	200	0	160	160.00	160.00

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

1800	南阳镇平	10kV林营线白庄南公变	250	25.16	200	137.10	137.10
1801	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼公变	400	41.6	320	153.60	153.60
1802	南阳镇平	10kV袁魏线竺家公变	100	46.51	80	33.49	33.49
1803	南阳镇平	10kV马供一线毕张村毕张南1#机井公变	100	99.36	80	-19.36	-19.36
1804	南阳镇平	10kV高韩线大仵岗公变	100	20.82	80	59.18	59.18
1805	南阳镇平	10kV贾马线杨寨北2#公变	100	77.53	80	2.47	2.47
1806	南阳镇平	10kV马供二线夹河里村夹河里东1#机井公变	100	38.79	80	41.21	41.21
1807	南阳镇平	10kV马供一线毕张村毕张机井1#公变	200	53	160	54.00	54.00
1808	南阳镇平	10kV袁魏线岔河公变	100	21.67	80	58.33	58.33
1809	南阳镇平	10kV高供一线均刘沟杨沟公变	100	19.11	80	60.89	60.89
1810	南阳镇平	10kV马供二线夹河里村夹河里1#机井公变	100	7.75	80	72.25	72.25
1811	南阳镇平	10kV林杨线贾庄东公变	200	53.25	160	53.50	53.50
1812	南阳镇平	10kV徐杨线李邦相1#机井公变	100	48.4	80	31.60	31.60
1813	南阳镇平	10kV侯北线谭寨东3#公变	200	71.77	160	16.46	16.46
1814	南阳镇平	10kV侯南线易营北公变	200	41.67	160	76.66	76.66
1815	南阳镇平	10kV侯南线鄂营3#公变	200	62.12	160	35.76	35.76
1816	南阳镇平	10kV侯南线刘庄3#公变	100	54.3	80	25.70	25.70
1817	南阳镇平	10kV侯南线向寨2#公变	200	29.85	160	100.30	100.30
1818	南阳镇平	10kV侯南线易营南公变	200	33.77	160	92.46	92.46
1819	南阳镇平	10kV侯郭线团中2#公变	200	33.87	160	92.26	92.26
1820	南阳镇平	10kV侯北线赵营北2#公变	200	57.24	160	45.52	45.52
1821	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡村刁坡西1号机井公变	100	38.5	80	41.50	41.50
1822	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺村信庄1号机井公变	100	57.42	80	22.58	22.58
1823	南阳镇平	10kV彭白线刁坡村刁坡南机井1#公变	100	74.18	80	5.82	5.82
1824	南阳镇平	10kV彭安线凉西2#公变	200	53.03	160	53.94	53.94
1825	南阳镇平	10kV林直线布袋王北2#公变	200	44.5	160	71.00	71.00
1826	南阳镇平	kV林直线张林土地整理杨庄100kVA-52(01)公	100	35.48	80	44.52	44.52
1827	南阳镇平	kV林直线张林土地整理杨庄100kVA-78(04)公	100	44.76	80	35.24	35.24
1828	南阳镇平	10kV安供三线赵庄小农水公变	315	22.89	252	179.90	179.90
1829	南阳镇平	10kV林直线张林农综开发7#公变	100	49.96	80	30.04	30.04
1830	南阳镇平	10kV老老线曾寨北2#公变	100	51.47	80	28.53	28.53
1831	南阳镇平	10kV老老线曾寨2#公变	200	50.25	160	59.50	59.50
1832	南阳镇平	10kV袁杏线后杨洼东公变	315	68.4	252	36.54	36.54
1833	南阳镇平	10kV徐环线徐桥2#公变	315	81.92	252	-6.05	-6.05
1834	南阳镇平	10kV袁魏线冯家庄公变	100	32.74	80	47.26	47.26
1835	南阳镇平	10kV袁魏线陈茨园井井通1#公变	100	30.38	80	49.62	49.62
1836	南阳镇平	10kV袁魏线安沟公变	200	6.83	160	146.34	146.34
1837	南阳镇平	10kV袁魏线白河村六官营北1#机井公变	100	2.41	80	77.59	77.59
1838	南阳镇平	10kV林黑线官寺北2#公变	200	49.96	160	60.08	60.08
1839	南阳镇平	10kV林直线街西村部公变	100	115.21	80	-35.21	-35.21
1840	南阳镇平	10kV贾工线张林路口公变	315	43.59	252	114.69	114.69
1841	南阳镇平	10kV林楚线楚营南2#公变	200	46.49	160	67.02	67.02
1842	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田首级李南机井公变	100	49.52	80	30.48	30.48
1843	南阳镇平	10kV官卢线街北公变	400	72.49	320	30.04	30.04
1844	南阳镇平	10kV卢供一线街西2#公变	400	0	320	320.00	320.00
1845	南阳镇平	10kV高韩线乔沟杨河公变	100	82.96	80	-2.96	-2.96
1846	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄程竹园公变	200	37.77	160	84.46	84.46
1847	南阳镇平	10kV宝供一线小农水2#公变	315	39.92	252	126.25	126.25
1848	南阳镇平	10kV林楚线楚营中2#公变	200	32.25	160	95.50	95.50

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

1849	南阳镇平	10kV林楚线鲁家公变	200	24.02	160	111.96	111.96
1850	南阳镇平	10kV官曲线乡直6#公变	200	0	160	160.00	160.00
1851	南阳镇平	10kV林直线街东2#公变	400	50.77	320	116.92	116.92
1852	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村土楼北2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1853	南阳镇平	10kV马供三线贾庄2#公变	200	57.67	160	44.66	44.66
1854	南阳镇平	10kV马供三线贾庄公变	200	62.85	160	34.30	34.30
1855	南阳镇平	10kV林普线土楼村土楼南公变	200	41.19	160	77.62	77.62
1856	南阳镇平	10kV安供三线兰庄小农水公变	100	47.5	80	32.50	32.50
1857	南阳镇平	10kV官曲线楼子王村楼子王2#机井1#公变	100	27.61	80	52.39	52.39
1858	南阳镇平	10kV官曲线楼子王北2#公变	200	53.82	160	52.36	52.36
1859	南阳镇平	10kV官曲线柴庄村柴庄南2#机井公变	100	40.29	80	39.71	39.71
1860	南阳镇平	0kV宝供二线2019年高标准农田耿梁庄1#公	100	43.31	80	36.69	36.69
1861	南阳镇平	0kV宝供二线2019年高标准农田遇仙桥9#公	100	94.72	80	-14.72	-14.72
1862	南阳镇平	10kV官曲线关帝庙村关帝庙4#机井公变	100	38.72	80	41.28	41.28
1863	南阳镇平	0kV宝供二线2019年高标准农田遇仙桥5#公	100	39.51	80	40.49	40.49
1864	南阳镇平	10kV宝供二线2019年高标准农田史坡4#公变	100	73.6	80	6.40	6.40
1865	南阳镇平	0kV宝供二线2019年高标准农田耿梁庄2#公	100	47.72	80	32.28	32.28
1866	南阳镇平	10kV官曲线齐岗村齐岗机井1#公变	100	35.23	80	44.77	44.77
1867	南阳镇平	10kV官曲线齐岗村王河农综开发2#公变	50	12.92	40	33.54	33.54
1868	南阳镇平	10kV官曲线齐岗村齐岗2号机井公变	100	53.93	80	26.07	26.07
1869	南阳镇平	10kV官曲线兴国寺村兴国寺1#机井公变	100	26.14	80	53.86	53.86
1870	南阳镇平	10kV官晁线张营南公变	200	54.21	160	51.58	51.58
1871	南阳镇平	10kV官晁线寨子杨机井5#公变	100	62.25	80	17.75	17.75
1872	南阳镇平	10kV官晁线寨子杨机井3#公变	100	14.51	80	65.49	65.49
1873	南阳镇平	10kV官晁线寨子杨机井4#公变	100	61.68	80	18.32	18.32
1874	南阳镇平	10kV官社线寨子杨机井1#公变	100	32.6	80	47.40	47.40
1875	南阳镇平	10kV官晁线寨子杨机井1#公变	100	16.57	80	63.43	63.43
1876	南阳镇平	10kV官石线郝堂村机井1#公变	100	36.7	80	43.30	43.30
1877	南阳镇平	10kV官石线齐营村机井2#公变	100	24.57	80	55.43	55.43
1878	南阳镇平	10kV官晁线齐营南公变	200	27.16	160	105.68	105.68
1879	南阳镇平	10kV官晁线裴营南公变	200	41.69	160	76.62	76.62
1880	南阳镇平	10kV官晁线山头营村机井公变	100	34.16	80	45.84	45.84
1881	南阳镇平	10kV官石线齐营村机井1#公变	100	55.79	80	24.21	24.21
1882	南阳镇平	10kV贾社线闵河村闵王庄机井1#公变	100	12.11	80	67.89	67.89
1883	南阳镇平	10kV贾社线寺后张西公变	315	36.12	252	138.22	138.22
1884	南阳镇平	10kV贾社线寺后张北2#公变	200	80.92	160	-1.84	-1.84
1885	南阳镇平	10kV贾社线闵河村小河赵2#机井公变	100	81.89	80	-1.89	-1.89
1886	南阳镇平	10kV贾社线闵河村相家2#机井公变	100	102.5	80	-22.50	-22.50
1887	南阳镇平	10kV贾贾线苏曹营村1#机井公变	100	17.54	80	62.46	62.46
1888	南阳镇平	10kV贾贾线苏曹营村2#机井公变	100	31.9	80	48.10	48.10
1889	南阳镇平	10kV老星线南河公变	200	45.57	160	68.86	68.86
1890	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城8#公变	800	9.5	640	564.00	564.00
1891	南阳镇平	10kV彭北线梁洼北2#公变	100	73.59	80	6.41	6.41
1892	南阳镇平	10kV彭供一线李庄东公变	100	58.45	80	21.55	21.55
1893	南阳镇平	10kV龙社线钟头岩公变	100	11.22	80	68.78	68.78
1894	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄东公变	200	27.96	160	104.08	104.08
1895	南阳镇平	10kV彭乡线菊花园公变	250	6.36	200	184.10	184.10
1896	南阳镇平	10kV官卢线大魏营河北公变	160	27.04	128	84.74	84.74
1897	南阳镇平	10kV佛北线宋湾2#公变	200	11.09	160	137.82	137.82

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

1898	南阳镇平	10kV佛北线赵湾5#公变	200	85.59	160	-11.18	-11.18
1899	南阳镇平	10kV佛北线赵湾7#公变	200	28.93	160	102.14	102.14
1900	南阳镇平	10kV贾社线民族街西公变	200	62.74	160	34.52	34.52
1901	南阳镇平	10kV贾社线华星南2#公变	200	66.43	160	27.14	27.14
1902	南阳镇平	10kV贾社线小操场2#公变	200	0	160	160.00	160.00
1903	南阳镇平	10kV贾社线老街口南公变	400	18.23	320	247.08	247.08
1904	南阳镇平	10kV贾社线税务局门前公变	400	37.91	320	168.36	168.36
1905	南阳镇平	10kV贾工线迎宾路2#公变	200	62.13	160	35.74	35.74
1906	南阳镇平	10kV贾社线文化市场南公变	200	108.47	160	-56.94	-56.94
1907	南阳镇平	10kV贾贾线府右路北公变	200	75.35	160	9.30	9.30
1908	南阳镇平	10kV贾贾线华星北2#公变	200	0	160	160.00	160.00
1909	南阳镇平	10kV贾贾线杨庄路口公变	400	15.89	320	256.44	256.44
1910	南阳镇平	10kV贾普线华鑫南2#公变	200	62.96	160	34.08	34.08
1911	南阳镇平	10kV贾社线老街口北公变	400	27.77	320	208.92	208.92
1912	南阳镇平	10kV贾社线桥北2#公变	400	28.49	320	206.04	206.04
1913	南阳镇平	10kV宝供一线程庄东公变	200	59.52	160	40.96	40.96
1914	南阳镇平	10kV安供二线安子营3#公变	315	73.84	252	19.40	19.40
1915	南阳镇平	10kV枣供二线下辛营2#公变	200	47.35	160	65.30	65.30
1916	南阳镇平	10kV龙社线毛石河公变	100	7.08	80	72.92	72.92
1917	南阳镇平	10kV彭乡线李庄西公变	100	68.64	80	11.36	11.36
1918	南阳镇平	10kV彭供一线孙庄西公变	100	18.02	80	61.98	61.98
1919	南阳镇平	10kV林楚线街西1#公变	200	47.2	160	65.60	65.60
1920	南阳镇平	10kV彭北线康庄东2#公变	200	0	160	160.00	160.00
1921	南阳镇平	10kV林黑线余西3#公变	200	66.07	160	27.86	27.86
1922	南阳镇平	10kV马供三线贾庄村郭庄公变	100	35.18	80	44.82	44.82
1923	南阳镇平	10kV林黑线官寺南2#公变	200	42.94	160	74.12	74.12
1924	南阳镇平	10kV郑供二线新蒋坡3#公变	200	71.12	160	17.76	17.76
1925	南阳镇平	10kV高王线黑龙岗北公变	200	26.55	160	106.90	106.90
1926	南阳镇平	10kV高王线曹家公变	100	55.17	80	24.83	24.83
1927	南阳镇平	10kV龙社线三岔河2#公变	100	27.54	80	52.46	52.46
1928	南阳镇平	10kV老菩线景常庙公变	80	45.2	64	27.84	27.84
1929	南阳镇平	10kV宝供二线2019年高标准农田史坡3#公变	200	7.04	160	145.92	145.92
1930	南阳镇平	10kV林直线福源社区公变	200	112.69	160	-65.38	-65.38
1931	南阳镇平	10kV涅普线西科技2#公变	500	39.39	400	203.05	203.05
1932	南阳镇平	10kV官卢线徐庄公变	200	35.04	160	89.92	89.92
1933	南阳镇平	10kV侯郭线郭庄东公变	315	25.86	252	170.54	170.54
1934	南阳镇平	10kV贾马线栗扒西公变	200	58.77	160	42.46	42.46
1935	南阳镇平	10kV老菩线凉水泉公变	160	28.95	128	81.68	81.68
1936	南阳镇平	10kV林楚线不老刘沙岗公变	200	32.78	160	94.44	94.44
1937	南阳镇平	10kV林楚线百庙北公变	200	34.2	160	91.60	91.60
1938	南阳镇平	10kV侯北线项店孟庄公变	200	38.23	160	83.54	83.54
1939	南阳镇平	10kV侯北线农综开发3#公变	200	24.23	160	111.54	111.54
1940	南阳镇平	10kV宝供二线白坡公变	400	46.89	320	132.44	132.44
1941	南阳镇平	10kV杨供一线沙家5#公变	200	50.05	160	59.90	59.90
1942	南阳镇平	10kV徐普线开发东公变	400	62.04	320	71.84	71.84
1943	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄村部公变	500	42.22	400	188.90	188.90
1944	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄南公变	400	70.77	320	36.92	36.92
1945	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺10#公变	400	46.9	320	132.40	132.40
1946	南阳镇平	10kV佛仵线乔营东1#公变	400	63.19	320	67.24	67.24

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

1947	南阳镇平	10kV官石线尚营公变	400	43.26	320	146.96	146.96
1948	南阳镇平	10kV官石线榆树庄公变	400	28.95	320	204.20	204.20
1949	南阳镇平	10kV寨供三线玉雕湾2#公变	200	79.47	160	1.06	1.06
1950	南阳镇平	10kV老老线周营北公变	100	49.35	80	30.65	30.65
1951	南阳镇平	10kV安供五线2013小农水宋庄西南机井公变	200	18.03	160	123.94	123.94
1952	南阳镇平	10kV枣供二线镇直南2#公变	315	55.98	252	75.66	75.66
1953	南阳镇平	10kV佛平线单营2#公变	315	49.06	252	97.46	97.46
1954	南阳镇平	10kV徐环线林森2#公变	400	61.85	320	72.60	72.60
1955	南阳镇平	10kV宝供二线小胡营路口公变	200	31.13	160	97.74	97.74
1956	南阳镇平	10kV马供二线白衣北公变	200	30.06	160	99.88	99.88
1957	南阳镇平	10kV柳柳线小湖2#公变	200	52.08	160	55.84	55.84
1958	南阳镇平	10kV宝供六线小树林西公变	315	84.78	252	-15.06	-15.06
1959	南阳镇平	10kV袁魏线桐树湾公变	200	35.59	160	88.82	88.82
1960	南阳镇平	10kV官晁线贾宋路口北公变	160	114.02	128	-54.43	-54.43
1961	南阳镇平	10kV官王线南官家公变	200	30.33	160	99.34	99.34
1962	南阳镇平	10kV老菩线王庄小龙庙公变	200	42.49	160	75.02	75.02
1963	南阳镇平	10kV官曲线乡直5#公变	400	32.31	320	190.76	190.76
1964	南阳镇平	10kV宝供五线清馨家园1#公变	630	7.17	504	458.83	458.83
1965	南阳镇平	10kV官王线董家公变	200	11.94	160	136.12	136.12
1966	南阳镇平	10kV官王线竹园李东公变	200	35.84	160	88.32	88.32
1967	南阳镇平	10kV高王线乡直2#公变	200	76.19	160	7.62	7.62
1968	南阳镇平	10kV高王线胡营东公变	200	20.36	160	119.28	119.28
1969	南阳镇平	10kV马供二线白衣西公变	200	85.28	160	-10.56	-10.56
1970	南阳镇平	10kV马供一线毕张东公变	315	52.27	252	87.35	87.35
1971	南阳镇平	10kV袁魏线许家营公变	160	64.67	128	24.53	24.53
1972	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村5#公变	315	70.45	252	30.08	30.08
1973	南阳镇平	10kV马供二线尤营东2#公变	250	23.58	200	141.05	141.05
1974	南阳镇平	10kV宝供八线任家庄西公变	315	100.56	252	-64.76	-64.76
1975	南阳镇平	10kV官卢线白龙庙李庄公变	100	68.91	80	11.09	11.09
1976	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙村小马营3#公变	200	36.05	160	87.90	87.90
1977	南阳镇平	10kV宝供四线铁匠庄3#公变	100	27.46	80	52.54	52.54
1978	南阳镇平	10kV新柳线邢营3#公变	200	9.23	160	141.54	141.54
1979	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄高标准农田西公变	100	93.9	80	-13.90	-13.90
1980	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄高标准农田东公变	100	75.22	80	4.78	4.78
1981	南阳镇平	10kV柳柳线温岗沙沟公变	160	0.65	128	126.96	126.96
1982	南阳镇平	10kV官曲线齐岗村齐岗4#机井公变	100	52.09	80	27.91	27.91
1983	南阳镇平	10kV彭北线魏庄公变	200	17	160	126.00	126.00
1984	南阳镇平	10kV彭北线石匠庄公变	100	29.78	80	50.22	50.22
1985	南阳镇平	10kV彭北线张庄西公变	200	15.53	160	128.94	128.94
1986	南阳镇平	10kV彭北线东田营公变	200	45.86	160	68.28	68.28
1987	南阳镇平	10kV官卢线白北公变	200	41.84	160	76.32	76.32
1988	南阳镇平	10kV官卢线白南公变	200	21.54	160	116.92	116.92
1989	南阳镇平	10kV贾社线镇直迎宾路公变	200	61.22	160	37.56	37.56
1990	南阳镇平	10kV官卢线白扬树东公变	200	44.52	160	70.96	70.96
1991	南阳镇平	10kV官卢线花栗树南公变	200	60.9	160	38.20	38.20
1992	南阳镇平	10kV官卢线刘沟秋树庙公变	200	29.14	160	101.72	101.72
1993	南阳镇平	10kV官卢线谢家公变	200	35.3	160	89.40	89.40
1994	南阳镇平	10kV官卢线赵坡公变	200	21.22	160	117.56	117.56
1995	南阳镇平	10kV高高线镇直东公变	315	98.4	252	-57.96	-57.96

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

1996	南阳镇平	10kV高供一线陈家公变	200	20.97	160	118.06	118.06
1997	南阳镇平	10kV高供一线凤翅山南公变	200	32.15	160	95.70	95.70
1998	南阳镇平	10kV高供一线花岔路公变	200	22.47	160	115.06	115.06
1999	南阳镇平	10kV高供一线郝沟西公变	200	58.78	160	42.44	42.44
2000	南阳镇平	10kV高供一线樊岗公变	200	25.49	160	109.02	109.02
2001	南阳镇平	10kV高供一线李营公变	200	43.49	160	73.02	73.02
2002	南阳镇平	10kV高供一线小李家公变	200	34.06	160	91.88	91.88
2003	南阳镇平	10kV官卢线大魏营东公变	250	36	200	110.00	110.00
2004	南阳镇平	10kV佛北线赵湾6#公变	400	67.37	320	50.52	50.52
2005	南阳镇平	10kV林营线尹营中2#公变	200	59.85	160	40.30	40.30
2006	南阳镇平	10kV佛仵线罗坑公变	500	24.92	400	275.40	275.40
2007	南阳镇平	10kV徐普线开发区东3#公变	400	37.06	320	171.76	171.76
2008	南阳镇平	10kV老老线李家庄灌溉2#公变	100	4.69	80	75.31	75.31
2009	南阳镇平	10kV老菩线红岭窝公变	200	40.9	160	78.20	78.20
2010	南阳镇平	10kV老菩线阴窝2#公变	100	15.16	80	64.84	64.84
2011	南阳镇平	10kV老余线新村公变	200	17.95	160	124.10	124.10
2012	南阳镇平	10kV老菩线竹园沟公变	200	14.57	160	130.86	130.86
2013	南阳镇平	10kV彭乡线张庄东1#公变	100	42.65	80	37.35	37.35
2014	南阳镇平	10kV供一线杨线庄东公变	315	46.69	252	104.93	104.93
2015	南阳镇平	10kV林普线老君庙河西公变	200	40.46	160	79.08	79.08
2016	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗机井公变	400	14.52	320	261.92	261.92
2017	南阳镇平	10kV侯南线狄庄北公变	200	65.34	160	29.32	29.32
2018	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨南公变	100	122.05	80	-42.05	-42.05
2019	南阳镇平	10kV贾社线南方商城北公变	315	68.62	252	35.85	35.85
2020	南阳镇平	10kV贾社线华鑫商场公变	315	63.1	252	53.24	53.24
2021	南阳镇平	10kV贾工线赵营2#公变	200	42.95	160	74.10	74.10
2022	南阳镇平	10kV高供一线孙湾西坡公变	100	28.5	80	51.50	51.50
2023	南阳镇平	10kV涅石线马洼3#公变	400	38.79	320	164.84	164.84
2024	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺开发区1#公变	500	76.59	400	17.05	17.05
2025	南阳镇平	10kV袁建线东门东2#公变	315	134.98	252	-173.19	-173.19
2026	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙2#公变	160	66.58	128	21.47	21.47
2027	南阳镇平	10kV老老线白杨坡公变	80	32.66	64	37.87	37.87
2028	南阳镇平	10kV马供二线尤营王妁公变	100	30.41	80	49.59	49.59
2029	南阳镇平	10kV新柳线过岗南公变	200	45.9	160	68.20	68.20
2030	南阳镇平	10kV涅石线贺庄15#公变	500	60.64	400	96.80	96.80
2031	南阳镇平	10kV侯南线宋小庄东公变	400	99.33	320	-77.32	-77.32
2032	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾中公变	500	40.36	400	198.20	198.20
2033	南阳镇平	10kV寨供三线榆树庄7#公变	200	71.93	160	16.14	16.14
2034	南阳镇平	10kV老老线曾寨北公变	200	35.64	160	88.72	88.72
2035	南阳镇平	10kV柳张线高小庄公变	200	18.54	160	122.92	122.92
2036	南阳镇平	10kV彭白线王洼于洼公变	200	67.51	160	24.98	24.98
2037	南阳镇平	10kV林黑线余西北2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2038	南阳镇平	10kV宝供八线王洼公变	315	39.74	252	126.82	126.82
2039	南阳镇平	10kV宝供三线小于盘公变	200	50.36	160	59.28	59.28
2040	南阳镇平	10kV高王线厚碾盘北公变	200	17.52	160	124.96	124.96
2041	南阳镇平	10kV柳张线梁洼公变	400	20.07	320	239.72	239.72
2042	南阳镇平	10kV佛北线砂岗公变	315	51.74	252	89.02	89.02
2043	南阳镇平	10kV侯郭线辛庄2#公变	200	31.82	160	96.36	96.36
2044	南阳镇平	10kV官王线马岗公变	250	34.63	200	113.43	113.43

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

2045	南阳镇平	10kV柳遮线长留山公变	200	24.19	160	111.62	111.62
2046	南阳镇平	10kV袁供线泰山庙北公变	400	23.68	320	225.28	225.28
2047	南阳镇平	10kV侯郭线宋营村34#公变	200	49.63	160	60.74	60.74
2048	南阳镇平	10kV侯郭线宋营村33#公变	200	38.37	160	83.26	83.26
2049	南阳镇平	10kV彭北线李和庄北公变	200	41.44	160	77.12	77.12
2050	南阳镇平	10kV彭北线鱼池洼北公变	200	46.64	160	66.72	66.72
2051	南阳镇平	10kV安供五线尚庄西公变	200	14.89	160	130.22	130.22
2052	南阳镇平	10kV侯郭线团东公变	200	20.41	160	119.18	119.18
2053	南阳镇平	10kV老星线任家沟麻子沟公变	100	24.05	80	55.95	55.95
2054	南阳镇平	10kV侯社线姜庄北公变	400	42.72	320	149.12	149.12
2055	南阳镇平	10kV侯社线姜庄南公变	400	20.34	320	238.64	238.64
2056	南阳镇平	10kV高供一线李沟北公变	200	23.01	160	113.98	113.98
2057	南阳镇平	10kV高供一线丁张营丁寨公变	100	32.67	80	47.33	47.33
2058	南阳镇平	10kV寨供八线朱营北公变	200	44.14	160	71.72	71.72
2059	南阳镇平	10kV贾社线小河李公变	315	42.23	252	118.98	118.98
2060	南阳镇平	10kV林普线老君庙2#公变	400	25.28	320	218.88	218.88
2061	南阳镇平	10kV林普线老君庙河西2#公变	200	37.98	160	84.04	84.04
2062	南阳镇平	10kV贾工线鲁庄2#公变	200	65.96	160	28.08	28.08
2063	南阳镇平	10kV佛云线坡根村寺门公变	200	7.21	160	145.58	145.58
2064	南阳镇平	10kV徐曹线三间房公变	400	44.59	320	141.64	141.64
2065	南阳镇平	10kV老铜线盘坡6号公变	315	10.7	252	218.30	218.30
2066	南阳镇平	10kV宝供一线彭庄台公变	200	39.14	160	81.72	81.72
2067	南阳镇平	10kV佛平线田庄东公变	315	48.29	252	99.89	99.89
2068	南阳镇平	10kV官社线街北北公变	400	37.19	320	171.24	171.24
2069	南阳镇平	10kV贾马线马庄南公变	200	31.25	160	97.50	97.50
2070	南阳镇平	10kV侯北线北门东机井公变	100	19.37	80	60.63	60.63
2071	南阳镇平	10kV林营线白庄中公变	200	30.68	160	98.64	98.64
2072	南阳镇平	10kV袁中线北大街公变	315	25.1	252	172.94	172.94
2073	南阳镇平	10kV侯郭线团中公变	200	45.38	160	69.24	69.24
2074	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄南井井通配电室公变	250	14.11	200	164.73	164.73
2075	南阳镇平	10kV宝供六线建南2#公变	400	88.94	320	-35.76	-35.76
2076	南阳镇平	10kV马供三线乡直变公变	400	27.49	320	210.04	210.04
2077	南阳镇平	10kV柳张线寺湾公变	50	127.3	40	-23.65	-23.65
2078	南阳镇平	10kV高供一线金佛寺公变	200	42.54	160	74.92	74.92
2079	南阳镇平	10kV宝供一线闫庄中公变	315	35.17	252	141.21	141.21
2080	南阳镇平	10kV徐纺线卫生局公变	630	104.46	504	-154.10	-154.10
2081	南阳镇平	10kV贾贾线齐李东公变	160	93.04	128	-20.86	-20.86
2082	南阳镇平	10kV官石线大仵营开发公变	160	55.6	128	39.04	39.04
2083	南阳镇平	10kV老老线河东2号公变	100	61.29	80	18.71	18.71
2084	南阳镇平	10kV彭供一线郑庄2#公变	100	93.4	80	-13.40	-13.40
2085	南阳镇平	10kV高寺线大陈营西公变	250	31.77	200	120.58	120.58
2086	南阳镇平	10kV贾贾线锦绣园公变	315	67.86	252	38.24	38.24
2087	南阳镇平	10kV高寺线罗圈洼公变	100	14.48	80	65.52	65.52
2088	南阳镇平	10kV高寺线中杜营公变	200	65.26	160	29.48	29.48
2089	南阳镇平	10kV柳遮线大田公变	30	0	24	24.00	24.00
2090	南阳镇平	10kV佛仵线贺营中公变	160	51.7	128	45.28	45.28
2091	南阳镇平	10kV高寺线曹坪2#公变	100	33.95	80	46.05	46.05
2092	南阳镇平	10kV高寺线大陈营师家公变	125	76.06	100	4.93	4.93
2093	南阳镇平	10kV袁建线银行北公变	315	91.03	252	-34.74	-34.74

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

2094	南阳镇平	10kV侯南线涂营农排公变	200	42.66	160	74.68	74.68
2095	南阳镇平	10kV宝供一线姚庄公变	200	20.98	160	118.04	118.04
2096	南阳镇平	10kV安供三线堰岔村小农水14#公变	100	55.87	80	24.13	24.13
2097	南阳镇平	10kV安供三线堰岔村小农水17#公变	100	44.93	80	35.07	35.07
2098	南阳镇平	10kV佛北线仝家岭村张沟3#公变	160	10.13	128	111.79	111.79
2099	南阳镇平	10kV宝供八线李家庄公变	315	20.96	252	185.98	185.98
2100	南阳镇平	10kV柳遮线乡直公变	200	65.66	160	28.68	28.68
2101	南阳镇平	10kV宝供二线马庄2#公变	200	37.97	160	84.06	84.06
2102	南阳镇平	10kV高供一线郝沟北公变	400	6.87	320	292.52	292.52
2103	南阳镇平	10kV老余线任家沟公变	100	28.86	80	51.14	51.14
2104	南阳镇平	10kV侯北线谭寨西2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2105	南阳镇平	10kV新柳线小陈庄2#公变	100	47.03	80	32.97	32.97
2106	南阳镇平	10kV新柳线王沟3#公变	100	41.16	80	38.84	38.84
2107	南阳镇平	10kV新柳线过岗学校门口公变	100	60.02	80	19.98	19.98
2108	南阳镇平	10kV官曲线乡直东公变	200	62.03	160	35.94	35.94
2109	南阳镇平	10kV涅魏线大菜园2#公变	500	27.87	400	260.65	260.65
2110	南阳镇平	10kV贾微线六化公变	200	29.32	160	101.36	101.36
2111	南阳镇平	10kV彭供一线苇子池公变	200	12.31	160	135.38	135.38
2112	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇6#公变	630	4.09	504	478.23	478.23
2113	南阳镇平	10kV侯北线房营北3#公变	200	44	160	72.00	72.00
2114	南阳镇平	10kV寨供二线榆树庄2#公变	315	84.06	252	-12.79	-12.79
2115	南阳镇平	10kV彭乡线姜家庄公变	160	41.57	128	61.49	61.49
2116	南阳镇平	10kV袁供线城区交警队公变	315	82.11	252	-6.65	-6.65
2117	南阳镇平	10kV林直线土楼东公变	100	53.13	80	26.87	26.87
2118	南阳镇平	10kV马供三线潘庄西公变	100	82.1	80	-2.10	-2.10
2119	南阳镇平	10kV林潘线代营公变	315	12.48	252	212.69	212.69
2120	南阳镇平	10kV林潘线李寨1#机井通公变	315	0.31	252	251.02	251.02
2121	南阳镇平	10kV寨供五线老王营公变	200	55.59	160	48.82	48.82
2122	南阳镇平	10kV袁杏线东刘堂公变	630	45.83	504	215.27	215.27
2123	南阳镇平	10kV袁杏线碾房庄公变	315	78.4	252	5.04	5.04
2124	南阳镇平	10kV柳遮线下庄公变	315	48.96	252	97.78	97.78
2125	南阳镇平	10kV官石线郝堂西公变	200	40.09	160	79.82	79.82
2126	南阳镇平	10kV官卢线杨庄公变	200	12.88	160	134.24	134.24
2127	南阳镇平	10kV官卢线大魏营东2#公变	200	64.39	160	31.22	31.22
2128	南阳镇平	10kV高供一线郝沟2#公变	200	47.58	160	64.84	64.84
2129	南阳镇平	10kV侯郭线孙楼东公变	200	35.58	160	88.84	88.84
2130	南阳镇平	10kV侯郭线孙楼西公变	200	38.72	160	82.56	82.56
2131	南阳镇平	10kV龙社线老坟沟移民新村公变	160	51.62	128	45.41	45.41
2132	南阳镇平	10kV龙社线水泉湾公变	200	10.16	160	139.68	139.68
2133	南阳镇平	10kV龙社线米汤坑公变	200	45.07	160	69.86	69.86
2134	南阳镇平	10kV龙社线交仗沟公变	100	23.92	80	56.08	56.08
2135	南阳镇平	10kV佛供线贺庄东2#公变	200	65.42	160	29.16	29.16
2136	南阳镇平	10kV林潘线黄营2#公变	200	64.11	160	31.78	31.78
2137	南阳镇平	10kV徐纺线前小店西公变	500	84.89	400	-24.45	-24.45
2138	南阳镇平	10kV徐杨线乡直3#公变	200	59.77	160	40.46	40.46
2139	南阳镇平	10kV林营线玉兴街小区公变	400	56.73	320	93.08	93.08
2140	南阳镇平	10kV林潘线杨泮庄公变	200	51.31	160	57.38	57.38
2141	南阳镇平	10kV彭供一线宋庄南公变	100	28.57	80	51.43	51.43
2142	南阳镇平	10kV彭供一线安庄南公变	100	35.46	80	44.54	44.54

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

2143	南阳镇平	10kV彭供一线吴庄东公变	100	52.71	80	27.29	27.29
2144	南阳镇平	10kV林潘线和营寨2公变	200	33.39	160	93.22	93.22
2145	南阳镇平	10kV贾马线农综开发小碾王北3#公变	100	0	80	80.00	80.00
2146	南阳镇平	10kV贾马线农综开发小碾王北1#公变	100	0	80	80.00	80.00
2147	南阳镇平	10kV贾马线农综开发小碾王北2#公变	100	63.69	80	16.31	16.31
2148	南阳镇平	10kV贾马线农综开发小碾王北4#公变	100	0	80	80.00	80.00
2149	南阳镇平	10kV涅魏线大刘营新村2#公变	315	16.78	252	199.14	199.14
2150	南阳镇平	10kV徐大线郑坡村薛坡路口公变	80	18.67	64	49.06	49.06
2151	南阳镇平	10kV彭安线何寨杨庄公变	100	44.47	80	35.53	35.53
2152	南阳镇平	10kV官王线苏营南公变	200	17.98	160	124.04	124.04
2153	南阳镇平	10kV林楚线沙岗村农综开发4#公变	100	49.19	80	30.81	30.81
2154	南阳镇平	10kV林黑线太平观农综开发43#公变	100	44.38	80	35.62	35.62
2155	南阳镇平	10kV林黑线太平观农综开发44#公变	100	31.9	80	48.10	48.10
2156	南阳镇平	10kV宝供二线小农水1#公变	200	41.71	160	76.58	76.58
2157	南阳镇平	10kV高寺线青山金庄河公变	100	13.82	80	66.18	66.18
2158	南阳镇平	10kV高韩线靳坡西2#公变	100	108.97	80	-28.97	-28.97
2159	南阳镇平	10kV涅石线贺庄13#公变	315	79.61	252	1.23	1.23
2160	南阳镇平	10kV徐杨线岁坡公变	315	28.7	252	161.60	161.60
2161	南阳镇平	10kV彭白线王洼小赵庄公变	200	31.45	160	97.10	97.10
2162	南阳镇平	10kV枣供二线老时营2#公变	200	51.47	160	57.06	57.06
2163	南阳镇平	10kV彭乡线李金庄东公变	315	61.42	252	58.53	58.53
2164	南阳镇平	10kV侯南线辛庄寨西1#公变	200	0	160	160.00	160.00
2165	南阳镇平	10kV徐五线栾营2公变	315	32.03	252	151.11	151.11
2166	南阳镇平	kV贾马线黄楝扒村栗黄南岭高标准农田2#公	100	50.59	80	29.41	29.41
2167	南阳镇平	10kV涅园线汤庄公变	400	40.1	320	159.60	159.60
2168	南阳镇平	10kV贾贾线薛关王庄公变	315	27.8	252	164.43	164.43
2169	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼五岳庙新村公变	250	71.2	200	22.00	22.00
2170	南阳镇平	10kV官曲线乡直公变	400	90.83	320	-43.32	-43.32
2171	南阳镇平	10kV官晁线梁堂南公变	315	66.23	252	43.38	43.38
2172	南阳镇平	10kV彭乡线韩官寺公变	200	38.36	160	83.28	83.28
2173	南阳镇平	10kV官晁线时庄公变	100	88.77	80	-8.77	-8.77
2174	南阳镇平	10kV官社线后营公变	200	32.68	160	94.64	94.64
2175	南阳镇平	10kV官石线高标准农田半坡村7#机井公变	100	21.4	80	58.60	58.60
2176	南阳镇平	10kV贾贾线路灯加油站2#公变	315	51.76	252	88.96	88.96
2177	南阳镇平	10kV徐工线运东公变	500	58.82	400	105.90	105.90
2178	南阳镇平	10kV官王线慕营南公变	200	39.42	160	81.16	81.16
2179	南阳镇平	10kV林黑线大余营村余东南公变	200	10.87	160	138.26	138.26
2180	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘村沙河刘北3#公变	200	21.14	160	117.72	117.72
2181	南阳镇平	10kV侯北线袁营村袁营北2#公变	200	62.86	160	34.28	34.28
2182	南阳镇平	10kV佛云线黄楝崖东公变	200	40.86	160	78.28	78.28
2183	南阳镇平	10kV佛北线仝家岭1公变	80	23.45	64	45.24	45.24
2184	南阳镇平	10kV侯社线侯集镇政府2#公变	400	36.84	320	172.64	172.64
2185	南阳镇平	10kV侯社线侯集镇镇直街东2#公变	400	77.63	320	9.48	9.48
2186	南阳镇平	10kV老余线余堂北沟公变	200	51.89	160	56.22	56.22
2187	南阳镇平	10kV袁雪线校场北2#公变	400	57.07	320	91.72	91.72
2188	南阳镇平	10kV涅园线刘营西2#公变	315	65.47	252	45.77	45.77
2189	南阳镇平	10kV侯南线宋庄北公变	50	88.55	40	-4.28	-4.28
2190	南阳镇平	10kV官曲线开发区公变	200	88.76	160	-17.52	-17.52
2191	南阳镇平	10kV官曲线彭岗南2#公变	200	35.16	160	89.68	89.68

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

2192	南阳镇平	10kV涅工线李店营西公变	200	37.96	160	84.08	84.08
2193	南阳镇平	10kV官曲线堂南公变	100	63.41	80	16.59	16.59
2194	南阳镇平	10kV马供二线夹河李南公变	200	21.35	160	117.30	117.30
2195	南阳镇平	10kV官王线南管家村部公变	200	127.56	160	-95.12	-95.12
2196	南阳镇平	10kV官社线刘楼公变	200	26.69	160	106.62	106.62
2197	南阳镇平	10kV涅石线贺庄6#公变	315	47.97	252	100.89	100.89
2198	南阳镇平	10kV袁魏线唐家庄3#公变	200	33.37	160	93.26	93.26
2199	南阳镇平	10kV袁供线泰山庙东2#公变	400	81.96	320	-7.84	-7.84
2200	南阳镇平	10kV卢供一线小河东公变	100	71.08	80	8.92	8.92
2201	南阳镇平	10kV徐环线柳林路口公变	630	70.27	504	61.30	61.30
2202	南阳镇平	10kV林楚线街西公变	100	117.47	80	-37.47	-37.47
2203	南阳镇平	10kV官卢线张沟河西公变	400	24.32	320	222.72	222.72
2204	南阳镇平	10kV林楚线朱张营公变	400	29.41	320	202.36	202.36
2205	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟西公变	200	41.45	160	77.10	77.10
2206	南阳镇平	10kV徐环线建环公变	500	39.5	400	202.50	202.50
2207	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田黑龙庙2号机井公变	100	38.46	80	41.54	41.54
2208	南阳镇平	10kV高高线唐沟公变	200	48.51	160	62.98	62.98
2209	南阳镇平	10kV林普线小庙李公变	200	24.24	160	111.52	111.52
2210	南阳镇平	10kV袁中线察小南公变	500	67.11	400	64.45	64.45
2211	南阳镇平	10kV徐五线陈庄公变	400	33.35	320	186.60	186.60
2212	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营北2#公变	400	10.64	320	277.44	277.44
2213	南阳镇平	10kV侯社线北门东公变	400	44.81	320	140.76	140.76
2214	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理草房梁村6公变	200	0	160	160.00	160.00
2215	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理草房梁村8公变	200	16.54	160	126.92	126.92
2216	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理草房梁村10公变	200	28.71	160	102.58	102.58
2217	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理沙家村57公变	200	0	160	160.00	160.00
2218	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理沙家村19公变	200	15.02	160	129.96	129.96
2219	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理沙家村17公变	200	8.66	160	142.68	142.68
2220	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理沙家村15公变	200	9.26	160	141.48	141.48
2221	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理沙家村14公变	200	18.71	160	122.58	122.58
2222	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理沙家村13公变	200	15.99	160	128.02	128.02
2223	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理沙家村16公变	200	9.68	160	140.64	140.64
2224	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理沙家村18公变	200	0	160	160.00	160.00
2225	南阳镇平	10kV佛社线乡直北公变	500	53.6	400	132.00	132.00
2226	南阳镇平	10kV彭供一线下岗公变	250	64.4	200	39.00	39.00
2227	南阳镇平	10kV官曲线彭岗北2#公变	200	18.91	160	122.18	122.18
2228	南阳镇平	10kV袁魏线肖冲公变	400	7.09	320	291.64	291.64
2229	南阳镇平	10kV徐工线水渠公变	500	103.01	400	-115.05	-115.05
2230	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城3#公变	500	0	400	400.00	400.00
2231	南阳镇平	10kV林营线潘营1公变	315	134.74	252	-172.43	-172.43
2232	南阳镇平	10kV袁魏线元营公变	400	14.5	320	262.00	262.00
2233	南阳镇平	10kV官社线官桥寨南公变	160	81.73	128	-2.77	-2.77
2234	南阳镇平	10kV涅石线贺庄3#公变	400	86.39	320	-25.56	-25.56
2235	南阳镇平	10kV官晁线张营路口公变	200	66.68	160	26.64	26.64
2236	南阳镇平	10kV彭供一线北王庄2#公变	100	139.69	80	-59.69	-59.69
2237	南阳镇平	10kV杨供四线农综开发1#公变	200	33.5	160	93.00	93.00
2238	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井1#公变	200	8.12	160	143.76	143.76
2239	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2240	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井3#公变	200	18.34	160	123.32	123.32

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

2241	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井4#公变	200	22.42	160	115.16	115.16
2242	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井5#公变	200	25.72	160	108.56	108.56
2243	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井6#公变	200	21.6	160	116.80	116.80
2244	南阳镇平	10kV林杨线农综开发16#公变	200	53.34	160	53.32	53.32
2245	南阳镇平	10kV林杨线土地整理程庙村3公变	200	62.46	160	35.08	35.08
2246	南阳镇平	10kV林杨线农综开发15#公变	200	28.36	160	103.28	103.28
2247	南阳镇平	10kV林潘线土地整理代营村2(6)公变	200	8.73	160	142.54	142.54
2248	南阳镇平	10kV林潘线土地整理代营村53(5)公变	200	0	160	160.00	160.00
2249	南阳镇平	10kV林潘线土地整理代营村54(2)公变	200	7.37	160	145.26	145.26
2250	南阳镇平	10kV林潘线土地整理代营村1(4)公变	200	0	160	160.00	160.00
2251	南阳镇平	10kV林潘线土地整理代营村7(1)公变	200	9.65	160	140.70	140.70
2252	南阳镇平	10kV林潘线土地整理代营村20(7)公变	200	16.73	160	126.54	126.54
2253	南阳镇平	10kV林潘线土地整理代营村11(3)公变	200	12.03	160	135.94	135.94
2254	南阳镇平	10kV林潘线土地整理孟庄4公变	200	8.16	160	143.68	143.68
2255	南阳镇平	10kV林潘线土地整理薛庙村26公变	200	23.46	160	113.08	113.08
2256	南阳镇平	10kV侯北线袁营村耿庄2#公变	200	84.53	160	-9.06	-9.06
2257	南阳镇平	10kV林潘线土地整理薛庙村25公变	200	18.1	160	123.80	123.80
2258	南阳镇平	10kV侯南线槐树庄公变	200	32.35	160	95.30	95.30
2259	南阳镇平	10kV侯郭线张庄北2#公变	200	34.33	160	91.34	91.34
2260	南阳镇平	10kV侯北线王官营西公变	200	34.77	160	90.46	90.46
2261	南阳镇平	10kV侯郭线张庄西2#公变	200	31.41	160	97.18	97.18
2262	南阳镇平	10kV侯社线南门北公变	200	77.9	160	4.20	4.20
2263	南阳镇平	10kV侯北线侯寨北2#公变	200	64.66	160	30.68	30.68
2264	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙村黑龙庙东2#公变	200	31.61	160	96.78	96.78
2265	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙村黑龙庙东3#公变	200	35.26	160	89.48	89.48
2266	南阳镇平	10kV林直线街东村街东南3#公变	400	16.32	320	254.72	254.72
2267	南阳镇平	10kV贾普线李民西2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2268	南阳镇平	10kV宝供六线王庄2#公变	200	54.95	160	50.10	50.10
2269	南阳镇平	10kV贾社线湾张南公变	200	56.27	160	47.46	47.46
2270	南阳镇平	10kV贾贾线薛关徐营2#公变	200	39.15	160	81.70	81.70
2271	南阳镇平	10kV贾社线薛关尚营公变	200	30.39	160	99.22	99.22
2272	南阳镇平	10kV彭供一线韩堂西公变	100	0.04	80	79.96	79.96
2273	南阳镇平	10kV柳张线苏庄村李庄公变	200	27.4	160	105.20	105.20
2274	南阳镇平	10kV柳张线苏庄村沙河公变	200	18.6	160	122.80	122.80
2275	南阳镇平	10kV柳张线苏庄2#公变	200	24.89	160	110.22	110.22
2276	南阳镇平	10kV官卢线寨河东1#公变	200	33.77	160	92.46	92.46
2277	南阳镇平	10kV官曲线关帝庙东2#公变	200	56.48	160	47.04	47.04
2278	南阳镇平	10kV官曲线曲屯北2#公变	200	41.69	160	76.62	76.62
2279	南阳镇平	10kV杨供三线杨营农综开发21号公变	200	26.45	160	107.10	107.10
2280	南阳镇平	10kV官王线农业综合开发3#	50	48.8	40	15.60	15.60
2281	南阳镇平	10kV徐建线后小店公变	500	86.66	400	-33.30	-33.30
2282	南阳镇平	10kV林楚线白庙中公变	200	36.73	160	86.54	86.54
2283	南阳镇平	10kV老菩线王庄公变	200	10.56	160	138.88	138.88
2284	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园7#公变	800	0	640	640.00	640.00
2285	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发5号公变	200	19.92	160	120.16	120.16
2286	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发7号公变	200	21.61	160	116.78	116.78
2287	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发8号公变	200	17.94	160	124.12	124.12
2288	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发10号公变	200	23.81	160	112.38	112.38
2289	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发11号公变	200	16.4	160	127.20	127.20

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

2290	南阳镇平	10kV佛北线党湾3#公变	200	19.35	160	121.30	121.30
2291	南阳镇平	10kV佛北线张沟6#公变	200	31.92	160	96.16	96.16
2292	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗2#公变	200	35.35	160	89.30	89.30
2293	南阳镇平	10kV宝供七线郭家庄4#公变	400	113.71	320	-134.84	-134.84
2294	南阳镇平	10kV老余线余堂南公变	200	38.09	160	83.82	83.82
2295	南阳镇平	10kV贾微线殷坡公变	200	52.2	160	55.60	55.60
2296	南阳镇平	10kV彭北线田营公变	100	85.49	80	-5.49	-5.49
2297	南阳镇平	10kV彭北线段沟公变	200	42.18	160	75.64	75.64
2298	南阳镇平	10kV侯郭线熊庄2#公变	315	38.14	252	131.86	131.86
2299	南阳镇平	10kV袁杏线秦家庄3#公变	315	88.98	252	-28.29	-28.29
2300	南阳镇平	10kV官卢线张沟2#公变	400	15	320	260.00	260.00
2301	南阳镇平	10kV涅普线梨园公变	500	65.95	400	70.25	70.25
2302	南阳镇平	10kV林潘线马洼公变	200	16.22	160	127.56	127.56
2303	南阳镇平	10kV新魏线小马庄公变	200	14.72	160	130.56	130.56
2304	南阳镇平	10kV彭北线小梁庄公变	100	75.2	80	4.80	4.80
2305	南阳镇平	10kV佛北线马隐店2#公变	250	50.57	200	73.58	73.58
2306	南阳镇平	10kV高寺线门岗东公变	400	31.61	320	193.56	193.56
2307	南阳镇平	10kV彭供一线郑庄3#公变	315	64.79	252	47.91	47.91
2308	南阳镇平	10kV柳张线朱岗3#公变	200	37.64	160	84.72	84.72
2309	南阳镇平	10kV侯郭线团东2#公变	200	22.18	160	115.64	115.64
2310	南阳镇平	10kV寨供八线高标准农田吕营村8#机井公变	100	54.46	80	25.54	25.54
2311	南阳镇平	10kV官石线高标准农田吕营村9#机井公变	100	30.5	80	49.50	49.50
2312	南阳镇平	10kV官社线高标准农田街北一村6#机井公变	100	64.15	80	15.85	15.85
2313	南阳镇平	10kV官石线高标准农田街北二村3#机井公变	100	45.8	80	34.20	34.20
2314	南阳镇平	10kV官石线高标准农田齐营村2#机井公变	100	29.69	80	50.31	50.31
2315	南阳镇平	10kV官石线高标准农田官桥寨4#机井公变	100	12.26	80	67.74	67.74
2316	南阳镇平	10kV侯北线王官营南2#公变	200	54.22	160	51.56	51.56
2317	南阳镇平	10kV寨供八线裴营村17#机井公变	100	31.39	80	48.61	48.61
2318	南阳镇平	10kV寨供八线杨芳春村18#机井公变	100	17.38	80	62.62	62.62
2319	南阳镇平	10kV老老线陡坡公变	100	53.8	80	26.20	26.20
2320	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集南1号公变	200	45.69	160	68.62	68.62
2321	南阳镇平	10kV柳遮线西刘公变	80	64.8	64	12.16	12.16
2322	南阳镇平	10kV柳遮线白沟公变	100	48.17	80	31.83	31.83
2323	南阳镇平	10kV徐曹线桥西南公变	500	77.56	400	12.20	12.20
2324	南阳镇平	10kV徐曹线建安公变	500	83.49	400	-17.45	-17.45
2325	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗村陈园机井公变	100	16.49	80	63.51	63.51
2326	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙柳竹泉西机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2327	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙村西机井公变	100	8.38	80	71.62	71.62
2328	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙村赵庄西机井公变	100	0.01	80	79.99	79.99
2329	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙村十里庙北机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2330	南阳镇平	10kV杨供二线雁庙岗上公变	100	63.75	80	16.25	16.25
2331	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相岗上公变	200	44.23	160	71.54	71.54
2332	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田申寨2号机井公变	100	90.24	80	-10.24	-10.24
2333	南阳镇平	10kV高王线王岗乡直北2#公变	200	40.5	160	79.00	79.00
2334	南阳镇平	10kV佛北线赵湾2#公变	200	45.94	160	68.12	68.12
2335	南阳镇平	10kV佛北线赵湾3#公变	200	54.58	160	50.84	50.84
2336	南阳镇平	10kV彭供一线乡直1公变	400	22.71	320	229.16	229.16
2337	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村10#公变	250	36.26	200	109.35	109.35
2338	南阳镇平	10kV宝供二线孙庄3#公变	200	27.81	160	104.38	104.38

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

2339	南阳镇平	10kV林直线布袋王东2#公变	315	31.71	252	152.11	152.11
2340	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘土地整理14#公变	200	59.35	160	41.30	41.30
2341	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺开发区2#公变	500	44.08	400	179.60	179.60
2342	南阳镇平	10kV贾微线大王庙杨台公变	200	67.64	160	24.72	24.72
2343	南阳镇平	10kV贾微线东黄北公变	200	71.39	160	17.22	17.22
2344	南阳镇平	10kV贾社线鞋帽市场公变	315	30.69	252	155.33	155.33
2345	南阳镇平	10kV贾社线镇直文化市场公变	400	28.28	320	206.88	206.88
2346	南阳镇平	10kV宝供四线韩家公变	50	41.45	40	19.28	19.28
2347	南阳镇平	10kV林直线华沟西2#公变	200	49.91	160	60.18	60.18
2348	南阳镇平	10kV林黑线兴怀庄公变	200	53.33	160	53.34	53.34
2349	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄西公变	100	116.83	80	-36.83	-36.83
2350	南阳镇平	10kV彭供一线毛庄西机井公变	100	42.36	80	37.64	37.64
2351	南阳镇平	10kV彭乡线司营东机井公变	100	40.19	80	39.81	39.81
2352	南阳镇平	10kV彭乡线詹庄东机井公变	100	76.9	80	3.10	3.10
2353	南阳镇平	10kV彭乡线李金庄南机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
2354	南阳镇平	10kV彭乡线李金庄西2#机井公变	100	15	80	65.00	65.00
2355	南阳镇平	10kV彭乡线朱庄南机井公变	100	43.38	80	36.62	36.62
2356	南阳镇平	10kV袁魏线蛟龙碑2#公变	100	35.33	80	44.67	44.67
2357	南阳镇平	10kV官王线慕营村6#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
2358	南阳镇平	10kV官王线前裴营李岗公变	100	57.65	80	22.35	22.35
2359	南阳镇平	10kV贾贾线路灯建行公变	315	101.19	252	-66.75	-66.75
2360	南阳镇平	10kV袁建线镇普公变	500	75.17	400	24.15	24.15
2361	南阳镇平	10kV龙皂线王坪白湾公变	100	17.71	80	62.29	62.29
2362	南阳镇平	10kV龙皂线皂南公变	200	46.07	160	67.86	67.86
2363	南阳镇平	10kV袁雪线校场公变	500	86.99	400	-34.95	-34.95
2364	南阳镇平	10kV佛仵线乔营东公变	315	49.93	252	94.72	94.72
2365	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄2#公变	200	8.74	160	142.52	142.52
2366	南阳镇平	10kV老星线赶仗河东河公变	100	6.22	80	73.78	73.78
2367	南阳镇平	10kV老菩线任家沟吴家庄2#公变	100	75.7	80	4.30	4.30
2368	南阳镇平	10kV高王线小郭家公变	50	70.59	40	4.71	4.71
2369	南阳镇平	10kV卢供五线小北营公变	200	150.64	160	-141.28	-141.28
2370	南阳镇平	10kV高王线菜市街公变	200	59.7	160	40.60	40.60
2371	南阳镇平	10kV柳张线罗庄公变	400	42.29	320	150.84	150.84
2372	南阳镇平	10kV林黑线邹庄公变	200	33.13	160	93.74	93.74
2373	南阳镇平	10kV林黑线赵庄公变	200	32.09	160	95.82	95.82
2374	南阳镇平	10kV佛仵线榆树庄东公变	400	48.07	320	127.72	127.72
2375	南阳镇平	10kV徐府线1#公用配电室1#公变	630	8.47	504	450.64	450.64
2376	南阳镇平	10kV侯郭线团西公变	200	59.65	160	40.70	40.70
2377	南阳镇平	10kV徐府线1#公用配电室3#公变	800	7.71	640	578.32	578.32
2378	南阳镇平	10kV枣供二线下户2#公变	200	52.76	160	54.48	54.48
2379	南阳镇平	0kV安供五线2013小农水宋庄北28#机井公变	100	40.6	80	39.40	39.40
2380	南阳镇平	10kV侯北线侯集王官营村100KVA-22(05)	200	20.15	160	119.70	119.70
2381	南阳镇平	10kV侯北线侯集王官营村50KVA-23(04)	200	29.81	160	100.38	100.38
2382	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理大赵营50-27	200	28.52	160	102.96	102.96
2383	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理大赵营村100-45	200	17.59	160	124.82	124.82
2384	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理大赵营村100-81	200	42.53	160	74.94	74.94
2385	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理谭寨100-47	200	51.89	160	56.22	56.22
2386	南阳镇平	10kV彭供一线乡直3公变	400	55.34	320	98.64	98.64
2387	南阳镇平	10kV高寺线门岗2#公变	100	73.83	80	6.17	6.17

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

2388	南阳镇平	10kV佛供线马洼中公变	200	67.98	160	24.04	24.04
2389	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城2#公变	500	9.72	400	351.40	351.40
2390	南阳镇平	10kV贾马线张庄2#公变	200	34.97	160	90.06	90.06
2391	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营2#公变	200	13.33	160	133.34	133.34
2392	南阳镇平	10kV彭安线梨园南公变	315	47.27	252	103.10	103.10
2393	南阳镇平	10kV新魏线夏庄公变	100	17.2	80	62.80	62.80
2394	南阳镇平	10kV新魏线牛王庙北公变	100	47.39	80	32.61	32.61
2395	南阳镇平	10kV新魏线赵家公变	100	30.31	80	49.69	49.69
2396	南阳镇平	10kV新魏线小李庄2#公变	100	37.48	80	42.52	42.52
2397	南阳镇平	10kV新魏线长营公变	100	38.51	80	41.49	41.49
2398	南阳镇平	10kV马供三线贾庄村贾庄南3#公变	200	0	160	160.00	160.00
2399	南阳镇平	10kV侯郭线大王庄公变	315	65.63	252	45.27	45.27
2400	南阳镇平	10kV袁钢线公路南3#公变	80	1.41	64	62.87	62.87
2401	南阳镇平	10kV彭安线乡直公变	400	74.45	320	22.20	22.20
2402	南阳镇平	10kV林直线方坡村数字智慧农业1#公变	200	65.37	160	29.26	29.26
2403	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨花卉2#公变	100	79.39	80	0.61	0.61
2404	南阳镇平	10kV高高线野鸡脖东公变	200	11.85	160	136.30	136.30
2405	南阳镇平	10kV林潘线梁营2#公变	200	75.78	160	8.44	8.44
2406	南阳镇平	10kV高王线马营公变	200	50.45	160	59.10	59.10
2407	南阳镇平	10kV高王线王岗乡郭杨营公变	315	20.86	252	186.29	186.29
2408	南阳镇平	10kV高王线姑坡南公变	200	21.18	160	117.64	117.64
2409	南阳镇平	10kV高王线马营北公变	200	13.3	160	133.40	133.40
2410	南阳镇平	10kV高王线姑坡公变	200	38.96	160	82.08	82.08
2411	南阳镇平	10kV新开线赵营路口公变	160	102.76	128	-36.42	-36.42
2412	南阳镇平	10kV马供一线毕张村毕张南2#机井公变	200	52.43	160	55.14	55.14
2413	南阳镇平	10kV徐环线柳林西公变	400	65.07	320	59.72	59.72
2414	南阳镇平	10kV官晁线老张营南公变	200	116.89	160	-73.78	-73.78
2415	南阳镇平	10kV袁供线泰山庙西公变	250	26.52	200	133.70	133.70
2416	南阳镇平	10kV彭乡线宋营西公变	200	34.88	160	90.24	90.24
2417	南阳镇平	10kV彭北线鱼池洼2#公变	200	92.29	160	-24.58	-24.58
2418	南阳镇平	10kV徐杨线郑坡新区公变	500	21.36	400	293.20	293.20
2419	南阳镇平	10kV林楚线白庙杨庄公变	100	136.28	80	-56.28	-56.28
2420	南阳镇平	10kV林楚线白庙西赵庄公变	100	61.19	80	18.81	18.81
2421	南阳镇平	10kV林楚线白庙孙营公变	100	78.11	80	1.89	1.89
2422	南阳镇平	10kV贾微线中王公变	200	21.6	160	116.80	116.80
2423	南阳镇平	10kV徐杨线蒋坡东公变	100	53.96	80	26.04	26.04
2424	南阳镇平	10kV林杨线郭营1#机井通公变	100	50.68	80	29.32	29.32
2425	南阳镇平	10kV袁建线县医院东公变	400	37.05	320	171.80	171.80
2426	南阳镇平	10kV徐五线栾营村栾营机井1#公变	100	64.17	80	15.83	15.83
2427	南阳镇平	10kV林潘线程庙2#机井通公变	100	27.95	80	52.05	52.05
2428	南阳镇平	10kV林潘线程庙1#机井通公变	100	26.47	80	53.53	53.53
2429	南阳镇平	10kV林潘线小岗3#公变	315	63.22	252	52.86	52.86
2430	南阳镇平	10kV林营线李家营刘庄公变	200	28.16	160	103.68	103.68
2431	南阳镇平	10kV徐五线老王营5#公变	200	55.9	160	48.20	48.20
2432	南阳镇平	10kV侯南线侯集狄庄土地整理40号变	200	27.13	160	105.74	105.74
2433	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡南公变	200	39.08	160	81.84	81.84
2434	南阳镇平	10kV侯南线侯集狄庄土地整理68号变	200	23.69	160	112.62	112.62
2435	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理项店村100-32	200	25.86	160	108.28	108.28
2436	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡东公变	315	26.58	252	168.27	168.27

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

2437	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理袁营村(100-43)	200	8.52	160	142.96	142.96
2438	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理袁营村(100-44)	200	31.07	160	97.86	97.86
2439	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理袁营村(100-83)	200	31.57	160	96.86	96.86
2440	南阳镇平	10kV林黑线大余营村赵庄路口公变	200	34.46	160	91.08	91.08
2441	南阳镇平	10kV贾贾线张楼路口2#公变	200	69.53	160	20.94	20.94
2442	南阳镇平	10kV徐杨线柳坡公变	315	30.84	252	154.85	154.85
2443	南阳镇平	10kV新柳线稻谷田公变	200	24.31	160	111.38	111.38
2444	南阳镇平	10kV佛社线镇政府公变	630	35.8	504	278.46	278.46
2445	南阳镇平	10kV彭乡线宋营2#公变	200	23.06	160	113.88	113.88
2446	南阳镇平	10kV林直线街东村卫生院公变	315	58.79	252	66.81	66.81
2447	南阳镇平	10kV袁建线北车站路灯公变	500	69.79	400	51.05	51.05
2448	南阳镇平	10kV袁雪线雪枫路公变	500	93.05	400	-65.25	-65.25
2449	南阳镇平	10kV柳柳线镇直东公变	315	98.15	252	-57.17	-57.17
2450	南阳镇平	10kV柳遮线山头公变	200	36.03	160	87.94	87.94
2451	南阳镇平	10kV马供二线白衣南公变	200	53.06	160	53.88	53.88
2452	南阳镇平	10kV马供二线夹河李东公变	315	20.35	252	187.90	187.90
2453	南阳镇平	10kV贾马线黄楝扒西公变	200	39.1	160	81.80	81.80
2454	南阳镇平	10kV高供一线均刘沟公变	315	39.41	252	127.86	127.86
2455	南阳镇平	10kV官卢线张沟1#公变	315	30.08	252	157.25	157.25
2456	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘农综开发1#公变	200	26.13	160	107.74	107.74
2457	南阳镇平	10kV高王线蒙小门前公变	400	70.59	320	37.64	37.64
2458	南阳镇平	10kV老星线二道河移民新村公变	200	136.17	160	-112.34	-112.34
2459	南阳镇平	10kV马供三线方坡公变	315	29.01	252	160.62	160.62
2460	南阳镇平	10kV贾微线蒋刘洼公变	200	60.87	160	38.26	38.26
2461	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村河南公变	200	12.75	160	134.50	134.50
2462	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村河西公变	200	10.42	160	139.16	139.16
2463	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村李家公变	200	27.26	160	105.48	105.48
2464	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村山北村部公变	200	25.14	160	109.72	109.72
2465	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村山北张西公变	200	35.23	160	89.54	89.54
2466	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村石宋李北公变	200	0	160	160.00	160.00
2467	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村伢子黄公变	200	34.55	160	90.90	90.90
2468	南阳镇平	10kV卢供五线小彭岗南公变	200	18.7	160	122.60	122.60
2469	南阳镇平	10kV官曲线柴庄南3#公变	200	37.88	160	84.24	84.24
2470	南阳镇平	10kV官曲线柴庄西公变	200	22.96	160	114.08	114.08
2471	南阳镇平	10kV官曲线彭岗南3#公变	200	13.05	160	133.90	133.90
2472	南阳镇平	10kV林营线徐庄公变	100	64.3	80	15.70	15.70
2473	南阳镇平	10kV寨供八线高标准农田吕营村10#机井公变	100	50.58	80	29.42	29.42
2474	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇1#公变	630	17.31	504	394.95	394.95
2475	南阳镇平	10kV林普线育茂张南公变	250	52.58	200	68.55	68.55
2476	南阳镇平	10kV柳柳线温营北公变	200	0	160	160.00	160.00
2477	南阳镇平	10kV老菩线吴家庄公变	250	15.02	200	162.45	162.45
2478	南阳镇平	10kV高供一线杨堂公变	100	78.66	80	1.34	1.34
2479	南阳镇平	10kV侯北线王官营东公变	200	30.81	160	98.38	98.38
2480	南阳镇平	10kV徐府线1#公用配电室2#公变	800	4.07	640	607.44	607.44
2481	南阳镇平	10kV新柳线黄楝树岗公变	200	21.75	160	116.50	116.50
2482	南阳镇平	10kV宝供三线陡河公变	100	25.82	80	54.18	54.18
2483	南阳镇平	10kV贾微线六化北公变	200	27.85	160	104.30	104.30
2484	南阳镇平	10kV官曲线大北营公变	200	44.02	160	71.96	71.96
2485	南阳镇平	10kV侯北线项店南3#公变	200	35.64	160	88.72	88.72

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

2486	南阳镇平	10kV寨供八线吕营西公变	200	64.94	160	30.12	30.12
2487	南阳镇平	10kV涅工线医圣西2#公变	400	33.28	320	186.88	186.88
2488	南阳镇平	10kV徐普线县直幼儿园2#公变	400	28.69	320	205.24	205.24
2489	南阳镇平	10kV袁杏线运东2#公变	400	27.13	320	211.48	211.48
2490	南阳镇平	10kV侯北线项店南2#公变	200	39.03	160	81.94	81.94
2491	南阳镇平	10kV侯北线项店西2#公变	200	22.94	160	114.12	114.12
2492	南阳镇平	10kV侯北线项店北2#公变	200	26.77	160	106.46	106.46
2493	南阳镇平	10kV官石线小仵营2#公变	200	55.17	160	49.66	49.66
2494	南阳镇平	10kV官石线后地东公变	200	26.23	160	107.54	107.54
2495	南阳镇平	10kV高王线厚碾盘西公变	250	15.04	200	162.40	162.40
2496	南阳镇平	10kV贾马线张庄南农综开发公变	100	39.07	80	40.93	40.93
2497	南阳镇平	10kV高高线先师庙山头王公变	200	53.81	160	52.38	52.38
2498	南阳镇平	10kV高寺线尖坡公变	200	21.28	160	117.44	117.44
2499	南阳镇平	10kV高寺线张家庄公变	200	14.3	160	131.40	131.40
2500	南阳镇平	10kV贾马线黄楝扒刘家西农综开发公变	100	26.26	80	53.74	53.74
2501	南阳镇平	10kV高寺线门岗西公变	200	45.05	160	69.90	69.90
2502	南阳镇平	10kV高寺线周盘三岔河公变	200	6.11	160	147.78	147.78
2503	南阳镇平	10kV高寺线周盘门家沟公变	200	4.67	160	150.66	150.66
2504	南阳镇平	10kV高韩线香房营南公变	200	31.7	160	96.60	96.60
2505	南阳镇平	10kV侯南线狄庄杨庄2#公变	200	43.35	160	73.30	73.30
2506	南阳镇平	10kV林楚线黑龙庙西公变	400	28.48	320	206.08	206.08
2507	南阳镇平	10kV侯社线西门2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2508	南阳镇平	10kV贾社线贾小操场公变	315	83.55	252	-11.18	-11.18
2509	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙2#公变	400	30.16	320	199.36	199.36
2510	南阳镇平	10kV龙社线大南沟公变	100	3.08	80	76.92	76.92
2511	南阳镇平	10kV高高线靳坡东坡公变	100	32.26	80	47.74	47.74
2512	南阳镇平	10kV老老线李沟公变	100	46.9	80	33.10	33.10
2513	南阳镇平	10kV侯郭线熊庄1号井井通公变	100	23.14	80	56.86	56.86
2514	南阳镇平	10kV侯郭线熊庄2号井井通公变	200	22.76	160	114.48	114.48
2515	南阳镇平	10kV侯郭线熊庄3号井井通公变	200	17.22	160	125.56	125.56
2516	南阳镇平	10kV彭白线草王庄井井通公变	200	16.41	160	127.18	127.18
2517	南阳镇平	10kV彭白线宋庄公变	200	47.81	160	64.38	64.38
2518	南阳镇平	10kV彭安线王洼三冢凹公变	100	60.54	80	19.46	19.46
2519	南阳镇平	10kV彭安线姜庄公变	315	25.05	252	173.09	173.09
2520	南阳镇平	10kV贾贾线张楼东公变	400	28.89	320	204.44	204.44
2521	南阳镇平	10kV高韩线靳坡西公变	100	23.79	80	56.21	56.21
2522	南阳镇平	10kV徐杨线岁坡2#公变	315	62.69	252	54.53	54.53
2523	南阳镇平	10kV高韩线乔沟井井通公变	100	52.59	80	27.41	27.41
2524	南阳镇平	10kV彭乡线司营北公变	200	46.47	160	67.06	67.06
2525	南阳镇平	10kV侯郭线熊庄4号井井通公变	100	18.81	80	61.19	61.19
2526	南阳镇平	10kV侯郭线熊庄5号井井通公变	100	24.64	80	55.36	55.36
2527	南阳镇平	10kV侯郭线熊庄6号井井通公变	100	0	80	80.00	80.00
2528	南阳镇平	10kV侯郭线熊庄7号井井通公变	100	40.02	80	39.98	39.98
2529	南阳镇平	10kV侯郭线团西1号井井通公变	100	26.1	80	53.90	53.90
2530	南阳镇平	10kV侯郭线团西2号井井通公变	100	23.29	80	56.71	56.71
2531	南阳镇平	10kV侯郭线团西3号井井通公变	100	0	80	80.00	80.00
2532	南阳镇平	10kV侯郭线团西4号井井通公变	100	13.36	80	66.64	66.64
2533	南阳镇平	10kV侯郭线团中1号井井通公变	100	16.52	80	63.48	63.48
2534	南阳镇平	10kV侯郭线团中2号井井通公变	100	43.89	80	36.11	36.11

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

2535	南阳镇平	10kV侯郭线团中3号井井通公变	100	0	80	80.00	80.00
2536	南阳镇平	10kV侯郭线宋营东2#公变	200	59.66	160	40.68	40.68
2537	南阳镇平	10kV侯郭线宋营北2#公变	200	27.04	160	105.92	105.92
2538	南阳镇平	10kV侯南线项寨北公变	200	34.09	160	91.82	91.82
2539	南阳镇平	10kV侯南线项寨南公变	200	52.85	160	54.30	54.30
2540	南阳镇平	10kV侯南线涂营东公变	200	41.24	160	77.52	77.52
2541	南阳镇平	10kV侯南线涂营西公变	400	33.19	320	187.24	187.24
2542	南阳镇平	10kV侯南线涂营2#公变	200	34.63	160	90.74	90.74
2543	南阳镇平	10kV侯南线宋庄郭庄2#公变	200	24.58	160	110.84	110.84
2544	南阳镇平	10kV侯南线桑树2#公变	200	44.1	160	71.80	71.80
2545	南阳镇平	10kV侯北线赵营北3#公变	200	27.55	160	104.90	104.90
2546	南阳镇平	10kV新竺线闫岗公变	200	18.42	160	123.16	123.16
2547	南阳镇平	10kV侯南线侯集高营土地整理67号变	200	25.92	160	108.16	108.16
2548	南阳镇平	10kV侯南线侯集高营土地整理27号变	200	19.02	160	121.96	121.96
2549	南阳镇平	10kV侯郭线侯集张庄土地整理4号变	200	40.44	160	79.12	79.12
2550	南阳镇平	10kV侯郭线侯集张庄土地整理85号变	200	16.56	160	126.88	126.88
2551	南阳镇平	10kV侯郭线侯集张庄土地整理5号变	200	10.81	160	138.38	138.38
2552	南阳镇平	10kV侯郭线侯集张庄土地整理6号变	200	7.66	160	144.68	144.68
2553	南阳镇平	10kV老星线后庄公变	200	51.56	160	56.88	56.88
2554	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄西公变	315	68.71	252	35.56	35.56
2555	南阳镇平	10kV官卢线李家营公变	200	48.61	160	62.78	62.78
2556	南阳镇平	10kV袁魏线陈茨园公变	200	27.67	160	104.66	104.66
2557	南阳镇平	10kV马供一线马庄新社区2#公变	200	14.76	160	130.48	130.48
2558	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙北公变	315	78.05	252	6.14	6.14
2559	南阳镇平	10kV贾微线东黄中公变	200	45.33	160	69.34	69.34
2560	南阳镇平	10kV袁魏线温坑公变	400	17.59	320	249.64	249.64
2561	南阳镇平	10kV佛北线砂岗村陆家沟公变	200	18.93	160	122.14	122.14
2562	南阳镇平	10kV高寺线山里王公变	200	19.62	160	120.76	120.76
2563	南阳镇平	10kV贾微线吴岗东公变	200	33.58	160	92.84	92.84
2564	南阳镇平	10kV枣供二线袁营公变	200	72.34	160	15.32	15.32
2565	南阳镇平	10kV龙社线韩家公变	100	26.27	80	53.73	53.73
2566	南阳镇平	10kV贾枣线烂银张王家公变	200	53.95	160	52.10	52.10
2567	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺村3#公变	200	35.19	160	89.62	89.62
2568	南阳镇平	10kV龙皂线田家公变	100	24.37	80	55.63	55.63
2569	南阳镇平	10kV徐纺线五官科公变	400	60.68	320	77.28	77.28
2570	南阳镇平	10kV城供一线城郊联社2#公变	400	66.93	320	52.28	52.28
2571	南阳镇平	10kV袁中线太山庙西公变	400	68.83	320	44.68	44.68
2572	南阳镇平	10kV袁雪线黄酒厂2#公变	400	76.62	320	13.52	13.52
2573	南阳镇平	10kV杨供四线李家营北3#公变	200	26.15	160	107.70	107.70
2574	南阳镇平	10kV林直线黑张村农综开发5号公变	100	36.32	80	43.68	43.68
2575	南阳镇平	10kV林直线黑张村农综开发6号公变	100	29.39	80	50.61	50.61
2576	南阳镇平	10kV龙社线碾坪2#公变	100	48.64	80	31.36	31.36
2577	南阳镇平	10kV官晁线草场吴南公变	315	18.15	252	194.83	194.83
2578	南阳镇平	10kV袁魏线党庄公变	200	75.3	160	9.40	9.40
2579	南阳镇平	10kV官卢线小魏营北2#公变	200	57.29	160	45.42	45.42
2580	南阳镇平	10kV老菩线大磨岭公变	200	16.75	160	126.50	126.50
2581	南阳镇平	10kV老菩线白沟公变	160	55.7	128	38.88	38.88
2582	南阳镇平	10kV柳遮线下庄河南公变	100	46.62	80	33.38	33.38
2583	南阳镇平	10kV马供二线尤营村部公变	100	83.76	80	-3.76	-3.76

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

2584	南阳镇平	10kV官卢线刘沟公变	200	118.31	160	-76.62	-76.62
2585	南阳镇平	10kV高寺线菊花厂公变	200	5.73	160	148.54	148.54
2586	南阳镇平	10kV官王线竹园李公变	200	43.82	160	72.36	72.36
2587	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙公变	100	12.66	80	67.34	67.34
2588	南阳镇平	10kV彭安线曹堂公变	315	45.58	252	108.42	108.42
2589	南阳镇平	10kV彭安线邱庄王吴店公变	100	119.2	80	-39.20	-39.20
2590	南阳镇平	10kV枣供二线陈岗烟叶公变	200	55.46	160	49.08	49.08
2591	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑北公变	160	57.15	128	36.56	36.56
2592	南阳镇平	10kV袁供线老坟洼公变	200	67.21	160	25.58	25.58
2593	南阳镇平	10kV侯社线姜营南公变	400	21.04	320	235.84	235.84
2594	南阳镇平	10kV徐曹线修试所公变	500	83.17	400	-15.85	-15.85
2595	南阳镇平	10kV林楚线楚营南公变	200	19.49	160	121.02	121.02
2596	南阳镇平	10kV佛仵线贺家2#公变	200	52.97	160	54.06	54.06
2597	南阳镇平	10kV林营线林寨北2#公变	250	12.91	200	167.73	167.73
2598	南阳镇平	10kV马供二线夹河李公变	400	29.18	320	203.28	203.28
2599	南阳镇平	10kV安供三线2013小农水倪家庄东机井公变	200	8.19	160	143.62	143.62
2600	南阳镇平	10kV侯郭线熊庄公变	400	26.31	320	214.76	214.76
2601	南阳镇平	10kV高韩线下河3#公变	100	41.92	80	38.08	38.08
2602	南阳镇平	10kV林杨线乡直8#公变	315	29.67	252	158.54	158.54
2603	南阳镇平	10kV林潘线程庙宋庄公变	315	25.25	252	172.46	172.46
2604	南阳镇平	10kV徐杨线付庄3#公变	315	45.64	252	108.23	108.23
2605	南阳镇平	10kV徐五线庄营西公变	100	79.02	80	0.98	0.98
2606	南阳镇平	10kV徐杨线雁庙4#公变	200	19.14	160	121.72	121.72
2607	南阳镇平	10kV佛北线仝家岭村石屋沟公变	200	21.51	160	116.98	116.98
2608	南阳镇平	10kV柳遮线王胡扒公变	100	37.39	80	42.61	42.61
2609	南阳镇平	10kV柳张线苏庄4#公变	200	24.28	160	111.44	111.44
2610	南阳镇平	10kV柳张线苏庄3#公变	200	23.56	160	112.88	112.88
2611	南阳镇平	10kV柳张线苏庄西1公变	200	33.9	160	92.20	92.20
2612	南阳镇平	10kV林潘线沙家3#公变	200	34.47	160	91.06	91.06
2613	南阳镇平	10kV佛社线镇直南公变	500	52.88	400	135.60	135.60
2614	南阳镇平	10kV官晁线吕营北公变	400	39.39	320	162.44	162.44
2615	南阳镇平	10kV官晁线汤营公变	200	50.25	160	59.50	59.50
2616	南阳镇平	10kV贾微线山北张北公变	200	24.62	160	110.76	110.76
2617	南阳镇平	10kV贾社线桥北公变	315	111.35	252	-98.75	-98.75
2618	南阳镇平	10kV新柳线桑树湾公变	100	40.95	80	39.05	39.05
2619	南阳镇平	10kV宝供八线鄢家庄北公变	400	47.78	320	128.88	128.88
2620	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄30#公变	100	0	80	80.00	80.00
2621	南阳镇平	10kV官晁线张营公变	400	38.4	320	166.40	166.40
2622	南阳镇平	10kV高高线唐沟寺山后公变	100	33.91	80	46.09	46.09
2623	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田小集北机井公变	100	22.25	80	57.75	57.75
2624	南阳镇平	10kV马供三线贾北村2#公变	200	46.78	160	66.44	66.44
2625	南阳镇平	10kV徐曹线电器厂公变	100	24.47	80	55.53	55.53
2626	南阳镇平	10kV袁魏线红土坡公变	100	62.03	80	17.97	17.97
2627	南阳镇平	10kV袁魏线档子沟公变	100	16.71	80	63.29	63.29
2628	南阳镇平	10kV袁魏线王岗北公变	100	31.53	80	48.47	48.47
2629	南阳镇平	10kV袁魏线高西河公变	200	12.64	160	134.72	134.72
2630	南阳镇平	10kV涅胶线陡沟公变	100	128.25	80	-48.25	-48.25
2631	南阳镇平	10kV涅胶线小王庄公变	100	22.93	80	57.07	57.07
2632	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村玉皇庙中公变	200	47.15	160	65.70	65.70

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

2633	南阳镇平	10kV侯南线易营村41#公变	250	57.08	200	57.30	57.30
2634	南阳镇平	10kV侯南线侯集宋小庄土地整理28号变	200	44.3	160	71.40	71.40
2635	南阳镇平	10kV侯社线侯集南门村100KVA-60	200	39.56	160	80.88	80.88
2636	南阳镇平	10kV侯社线侯集姜老庄土地整理29号变	200	22.11	160	115.78	115.78
2637	南阳镇平	10kV侯南线侯集宋小庄土地整理62号变	200	21.89	160	116.22	116.22
2638	南阳镇平	10kV侯南线侯集南洼土地整理14号变	200	10.3	160	139.40	139.40
2639	南阳镇平	10kV侯南线侯集姜老庄土地整理63号变	200	24.71	160	110.58	110.58
2640	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村吴家营2#公变	200	30.55	160	98.90	98.90
2641	南阳镇平	10kV林直线乡直2支公变	200	40.41	160	79.18	79.18
2642	南阳镇平	10kV官石线贺坡西公变	50	15.48	40	32.26	32.26
2643	南阳镇平	10kV林营线潘营北2#公变	100	44.46	80	35.54	35.54
2644	南阳镇平	10kV彭北线小范庄井井通公变	400	0.01	320	319.96	319.96
2645	南阳镇平	10kV侯郭线李庄公变	315	16.58	252	199.77	199.77
2646	南阳镇平	10kV徐银线三里河南3#公变	400	42.99	320	148.04	148.04
2647	南阳镇平	10kV贾社线闵河村闵河北公变	200	16.7	160	126.60	126.60
2648	南阳镇平	10kV贾社线闵河村闵河东公变	200	35.53	160	88.94	88.94
2649	南阳镇平	10kV贾社线闵河村闵河南公变	200	41.17	160	77.66	77.66
2650	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王北公变	200	44.71	160	70.58	70.58
2651	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王南公变	200	26.75	160	106.50	106.50
2652	南阳镇平	10kV贾社线闵河村相家西公变	200	27.64	160	104.72	104.72
2653	南阳镇平	10kV官曲线齐岗村王河农综开发1#公变	200	26.06	160	107.88	107.88
2654	南阳镇平	10kV贾社线闵河村小河赵北公变	200	41.85	160	76.30	76.30
2655	南阳镇平	10kV贾社线闵河村小河赵南公变	200	33.47	160	93.06	93.06
2656	南阳镇平	10kV官卢线小李庄公变	200	15.37	160	129.26	129.26
2657	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙西2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2658	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙3#公变	200	35.01	160	89.98	89.98
2659	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙4#公变	200	0	160	160.00	160.00
2660	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙村湾李1#公变	200	0	160	160.00	160.00
2661	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙村湾李北2#公变	200	11.19	160	137.62	137.62
2662	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村观门西公变	200	28.79	160	102.42	102.42
2663	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村申寨北2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2664	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村申寨南2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2665	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村师洼3#公变	200	0	160	160.00	160.00
2666	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村师洼西2#公变	200	39.9	160	80.20	80.20
2667	南阳镇平	10kV贾贾线观门上北公变	200	34.18	160	91.64	91.64
2668	南阳镇平	10kV贾贾线申营公变	200	27.91	160	104.18	104.18
2669	南阳镇平	10kV贾贾线师洼东公变	200	42.44	160	75.12	75.12
2670	南阳镇平	10kV贾社线王家庄公变	200	53.81	160	52.38	52.38
2671	南阳镇平	10kV贾普线李民东2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2672	南阳镇平	10kV彭北线太子寺南公变	100	23.55	80	56.45	56.45
2673	南阳镇平	10kV侯北线房营千亿斤6#公变	160	9.41	128	112.94	112.94
2674	南阳镇平	10kV侯北线项店千亿斤5#公变	160	22.89	128	91.38	91.38
2675	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄东公变	200	61.09	160	37.82	37.82
2676	南阳镇平	10kV彭供一线鲁杨庄北公变	100	16.26	80	63.74	63.74
2677	南阳镇平	10kV彭供一线彭庄南公变	200	70.68	160	18.64	18.64
2678	南阳镇平	10kV彭供一线司营中公变	100	73.6	80	6.40	6.40
2679	南阳镇平	10kV彭供一线乡直2公变	315	81.35	252	-4.25	-4.25
2680	南阳镇平	10kV宝供二线小农水3#公变	100	98.45	80	-18.45	-18.45
2681	南阳镇平	10kV柳柳线大庄寺公变	100	9.93	80	70.07	70.07

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

2682	南阳镇平	10kV袁供线边庄东公变	200	19.25	160	121.50	121.50
2683	南阳镇平	10kV宝供一线唐庄公变	200	137.52	160	-115.04	-115.04
2684	南阳镇平	10kV袁中线东关公变	500	76.2	400	19.00	19.00
2685	南阳镇平	10kV彭北线范庄芮营公变	200	23.61	160	112.78	112.78
2686	南阳镇平	10kV高寺线姚片2#公变	200	8.49	160	143.02	143.02
2687	南阳镇平	10kV杨供三线贾庄路口公变	200	40.06	160	79.88	79.88
2688	南阳镇平	10kV袁供线交警队3#公变	400	40.23	320	159.08	159.08
2689	南阳镇平	10kV徐普线十二里河南公变	200	85.92	160	-11.84	-11.84
2690	南阳镇平	10kV彭供一线苇子池3#公变	200	24.33	160	111.34	111.34
2691	南阳镇平	10kV林楚线不老刘东公变	100	29.56	80	50.44	50.44
2692	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙3#公变	200	64.87	160	30.26	30.26
2693	南阳镇平	10kV官卢线高庄公变	160	32.05	128	76.72	76.72
2694	南阳镇平	10kV柳遮线苗沟公变	100	50.15	80	29.85	29.85
2695	南阳镇平	10kV官社线高标准农田官路河4#机井公变	100	44.31	80	35.69	35.69
2696	南阳镇平	10kV官社线官路河社区公变	200	38.8	160	82.40	82.40
2697	南阳镇平	10kV寨供一线贺营东4#公变	500	34.26	400	228.70	228.70
2698	南阳镇平	10kV佛云线黄楝崖1#公变	500	6.65	400	366.75	366.75
2699	南阳镇平	10kV彭供一线小王庄公变	315	14.54	252	206.20	206.20
2700	南阳镇平	10kV佛平线曹营1#公变	315	40.12	252	125.62	125.62
2701	南阳镇平	10kV佛云线砂岗3#公变	315	45.58	252	108.42	108.42
2702	南阳镇平	10kV官石线小东营东公变	315	30.82	252	154.92	154.92
2703	南阳镇平	10kV徐府线2#公用配电室6#公变	500	17.12	400	314.40	314.40
2704	南阳镇平	10kV涅玉线李营北公变	500	28.08	400	259.60	259.60
2705	南阳镇平	10kV贾普线李普吾南公变	200	70.42	160	19.16	19.16
2706	南阳镇平	10kV新柳线裴营公变	100	35.04	80	44.96	44.96
2707	南阳镇平	10kV彭供一线候庄公变	200	11	160	138.00	138.00
2708	南阳镇平	10kV官王线靳营东公变	200	23.34	160	113.32	113.32
2709	南阳镇平	10kV枣供二线前锋北公变	200	47.18	160	65.64	65.64
2710	南阳镇平	10kV佛北线砂岗西公变	200	65.92	160	28.16	28.16
2711	南阳镇平	10kV林楚线不老刘南公变	200	72.66	160	14.68	14.68
2712	南阳镇平	10kV老星线姜庄南公变	200	28.47	160	103.06	103.06
2713	南阳镇平	10kV贾马线黄炼扒北公变	200	36.21	160	87.58	87.58
2714	南阳镇平	10kV官晁线甲林南公变	400	50.58	320	117.68	117.68
2715	南阳镇平	10kV官晁线铁场3#公变	250	65.05	200	37.38	37.38
2716	南阳镇平	10kV侯社线永丰庄西公变	315	36.32	252	137.59	137.59
2717	南阳镇平	10kV宝供二线2013年小农水孙庄2#机井公变	100	38.24	80	41.76	41.76
2718	南阳镇平	10kV官王线前裴营村部公变	315	18.22	252	194.61	194.61
2719	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集南公变	200	33.34	160	93.32	93.32
2720	南阳镇平	10kV林黑线公吉王3#公变	200	63.11	160	33.78	33.78
2721	南阳镇平	10kV林楚线杜庄公变	200	39.08	160	81.84	81.84
2722	南阳镇平	10kV林营线胡坡公变	160	77.34	128	4.26	4.26
2723	南阳镇平	10kV林潘线和营寨4#公变	100	50.48	80	29.52	29.52
2724	南阳镇平	10kV官王线曹坡公变	200	34.98	160	90.04	90.04
2725	南阳镇平	10kV官曲线土寨公变	200	34.48	160	91.04	91.04
2726	南阳镇平	10kV袁魏线王岗公变	200	11.47	160	137.06	137.06
2727	南阳镇平	10kV林潘线程庙东3#公变	200	39.89	160	80.22	80.22
2728	南阳镇平	10kV马供三玉皇阁村玉皇阁北3#公变	100	63	80	17.00	17.00
2729	南阳镇平	10kV徐普线五里岗新区公变	250	24.24	200	139.40	139.40
2730	南阳镇平	10kV林黑线余东2#公变	100	53.7	80	26.30	26.30

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

2731	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨北公变	400	23.39	320	226.44	226.44
2732	南阳镇平	10kV林潘线农综小岗1#公变	100	25.31	80	54.69	54.69
2733	南阳镇平	10kV彭北线田岗公变	250	28.87	200	127.83	127.83
2734	南阳镇平	10kV贾社线寺后王公变	200	30.4	160	99.20	99.20
2735	南阳镇平	10kV贾社线坡里王西公变	100	63.86	80	16.14	16.14
2736	南阳镇平	10kV官卢线张沟3#公变	400	5.73	320	297.08	297.08
2737	南阳镇平	10kV贾社线贾宋镇薛家村20#井公变	100	76.3	80	3.70	3.70
2738	南阳镇平	10kV贾社线贾宋镇薛家村19#井公变	100	106.7	80	-26.70	-26.70
2739	南阳镇平	10kV贾社线贾宋镇薛家村21#井公变	100	64.55	80	15.45	15.45
2740	南阳镇平	10kV贾社线贾宋镇寺后张村27#井公变	100	78.05	80	1.95	1.95
2741	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺镇直西公变	315	66.27	252	43.25	43.25
2742	南阳镇平	10kV佛社线贺庄公变	400	64.87	320	60.52	60.52
2743	南阳镇平	10kV林楚线黑龙庙西2#公变	200	15.87	160	128.26	128.26
2744	南阳镇平	10kV侯南线南农综4#配电室变压器	200	36.25	160	87.50	87.50
2745	南阳镇平	10kV佛云线黄楝崖2#公变	315	3.06	252	242.36	242.36
2746	南阳镇平	10kV林楚线街东村农综开发4#公变	100	27.82	80	52.18	52.18
2747	南阳镇平	10kV龙社线清凉树东公变	100	46.01	80	33.99	33.99
2748	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘村农综开发3#公变	100	90.59	80	-10.59	-10.59
2749	南阳镇平	10kV袁建线东工贸公变	630	68.42	504	72.95	72.95
2750	南阳镇平	10kV老老线库旦沟公变	100	45.09	80	34.91	34.91
2751	南阳镇平	10kV老老线吴沟公变	100	48.58	80	31.42	31.42
2752	南阳镇平	10kV老老线仓房庄公变	100	39.4	80	40.60	40.60
2753	南阳镇平	10kV枣供二线高营公变	200	27.84	160	104.32	104.32
2754	南阳镇平	10kV高韩线党子湾公变	100	31.66	80	48.34	48.34
2755	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄北公变	315	23.62	252	177.60	177.60
2756	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺村8#公变	500	30.23	400	248.85	248.85
2757	南阳镇平	10kV老老线镇直5#公变	315	77	252	9.45	9.45
2758	南阳镇平	10kV袁杏线地税局公变	250	50.34	200	74.15	74.15
2759	南阳镇平	10kV柳张线张湾2#公变	200	99.56	160	-39.12	-39.12
2760	南阳镇平	10kV老老线刘南岗公变	100	38.16	80	41.84	41.84
2761	南阳镇平	10kV徐五线李家庄公变	315	36	252	138.60	138.60
2762	南阳镇平	10kV高高线红叶岭南公变	100	62.23	80	17.77	17.77
2763	南阳镇平	10kV林普线大徐营西公变	250	57.48	200	56.30	56.30
2764	南阳镇平	10kV高高线朱洼公变	100	46.48	80	33.52	33.52
2765	南阳镇平	10kV高王线刘半坡公变	100	48.58	80	31.42	31.42
2766	南阳镇平	10kV高寺线三潭庙2#公变	100	15.04	80	64.96	64.96
2767	南阳镇平	10kV宝供八线边庄河湾公变	200	113.89	160	-67.78	-67.78
2768	南阳镇平	10kV林直线地毯厂口公变	315	27.18	252	166.38	166.38
2769	南阳镇平	10kV寨供六线李营北3#公变	315	61.47	252	58.37	58.37
2770	南阳镇平	10kV官社线官桥寨北公变	200	54.85	160	50.30	50.30
2771	南阳镇平	10kV官晁线梁堂西公变	315	61.64	252	57.83	57.83
2772	南阳镇平	10kV侯南线金家庄2#公变	200	21.11	160	117.78	117.78
2773	南阳镇平	10kV侯南线高营东公变	200	51.41	160	57.18	57.18
2774	南阳镇平	10kV宝供八线大坟庄公变	400	19.99	320	240.04	240.04
2775	南阳镇平	10kV宝供八线柳林东公变	400	63.26	320	66.96	66.96
2776	南阳镇平	10kV彭白线大张庄公变	200	16.6	160	126.80	126.80
2777	南阳镇平	10kV袁杏线华联西公变	250	63.96	200	40.10	40.10
2778	南阳镇平	10kV袁雪线建材市场北公变	400	38.27	320	166.92	166.92
2779	南阳镇平	10kV侯北线袁营千亩方公变	200	25.42	160	109.16	109.16

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

2780	南阳镇平	10kV袁建线珠宝大世界公变	250	65.04	200	37.40	37.40
2781	南阳镇平	10kV贾微线蒋刘洼岗上公变	100	83.92	80	-3.92	-3.92
2782	南阳镇平	10kV徐普线十二里河北公变	250	56.24	200	59.40	59.40
2783	南阳镇平	10kV高高线唐沟南公变	100	43.94	80	36.06	36.06
2784	南阳镇平	10kV城供一线大仓北公变	500	70.99	400	45.05	45.05
2785	南阳镇平	10kV袁中线东关小区公变	630	65.38	504	92.11	92.11
2786	南阳镇平	10kV袁中线百货楼公变	500	71.89	400	40.55	40.55
2787	南阳镇平	10kV袁中线鄢家街公变	315	83.73	252	-11.75	-11.75
2788	南阳镇平	10kV徐五线东郭洼公变	200	37.13	160	85.74	85.74
2789	南阳镇平	10kV寨供五线罗营南公变	200	90.18	160	-20.36	-20.36
2790	南阳镇平	10kV老余线余堂土门公变	100	46.38	80	33.62	33.62
2791	南阳镇平	10kV柳柳线小吴庄公变	200	16.01	160	127.98	127.98
2792	南阳镇平	10kV柳柳线辛集2#公变	200	47.3	160	65.40	65.40
2793	南阳镇平	10kV枣供二线前锋西公变	200	22.36	160	115.28	115.28
2794	南阳镇平	10kV官王线魏岗公变	250	30.34	200	124.15	124.15
2795	南阳镇平	10kV林营线程庙4#公变	315	3.85	252	239.87	239.87
2796	南阳镇平	10kV徐普线十二里河3#公变	200	72.21	160	15.58	15.58
2797	南阳镇平	10kV涅玉线李营南公变	500	35.28	400	223.60	223.60
2798	南阳镇平	10kV徐曹线涅阳商贸城公变	500	99.72	400	-98.60	-98.60
2799	南阳镇平	10kV徐紫线农修南公变	630	81.83	504	-11.53	-11.53
2800	南阳镇平	10kV侯社线北洼公变	400	11.94	320	272.24	272.24
2801	南阳镇平	10kV宝供二线杨庄公变	100	51.57	80	28.43	28.43
2802	南阳镇平	10kV涅园线五里岗公变	500	36.1	400	219.50	219.50
2803	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄南公变	200	35.75	160	88.50	88.50
2804	南阳镇平	10kV枣供二线中张公变	200	29.48	160	101.04	101.04
2805	南阳镇平	10kV贾工线牧庄开发区公变	160	100.47	128	-32.75	-32.75
2806	南阳镇平	10kV宝供一线信庄东公变	200	28.15	160	103.70	103.70
2807	南阳镇平	10kV彭供一线李庄公变	100	39.3	80	40.70	40.70
2808	南阳镇平	10kV涅工线李店营公变	315	43.46	252	115.10	115.10
2809	南阳镇平	10kV彭供一线毛庄公变	100	37.28	80	42.72	42.72
2810	南阳镇平	10kV官曲线王庄公变	100	57.66	80	22.34	22.34
2811	南阳镇平	10kV城供三线县长西公变	500	53.04	400	134.80	134.80
2812	南阳镇平	10kV袁魏线闫岗2#公变	100	14.24	80	65.76	65.76
2813	南阳镇平	10kV贾社线寺后张南2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2814	南阳镇平	10kV徐康线保卫公变	315	89.47	252	-29.83	-29.83
2815	南阳镇平	10kV徐曹线电气厂西公变	500	84.91	400	-24.55	-24.55
2816	南阳镇平	10kV彭供一线镇直北公变	400	38.75	320	165.00	165.00
2817	南阳镇平	10kV官王线靳营公变	200	43.85	160	72.30	72.30
2818	南阳镇平	10kV彭白线雷草湖公变	200	34.13	160	91.74	91.74
2819	南阳镇平	10kV彭白线常庄公变	200	21.79	160	116.42	116.42
2820	南阳镇平	10kV彭安线何寨公变	250	42.89	200	92.78	92.78
2821	南阳镇平	10kV彭安线余寨公变	400	8.04	320	287.84	287.84
2822	南阳镇平	10kV徐曹线锦绣园公变	250	36.95	200	107.63	107.63
2823	南阳镇平	10kV徐曹线涅西公变	630	93.87	504	-87.38	-87.38
2824	南阳镇平	10kV佛云线坡根北公变	315	10.38	252	219.30	219.30
2825	南阳镇平	10kV柳遮线倒座堂公变	160	75.06	128	7.90	7.90
2826	南阳镇平	10kV贾微线上张公变	200	61.2	160	37.60	37.60
2827	南阳镇平	10kV袁建线杏花园公变	500	103.24	400	-116.20	-116.20
2828	南阳镇平	10kV袁雪线茂盛店北公变	400	92.99	320	-51.96	-51.96

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

2829	南阳镇平	10kV林潘线马洼东公变	100	43.07	80	36.93	36.93
2830	南阳镇平	10kV林杨线杨庄2#公变	200	31.82	160	96.36	96.36
2831	南阳镇平	10kV佛仵线玉雕湾公变	315	41	252	122.85	122.85
2832	南阳镇平	10kV城供二线检查公变	315	58.3	252	68.36	68.36
2833	南阳镇平	10kV侯南线老庄南2#公变	200	41	160	78.00	78.00
2834	南阳镇平	10kV林营线王营公变	200	86.37	160	-12.74	-12.74
2835	南阳镇平	10kV袁建线气象灯公变	630	65.09	504	93.93	93.93
2836	南阳镇平	10kV袁雪线人行公变	630	65.97	504	88.39	88.39
2837	南阳镇平	10kV侯南线宋庄公变	400	16.1	320	255.60	255.60
2838	南阳镇平	10kV彭安线梨园西公变	400	30.04	320	199.84	199.84
2839	南阳镇平	10kV宝供八线牛黄庄公变	250	67.92	200	30.20	30.20
2840	南阳镇平	10kV彭北线冯营公变	200	34.46	160	91.08	91.08
2841	南阳镇平	10kV彭白线凉水井井井通3#公变	200	15.13	160	129.74	129.74
2842	南阳镇平	10kV贾社线寺后张南公变	100	62.52	80	17.48	17.48
2843	南阳镇平	10kV宝供八线大马营2#公变	200	43.66	160	72.68	72.68
2844	南阳镇平	10kV郑东线东青1#公变	630	42.86	504	233.98	233.98
2845	南阳镇平	10kV官王线观户杨公变	160	52.28	128	44.35	44.35
2846	南阳镇平	10kV老余线岗庙河公变	200	47.84	160	64.32	64.32
2847	南阳镇平	10kV老老线安桥岭公变	200	9.57	160	140.86	140.86
2848	南阳镇平	10kV老老线吴沟2#公变	200	45.69	160	68.62	68.62
2849	南阳镇平	10kV老老线枣庄公变	200	10.83	160	138.34	138.34
2850	南阳镇平	10kV侯社线侯集王营土地整理29号变	200	12.82	160	134.36	134.36
2851	南阳镇平	10kV侯社线侯集王营土地整理41号变	200	25.29	160	109.42	109.42
2852	南阳镇平	10kV侯社线侯集王营土地整理42号变	200	20.16	160	119.68	119.68
2853	南阳镇平	10kV侯社线侯集王营土地整理69号变	200	44.68	160	70.64	70.64
2854	南阳镇平	10kV侯社线侯集王营土地整理86号变	200	13.69	160	132.62	132.62
2855	南阳镇平	10kV侯社线候集土地整理北门村100-38	200	11.35	160	137.30	137.30
2856	南阳镇平	10kV侯社线侯集狄庄土地整理39号变	200	18.14	160	123.72	123.72
2857	南阳镇平	10kV侯北线侯会山公变	200	24.33	160	111.34	111.34
2858	南阳镇平	10kV侯北线侯集房营村100KVA-24(03)	200	21.72	160	116.56	116.56
2859	南阳镇平	10kV侯北线侯集王官营村100KVA-23(02)	200	19.65	160	120.70	120.70
2860	南阳镇平	10kV侯北线侯集王官营村100KVA-58(01)	200	18.29	160	123.42	123.42
2861	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理侯寨村100-36	200	5.73	160	148.54	148.54
2862	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理侯寨村100-37	200	15.46	160	129.08	129.08
2863	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理侯寨村100-65	200	17.95	160	124.10	124.10
2864	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理项店村50-24	200	20.47	160	119.06	119.06
2865	南阳镇平	10kV龙社线老坟沟2#公变	100	62.69	80	17.31	17.31
2866	南阳镇平	10kV官晁线郭营东公变	200	43.43	160	73.14	73.14
2867	南阳镇平	10kV官晁线中户杨北西公变	200	20.67	160	118.66	118.66
2868	南阳镇平	10kV官晁线郭营南公变	200	46.47	160	67.06	67.06
2869	南阳镇平	10kV官晁线中户杨赵庄公变	200	24.78	160	110.44	110.44
2870	南阳镇平	10kV高王线胡营4#公变	200	50.21	160	59.58	59.58
2871	南阳镇平	10kV高王线胡营开发区公变	200	17.24	160	125.52	125.52
2872	南阳镇平	10kV彭安线乡政府公变	200	119.41	160	-78.82	-78.82
2873	南阳镇平	10kV高王线胡营2#公变	200	27.57	160	104.86	104.86
2874	南阳镇平	10kV高王线胡营公变	200	16.68	160	126.64	126.64
2875	南阳镇平	10kV郑东线东青3#公变	630	19.4	504	381.78	381.78
2876	南阳镇平	10kV涅石线马洼南公变	315	57.51	252	70.84	70.84
2877	南阳镇平	10kV袁魏线唐家庄公变	200	45.08	160	69.84	69.84

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

2878	南阳镇平	10kV袁雪线海泡石南公变	500	87.49	400	-37.45	-37.45
2879	南阳镇平	10kV袁建线杏花南公变	500	76.86	400	15.70	15.70
2880	南阳镇平	10kV高韩线韩营孟庄公变	100	58.47	80	21.53	21.53
2881	南阳镇平	10kV高高线李沟东公变	200	22.56	160	114.88	114.88
2882	南阳镇平	10kV宝供一线梁寨村大胡营1号机井公变	100	78.05	80	1.95	1.95
2883	南阳镇平	10kV宝供二线史坡2#公变	200	65.51	160	28.98	28.98
2884	南阳镇平	10kV宝供一线梁寨村土地1号机井公变	100	71.34	80	8.66	8.66
2885	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘村沙河刘南2#公变	200	23.35	160	113.30	113.30
2886	南阳镇平	10kV官王线杜庄4#机井公变	200	10.15	160	139.70	139.70
2887	南阳镇平	10kV柳遮线张俺2#公变	50	54.37	40	12.82	12.82
2888	南阳镇平	10kV侯南线金鱼基地公变	400	36.45	320	174.20	174.20
2889	南阳镇平	10kV彭白线白草庄公变	200	14.1	160	131.80	131.80
2890	南阳镇平	10kV官卢线余宅西公变	200	31.68	160	96.64	96.64
2891	南阳镇平	10kV枣供二线周岗烟叶1#公变	200	0.07	160	159.86	159.86
2892	南阳镇平	10kV宝供一线安子营闫庄广场公变	160	60.64	128	30.98	30.98
2893	南阳镇平	10kV涅魏线体育场1#公变	400	74.4	320	22.40	22.40
2894	南阳镇平	10kV涅魏线体育场2#公变	400	49.22	320	123.12	123.12
2895	南阳镇平	10kV涅魏线体育场3#公变	400	67.89	320	48.44	48.44
2896	南阳镇平	10kV涅魏线体育场4#公变	400	39.88	320	160.48	160.48
2897	南阳镇平	10kV卢供一线南河公变	160	124.02	128	-70.43	-70.43
2898	南阳镇平	10kV宝供四线后马岗2#公变	100	32.08	80	47.92	47.92
2899	南阳镇平	10kV宝供四线灌上2#公变	200	13.95	160	132.10	132.10
2900	南阳镇平	10kV宝供四线范营西2#公变	100	41.05	80	38.95	38.95
2901	南阳镇平	10kV柳柳线石岩岗2#公变	100	18.85	80	61.15	61.15
2902	南阳镇平	10kV柳柳线寺南庄公变	100	33.17	80	46.83	46.83
2903	南阳镇平	10kV柳柳线西沟白岗2#公变	200	20.48	160	119.04	119.04
2904	南阳镇平	10kV柳柳线传信庄3#公变	200	37.05	160	85.90	85.90
2905	南阳镇平	10kV柳柳线大庄寺3#公变	200	22.12	160	115.76	115.76
2906	南阳镇平	10kV新柳线肖庄北公变	200	27.38	160	105.24	105.24
2907	南阳镇平	10kV彭供一线邓庄公变	200	25.58	160	108.84	108.84
2908	南阳镇平	10kV袁雪线校场北公变	500	38.27	400	208.65	208.65
2909	南阳镇平	10kV新柳线青山上岗公变	200	30.09	160	99.82	99.82
2910	南阳镇平	10kV贾马线草寺北小农水公变	100	29.37	80	50.63	50.63
2911	南阳镇平	10kV涅石线马洼东公变	315	68.1	252	37.49	37.49
2912	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙南桃园小农水公变	100	78.3	80	1.70	1.70
2913	南阳镇平	10kV贾马线栗扒姑妥南小农水公变	100	44.47	80	35.53	35.53
2914	南阳镇平	10kV贾马线马庄村南小农水公变	100	51.34	80	28.66	28.66
2915	南阳镇平	10kV贾马线太山庙高家晓小农水公变	100	79.9	80	0.10	0.10
2916	南阳镇平	10kV贾马线太山庙加油站西北小农水公变	100	60.36	80	19.64	19.64
2917	南阳镇平	10kV贾马线小栗扒东小农水公变	100	67.92	80	12.08	12.08
2918	南阳镇平	10kV彭北线梁洼社区公变	400	17.46	320	250.16	250.16
2919	南阳镇平	10kV马供一线高庄东小农水公变	100	19.25	80	60.75	60.75
2920	南阳镇平	10kV马供一线太山庙加油站东小农水公变	100	85.07	80	-5.07	-5.07
2921	南阳镇平	10kV马供一线太山庙小农水公变	100	38.15	80	41.85	41.85
2922	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营杜庙公变	200	86.03	160	-12.06	-12.06
2923	南阳镇平	0kV安供三线2019年高标准农田白草庄2#公	100	76.34	80	3.66	3.66
2924	南阳镇平	0kV安供三线2019年高标准农田姜庄13#公	100	60.81	80	19.19	19.19
2925	南阳镇平	0kV安供五线2019年高标准农田王洼11#公	100	48.53	80	31.47	31.47
2926	南阳镇平	kV安供五线2019年高标准农田草王庄18#公	100	113.65	80	-33.65	-33.65

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

2927	南阳镇平	kV安供五线2019年高标准农田草王庄20#公	100	53.39	80	26.61	26.61
2928	南阳镇平	10kV高韩线家河机井公变	100	9.76	80	70.24	70.24
2929	南阳镇平	10kV贾微线东黄村1#机井公变	100	45.06	80	34.94	34.94
2930	南阳镇平	10kV贾微线山北张村1#机井公变	100	39.96	80	40.04	40.04
2931	南阳镇平	10kV枣供二线下户村1#机井公变	100	50.88	80	29.12	29.12
2932	南阳镇平	10kV枣供二线下辛营2#井井通公变	100	69.72	80	10.28	10.28
2933	南阳镇平	10kV彭乡线朱庄公变	200	17.27	160	125.46	125.46
2934	南阳镇平	10kV枣供二线下辛营3#井井通公变	100	27.15	80	52.85	52.85
2935	南阳镇平	10kV高韩线谷营油坊坡机井公变	100	22.64	80	57.36	57.36
2936	南阳镇平	10kV林潘线沙家公变	200	31.05	160	97.90	97.90
2937	南阳镇平	10kV高寺线谷营北机井公变	100	17.81	80	62.19	62.19
2938	南阳镇平	10kV高寺线门岗机井公变	100	39.77	80	40.23	40.23
2939	南阳镇平	10kV高寺线唐子弯机井公变	100	15.92	80	64.08	64.08
2940	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄高标准农田南公变	200	1.28	160	157.44	157.44
2941	南阳镇平	10kV城供一线城郊联社3#公变	400	68.17	320	47.32	47.32
2942	南阳镇平	10kV侯郭线孙楼公变	250	20.2	200	149.50	149.50
2943	南阳镇平	10kV马供三线西张家公变	250	40.34	200	99.15	99.15
2944	南阳镇平	10kV老老线西沟公变	100	75.49	80	4.51	4.51
2945	南阳镇平	10kV林黑线余西公变	200	43.02	160	73.96	73.96
2946	南阳镇平	10kV彭北线黑庄公变	100	83.13	80	-3.13	-3.13
2947	南阳镇平	10kV老老线江田2#公变	100	85.62	80	-5.62	-5.62
2948	南阳镇平	10kV侯南线刘营南公变	200	29.82	160	100.36	100.36
2949	南阳镇平	10kV老老线时沟史雁岗公变	50	89.72	40	-4.86	-4.86
2950	南阳镇平	10kV贾社线闵河相家公变	100	50.57	80	29.43	29.43
2951	南阳镇平	10kV彭北线范庄周岗公变	200	16.78	160	126.44	126.44
2952	南阳镇平	10kV林直线街西南2#公变	200	35.96	160	88.08	88.08
2953	南阳镇平	10kV贾贾线师洼东2#公变	100	105.44	80	-25.44	-25.44
2954	南阳镇平	10kV侯南线涂营公变	250	38.17	200	104.58	104.58
2955	南阳镇平	10kV官卢线小魏营北公变	400	64.83	320	60.68	60.68
2956	南阳镇平	10kV袁雪线气象东公变	315	47.5	252	102.38	102.38
2957	南阳镇平	10kV官卢线镇直公变	500	76.63	400	16.85	16.85
2958	南阳镇平	10kV林楚线黑龙庙河东公变	200	31.85	160	96.30	96.30
2959	南阳镇平	10kV高韩线乔沟2#公变	400	30.38	320	198.48	198.48
2960	南阳镇平	10kV柳柳线石岩岗公变	100	41.08	80	38.92	38.92
2961	南阳镇平	10kV宝供一线郝王庄台公变	200	39.44	160	81.12	81.12
2962	南阳镇平	10kV枣供二线杨家开发区公变	200	87.46	160	-14.92	-14.92
2963	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡公变	200	39.58	160	80.84	80.84
2964	南阳镇平	10kV城供三线农机公变	500	75.88	400	20.60	20.60
2965	南阳镇平	10kV袁魏线皮毛市场1公变	200	69.86	160	20.28	20.28
2966	南阳镇平	10kV袁魏线杨坡公变	200	30.28	160	99.44	99.44
2967	南阳镇平	10kV官社线街南西公变	200	82.04	160	-4.08	-4.08
2968	南阳镇平	10kV林营线尹营3#公变	100	55.91	80	24.09	24.09
2969	南阳镇平	10kV林营线尹营1公变	315	42.97	252	116.64	116.64
2970	南阳镇平	10kV官晁线早元公变	200	82.76	160	-5.52	-5.52
2971	南阳镇平	10kV官晁线时庄北公变	200	56.88	160	46.24	46.24
2972	南阳镇平	10kV徐五线高庄公变	200	40.59	160	78.82	78.82
2973	南阳镇平	10kV寨供五线杨营路口公变	200	83.44	160	-6.88	-6.88
2974	南阳镇平	10kV贾工线镇直西商场公变	400	45.63	320	137.48	137.48
2975	南阳镇平	10kV贾工线鲁庄公变	200	25.85	160	108.30	108.30

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

2976	南阳镇平	10kV贾工线桥南跃进门公变	160	37.18	128	68.51	68.51
2977	南阳镇平	10kV彭白线凉中公变	200	47.73	160	64.54	64.54
2978	南阳镇平	10kV彭北线吉庄公变	315	18.5	252	193.73	193.73
2979	南阳镇平	10kV贾马线后王公变	200	30.99	160	98.02	98.02
2980	南阳镇平	10kV贾微线山北张南2#公变	200	29.68	160	100.64	100.64
2981	南阳镇平	10kV徐五线徐桥木庄西公变	500	61.41	400	92.95	92.95
2982	南阳镇平	10kV马供一线乡直东公变	400	45.38	320	138.48	138.48
2983	南阳镇平	10kV徐工线税务局公变	630	89.34	504	-58.84	-58.84
2984	南阳镇平	10kV袁魏线魏庄公变	100	83.31	80	-3.31	-3.31
2985	南阳镇平	10kV袁魏线十庙河公变	200	18.73	160	122.54	122.54
2986	南阳镇平	10kV佛北线马隐店3#公变	315	69.86	252	31.94	31.94
2987	南阳镇平	10kV老老线乡直3公变	400	66.89	320	52.44	52.44
2988	南阳镇平	10kV官卢线刘半坡公变	80	41.84	64	30.53	30.53
2989	南阳镇平	10kV官卢线刘家公变	200	49.28	160	61.44	61.44
2990	南阳镇平	10kV官卢线东风北公变	200	47.73	160	64.54	64.54
2991	南阳镇平	10kV官卢线寨河东公变	200	34.29	160	91.42	91.42
2992	南阳镇平	10kV官卢线马家公变	200	68.63	160	22.74	22.74
2993	南阳镇平	10kV高供一线金佛寺西公变	100	24.84	80	55.16	55.16
2994	南阳镇平	10kV彭北线田营李庄公变	315	44.88	252	110.63	110.63
2995	南阳镇平	10kV马供二线夹河里西2#公变	200	28.49	160	103.02	103.02
2996	南阳镇平	10kV马供二线白衣郭庄公变	315	28.68	252	161.66	161.66
2997	南阳镇平	10kV徐工线摩托市场公变	500	52.98	400	135.10	135.10
2998	南阳镇平	10kV佛社线贺庄20#公变	500	44.74	400	176.30	176.30
2999	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙公变	250	43.52	200	91.20	91.20
3000	南阳镇平	10kV侯南线南洼公变	200	42.61	160	74.78	74.78
3001	南阳镇平	10kV官卢线街南公变	315	67.24	252	40.19	40.19
3002	南阳镇平	10kV高寺线香房营北公变	200	29.5	160	101.00	101.00
3003	南阳镇平	10kV徐建线怡平公变	315	55.08	252	78.50	78.50
3004	南阳镇平	10kV侯南线辛庄寨公变	200	48.44	160	63.12	63.12
3005	南阳镇平	10kV徐杨线马坛公变	200	52.29	160	55.42	55.42
3006	南阳镇平	10kV林营线石庄公变	200	36.04	160	87.92	87.92
3007	南阳镇平	10kV贾社线首级李公变	200	29.29	160	101.42	101.42
3008	南阳镇平	10kV老老线黄沟公变	100	63.74	80	16.26	16.26
3009	南阳镇平	10kV彭安线刘中2#公变	200	36.4	160	87.20	87.20
3010	南阳镇平	10kV涅石线贺庄16#公变	315	68.37	252	36.63	36.63
3011	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨中公变	400	30.2	320	199.20	199.20
3012	南阳镇平	10kV林直线布袋王西2#公变	100	28.51	80	51.49	51.49
3013	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集公变	315	29.16	252	160.15	160.15
3014	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘南公变	200	32.94	160	94.12	94.12
3015	南阳镇平	10kV高供一线朱沟候庄公变	400	20.55	320	237.80	237.80
3016	南阳镇平	10kV林楚线大陈营东公变	315	26.51	252	168.49	168.49
3017	南阳镇平	10kV林楚线楚营西公变	200	37.34	160	85.32	85.32
3018	南阳镇平	10kV林直线乡直公变	200	67.89	160	24.22	24.22
3019	南阳镇平	10kV林直线林果市场公变	315	54.9	252	79.07	79.07
3020	南阳镇平	10kV龙社线黄楝树公变	160	41	128	62.40	62.40
3021	南阳镇平	10kV龙社线乡直北公变	315	71.47	252	26.87	26.87
3022	南阳镇平	10kV涅普线西科技公变	630	51.63	504	178.73	178.73
3023	南阳镇平	10kV涅普线涅阳工贸公变	500	54.6	400	127.00	127.00
3024	南阳镇平	10kV徐紫线检察院北公变	200	42.99	160	74.02	74.02

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

3025	南阳镇平	10kV涅普线县医院公变	630	51.62	504	178.79	178.79
3026	南阳镇平	10kV袁雪线北关公变	630	85.98	504	-37.67	-37.67
3027	南阳镇平	10kV官曲线兴国寺开发区公变	200	31	160	98.00	98.00
3028	南阳镇平	10kV官曲线齐岗西公变	200	23.47	160	113.06	113.06
3029	南阳镇平	10kV彭供一线禾庄公变	200	33.28	160	93.44	93.44
3030	南阳镇平	10kV彭供一线吴庄2#公变	200	30.36	160	99.28	99.28
3031	南阳镇平	10kV马供一线栗扒开发区公变	200	77.38	160	5.24	5.24
3032	南阳镇平	10kV马供一线高庄公变	200	26.13	160	107.74	107.74
3033	南阳镇平	10kV贾马线上庄子2#公变	100	51.56	80	28.44	28.44
3034	南阳镇平	10kV侯北线毛庄公变	250	55.89	200	60.28	60.28
3035	南阳镇平	10kV贾贾线府右路镇直公变	500	47.58	400	162.10	162.10
3036	南阳镇平	10kV官卢线花栗树西公变	100	83.34	80	-3.34	-3.34
3037	南阳镇平	10kV老老线王营公变	100	47.42	80	32.58	32.58
3038	南阳镇平	10kV龙棠线棠梨树北公变	400	37.82	320	168.72	168.72
3039	南阳镇平	10kV高寺线杜家庄公变	100	22.18	80	57.82	57.82
3040	南阳镇平	10kV官石线贾寨东公变	200	91.77	160	-23.54	-23.54
3041	南阳镇平	10kV彭白线草王庄公变	200	35.15	160	89.70	89.70
3042	南阳镇平	10kV彭安线土地整理安子营2#公变	30	55.8	24	7.26	7.26
3043	南阳镇平	10kV高韩线乔沟公变	100	75.77	80	4.23	4.23
3044	南阳镇平	10kV高韩线乔沟陈家公变	200	61.76	160	36.48	36.48
3045	南阳镇平	10kV柳遮线韩沟公变	200	31.76	160	96.48	96.48
3046	南阳镇平	10kV徐曹线局家属楼公变	315	81.38	252	-4.35	-4.35
3047	南阳镇平	10kV林楚线土楼公变	200	34.8	160	90.40	90.40
3048	南阳镇平	10kV涅普线碾坊庄2#公变	500	40.42	400	197.90	197.90
3049	南阳镇平	10kV柳遮线孔营2#公变	200	46.21	160	67.58	67.58
3050	南阳镇平	10kV城供二线地质队南公变	160	38.04	128	67.14	67.14
3051	南阳镇平	10kV供一线乔庄公变	500	65.96	400	70.20	70.20
3052	南阳镇平	10kV林营线潘营北公变	100	53.23	80	26.77	26.77
3053	南阳镇平	10kV高寺线安坡公变	200	5.46	160	149.08	149.08
3054	南阳镇平	10kV官王线赵坡公变	200	28.86	160	102.28	102.28
3055	南阳镇平	10kV彭安线榆树庄公变	100	77.21	80	2.79	2.79
3056	南阳镇平	10kV柳遮线各沟公变	100	46.76	80	33.24	33.24
3057	南阳镇平	10kV彭供一线罗庄公变	200	39.82	160	80.36	80.36
3058	南阳镇平	10kV袁府线公安公变	500	58.27	400	108.65	108.65
3059	南阳镇平	10kV官曲线安洼东公变	400	45.34	320	138.64	138.64
3060	南阳镇平	10kV侯北线北门西机井公变	100	32.4	80	47.60	47.60
3061	南阳镇平	10kV马供一线栗扒东2公变	200	48.71	160	62.58	62.58
3062	南阳镇平	10kV官曲线五龙庙南公变	250	36.22	200	109.45	109.45
3063	南阳镇平	10kV侯北线元营北公变	200	69.47	160	21.06	21.06
3064	南阳镇平	10kV柳张线镇直3#公变	500	83.02	400	-15.10	-15.10
3065	南阳镇平	10kV柳张线中其营井井通变公变	50	37.54	40	21.23	21.23
3066	南阳镇平	10kV马供二线尤营西3#公变	100	75.27	80	4.73	4.73
3067	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙鄢岗公变	160	56.99	128	36.82	36.82
3068	南阳镇平	10kV老老线王营东公变	200	103.28	160	-46.56	-46.56
3069	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟2#公变	315	30.65	252	155.45	155.45
3070	南阳镇平	10kV老老线小西岗北公变	80	62.89	64	13.69	13.69
3071	南阳镇平	10kV贾社线薛家公变	315	50.74	252	92.17	92.17
3072	南阳镇平	10kV老老线白杨坡2#公变	100	32.4	80	47.60	47.60
3073	南阳镇平	10kV彭北线段沟2#公变	200	33.53	160	92.94	92.94

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

3074	南阳镇平	10kV彭北线渔池洼公变	100	52.92	80	27.08	27.08
3075	南阳镇平	10kV老老线曾寨潘庄公变	200	79.07	160	1.86	1.86
3076	南阳镇平	10kV高寺线周盘3#公变	100	20.61	80	59.39	59.39
3077	南阳镇平	10kV官石线韩洼公变	250	36.54	200	108.65	108.65
3078	南阳镇平	10kV侯社线姜庄西公变	250	92.39	200	-30.98	-30.98
3079	南阳镇平	10kV涅园线刘营西公变	200	47.62	160	64.76	64.76
3080	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄井井通2#公变	100	30.5	80	49.50	49.50
3081	南阳镇平	10kV袁供线八里桥赵庄公变	100	71.31	80	8.69	8.69
3082	南阳镇平	10kV宝供四线灌上公变	200	27.6	160	104.80	104.80
3083	南阳镇平	10kV彭乡线西宋庄公变	200	17.83	160	124.34	124.34
3084	南阳镇平	10kV贾工线镇直政府公变	80	36.72	64	34.62	34.62
3085	南阳镇平	10kV徐五线郭洼公变	200	41.03	160	77.94	77.94
3086	南阳镇平	10kV老星线姜庄北公变	100	113.9	80	-33.90	-33.90
3087	南阳镇平	10kV徐五线李邦相东公变	160	47.93	128	51.31	51.31
3088	南阳镇平	10kV宝供四线马庄赵营公变	200	28.81	160	102.38	102.38
3089	南阳镇平	10kV涅石线贺庄8#公变	400	86.73	320	-26.92	-26.92
3090	南阳镇平	10kV徐杨线魏营公变	160	62.04	128	28.74	28.74
3091	南阳镇平	10kV官晁线中户杨3#公变	200	58.1	160	43.80	43.80
3092	南阳镇平	10kV林潘线程庙东公变	200	27	160	106.00	106.00
3093	南阳镇平	10kV高王线杨庄公变	50	31.53	40	24.24	24.24
3094	南阳镇平	10kV龙社线前房公变	200	12.1	160	135.80	135.80
3095	南阳镇平	10kV林普线李民东公变	100	112.54	80	-32.54	-32.54
3096	南阳镇平	10kV袁中线东关西公变	630	34.99	504	283.56	283.56
3097	南阳镇平	10kV高高线镇直5#公变	500	74	400	30.00	30.00
3098	南阳镇平	10kV林直线布代王中公变	200	52.13	160	55.74	55.74
3099	南阳镇平	10kV袁中线中心粮站公变	315	108.18	252	-88.77	-88.77
3100	南阳镇平	10kV袁中线校场2#公变	500	52.47	400	137.65	137.65
3101	南阳镇平	10kV老星线大梨树公变	200	18.05	160	123.90	123.90
3102	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄公变	200	45.21	160	69.58	69.58
3103	南阳镇平	10kV贾马线马庄盆杨公变	200	80.36	160	-0.72	-0.72
3104	南阳镇平	10kV官曲线兴国寺北公变	200	94.76	160	-29.52	-29.52
3105	南阳镇平	10kV官曲线柴庄南公变	250	24.87	200	137.83	137.83
3106	南阳镇平	10kV袁府线五交化公变	400	43.58	320	145.68	145.68
3107	南阳镇平	10kV袁府线工区公变	315	36.33	252	137.56	137.56
3108	南阳镇平	10kV侯北线谭寨南公变	315	26.87	252	167.36	167.36
3109	南阳镇平	10kV彭供一线孟李庄公变	200	36.43	160	87.14	87.14
3110	南阳镇平	10kV侯北线岗庄公变	200	62.14	160	35.72	35.72
3111	南阳镇平	10kV马供一线乡直东2#公变	400	35.27	320	178.92	178.92
3112	南阳镇平	10kV佛平线魏湾公变	315	48.66	252	98.72	98.72
3113	南阳镇平	10kV马供三线贾南公变	100	56.16	80	23.84	23.84
3114	南阳镇平	10kV老老线王营榆树庄公变	100	34.76	80	45.24	45.24
3115	南阳镇平	10kV柳遮线赵营公变	200	62.12	160	35.76	35.76
3116	南阳镇平	10kV马供三方坡村方坡北公变	200	76.12	160	7.76	7.76
3117	南阳镇平	10kV侯社线姜营东公变	400	46.75	320	133.00	133.00
3118	南阳镇平	10kV贾马线沿嘴公变	250	51.61	200	70.98	70.98
3119	南阳镇平	10kV徐紫线楼房庄西公变	800	66.15	640	110.80	110.80
3120	南阳镇平	10kV贾马线玉盘公变	100	60.14	80	19.86	19.86
3121	南阳镇平	10kV柳柳线大湖50公变	200	7.65	160	144.70	144.70
3122	南阳镇平	10kV柳柳线刘洼2#公变	100	53.98	80	26.02	26.02

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

3123	南阳镇平	10kV佛平线贺营村东3#公变	315	64.66	252	48.32	48.32
3124	南阳镇平	10kV城供三线面粉南公变	500	74.53	400	27.35	27.35
3125	南阳镇平	10kV彭供一线柳叶吴庄公变	315	20.01	252	188.97	188.97
3126	南阳镇平	10kV涅工线李新发公变	315	11.22	252	216.66	216.66
3127	南阳镇平	10kV涅石线贺庄10#公变	630	40.65	504	247.91	247.91
3128	南阳镇平	10kV老老线姜家庄公变	100	0	80	80.00	80.00
3129	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘北公变	160	40.62	128	63.01	63.01
3130	南阳镇平	10kV彭白线刘中公变	200	57.35	160	45.30	45.30
3131	南阳镇平	10kV彭安线乡直东公变	250	74.1	200	14.75	14.75
3132	南阳镇平	10kV彭安线王洼杜庄公变	200	47.42	160	65.16	65.16
3133	南阳镇平	10kV彭安线唐营公变	200	38.88	160	82.24	82.24
3134	南阳镇平	10kV枣供二线下户公变	200	81.11	160	-2.22	-2.22
3135	南阳镇平	10kV侯社线乔其营南公变	400	14.11	320	263.56	263.56
3136	南阳镇平	10kV龙社线枣子营南公变	100	13.55	80	66.45	66.45
3137	南阳镇平	10kV龙社线正南沟口公变	200	7.23	160	145.54	145.54
3138	南阳镇平	10kV高高线新庄公变	100	49.78	80	30.22	30.22
3139	南阳镇平	10kV高高线付寨公变	160	53.49	128	42.42	42.42
3140	南阳镇平	10kV袁中线中医院公变	250	71.68	200	20.80	20.80
3141	南阳镇平	10kV老星线瓦房沟公变	100	50.98	80	29.02	29.02
3142	南阳镇平	10kV佛平线杨沟1#公变	315	30.76	252	155.11	155.11
3143	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄晓正1#公变	315	52.98	252	85.11	85.11
3144	南阳镇平	10kV涅石线十里坡公变	250	38.61	200	103.48	103.48
3145	南阳镇平	10kV袁魏线唐家庄新村公变	400	20.07	320	239.72	239.72
3146	南阳镇平	10kV新柳线大关口公变	50	44.52	40	17.74	17.74
3147	南阳镇平	10kV涅石线马洼公变	400	48.15	320	127.40	127.40
3148	南阳镇平	10kV徐杨线蒋坡1公变	250	41.55	200	96.13	96.13
3149	南阳镇平	10kV官晁线大庙2#公变	100	97.79	80	-17.79	-17.79
3150	南阳镇平	10kV高王线西李庄公变	160	27.26	128	84.38	84.38
3151	南阳镇平	10kV高王线后砚台公变	200	31.14	160	97.72	97.72
3152	南阳镇平	10kV高王线张庄公变	100	49.45	80	30.55	30.55
3153	南阳镇平	10kV侯社线镇政府公变	315	57.88	252	69.68	69.68
3154	南阳镇平	10kV高寺线响水河2#公变	100	32.84	80	47.16	47.16
3155	南阳镇平	10kV官石线小东营公变	200	49.88	160	60.24	60.24
3156	南阳镇平	10kV柳遮线曲家公变	30	42.27	24	11.32	11.32
3157	南阳镇平	10kV贾枣线中赵公变	200	44.62	160	70.76	70.76
3158	南阳镇平	10kV贾微线大王庙东公变	400	26.57	320	213.72	213.72
3159	南阳镇平	10kV贾社线镇直老街口公变	250	63.04	200	42.40	42.40
3160	南阳镇平	10kV高供一线谢沟公变	200	45.57	160	68.86	68.86
3161	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙南公变	100	83.75	80	-3.75	-3.75
3162	南阳镇平	10kV林楚线文家营公变	315	15.46	252	203.30	203.30
3163	南阳镇平	10kV林直线蒋庄公变	200	55.2	160	49.60	49.60
3164	南阳镇平	10kV宝供四线马庄公变	200	31.14	160	97.72	97.72
3165	南阳镇平	10kV寨供五线老王营1#公变	400	46.86	320	132.56	132.56
3166	南阳镇平	10kV新柳线大石桥公变	100	75.55	80	4.45	4.45
3167	南阳镇平	10kV彭安线土地整理15#王洼路口公变	50	89.17	40	-4.59	-4.59
3168	南阳镇平	10kV官卢线街东公变	400	54.89	320	100.44	100.44
3169	南阳镇平	10kV袁建线杏花公变	500	62.99	400	85.05	85.05
3170	南阳镇平	10kV侯社线镇直西公变	400	49.19	320	123.24	123.24
3171	南阳镇平	10kV宝供八线凉亭公变	160	87.99	128	-12.78	-12.78

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

3172	南阳镇平	10kV新柳线罗庄2#公变	200	32.72	160	94.56	94.56
3173	南阳镇平	10kV林普线王步口公变	250	62.69	200	43.28	43.28
3174	南阳镇平	10kV涅普线审计大楼公变	500	52.35	400	138.25	138.25
3175	南阳镇平	10kV涅普线新城公变	315	91.29	252	-35.56	-35.56
3176	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙公变	200	47.04	160	65.92	65.92
3177	南阳镇平	10kV宝供八线大马营公变	160	59.67	128	32.53	32.53
3178	南阳镇平	10kV寨供五线罗营东公变	250	62.87	200	42.83	42.83
3179	南阳镇平	10kV侯南线项寨王庄公变	400	26.17	320	215.32	215.32
3180	南阳镇平	10kV佛平线平地山南公变	200	9.48	160	141.04	141.04
3181	南阳镇平	10kV涅工线魏家2#公变	200	37.94	160	84.12	84.12
3182	南阳镇平	10kV高供一线郭岗2公变	315	57.55	252	70.72	70.72
3183	南阳镇平	10kV林直线街东公变	400	57.44	320	90.24	90.24
3184	南阳镇平	10kV涅普线新城2#公变	500	68.09	400	59.55	59.55
3185	南阳镇平	10kV彭乡线西宋庄北公变	200	101.88	160	-43.76	-43.76
3186	南阳镇平	10kV彭白线古羊庄公变	200	72.13	160	15.74	15.74
3187	南阳镇平	10kV彭安线乡直东2#公变	200	99.6	160	-39.20	-39.20
3188	南阳镇平	10kV彭安线柳庄公变	200	33.77	160	92.46	92.46
3189	南阳镇平	10kV彭安线朱庄公变	400	47.89	320	128.44	128.44
3190	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑南公变	400	28.44	320	206.24	206.24
3191	南阳镇平	10kV贾微线沟王2#公变	200	48.01	160	63.98	63.98
3192	南阳镇平	10kV高供一线田河公变	400	19.45	320	242.20	242.20
3193	南阳镇平	10kV彭供一线闫庄公变	200	32.38	160	95.24	95.24
3194	南阳镇平	10kV新柳线大李庄公变	160	28.1	128	83.04	83.04
3195	南阳镇平	10kV官晁线中户杨南公变	200	56.89	160	46.22	46.22
3196	南阳镇平	10kV侯南线狄庄南公变	100	63.84	80	16.16	16.16
3197	南阳镇平	10kV官石线大仵营公变	250	50.25	200	74.38	74.38
3198	南阳镇平	10kV官卢线周堂牛营公变	200	49.19	160	61.62	61.62
3199	南阳镇平	10kV袁雪线黄酒厂公变	500	44.25	400	178.75	178.75
3200	南阳镇平	10kV袁雪线玉雕大世界南变（城区）公变	500	63.46	400	82.70	82.70
3201	南阳镇平	10kV涅石线贺庄姜营2#公变	500	50.4	400	148.00	148.00
3202	南阳镇平	10kV贾工线桥西公变	200	77.26	160	5.48	5.48
3203	南阳镇平	10kV官晁线大栗树公变	160	54.09	128	41.46	41.46
3204	南阳镇平	10kV佛社线乡直东公变	500	41.99	400	190.05	190.05
3205	南阳镇平	10kV林潘线程庙西公变	100	54.37	80	25.63	25.63
3206	南阳镇平	10kV龙社线岗庙河公变	100	42.57	80	37.43	37.43
3207	南阳镇平	10kV柳柳线后洼公变	160	46.65	128	53.36	53.36
3208	南阳镇平	10kV林直线李寨东公变	200	34.65	160	90.70	90.70
3209	南阳镇平	10kV高高线鱼池公变	400	16.51	320	253.96	253.96
3210	南阳镇平	10kV宝供七线商城公变	315	53.92	252	82.15	82.15
3211	南阳镇平	10kV城供三线县长公变	500	65.36	400	73.20	73.20
3212	南阳镇平	10kV贾枣线上岗公变	200	69.13	160	21.74	21.74
3213	南阳镇平	10kV官曲线兴国寺3#公变	100	93.9	80	-13.90	-13.90
3214	南阳镇平	10kV官曲线关帝庙北公变	80	62.27	64	14.18	14.18
3215	南阳镇平	10kV官曲线关帝庙南公变	200	27.23	160	105.54	105.54
3216	南阳镇平	10kV官曲线齐岗马坡公变	100	50.51	80	29.49	29.49
3217	南阳镇平	10kV宝供三线小西营2公变	100	50.69	80	29.31	29.31
3218	南阳镇平	10kV马供一线乡直西公变	400	64.46	320	62.16	62.16
3219	南阳镇平	10kV高王线西李庄郭家公变	100	47.52	80	32.48	32.48
3220	南阳镇平	10kV彭供一线开发区2#公变	315	50.55	252	92.77	92.77

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

3221	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄单营3#公变	315	77.3	252	8.51	8.51
3222	南阳镇平	10kV徐工线医圣公变	500	68.84	400	55.80	55.80
3223	南阳镇平	10kV涅园线吴园公变	200	48.38	160	63.24	63.24
3224	南阳镇平	10kV高韩线谷营2号公变	100	106.36	80	-26.36	-26.36
3225	南阳镇平	10kV徐杨线蒋坡3#公变	315	80.52	252	-1.64	-1.64
3226	南阳镇平	10kV佛北线马隐店公变	200	67.86	160	24.28	24.28
3227	南阳镇平	10kV佛社线老毕庄村委3#公变	400	42.21	320	151.16	151.16
3228	南阳镇平	10kV老老线杨庄公变	200	22.79	160	114.42	114.42
3229	南阳镇平	10kV高供一线花坡公变	400	14.44	320	262.24	262.24
3230	南阳镇平	10kV涅普线新城中公变	400	82.41	320	-9.64	-9.64
3231	南阳镇平	10kV枣供二线乡直西公变	400	82.23	320	-8.92	-8.92
3232	南阳镇平	10kV涅工线李店营魏庄公变	200	31.08	160	97.84	97.84
3233	南阳镇平	10kV贾马线东黄公变	100	87.61	80	-7.61	-7.61
3234	南阳镇平	10kV贾社线华星商场南公变	315	68.1	252	37.49	37.49
3235	南阳镇平	10kV侯北线王官营村千亿斤1#公变	160	32.34	128	76.26	76.26
3236	南阳镇平	10kV宝供三线于盘公变	200	43.85	160	72.30	72.30
3237	南阳镇平	10kV贾马线马庄南2公变	100	64.3	80	15.70	15.70
3238	南阳镇平	10kV宝供二线农场北公变	200	59.36	160	41.28	41.28
3239	南阳镇平	10kV柳张线镇直2#公变	400	52.02	320	111.92	111.92
3240	南阳镇平	10kV柳张线梁洼2#公变	400	45.16	320	139.36	139.36
3241	南阳镇平	10kV徐工线机电公变	500	64.82	400	75.90	75.90
3242	南阳镇平	10kV徐纺线地产品公变	630	102.82	504	-143.77	-143.77
3243	南阳镇平	10kV侯社线镇直东公变	400	34.18	320	183.28	183.28
3244	南阳镇平	10kV柳遮线五岔沟公变	100	61.21	80	18.79	18.79
3245	南阳镇平	10kV官石线小东营南公变	200	57.86	160	44.28	44.28
3246	南阳镇平	10kV徐纺线炼染公变	500	94.35	400	-71.75	-71.75
3247	南阳镇平	10kV徐纺线袜厂路灯公变	500	73.27	400	33.65	33.65
3248	南阳镇平	10kV高寺线姚片河公变	100	41.07	80	38.93	38.93
3249	南阳镇平	10kV袁雪线一小2#公变	500	91.1	400	-55.50	-55.50
3250	南阳镇平	10kV林直线姚寨公变	200	59.91	160	40.18	40.18
3251	南阳镇平	10kV林营线李家营中公变	200	58.51	160	42.98	42.98
3252	南阳镇平	10kV侯南线辛庄寨西公变	200	76.61	160	6.78	6.78
3253	南阳镇平	10kV徐五线李邦相南公变	200	80.15	160	-0.30	-0.30
3254	南阳镇平	10kV侯南线闫庄公变	200	60.77	160	38.46	38.46
3255	南阳镇平	10kV龙皂线下河沟口公变	80	28.58	64	41.14	41.14
3256	南阳镇平	10kV高王线鄢沟南公变	250	41.56	200	96.10	96.10
3257	南阳镇平	10kV龙社线二潭庙公变	100	86.89	80	-6.89	-6.89
3258	南阳镇平	10kV林直线李寨西公变	200	31.05	160	97.90	97.90
3259	南阳镇平	10kV林直线岗王公变	200	51.1	160	57.80	57.80
3260	南阳镇平	10kV高高线丁张营公变	100	47.63	80	32.37	32.37
3261	南阳镇平	10kV高王线乡直公变	400	25.43	320	218.28	218.28
3262	南阳镇平	10kV彭供一线朗庄公变	100	75.18	80	4.82	4.82
3263	南阳镇平	10kV官曲线安洼公变	200	39.18	160	81.64	81.64
3264	南阳镇平	10kV彭供一线大郭庄公变	200	27.86	160	104.28	104.28
3265	南阳镇平	10kV袁府线五交化南公变	500	58.58	400	107.10	107.10
3266	南阳镇平	10kV彭供一线孙庄公变	200	39.3	160	81.40	81.40
3267	南阳镇平	10kV官曲线曲屯北公变	400	14.51	320	261.96	261.96
3268	南阳镇平	10kV徐环线三里河南公变	315	78.76	252	3.91	3.91
3269	南阳镇平	10kV徐环线柳林南公变	200	84.54	160	-9.08	-9.08

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

3270	南阳镇平	10kV马供一线毕张西2#公变	200	75.44	160	9.12	9.12
3271	南阳镇平	10kV佛平线杨沟2公变	315	22.73	252	180.40	180.40
3272	南阳镇平	10kV侯社线南门公变	200	74.22	160	11.56	11.56
3273	南阳镇平	10kV袁建线杏花东公变	630	53.87	504	164.62	164.62
3274	南阳镇平	10kV徐曹线南砖2#公变	315	64.3	252	49.46	49.46
3275	南阳镇平	10kV徐曹线桥西公变	315	88.46	252	-26.65	-26.65
3276	南阳镇平	10kV高韩线史岗村史岗公变	200	19.64	160	120.72	120.72
3277	南阳镇平	10kV高韩线拐沟公变	100	31.88	80	48.12	48.12
3278	南阳镇平	10kV贾马线杨寨北公变	200	83.25	160	-6.50	-6.50
3279	南阳镇平	10kV高韩线韩营南公变	100	70.08	80	9.92	9.92
3280	南阳镇平	10kV宝供二线耿梁庄公变	200	77.18	160	5.64	5.64
3281	南阳镇平	10kV高韩线党庄公变	100	57.65	80	22.35	22.35
3282	南阳镇平	10kV彭供一线柳叶石洼公变	100	48.91	80	31.09	31.09
3283	南阳镇平	10kV彭供一线柳圆2#公变	200	31	160	98.00	98.00
3284	南阳镇平	10kV宝供一线梁范营公变	315	36.27	252	137.75	137.75
3285	南阳镇平	10kV贾马线栗扒公变	80	66.97	64	10.42	10.42
3286	南阳镇平	10kV彭供一线宋营公变	315	39.44	252	127.76	127.76
3287	南阳镇平	10kV枣供二线枣园北公变	200	82.48	160	-4.96	-4.96
3288	南阳镇平	10kV贾马线上庄子公变	200	53.68	160	52.64	52.64
3289	南阳镇平	10kV高韩线史岗李庄公变	100	46.03	80	33.97	33.97
3290	南阳镇平	10kV贾工线镇直马口街公变	200	69.27	160	21.46	21.46
3291	南阳镇平	10kV宝供二线店子沟公变	400	40.46	320	158.16	158.16
3292	南阳镇平	10kV贾工线镇直过街楼南公变	400	57.87	320	88.52	88.52
3293	南阳镇平	10kV宝供二线徐岗公变	400	50.74	320	117.04	117.04
3294	南阳镇平	10kV高韩线党庄2#公变	100	31.57	80	48.43	48.43
3295	南阳镇平	10kV佛平线田庄西公变	200	46.51	160	66.98	66.98
3296	南阳镇平	10kV柳遮线大韩沟公变	200	45.2	160	69.60	69.60
3297	南阳镇平	10kV徐曹线楼房南公变	500	104.83	400	-124.15	-124.15
3298	南阳镇平	10kV徐曹线华艺公变	630	67.63	504	77.93	77.93
3299	南阳镇平	10kV柳遮线陈沟公变	200	51.35	160	57.30	57.30
3300	南阳镇平	10kV枣供二线石桥王公变	100	76.89	80	3.11	3.11
3301	南阳镇平	10kV枣供二线杨家公变	200	32.23	160	95.54	95.54
3302	南阳镇平	10kV枣供二线时寨公变	200	58.96	160	42.08	42.08
3303	南阳镇平	10kV侯社线乔其营北公变	200	21.53	160	116.94	116.94
3304	南阳镇平	10kV高韩线家河公变	100	73.25	80	6.75	6.75
3305	南阳镇平	10kV枣供二线周岗公变	200	43.55	160	72.90	72.90
3306	南阳镇平	10kV侯社线王营东公变	400	44.85	320	140.60	140.60
3307	南阳镇平	10kV宝供二线连庄公变	200	50.16	160	59.68	59.68
3308	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙中公变	315	44.01	252	113.37	113.37
3309	南阳镇平	10kV贾工线路灯牧庄公变	315	35.1	252	141.44	141.44
3310	南阳镇平	10kV佛平线贺营西公变	200	26.54	160	106.92	106.92
3311	南阳镇平	10kV贾马线栗扒中公变	200	56.28	160	47.44	47.44
3312	南阳镇平	10kV宝供一线小司营公变	200	66.84	160	26.32	26.32
3313	南阳镇平	10kV佛平线魏湾东公变	630	32.36	504	300.13	300.13
3314	南阳镇平	10kV枣供二线乡直公变	500	74.18	400	29.10	29.10
3315	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺公变	100	62.03	80	17.97	17.97
3316	南阳镇平	10kV官社线街北4#公变	315	91.62	252	-36.60	-36.60
3317	南阳镇平	10kV彭供一线任庄公变	100	53.69	80	26.31	26.31
3318	南阳镇平	10kV宝供八线小马营公变	200	29.93	160	100.14	100.14

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

3319	南阳镇平	10kV侯社线永丰庄东公变	400	48.02	320	127.92	127.92
3320	南阳镇平	10kV侯社线王营东2#公变	200	55.81	160	48.38	48.38
3321	南阳镇平	10kV贾马线杨寨南公变	200	49.32	160	61.36	61.36
3322	南阳镇平	10kV高韩线仵岗公变	100	51.11	80	28.89	28.89
3323	南阳镇平	10kV彭供一线乡直南2#公变	315	40.06	252	125.81	125.81
3324	南阳镇平	10kV贾工线镇直菜市街公变	200	45.14	160	69.72	69.72
3325	南阳镇平	10kV袁供线周老庄公变	200	56.13	160	47.74	47.74
3326	南阳镇平	10kV城供三线知青东公变	315	69.23	252	33.93	33.93
3327	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙东公变	200	75.14	160	9.72	9.72
3328	南阳镇平	10kV侯南线刘营东公变	400	23.49	320	226.04	226.04
3329	南阳镇平	10kV林楚线赵营东公变	200	59.24	160	41.52	41.52
3330	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙东公变	400	23.29	320	226.84	226.84
3331	南阳镇平	10kV官卢线花栗树南2#公变	200	42.26	160	75.48	75.48
3332	南阳镇平	10kV高供一线郭岗西公变	200	62.05	160	35.90	35.90
3333	南阳镇平	10kV高供一线小何营公变	100	82.2	80	-2.20	-2.20
3334	南阳镇平	10kV林楚线天桥公变	200	66.86	160	26.28	26.28
3335	南阳镇平	10kV高韩线史岗开发区公变	200	28.13	160	103.74	103.74
3336	南阳镇平	10kV涅石线贺庄4#公变	500	33.4	400	233.00	233.00
3337	南阳镇平	10kV涅石线贺庄5#公变	315	124.64	252	-140.62	-140.62
3338	南阳镇平	10kV侯社线南门东公变	400	43.44	320	146.24	146.24
3339	南阳镇平	10kV贾贾线路灯加油站变公变	160	62.69	128	27.70	27.70
3340	南阳镇平	10kV徐普线双石桥公变	315	68.07	252	37.58	37.58
3341	南阳镇平	10kV徐纺线消防队公变	500	92.38	400	-61.90	-61.90
3342	南阳镇平	10kV高寺线后杜营公变	200	19.85	160	120.30	120.30
3343	南阳镇平	10kV龙社线黄土岭公变	100	9.21	80	70.79	70.79
3344	南阳镇平	10kV侯南线易营西公变	100	60.18	80	19.82	19.82
3345	南阳镇平	10kV侯南线老庄北公变	200	59.78	160	40.44	40.44
3346	南阳镇平	10kV侯南线刘营开发区公变	100	180.66	80	-100.66	-100.66
3347	南阳镇平	10kV林杨线杨庄公变	200	60.48	160	39.04	39.04
3348	南阳镇平	10kV林杨线马营公变	200	33.66	160	92.68	92.68
3349	南阳镇平	10kV林营线白庄谢庄东公变	160	43.76	128	57.98	57.98
3350	南阳镇平	10kV徐五线栾营北公变	100	51.1	80	28.90	28.90
3351	南阳镇平	10kV老老线小西岗2#公变	100	41.33	80	38.67	38.67
3352	南阳镇平	10kV龙棠线棠梨树公变	315	33.31	252	147.07	147.07
3353	南阳镇平	10kV柳张线小苏扒公变	200	47.94	160	64.12	64.12
3354	南阳镇平	10kV老老线叶洼公变	100	88	80	-8.00	-8.00
3355	南阳镇平	10kV林杨线李庄2#公变	160	38.68	128	66.11	66.11
3356	南阳镇平	10kV贾微线山南村部公变	200	28.37	160	103.26	103.26
3357	南阳镇平	10kV林楚线李慎动西公变	315	43.79	252	114.06	114.06
3358	南阳镇平	10kV高供一线郭岗东公变	400	23.42	320	226.32	226.32
3359	南阳镇平	10kV龙社线银洞河公变	200	14.54	160	130.92	130.92
3360	南阳镇平	10kV龙社线老坟沟公变	80	58.98	64	16.82	16.82
3361	南阳镇平	10kV林直线街西南公变	200	41.87	160	76.26	76.26
3362	南阳镇平	10kV高高线皂角树公变	250	34.74	200	113.15	113.15
3363	南阳镇平	10kV贾工线小集南公变	200	37.22	160	85.56	85.56
3364	南阳镇平	10kV官晁线郭营公变	400	23.01	320	227.96	227.96
3365	南阳镇平	10kV侯南线房营南公变	200	28.36	160	103.28	103.28
3366	南阳镇平	10kV侯南线老庄南公变	200	58.16	160	43.68	43.68
3367	南阳镇平	10kV侯南线狄庄西公变	315	49.36	252	96.52	96.52

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

3368	南阳镇平	10kV贾微线小石河公变	200	18	160	124.00	124.00
3369	南阳镇平	10kV林楚线大陈营西公变	200	30.38	160	99.24	99.24
3370	南阳镇平	10kV供一线杨线庄公变	500	94.04	400	-70.20	-70.20
3371	南阳镇平	10kV龙皂线皂北公变	200	51.58	160	56.84	56.84
3372	南阳镇平	10kV袁雪线副食品出线公变	500	53.06	400	134.70	134.70
3373	南阳镇平	10kV官社线街北2#公变	250	72.56	200	18.60	18.60
3374	南阳镇平	10kV官社线高丘路口公变	315	44.96	252	110.38	110.38
3375	南阳镇平	10kV官晁线王楼公变	250	56.55	200	58.63	58.63
3376	南阳镇平	10kV侯南线房营南2#公变	200	0	160	160.00	160.00
3377	南阳镇平	10kV侯南线狄庄杨庄公变	200	68.75	160	22.50	22.50
3378	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺南公变	500	46.01	400	169.95	169.95
3379	南阳镇平	10kV宝供四线范营公变	100	46.26	80	33.74	33.74
3380	南阳镇平	10kV徐杨线庞坡公变	100	79.77	80	0.23	0.23
3381	南阳镇平	10kV贾社线南方商城公变	250	59.27	200	51.83	51.83
3382	南阳镇平	10kV徐工线孟庄西公变	500	72.42	400	37.90	37.90
3383	南阳镇平	10kV佛社线贺营东1#公变	400	57.06	320	91.76	91.76
3384	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺镇直东公变	500	57.13	400	114.35	114.35
3385	南阳镇平	10kV佛社线乡直西公变	500	52.74	400	136.30	136.30
3386	南阳镇平	10kV徐紫线毛衫北公变	630	70.21	504	61.68	61.68
3387	南阳镇平	10kV徐工线三小公用变	400	39.76	320	160.96	160.96
3388	南阳镇平	10kV佛北线马隐店村仝湾公变	200	59.54	160	40.92	40.92
3389	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村九龙沟公变	200	41.2	160	77.60	77.60
3390	南阳镇平	10kV林普线胡叶庙公变	160	11.93	128	108.91	108.91
3391	南阳镇平	10kV高王线乡直西公变	200	55.75	160	48.50	48.50
3392	南阳镇平	10kV老星线赶仗河公变	200	76.7	160	6.60	6.60
3393	南阳镇平	10kV老菩线玉皇庙2#公变	100	90.77	80	-10.77	-10.77
3394	南阳镇平	10kV徐工线建行公变	500	82.85	400	-14.25	-14.25
3395	南阳镇平	10kV宝供一线安子营闫庄北2#公变	315	57.44	252	71.06	71.06
3396	南阳镇平	10kV官卢线大魏营北公变	200	59.54	160	40.92	40.92
3397	南阳镇平	10kV高供一线王沟公变	100	76.64	80	3.36	3.36
3398	南阳镇平	10kV龙皂线王坪2#公变	200	15.65	160	128.70	128.70
3399	南阳镇平	10kV袁魏线蛟龙北公变	200	66.04	160	27.92	27.92
3400	南阳镇平	10kV袁魏线十里庄王家公变	200	70.58	160	18.84	18.84
3401	南阳镇平	10kV官社线街南3#公变	400	49.52	320	121.92	121.92
3402	南阳镇平	10kV官晁线大栗树东公变	160	69.49	128	16.82	16.82
3403	南阳镇平	10kV彭北线冯营刘营公变	200	51.86	160	56.28	56.28
3404	南阳镇平	10kV彭北线梁洼2#公变	250	40.84	200	97.90	97.90
3405	南阳镇平	10kV马供二线夹河李郭家公变	100	39.37	80	40.63	40.63
3406	南阳镇平	10kV宝供八线柳竹泉公变	200	79.02	160	1.96	1.96
3407	南阳镇平	10kV贾社线闵河公变	200	13.63	160	132.74	132.74
3408	南阳镇平	10kV宝供六线郭家庄公变	200	73.02	160	13.96	13.96
3409	南阳镇平	10kV徐工线光学口公变	315	100.28	252	-63.88	-63.88
3410	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙公变	160	52.03	128	44.75	44.75
3411	南阳镇平	10kV贾社线薛关徐营公变	315	49.69	252	95.48	95.48
3412	南阳镇平	10kV贾工线赵庄公变	200	73.23	160	13.54	13.54
3413	南阳镇平	10kV新柳线罗庄公变	200	40.2	160	79.60	79.60
3414	南阳镇平	10kV侯北线项店千亿斤3#公变	160	9.9	128	112.16	112.16
3415	南阳镇平	10kV城府线淀粉公变	315	96.82	252	-52.98	-52.98
3416	南阳镇平	10kV侯北线项店南公变	400	22.04	320	231.84	231.84

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

3417	南阳镇平	10kV官曲线关帝庙东公变	400	25.85	320	216.60	216.60
3418	南阳镇平	10kV宝供三线南张庄郭庄公变	200	33.69	160	92.62	92.62
3419	南阳镇平	10kV彭供一线韩堂公变	200	32.8	160	94.40	94.40
3420	南阳镇平	10kV彭供一线小吴庄公变	315	50.59	252	92.64	92.64
3421	南阳镇平	10kV侯南线曲步口公变	200	15.47	160	129.06	129.06
3422	南阳镇平	10kV宝供三线小西营西公变	315	38.85	252	129.62	129.62
3423	南阳镇平	10kV林普线育茂张东公变	200	44.56	160	70.88	70.88
3424	南阳镇平	10kV林直线黑张东2#公变	250	26.93	200	132.68	132.68
3425	南阳镇平	10kV城供一线太山南公变	500	95.17	400	-75.85	-75.85
3426	南阳镇平	10kV高高线付寨杜营公变	200	109.91	160	-59.82	-59.82
3427	南阳镇平	10kV官晁线贾宋路口公变	200	119.18	160	-78.36	-78.36
3428	南阳镇平	10kV官晁线梁堂北公变	315	78.61	252	4.38	4.38
3429	南阳镇平	10kV官晁线老张营西公变	200	48.59	160	62.82	62.82
3430	南阳镇平	10kV官晁线铁场南公变	315	71.89	252	25.55	25.55
3431	南阳镇平	10kV柳柳线肖庄公变	200	26.49	160	107.02	107.02
3432	南阳镇平	10kV侯南线桑树公变	100	34.41	80	45.59	45.59
3433	南阳镇平	10kV宝供二线七里庄南公变	200	27.75	160	104.50	104.50
3434	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗公变	200	48.98	160	62.04	62.04
3435	南阳镇平	10kV侯北线元营南公变	250	51.84	200	70.40	70.40
3436	南阳镇平	10kV新柳线小李庄公变	100	67.83	80	12.17	12.17
3437	南阳镇平	10kV寨供五线老王营西公变	400	50.36	320	118.56	118.56
3438	南阳镇平	10kV侯南线狄庄北2#公变	160	53.17	128	42.93	42.93
3439	南阳镇平	10kV彭北线万庄公变	200	17.56	160	124.88	124.88
3440	南阳镇平	10kV侯社线王营南公变	200	53.76	160	52.48	52.48
3441	南阳镇平	10kV马供一线乡直西3#公变	200	93.44	160	-26.88	-26.88
3442	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙南公变	160	55.77	128	38.77	38.77
3443	南阳镇平	10kV贾社线寺后张开发公变	160	24.32	128	89.09	89.09
3444	南阳镇平	10kV贾社线小河赵公变	250	18.2	200	154.50	154.50
3445	南阳镇平	10kV徐建线后小店北公变	315	85.54	252	-17.45	-17.45
3446	南阳镇平	10kV高供一线郝沟公变	200	61	160	38.00	38.00
3447	南阳镇平	10kV宝供八线鄢家庄公变	200	110.98	160	-61.96	-61.96
3448	南阳镇平	10kV宝供八线魏家庄公变	200	94.29	160	-28.58	-28.58
3449	南阳镇平	10kV贾微线石宋李公变	200	28.94	160	102.12	102.12
3450	南阳镇平	10kV寨供五线老王营2#公变	200	42.54	160	74.92	74.92
3451	南阳镇平	10kV柳张线马营公变	250	67.61	200	30.98	30.98
3452	南阳镇平	10kV老老线小西岗公变	200	27.89	160	104.22	104.22
3453	南阳镇平	10kV贾枣线上岗岗中公变	200	45.48	160	69.04	69.04
3454	南阳镇平	10kV城府线南门公用变1	500	32.08	400	239.60	239.60
3455	南阳镇平	10kV官曲线安洼西公变	250	34.11	200	114.73	114.73
3456	南阳镇平	10kV袁府线有线台公变	400	63.79	320	64.84	64.84
3457	南阳镇平	10kV侯北线赵营北公变	400	29.04	320	203.84	203.84
3458	南阳镇平	10kV徐五线李邦相西公变	160	49.88	128	48.19	48.19
3459	南阳镇平	10kV侯郭线孙楼北公变	400	21.01	320	235.96	235.96
3460	南阳镇平	10kV侯社线姜营南猪厂公变	50	67.45	40	6.28	6.28
3461	南阳镇平	10kV贾工线镇直所前公变	400	80.66	320	-2.64	-2.64
3462	南阳镇平	10kV宝供二线康庄公变	200	55.64	160	48.72	48.72
3463	南阳镇平	10kV贾马线栗扒西北公变	200	34.33	160	91.34	91.34
3464	南阳镇平	10kV城供三线农机东公变	315	107.35	252	-86.15	-86.15
3465	南阳镇平	10kV宝供七线工商公变	500	57.39	400	113.05	113.05

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

3466	南阳镇平	10kV官曲线开发区东公变	200	77.03	160	5.94	5.94
3467	南阳镇平	10kV袁魏线干沟河公变	100	110.78	80	-30.78	-30.78
3468	南阳镇平	10kV林楚线赵营西公变	400	27.76	320	208.96	208.96
3469	南阳镇平	10kV林楚线土楼北公变	100	127.93	80	-47.93	-47.93
3470	南阳镇平	10kV袁建线新车站西台公变	400	55.43	320	98.28	98.28
3471	南阳镇平	10kV袁建线东门东公变	500	42.42	400	187.90	187.90
3472	南阳镇平	10kV袁雪线农行出线2#公变	400	107.85	320	-111.40	-111.40
3473	南阳镇平	10kV林黑线官寺北公变	200	76.04	160	7.92	7.92
3474	南阳镇平	10kV徐工线茂盛店公变	315	106.81	252	-84.45	-84.45
3475	南阳镇平	10kV供一线城郊联社公变	630	42.18	504	238.27	238.27
3476	南阳镇平	10kV龙社线扎沟公变	200	15.25	160	129.50	129.50
3477	南阳镇平	10kV龙社线凉水坪公变	200	24.5	160	111.00	111.00
3478	南阳镇平	10kV林直线杨庄郭洼公变	200	32.37	160	95.26	95.26
3479	南阳镇平	10kV高王线西李庄烤烟厂公变	200	21.21	160	117.58	117.58
3480	南阳镇平	10kV高高线郭家公变	100	68.33	80	11.67	11.67
3481	南阳镇平	10kV袁建线基地公变	500	65.31	400	73.45	73.45
3482	南阳镇平	10kV袁雪线自来水公变	315	62.31	252	55.72	55.72
3483	南阳镇平	10kV袁雪线审计公变	500	88.72	400	-43.60	-43.60
3484	南阳镇平	10kV官卢线马家南公变	100	56	80	24.00	24.00
3485	南阳镇平	10kV佛平线单营7#公变	315	52.19	252	87.60	87.60
3486	南阳镇平	10kV袁雪线察院公变	500	73.06	400	34.70	34.70
3487	南阳镇平	10kV袁雪线小尧庄公变	500	85.49	400	-27.45	-27.45
3488	南阳镇平	10kV侯南线老庄东公变	100	79.08	80	0.92	0.92
3489	南阳镇平	10kV徐工线三小北公变	500	96.29	400	-81.45	-81.45
3490	南阳镇平	10kV徐工线光学口北公变	315	94.03	252	-44.19	-44.19
3491	南阳镇平	10kV林营线谢庄2#公变	315	35.38	252	140.55	140.55
3492	南阳镇平	10kV侯南线曹洼公变	100	54.95	80	25.05	25.05
3493	南阳镇平	0kV侯社线镇平县侯集南门村村民委员会公变	200	23.6	160	112.80	112.80
3494	南阳镇平	10kV彭乡线司营南公变	200	76.16	160	7.68	7.68
3495	南阳镇平	10kV佛仵线贺营村东5#公变	315	78.97	252	3.24	3.24
3496	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄4#公变	200	36.2	160	87.60	87.60
3497	南阳镇平	10kV侯社线镇直东2#公变	315	103.16	252	-72.95	-72.95
3498	南阳镇平	10kV高寺线三潭庙公变	50	45.09	40	17.46	17.46
3499	南阳镇平	10kV官石线王木匠公变	400	27.81	320	208.76	208.76
3500	南阳镇平	10kV彭北线梁洼东公变	315	28.57	252	162.00	162.00
3501	南阳镇平	10kV彭北线邓湾公变	315	29.34	252	159.58	159.58
3502	南阳镇平	10kV佛社线石玉湾公变	400	82.29	320	-9.16	-9.16
3503	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺镇石佛寺村民委员会公变	315	67.59	252	39.09	39.09
3504	南阳镇平	10kV林黑线公吉王2公变	200	42.77	160	74.46	74.46
3505	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘东公变	200	44.77	160	70.46	70.46
3506	南阳镇平	10kV彭北线苏家庄公变	100	95.69	80	-15.69	-15.69
3507	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙东公变	200	57.84	160	44.32	44.32
3508	南阳镇平	10kV彭白线凉水井井井通公变	50	0	40	40.00	40.00
3509	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄公变	80	86.76	64	-5.41	-5.41
3510	南阳镇平	10kV贾社线李家公变	315	34.26	252	144.08	144.08
3511	南阳镇平	10kV贾社线张湾公变	400	31.69	320	193.24	193.24
3512	南阳镇平	10kV贾贾线齐李西公变	200	39.21	160	81.58	81.58
3513	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄2#公变	160	62.77	128	27.57	27.57
3514	南阳镇平	10kV侯社线姜庄东公变	400	25.65	320	217.40	217.40

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

3515	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨张营公变	200	32.88	160	94.24	94.24
3516	南阳镇平	10kV林楚线闫岗公变	100	74.51	80	5.49	5.49
3517	南阳镇平	10kV寨供五线老王营北公变	160	65.82	128	22.69	22.69
3518	南阳镇平	10kV新柳线山马庄公变	100	54.44	80	25.56	25.56
3519	南阳镇平	10kV袁供线交警队公变	500	67.23	400	63.85	63.85
3520	南阳镇平	10kV贾微线山南北公变	200	51.67	160	56.66	56.66
3521	南阳镇平	10kV贾微线梁岗公变	200	51.64	160	56.72	56.72
3522	南阳镇平	10kV贾微线沟王公变	200	56.39	160	47.22	47.22
3523	南阳镇平	10kV高韩线韩营丁坪公变	100	34.91	80	45.09	45.09
3524	南阳镇平	10kV宝供八线赵庄公变	160	55.27	128	39.57	39.57
3525	南阳镇平	10kV彭供一线秦营2#公变	315	47.11	252	103.60	103.60
3526	南阳镇平	10kV马供二线白衣北2#公变	250	63.24	200	41.90	41.90
3527	南阳镇平	10kV老星线王岭根公变	315	30.2	252	156.87	156.87
3528	南阳镇平	10kV马供三线开发变公变	315	21.34	252	184.78	184.78
3529	南阳镇平	10kV林黑线于河公变	200	62.93	160	34.14	34.14
3530	南阳镇平	10kV徐工线西关公变	800	58.31	640	173.52	173.52
3531	南阳镇平	10kV徐工线西关路灯公变	630	57.85	504	139.55	139.55
3532	南阳镇平	10kV枣供二线鱼池马公变	200	39.88	160	80.24	80.24
3533	南阳镇平	10kV官晁线吕营南公变	250	59.56	200	51.10	51.10
3534	南阳镇平	10kV侯南线刘营西公变	200	73.05	160	13.90	13.90
3535	南阳镇平	10kV枣供二线下辛营公变	200	50.61	160	58.78	58.78
3536	南阳镇平	10kV贾工线桥南3#公变	200	84.37	160	-8.74	-8.74
3537	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨公变	200	32.41	160	95.18	95.18
3538	南阳镇平	10kV贾工线桥东金王庄公变	315	69.97	252	31.59	31.59
3539	南阳镇平	10kV宝供二线史坡公变	250	60.58	200	48.55	48.55
3540	南阳镇平	10kV佛平线魏湾西公变	500	26.02	400	269.90	269.90
3541	南阳镇平	10kV宝供一线河南公变	200	24.58	160	110.84	110.84
3542	南阳镇平	10kV宝供七线镇菩路南公变	315	79.73	252	0.85	0.85
3543	南阳镇平	10kV城供三线南门南公变	500	78.55	400	7.25	7.25
3544	南阳镇平	10kV贾社线薛关杨庄公变	200	79.97	160	0.06	0.06
3545	南阳镇平	10kV徐工线曹庄北公变	315	36	252	138.60	138.60
3546	南阳镇平	10kV老菩线碾盘沟公变	200	30.79	160	98.42	98.42
3547	南阳镇平	10kV高王线白家公变	200	33.86	160	92.28	92.28
3548	南阳镇平	10kV高高线望火楼公变	100	73	80	7.00	7.00
3549	南阳镇平	10kV龙社线三潭村公变	80	62.74	64	13.81	13.81
3550	南阳镇平	10kV林普线牧庄公变	315	33.23	252	147.33	147.33
3551	南阳镇平	10kV林直线华沟北公变	200	44.51	160	70.98	70.98
3552	南阳镇平	10kV袁中线幼儿园公变	500	105.77	400	-128.85	-128.85
3553	南阳镇平	10kV高王线姑坡2#公变	200	38.85	160	82.30	82.30
3554	南阳镇平	10kV袁中线乔氏祠公变	315	103.72	252	-74.72	-74.72
3555	南阳镇平	10kV林潘线郭营北公变	200	20.63	160	118.74	118.74
3556	南阳镇平	10kV宝供六线弹药库南公变	500	45.3	400	173.50	173.50
3557	南阳镇平	10kV林直线布袋王北公变	200	45.37	160	69.26	69.26
3558	南阳镇平	10kV高高线孙湾北公变	100	88.72	80	-8.72	-8.72
3559	南阳镇平	10kV高王线王岐家公变	100	7.26	80	72.74	72.74
3560	南阳镇平	10kV高王线东李庄公变	200	18.77	160	122.46	122.46
3561	南阳镇平	10kV贾枣线烂垠张公变	200	50.11	160	59.78	59.78
3562	南阳镇平	10kV高王线管刘庄公变	100	42.45	80	37.55	37.55
3563	南阳镇平	10kV高王线前砚台公变	250	19.89	200	150.28	150.28

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

3564	南阳镇平	10kV袁中线雪中前公变	400	77.27	320	10.92	10.92
3565	南阳镇平	10kV高王线杨朝店公变	200	13.38	160	133.24	133.24
3566	南阳镇平	10kV高王线乡直南公变	200	27.04	160	105.92	105.92
3567	南阳镇平	10kV彭白线王洼东公变	125	57.94	100	27.58	27.58
3568	南阳镇平	10kV高寺线寺山公变	200	21.17	160	117.66	117.66
3569	南阳镇平	10kV高寺线寺山2#公变	100	27.86	80	52.14	52.14
3570	南阳镇平	10kV彭安线余寨吴其庙公变	400	36.56	320	173.76	173.76
3571	南阳镇平	10kV彭安线王洼井井通公变	200	8.35	160	143.30	143.30
3572	南阳镇平	10kV贾贾线师洼西公变	200	51.92	160	56.16	56.16
3573	南阳镇平	10kV林直线李寨南2#公变	200	54.7	160	50.60	50.60
3574	南阳镇平	10kV新柳线刑营公变	100	60.96	80	19.04	19.04
3575	南阳镇平	10kV彭供一线苇子池2#公变	200	16.26	160	127.48	127.48
3576	南阳镇平	10kV官晁线中户杨北公变	200	46.3	160	67.40	67.40
3577	南阳镇平	10kV侯南线易营东公变	200	21.55	160	116.90	116.90
3578	南阳镇平	10kV官晁线山头营西公变	200	62.27	160	35.46	35.46
3579	南阳镇平	10kV柳柳线小湖公变	160	38.25	128	66.80	66.80
3580	南阳镇平	10kV袁供线桐树庄公变	100	80.83	80	-0.83	-0.83
3581	南阳镇平	10kV官卢线花力树公变	400	30.27	320	198.92	198.92
3582	南阳镇平	10kV涅普线梨园东公变	400	74.23	320	23.08	23.08
3583	南阳镇平	10kV老老线碾盘庄公变	100	60.52	80	19.48	19.48
3584	南阳镇平	10kV贾贾线绿源社区北1#公变	200	98.32	160	-36.64	-36.64
3585	南阳镇平	10kV林楚线文家营中台区	200	67.66	160	24.68	24.68
3586	南阳镇平	10kV涅工线怪家北公变	200	38.87	160	82.26	82.26
3587	南阳镇平	10kV徐普线五里岗东公变	315	39.6	252	127.26	127.26
3588	南阳镇平	10kV袁杏线大宁营公变	400	64.11	320	63.56	63.56
3589	南阳镇平	10kV杨供四线白庄中3#公变	200	55.68	160	48.64	48.64
3590	南阳镇平	10kV高王线西李庄村部公变	100	57.39	80	22.61	22.61
3591	南阳镇平	10kV贾工线过街路南2#公变	315	63.28	252	52.67	52.67
3592	南阳镇平	10kV宝供六线牛王庙村3#机井公变	100	12.11	80	67.89	67.89
3593	南阳镇平	10kV徐五线李邦相北公变	250	97.31	200	-43.28	-43.28
3594	南阳镇平	10kV彭北线冯营北公变	400	29.15	320	203.40	203.40
3595	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙南2#公变	200	14.8	160	130.40	130.40
3596	南阳镇平	10kV袁魏线肖营村陈次园机井公变	100	16.83	80	63.17	63.17
3597	南阳镇平	10kV袁建线训练基地南公变	500	63.61	400	81.95	81.95
3598	南阳镇平	10kV老余线余堂公变	200	0	160	160.00	160.00
3599	南阳镇平	0kV安供三线2019年高标准农田白草庄1#公	100	30.11	80	49.89	49.89
3600	南阳镇平	0kV安供三线2019年高标准农田白草庄8#公	100	83.84	80	-3.84	-3.84
3601	南阳镇平	kV安供三线2019年高标准农田刘张营21#公	100	31.41	80	48.59	48.59
3602	南阳镇平	kV安供三线2019年高标准农田刘张营22#公	100	34.25	80	45.75	45.75
3603	南阳镇平	kV安供三线2019年高标准农田刘张营23#公	100	21.93	80	58.07	58.07
3604	南阳镇平	10kV安供三线2019年高标准农田王洼6#公变	100	64.86	80	15.14	15.14
3605	南阳镇平	10kV安供三线2019年高标准农田王洼7#公变	100	93.61	80	-13.61	-13.61
3606	南阳镇平	10kV安供三线2019年高标准农田王洼9#公变	100	58.3	80	21.70	21.70
3607	南阳镇平	0kV安供五线2019年高标准农田白草庄3#公	100	57.82	80	22.18	22.18
3608	南阳镇平	0kV安供五线2019年高标准农田白草庄4#公	100	46.34	80	33.66	33.66
3609	南阳镇平	0kV安供五线2019年高标准农田白草庄5#公	100	80.69	80	-0.69	-0.69
3610	南阳镇平	kV安供五线2019年高标准农田草王庄17#公	100	50.36	80	29.64	29.64
3611	南阳镇平	kV安供五线2019年高标准农田草王庄19#公	100	0	80	80.00	80.00
3612	南阳镇平	0kV安供五线2019年高标准农田王洼12#公变	100	41.23	80	38.77	38.77

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

3613	南阳镇平	0kV安供五线2019年高标准农田王洼10#公变	100	69.39	80	10.61	10.61
3614	南阳镇平	10kV涅石线韩冲苏家公变	200	16.24	160	127.52	127.52
3615	南阳镇平	10kV林杨线尹营东2#公变	200	37.85	160	84.30	84.30
3616	南阳镇平	10kV袁杏线俞家庄公变	400	83.36	320	-13.44	-13.44
3617	南阳镇平	10kV官王线杨家公变	200	16.99	160	126.02	126.02
3618	南阳镇平	10kV官王线南管家北公变	200	22.99	160	114.02	114.02
3619	南阳镇平	10kV官王线圪辽河公变	200	44.36	160	71.28	71.28
3620	南阳镇平	10kV袁魏线十里庄南公变	200	26.82	160	106.36	106.36
3621	南阳镇平	10kV袁魏线十里庄吴营2#公变	200	47.94	160	64.12	64.12
3622	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘村沙河刘中公变	200	23.13	160	113.74	113.74
3623	南阳镇平	10kV枣供二线袁营2#公变	100	20.87	80	59.13	59.13
3624	南阳镇平	10kV佛北线石屋沟2#公变	200	0	160	160.00	160.00
3625	南阳镇平	10kV佛北线马隐店王湾公变	315	31.81	252	151.80	151.80
3626	南阳镇平	10kV佛平线单营4#公变	315	44.03	252	113.31	113.31
3627	南阳镇平	10kV涅石线贺庄苏庄公变	315	37.5	252	133.88	133.88
3628	南阳镇平	10kV柳遮线白沟提灌站公变	50	32.08	40	23.96	23.96
3629	南阳镇平	10kV徐五线庄营机井2#公变	100	0	80	80.00	80.00
3630	南阳镇平	10kV徐五线李邦相西机井2#公变	100	33.7	80	46.30	46.30
3631	南阳镇平	10kV徐工线检查北公变	400	70.86	320	36.56	36.56
3632	南阳镇平	10kV袁杏线前后杨庄公变	500	47.95	400	160.25	160.25
3633	南阳镇平	10kV侯社线侯集东门村100KVA-26(01)	200	21.66	160	116.68	116.68
3634	南阳镇平	10kV侯社线侯集东门村100KVA-66(02)	200	25.89	160	108.22	108.22
3635	南阳镇平	10kV侯社线侯集刘营土地整理87号变	200	24.65	160	110.70	110.70
3636	南阳镇平	10kV侯社线侯集西门村100KVA-61	200	4.26	160	151.48	151.48
3637	南阳镇平	10kV侯南线侯集向寨土地整理28号变	200	26.29	160	107.42	107.42
3638	南阳镇平	10kV侯南线侯集向寨土地整理88号变	200	14.46	160	131.08	131.08
3639	南阳镇平	10kV柳张线张湾公变	400	72.22	320	31.12	31.12
3640	南阳镇平	10kV高王线杨庄北公变	200	16.06	160	127.88	127.88
3641	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田薛关吴营南机井公变	100	0.47	80	79.53	79.53
3642	南阳镇平	10kV贾贾线木材行公变	400	35.13	320	179.48	179.48
3643	南阳镇平	10kV贾微线崔家公变	200	35.92	160	88.16	88.16
3644	南阳镇平	10kV贾微线山南小庄公变	200	19.47	160	121.06	121.06
3645	南阳镇平	10kV贾微线白家公变	200	44.5	160	71.00	71.00
3646	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田黑龙庙1号机井公变	100	0.29	80	79.71	79.71
3647	南阳镇平	10kV贾枣线上河公变	200	39.89	160	80.22	80.22
3648	南阳镇平	10kV彭乡线司营1#公变	200	24.63	160	110.74	110.74
3649	南阳镇平	10kV彭供一线韩堂南公变	200	36.41	160	87.18	87.18
3650	南阳镇平	10kV官社线官路河南东公变	200	27.2	160	105.60	105.60
3651	南阳镇平	10kV官社线官路河北公变	200	38.62	160	82.76	82.76
3652	南阳镇平	10kV官社线刘楼东公变	200	36.64	160	86.72	86.72
3653	南阳镇平	10kV高高线唐沟2#公变	200	28.5	160	103.00	103.00
3654	南阳镇平	10kV寨供八线张营北2#公变	200	29.16	160	101.68	101.68
3655	南阳镇平	10kV寨供五线苏庄公变	200	74.8	160	10.40	10.40
3656	南阳镇平	10kV龙社线四棵村下寺公变	100	12.29	80	67.71	67.71
3657	南阳镇平	10kV徐普线五里岗东3#公变	315	35.23	252	141.03	141.03
3658	南阳镇平	10kV贾马线农综开发杨寨贾家公变	200	9.17	160	141.66	141.66
3659	南阳镇平	10kV新竺线杨光寺公变	100	51.21	80	28.79	28.79
3660	南阳镇平	10kV徐杨线蒋坡北机井公变	100	81.74	80	-1.74	-1.74
3661	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田李普吴西机井公变	100	21.91	80	58.09	58.09

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

3662	南阳镇平	10kV彭乡线李庄北公变	200	44.48	160	71.04	71.04
3663	南阳镇平	10kV龙皂线西庄公变	200	16.76	160	126.48	126.48
3664	南阳镇平	10kV侯南线姜老庄村老庄南3#公变	200	20.9	160	118.20	118.20
3665	南阳镇平	10kV徐杨线蒋坡东机井公变	100	0.03	80	79.97	79.97
3666	南阳镇平	10kV徐杨线蒋坡西机井公变	100	60.93	80	19.07	19.07
3667	南阳镇平	10kV侯南线裴赵李庄公变	200	27.15	160	105.70	105.70
3668	南阳镇平	10kV侯郭线魏营公变	200	51.29	160	57.42	57.42
3669	南阳镇平	10kV侯北线房营八组公变	200	26.51	160	106.98	106.98
3670	南阳镇平	10kV侯北线房营六组公变	200	44.4	160	71.20	71.20
3671	南阳镇平	10kV彭安线余寨王庄西公变	200	34.84	160	90.32	90.32
3672	南阳镇平	10kV彭安线余寨东公变	200	41.44	160	77.12	77.12
3673	南阳镇平	10kV林潘线郭营机井3#公变	100	63.64	80	16.36	16.36
3674	南阳镇平	10kV彭安线余寨2#东公变	200	27.41	160	105.18	105.18
3675	南阳镇平	10kV彭供一线大郭庄东公变	315	11.61	252	215.43	215.43
3676	南阳镇平	10kV柳遮线常营南公变	100	57.22	80	22.78	22.78
3677	南阳镇平	10kV贾微线六化小山王公变	200	30.14	160	99.72	99.72
3678	南阳镇平	10kV贾社线人民路公变	400	53.65	320	105.40	105.40
3679	南阳镇平	10kV柳遮线下庄东公变	200	46.37	160	67.26	67.26
3680	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相4#公变	160	52.7	128	43.68	43.68
3681	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相西2#公变	200	52.77	160	54.46	54.46
3682	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相东3#公变	200	28.07	160	103.86	103.86
3683	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相岗下公变	200	30.98	160	98.04	98.04
3684	南阳镇平	10kV寨供五线栾营6#公变	200	51.78	160	56.44	56.44
3685	南阳镇平	10kV寨供五线栾营1#公变	200	22.3	160	115.40	115.40
3686	南阳镇平	10kV寨供五线栾营3#公变	200	39.85	160	80.30	80.30
3687	南阳镇平	10kV寨供五线栾营4#公变	200	32.81	160	94.38	94.38
3688	南阳镇平	10kV郑东线东青2#公变	630	0	504	504.00	504.00
3689	南阳镇平	10kV寨供五线栾营5#公变	200	42.48	160	75.04	75.04
3690	南阳镇平	10kV寨供五线栾营北2#公变	200	28.4	160	103.20	103.20
3691	南阳镇平	10kV林直线黑张东3#公变	100	82.35	80	-2.35	-2.35
3692	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄北2#公变	315	12.31	252	213.22	213.22
3693	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺北公变	500	74.06	400	29.70	29.70
3694	南阳镇平	10kV佛平线贺营村曹营公变	500	48.73	400	156.35	156.35
3695	南阳镇平	10kV佛社线镇政府2#公变	500	62.26	400	88.70	88.70
3696	南阳镇平	10kV高韩线刘坟党家公变	100	17.9	80	62.10	62.10
3697	南阳镇平	10kV侯社线候集土地整理姜营村50-17	200	55.22	160	49.56	49.56
3698	南阳镇平	10kV侯南线侯集南洼土地整理15号变	200	13.49	160	133.02	133.02
3699	南阳镇平	10kV侯南线侯集刘营土地整理30号变	200	16.5	160	127.00	127.00
3700	南阳镇平	10kV侯南线侯集姜老庄土地整理64号变	200	49.29	160	61.42	61.42
3701	南阳镇平	10kV侯南线侯集姜老庄土地整理31号变	200	27.76	160	104.48	104.48
3702	南阳镇平	10kV侯南线侯集姜老庄土地整理30号变	200	5.29	160	149.42	149.42
3703	南阳镇平	10kV侯南线侯集姜老庄土地整理16号变	200	27.22	160	105.56	105.56
3704	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理袁营村50-19	200	6.5	160	147.00	147.00
3705	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理谭寨村100-71	200	44.6	160	70.80	70.80
3706	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理谭寨100-46	200	9.19	160	141.62	141.62
3707	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理大赵营村100-79	200	0	160	160.00	160.00
3708	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理大赵营村100-70	200	19.64	160	120.72	120.72
3709	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理大赵营100-80	200	22.52	160	114.96	114.96
3710	南阳镇平	10kV侯北线侯集王官营村100KVA-77(06)	200	17.65	160	124.70	124.70

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

3711	南阳镇平	10kV侯北线侯集王官营村100KVA-59(07)	200	25.19	160	109.62	109.62
3712	南阳镇平	10kV侯北线侯集房营村50KVA-13(01)	200	0	160	160.00	160.00
3713	南阳镇平	10kV侯北线侯集房营村100KVA-25(02)	200	8.43	160	143.14	143.14
3714	南阳镇平	10kV贾社线小集北公变	200	44.34	160	71.32	71.32
3715	南阳镇平	10kV林黑线花园公变	200	20.88	160	118.24	118.24
3716	南阳镇平	10kV轩供一线小董庄公变	200	23.84	160	112.32	112.32
3717	南阳镇平	10kV宝供六线小张庄公变	200	87.18	160	-14.36	-14.36
3718	南阳镇平	10kV林营线乡直公变	250	70.3	200	24.25	24.25
3719	南阳镇平	10kV柳张线镇直公变	400	81.22	320	-4.88	-4.88
3720	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田老君庙杨庙机井公变	100	47.12	80	32.88	32.88
3721	南阳镇平	10kV官晁线山头营1#公变	200	37.93	160	84.14	84.14
3722	南阳镇平	10kV官王线竹园李南公变	200	40.82	160	78.36	78.36
3723	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙北3#公变	200	37.08	160	85.84	85.84
3724	南阳镇平	10kV侯北线元营东公变	200	17.13	160	125.74	125.74
3725	南阳镇平	10kV袁雪线北关2#公变	400	0	320	320.00	320.00
3726	南阳镇平	10kV徐紫线紫金花园公变	400	20.48	320	238.08	238.08
3727	南阳镇平	10kV佛云线岭东2#公变	160	8.83	128	113.87	113.87
3728	南阳镇平	10kV寨供一线曹营南公变	500	48.01	400	159.95	159.95
3729	南阳镇平	10kV彭北线彭营村西公变	200	18.56	160	122.88	122.88
3730	南阳镇平	10kV涅玉线苏寨大理石公变	400	48.17	320	127.32	127.32
3731	南阳镇平	10kV宝供四线王沟2#公变	200	21.34	160	117.32	117.32
3732	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理项店村100-33	200	13.12	160	133.76	133.76
3733	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理项店村100-34	200	11.82	160	136.36	136.36
3734	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理项店村100-35	200	19.41	160	121.18	121.18
3735	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理袁营100-75	200	16.71	160	126.58	126.58
3736	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理袁营(50-18)	200	0	160	160.00	160.00
3737	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理袁营村100-48	200	8.99	160	142.02	142.02
3738	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理袁营村(100-72)	200	0	160	160.00	160.00
3739	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理袁营村(100-73)	200	28.98	160	102.04	102.04
3740	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理袁营村(100-74)	200	6.96	160	146.08	146.08
3741	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理袁营村(100-82)	200	16.68	160	126.64	126.64
3742	南阳镇平	10kV侯北线候集土地整理袁营村(100-84)	200	0	160	160.00	160.00
3743	南阳镇平	10kV侯北线镇平王官营村100KVA-21(03)	200	0	160	160.00	160.00
3744	南阳镇平	10kV袁魏线四里庄南公变	400	35.05	320	179.80	179.80
3745	南阳镇平	10kV徐纺线烟草西库2#公变	400	26.73	320	213.08	213.08
3746	南阳镇平	10kV城供三线打井队南公变	400	72.15	320	31.40	31.40
3747	南阳镇平	10kV高韩线拐沟东青树沟公变	200	21.39	160	117.22	117.22
3748	南阳镇平	10kV徐杨线庞坡东公变	200	53.8	160	52.40	52.40
3749	南阳镇平	10kV城供三线镇菩南2#公变	1000	0	800	800.00	800.00
3750	南阳镇平	10kV涅石线贺庄姜营3#公变	315	33.63	252	146.07	146.07
3751	南阳镇平	10kV袁建线梁家庄1#公变	400	26.18	320	215.28	215.28
3752	南阳镇平	10kV林潘线梁营井井通公变	100	79.25	80	0.75	0.75
3753	南阳镇平	10kV龙社线黄竹笆寺公变	100	37.95	80	42.05	42.05
3754	南阳镇平	10kV袁杏线一里沟公变	500	105.21	400	-126.05	-126.05
3755	南阳镇平	10kV宝供一线闫庄东公变	200	78.84	160	2.32	2.32
3756	南阳镇平	10kV安供二线2013小农水何寨东机井公变	200	15.01	160	129.98	129.98
3757	南阳镇平	10kV官王线农业综合开发2#	100	21.45	80	58.55	58.55
3758	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇4#公变	800	16.64	640	506.88	506.88
3759	南阳镇平	10kV宝供一线安子营七里庄扶贫车间公变	200	20.05	160	119.90	119.90

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

3760	南阳镇平	10kV徐曹线三里河2#公变	500	68.14	400	59.30	59.30
3761	南阳镇平	10kV马供一线毕张公变	200	60.79	160	38.42	38.42
3762	南阳镇平	10kV杨供二线黄营3#公变	200	138.43	160	-116.86	-116.86
3763	南阳镇平	10kV贾微线蒋刘洼2#公变	200	46.38	160	67.24	67.24
3764	南阳镇平	10kV侯社线11队公变	200	23.39	160	113.22	113.22
3765	南阳镇平	10kV徐曹线地产品南2#公变	500	60.76	400	96.20	96.20
3766	南阳镇平	10kV官晁线山头营东公变	315	17.43	252	197.10	197.10
3767	南阳镇平	10kV林营线谢庄公变	250	25.69	200	135.78	135.78
3768	南阳镇平	10kV袁杏线后杨洼东3#公变	200	33.08	160	93.84	93.84
3769	南阳镇平	10kV官晁线山头营公变	200	46.98	160	66.04	66.04
3770	南阳镇平	10kV彭白线赵庄大吕庄公变	200	51.61	160	56.78	56.78
3771	南阳镇平	10kV彭安线土地整理王洼10#公变	200	24.06	160	111.88	111.88
3772	南阳镇平	10kV涅魏线产业聚集区公变	500	61.12	400	94.40	94.40
3773	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑陈家公变	200	54.86	160	50.28	50.28
3774	南阳镇平	10kV侯郭线张庄南公变	200	40.24	160	79.52	79.52
3775	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑北2#公变	200	49.76	160	60.48	60.48
3776	南阳镇平	10kV佛社线乡直西2#公变	400	29.86	320	200.56	200.56
3777	南阳镇平	10kV柳遮线常营西公变	200	0	160	160.00	160.00
3778	南阳镇平	10kV马供三线高庄村数字智慧农业5#公变	200	41.68	160	76.64	76.64
3779	南阳镇平	10kV佛仵线榆树庄姚营公变	400	28.27	320	206.92	206.92
3780	南阳镇平	10kV徐五线王家庄公变	100	0	80	80.00	80.00
3781	南阳镇平	10kV徐杨线魏营4#公变	200	42.43	160	75.14	75.14
3782	南阳镇平	10kV袁雪线工贸区公变	500	54.05	400	129.75	129.75
3783	南阳镇平	10kV官王线杜庄公变	250	40.12	200	99.70	99.70
3784	南阳镇平	10kV高王线黑龙岗公变	200	7.53	160	144.94	144.94
3785	南阳镇平	10kV官曲线彭岗北公变	200	59.06	160	41.88	41.88
3786	南阳镇平	10kV涅胶线石灰窑公变	160	15.83	128	102.67	102.67
3787	南阳镇平	10kV老余线任家沟2#公变	200	40.24	160	79.52	79.52
3788	南阳镇平	10kV彭乡线朱庄2#公变	100	74.82	80	5.18	5.18
3789	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺西公变	200	56.54	160	46.92	46.92
3790	南阳镇平	10kV枣供三线山南崔家2#公变	200	0	160	160.00	160.00
3791	南阳镇平	10kV柳柳线大湖30公变	200	18.38	160	123.24	123.24
3792	南阳镇平	10kV高高线镇直4#公变	315	85.99	252	-18.87	-18.87
3793	南阳镇平	10kV柳柳线常家沟公变	200	8.68	160	142.64	142.64
3794	南阳镇平	10kV新柳线任家庄村1#机井公变	500	13.71	400	331.45	331.45
3795	南阳镇平	10kV彭安线李园北公变	315	66.16	252	43.60	43.60
3796	南阳镇平	10kV侯郭线孙楼南公变	200	30.25	160	99.50	99.50
3797	南阳镇平	10kV龙棠线樱桃洼公变	100	97.1	80	-17.10	-17.10
3798	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙王长沟公变	100	52.46	80	27.54	27.54
3799	南阳镇平	10kV徐杨线付庄4#公变	400	14.99	320	260.04	260.04
3800	南阳镇平	10kV林潘线小岗2#公变	160	59.07	128	33.49	33.49
3801	南阳镇平	10kV老余线狼窝公变	100	25.92	80	54.08	54.08
3802	南阳镇平	10kV林直线沙河刘北2#公变	200	21.73	160	116.54	116.54
3803	南阳镇平	10kV马供三线高庄村数字智慧农业3#公变	200	41.83	160	76.34	76.34
3804	南阳镇平	10kV佛北线砂岗村石北岗公变	200	21.63	160	116.74	116.74
3805	南阳镇平	10kV林营线潘营2公变	200	29.14	160	101.72	101.72
3806	南阳镇平	10kV官曲线时河公变	200	52.99	160	54.02	54.02
3807	南阳镇平	10kV马供一线乡直西4#公变	400	25.9	320	216.40	216.40
3808	南阳镇平	10kV官晁线时庄东2#公变	200	12.89	160	134.22	134.22

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

3809	南阳镇平	10kV官晁线张营东公变	200	87.32	160	-14.64	-14.64
3810	南阳镇平	10kV贾马线马庄北2#公变	200	36.54	160	86.92	86.92
3811	南阳镇平	10kV官社线官路河南公变	200	23.71	160	112.58	112.58
3812	南阳镇平	10kV贾马线小碾王北公变	200	49.69	160	60.62	60.62
3813	南阳镇平	10kV袁供线检察院东公变	200	65.31	160	29.38	29.38
3814	南阳镇平	10kV高寺线杜家庄2#公变	200	34.8	160	90.40	90.40
3815	南阳镇平	10kV高高线丁张营北公变	200	60.1	160	39.80	39.80
3816	南阳镇平	10kV宝供六线法院口2#公变	100	67.9	80	12.10	12.10
3817	南阳镇平	10kV高高线徐沟上营公变	200	60.51	160	38.98	38.98
3818	南阳镇平	10kV高高线付寨东公变	200	29.85	160	100.30	100.30
3819	南阳镇平	10kV高高线皂角树2#公变	200	52.2	160	55.60	55.60
3820	南阳镇平	10kV高高线先师庙2#公变	200	25.53	160	108.94	108.94
3821	南阳镇平	10kV侯北线袁营西公变	200	41.86	160	76.28	76.28
3822	南阳镇平	10kV侯郭线郭庄南2#公变	200	56.53	160	46.94	46.94
3823	南阳镇平	10kV新柳线大陈庄公变	200	22.82	160	114.36	114.36
3824	南阳镇平	10kV高供一线何营2#公变	200	35.63	160	88.74	88.74
3825	南阳镇平	10kV彭乡线关庄公变	200	22.85	160	114.30	114.30
3826	南阳镇平	10kV彭北线关中岗公变	100	45.02	80	34.98	34.98
3827	南阳镇平	10kV涅玉线李营1#公变	315	86.49	252	-20.44	-20.44
3828	南阳镇平	10kV寨供二线姚营6#公变	200	97.96	160	-35.92	-35.92
3829	南阳镇平	10kV涅石线马洼8#公变	200	51.09	160	57.82	57.82
3830	南阳镇平	10kV佛仵线贺营北公变	315	48.26	252	99.98	99.98
3831	南阳镇平	10kV官石线大仵营村2#公变	315	27.11	252	166.60	166.60
3832	南阳镇平	10kV佛仵线贺营南1#公变	200	97.98	160	-35.96	-35.96
3833	南阳镇平	10kV佛平线贺营西2#公变	200	53.88	160	52.24	52.24
3834	南阳镇平	10kV林潘线小岗东公变	200	21.5	160	117.00	117.00
3835	南阳镇平	10kV徐五线刘洼东公变	200	65.1	160	29.80	29.80
3836	南阳镇平	10kV柳柳线大吴庄公变	400	79.78	320	0.88	0.88
3837	南阳镇平	10kV袁杏线大宁营2#公变	315	125.23	252	-142.47	-142.47
3838	南阳镇平	10kV袁杏线二里庄2#公变	315	78.18	252	5.73	5.73
3839	南阳镇平	10kV徐普线开发西2#公变	315	83.6	252	-11.34	-11.34
3840	南阳镇平	10kV袁魏线槐树庙公变	200	39.61	160	80.78	80.78
3841	南阳镇平	10kV柳遮线魏营东公变	200	53.51	160	52.98	52.98
3842	南阳镇平	10kV柳遮线大乔庄公变	200	29.6	160	100.80	100.80
3843	南阳镇平	10kV马供一线唐营西小农水公变	100	46.95	80	33.05	33.05
3844	南阳镇平	10kV林营线王庄公变	100	53.67	80	26.33	26.33
3845	南阳镇平	10kV高寺线杨营公变	200	27.82	160	104.36	104.36
3846	南阳镇平	10kV高供一线郭家西公变	100	17.81	80	62.19	62.19
3847	南阳镇平	10kV高供一线桐树庙公变	200	17.43	160	125.14	125.14
3848	南阳镇平	10kV高供一线柳岗公变	200	25.34	160	109.32	109.32
3849	南阳镇平	10kV高供一线柳岗2#公变	200	24.37	160	111.26	111.26
3850	南阳镇平	10kV涅工线魏庄南公变	100	72.01	80	7.99	7.99
3851	南阳镇平	10kV涅魏线西刘堂3#公变	250	53.12	200	67.20	67.20
3852	南阳镇平	10kV袁杏线后杨洼2#公变	315	78.87	252	3.56	3.56
3853	南阳镇平	10kV高供一线镇直9#公变	200	53.57	160	52.86	52.86
3854	南阳镇平	10kV高寺线罗圈洼2#公变	100	21.24	80	58.76	58.76
3855	南阳镇平	10kV柳张线大梁洼北公变	100	47.86	80	32.14	32.14
3856	南阳镇平	10kV宝供六线黄庄东公变	500	36.98	400	215.10	215.10
3857	南阳镇平	10kV寨供五线杨营路口北公变	400	29.24	320	203.04	203.04

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

3858	南阳镇平	10kV寨供五线杨营路口西公变	200	57.85	160	44.30	44.30
3859	南阳镇平	10kV寨供五线老王营西2#公变	200	49.34	160	61.32	61.32
3860	南阳镇平	10kV寨供五线老王营北2#公变	200	65.11	160	29.78	29.78
3861	南阳镇平	10kV侯南线刘营西2#公变	200	24.36	160	111.28	111.28
3862	南阳镇平	10kV侯社线姜营东2#公变	200	51.24	160	57.52	57.52
3863	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙北公变	100	99.12	80	-19.12	-19.12
3864	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村2#公变	400	87.34	320	-29.36	-29.36
3865	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙西公变	100	58.42	80	21.58	21.58
3866	南阳镇平	10kV侯南线高营土楼公变	200	48.83	160	62.34	62.34
3867	南阳镇平	10kV贾普线胡叶庙2#公变	200	0	160	160.00	160.00
3868	南阳镇平	10kV宝供八线孙庄东公用变	400	41.73	320	153.08	153.08
3869	南阳镇平	10kV涅魏线大菜园东公变	500	29.27	400	253.65	253.65
3870	南阳镇平	10kV林营线镇直街南2#公变	200	87.52	160	-15.04	-15.04
3871	南阳镇平	10kV侯北线王官营南公变	200	41.78	160	76.44	76.44
3872	南阳镇平	10kV官王线小潭庙公变	200	32.33	160	95.34	95.34
3873	南阳镇平	10kV官王线靳营北公变	200	36.29	160	87.42	87.42
3874	南阳镇平	10kV新柳线邢营2#公变	100	44.46	80	35.54	35.54
3875	南阳镇平	10kV官社线高标准农田官桥寨5#机井公变	100	26.25	80	53.75	53.75
3876	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾西2#公变	200	41.7	160	76.60	76.60
3877	南阳镇平	10kV林楚线不老刘1公变	200	36.83	160	86.34	86.34
3878	南阳镇平	10kV贾马线杨寨北1#农综开发公变	100	12.17	80	67.83	67.83
3879	南阳镇平	10kV宝供八线柳林公变	200	84.36	160	-8.72	-8.72
3880	南阳镇平	10kV马供一线唐营南小农水公变	100	35.45	80	44.55	44.55
3881	南阳镇平	10kV官石线姚营1#公变	315	58.08	252	69.05	69.05
3882	南阳镇平	10kV卢供一线小魏营北3#公变	200	0	160	160.00	160.00
3883	南阳镇平	10kV彭乡线宋营村詹庄公变	200	32.25	160	95.50	95.50
3884	南阳镇平	10kV高王线乡直1#公变	400	35.92	320	176.32	176.32
3885	南阳镇平	10kV老余线新队公变	80	73.22	64	5.42	5.42
3886	南阳镇平	10kV袁供线来渡桥东公变	400	66.99	320	52.04	52.04
3887	南阳镇平	10kV宝供三线于盘南公变	315	45.01	252	110.22	110.22
3888	南阳镇平	10kV宝供六线华阳驾校公变	200	103.24	160	-46.48	-46.48
3889	南阳镇平	10kV官曲线周闫营机井1#公变	200	40.08	160	79.84	79.84
3890	南阳镇平	10kV袁杏线杏山北公变	200	26.51	160	106.98	106.98
3891	南阳镇平	10kV高高线小吕营公变	160	46.57	128	53.49	53.49
3892	南阳镇平	10kV高高线许庄公变	400	39.68	320	161.28	161.28
3893	南阳镇平	10kV高寺线寺山4#公变	200	27.04	160	105.92	105.92
3894	南阳镇平	10kV高寺线大陈营吴营公变	250	37.11	200	107.23	107.23
3895	南阳镇平	10kV官曲线街北2#公变	160	78.5	128	2.40	2.40
3896	南阳镇平	10kV高寺线刘坟吴沟公变	100	34.38	80	45.62	45.62
3897	南阳镇平	10kV高寺线后杜营2#公变	100	92.84	80	-12.84	-12.84
3898	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡6#居民公变	800	0	640	640.00	640.00
3899	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄西2#公变	100	48.45	80	31.55	31.55
3900	南阳镇平	10kV侯北线侯集农林开发（袁营）公变	100	37.35	80	42.65	42.65
3901	南阳镇平	10kV袁中线杨庄公变	200	26.31	160	107.38	107.38
3902	南阳镇平	10kV高寺线上河开发区公变	100	52.63	80	27.37	27.37
3903	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园1#公变	800	18.86	640	489.12	489.12
3904	南阳镇平	10kV官曲线乡直南公变	400	55.47	320	98.12	98.12
3905	南阳镇平	10kV侯郭线白杨公变	400	27.87	320	208.52	208.52
3906	南阳镇平	10kV徐杨线新蒋坡2#公变	200	0	160	160.00	160.00

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

3907	南阳镇平	10kV贾微线山南中公变	200	41.73	160	76.54	76.54
3908	南阳镇平	10kV贾枣线中赵2#公变	200	44.77	160	70.46	70.46
3909	南阳镇平	10kV涅胶线肖营薛家岗公变	200	51.6	160	56.80	56.80
3910	南阳镇平	10kV柳柳线肖庄村20#机井公变	250	113.43	200	-83.58	-83.58
3911	南阳镇平	10kV林营线李家营南公变	200	50.05	160	59.90	59.90
3912	南阳镇平	10kV侯郭线南农综6#公变	200	35.8	160	88.40	88.40
3913	南阳镇平	10kV林潘线刘庄公变	100	51.31	80	28.69	28.69
3914	南阳镇平	10kV寨供二线姚营5#公变	315	44.18	252	112.83	112.83
3915	南阳镇平	10kV袁建线建设东公变	400	28.76	320	204.96	204.96
3916	南阳镇平	10kV寨供三线榆树庄8#公变	315	62.55	252	54.97	54.97
3917	南阳镇平	10kV徐普线五里岗开发区东公变	315	35.71	252	139.51	139.51
3918	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营公变	400	19.75	320	241.00	241.00
3919	南阳镇平	10kV官曲线开发区西公变	250	47.69	200	80.78	80.78
3920	南阳镇平	10kV官曲线五龙庙南2#公变	250	30.88	200	122.80	122.80
3921	南阳镇平	10kV老老线江田公变	200	16.71	160	126.58	126.58
3922	南阳镇平	10kV老老线时沟2#公变	80	38.62	64	33.10	33.10
3923	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里3#公变	800	16.26	640	509.92	509.92
3924	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里4#公变	800	18.1	640	495.20	495.20
3925	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里5#公变	800	18.95	640	488.40	488.40
3926	南阳镇平	10kV袁魏线肖营东公变	400	25.19	320	219.24	219.24
3927	南阳镇平	10kV袁中线泰山庙东公变	500	57.01	400	114.95	114.95
3928	南阳镇平	10kV彭安线土地整理4#小柳庄公变	100	36.05	80	43.95	43.95
3929	南阳镇平	10kV枣供二线鱼池马井井通台区	100	38.77	80	41.23	41.23
3930	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄北井井通公变	100	18.33	80	61.67	61.67
3931	南阳镇平	10kV彭北线田岗韩庄南公变	100	52.98	80	27.02	27.02
3932	南阳镇平	10kV高王线郝家东公变	200	37.05	160	85.90	85.90
3933	南阳镇平	10kV彭北线范庄王岗北公变	200	22.45	160	115.10	115.10
3934	南阳镇平	10kV新柳线镇直北2#公变	315	45.19	252	109.65	109.65
3935	南阳镇平	10kV宝供二线耿梁庄2#公变	200	48.27	160	63.46	63.46
3936	南阳镇平	10kV官石线郝堂新村公变	200	31.34	160	97.32	97.32
3937	南阳镇平	10kV彭供一线韩堂北公变	200	30.28	160	99.44	99.44
3938	南阳镇平	10kV高高线寺山后2#公变	80	63.54	64	13.17	13.17
3939	南阳镇平	10kV寨供二线榆树庄4#公变	315	65.2	252	46.62	46.62
3940	南阳镇平	10kV林营线李家营北公变	100	106.42	80	-26.42	-26.42
3941	南阳镇平	kV贾马线黄楝扒村栗黄南岭高标准农田3#公	100	72.41	80	7.59	7.59
3942	南阳镇平	10kV安供三线姜庄北机井公变	100	25.89	80	54.11	54.11
3943	南阳镇平	10kV马供三线高庄村数字智慧农业6#公变	200	20.12	160	119.76	119.76
3944	南阳镇平	10kV林黑线余西4#公变	200	0	160	160.00	160.00
3945	南阳镇平	10kV贾微线东黄毛家公变	200	39.17	160	81.66	81.66
3946	南阳镇平	10kV涅魏线大刘营中公变	200	78.2	160	3.60	3.60
3947	南阳镇平	10kV涅魏线刘营东公变	500	26.22	400	268.90	268.90
3948	南阳镇平	10kV马供二线尤营西公变	315	71.58	252	26.52	26.52
3949	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田桥东一初中机井公变	100	53.72	80	26.28	26.28
3950	南阳镇平	10kV新柳线大榆树3#公变	200	53.63	160	52.74	52.74
3951	南阳镇平	10kV柳柳线西岗白沟2#公变	100	52.17	80	27.83	27.83
3952	南阳镇平	10kV柳柳线柳泉公变	200	24.06	160	111.88	111.88
3953	南阳镇平	10kV柳柳线大庄寺2#公变	100	55.48	80	24.52	24.52
3954	南阳镇平	10kV宝供四线范营北2#公变	200	0.13	160	159.74	159.74
3955	南阳镇平	10kV袁杏线秦家庄公变	315	73.87	252	19.31	19.31

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

3956	南阳镇平	10kV马供三线方坡村数字智慧农业2#公变	200	36.56	160	86.88	86.88
3957	南阳镇平	10kV宝供五线清馨家园4#公变	630	7.25	504	458.33	458.33
3958	南阳镇平	10kV柳柳线乡直南2#公变	400	83.15	320	-12.60	-12.60
3959	南阳镇平	10kV贾社线华鑫南公变	400	92.74	320	-50.96	-50.96
3960	南阳镇平	10kV柳柳线大湖东公变	100	54.17	80	25.83	25.83
3961	南阳镇平	10kV林潘线和营寨3#公变	200	62.6	160	34.80	34.80
3962	南阳镇平	10kV袁建线尧庄3号公变	500	42.39	400	188.05	188.05
3963	南阳镇平	10kV佛平线单营北公变	160	13.76	128	105.98	105.98
3964	南阳镇平	10kV侯北线大赵营南公变	200	16.66	160	126.68	126.68
3965	南阳镇平	10kV侯北线大赵营学校公变	200	33.88	160	92.24	92.24
3966	南阳镇平	10kV袁建线星港湾公变	1600	32.18	1280	765.12	765.12
3967	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田师洼1号机井公变	100	78.5	80	1.50	1.50
3968	南阳镇平	10kV彭供一线小吴庄2#公变	400	0	320	320.00	320.00
3969	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡5#居民公变	800	16.02	640	511.84	511.84
3970	南阳镇平	10kV龙社线枣子营公变	100	39.38	80	40.62	40.62
3971	南阳镇平	10kV高高线新庄2#公变	100	74.65	80	5.35	5.35
3972	南阳镇平	10kV龙社线三潭庙公变	100	31.92	80	48.08	48.08
3973	南阳镇平	10kV马供三线张林镇1#机井公变	100	13.68	80	66.32	66.32
3974	南阳镇平	10kV马供三线张林镇2#机井公变	100	21.29	80	58.71	58.71
3975	南阳镇平	10kV马供三线张林镇3#机井公变	100	27.86	80	52.14	52.14
3976	南阳镇平	10kV马供三线张林镇4#机井公变	100	15.58	80	64.42	64.42
3977	南阳镇平	10kV林潘线程庙村部公变	200	25.24	160	109.52	109.52
3978	南阳镇平	10kV马供三线张林镇5#机井公变	100	59.31	80	20.69	20.69
3979	南阳镇平	10kV马供三线张林镇6#机井公变	100	90.85	80	-10.85	-10.85
3980	南阳镇平	10kV宝供三线小徐岗公变	100	96.33	80	-16.33	-16.33
3981	南阳镇平	10kV高王线小岗西公变	200	15.84	160	128.32	128.32
3982	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇鱼池马千亿斤3#机井	200	41.33	160	77.34	77.34
3983	南阳镇平	10kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤8#井	200	35.49	160	89.02	89.02
3984	南阳镇平	10kV高王线创业园公变	400	21.83	320	232.68	232.68
3985	南阳镇平	10kV老余线小北沟公变	200	20.57	160	118.86	118.86
3986	南阳镇平	10kV龙社线鸭子沟公变	100	99.32	80	-19.32	-19.32
3987	南阳镇平	10kV佛北线张湾1#公变	200	78.53	160	2.94	2.94
3988	南阳镇平	10kV杨供一线小岗路口公变	200	92.56	160	-25.12	-25.12
3989	南阳镇平	10kV佛平线平地山公变	200	19.79	160	120.42	120.42
3990	南阳镇平	10kV老铜线盘坡5号公变	200	36.93	160	86.14	86.14
3991	南阳镇平	10kV涅石线贺庄26#公变	400	35.39	320	178.44	178.44
3992	南阳镇平	10kV侯南线项寨刘庄2#公变	200	13.95	160	132.10	132.10
3993	南阳镇平	10kV林楚线黑龙庙河南公变	100	78.14	80	1.86	1.86
3994	南阳镇平	10kV宝供八线任家庄北公变	400	44.65	320	141.40	141.40
3995	南阳镇平	10kV龙社线五朵山公变	100	71.02	80	8.98	8.98
3996	南阳镇平	10kV林潘线小岗北公变	400	23.2	320	227.20	227.20
3997	南阳镇平	10kV柳柳线后洼2#公变	250	23.01	200	142.48	142.48
3998	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营村部公变	160	55.59	128	39.06	39.06
3999	南阳镇平	10kV徐普线徐桥村慕庄西2#公变	315	58.02	252	69.24	69.24
4000	南阳镇平	10kV宝供六线郭家庄3#公变	315	45.82	252	107.67	107.67
4001	南阳镇平	10kV侯北线杨庄公变	200	18.07	160	123.86	123.86
4002	南阳镇平	10kV徐建线产业聚集区2#公变	500	57.68	400	111.60	111.60
4003	南阳镇平	10kV老老线镇直2#公变	400	78.45	320	6.20	6.20
4004	南阳镇平	10kV侯郭线许桥公变	200	53.57	160	52.86	52.86

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

4005	南阳镇平	10kV林黑线大余营开发公变	200	58.54	160	42.92	42.92
4006	南阳镇平	10kV官曲线周闫营公变	200	35.36	160	89.28	89.28
4007	南阳镇平	10kV彭供一线下岗2#公变	200	0	160	160.00	160.00
4008	南阳镇平	10kV林潘线小岗公变	250	25.03	200	137.43	137.43
4009	南阳镇平	10kV林黑线四户庄公变	200	30.37	160	99.26	99.26
4010	南阳镇平	10kV马供一线唐营东小农水公变	100	90.22	80	-10.22	-10.22
4011	南阳镇平	10kV彭供一线彭营村公变	200	9.57	160	140.86	140.86
4012	南阳镇平	10kV徐大线小徐桥公变	200	86.66	160	-13.32	-13.32
4013	南阳镇平	10kV寨供二线榆树庄9#公变	315	49.35	252	96.55	96.55
4014	南阳镇平	10kV佛平线镇直北1#公变	315	105.2	252	-79.38	-79.38
4015	南阳镇平	10kV佛仵线乔营东2#公变	200	69.5	160	21.00	21.00
4016	南阳镇平	10kV涅石线贺庄27#公变	200	92.18	160	-24.36	-24.36
4017	南阳镇平	10kV佛社线镇政府3#公变	315	47.21	252	103.29	103.29
4018	南阳镇平	10kV佛社线乡直北1#公变	315	60.79	252	60.51	60.51
4019	南阳镇平	10kV佛社线乡直东1#公变	315	53.97	252	81.99	81.99
4020	南阳镇平	10kV袁中线安国南公变	500	60.11	400	99.45	99.45
4021	南阳镇平	10kV贾贾线张楼东2#公变	200	30.99	160	98.02	98.02
4022	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园6#公变	800	15.17	640	518.64	518.64
4023	南阳镇平	10kV柳遮线白沟北公变	200	29.78	160	100.44	100.44
4024	南阳镇平	10kV柳遮线白沟南公变	200	23.24	160	113.52	113.52
4025	南阳镇平	10kV高王线东李庄北公变	200	26.27	160	107.46	107.46
4026	南阳镇平	10kV彭白线土地整理草王庄北18#公变	30	64.6	24	4.62	4.62
4027	南阳镇平	10kV佛平线贺营西岗公变	200	73.99	160	12.02	12.02
4028	南阳镇平	10kV柳柳线刘洼公变	200	12.16	160	135.68	135.68
4029	南阳镇平	10kV宝供三线南张庄吴庄公变	100	64.46	80	15.54	15.54
4030	南阳镇平	10kV徐建线郭庄2#公变	200	66.04	160	27.92	27.92
4031	南阳镇平	10kV柳柳线西沟公变	200	20.41	160	119.18	119.18
4032	南阳镇平	10kV卢供二线郭岗北公变	200	22.39	160	115.22	115.22
4033	南阳镇平	10kV官卢线宁庄公变	200	28.41	160	103.18	103.18
4034	南阳镇平	10kV贾马线栗扒东1公变	200	35.37	160	89.26	89.26
4035	南阳镇平	10kV官王线杨庙公变	200	39.11	160	81.78	81.78
4036	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄2#公变	200	24.1	160	111.80	111.80
4037	南阳镇平	10kV宝供六线黄庄3#公变	200	47.74	160	64.52	64.52
4038	南阳镇平	10kV卢供五线王营公变	200	21.91	160	116.18	116.18
4039	南阳镇平	10kV涅玉线苏寨西公变	400	56.85	320	92.60	92.60
4040	南阳镇平	10kV袁供线八里桥北公变	200	64.66	160	30.68	30.68
4041	南阳镇平	10kV新柳线白石头公变	200	9.7	160	140.60	140.60
4042	南阳镇平	10kV袁杏线车庄公变	500	30.81	400	245.95	245.95
4043	南阳镇平	10kV龙棠线粉坊公变	100	92.07	80	-12.07	-12.07
4044	南阳镇平	10kV龙社线教仕沟公变	100	39.62	80	40.38	40.38
4045	南阳镇平	10kV杨供三线贾庄2#公变	200	33.17	160	93.66	93.66
4046	南阳镇平	10kV杨供三线贾庄3#公变	200	24.51	160	110.98	110.98
4047	南阳镇平	10kV杨供三线马营2#公变	200	30.6	160	98.80	98.80
4048	南阳镇平	10kV杨供三线杨庄3#公变	200	25.37	160	109.26	109.26
4049	南阳镇平	10kV杨供三线杨庄4#公变	200	27.8	160	104.40	104.40
4050	南阳镇平	10kV杨供三线李庄3#公变	200	28.34	160	103.32	103.32
4051	南阳镇平	10kV杨供四线李家营东2#公变	200	50.91	160	58.18	58.18
4052	南阳镇平	10kV涅石线贺庄19#公变	500	59.61	400	101.95	101.95
4053	南阳镇平	10kV杨供四线李家营西公变	200	36.42	160	87.16	87.16

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

4054	南阳镇平	10kV寨供五线高庄2#公变	200	94.35	160	-28.70	-28.70
4055	南阳镇平	10kV寨供五线东郭洼西公变	200	77.41	160	5.18	5.18
4056	南阳镇平	10kV柳柳线西沟白岗公变	200	32.38	160	95.24	95.24
4057	南阳镇平	10kV柳柳线温岗3#公变	200	26.49	160	107.02	107.02
4058	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城4#公变	500	0	400	400.00	400.00
4059	南阳镇平	10kV柳柳线倒流河公变	315	13.9	252	208.22	208.22
4060	南阳镇平	10kV杨供一线杨营土地整理小岗村(50-9)	200	4.73	160	150.54	150.54
4061	南阳镇平	10kV杨供一线杨营土地整理小岗村(50-12)	200	25.68	160	108.64	108.64
4062	南阳镇平	10kV杨供一线杨营土地整理小岗村(100-56)	200	5.43	160	149.14	149.14
4063	南阳镇平	10kV杨供一线杨营土地整理小岗村(100-55)	200	19.69	160	120.62	120.62
4064	南阳镇平	10kV杨供一线杨营土地整理小岗村(100-12)	200	0	160	160.00	160.00
4065	南阳镇平	10kV杨供一线杨营土地整理小岗村(100-11)	200	16.26	160	127.48	127.48
4066	南阳镇平	10kV杨供一线杨营土地整理草房梁村(50-10	200	7.62	160	144.76	144.76
4067	南阳镇平	10kV杨供一线杨营土地整理草房梁村(100-9	200	0	160	160.00	160.00
4068	南阳镇平	10kV杨供一线杨营土地整理草房梁村(100-7	200	9.27	160	141.46	141.46
4069	南阳镇平	10kV杨供一线杨营土地整理草房梁村(100-5	200	7.8	160	144.40	144.40
4070	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发9号	200	15.37	160	129.26	129.26
4071	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发6号	200	0	160	160.00	160.00
4072	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发4号	200	0	160	160.00	160.00
4073	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发3号	200	0	160	160.00	160.00
4074	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发2号	200	0	160	160.00	160.00
4075	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发19号	200	6.18	160	147.64	147.64
4076	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发13号	200	7.9	160	144.20	144.20
4077	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发12号	200	0	160	160.00	160.00
4078	南阳镇平	10kV杨供三线杨营农综开发20号	200	23.09	160	113.82	113.82
4079	南阳镇平	10kV杨供三线杨营农综开发18号	200	39.03	160	81.94	81.94
4080	南阳镇平	10kV寨供五线杨营农综开发23号	200	0	160	160.00	160.00
4081	南阳镇平	10kV寨供五线杨营农综开发22号	200	66.92	160	26.16	26.16
4082	南阳镇平	10kV林营线杨营农综开发17号	200	12.03	160	135.94	135.94
4083	南阳镇平	10kV袁魏线肖营村肖营公变	200	26.92	160	106.16	106.16
4084	南阳镇平	10kV柳张线中其营村部公变	250	14.24	200	164.40	164.40
4085	南阳镇平	10kV枣供二线周岗2#公变	200	38.2	160	83.60	83.60
4086	南阳镇平	10kV高寺线响水西公变	100	31.82	80	48.18	48.18
4087	南阳镇平	10kV贾微线六化村张家公变	200	31.76	160	96.48	96.48
4088	南阳镇平	10kV彭白线东邱庄南公变	200	27.41	160	105.18	105.18
4089	南阳镇平	10kV杨供一线黄营南公变	100	55.38	80	24.62	24.62
4090	南阳镇平	10kV杨供四线潘营4#公变	200	32.24	160	95.52	95.52
4091	南阳镇平	10kV杨供四线胡坡4#公变	200	34.51	160	90.98	90.98
4092	南阳镇平	10kV杨供四线胡坡3#公变	200	51.21	160	57.58	57.58
4093	南阳镇平	10kV林黑线大余营村赵庄北公变	200	40.25	160	79.50	79.50
4094	南阳镇平	10kV杨供四线潘营3#公变	200	18.27	160	123.46	123.46
4095	南阳镇平	10kV彭供一线镇直公变	400	50.1	320	119.60	119.60
4096	南阳镇平	10kV官社线官桥寨1#公变	400	67.77	320	48.92	48.92
4097	南阳镇平	10kV林营线林南公变	200	65.87	160	28.26	28.26
4098	南阳镇平	10kV老老线李家庄移民新村公变	315	25.13	252	172.84	172.84
4099	南阳镇平	10kV林直线杨庄1公变	200	19.43	160	121.14	121.14
4100	南阳镇平	10kV枣供二线镇直东2#公变	200	76.71	160	6.58	6.58
4101	南阳镇平	10kV马供二线夹河李王庄公变	200	20.42	160	119.16	119.16
4102	南阳镇平	10kV马供二线夹河李找子庄公变	200	12.98	160	134.04	134.04

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

4103	南阳镇平	10kV马供二线夹河李郭家2#公变	200	25.64	160	108.72	108.72
4104	南阳镇平	10kV马供二线夹河李袁家公变	200	18.92	160	122.16	122.16
4105	南阳镇平	10kV马供二线夹河李西3#公变	200	23.57	160	112.86	112.86
4106	南阳镇平	10kV马供二线夹河李东坡公变	200	18.06	160	123.88	123.88
4107	南阳镇平	10kV马供二线夹河李东1#公变	200	30.06	160	99.88	99.88
4108	南阳镇平	10kV徐环线林森公变	315	56.71	252	73.36	73.36
4109	南阳镇平	10kV林普线朱张营村朱张营南2#公变	200	28.44	160	103.12	103.12
4110	南阳镇平	10kV新柳线杨岭头公变	100	63.08	80	16.92	16.92
4111	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾16#公变	315	54.49	252	80.36	80.36
4112	南阳镇平	10kV贾贾线师洼观门上公变	200	26.08	160	107.84	107.84
4113	南阳镇平	10kV贾工线小集南2#公变	200	66.42	160	27.16	27.16
4114	南阳镇平	10kV袁雪线北关桥头2#公变	500	65.71	400	71.45	71.45
4115	南阳镇平	10kV袁建线杏花北2#公变	630	50.59	504	185.28	185.28
4116	南阳镇平	10kV宝供八线黄庄2公变	500	73.06	400	34.70	34.70
4117	南阳镇平	10kV贾工线赵营南公变	200	64.81	160	30.38	30.38
4118	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园5#公变	500	12.4	400	338.00	338.00
4119	南阳镇平	10kV林楚线不老刘村不老刘东2#公变	100	0	80	80.00	80.00
4120	南阳镇平	10kV老菩线王庄西公变	200	25.26	160	109.48	109.48
4121	南阳镇平	10kV涅魏线碾坊庄2#公变	250	59.66	200	50.85	50.85
4122	南阳镇平	10kV枣供三线枣园镇山南村千亿斤24#井	200	23.59	160	112.82	112.82
4123	南阳镇平	10kV枣供三线枣园镇山南村千亿斤25#井	200	27.25	160	105.50	105.50
4124	南阳镇平	10kV枣供三线枣园镇塔梁村千亿斤28#井	200	30.53	160	98.94	98.94
4125	南阳镇平	10kV枣供三线枣园镇塔梁村千亿斤29#井	200	32.24	160	95.52	95.52
4126	南阳镇平	10kV枣供五线枣园镇大王庙村千亿斤26#井	200	45.96	160	68.08	68.08
4127	南阳镇平	10kV枣供五线枣园镇大王庙村千亿斤22#井	200	22.19	160	115.62	115.62
4128	南阳镇平	10kV枣供五线枣园镇大王庙村千亿斤18#井	200	51.93	160	56.14	56.14
4129	南阳镇平	10kV枣供五线枣园镇烂银张村千亿斤14#井	200	47.83	160	64.34	64.34
4130	南阳镇平	10kV枣供五线枣园镇大王庙村千亿斤23#井	200	31.09	160	97.82	97.82
4131	南阳镇平	10kV枣供二线枣园镇上岗村千亿斤17#井	200	27.65	160	104.70	104.70
4132	南阳镇平	10kV枣供二线枣园镇上岗村千亿斤16#井	200	35.42	160	89.16	89.16
4133	南阳镇平	10kV枣供二线枣园镇烂银张村千亿斤13#井	200	34.97	160	90.06	90.06
4134	南阳镇平	10kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤12#井	200	33.86	160	92.28	92.28
4135	南阳镇平	10kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤11#井	200	28.39	160	103.22	103.22
4136	南阳镇平	10kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤10#井	200	19.38	160	121.24	121.24
4137	南阳镇平	10kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤9#井	200	27.88	160	104.24	104.24
4138	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇鱼池马村千亿斤7#井	200	21.5	160	117.00	117.00
4139	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇杨家村千亿斤5#井	200	20.73	160	118.54	118.54
4140	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇杨家村千亿斤6#井	200	31.04	160	97.92	97.92
4141	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇杨家村千亿斤4#井	200	59.86	160	40.28	40.28
4142	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇鱼池马村千亿斤2#井	200	24.42	160	111.16	111.16
4143	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇鱼池马村千亿斤4#井	200	50.57	160	58.86	58.86
4144	南阳镇平	10kV宝供六线建南3#公变	400	47.23	320	131.08	131.08
4145	南阳镇平	10kV宝供六线建南4#公变	400	65.18	320	59.28	59.28
4146	南阳镇平	10kV袁杏线一里沟2#公变	500	77.49	400	12.55	12.55
4147	南阳镇平	10kV宝供八线龙皇庄2#公变	200	29.13	160	101.74	101.74
4148	南阳镇平	10kV贾工线张林路口东公变	200	55.25	160	49.50	49.50
4149	南阳镇平	10kV高韩线史岗北沟公变	100	18.5	80	61.50	61.50
4150	南阳镇平	10kV彭供一线乡直南公变	315	40.35	252	124.90	124.90
4151	南阳镇平	10kV林直线黑张东史庄3#公变	200	35.17	160	89.66	89.66

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

4152	南阳镇平	10kV宝供四线铁匠庄公变	100	28.73	80	51.27	51.27
4153	南阳镇平	10kV彭北线苇子池康庄东公变	200	41.92	160	76.16	76.16
4154	南阳镇平	10kV彭北线苇子池井井通公变	100	0.05	80	79.95	79.95
4155	南阳镇平	10kV彭供一线秦营西井井通公变	100	63.5	80	16.50	16.50
4156	南阳镇平	10kV彭供一线秦营东井井通北公变	100	8.4	80	71.60	71.60
4157	南阳镇平	10kV彭供一线秦营东井井通南公变	100	11.63	80	68.37	68.37
4158	南阳镇平	10kV彭乡线司营东庄公变	200	36.64	160	86.72	86.72
4159	南阳镇平	10kV彭供一线开发区东公变	400	18.69	320	245.24	245.24
4160	南阳镇平	10kV官卢线小魏营西公变	315	23.23	252	178.83	178.83
4161	南阳镇平	10kV彭白线土地整理16#小赵庄公变	50	65.03	40	7.49	7.49
4162	南阳镇平	10kV龙皂线王坪白湾南公变	200	14.42	160	131.16	131.16
4163	南阳镇平	10kV涅玉线李营东2#公变	400	49.69	320	121.24	121.24
4164	南阳镇平	10kV佛仵线马洼9#公变	400	0	320	320.00	320.00
4165	南阳镇平	10kV高高线镇直3#公变	315	64.11	252	50.05	50.05
4166	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄32#公变	400	81.05	320	-4.20	-4.20
4167	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾东2#公变	400	25.78	320	216.88	216.88
4168	南阳镇平	10kV寨供三线老毕庄新村19#公变	400	37.67	320	169.32	169.32
4169	南阳镇平	10kV贾马线栗扒村栗扒东1#机井公变	200	45.26	160	69.48	69.48
4170	南阳镇平	10kV贾马线高标准农田大龙庙东2#公变	100	91.36	80	-11.36	-11.36
4171	南阳镇平	10kV龙社线乡直西2号公变	200	9.38	160	141.24	141.24
4172	南阳镇平	10kV龙社线乡直西3号公变	200	18.93	160	122.14	122.14
4173	南阳镇平	10kV徐五线小贾庄公变	250	14.48	200	163.80	163.80
4174	南阳镇平	10kV高王线卫生院门口公变	200	104.4	160	-48.80	-48.80
4175	南阳镇平	10kV老老线镇直4#公变	400	81.79	320	-7.16	-7.16
4176	南阳镇平	10kV老老线小西岗北2#公变	100	39.65	80	40.35	40.35
4177	南阳镇平	10kV贾马线高标准农田李民1#公变	100	7.85	80	72.15	72.15
4178	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田李民2#公变	100	34.58	80	45.42	45.42
4179	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田育茂张3#公变	100	34.31	80	45.69	45.69
4180	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田大徐营4#公变	100	140.17	80	-60.17	-60.17
4181	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田白衣5#公变	100	121.91	80	-41.91	-41.91
4182	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田白衣6#公变	100	34.07	80	45.93	45.93
4183	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田尤营7#公变	100	74.87	80	5.13	5.13
4184	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田尤营8#公变	100	23	80	57.00	57.00
4185	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田尤营9#公变	100	7.79	80	72.21	72.21
4186	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田尤营10#公变	100	66.02	80	13.98	13.98
4187	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田夹河李11#公变	100	43.69	80	36.31	36.31
4188	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田夹河李12#公变	100	39.94	80	40.06	40.06
4189	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田夹河李13#公变	100	28.96	80	51.04	51.04
4190	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田夹河李14#公变	100	191.94	80	-111.94	-111.94
4191	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田夹河李15#公变	100	67.13	80	12.87	12.87
4192	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨张营2#公变	200	83.51	160	-7.02	-7.02
4193	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田夹河李16#公变	100	97.93	80	-17.93	-17.93
4194	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田夹河李17#公变	100	80.08	80	-0.08	-0.08
4195	南阳镇平	10kV寨供六线李营7#公变	200	73.07	160	13.86	13.86
4196	南阳镇平	10kV老老线新庄公变	100	49.65	80	30.35	30.35
4197	南阳镇平	10kV林直线黑张村农综开发4号公变	100	34.85	80	45.15	45.15
4198	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村井井通电1号公变	100	79.34	80	0.66	0.66
4199	南阳镇平	10kV官王线马岗3#机井公变	200	6.41	160	147.18	147.18
4200	南阳镇平	10kV枣供二线老时营北公变	200	48.74	160	62.52	62.52

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

4201	南阳镇平	10kV柳遮线张庄公变	200	40.42	160	79.16	79.16
4202	南阳镇平	10kV贾贾线申寨南公变	315	19.75	252	189.79	189.79
4203	南阳镇平	10kV高王线大顺岗公变	200	16.34	160	127.32	127.32
4204	南阳镇平	10kV彭白线刘营公变	200	32.87	160	94.26	94.26
4205	南阳镇平	10kV贾微线牛家公变	200	43.73	160	72.54	72.54
4206	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁村数字智慧农业7#公变	200	53.75	160	52.50	52.50
4207	南阳镇平	10kV贾微线宋家公变	200	23.11	160	113.78	113.78
4208	南阳镇平	10kV侯南线闫庄2#公变	200	0	160	160.00	160.00
4209	南阳镇平	10kV彭安线安子营南公变	250	65.87	200	35.33	35.33
4210	南阳镇平	10kV徐建线木庄公变	400	77.49	320	10.04	10.04
4211	南阳镇平	10kV林楚线楚营西2#公变	200	37.48	160	85.04	85.04
4212	南阳镇平	10kV林楚线楚营东2#公变	200	28.87	160	102.26	102.26
4213	南阳镇平	10kV侯北线西门唐家公变	100	47.35	80	32.65	32.65
4214	南阳镇平	10kV袁魏线周庄公变	500	18.91	400	305.45	305.45
4215	南阳镇平	10kV林营线林北公变	200	76.32	160	7.36	7.36
4216	南阳镇平	10kV林营线乡直5#公变	400	67.33	320	50.68	50.68
4217	南阳镇平	10kV袁供线来渡桥公变	200	46.86	160	66.28	66.28
4218	南阳镇平	10kV袁供线八里桥2#公变	200	58.54	160	42.92	42.92
4219	南阳镇平	10kV官晁线时庄东1#公变	200	19.91	160	120.18	120.18
4220	南阳镇平	10kV官晁线汤营西公变	200	40.53	160	78.94	78.94
4221	南阳镇平	10kV官晁线老张营3#公变	200	51.19	160	57.62	57.62
4222	南阳镇平	10kV彭北线田岗1#公变	200	17.68	160	124.64	124.64
4223	南阳镇平	10kV官王线农业综合开发4#变1	160	22.12	128	92.61	92.61
4224	南阳镇平	10kV彭供一线韩开发区公变	315	47.23	252	103.23	103.23
4225	南阳镇平	10kV徐杨线马坛2#公变	250	49.8	200	75.50	75.50
4226	南阳镇平	10kV侯郭线南农综1#公变	100	54.32	80	25.68	25.68
4227	南阳镇平	10kV宝供三线南张庄2#公变	315	66.54	252	42.40	42.40
4228	南阳镇平	10kV柳张线苏庄东公变	315	22.35	252	181.60	181.60
4229	南阳镇平	10kV高寺线陈营村秦营公变	200	29.75	160	100.50	100.50
4230	南阳镇平	10kV高高线崔岗2#公变	200	24.43	160	111.14	111.14
4231	南阳镇平	10kV涅石线贺庄姜营公变	500	57.84	400	110.80	110.80
4232	南阳镇平	10kV寨供八线铁场北2#公变	100	62.1	80	17.90	17.90
4233	南阳镇平	10kV高寺线陈营村郭家庄公变	200	40.71	160	78.58	78.58
4234	南阳镇平	10kV贾工线桥东金王庄2#公变	200	47.71	160	64.58	64.58
4235	南阳镇平	10kV贾社线桥北清真寺公变	200	50.95	160	58.10	58.10
4236	南阳镇平	10kV贾普线李民南2#公变	200	0	160	160.00	160.00
4237	南阳镇平	10kV彭北线小刘庄公变	100	77.94	80	2.06	2.06
4238	南阳镇平	10kV宝供一线小马庄公变	200	18.12	160	123.76	123.76
4239	南阳镇平	10kV老余线赵家场公变	100	41.54	80	38.46	38.46
4240	南阳镇平	10kV侯社线镇直南2#公变	400	36.68	320	173.28	173.28
4241	南阳镇平	10kV高寺线响水河4#公变	100	21.7	80	58.30	58.30
4242	南阳镇平	10kV彭供一线吴庄南公变	200	23.21	160	113.58	113.58
4243	南阳镇平	10kV侯郭线南农综2#公变	200	10.44	160	139.12	139.12
4244	南阳镇平	10kV官卢线东风韩营公变	200	66.94	160	26.12	26.12
4245	南阳镇平	10kV官卢线寺南公变	200	37.94	160	84.12	84.12
4246	南阳镇平	10kV袁杏线西刘堂公变	500	95.76	400	-78.80	-78.80
4247	南阳镇平	10kV涅园线常家2#公变	200	124.73	160	-89.46	-89.46
4248	南阳镇平	10kV佛北线赵湾井井通1#公变	100	18.65	80	61.35	61.35
4249	南阳镇平	10kV寨供五线罗营北公变	200	15.57	160	128.86	128.86

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

4250	南阳镇平	10kV佛云线赵湾井井通2#公变	100	24.63	80	55.37	55.37
4251	南阳镇平	10kV徐建线木庄2#公变	500	42.97	400	185.15	185.15
4252	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城1#公变	500	6.84	400	365.80	365.80
4253	南阳镇平	10kV林楚线赵营西2#公变	200	58.09	160	43.82	43.82
4254	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙南2#公变	200	25.06	160	109.88	109.88
4255	南阳镇平	10kV林楚线大陈营2#公变	200	33.63	160	92.74	92.74
4256	南阳镇平	10kV林直线沙布口2#公变	200	28.74	160	102.52	102.52
4257	南阳镇平	10kV林直线街东南2#公变	200	32.84	160	94.32	94.32
4258	南阳镇平	10kV彭乡线西王庄2#公变	200	60.34	160	39.32	39.32
4259	南阳镇平	10kV彭乡线李锦庄黄洛连公变	200	17.41	160	125.18	125.18
4260	南阳镇平	10kV彭供一线周庄公变	100	56.86	80	23.14	23.14
4261	南阳镇平	10kV官石线贾寨南公变	200	63.21	160	33.58	33.58
4262	南阳镇平	10kV官石线贾寨北公变	200	63.39	160	33.22	33.22
4263	南阳镇平	10kV佛平线姜沟公变	200	12.2	160	135.60	135.60
4264	南阳镇平	10kV官晁线闫营东公变	200	0	160	160.00	160.00
4265	南阳镇平	10kV高寺线菊花场南公变	100	12.03	80	67.97	67.97
4266	南阳镇平	10kV高寺线菊花场北公变	100	79.13	80	0.87	0.87
4267	南阳镇平	10kV高寺线菊花场银洞岭公变	100	12.83	80	67.17	67.17
4268	南阳镇平	10kV官王线慕营公变	250	52.34	200	69.15	69.15
4269	南阳镇平	10kV宝供四线魏冲公变	100	26.34	80	53.66	53.66
4270	南阳镇平	10kV宝供四线赵营新区公变	200	40.95	160	78.10	78.10
4271	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄17#公变	500	101.51	400	-107.55	-107.55
4272	南阳镇平	10kV彭供一线张庄东公变	200	15.76	160	128.48	128.48
4273	南阳镇平	10kV彭供一线郭营公变	200	9.79	160	140.42	140.42
4274	南阳镇平	10kV高卢线铁匠营公变	200	72.95	160	14.10	14.10
4275	南阳镇平	10kV侯郭线白杨侯庄公变	200	36.15	160	87.70	87.70
4276	南阳镇平	10kV彭乡线宋营东公变	200	0	160	160.00	160.00
4277	南阳镇平	10kV涅园线常家3#公变	160	87.29	128	-11.66	-11.66
4278	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田薛关徐营机井公变	100	0.18	80	79.82	79.82
4279	南阳镇平	10kV林直线华沟东公变	200	39.96	160	80.08	80.08
4280	南阳镇平	10kV涅园线范家公变	100	33.91	80	46.09	46.09
4281	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁村数字智慧农业9#公变	200	14.51	160	130.98	130.98
4282	南阳镇平	10kV柳遮线高标准农田1#公变	100	15.81	80	64.19	64.19
4283	南阳镇平	10kV柳遮线高标准农田3#公变	100	31.16	80	48.84	48.84
4284	南阳镇平	10kV柳遮线高标准农田4#公变	100	14.32	80	65.68	65.68
4285	南阳镇平	10kV柳遮线高标准农田2#公变	100	23.58	80	56.42	56.42
4286	南阳镇平	10kV寨供五线高庄路口公变	200	64.6	160	30.80	30.80
4287	南阳镇平	10kV枣供二线枣园南公变	100	28.65	80	51.35	51.35
4288	南阳镇平	10kV高高线靳坡东沟公变	100	15.68	80	64.32	64.32
4289	南阳镇平	10kV枣供二线陈岗东公变	200	46.07	160	67.86	67.86
4290	南阳镇平	10kV侯社线姜营村小姜营公变	200	33.12	160	93.76	93.76
4291	南阳镇平	10kV徐府线2#公用配电室7#公变	630	14.38	504	413.41	413.41
4292	南阳镇平	10kV涅普线城信外出线	315	13.23	252	210.33	210.33
4293	南阳镇平	10kV徐紫线检察院外出线	400	59.67	320	81.32	81.32
4294	南阳镇平	10kV老余线白庙岭公变	100	63.26	80	16.74	16.74
4295	南阳镇平	10kV柳遮线孔营小乔庄2#公变	200	0	160	160.00	160.00
4296	南阳镇平	10kV林营线杨营农综开发14号	200	0	160	160.00	160.00
4297	南阳镇平	10kV林潘线潘庄公变	100	59.27	80	20.73	20.73
4298	南阳镇平	10kV涅玉线李营西1#公变	315	59.64	252	64.13	64.13

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

4299	南阳镇平	10kV枣供二线周岗烟叶2#公变	200	7.21	160	145.58	145.58
4300	南阳镇平	10kV徐银线商贸城南公变	400	47.56	320	129.76	129.76
4301	南阳镇平	10kV徐银线地税局南环公变	400	38.87	320	164.52	164.52
4302	南阳镇平	10kV宝供六线小树林中公变	400	67.82	320	48.72	48.72
4303	南阳镇平	10kV袁杏线新城东公变	500	107.54	400	-137.70	-137.70
4304	南阳镇平	10kV新柳线梁家2#公变	100	39.12	80	40.88	40.88
4305	南阳镇平	10kV柳柳线乡直南公变	315	112.23	252	-101.52	-101.52
4306	南阳镇平	10kV袁供线边庄公变	250	56.7	200	58.25	58.25
4307	南阳镇平	10kV涅玉线大刘营村刘营西4#公变	200	58.97	160	42.06	42.06
4308	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺开发区3#公变	500	44.38	400	178.10	178.10
4309	南阳镇平	10kV枣供二线陈岗井井通公变	100	88.91	80	-8.91	-8.91
4310	南阳镇平	10kV宝供八线周半坡公变	200	51.95	160	56.10	56.10
4311	南阳镇平	10kV林普线李普吾井井通公变	100	4.32	80	75.68	75.68
4312	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王1#井井通公变	100	104.6	80	-24.60	-24.60
4313	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王2#井井通公变	100	64.33	80	15.67	15.67
4314	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王3#井井通公变	100	50.79	80	29.21	29.21
4315	南阳镇平	10kV贾社线尚营2#公变	100	65.12	80	14.88	14.88
4316	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨东2#公变	200	73.84	160	12.32	12.32
4317	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙北2#公变	200	49.05	160	61.90	61.90
4318	南阳镇平	10kV侯社线乔其营村小乔其营公变	200	21.91	160	116.18	116.18
4319	南阳镇平	10kV林布线华沟村千亿斤35#公变	100	38.05	80	41.95	41.95
4320	南阳镇平	10kV涅魏线大菜园北2#公变	315	46.94	252	104.14	104.14
4321	南阳镇平	10kV高高线丁张营张沟公变	200	26.62	160	106.76	106.76
4322	南阳镇平	10kV官晁线大栗树西公变	400	29.51	320	201.96	201.96
4323	南阳镇平	10kV徐普线五里岗村侯庄公变	315	76	252	12.60	12.60
4324	南阳镇平	10kV涅园线粉房庄井井通公变	100	25	80	55.00	55.00
4325	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄西井井通公变	100	21.86	80	58.14	58.14
4326	南阳镇平	10kV官石线贺堂北公变	200	42.21	160	75.58	75.58
4327	南阳镇平	10kV彭北线张庄北公变	200	32.6	160	94.80	94.80
4328	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾北公变	315	47.79	252	101.46	101.46
4329	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾南公变	315	84.04	252	-12.73	-12.73
4330	南阳镇平	10kV佛平线镇直北公变	400	34.11	320	183.56	183.56
4331	南阳镇平	10kV枣供二线镇直南公变	400	41.2	320	155.20	155.20
4332	南阳镇平	10kV官王线高标准农田余寨村3#机井公变	100	73.64	80	6.36	6.36
4333	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙林场小区公变	200	28.47	160	103.06	103.06
4334	南阳镇平	10kV龙社线梅子沟公变	100	40.65	80	39.35	39.35
4335	南阳镇平	10kV安供二线孙庄东南公变	100	34.25	80	45.75	45.75
4336	南阳镇平	10kV老老线小夏营公变	100	66.44	80	13.56	13.56
4337	南阳镇平	10kV高高线樊湾公变	200	25.62	160	108.76	108.76
4338	南阳镇平	10kV高供一线朱沟小郭岗公变	200	7.93	160	144.14	144.14
4339	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙魏庄公变	200	31.68	160	96.64	96.64
4340	南阳镇平	10kV林楚线闫岗2#公变	100	53.35	80	26.65	26.65
4341	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙东2#公变	200	52.45	160	55.10	55.10
4342	南阳镇平	10kV彭乡线姜范营西公变	100	39.74	80	40.26	40.26
4343	南阳镇平	10kV林楚线李寨西2#公变	400	53.65	320	105.40	105.40
4344	南阳镇平	10kV袁中线地质队北公变	500	59.69	400	101.55	101.55
4345	南阳镇平	10kV老老线榆树庄北公变	100	37.52	80	42.48	42.48
4346	南阳镇平	10kV佛北线赵湾9#公变	400	84.94	320	-19.76	-19.76
4347	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村宋湾公变	200	33.13	160	93.74	93.74

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

4348	南阳镇平	10kV佛北线仝家岭村党湾1公变	200	30.65	160	98.70	98.70
4349	南阳镇平	10kV佛北线马隐店1#公变	250	37.54	200	106.15	106.15
4350	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村1号公变	400	48.11	320	127.56	127.56
4351	南阳镇平	10kV佛平线石佛寺6#公变	500	52.77	400	136.15	136.15
4352	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺村公变	500	56.56	400	117.20	117.20
4353	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺镇直东2#公变	500	43.33	400	183.35	183.35
4354	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺12#公变	400	63.28	320	66.88	66.88
4355	南阳镇平	10kV涅石线贺家公变	200	6.16	160	147.68	147.68
4356	南阳镇平	10kV涅石线马洼2#公变	200	45.57	160	68.86	68.86
4357	南阳镇平	10kV佛云线坡根西公变	250	53.04	200	67.40	67.40
4358	南阳镇平	10kV佛云线仝堂公变	125	33.46	100	58.18	58.18
4359	南阳镇平	10kV涅玉线大刘营村委公变	200	42.14	160	75.72	75.72
4360	南阳镇平	10kV官石线后地北公变	315	26.18	252	169.53	169.53
4361	南阳镇平	10kV佛仵线乔营四龙庙公变	315	74.03	252	18.81	18.81
4362	南阳镇平	10kV佛仵线乔营西1#公变	315	40.37	252	124.83	124.83
4363	南阳镇平	10kV佛仵线贺营南公变	250	71.09	200	22.28	22.28
4364	南阳镇平	10kV涅玉线苏寨西1#公变	400	46.7	320	133.20	133.20
4365	南阳镇平	10kV佛社线乡直西1#公变	400	70.32	320	38.72	38.72
4366	南阳镇平	10kV涅石线贺庄23#公变	400	51.12	320	115.52	115.52
4367	南阳镇平	10kV佛平线平地山村柳树沟公变	200	10.29	160	139.42	139.42
4368	南阳镇平	10kV袁杏线后杨洼公变	500	51.46	400	142.70	142.70
4369	南阳镇平	10kV佛平线单营9#公变	250	69.96	200	25.10	25.10
4370	南阳镇平	10kV佛平线单营8#公变	400	35.03	320	179.88	179.88
4371	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄村委2#公变	400	56.98	320	92.08	92.08
4372	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨东3#公变	400	39.47	320	162.12	162.12
4373	南阳镇平	10kV卢供五线高标准农田白龙庙5#公变	100	24.88	80	55.12	55.12
4374	南阳镇平	10kV寨供一线罗坑西公变	200	77.29	160	5.42	5.42
4375	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田东风3#公变	100	11.25	80	68.75	68.75
4376	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田东风2#公变	100	36.04	80	43.96	43.96
4377	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田东风1#公变	100	5.92	80	74.08	74.08
4378	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田白龙庙6#公变	100	56.06	80	23.94	23.94
4379	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田白龙庙4#公变	100	41.34	80	38.66	38.66
4380	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田周堂9#公变	100	40.64	80	39.36	39.36
4381	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田周堂8#公变	100	63.05	80	16.95	16.95
4382	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田周堂7#公变	100	44.63	80	35.37	35.37
4383	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田刘沟1#公变	100	37.04	80	42.96	42.96
4384	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田余宅2#公变	100	102.24	80	-22.24	-22.24
4385	南阳镇平	10kV寨供二线乔营南公变	200	67.26	160	25.48	25.48
4386	南阳镇平	10kV寨供二线乔营东3#公变	200	60.18	160	39.64	39.64
4387	南阳镇平	10kV寨供二线榆树庄西公变	200	68.28	160	23.44	23.44
4388	南阳镇平	10kV寨供二线榆树庄北公变	200	81.32	160	-2.64	-2.64
4389	南阳镇平	10kV寨供二线姚营3#公变	400	50.4	320	118.40	118.40
4390	南阳镇平	10kV徐杨线张井2#公变	200	20.25	160	119.50	119.50
4391	南阳镇平	10kV高王线西李庄村部公变	200	60.44	160	39.12	39.12
4392	南阳镇平	10kV徐杨线小柳坡公变	200	62.74	160	34.52	34.52
4393	南阳镇平	10kV龙皂线王坪王庄公变	200	10.89	160	138.22	138.22
4394	南阳镇平	10kV侯郭线宋营北公变	200	49.95	160	60.10	60.10
4395	南阳镇平	10kV彭安线姜庄北公变	200	39.66	160	80.68	80.68
4396	南阳镇平	10kV袁中线土产公变	630	105.12	504	-158.26	-158.26

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

4397	南阳镇平	10kV官卢线大刘沟公变	200	40.71	160	78.58	78.58
4398	南阳镇平	10kV宝供二线连庄北公变	200	52.68	160	54.64	54.64
4399	南阳镇平	10kV袁魏线王庄1#公变	200	48.02	160	63.96	63.96
4400	南阳镇平	10kV袁魏线王庄2#公变	400	55.4	320	98.40	98.40
4401	南阳镇平	10kV袁魏线袁营东公变	200	28.13	160	103.74	103.74
4402	南阳镇平	10kV官曲线安洼西坡公变	200	48.76	160	62.48	62.48
4403	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗小王沟公变	200	13.23	160	133.54	133.54
4404	南阳镇平	10kV柳遮线大营3#公变	200	34.76	160	90.48	90.48
4405	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗新庄公变	200	14.51	160	130.98	130.98
4406	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗东公变	200	39.97	160	80.06	80.06
4407	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗北公变	200	43.64	160	72.72	72.72
4408	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗李国岗公变	200	18.17	160	123.66	123.66
4409	南阳镇平	10kV柳柳线传信庄公变	200	13.25	160	133.50	133.50
4410	南阳镇平	10kV柳遮线黄楝树庙公变	200	7.82	160	144.36	144.36
4411	南阳镇平	10kV龙社线凉水坪移民新村公变	200	37.2	160	85.60	85.60
4412	南阳镇平	10kV贾微线申家公变	200	23.51	160	112.98	112.98
4413	南阳镇平	10kV林潘线沙家2#公变	100	48.94	80	31.06	31.06
4414	南阳镇平	10kV宝供二线七里庄北2#公变	100	22.54	80	57.46	57.46
4415	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺井公变	50	70.17	40	4.92	4.92
4416	南阳镇平	10kV彭北线梁洼西2#公变	200	36.31	160	87.38	87.38
4417	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村王庄北公变	200	24.9	160	110.20	110.20
4418	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村杨庄北公变	200	112.28	160	-64.56	-64.56
4419	南阳镇平	10kV佛云线仝堂开发区公变	200	33.85	160	92.30	92.30
4420	南阳镇平	10kV官卢线余宅村部公变	200	17.13	160	125.74	125.74
4421	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村李庄公变	200	10.9	160	138.20	138.20
4422	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村杨庄东公变	200	27.3	160	105.40	105.40
4423	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村高沟西公变	200	24.31	160	111.38	111.38
4424	南阳镇平	10kV袁建线北工业区公变	800	43.81	640	289.52	289.52
4425	南阳镇平	10kV官卢线曹营北2#公变	200	28.72	160	102.56	102.56
4426	南阳镇平	10kV袁杏线杏花西公变	630	92.66	504	-79.76	-79.76
4427	南阳镇平	10kV官卢线曹营中洼公变	200	35.57	160	88.86	88.86
4428	南阳镇平	10kV贾社线寺后张北公变	200	19.82	160	120.36	120.36
4429	南阳镇平	10kV官卢线前曹营自然村1#公变	200	30.66	160	98.68	98.68
4430	南阳镇平	10kV官卢线白龙庙东公变	100	58.11	80	21.89	21.89
4431	南阳镇平	10kV官卢线白龙庙郭庄2#公变	200	27.71	160	104.58	104.58
4432	南阳镇平	10kV官卢线白龙庙郭庄公变	200	36.77	160	86.46	86.46
4433	南阳镇平	10kV官卢线白龙庙麻营公变	200	30.66	160	98.68	98.68
4434	南阳镇平	10kV轩供一线张拨庄公变	200	97.14	160	-34.28	-34.28
4435	南阳镇平	10kV林直线蒋庄2#公变	200	49.16	160	61.68	61.68
4436	南阳镇平	10kV高韩线乔沟东农综开发公变	100	11.58	80	68.42	68.42
4437	南阳镇平	10kV高寺线谷营溪岗农综开发公变	100	79.86	80	0.14	0.14
4438	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼2#公变	200	58.88	160	42.24	42.24
4439	南阳镇平	10kV贾社线首级李西公变	200	43.64	160	72.72	72.72
4440	南阳镇平	10kV宝供三线南张庄3公变	200	54.83	160	50.34	50.34
4441	南阳镇平	10kV官曲线河西2#公变	200	59	160	42.00	42.00
4442	南阳镇平	10kV龙社线二道河公变	100	30.29	80	49.71	49.71
4443	南阳镇平	10kV龙社线张庄公变	100	65.61	80	14.39	14.39
4444	南阳镇平	10kV龙社线枣子营2#公变	100	18.36	80	61.64	61.64
4445	南阳镇平	10kV彭安线土地整理王洼9#公变	200	14.38	160	131.24	131.24

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

4446	南阳镇平	10kV侯社线西门北公变	200	30.48	160	99.04	99.04
4447	南阳镇平	10kV贾普线牧庄1#机井公变	100	56.21	80	23.79	23.79
4448	南阳镇平	10kV贾普线育茂张1#机井公变	100	73.18	80	6.82	6.82
4449	南阳镇平	10kV贾普线育茂张2#机井公变	100	74.77	80	5.23	5.23
4450	南阳镇平	10kV林楚线朱张营2#公变	200	35.68	160	88.64	88.64
4451	南阳镇平	10kV袁供线赵庄南公变	200	31.85	160	96.30	96.30
4452	南阳镇平	10kV高韩线韩营公变	200	22.2	160	115.60	115.60
4453	南阳镇平	10kV林直线杨庄村土地整理3#公变	200	31.98	160	96.04	96.04
4454	南阳镇平	10kV林直线杨庄村土地整理2#公变	200	22.36	160	115.28	115.28
4455	南阳镇平	10kV林直线李寨村土地整理19#公变	200	30.18	160	99.64	99.64
4456	南阳镇平	10kV新柳线李老庄2#公变	200	29.64	160	100.72	100.72
4457	南阳镇平	10kV林直线杨庄村土地整理20#公变	200	60.19	160	39.62	39.62
4458	南阳镇平	10kV林直线李寨村土地整理21#公变	200	21.47	160	117.06	117.06
4459	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村张马路口公变	200	69.15	160	21.70	21.70
4460	南阳镇平	10kV龙社线四棵村公变	100	18.37	80	61.63	61.63
4461	南阳镇平	10kV侯南线鄂营2#公变	100	43.19	80	36.81	36.81
4462	南阳镇平	10kV侯北线侯寨西公变	100	133.07	80	-53.07	-53.07
4463	南阳镇平	10kV侯北线侯寨东公变	100	66.3	80	13.70	13.70
4464	南阳镇平	10kV侯北线王官营中2#公变	100	58.92	80	21.08	21.08
4465	南阳镇平	10kV袁供线泰山庙东3#公变	400	61.75	320	73.00	73.00
4466	南阳镇平	10kV彭乡线朱庄东公变	200	20.45	160	119.10	119.10
4467	南阳镇平	10kV新建线五里河2公变	500	27.75	400	261.25	261.25
4468	南阳镇平	10kV官王线吴营公变	200	54.9	160	50.20	50.20
4469	南阳镇平	10kV彭供一线大郭庄2#公变	200	49.54	160	60.92	60.92
4470	南阳镇平	10kV彭供一线禾庄东公变	200	59.41	160	41.18	41.18
4471	南阳镇平	10kV彭供一线郎庄东公变	200	38.09	160	83.82	83.82
4472	南阳镇平	10kV彭供一线南王庄2#公变	200	32.51	160	94.98	94.98
4473	南阳镇平	10kV彭供一线小郭庄南公变	200	13.58	160	132.84	132.84
4474	南阳镇平	10kV彭供一线郑庄4#公变	200	35.72	160	88.56	88.56
4475	南阳镇平	10kV彭供一线杨庄东公变	200	56.74	160	46.52	46.52
4476	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄1#公变	200	21.58	160	116.84	116.84
4477	南阳镇平	10kV涅魏线刘营南公变	200	0	160	160.00	160.00
4478	南阳镇平	10kV高供一线张沟2#公变	100	73.21	80	6.79	6.79
4479	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营3#公变	200	45.83	160	68.34	68.34
4480	南阳镇平	10kV涅工线李店营赵庄公变	315	13.43	252	209.70	209.70
4481	南阳镇平	10kV宝供六线牛王庙村小凉亭公变	200	183.6	160	-207.20	-207.20
4482	南阳镇平	10kV柳柳线大温庄3#公变	200	49.49	160	61.02	61.02
4483	南阳镇平	10kV枣供二线老时营东公变	200	28.41	160	103.18	103.18
4484	南阳镇平	10kV袁供线公路南2#公变	400	63.25	320	67.00	67.00
4485	南阳镇平	10kV宝供三线南郭庄2#公变	200	37.46	160	85.08	85.08
4486	南阳镇平	10kV宝供三线南吴庄2#公变	200	29.99	160	100.02	100.02
4487	南阳镇平	10kV袁建线尧庄2#公变	500	64.86	400	75.70	75.70
4488	南阳镇平	10kV徐普线慕庄村木庄3#公变	400	75.46	320	18.16	18.16
4489	南阳镇平	10kV涅普线五里岗2#公变	200	100.85	160	-41.70	-41.70
4490	南阳镇平	10kV涅胶线肖营东2#公变	400	96.42	320	-65.68	-65.68
4491	南阳镇平	10kV彭北线田岗2#公变	160	54.44	128	40.90	40.90
4492	南阳镇平	10kV彭北线范庄王岗公变	250	33.68	200	115.80	115.80
4493	南阳镇平	10kV彭供一线花生市场公变	400	66.23	320	55.08	55.08
4494	南阳镇平	0kV贾社线高标准农田黑龙庙南园1号机井公	100	0.03	80	79.97	79.97

国网镇平县供电公司2024年12月可接入容量公示

4495	南阳镇平	10kV彭供一线韩堂东公变	500	7.86	400	360.70	360.70
4496	南阳镇平	10kV贾工线西商场2#公变	200	86.06	160	-12.12	-12.12
4497	南阳镇平	10kV官王线靳营7#机井公变	200	7.92	160	144.16	144.16
4498	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田师洼2号机井公变	100	77.19	80	2.81	2.81
4499	南阳镇平	10kV安供三线赵庄南1#公变	100	74.76	80	5.24	5.24
4500	南阳镇平	10kV寨供五线老王营4#公变	315	58.48	252	67.79	67.79
4501	南阳镇平	10kV林营线乡直2#公变	400	72.63	320	29.48	29.48
4502	南阳镇平	10kV柳遮线中其营公变	200	35.02	160	89.96	89.96
4503	南阳镇平	10kV涅园线刘营东2#公变	400	46.16	320	135.36	135.36
4504	南阳镇平	10kV林黑线高庄2#公变	315	28.92	252	160.90	160.90
4505	南阳镇平	10kV林楚线白庙南2#公变	400	24.13	320	223.48	223.48
4506	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙北3#公变	200	4.85	160	150.30	150.30
4507	南阳镇平	10kV佛云线盘坡2#公变	315	5.54	252	234.55	234.55
4508	南阳镇平	10kV安供五线宋庄刘营公变	100	54.47	80	25.53	25.53
4509	南阳镇平	10kV柳柳线后洼3#公变	100	29.31	80	50.69	50.69
4510	南阳镇平	10kV安供五线古羊庄小农水3#公变	100	0	80	80.00	80.00
4511	南阳镇平	10kV安供五线古羊庄小农水1#公变	100	0	80	80.00	80.00
4512	南阳镇平	10kV安供五线古羊庄小农水2#公变	100	0	80	80.00	80.00
4513	南阳镇平	10kV安供三线王吴店小农水公变	100	10.26	80	69.74	69.74
4514	南阳镇平	10kV安供三线吴其庙小农水8#公变	100	24.86	80	55.14	55.14
4515	南阳镇平	10kV安供三线王庄小农水9#公变	100	31.07	80	48.93	48.93
4516	南阳镇平	10kV安供三线吴其庙小农水10#公变	100	48.28	80	31.72	31.72
4517	南阳镇平	10kV安供三线余寨小农水11#公变	100	65.05	80	14.95	14.95
4518	南阳镇平	10kV安供三线余寨小农水12#公变	100	84.02	80	-4.02	-4.02
4519	南阳镇平	10kV彭北线张庄南公变	200	55.34	160	49.32	49.32
4520	南阳镇平	10kV彭北线田岗韩庄公变	200	23.33	160	113.34	113.34
4521	南阳镇平	10kV彭北线田庄公变	200	31.82	160	96.36	96.36
4522	南阳镇平	10kV马供一线毕张农综开发公变	200	26.75	160	106.50	106.50
4523	南阳镇平	10kV彭白线东邱庄北公变	100	29.29	80	50.71	50.71
4524	南阳镇平	10kV寨供五线五月庙新村2#公变	200	78.14	160	3.72	3.72
4525	南阳镇平	10kV彭安线王洼村部公变	100	31.79	80	48.21	48.21
4526	南阳镇平	10kV官卢线河东异地搬迁公变	100	101.76	80	-21.76	-21.76
4527	南阳镇平	10kV贾社线寺后张南3#公变	200	0	160	160.00	160.00