南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024097 号

样品接收日期:2024 年 10 月 8 日

样品编号：城供水字第 4113212024097 号

检测完成日期:2024 年 10 月 15 日

共 1 页 第 1 页

生产单位	南召县水厂沉淀池	样品来源	南召县水厂沉淀池
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.21	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	21.26	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	1.13	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	31.25	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	184	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	276	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.42	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 10 月 15 日

签发者：

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024098 号

样品编号：城供水字第 4113212024098 号

样品接收日期:2024 年 10 月 8 日

检测完成日期:2024 年 10 月 15 日

共 1 页 第 1 页

生产单位	南召县水厂出厂水	样品来源	南召县水厂出厂水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.13	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	21.26	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	0.91	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	29.33	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	192	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	287	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.28	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 10 月 15 日

签发者：翟游燕

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024099 号

样品编号：城供水字第 4113212024099 号

样品接收日期:2024 年 10 月 8 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 10 月 15 日

生产单位	南召县水厂末梢水	样品来源	南召县水厂末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.13	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	21.06	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	1.12	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	30.16	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	195	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	293	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.31	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 10 月 15 日

签发者：

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024100 号

样品编号：城供水字第 4113212024100 号

样品接收日期:2024 年 10 月 8 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 10 月 15 日

生产单位	南召县水厂管网水	样品来源	南召县水厂管网水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.15	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	26.25	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	0.98	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	39.26	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	203	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	305	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.32	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 10 月 15 日

签发者：

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024101 号

样品编号：城供水字第 4113212024101 号

样品接收日期:2024 年 10 月 8 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 10 月 15 日

生产单位	云阳镇水厂沉淀池	样品来源	云阳镇水厂沉淀池
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.19	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	24.16	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	0.98	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	28.16	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	176	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	264	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.56	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 10 月 15 日

签发者：

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024102 号

样品编号：城供水字第 4113212024102 号　　样品接收日期:2024 年 10 月 8 日

共 1 页 第 1 页　　检测完成日期:2024 年 10 月 15 日

生产单位	云阳镇水厂出厂水	样品来源	云阳镇水厂出厂水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.09	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	25.42	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	0.02	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	28.16	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	184	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	276	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.38	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

签发者：翁游燕　　2024 年 10 月 15 日

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024103 号

样品编号：城供水字第 4113212024103 号

样品接收日期:2024 年 10 月 8 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 10 月 15 日

生产单位	云阳镇水厂末梢水	样品来源	云阳镇水厂末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.13	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	22.31	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	0.97	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	17.22	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	193	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	290	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.42	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 10 月 15 日

签发者：翟游燕

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024104 号

样品编号：城供水字第 4113212024104 号

样品接收日期:2024 年 10 月 8 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 10 月 15 日

生产单位	云阳镇水厂管网水	样品来源	云阳镇水厂管网水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.11	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	25.86	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	1.06	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	29.26	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	188	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	282	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.51	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 10 月 15 日

签发者：

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024105 号

样品编号：城供水字第 4113212024105 号

样品接收日期:2024 年 10 月 8 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 10 月 15 日

生产单位	南阳宁环水有限公司水厂沉淀池	样品来源	南阳宁环水有限公司水厂沉淀池
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.19	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	30.23	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	1.16	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	40.2	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	226	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	339	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.43	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 10 月 15 日

签发者：翁海燕

南召县疾病预防控制中心 卫生检验专用章

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024106 号

样品编号：城供水字第 4113212024106 号

样品接收日期:2024 年 10 月 8 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 10 月 15 日

生产单位	南阳宁环水有限公司水厂出厂水	样品来源	南阳宁环水有限公司水厂出厂水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.15	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	29.16	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	1.08	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	41.2	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	219	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	329	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.54	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 10 月 15 日

卫生检验专用章

签发者：樊游燕

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024107 号

样品编号：城供水字第 4113212024107 号

样品接收日期:2024 年 10 月 8 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 10 月 15 日

生产单位	南阳宁环水有限公司水厂末梢水	样品来源	南阳宁环水有限公司水厂末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.16	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	30.45	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	1.08	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	38.26	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	231	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	347	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.59	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 10 月 15 日

签发者：

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024108 号

样品编号：城供水字第 4113212024108 号　　样品接收日期:2024 年 10 月 8 日

共 1 页 第 1 页　　检测完成日期:2024 年 10 月 15 日

生产单位	南阳宁环水有限公司水厂管网水	样品来源	南阳宁环水有限公司水厂管网水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022　GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.18	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	31.23	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	0.97	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	41.22	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	229	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	344	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.17	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 10 月 15 日

签发者：翁游燕

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024109 号

样品编号：城供水字第 4113212024109 号

样品接收日期:2024 年 11 月 1 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 11 月 8 日

生产单位	南召县水厂水厂沉淀池	样品来源	南召县水厂水厂沉淀池
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.09	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	24.13	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	0.82	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	29.26	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	177	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	266	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.51	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 11 月 8 日

签发者：翁游燕

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024110 号

样品编号：城供水字第 4113212024110 号

样品接收日期:2024 年 11 月 1 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 11 月 8 日

生产单位	南召县水厂水厂出厂水	样品来源	南召县水厂水厂出厂水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.11	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	25.26	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	0.88	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	30.12	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	183	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	275	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.43	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 11 月 8 日

签发者：樊沛燕

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024111 号

样品编号：城供水字第 4113212024111 号

样品接收日期:2024 年 11 月 1 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 11 月 8 日

生产单位	南召县水厂水厂末梢水	样品来源	南召县水厂水厂末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.11	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	25.23	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	0.86	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	28.17	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	190	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	285	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.39	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 11 月 8 日

签发者：

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024112 号

样品编号：城供水字第 4113212024112 号　　样品接收日期:2024 年 11 月 1 日

共 1 页 第 1 页　　检测完成日期:2024 年 11 月 8 日

生产单位	南召县水厂水厂管网水	样品来源	南召县水厂水厂管网水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.09	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	26.26	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	1.02	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	30.26	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	193	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	290	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.52	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 11 月 8 日

签发者：翟海燕

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024113 号

样品编号：城供水字第 4113212024113 号

样品接收日期:2024 年 11 月 1 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 11 月 8 日

生产单位	云阳镇水厂水厂沉淀池	样品来源	云阳镇水厂水厂沉淀池
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.11	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	27.23	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	1.12	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	36.26	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	201	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	302	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.47	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 11 月 8 日

签发者：翁衍燕

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024114 号

样品编号：城供水字第 4113212024114 号

样品接收日期:2024 年 11 月 1 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 11 月 8 日

生产单位	云阳镇水厂水厂出厂水	样品来源	云阳镇水厂水厂出厂水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.11	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	26.85	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	1.06	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	37.21	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	211	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	317	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.51	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 11 月 8 日

签发者：

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024115 号

样品编号：城供水字第 4113212024115 号

样品接收日期:2024 年 11 月 1 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 11 月 8 日

生产单位	云阳镇水厂水厂末梢水	样品来源	云阳镇水厂水厂末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.09	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	27.73	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	1.12	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	38.26	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	215	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	323	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.28	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 11 月 8 日

签发者：樊衍燕

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024116 号

样品编号：城供水字第 4113212024116 号

样品接收日期:2024 年 11 月 1 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 11 月 8 日

生产单位	云阳镇水厂水厂管网水	样品来源	云阳镇水厂水厂管网水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.17	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	28.36	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	0.91	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	37.21	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	209	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	314	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.41	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 11 月 8 日

签发者：翁衍燕

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024117 号

样品编号：城供水字第 4113212024117 号

样品接收日期:2024 年 11 月 1 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 11 月 8 日

生产单位	南阳宁环水有限公司水厂沉淀池	样品来源	南阳宁环水有限公司水厂沉淀池
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.15	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	30.12	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	1.09	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	37.26	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	216	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	324	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.51	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 11 月 8 日

签发者：

卫生检验专用章

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024118 号

样品编号：城供水字第 4113212024118 号

样品接收日期:2024 年 11 月 1 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 11 月 8 日

生产单位	南阳宁环水有限公司水厂出厂水	样品来源	南阳宁环水有限公司水厂出厂水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.13	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	29.68	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	0.92	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	36.27	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	209	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	314	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.46	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 11 月 8 日

签发者：

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024119 号

样品编号：城供水字第 4113212024119 号

样品接收日期:2024 年 11 月 1 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 11 月 8 日

生产单位	南阳宁环水有限公司水厂末梢水	样品来源	南阳宁环水有限公司水厂末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.12	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	30.12	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	1.14	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	37.22	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	225	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	338	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.39	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 11 月 8 日

签发者：翟游燕

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024120 号

样品编号：城供水字第 4113212024120 号

样品接收日期:2024 年 11 月 1 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 11 月 8 日

生产单位	南阳宁环水有限公司水厂管网水	样品来源	南阳宁环水有限公司水厂管网水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.11	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	30.12	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	0.91	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	39.11	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	227	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	341	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.49	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 11 月 8 日

签发者：

卫生检验专用章

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024121 号

样品编号：城供水字第 4113212024121 号

样品接收日期:2024 年 12 月 2 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 12 月 8 日

生产单位	南召县水厂沉淀池	样品来源	南召县水厂沉淀池
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.16	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	23.89	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	1.17	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	35.27	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	199	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	299	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.31	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 12 月 8 日

签发者：翁衍燕

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024122 号

样品编号：城供水字第 4113212024122 号　　样品接收日期:2024 年 12 月 2 日

共 1 页 第 1 页　　检测完成日期:2024 年 12 月 8 日

生产单位	南召县水厂出厂水	样品来源	南召县水厂出厂水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.15	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	23.64	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	1.05	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	36.13	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	205	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	308	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.42	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 12 月 8 日

卫生检验专用章

签发者：翁海燕

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024123 号

样品编号：城供水字第 4113212024123 号

样品接收日期:2024 年 12 月 2 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 12 月 8 日

生产单位	南召县水厂末梢水	样品来源	南召县水厂末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.18	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	25.11	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	1.23	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	36.19	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	198	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	297	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.50	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 12 月 8 日

签发者：翁游燕

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024124 号

样品编号：城供水字第 4113212024124 号

样品接收日期:2024 年 12 月 2 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 12 月 8 日

生产单位	南召县水厂管网水	样品来源	南召县水厂管网水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.15	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	25.12	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	1.11	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	37.83	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	209	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	314	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.48	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 12 月 8 日

签发者：翟游燕

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024125 号

样品编号：城供水字第 4113212024125 号

样品接收日期:2024 年 12 月 2 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 12 月 8 日

生产单位	云阳镇水厂沉淀池	样品来源	云阳镇水厂沉淀池
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.16	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	23.89	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	1.17	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	35.27	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	199	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	299	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.31	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 12 月 8 日

签发者：

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024126 号

样品编号：城供水字第 4113212024126 号

样品接收日期:2024 年 12 月 2 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 12 月 8 日

生产单位	云阳镇水厂出厂水	样品来源	云阳镇水厂出厂水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.15	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	23.64	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	1.05	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	36.13	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	205	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	308	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.42	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 12 月 8 日

签发者：翁游燕

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024127 号

样品编号：城供水字第 4113212024127 号

样品接收日期:2024 年 12 月 2 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 12 月 8 日

生产单位	云阳镇水厂末梢水	样品来源	云阳镇水厂末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.18	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	25.11	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	1.23	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	36.19	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	198	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	297	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.50	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 12 月 8 日

签发者：樊游燕

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024128 号

样品编号：城供水字第 4113212024128 号

样品接收日期:2024 年 12 月 2 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 12 月 8 日

生产单位	云阳镇水厂管网水	样品来源	云阳镇水厂管网水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.15	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	25.12	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	1.11	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	37.83	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	209	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	314	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.48	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 12 月 8 日

签发者：

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024129 号

样品接收日期:2024 年 12 月 2 日

检测完成日期:2024 年 12 月 8 日

样品编号：城供水字第 4113212024129 号

共 1 页 第 1 页

生产单位	南阳宁环水有限公司沉淀池	样品来源	南阳宁环水有限公司沉淀池
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.11	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	27.51	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	0.81	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	30.13	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	186	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	279	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.43	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 12 月 8 日

签发者：翁游燕

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024130 号

样品编号：城供水字第 4113212024130 号

样品接收日期:2024 年 12 月 2 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 12 月 8 日

生产单位	南阳宁环水有限公司出厂水	样品来源	南阳宁环水有限公司出厂水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.09	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	28.13	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	0.95	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	28.81	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	193	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	290	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.28	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 12 月 8 日

签发者：翟游燕

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024131 号

样品编号：城供水字第 4113212024131 号

样品接收日期:2024 年 12 月 2 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2024 年 12 月 8 日

生产单位	南阳宁环水有限公司末梢水	样品来源	南阳宁环水有限公司末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.14	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	25.13	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	1.07	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	29.23	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	195	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	293	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.30	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 12 月 8 日

签发者：

卫生检验专用章

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水字第 4113212024132 号

样品接收日期:2024 年 12 月 2 日

样品编号：城供水字第 4113212024132 号

检测完成日期:2024 年 12 月 8 日

生产单位	南阳宁环水有限公司管网水	样品来源	南阳宁环水有限公司管网水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
收样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<1	1
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.10	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	26.23	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	0.97	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫 酸 盐/(mg/L)	29.81	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	191	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	287	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.21	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	菌落总数/CFU/mL	未检出	100
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7			

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

南召县疾病预防控制中心

2024 年 12 月 8 日

签发者：