正本

CMA
210013061194

报告编号 W20240225

国家城市供水水质监测网
郑州监测站

检 测 报 告

样 品 名 称　桐柏县申铺三水厂出厂水（24DC41133001）

委 托 单 位　桐柏县城区水务服务中心供水管理中心

报告打印日期　2024年　04月　24日

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

报告编号：W20240225

样品名称：桐柏县申铺三水厂出厂水（24DC41133001）	样品编号：W20240417022
委托单位：桐柏县城区水务服务中心供水管理中心	样品来源：抽样
电话/地址:13683913022/桐柏县城区服务中心	样品性状：无色透明
收样日期：2024-04-17	检测日期：2024.04.17～2024.04.23
抽样地点：桐柏县城郊乡申铺村第三水厂泵房	执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	砷	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023（9.1）
2	镉	mg/L	<0.0005	0.005	GB/T 5750.6-2023（12.4）
3	铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023（13.1）
4	铅	mg/L	<0.0005	0.01	GB/T 5750.6-2023（14.3）
5	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023（11.1）
6	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023（7.3）
7	氟化物	mg/L	0.47	1.0	GB/T 5750.5-2023（6.2）
8	硝酸盐（以N计）	mg/L	0.53	10	GB/T 5750.5-2023（8.3）
9	三氯甲烷	mg/L	<0.005	0.06	GB/T 5750.10-2023（4.3）
10	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.10-2023（7.2）
11	二氯一溴甲烷	mg/L	<0.005	0.06	GB/T 5750.10-2023（6.2）
12	三溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.10-2023（5.2）
13	三卤甲烷	/	0.13	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	/
14	二氯乙酸	mg/L	<0.01	0.05	GB/T 5750.10-2023（15.2）
15	三氯乙酸	mg/L	<0.01	0.1	GB/T 5750.10-2023（16.2）
16	亚氯酸盐	mg/L	<0.05	0.7	GB/T 5750.10-2023（20.2）
17	氯酸盐	mg/L	<0.05	0.7	GB/T 5750.10-2023（21.2）
18	色度（铂钴色度单位）	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023（4.1）
19	浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	0.58	1	GB/T 5750.4-2023（5.1）
20	臭和味	/	无	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023（6.1）
21	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023（7.1）
22	pH	/	8.20	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023（8.1）
23	铝	mg/L	0.047	0.2	GB/T 5750.6-2023（4.5）
24	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023（5.2）
25	锰	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.6-2023（6.6）
26	铜	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2023（7.6）
27	锌	mg/L	0.007	1.0	GB/T 5750.6-2023（8.4）