171613060491
有效期2023年9月4日

平顶山市平水水质检测有限公司

检 测 报 告

样 品 名 称　桐柏县城区水务管理公司一水厂出厂水水样

委 托 单 位　桐柏县城区水务管理公司

报告发送日期　2023 年 6 月 14 日

样品编号：W20230607-08

委托日期：2023-06-07

样品类别：生活饮用水

抽样人：　陈建刚　王宗帅

检验检测结果：见检测报告。

制表人：高楠　　签发人：赵艳荣

审核人：张育艳　　签发日期：2023.6.14

平顶山市平水水质检测有限公司
检测报告

样品名称：桐柏县城区水务管理公司一水厂出厂水水样			样品编号：W20230607-08	
委托单位：桐柏县城区水务管理公司			样品来源：委托	
电话/地址：——			样品状态：无色透明	
收样日期：2023-06-07			检测日期：2023-06-07~2023-06-14	
抽样地点：清水池			执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022	
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006(2.2)
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2006(4.2)
菌落总数	CFU/mL	4	100	GB/T5750.12-2006(1.1)
砷	mg/L	0.002	0.01	GB/T5750.6-2006(6.1)
镉	mg/L	<0.0005	0.005	GB/T5750.6-2006(9.1)
铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006(10.1)
铅	mg/L	<0.0025	0.01	GB/T5750.6-2006(11.1)
汞	mg/L	0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006(8.1)
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006(4.1)
氟化物	mg/L	0.23	1.0	GB/T5750.5-2006(3.2)
硝酸盐（以N计）	mg/L	2.14	10	GB/T5750.5-2006(5.3)
三氯甲烷*	mg/L	0.005	0.06	GB/T5750.8-2006(1.2)
一氯二溴甲烷*	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
二氯一溴甲烷*	mg/L	0.0004	0.06	HJ 620-2011
三溴甲烷*	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
三卤甲烷*	/	0.09	1	HJ 620-2011
二氯乙酸*	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T141-2018 9.8.1
三氯乙酸*	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T141-2018 9.8.1
色度	度	5	15	GB/T5750.4-2006(1.1)
浑浊度	NTU	0.98	1	GB/T5750.4-2006(2.1)
臭和味	/	无	无异臭、异味	GB/T5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	/	无	无	GB/T5750.4-2006(4.1)
pH	/	7.98	不小于6.5且不大于8.5	GB/T5750.4-2006(5.1)
铝	mg/L	0.034	0.2	GB/T5750.6-2006(1.1)
铁	mg/L	0.0928	0.3	GB/T5750.6-2006(2.1)
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006(3.1)
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006(4.2)
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006(5.1)
氯化物	mg/L	15.9	250	GB/T5750.5-2006(2.2)
硫酸盐	mg/L	25.7	250	GB/T5750.5-2006(1.2)
溶解性总固体	mg/L	161	1000	GB/T5750.4-2006(8.1)
总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	108	450	GB/T5750.4-2006(7.1)
高锰酸盐指数（以O_2计）	mg/L	2.92	3	GB/T5750.7-2006(1.1)
氨（以N计）	mg/L	0.22	0.5	GB/T5750.5-2006(9.1)
总α放射性	Bq/L	0.0150	0.5	GB/T 5750.13-2006(1.1)
总β放射性	Bq/L	0.0764	1	GB/T 5750.13-2006(2.1)

注：“*”为委外检测项目，除三氯甲烷外其余检测项目不在本单位资质认定范围内，委托单位为：许昌瑞科水质检测有限公司，证书编号：221613060477。

平顶山市平水水质检测有限公司
检测报告

样品名称：桐柏县城区水务管理公司一水厂出厂水水样			样品编号：W20230607-08	
委托单位：桐柏县城区水务管理公司			样品来源：委托	
电话/地址：——			样品状态：无色透明	
收样日期：2023-06-07			检测日期：2023-06-07~2023-06-14	
抽样地点：清水池			执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022	
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
亚氯酸盐	mg/L	0.174	0.7	GB/T 5750.10-2006(13.2)
氯酸盐	mg/L	0.146	0.7	GB/T 5750.10-2006(13.2)
二氧化氯	mg/L	0.20	出厂水≥0.1 管网≥0.02	GB/T 5750.11-2006(4.4)
以下空白				

注：“*”为委外检测项目，除三氯甲烷外其余检测项目不在本单位资质认定范围内，委托单位为：许昌瑞科水质检测有限公司，证书编号：221613060477。