南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:环水字第 2025001 号

样品编号：环水字第 2025001 号

样品接收日期:2025 年 01 月 15 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 01 月 22 日

生产单位	南召县云阳客运公司末梢水	样品来源	南召县云阳客运公司末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐　李元泽
采样单位	南召疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022　GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<3	3
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.27	1.2
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	21.62	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	5	20
铜/(mg/L)	<0.05	1.0	硫 酸 盐/(mg/L)	58	250
锌/(mg/L)	<0.05	1.0	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	103	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	189	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.19	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯	0.04	≥0.02
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	8	500
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：

南召县疾病预防控制中心

2025 年 1 月 22 日

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:环水字第 2025002 号

样品编号：环水字第 2025002 号

样品接收日期:2025 年 01 月 15 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 01 月 22 日

生产单位	南召县云阳镇卫生院末梢水	样品来源	南召县云阳镇卫生院末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐　李元泽
采样单位	南召疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022　GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<3	3
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.8	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.32	1.2
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	23.1	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	4.6	20
铜/(mg/L)	<0.05	1.0	硫 酸 盐/(mg/L)	35	250
锌/(mg/L)	<0.05	1.0	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	154	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	209	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.13	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯	0.04	≥0.02
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	10	500
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：

南召县疾病预防控制中心

2025 年 1 月 22 日

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:环水字第 2025003 号

样品编号：环水字第 2025003 号

样品接收日期:2025 年 01 月 15 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 01 月 22 日

生产单位	南召县疾病预防控制中心末梢水	样品来源	南召县疾病预防控制中心末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐　李元泽
采样单位	南召疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022　GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<3	3
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.31	1.2
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	19.24	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	4.18	20
铜/(mg/L)	<0.05	1.0	硫 酸 盐/(mg/L)	46.2	250
锌/(mg/L)	<0.05	1.0	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	154	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	213	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.11	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯	0.04	≥0.02
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	未检出	500
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：

南召县疾病预防控制中心

2025 年 1 月 22 日

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:环水字第 2025004 号

样品编号：环水字第 2025004 号

样品接收日期:2025 年 01 月 15 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 01 月 22 日

生产单位	南召县行政服务大厅末梢水	样品来源	南召县行政服务大厅末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐　李元泽
采样单位	南召疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022　GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<3	3
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.8	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.17	1.2
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	16.32	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	3.2	20
铜/(mg/L)	<0.05	1.0	硫 酸 盐/(mg/L)	62.1	250
锌/(mg/L)	<0.05	1.0	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	213	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	311	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.14	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯	0.04	≥0.02
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	10	500
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：

南召县疾病预防控制中心

2025 年 1 月 22 日

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

样品编号：环水字第 2025005 号
共 1 页 第 1 页

报告编号:环水字第 2025005 号
样品接收日期:2025 年 01 月 15 日
检测完成日期:2025 年 01 月 22 日

生产单位	南召宾馆末梢水	样品来源	南召宾馆末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐　李元泽
采样单位	南召疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022　GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<3	3
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.35	1.2
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	18.31	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	4.6	20
铜/(mg/L)	<0.05	1.0	硫 酸 盐/(mg/L)	48.2	250
锌/(mg/L)	<0.05	1.0	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	121	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	193	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.11	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯	0.04	≥0.02
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	5	500
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：

南召县疾病预防控制中心

2025 年 1 月 22 日

南召县疾病预防控制中心

检 测 报 告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:环水字第 2025006 号

样品编号：环水字第 2025006 号

样品接收日期:2025 年 01 月 15 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 01 月 22 日

生产单位	南召县粮贸宾馆末梢水	样品来源	南召县粮贸宾馆末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐　李元泽
采样单位	南召疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022　GB/T5750—2023

检测结果 ：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色（度）	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度（NTU）	<3	3
铬（六价）/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.8	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.48	1.2
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	31.62	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐（以 N 计）/(mg/L)	6.2	20
铜/(mg/L)	<0.05	1.0	硫 酸 盐/(mg/L)	51.2	250
锌/(mg/L)	<0.05	1.0	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/(mg/L)	211.3	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	315.2	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨（以 N 计）/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/(mg/L)	0.12	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯	0.04	≥0.02
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	未检出	500
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：

南召县疾病预防控制中心

2025 年 1 月 22 日