


验线表

建设单位	南阳新田置业有限公司
工程名称	南阳市化纤厂区域城市更新项目
完成单位	南阳市城乡规划测绘院

验线关系示意图



点号	设计值 (X,Y)		实测值 (X,Y)		差值 ΔL
	X (m)	Y (m)	X (m)	Y (m)	ΔL (m)
1	49825.416	100645.413	49825.414	100645.523	0.110
2	49822.960	100672.903	49822.914	100673.022	0.128
3	49809.514	100671.702	49809.472	100671.800	0.107
4	49811.969	100644.212	49811.972	100644.301	0.089

备注：点位偏差是相对原放样位置为基点的相对偏差

- 注：1. 验线为 1 幢楼 4 个点。
2. 所标点号为实测楼位置。

项目负责人：**梁豪**

审核：**宿松**

南阳市城乡规划测绘院
 审定
 技术资料专用章
 41505523
 2023 年 4 月 17 日

验线报告

我院于 2023 年 4 月 17 日对南阳新田置业有限公司南阳市化纤厂区域城市更新项目北区会客厅（物业）进行验线，成果见放验线记录册。

验线符合《南阳市城市规划管理技术规定（试行）》第八节第 3.8.1 款“建筑工程的实测建筑间距，建筑物长宽尺寸、建筑退让用地界限、道路红线等有关间距与规划许可要求的误差在 0.3m 以内的，属允许误差。”之要求，验线结果与规划审批一致。

南阳市城乡规划测绘院



2023年4月17日