



高瓴检测



191603100078

有效期2025年3月4日

河南高瓴检测技术服务有限公司

检测报告

GLJC[2024]-02-(SZ)-0022 号

样品名称: 出厂水

检测类别: 委托检测

委托单位: 镇平县供水服务中心

报告日期: 2024年03月04日



检测单位: 河南高瓴检测技术服务有限公司

联系地址: 郑州市经开区第八大街 63 号金盾工业园

邮政编码: 450000

联系电话: 0371-55050959





高瓴检测

说 明

- 一、本次检测数据仅对当次检测样品有效。
- 二、由委托单位自行采集送检的样品，本公司不对样品的来源负责，检测数据仅证明送检的样品所检项目的符合性情况。
- 三、委托方对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，到本单位复核，双方协商处理。无法复现的样品，不予受理。
- 四、本检测报告涂改、增删无效，未加盖本单位印章无效，部分复印无效。
- 五、本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 六、本检测报告一式三份，一份交委托单位，一份交受检单位，一份由检验单位存档。



高瓴检测

河南高瓴检测技术服务有限公司

检测报告

样品受理号:SZ202400029

样品编号:SZ2024-02-0022

报告书编号:GLJC[2024]-02-(SZ)-0022 号

收样日期:2024 年 02 月 20 日

检测日期:2024 年 02 月 20 日

报告日期:2024 年 03 月 04 日

样品名称:	出厂水	规格数量:	25L/桶×2 桶+500mL/袋×2 袋
样品状态:	液体	样品包装:	桶装 无菌袋装 包装完好
检测类别:	委托检测	采(送)样人:	肖洋洋、宋浩东
委托单位:	镇平县供水服务中心	样品来源:	河南省南阳市镇平县雪枫路中段 63 号 (厂内水龙头)
执行标准:	GB 5749-2022		

备注: 项目前标注*为分包项目
分包单位: 青岛博拉沃检测技术有限公司 (资质认定证书编号: 191503340538)

检测结果:

检测项目	检测依据	参考限值	测定值	单项判定
总大肠菌群/ (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023	不应检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023	不应检出	未检出	合格
菌落总数/ (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023	100	28	合格
砷/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023	0.01	<0.001	合格
镉/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023	0.005	<0.0005	合格
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T 5750.6-2023	0.05	<0.004	合格
铅/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023	0.01	<0.0025	合格
汞/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023	0.001	<0.0001	合格
氰化物/ (mg/L)	GB/T 5750.5-2023	0.05	<0.002	合格
氟化物/ (mg/L)	GB/T 5750.5-2023	1.0	<0.2	合格
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T 5750.5-2023	10	1.04	合格
三氯甲烷/ (mg/L)	GB/T 5750.8-2023	0.06	<0.0002	合格



续页

高瓴检测

检测项目	检测依据	参考限值	测定值	单项判定
*一氯二溴甲烷/ (mg/L)	GB/T 5750.10-2023	0.1	<0.000016	合格
*二氯一溴甲烷/ (mg/L)	GB/T 5750.10-2023	0.06	<0.000015	合格
*三溴甲烷/ (mg/L)	GB/T 5750.10-2023	0.1	<0.000041	合格
*三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)/ (mg/L)	GB/T 5750.10-2023	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	<0.0014	合格
*二氯乙酸/ (mg/L)	GB/T 5750.10-2023	0.05	<0.0020	合格
*三氯乙酸/ (mg/L)	GB/T 5750.10-2023	0.1	<0.0010	合格
亚氯酸盐/ (mg/L)	GB/T 5750.10-2023	0.7	<0.04	合格
氯酸盐/ (mg/L)	GB/T 5750.10-2023	0.7	<0.23	合格
色度 (铂钴色度单位) /度	GB/T 5750.4-2023	15	<5	合格
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T 5750.4-2023	1	<0.5	合格
臭和味	GB/T 5750.4-2023	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023	无	无	合格
pH	GB/T 5750.4-2023	6.5~8.5	7.58	合格
铝/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023	0.2	<0.008	合格
铁/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023	0.3	<0.01	合格
锰/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023	0.1	<0.008	合格
铜/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023	1.0	<0.2	合格
锌/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023	1.0	<0.05	合格
氯化物/ (mg/L)	GB/T 5750.5-2023	250	11.0	合格
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T 5750.5-2023	250	38	合格
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T 5750.4-2023	1000	205	合格
总硬度 (以 CaCO_3 计) / (mg/L)	GB/T 5750.4-2023	450	126.0	合格



高瓴检测

续页

检测项目	检测依据	参考限值	测定值	单项判定
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	GB/T 5750.7-2023	3	0.58	合格
氨(以 N 计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	0.5	<0.02	合格
总α放射性/(Bq/L)	GB/T 5750.13-2023	0.5	0.0324	合格
总β放射性/(Bq/L)	GB/T 5750.13-2023	1	0.0328	合格
四氯化碳/(mg/L)	GB/T 5750.8-2023	0.002	<0.0001	合格
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023	0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	GB/T 5750.4-2023	0.3	<0.050	合格
硫化物/(mg/L)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2023	0.02	<0.02	合格
二氧化氯/(mg/L)	GB/T 5750.11-2023	0.1~0.8	0.121	合格
以下空白				

主检人: 张凤仙

审核人: 李海霞

签发人: 张凤仙

签发日期: 2024年03月04日





高瓴检测

附：检验检测机构资质认定证书



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：191603100078

名称：河南高瓴检测技术服务有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第八大街 63 号金盾工业园
5 号楼 3 层

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志




191603100078
有效期 2025 年 3 月 4 日

发证日期：2023 年 11 月 10 日

有效期至：2025 年 3 月 4 日

发证机关：河南省市场监督管理局




本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。



高瓴检测

附：检验检测机构营业执照

				扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统”， 了解更多登记、监 备案、许可、监 管信息。	
统一社会信用代码 91410100MA45632N0N		营 业 执 照 (副 本) 1-1			
名 称	河南高瓴检测技术服务有限公司	注 册 资 本	壹仟零壹万圆整		
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成 立 日 期	2018年04月27日		
法定 代 表 人	王玮	营 业 期 限	长期		
经 营 范 围	公共卫生检测、水质检测、环境检测、食品检测、农产品检测、空调通风系统卫生检测与评价、防雷装置检测、化妆品检测、饲料检测、消毒用品检测、职业卫生检测；放射性污染监测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				
		住 所	河南自贸试验区郑州片区（经开）第八大街63号金盾工业园5号楼3层301室		
		登 记 机 关	 2022年08月24日		
http://www.gsxt.gov.cn		国家企业信用信息公示系统网址： 国家市场监督管理总局监制			